

柏崎刈羽原子力発電所5号炉 審査資料	
資料番号	KK5PLM-07-01 改0
提出年月日	2019年8月8日

質問事項	排気筒の基礎ボルトを評価対象に抽出しない理由を示すこと。
回答	<p>排気筒の基礎ボルトは根巻きコンクリートにより基礎に埋設されていることから、評価対象外としている。以下に排気筒基礎部の構造図と状況写真を示す。</p> <div data-bbox="571 719 1246 1240" style="border: 1px solid black; width: 423px; height: 233px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">排気筒基礎部の構造図</p> <div data-bbox="475 1312 1299 1865" style="border: 1px solid black; width: 516px; height: 247px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">排気筒基礎部の状況写真</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。