

現地モニタリング情報(3枚目) フォーマットを変更(2回目)
島第一(1F) MP-4(1号機北西敷地境界:モニタリングカー(柏崎刈羽))

3月13日(続き)

16:20	16:22	16:24	16:26	16:28	16:30	16:32	16:34	16:36	16:38	16:40	16:42	16:44	16:46	16:48	16:50	16:52	16:54	16:56	16:58	17:00	17:02
57.6	57.6	60.7	67.1	72.8	71.5	6.7	63.5	60.0	57.9	57.2	61.9	78.5	16.4	13.6	100.1	68.7	63.9	6.2	72.1	79.4	72.1
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

17:04	17:06	17:08	17:10	17:12	17:14	17:16	17:18	17:20	17:22	17:24	17:26	17:28	17:30	17:32	17:34	17:36	17:38	17:40	17:42	17:44	17:46
64.8	63.0	62.4	60.8	58.6	56.5	55.4	56.4	57	56.1	55.1	54.1	54.6	55.3	56.1	56.6	57.4	56.8	56.8	56.3	53.8	53
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

17:48	17:50	17:52	17:54	17:56	17:58	18:00	18:02	18:04	18:06	18:08	18:10	18:12	18:14	18:16	18:18	18:20	18:22	18:24	18:26	18:28	18:30
52.7	52.3	51.8	52.3	53.3	51.2	50.1	50	49.8	49.7	49.5	49.4	49.2	49.1	48.9	48.8	48.6	48.4	48.4	48.2	48.1	47.9
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

18:32	18:34	18:36	18:38	18:40	18:42	18:44	18:46	18:48	18:50	18:52	18:54	18:56	18:58	19:00	19:02	19:04	19:06	19:08	19:10	19:12	19:14
47.9	47.8	47.6	47.4	47.3	47.2	47.0	46.8	46.8	46.7	46.6	46.5	46.4	46.3	46.1	46	46.3	47.3	47.1	46.9	46.8	46.6
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

19:16	19:23	19:25	19:27	19:29	19:31	19:33	19:35	19:37	19:39	19:41	19:43	19:45	19:47	19:49	19:51	19:53	19:55	19:57	19:59	20:01	20:03
46.4	44.8	44.8	44.6	44.5	44.4	44.3	45.3	44.8	43.9	44	43.9	43.9	43.8	43.7	43.8	44.2	43.5	43.5	43.3	43.2	43.1
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

20:05	20:07	20:09	20:11	20:13	20:15	20:17	20:19	20:21	20:23	20:25	20:27	20:29	20:31	20:33	20:35	20:37	20:39	20:41	20:43	20:45	20:47
43.0	42.9	42.9	42.8	42.7	42.7	42.7	42.6	42.5	42.3	42.3	42.2	42.2	42.6	45.9	44.6	42.6	42.2	42	41.9	41.8	41.7
風向																					
風速(m/s)																					

3月13日(続き)

20:49	20:51	20:53	20:55	20:57	20:59	21:01	21:03	21:05	21:07	21:09	21:11	21:13	21:15	21:17	21:19	21:21	21:23	21:25	21:27	21:29	21:31
41.7	41.7	41.6	41.5	41.5	41.3	41.3	41.3	41.2	41.1	41	41	41	41	40.8	40.8	40.8	40.7	40.7	40.6	40.6	40.6
風向																					
風速(m/s)																					

現地モニタリング情報(4枚目) フォーマットを(2回目)
 島第一(IF) MP-4(1号機北西敷地境界:モニタリングカー(柏崎刈羽))

		3月13日(続き)																				
定値(μ Sv/h)	21:33	21:35	21:37	21:39	21:41	21:43	21:45	21:47	21:49	21:51	21:53	21:55	21:57	21:59	22:01	22:03	22:05	22:07	22:09	22:11	22:13	22:15
風向	40.5	40.4	42	41.3	40.3	40.2	40.2	40.1	40.1	40.1	40	40	39.9	39.9	39.8	39.8	39.7	39.7	39.7	39.7	39.6	39.6
風速(m/s)															北北東							
															0.3							

		3月13日(続き)																				
定値(μ Sv/h)	22:17	22:19	22:21	22:23	22:25	22:27	22:29	22:31	22:33	22:35	22:37	22:39	22:41	22:43	22:45	22:47	22:49	22:51	22:53	22:55	22:57	22:59
風向	39.5	41	40.4	39.4	39.3	39.3	39.3	39.3	39.2	39.2	39.2	39.1	39.1	39	39	39	38.9	38.9	38.9	38.8	38.8	38.7
風速(m/s)								東南東														
								0.3														

		3月13日(続き)																				
定値(μ Sv/h)	23:01	23:03	23:05	23:07	23:09	23:11	23:13	23:15	23:17	23:19	23:21	23:23	23:25	23:27	23:29	23:31	23:33	23:35	23:37	23:39	23:41	23:43
風向	38.7	38.7	39.7	40.5	40.6	39	38.5	38.5	38.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1
風速(m/s)																東北東						
																0.4						

		3月13日(続き)																						
定値(μ Sv/h)	23:45	23:47	23:49	23:51	23:53	23:55	23:57	23:59																
風向	38	38	38	37.9	37.9	37.9	37.9	37.8																
風速(m/s)																								

		3月14日(続き)																	
定値(μ Sv/h)	0:01	0:03	0:05																
風向	38.2	39	39.2																
風速(m/s)																			

現地モニタリング情報(5枚目) フォーマットを(2回目)
 島第二(2F) (事業者のモニタリングポスト)

		3月13日(続き)																
		1:00	3:00	4:00	5:00	13:20	14:00	15:00	16:00									
ニタリングポスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP1(μ Sv/h)		0.037	0.037	0.037	0.033	0.036	0.004	0.036	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP2(μ Sv/h)		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP3(μ Sv/h)		0.035	0.036	0.036	0.038	0.037	0.039	0.036	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP4(μ Sv/h)		0.038	0.036	0.036	0.037	0.038	0.037	0.036	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP5(μ Sv/h)		0.042	0.041	0.044	0.042	0.042	0.043	0.037	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP6(μ Sv/h)		0.035	0.034	0.032	0.034	0.042	0.043	0.042	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP7(μ Sv/h)		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	-	-	-
風向		-	南南西	西南西	南西	-	南	南	南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
風速(m/s)		-	3.6	2.2	6.4	-	5.9	6.2	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3月13日(続き)																
		17:00	18:00	19:00	20:00													
ニタリングポスト		0.036	0.037	0.036	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP1(μ Sv/h)		欠測	欠測	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2(μ Sv/h)		0.037	0.036	0.038	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3(μ Sv/h)		0.037	0.037	0.036	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4(μ Sv/h)		0.040	0.041	0.040	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP5(μ Sv/h)		欠測	欠測	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP6(μ Sv/h)		欠測	欠測	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP7(μ Sv/h)		南	西	西	北西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
風向		南	西	西	北西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
風速(m/s)		4.1	3.2	4.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3月13日(続き)																
ニタリングポスト																		
MP1(μ Sv/h)																		
MP2(μ Sv/h)																		
MP3(μ Sv/h)																		
MP4(μ Sv/h)																		
MP5(μ Sv/h)																		
MP6(μ Sv/h)																		
MP7(μ Sv/h)																		
風向																		
風速(m/s)																		

2F1 07X-9 2F1 RHRA07P 3/4 1.25

7.22

時間	炉圧(MPa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W炉圧(MPa)	D/W温度(°C)	S/O炉圧(MPa)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
定額値	7.07	321(0.8)		13.7	57	-	63	33
2011/3/13 8:00	0.29	1528	107	164	118.3	285	8150	128
2011/3/13 8:30	0.3	1532	134	189	115.8	284	8130	128
2011/3/13 9:00	0.31	1180	138	174	116.1	289	8145	127
2011/3/13 9:30	0.32	810	138	178	118.5	301	8116	125.3
2011/3/13 10:00	0.31	1321	185	178	118.8	304	8122	124.3
2011/3/13 10:30	0.32	1372	136	184	117.4	300	8188	125
2011/3/13 11:00	0.32	1018	138	184	117.4	300	8305	125.6
2011/3/13 11:30	0.31	1810	138	185	117.8	302	8371	130
2011/3/13 12:00	0.32	1204	136	174	118.3	302	8478	128
2011/3/13 12:30	0.31	880	135	188	119.8	288	8672	128
2011/3/13 13:00	0.31	1127	135	181	120.5	285	8850	128
2011/3/13 13:30	0.31	1042	139	158	120.8	284	7083	128
2011/3/13 14:00	0.31	1078	135	164	120.3	300	7088	128
2011/3/13 14:30	0.32	1238	138	167	118.5	304	7088	128
2011/3/13 15:00	0.32	807	138	168	118.8	308	7088	128
2011/3/13 15:30	0.32	865	138	173	118.7	312	7106	128
2011/3/13 16:00	0.33	1130	137	177	118.6	318	7122	118
2011/3/13 16:30	0.32	1375	138	180	118.8	319	7141	113
2011/3/13 17:00	0.34	851	138	185	118	326	7145	115
2011/3/13 17:30	0.35	1250	138	188	119.9	327	7157	118
2011/3/13 18:00	0.34	1280	138	181	118.6	333	7188	117
2011/3/13 18:30	0.35	880	138	185	118.8	337	7188	120
2011/3/13 19:00	0.36	1017	140	198	120.1	342	7173	120
2011/3/13 19:30	0.35	1238	189	200	120.4	344	7184	121
2011/3/13 20:00	0.37	840	141	204	120.8	350	7180	122
2011/3/13 20:30	0.37	885	141	208	121.0	354	7178	122
2011/3/13 21:00	0.38	1238	142	209	121.4	357	7184	122
2011/3/13 21:30	0.38	1250	142	211	121.8	381	7180	122
2011/3/13 22:00	0.38	1160	142	220	121.4	385	7248	125
2011/3/13 22:30	0.39	2018	143	222	121.8	385	7241	125
2011/3/13 23:00	0.39	1647	143	222	122.5	372	7236	126
2011/3/13 23:30	0.40	2060	144	230	122.2	378	7288	124
2011/3/14 0:00	0.40	1722	144	232	123.4	377	7321	126
2011/3/14 0:30	0.40	889	144	232	123.5	378	7303	126
2011/3/14 1:00	0.40	2081	144	233	123.7	375	7382	128
2011/3/14 1:30	0.40	1011	144	235	124.1	383	7378	128
2011/3/14 2:00	0.39	1840	143	235	124.2	387	7408	126

経済産業省

番号 140334

2F2 (10) X-9/Fc

2号機

時間	炉圧(MPa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W炉圧(MPa)	D/W温度(°C)	S/D炉圧(kPaabs)	S/D水位(mm)	S/D温度(°C)
登録値	7.07	321(L3)		19.7	67		69	32
2011/3/13 8:00	0.33	1085	137	185.0	110.8	289	3100	132
2011/3/13 8:30	0.31	1284	135	183.7	111	287	3150	132
2011/3/13 9:00	0.31	1225	135	184.0	111.6	280	3200	132
2011/3/13 9:30	0.33	1073	137	180.0	111.6	288	3300	132
2011/3/13 10:00	0.32	1312	136	178.0	112	285	3400	131
2011/3/13 10:30	0.32	1054	136	181.0	112.2	285	3450	131
2011/3/13 11:00	0.32	1109	137	182.0	112.0	280	3500	131
2011/3/13 11:30	0.33	1305	137	185.0	113.3	287	3500	132
2011/3/13 12:00	0.34	1059	138	185.0	113.5	294	3600	132
2011/3/13 12:30	0.35	1084	139	181.2	113.4	290	3700	132
2011/3/13 13:00	0.33	1378	137	186.0	113.5	285	3750	132
2011/3/13 13:30	0.37	818	141	185.1	113.3	284	3800	132
2011/3/13 14:00	0.39	1193	140	180.0	113.6	283	3900	132
2011/3/13 14:30	0.34	1488	138	180.0	114.1	287	4000	132
2011/3/13 15:00	0.37	1190	141	180.0	113.8	285	4000	132
2011/3/13 15:30	0.37	1250	141	182.8	114.3	285	4050	132
2011/3/13 16:00	0.37	1078	141	185.3	114.2	289	4150	132
2011/3/13 16:30	0.39	1067	143	182.0	114.5	287	4200	132
2011/3/13 17:00	0.39	1763	143	190.6	116.0	305	4250	132
2011/3/13 17:30	0.38	1228	142	184.3	116.7	309	4300	132
2011/3/13 18:00	0.37	1259	141	188	116.2	314	4300	133
2011/3/13 18:30	0.37	1256	141	204	116.4	313	4500	134
2011/3/13 19:00	0.39	1130	142	209.0	117.0	324	4500	135
2011/3/13 19:30	0.40	1077	142	212.1	117.0	327	4500	135
2011/3/13 20:00	0.41	1022	140	211.0	117.2	328	4550	135
2011/3/13 20:30	0.40	1220	144	218.4	117.3	328	4600	135
2011/3/13 21:00	0.40	1132	144	214.0	118.2	328	4500	135
2011/3/13 21:30	0.41	1020	146	210.0	118.0	329	4550	135
2011/3/13 22:00	0.40	1170	144	210.9	118.0	329	4650	135
2011/3/13 22:30	0.40	1024	144	214.3	118.7	333	4700	135
2011/3/13 23:00	0.41	1023	146	209.9	119.0	320	4800	135
2011/3/13 23:30	0.40	1273	144	210.0	119.3	331	4800	135
2011/3/14 0:00	0.39	1152	143	220.0	119.7	341	4850	135
2011/3/14 0:30	0.40	1266	144	224.6	119.6	342	4850	135
2011/3/14 1:00	0.42	964	146	224.6	120.1	348	4850	135
2011/3/14 1:30	0.41	1217	146	230.0	120.6	351	4850	135
2011/3/14 2:00	0.43	1020	146	233.4	120.6	355	4850	137

2F3 W05X 5

時刻	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W温度(°C)		S/D圧力(Paaba)	S/D水位(mm)	S/C温度(°C)
				13.7	57.0			
2011/3/13 8:00	-0.01	1531	48.2	28	65.5	128	608	44
2011/3/13 8:30	-0.01	1531	64.8	28	65.4	127	602	42
2011/3/13 9:00	0.00	1531	71.4	28	65.2	128	610	49
2011/3/13 9:30	0.02	1531	86.8	28	65.3	128	634	58
2011/3/13 10:00	0.10	1531	99.0	28	65.7	128	632	44
2011/3/13 10:30	0.18	1532	92.0	28	66.3	128	680	49
2011/3/13 11:00	0.00	1531	68.0	28	66.6	128	592	41
2011/3/13 11:30	-0.02	4182	65.1	29	64.0	128	584	42
2011/3/13 12:00	-0.03	3848	66.7	28	65.2	128	601	41
2011/3/13 12:30	-0.03	3884	69.2	27	64.0	127	608	48
2011/3/13 13:00	-0.02	3856	66.2	28	64.7	128	600	42
2011/3/13 13:30	0.02	3918	76.1	27	64.7	128	608	42
2011/3/13 14:00	0.04	3731	82.3	28	64.8	128	600	47
2011/3/13 14:30	0.04	3841	64.6	28	64.0	128	598	47
2011/3/13 15:00	0.04	3582	48.8	28	64.8	128	598	47
2011/3/13 15:30	0.04	3618	45.8	28	64.8	128	598	47
2011/3/13 16:00	0.04	3627	43.8	28	64.4	128	608	45
2011/3/13 16:30	0.04	3504	41.4	28	64.3	128	608	46
2011/3/13 17:00	0.04	3487	40.8	28	64.1	128	600	46
2011/3/13 17:30	0.04	3490	40.0	28	64.0	128	599	48
2011/3/13 18:00	0.03	3478	38.1	28	63.8	128	588	40
2011/3/13 18:30	0.03	3488	38.2	28	63.8	128	588	48
2011/3/13 19:00	0.03	3464	38.7	28	63.8	128	598	48
2011/3/13 19:30	0.03	3458	37.8	28	63.8	128	600	48
2011/3/13 20:00	0.03	3452	34.4	28	63.4	128	608	46
2011/3/13 20:30	0.03	3481	38.8	28	63.3	128	598	46
2011/3/13 21:00	0.03	3464	37.3	28	63.2	128	608	46
2011/3/13 21:30	0.03	3442	36.2	28	63.0	128	608	48
2011/3/13 22:00	0.02	3439	35.4	28	63.2	128	598	48
2011/3/13 22:30	0.02	3428	34.8	28	62.8	130	588	48
2011/3/13 23:00	0.02	3423	34.8	28	63.0	130	600	48
2011/3/13 23:30	0.02	3419	34.2	28	62.8	128	608	48
2011/3/14 0:00	0.01	3418	33.8	28	62.8	128	588	46
2011/3/14 0:30	0.01	3414	33.7	28	62.8	130	608	46
2011/3/14 1:00	0.01	3414	32.8	28	62.4	130	608	46
2011/3/14 1:30	0.00	3419	31.4	28	62.4	130	607	48
2011/3/14 2:00	0.00	3408	31.3	28	62.4	130	608	48

598

2FY007X-9-

時間 記録値	4号機							
	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W炉圧(kPa)	D/W温度(°C)	S/C炉圧(kPaabs)	S/C水位(mm)	S/C温度(°C)
	7.07	921(L3)		19.7	67		50	92
2011/3/13 8:00	0.24	1467	150.7	109	80	216	4400	119
2011/3/13 8:30	0.24	1468	150.8	109	81.8	217	4450	119
2011/3/13 9:00	0.24	1174	150.8	104	89.5	218	4550	114
2011/3/13 9:30	0.25	1467	150.8	104	100.1	219	4600	114
2011/3/13 10:00	0.25	1467	151.2	105	100.8	221	4600	114
2011/3/13 10:30	0.24	1468	151.1	105	100.8	222	4650	114
2011/3/13 11:00	0.24	1467	151.0	108	101.3	224	4700	114
2011/3/13 11:30	0.24	1293	151.0	107	101.6	228	4800	114
2011/3/13 12:00	0.26	1093	151.0	113	102	231	4850	115
2011/3/13 12:30	0.26	868	151.3	118	102.4	236	4850	118
2011/3/13 13:00	0.26	3312	151.8	118	102.8	237	4800	118
2011/3/13 13:30	0.26	2324	152.8	120	103.1	238	4800	118
2011/3/13 14:00	0.26	2411	152.5	122	103.8	240	4850	117
2011/3/13 14:30	0.26	1884	152.6	123	104.0	242	4850	117
2011/3/13 15:00	0.26	1878	152.6	126	104.1	244	4900	118
2011/3/13 15:30	0.26	982	152.5	128	104.3	248	4950	119
2011/3/13 16:00	0.26	488	152.6	128	104.7	248	5000	118
2011/3/13 16:30	0.28	3528	152.3	128	104.8	248	4900	120
2011/3/13 17:00	0.28	8003	153.8	130	105.2	249	4900	120
2011/3/13 17:30	0.28	2594	154.4	131	105.7	251	4850	120
2011/3/13 18:00	0.28	2182	154.8	131	105.4	253	4800	121
2011/3/13 18:30	0.28	1758	155.0	136	105.8	257	5000	121
2011/3/13 19:00	0.28	1178	155.0	137	107.8	258	5050	122
2011/3/13 19:30	0.27	881	154.6	139	107.8	259	5050	122
2011/3/13 20:00	0.3	3591	154.2	140	108	260	5000	123
2011/3/13 20:30	0.3	3088	154.8	142	107.8	262	5000	123
2011/3/13 21:00	0.3	2782	155.4	143	106.8	264	5050	124
2011/3/13 21:30	0.3	2318	155.7	148	106.8	268	5050	124
2011/3/13 22:00	0.3	1888	156.8	147	108	268	5100	125
2011/3/13 22:30	0.3	1488	158.1	148	108.1	270	5150	125
2011/3/13 23:00	0.3	1000	158.8	151	108.3	272	5150	125
2011/3/13 23:30	0.31	572	158.8	154	109.8	276	5200	126
2011/3/14 0:00	0.31	804	158.6	159	109.8	277	5050	126
2011/3/14 0:30	0.31	2884	158.8	158	109.8	280	5150	127
2011/3/14 1:00	0.31	2607	157.2	160	110.3	282	5150	127
2011/3/14 1:30	0.31	2118	157.4	163	110.8	285	5150	128
2011/3/14 2:00	0.32	1885	157.8	168	110.8	287	5150	128

経済産業省

番号 140434

平成23年3月14日 3:30

除熱機器の復旧作業

O1号機除熱機器の復旧見込み：3月14日中
 O2号機除熱機器の復旧見込み：3月14日中
 O4号機除熱機器の復旧見込み：3月14日中

左2

作業対象機器	作業対象号機	作業内容	作業進捗状況			終了予定時刻	
			実施済	異常なし	異常あり		
2F-1	RHR	電動機メガ測定	実施済	異常なし	○	3/14 12:24 完了	
		健全性確認(ポンプ・電動機)	実施済	異常なし	○		
	RHRC	D号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし	○	3/13 21:04 完了
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施済、電動機交換	異常なし	○	
			ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)	実施済	異常なし	○	
	RHRS	D号機 B号機に 変更	電動機メガ測定	実施済	異常なし	○	3/13 20:17 完了
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施済、電動機交換	異常なし	○	
			ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)	実施済	異常なし	○	
	EECW	B号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし	○	3/14 12:24 完了
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施済、電動機交換	異常なし	○	
			ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)	実施済	異常なし	○	
	2F-2	RHR	電動機メガ測定	実施中			3/14 05:00
健全性確認(ポンプ・電動機)			実施中				
RHRC		B号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし		3/14 05:00
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施中			
			ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)	実施済	異常なし		
RHRS		B号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし		3/14 05:03
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施中			
			ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)	実施済	異常なし		
EECW		B号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし	○	3/14 03:30 完了
			健全性確認(ポンプ・電動機)	実施済	異常なし	○	
			ケーブル布設(3号機より)	実施済	異常なし	○	
2F-3		RHR	B号機	原子炉停止時冷却モード運転中	0/12(全)冷却0時10分、低 子冷却停止	異常なし	○
	RHRC	B、D号機	"	"	異常なし	○	
	RHRS	B、D号機	"	"	異常なし	○	
	EECW	B号機	"	"	異常なし	○	
2F-4	RHR	B号機	電動機メガ測定	未着手		3/14 23:00	
			健全性確認(ポンプ・電動機)	未着手			
	RHRC	B号機	電動機メガ測定	未着手		3/14 23:00	
			健全性確認(ポンプ・電動機)	未着手			
			ケーブル布設(3号機より)	ケーブル布設中			
	RHRS	D号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし	3/14 23:00	
			健全性確認(ポンプ・電動機)	未着手			
	EECW	B号機	電動機メガ測定	実施済	異常なし	3/14 23:00	
			健全性確認(ポンプ・電動機)	未着手			
ケーブル布設(廃棄物処理建屋より)			ケーブル布設中				

2011年 3月14日 3時27分

東京電力(株) 原子力発電部 会議室

経済産業省

No. 0185 P. 1

番号 140435

2011/3/14 13:27 (S/C7-127)

2F/1103X-2

時間 時刻	炉圧(Mpa) 7.07	炉水位(mm) 821(L/S)	炉水温度(°C) 炉水温度	1号機		S/O圧力(kPaabs) 83	S/O水位(mm) 83	S/O温度(°C) 32
				D/W圧力(kPa) 13.7	D/W温度(°C) 57			
			137	164	116.3	286	6160	126
			134	169	115.8	294	6130	126
2011/3/13 8:00	0.29	1528	137	164	116.3	286	6160	126
2011/3/13 8:30	0.3	1528	134	169	115.8	294	6130	126
2011/3/13 9:00	0.31	1180	135	174	116.1	298	6116	123.3
2011/3/13 9:30	0.32	810	138	176	118.5	304	6122	124.3
2011/3/13 10:00	0.31	1921	135	179	116.9	308	6158	125
2011/3/13 10:30	0.32	1373	136	184	117.3	300	6305	123.6
2011/3/13 11:00	0.32	1018	136	184	117.4	302	6371	130
2011/3/13 11:30	0.31	1810	136	185	117.6	302	6476	129
2011/3/13 12:00	0.32	1204	136	174	116.3	299	6572	129
2011/3/13 12:30	0.31	800	135	169	116.8	295	6660	128
2011/3/13 13:00	0.31	1127	135	161	120.5	284	7083	128
2011/3/13 13:30	0.31	1382	133	158	120.6	300	7098	128
2011/3/13 14:00	0.31	1075	135	164	120.3	304	7068	128
2011/3/13 14:30	0.32	1238	136	167	118.5	308	7089	128
2011/3/13 15:00	0.32	907	138	168	118.8	312	7105	128
2011/3/13 15:30	0.32	865	136	173	118.7	310	7122	118
2011/3/13 16:00	0.32	1100	137	177	118.8	318	7141	113
2011/3/13 16:30	0.33	1375	139	180	118.8	319	7145	116
2011/3/13 17:00	0.32	961	138	165	119	325	7157	116
2011/3/13 17:30	0.34	1260	138	166	119.9	323	7166	117
2011/3/13 18:00	0.35	1250	138	191	119.5	337	7166	120
2011/3/13 18:30	0.34	890	138	185	119.9	342	7173	120
2011/3/13 19:00	0.38	1017	140	198	120.1	344	7184	121
2011/3/13 19:30	0.38	1238	139	200	120.4	350	7160	122
2011/3/13 20:00	0.37	840	141	204	120.9	354	7178	122
2011/3/13 20:30	0.37	885	141	208	121.0	357	7164	122
2011/3/13 21:00	0.38	1238	142	208	121.4	357	7190	122
2011/3/13 21:30	0.38	1250	142	211	121.8	361	7190	122
2011/3/13 22:00	0.38	1150	142	220	121.4	365	7248	125
2011/3/13 22:30	0.38	2018	143	222	121.4	366	7241	125
2011/3/13 23:00	0.39	1847	143	222	121.9	372	7235	125
2011/3/13 23:30	0.39	2000	144	230	122.2	378	7289	124
2011/3/14 0:00	0.40	1722	144	232	122.4	377	7331	126
2011/3/14 0:30	0.40	969	144	232	123.5	378	7363	128
2011/3/14 1:00	0.40	2001	144	233	123.5	378	7366	128
2011/3/14 1:30	0.40	1011	144	235	125.7	383	7378	126
2011/3/14 2:00	0.39	1840	143	235	124.1	381	7408	126
2011/3/14 2:30	0.40	1860	144	236	124.2	378	7443	126
2011/3/14 3:00	0.39	744	143	238	124.3	378	7481	126

2F2 105 X-2

2F2

2号機

時間 昇組區	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(kPa)	S/O水位(mm)	B/O温度(°C)
	7.07	321(L)		13.7	57		83	32
2011/3/13 8:00	0.39	1085	137	185.8	110.8	289	3100	132
2011/3/13 8:30	0.31	1284	135	183.7	111	287	3150	132
2011/3/13 9:00	0.31	1225	135	184.9	111.0	280	3200	132
2011/3/13 9:30	0.33	1073	137	188.8	111.0	265	3300	132
2011/3/13 10:00	0.32	1312	136	179.9	112	288	3400	131
2011/3/13 10:30	0.32	1064	138	181.8	112.2	288	3450	131
2011/3/13 11:00	0.33	1103	137	188.8	112.0	290	3500	132
2011/3/13 11:30	0.33	1305	137	188.8	113.3	297	3600	132
2011/3/13 12:00	0.34	1069	138	185.8	113.5	284	3600	132
2011/3/13 12:30	0.35	1064	139	181.2	113.4	290	3700	132
2011/3/13 13:00	0.33	1378	137	185.8	113.5	285	3750	132
2011/3/13 13:30	0.37	818	141	188.1	113.3	284	3800	132
2011/3/13 14:00	0.38	1182	140	180.9	113.8	293	3900	132
2011/3/13 14:30	0.34	1485	138	185.8	114.1	297	4000	132
2011/3/13 15:00	0.37	1180	141	180.8	113.0	283	4000	132
2011/3/13 15:30	0.37	1290	141	182.8	114.3	295	4050	132
2011/3/13 16:00	0.37	1079	141	185.3	114.2	289	4150	132
2011/3/13 16:30	0.39	1057	143	182.8	114.5	305	4200	132
2011/3/13 17:00	0.39	1152	143	180.8	115.3	309	4250	132
2011/3/13 17:30	0.38	1228	142	184.3	115.7	309	4300	133
2011/3/13 18:00	0.37	1258	141	188	116.2	314	4300	134
2011/3/13 18:30	0.37	1258	141	204	116.4	318	4300	135
2011/3/13 19:00	0.38	1130	143	208.0	117.0	324	4300	135
2011/3/13 19:30	0.38	1077	144	212.1	117.0	327	4300	135
2011/3/13 20:00	0.40	1022	144	211.8	117.9	328	4350	135
2011/3/13 20:30	0.41	1022	145	212.4	117.0	328	4400	135
2011/3/13 21:00	0.40	1132	144	214.9	118.2	332	4500	135
2011/3/13 21:30	0.41	1020	145	210.8	118.3	328	4550	135
2011/3/13 22:00	0.40	1170	144	210.8	118.8	320	4600	135
2011/3/13 22:30	0.40	1024	144	214.3	118.7	338	4700	135
2011/3/13 23:00	0.41	1023	145	209.8	118.9	330	4800	135
2011/3/13 23:30	0.40	1273	144	210.8	119.3	337	4800	135
2011/3/14 0:00	0.39	1162	143	220.8	118.7	341	4850	135
2011/3/14 0:30	0.40	1255	144	221.5	118.9	342	4950	135
2011/3/14 1:00	0.42	884	145	224.8	120.1	346	4950	136
2011/3/14 1:30	0.41	1817	145	230.0	120.8	351	4950	137
2011/3/14 2:00	0.42	1038	148	233.4	120.8	355	5000	137
2011/3/14 2:30	0.43	1070	147	236.2	121.0	358	5000	137
2011/3/14 3:00	0.42	1173	148	238.8	121.5	352	5000	137

2F3103X-9

3号機

時刻 要約値	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W炉力(kPa)	D/W温度(°C)	S/C炉力(kPaabs)	S/C水位(mm)	S/C温度(°C)
	7.07	321(L3)		13.7	67.0		50	92
2011/3/13 8:00	-0.01	1531	48.2	20	65.5	128	805	54
2011/3/13 8:30	-0.01	1531	64.5	20	66.4	127	802	52
2011/3/13 9:00	0.00	1531	71.4	18	65.2	128	810	49
2011/3/13 9:30	0.08	1531	80.6	26	65.5	128	834	48
2011/3/13 10:00	0.10	1531	80.0	28	65.7	128	852	44
2011/3/13 10:30	0.10	1532	92.0	20	66.3	128	860	43
2011/3/13 11:00	0.00	1631	95.0	28	66.8	128	893	51
2011/3/13 11:30	-0.09	1622	85.4	28	66.0	129	884	52
2011/3/13 12:00	-0.09	3840	66.7	28	65.2	128	801	61
2011/3/13 12:30	-0.03	3824	59.2	27	65.0	128	598	49
2011/3/13 13:00	-0.02	3858	65.2	28	64.7	128	800	47
2011/3/13 13:30	0.02	3916	76.1	27	64.7	128	588	47
2011/3/13 14:00	0.04	3731	82.3	20	64.6	128	500	47
2011/3/13 14:30	0.04	3541	65.4	20	65.0	129	599	47
2011/3/13 15:00	0.04	3687	49.6	20	64.6	129	699	47
2011/3/13 15:30	0.04	3540	45.9	20	64.6	129	598	47
2011/3/13 16:00	0.04	3527	43.3	20	64.4	129	598	48
2011/3/13 16:30	0.04	3527	41.4	20	64.3	129	699	48
2011/3/13 17:00	0.04	3504	40.0	20	64.1	129	800	48
2011/3/13 17:30	0.04	3490	40.0	20	64.0	129	598	48
2011/3/13 18:00	0.03	3479	39.1	20	63.9	129	598	48
2011/3/13 18:30	0.03	3460	38.2	20	63.8	129	598	48
2011/3/13 19:00	0.03	3464	38.1	20	63.8	129	598	48
2011/3/13 19:30	0.03	3458	37.8	20	63.5	129	800	48
2011/3/13 20:00	0.03	3457	36.4	20	63.4	129	598	48
2011/3/13 20:30	0.03	3481	38.8	20	63.3	129	598	48
2011/3/13 21:00	0.03	3454	37.3	20	63.2	129	598	48
2011/3/13 21:30	0.03	3442	36.2	20	63.3	129	598	48
2011/3/13 22:00	0.02	3433	35.4	20	63.2	129	598	48
2011/3/13 22:30	0.02	3428	34.9	20	62.9	130	699	48
2011/3/13 23:00	0.02	3423	34.5	20	63.0	130	800	48
2011/3/13 23:30	0.02	3419	34.2	20	62.8	129	699	48
2011/3/14 0:00	0.01	3418	33.8	20	62.6	129	598	48
2011/3/14 0:30	0.01	3414	33.7	20	62.8	130	598	48
2011/3/14 1:00	0.01	3414	38.8	20	62.4	129	588	48
2011/3/14 1:30	0.00	3413	33.4	20	62.4	130	557	48
2011/3/14 2:00	0.00	3409	33.3	20	62.4	130	699	48
2011/3/14 2:30	0.00	3410	33.1	20	62.5	130	588	48
2011/3/14 3:00	-0.01	3410	33.1	20	62.3	130	588	48

2F4103K-9

4号機

時間	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(kPaabs)	S/O水位(mm)	S/C温度(°C)
登録値	7.07	327(L3)		13.7	57		50	32
2011/3/13 8:00	0.24	1407	130.7	102	80	216	4400	113
2011/3/13 8:30	0.24	1408	130.8	103	81.8	217	4450	113
2011/3/13 9:00	0.24	1114	130.8	104	98.3	219	4550	114
2011/3/13 9:30	-0.25	1497	130.5	104	100.1	219	4600	114
2011/3/13 10:00	0.25	1497	131.2	105	100.6	221	4600	114
2011/3/13 10:30	0.24	1498	131.1	105	100.8	222	4650	114
2011/3/13 11:00	0.24	1497	131.0	106	101.3	224	4700	114
2011/3/13 11:30	0.24	1993	131.0	107	101.8	225	4800	114
2011/3/13 12:00	0.26	1093	131.0	113	102	231	4850	115
2011/3/13 12:30	0.25	588	131.3	118	102.1	236	4850	115
2011/3/13 13:00	0.26	3512	131.8	119	102.8	237	4800	116
2011/3/13 13:30	0.26	2824	132.8	120	103.1	238	4800	116
2011/3/13 14:00	0.26	2411	132.6	122	103.6	240	4850	117
2011/3/13 14:30	0.26	1884	132.5	123	103.8	242	4850	117
2011/3/13 15:00	0.26	1519	132.5	125	104.1	244	4900	118
2011/3/13 15:30	0.26	982	132.5	128	104.3	246	4850	118
2011/3/13 16:00	0.26	468	132.6	129	104.7	248	5000	118
2011/3/13 16:30	0.29	3220	133.2	129	104.9	249	4900	120
2011/3/13 17:00	0.29	3003	133.9	130	105.2	249	4900	120
2011/3/13 17:30	0.29	2584	134.4	132	105.7	251	4850	120
2011/3/13 18:00	0.29	2182	134.8	131	106.4	253	4850	121
2011/3/13 18:30	0.29	1789	135.0	136	106.8	255	5000	121
2011/3/13 19:00	0.29	1179	135.0	137	107.2	258	5050	122
2011/3/13 19:30	0.27	881	134.8	138	107.5	260	5050	122
2011/3/13 20:00	0.3	3391	134.2	140	108	260	5000	123
2011/3/13 20:30	0.3	3080	134.9	142	107.8	262	5000	123
2011/3/13 21:00	0.3	2702	135.4	149	108.6	264	5050	124
2011/3/13 21:30	0.3	2319	135.7	145	108.6	266	5050	124
2011/3/13 22:00	0.3	1889	136.8	147	109	268	5150	125
2011/3/13 22:30	0.3	1448	136.1	149	109.1	270	5150	125
2011/3/13 23:00	0.3	1000	136.3	161	109.9	272	5150	125
2011/3/13 23:30	0.31	512	136.5	154	109.6	278	5200	126
2011/3/14 0:00	0.31	9304	136.6	155	109.5	277	5050	126
2011/3/14 0:30	0.31	2884	136.9	159	109.9	280	5150	127
2011/3/14 1:00	0.31	2507	137.2	160	110.3	282	5160	127
2011/3/14 1:30	0.31	2118	137.4	163	110.5	285	5150	128
2011/3/14 2:00	0.32	1806	137.6	165	110.8	287	5150	128
2011/3/14 2:30	0.32	1250	137.7	166	111.4	289	5200	129
2011/3/14 3:00	0.32	784	137.9	170	111.8	282	5200	129

2011年 3月14日 4時24分

東京電力(株) 原子力立地 会議室

左2

駐所運用目

No

U163

番号

140514

ZF1 1102x-A

ZF1 RHR 27-3/4

1:32:33 (50.11.9)

時間 時刻	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(kPaabs)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
等期値	7.07	321(L3)	137	137	57	-	83	12
2011/3/13 8:00	0.20	1520	137	184	118.3	286	6160	120
2011/3/13 8:30	0.3	1528	134	180	116.6	294	6130	120
2011/3/13 9:00	0.31	1180	135	174	116.1	299	6145	127
2011/3/13 9:30	0.32	810	136	176	116.6	301	6116	123.3
2011/3/13 10:00	0.31	1321	135	179	116.9	304	6122	124.3
2011/3/13 10:30	0.32	1373	138	184	117.3	308	6155	126
2011/3/13 11:00	0.32	1010	136	184	117.4	300	6305	123.8
2011/3/13 11:30	0.31	1010	135	185	117.6	302	6377	130
2011/3/13 12:00	0.32	1204	138	174	116.3	302	6476	120
2011/3/13 12:30	0.31	800	135	180	116.8	299	6672	120
2011/3/13 13:00	0.31	1127	135	181	120.6	295	6850	120
2011/3/13 13:30	0.31	1382	133	168	120.8	284	7063	120
2011/3/13 14:00	0.31	1075	135	184	120.3	300	7088	120
2011/3/13 14:30	0.32	1298	138	187	118.5	304	7088	120
2011/3/13 15:00	0.32	907	135	188	118.9	308	7089	120
2011/3/13 15:30	0.32	885	136	173	118.7	312	7108	120
2011/3/13 16:00	0.33	1120	137	177	118.8	318	7122	116
2011/3/13 16:30	0.32	1376	138	180	118.8	319	7141	113
2011/3/13 17:00	0.34	881	138	185	119	325	7145	115
2011/3/13 17:30	0.35	1280	139	188	119.3	327	7157	116
2011/3/13 18:00	0.34	1250	138	191	118.8	333	7188	117
2011/3/13 18:30	0.35	890	139	195	119.9	337	7188	120
2011/3/13 19:00	0.38	1017	140	189	120.1	342	7173	120
2011/3/13 19:30	0.38	1238	139	200	120.4	344	7184	121
2011/3/13 20:00	0.37	840	141	204	120.9	350	7180	122
2011/3/13 20:30	0.37	965	141	208	121.0	354	7178	122
2011/3/13 21:00	0.38	1238	142	209	121.4	357	7184	122
2011/3/13 21:30	0.38	1260	142	211	121.8	361	7180	122
2011/3/13 22:00	0.38	1160	142	220	121.4	365	7248	120
2011/3/13 22:30	0.39	2018	143	222	121.8	368	7241	125
2011/3/13 23:00	0.38	1647	143	222	122.5	372	7236	125
2011/3/13 23:30	0.40	2000	144	230	122.2	376	7298	124
2011/3/14 0:00	0.40	1722	144	232	123.4	377	7331	126
2011/3/14 0:30	0.40	889	144	232	123.5	378	7365	128
2011/3/14 1:00	0.40	2001	144	233	123.7	378	7396	128
2011/3/14 1:30	0.40	1011	144	235	124.1	383	7376	128
2011/3/14 2:00	0.39	1940	143	238	124.2	381	7408	128
2011/3/14 2:30	0.40	1880	144	238	124.3	378	7443	128
2011/3/14 3:00	0.39	744	143	238	124.5	376	7481	128
2011/3/14 3:30	0.39	1340	143	238	124.5	371	6880	128
2011/3/14 4:00	0.37	1187	141	237	124.5	358	6887	124