

2F2103X-9

2F2

2号機

時刻	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(KPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(KPaabs)	S/O水位(mm)	S/C温度(°C)
基準値	7.07	321(L3)		137	57	-	83	32
2011/3/13 8:00	0.33	1086	137	185.8	110.8	288	3100	132
2011/3/13 8:30	0.31	1284	135	183.7	111	287	3150	132
2011/3/13 9:00	0.31	1226	135	184.9	111.8	290	3200	132
2011/3/13 9:30	0.33	1073	137	180.9	111.8	285	3300	132
2011/3/13 10:00	0.32	1312	136	178.8	112	283	3400	131
2011/3/13 10:30	0.32	1054	136	181.2	112.2	289	3450	131
2011/3/13 11:00	0.33	1109	137	182.8	112.8	280	3500	131
2011/3/13 11:30	0.33	1305	137	189.8	113.9	287	3500	132
2011/3/13 12:00	0.34	1058	138	185.6	113.5	284	3600	132
2011/3/13 12:30	0.36	1054	139	181.2	113.4	280	3700	132
2011/3/13 13:00	0.33	1378	137	185.8	113.5	295	3750	132
2011/3/13 13:30	0.37	918	141	183.1	113.9	284	3800	132
2011/3/13 14:00	0.36	1192	140	180.9	113.8	283	3900	132
2011/3/13 14:30	0.34	1485	138	185.8	114.1	287	4000	132
2011/3/13 15:00	0.37	1160	141	180.6	113.8	283	4050	132
2011/3/13 15:30	0.37	1280	141	182.8	114.3	285	4050	132
2011/3/13 16:00	0.37	1078	141	180.3	114.2	287	4150	132
2011/3/13 16:30	0.39	1047	143	182.6	114.5	287	4200	132
2011/3/13 17:00	0.39	1183	143	180.8	115.3	305	4250	132
2011/3/13 17:30	0.38	1258	142	184.3	115.7	309	4300	133
2011/3/13 18:00	0.37	1259	141	189	115.2	314	4300	133
2011/3/13 18:30	0.37	1256	141	204	116.4	318	4300	134
2011/3/13 19:00	0.39	1130	143	209.0	117.0	324	4300	135
2011/3/13 19:30	0.40	1077	144	212.1	117.3	327	4300	135
2011/3/13 20:00	0.41	1022	145	211.6	117.9	328	4350	135
2011/3/13 20:30	0.40	1220	144	212.4	117.9	328	4400	135
2011/3/13 21:00	0.40	1132	144	214.9	118.2	332	4500	135
2011/3/13 21:30	0.41	1080	145	210.8	118.3	328	4550	135
2011/3/13 22:00	0.40	1170	144	210.9	118.9	328	4650	135
2011/3/13 22:30	0.40	1084	144	214.9	118.7	333	4700	135
2011/3/13 23:00	0.41	1023	145	209.9	118.8	330	4800	135
2011/3/13 23:30	0.40	1273	144	210.6	118.3	331	4800	135
2011/3/14 0:00	0.39	1152	143	220.9	119.7	341	4950	135
2011/3/14 0:30	0.40	1255	144	221.5	119.9	342	4950	135
2011/3/14 1:00	0.42	864	148	224.6	120.1	346	4950	135
2011/3/14 1:30	0.41	1217	145	230.6	120.9	351	4950	137
2011/3/14 2:00	0.42	1039	148	239.4	120.9	358	4950	137
2011/3/14 2:30	0.43	1070	147	236.2	121.0	358	5000	137
2011/3/14 3:00	0.42	1173	146	238.8	121.5	362	5000	138
2011/3/14 3:30	0.41	1278	146	243.7	121.8	365	5000	138
2011/3/14 4:00	0.43	1103	147	247.8	122.8	369	5050	138

2F3105X-9

時間 登録値	G号機							
	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/C圧力(kPaabs)	S/C水位(mm)	S/C温度(°C)
	1.07	321(L3)		13.7	67.0		50	32
2011/3/13 8:00	-0.01	1531	48.2	20	65.5	128	608	54
2011/3/13 8:30	-0.01	1531	54.5	28	65.4	127	602	52
2011/3/13 9:00	0.00	1531	71.4	28	66.2	126	610	48
2011/3/13 9:30	0.06	1531	88.6	28	65.5	126	604	46
2011/3/13 10:00	0.10	1531	90.0	28	65.7	128	602	44
2011/3/13 10:30	0.10	1532	92.0	28	65.9	128	600	43
2011/3/13 11:00	0.00	1531	98.0	28	65.6	128	593	51
2011/3/13 11:30	-0.03	4182	85.4	28	66.0	128	584	52
2011/3/13 12:00	-0.03	3849	66.7	28	65.2	129	601	51
2011/3/13 12:30	-0.03	3884	69.2	27	65.0	127	598	48
2011/3/13 13:00	-0.03	3950	68.8	28	64.7	128	600	47
2011/3/13 13:30	0.02	3818	78.1	27	64.7	129	598	47
2011/3/13 14:00	0.04	3731	68.3	28	64.9	129	600	47
2011/3/13 14:30	0.04	3847	59.4	28	65.0	128	599	47
2011/3/13 15:00	0.04	3587	49.8	28	64.6	129	599	47
2011/3/13 15:30	0.04	3549	45.9	28	64.6	129	598	47
2011/3/13 16:00	0.04	3527	43.3	28	64.4	128	592	46
2011/3/13 16:30	0.04	3504	41.4	28	64.3	129	598	48
2011/3/13 17:00	0.04	3497	40.5	28	64.1	129	600	46
2011/3/13 17:30	0.04	3490	40.0	28	64.0	129	598	46
2011/3/13 18:00	0.03	3470	39.1	28	63.8	128	598	48
2011/3/13 18:30	0.03	3468	38.2	28	63.8	128	598	48
2011/3/13 19:00	0.03	3484	38.1	28	63.8	128	598	48
2011/3/13 19:30	0.03	3458	37.8	28	63.5	129	600	48
2011/3/13 20:00	0.03	3457	38.4	28	63.4	129	598	48
2011/3/13 20:30	0.03	3461	38.8	28	63.3	128	598	48
2011/3/13 21:00	0.03	3454	37.3	28	63.2	129	598	48
2011/3/13 21:30	0.03	3442	36.2	28	63.3	128	598	48
2011/3/13 22:00	0.02	3433	35.4	28	63.2	129	599	48
2011/3/13 22:30	0.02	3428	34.8	28	62.8	130	598	46
2011/3/13 23:00	0.02	3423	34.8	28	63.0	130	600	46
2011/3/13 23:30	0.02	3418	34.2	28	62.8	129	599	48
2011/3/14 0:00	0.01	3418	33.9	28	62.8	129	598	48
2011/3/14 0:30	0.01	3414	33.7	28	62.8	130	598	48
2011/3/14 1:00	0.01	3414	33.8	28	62.4	130	597	48
2011/3/14 1:30	0.00	3413	33.4	28	62.4	130	598	48
2011/3/14 2:00	0.00	3409	33.3	28	62.4	130	598	48
2011/3/14 2:30	0.00	3410	33.1	28	62.3	130	598	48
2011/3/14 3:00	-0.01	3410	33.1	28	62.3	130	598	48
2011/3/14 3:30	-0.01	3410	33.0	28	62.1	130	598	48
2011/3/14 4:00	-0.01	3409	32.8	28	62.1	130	598	48

2F41105X-8

時間	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	4号機		S/O圧力(kPa)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)	
			D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)				
登録値	7.07	321(L3)	13.7	57		50	32	
2011/3/13 8:00	0.24	1497	130.7	102	80	218	4400	113
2011/3/13 8:30	0.24	1488	130.6	103	81.8	217	4450	113
2011/3/13 9:00	0.24	1114	130.6	104	88.2	219	4550	114
2011/3/13 9:30	0.25	1487	130.6	104	100.1	219	4600	114
2011/3/13 10:00	0.25	1487	131.2	105	100.6	221	4600	114
2011/3/13 10:30	0.24	1498	131.1	105	100.6	222	4650	114
2011/3/13 11:00	0.24	1497	131.0	106	101.3	224	4700	114
2011/3/13 11:30	0.24	1393	131.0	107	101.6	225	4600	114
2011/3/13 12:00	0.25	1083	131.0	113	102	231	4650	116
2011/3/13 12:30	0.25	588	131.3	118	102.4	238	4650	116
2011/3/13 13:00	0.28	3312	131.8	119	102.8	237	4800	116
2011/3/13 13:30	0.26	2824	132.6	120	103.1	238	4800	116
2011/3/13 14:00	0.26	2411	132.6	122	103.5	240	4850	117
2011/3/13 14:30	0.26	1884	132.5	123	103.8	242	4850	117
2011/3/13 15:00	0.26	1518	132.5	126	104.1	244	4900	116
2011/3/13 15:30	0.26	882	132.5	128	104.3	248	4950	119
2011/3/13 16:00	0.26	482	132.4	128	104.7	249	5000	119
2011/3/13 16:30	0.28	3329	132.2	129	104.9	248	4900	120
2011/3/13 17:00	0.26	3003	133.6	130	105.2	249	4900	120
2011/3/13 17:30	0.28	2584	134.4	132	105.7	251	4950	120
2011/3/13 18:00	0.28	2182	134.8	131	106.4	253	4950	121
2011/3/13 18:30	0.28	1753	135.0	135	108.8	255	5000	121
2011/3/13 19:00	0.28	1178	135.0	137	107.2	258	5050	122
2011/3/13 19:30	0.28	681	134.8	139	107.8	260	5050	122
2011/3/13 20:00	0.27	331	134.2	140	108	260	6000	123
2011/3/13 20:30	0.3	3381	134.2	140	108	262	5000	123
2011/3/13 21:00	0.3	3080	134.8	142	107.9	262	5050	124
2011/3/13 21:30	0.3	2702	135.4	143	108.6	264	5050	124
2011/3/13 22:00	0.3	2319	135.7	146	108.8	268	5050	124
2011/3/13 22:30	0.3	1889	135.9	147	108	268	5150	125
2011/3/13 23:00	0.3	1448	136.1	148	109.1	270	5150	125
2011/3/13 23:30	0.3	1000	136.3	151	109.3	272	5150	125
2011/3/14 0:00	0.31	512	136.5	154	108.6	276	5200	126
2011/3/14 0:30	0.31	3304	136.4	155	109.9	277	5050	126
2011/3/14 1:00	0.31	2884	136.8	159	109.8	280	5150	127
2011/3/14 1:30	0.31	2507	137.4	160	110.3	282	5150	127
2011/3/14 2:00	0.32	2118	137.4	163	110.5	285	5150	128
2011/3/14 2:30	0.32	1885	137.6	166	110.8	287	5150	128
2011/3/14 3:00	0.32	1238	137.7	168	111.4	290	5200	129
2011/3/14 3:30	0.32	784	137.8	170	111.8	292	5200	129
2011/3/14 4:00	0.33	320	138.1	173	112.2	285	5200	130
2011/3/14 4:30	0.33	3135	138.4	178	112.5	286	5150	130

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

11/4/A

2011/3/14 2:10	37	点校中	36	36	40	-	-	-	南南西	1.8
2011/3/14 2:20	37	点校中	37	36	42	-	-	-	南南西	2.0
2011/3/14 2:30	36	点校中	38	37	40	-	-	-	南南西	0.9
2011/3/14 2:40	37	点校中	37	37	42	-	-	-	南南西	1.4
2011/3/14 2:50	37	点校中	37	37	40	-	-	-	南南西	1.8
2011/3/14 3:00	36	点校中	36	35	41	-	-	-	南南西	2.1
2011/3/14 3:10	36	点校中	38	38	40	-	-	-	南南西	1.2
2011/3/14 3:20	38	点校中	36	38	42	-	-	-	南南西	3.1
2011/3/14 3:30	37	点校中	37	37	43	-	-	-	南南西	5.0
2011/3/14 3:40	37	点校中	35	37	40	-	-	-	南南西	4.7
2011/3/14 3:50	36	点校中	38	38	40	-	-	-	南南西	6.5
2011/3/14 4:00	37	点校中	36	37	42	-	-	-	南南西	6.5
2011/3/14 4:10	38	点校中	37	36	42	-	-	-	南南西	3.4
2011/3/14 4:20	36	点校中	37	38	41	-	-	-	南南西	1.8
2011/3/14 4:30	39	点校中	37	38	41	-	-	-	南南西	3.1
2011/3/14 4:40		点校中								
2011/3/14 4:50		点校中								
2011/3/14 5:00		点校中								
2011/3/14 5:10		点校中								
2011/3/14 5:20		点校中								
2011/3/14 5:30		点校中								
2011/3/14 5:40		点校中								
2011/3/14 5:50		点校中								
2011/3/14 6:00		点校中								
2011/3/14 6:10		点校中								
2011/3/14 6:20		点校中								
2011/3/14 6:30		点校中								
2011/3/14 6:40		点校中								
2011/3/14 6:50		点校中								
2011/3/14 7:00		点校中								
2011/3/14 7:10		点校中								
2011/3/14 7:20		点校中								
2011/3/14 7:30		点校中								
2011/3/14 7:40		点校中								
2011/3/14 7:50		点校中								
2011/3/14 8:00		点校中								
2011/3/14 8:10		点校中								
2011/3/14 8:20		点校中								
2011/3/14 8:30		点校中								
2011/3/14 8:40		点校中								
2011/3/14 8:50		点校中								
2011/3/14 9:00		点校中								
2011/3/14 9:10		点校中								
2011/3/14 9:20		点校中								
2011/3/14 9:30		点校中								
2011/3/14 9:40		点校中								

左

ERC 医療班状況報告⑰
平成23年3月14日 5時20分時点 (下線が更新情報)
～東北地方太平洋沖地震～

【患者状況】

経済産業省	
番号	140540

1. 被ばく患者の措置状況：

<事業者等情報>

福島第一：不明→

- ・「被ばくあり」との情報があったため、照会。モニタリングポストの数値は上昇しているが、健康への影響が出るレベルではない。当該区域にいる従業員への医療提供は不要な状況で、現在行っている屋内退避やマスクなどの防護が有効。
- ・17名顔面汚染(社員9名、協力会社8名)。管理区域内から戻ってきて測定したところ、被ばくしていたことが判明したが、健康への影響が出るレベルではない。(現在は緊急時対策室にて待機)
- ・1号機のベント操作に伴い、社員1名が100mSvを超過(106.30mSv)。急性被ばくのレベルではなく、セルフエアセットをして作業を行っていたため、内部被ばくのおそれなしで医療的処置は不要。本人も特に症状はない。従って問題なしと考えられたが、その後、頭痛や熱っぽさ等の症状を訴えたことから大野病院に搬送したものの、医師不在のためOFCへ搬送。その後は免震棟医務室にて安静中で回復傾向にあるとのこと。(診断では異常は見られていない)。
- ・爆発の前後に現地で給水作業(12日10:00~22:00)を行った自衛隊員5名について、放射能汚染の可能性あり。作業終了後に現場で測定した時には「異常なし」だったが、OFCへ移動後、測定したところ、30,000cpm(除染前)→5,000~10,000cpm(除染後)の値(核種は未同定)。
- ・消防官の状況について消防庁に確認したところ、事実関係確認中とのこと。
- ・警察官の状況について、警察庁に確認したところ、2名が除染必要(汚染部位は頭部)であったため除染をした(線量は不明)。

福島第二：無し

<住民情報>

- ・双葉厚生病院の患者95名を自衛隊ヘリ(60名)及び県が借りた民間バス(35名)でそれぞれ二本松福島県男女共生センター、川俣町済生会川俣病院へ移動。自衛隊ヘリ移動の60名が、双葉高校のグラウンドで待機していた際に1Fの爆発があり、被ばくの疑いがある。
- ・双葉高校のグラウンドで待機していた双葉町の住民約100名がバスで避難した後、12日18:30頃そのうち9名にサーベイメーターによる測定を実施したと

ころ、1名が18,000cpm、1名が30,000~36,000cpm、1名が40,000cpm、1名が40,000cpm弱の値(残り5名はごく小さい値)。県外へバラバラに避難したものの、再び集合し、二本松市福島男女共生センターへ移動。

- ・県はスクリーニングを開始(3/13 県内の保健所2カ所、郡山市立総合体育館、二本松男女共生センター)。18,000cpmを超えた者が30数名。その後除染。除染後再計測して低い数値だったため診療せず避難所へ戻る。(18,000cpmは独自の基準で、3/14以降は100,000cpmまで上げて対応(県立医科大の判断))。

2. その他負傷者情報

○福島第一:

- ・社員2名(軽傷)
- ・協力会社2名(うち1名両足骨折)
- ・行方不明2名(4号タービン建屋内)
- ・急病人1名発生(脳梗塞、救急車搬送、県情報)。
- ・管理区域外にて社員1名が左胸の痛みを訴えて救急車を要請(意識あり)。
- ・1号機付近で爆発と発煙が発生した際に4名が1号タービン建屋付近(管理区域外)で負傷。川内診療所で診療。
- ・社員2名が中央制御室での全面マスク着用作業中に不調を訴え、福島第二の産業医の受診を受けるべく搬送。

○福島第二: 1階軽傷1名、2階死亡1名(クレーンのオペレータ、タワークレーンが折れオペレータールームがつぶれ頭に当たった模様)

○JAEA 東海再処理施設: 1名けが

事故発生場所: 再処理 UC 玄関。

事故概要: 発生時間 17:28

負傷状況: 左コメカミ、赤チン程度

○日本原燃(株) 再処理施設: けが人なし

○原子燃料工業(株) 東海事業所: けが人なし

○OGNF: けが人なし

○東海第二発電所(?): けが人なし→3名軽傷

発生場所: 煙突に宙づり

負傷状況: 軽傷(救助され病院搬送→帰宅中)

○浜岡原子力発電所: けが人なし

○女川原子力発電所：1名けが（協力会社）
負傷状況：落下物で足に血のにじみ程度

【医療機関の被ばく患者受入状況】

3月11日

21：25頃 福島県立医科大学付属病院（二次被ばく医療機関）に被ばく患者発生時の患者受入を要請→体制整備済。21：30頃 放射線医学総合研究所（三次被ばく医療機関）被ばく患者受入体制整備済。（緊急被ばく医療ダイヤル [REDACTED] [REDACTED] 重度3名程度、軽度10名程度）

22：30頃 今村病院（一次被ばく医療機関）現時点で受入不能。
福島県厚生農業協同組合連合会双葉厚生病院（一次被ばく医療機関）現時点で受入不能。

23：10頃 福島県立大野病院（一次被ばく医療機関）被ばく患者受入体制整備済を確認。

3月12日

7：05頃 福島県近隣自治体防災部局に被ばく患者の受け入れ先機関の照会開始。

【安定ヨウ素剤の状況】

- ・大熊町役場に安定ヨウ素剤24,000錠（2500人分）準備完了、子供用100g粉末、シロップ25g×4瓶、生成水、スポイトも準備あり。
- ・双葉町役場に安定ヨウ素剤錠剤1000個入（16箱）、粉末25g3瓶、生成水4本、シロップ4本を準備。
- ・原安委からは、安定ヨウ素剤を投与するよりは、被ばく状況もないため、遠方に避難するような対応とることを確認。
- ・福島県OFCに富岡町、浪江町、楢葉町、広野町の安定ヨウ素剤の備蓄場所、量、投与できる医師、薬剤師について照会を依頼。
- ・富岡町の備蓄分は、避難場所地域となっている川内村役場に持ち込んでおり、量の管理は県の原安課が行っている。医師、薬剤師は不明。パンフレット（薬の説明等）を合わせて持ち込んでいるとのこと。
- ・楢葉町の備蓄分は避難と同時に運ばれてしまったが、詳細が把握できていない。錠剤に加え、子供用シロップもあった。医師はいるが、安定ヨウ素剤の投与による副作用等を問診できる医師ではない。
- ・県対策本部に対し、富岡町、浪江町、楢葉町の安定ヨウ素剤の備蓄状況等を把握し分量調整をOFCと相談しながら行うように要請。
- ・福島県からの要請を受け、近隣自治体へ安定ヨウ素剤の提供を依頼し、茨城県から提供を受け、福島県で準備した安定ヨウ素剤と合わせて約23万人分の準備が整うよう調整中。23時10分福島空港着。現在郡山自衛隊駐屯地に保管しており、明

朝より自衛隊機で輸送し、福島県庁・郡山市総合体育館・郡山高校・相双保健所・いわき市保健所・二本松市男女共生センターに到着する予定。

【救護所の設置状況】

双葉町：3キロ圏外4カ所に住民を移動し、救護所を開設予定。ヨウ素も準備予定。
内科医1名（一般内科医で安定ヨウ素剤投与後の副作用を判断できる者ではない）のみで4カ所に配置が困難。

大熊町：安定ヨウ素剤を適切に調剤、投与、副作用の問診ができる医師、薬剤師の有無については不明。避難所に救護所は設置されていないが医療従事者が適宜対応。

【専門家、支援者等の輸送等】

○福島県OFCへ専門医等を（独）放医研から派遣。

（医師）、（看護師）、（放射線測定技師）の3名。

8：10 （独）放医研発 （自衛隊ヘリ）

9：45 OFC到着

○（独）放医研においてモニタリングチーム、医療チーム9名（うち広島大より医師6名、看護師1名）、SPEED-I支援要員が待機中。

○現地にスクリーニング（汚染検査）の体制について

・複数の電力事業者から資機材を福島県いわき市（東京エネシス小名浜工事事務所）へ搬送（18時ころ）し、県が本部へ搬送中。

・複数の電力事業者から人材を現地対策本部（放医研 氏）へ派遣予定。・放医研（千葉県稲毛市）から人材と測定機器を自衛隊ヘリにて福島県の指定する場所（福島県郡山市 開成山陸上競技場及び郡山市総合体育館）へ搬入予定（15時半出発、17時から17時半到着予定）。

・放射線技師会に人材派遣の依頼（県が県技師会へ依頼し、県技師会から国の技師会に依頼）。

○川俣町にJAEAと放医研での1チーム（医師、看護師、放射線技師、除染車）到着。
川俣町において、設置場所と除染の順番を確認中。

現地モニタリング情報(1枚目) エコーマットを(2回目)

福島第一(1F) MP-1北側(敷地最北敷地境界:サーベイメーター変更(電線箱式))

3月13日(続き)																							
測定値(μ Sv/h)	9:00	9:10	9:20	9:30	9:40	9:50	10:00	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50	12:00	12:10	12:20	12:30	
		37	30	27	25	23	23	20	20	19	19	19	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	17
3月13日(続き)																							
測定値(μ Sv/h)	12:40	12:50	13:00	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50	15:00	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:40	
		17	17	17	17	17	16	16	24	25	21	21	32	52	35	24	34	24	39	31	31	45	
3月13日(続き)																							
測定値(μ Sv/h)	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10	18:20	18:30									
		150	46	60	30	120	62	45	36	40	35	30	27	26									

福島第一(1F) MP-2(敷地北西敷地境界:サーベイメーター変更(電線箱式)):MP-1は崖の上により夜間は危険なため変更。

3月13日																						
測定値(μ Sv/h)	20:10	20:20	20:30	20:40	20:50	21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50	22:00	22:10	22:20	22:30	22:40	22:50	23:00	23:10	23:20	23:30	23:40
		450	450	440	440	440	440	440	440	440	430	430	430	430	430	430	420	420	420	420	410	420
3月13日(続き)																						
測定値(μ Sv/h)	23:50																					
		23.50																				
3月14日(続き)																						
測定値(μ Sv/h)	0:00	0:10	0:20	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30	2:40	2:50	3:00	3:10	3:20	3:30
		410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	440	440	650	720	480	650	720
3月14日(続き)																						
測定値(μ Sv/h)	3:40	3:50																				
		699	680																			

福島第一(1F) MP-6(正門:モニタリングカー:固定)

3月13日(続き)																						
モニタリングカー 測定値(μ Sv/h)	9:10	9:20	9:30	10:00	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40	12:50	13:00
		175	281.7	26.0	6.5	6.4	8.3	6.8	6.0	6.0	5.8	5.6	6.0	7.9	6.8	6.6	5.5	5.4	5.3	5.5	5.3	5.4
3月13日(続き)																						
モニタリングカー 測定値(μ Sv/h)	13:10	13:20	13:30	13:40	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:40
		4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	21.9	39.0	57.6	17.6	10.1	10.9	8.3	5.7	5.0	4.5	4.4	5.5	5.2	4.6	4.3	4.2
3月13日(続き)																						
モニタリングカー 測定値(μ Sv/h)	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10	18:20	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	19:30	19:40	19:50	20:00	20:10	20:20
		4.2	4.3	4.2	4.6	5.2	5.9	6	5.4	5.2	5.3	4.9	4.8	5.2	5.1	4.7	4.6	4.8	5.6	5.7	4.4	4.5
3月13日(続き)																						
モニタリングカー 測定値(μ Sv/h)	20:30	20:40	20:50	21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50	22:00	22:10	22:20	22:30	22:40	22:50	23:00	23:10	23:20	23:30	23:40	23:50	0:00
		4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9

福島第一(1F) MP-6(正門:モニタリングカー:固定)

3月14日(続き)																	
モニタリングカー	0:10	0:20	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30	2:40	2:50
測定値(μSv/h)	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.33	4.20	66.3

福島第一(1F) MP-4(1号機北西敷地境界:モニタリングカー(相崎刈羽))

3月13日(続き)																						
測定値(μSv/h)	8:26	8:27	8:29	8:31	8:33	8:35	8:37	8:39	8:41	8:43	8:45	8:47	8:49	8:51	8:58	9:00	9:02	9:04	9:06	9:08	9:10	9:12
風向	864.2	1124.3	1038.2	1144.1	1204.2	1153.6	717.7	554.1	307.8	197.7	186.2	261.2	473.1	679.8	221.3	143.5	108.5	97.4	88.7	101.8	138.8	193.2
風速(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	北西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SRV開
FPボック注入

3月13日(続き)																						
測定値(μSv/h)	9:14	9:16	9:18	9:20	9:22	9:24	9:26	9:28	9:30	9:32	9:34	9:36	9:38	9:40	9:42	9:44	9:46	9:48	9:50	9:52	9:54	9:56
風向	199.5	187.3	124.5	76.9	75.3	73.8	72.3	71.2	70.3	69.4	68.6	69.5	68.3	66.8	65.3	65.8	65.4	65.0	64.7	64.3	63.9	63.5
風速(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	北西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PCVAスタート

3月13日(続き)													
測定値(μSv/h)	9:58	10:00	10:02	10:04	10:06	10:08	10:10	10:12	10:14	10:16			
風向	63.2	62.8	62.5	62.1	61.8	61.4	61.1	60.8	60.6	60.3			
風速(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	北西			

3月13日(続き)																								
測定値(μSv/h)	10:20	10:30	10:40	10:50	11:00	11:10	11:18	11:20	11:30	11:40	11:50	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40	12:50	13:00	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50	13:56
風向	61.8	58.0	56.8	55.5	54.3	53.3	52.8	53.7	51.3	50.0	49.4	48.6	47.8	47.1	50.2	82.5	97.9	291.8	905.1	1657.5	829.7	595.5		
風速(m/s)	-	-	-	-	-	-	北西	-	-	-	-	-	-	北西	2.6	-	-	北東	東北	東	東	1.5	1.5	1.3

3月13日(続き)																						
測定値(μSv/h)	13:58	14:00	14:02	14:04	14:06	14:08	14:10	14:12	14:14	14:16	14:18	14:20	14:30	14:38	14:40	14:42	14:44	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30
風向	531.8	499.3	602.6	490.9	599.1	595.3	646	547.3	289.7	170.6	154.3	135.4	129.9	112.2	133	184.1	179.8	169.8	58.8	54.3	53	51.8
風速(m/s)	0.6	-	-	-	-	-	東南東	-	-	-	南	南南東	南南東	南南東	0.7	-	-	-	-	-	-	-

3月13日(続き)																						
測定値(μSv/h)	15:36	15:38	15:40	15:42	15:44	15:46	15:48	15:50	15:52	15:54	15:56	15:58	16:00	16:02	16:04	16:06	16:08	16:10	16:12	16:14	16:16	16:18
風向	51.6	52.1	56.5	85	135.8	116.6	100.7	70.1	773.4	80.6	82.8	90	107	83.8	71.1	64.7	61.4	58	56.6	55.1	54.2	55.6
風速(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	南	-	-	-	-	-	-	-

左 2

經濟產業省

番号 140708

時間 時刻	炉圧(Mpa)	炉水位(mm) 32(L3)	1号機					
			炉水温度(°C)	D/W炉力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O炉力(kPaabs)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
	7.57			13.7	67		82	32
			炉水温度					
2011/3/13 8:00	0.29	1528	137	154	115.3	298	6160	126
2011/3/13 8:30	0.3	1528	134	159	115.8	294	6130	126
2011/3/13 9:00	0.31	1180	135	174	118.1	299	6145	127
2011/3/13 9:30	0.32	810	138	178	118.8	301	6118	123.3
2011/3/13 10:00	0.31	1321	138	178	118.9	304	6124	124.3
2011/3/13 10:30	0.32	1373	138	184	117.3	308	6155	125
2011/3/13 11:00	0.32	1014	138	184	117.4	300	6303	123.6
2011/3/13 11:30	0.31	1910	135	185	117.8	302	6371	130
2011/3/13 12:00	0.32	1204	138	174	118.3	302	6478	129
2011/3/13 12:30	0.31	900	135	189	119.8	298	6674	129
2011/3/13 13:00	0.31	1127	138	181	120.6	293	6880	128
2011/3/13 13:30	0.31	1982	133	158	120.8	294	7089	128
2011/3/13 14:00	0.31	1075	125	164	120.3	300	7066	128
2011/3/13 14:30	0.32	1298	138	187	119.5	304	7088	129
2011/3/13 15:00	0.32	807	138	188	118.8	308	7089	128
2011/3/13 15:30	0.32	865	138	173	118.7	312	7108	129
2011/3/13 16:00	0.33	1130	137	177	118.6	318	7122	119
2011/3/13 16:30	0.32	1375	138	180	118.8	319	7141	113
2011/3/13 17:00	0.34	961	136	185	119	325	7145	116
2011/3/13 17:30	0.35	1290	139	186	119.3	327	7157	118
2011/3/13 18:00	0.34	1250	138	191	118.6	333	7166	117
2011/3/13 18:30	0.35	890	139	195	119.9	337	7186	120
2011/3/13 19:00	0.35	1017	140	198	120.1	342	7173	120
2011/3/13 19:30	0.36	1238	139	200	120.4	344	7184	121
2011/3/13 20:00	0.37	940	141	204	120.9	350	7180	122
2011/3/13 20:30	0.37	885	141	208	121.0	354	7178	122
2011/3/13 21:00	0.36	1238	142	209	121.4	357	7184	122
2011/3/13 21:30	0.36	1250	142	211	121.8	361	7190	122
2011/3/13 22:00	0.38	1180	142	220	121.4	365	7249	125
2011/3/13 22:30	0.38	2618	143	222	121.9	368	7241	125
2011/3/13 23:00	0.38	1847	143	222	122.6	372	7238	125
2011/3/13 23:30	0.40	2000	144	230	122.2	378	7299	124
2011/3/14 0:00	0.40	1722	144	232	123.4	377	7331	125
2011/3/14 0:30	0.40	989	144	232	123.6	376	7363	126
2011/3/14 1:00	0.40	2081	144	233	123.7	375	7368	126
2011/3/14 1:30	0.40	1011	144	235	124.1	383	7378	126
2011/3/14 2:00	0.39	1940	143	236	124.2	381	7408	126
2011/3/14 2:30	0.40	1680	144	236	124.3	378	7443	126
2011/3/14 3:00	0.38	744	143	238	124.9	376	7481	126
2011/3/14 3:30	0.39	1340	143	238	124.8	371	5980	129
2011/3/14 4:00	0.37	1187	141	237	124.8	358	5887	124
2011/3/14 4:30	0.37	1727	141	233	124.8	352	5875	122
2011/3/14 5:00	0.37	1100	141	227	124.3	346	5902	121
2011/3/14 5:30	0.37	1258	141	223	124.4	345	5908	120
2011/3/14 6:00	0.36	1598	138	220	124.2	342	5950	119