

可搬型モニタリングポスト現地線源照射試験

文部科学省 管理№	市町村名	設置場所名	開始日時	終了日時	設定値																				線源照射試験										表示器 確認	結果 判定										
					ALARM SET	ALARM L (nGy/h)	ALARM H (nGy/h)	ALARM HH (μGy/h)	ALARM RESET	NaI Tc (s)	SSD Tc (s)	INTERVAL (min)	NaI FACTOR	SSD FACTOR	NaI ADJ SET	COMM TYPE	VOLTAGE HV (V)	VOLTAGE BATT.LV (V)	VOLTAGE BATT.LEX (V)	VOLTAGE E +5V (V)	VOLTAGE E -5V (V)	VOLTAGE E +3.3V (V)	DET MODE	NaI SV	SSD SV	2MeV CUT	HV 試験前 (V)	HV 試験後 (V)	外見	清掃	動作確認	時刻確認	供給電源確認 BATT (V)	CFC 動作確認			伝送試験	試験前 (ch)	試験後 (ch)	NaI 照射値 (nGy/h)	NaI BG (nGy/h)	NaI NET (nGy/h)	NaI 照射差 (%)	SSD 照射値 (μGy/h)	SSD GROSS (μGy/h)	SSD 照射差 (%)
					モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値			モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値
2701	福島市	ふくしま自治研修センター	2013/2/12 9:00	2013/2/12 11:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	663.2	0.0	13.4	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.09	ON	669.8	664.0	良	済	良	良	13.0	良	良	136	132.4	785.3	125.5	935.5	19.1	78.53	83.95	6.9	良	合格
2702	福島市	もにわの湯	2013/2/22 12:45	2013/2/22 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	620.4	0.0	13.3	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.09	ON	620.8	620.2	良	済	良	良	12.9	良	良	132	132.9	784.8	37.5	918.6	17.0	78.48	82.32	4.9	良	合格
2703	福島市	旧塚切邸	2013/2/22 9:25	2013/2/22 11:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	599.2	0.0	13.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	600.2	600.2	良	済	良	良	13.1	良	良	130	132.7	784.8	199.9	890.1	13.4	78.48	82.18	4.7	良	合格
2704	福島市	町畑中央団地公園	2013/2/14 11:20	2013/2/14 13:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	642.6	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.29	ON	644.2	642.4	良	済	良	良	12.7	良	良	129	133.1	785.2	339.2	905.8	15.4	78.52	82.31	4.8	良	合格
2705	福島市	十六沼公園体育館	2013/2/19 9:25	2013/2/19 11:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	698.6	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.01	ON	699.8	699.6	良	済	良	良	12.8	良	良	131	131.6	785.0	109.0	910.0	15.9	78.50	81.85	4.3	良	合格
2706	福島市	東部学校給食センター	2013/2/22 9:05	2013/2/22 11:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	617.1	0.0	13.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.26	ON	620.8	618.6	良	済	良	良	13.1	良	良	134	132.6	797.7	477.3	913.7	14.5	79.77	84.12	5.5	良	合格
2707	福島市	北沢又団地公園	2013/2/21 9:15	2013/2/21 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	608.1	0.0	14.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.28	ON	606.6	607.8	良	済	良	良	12.7	良	良	127	132.6	784.9	205.1	876.9	11.7	78.49	82.74	5.4	良	合格
2708	福島市	福島市中央卸売市場	2013/2/22 13:00	2013/2/22 16:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	630.0	0.0	13.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	634.8	630.0	良	済	良	良	13.1	良	良	133	132.4	797.7	127.6	891.4	11.7	79.77	84.72	6.2	良	合格
2709	福島市	西原農村公園	2013/2/19 12:45	2013/2/19 15:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	679.8	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	680.6	680.6	良	済	良	良	12.7	良	良	133	132.7	785.0	381.9	877.1	11.7	78.50	84.93	8.2	良	合格
2710	福島市	立子山農村広場	2013/2/14 9:00	2013/2/14 11:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	625.4	0.0	13.3	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	628.4	625.8	良	済	良	良	13.0	良	良	132	132.9	785.2	274.8	926.2	18.0	78.52	83.90	6.9	良	合格
2711	福島市	大門の湯駐車場	2013/1/31 15:30	2013/1/31 17:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	633.8	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.26	ON	617.3	634.1	良	済	良	良	12.7	良	良	132.5	132.1	785.9	209.5	900.5	14.6	78.59	87.50	11.3	良	合格
2712	福島市	福島西IC	2013/2/21 13:35	2013/2/21 16:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	622.2	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06	ON	623.2	623.4	良	済	良	良	12.8	良	良	129	132.1	797.8	384.3	917.7	15.0	79.78	87.81	10.1	良	合格
2713	福島市	南部受水池	2013/2/18 12:35	2013/2/18 14:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	650.2	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	661.2	650.2	良	済	良	良	12.9	良	良	142	132.8	785.0	218.1	912.9	16.3	78.50	83.68	6.6	良	合格
2714	福島市	蓬萊第一団地公園	2013/2/21 13:05	2013/2/21 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	603.9	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	613.2	603.8	良	済	良	良	12.8	良	良	145	132.9	784.9	174.1	903.9	15.2	78.49	83.66	6.6	良	合格
2715	福島市	水道局施設管理センター	2013/2/18 9:30	2013/2/18 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	599.1	0.0	13.4	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	4.97	ON	604.4	598.8	良	済	良	良	13.0	良	良	141	132.9	785.0	406.7	921.3	17.4	78.50	86.50	8.9	良	合格
2716	福島市	旧松川小学校跡	2013/2/13 12:30	2013/2/13 14:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	608.8	0.0	14.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.26	ON	609.4	608.4	良	済	良	良	12.7	良	良	132	131.6	785.2	142.6	925.4	17.9	78.52	84.09	7.1	良	合格
2717	福島市	つちゆロードパーク	2013/2/12 13:15	2013/2/12 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	604.4	0.0	13.3	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.04	ON	605.8	605.4	良	済	良	良	12.9	良	良	129	132.9	785.3	52.7	921.5	17.3	78.53	86.16	9.7	良	合格
2718	福島市	花見山ウォーキングトレイル 駐車場	2013/2/13 9:10	2013/2/13 11:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	599.6	0.0	14.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.08	ON	601.0	600.2	良	済	良	良	12.9	良	良	134	133.1	785.2	618.6	914.4	16.5	78.52	86.90	10.7	良	合格
2719	会津若松市	会津若松市河東支所	2012/11/28 13:00	2012/11/28 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	676.7	0.0	14.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.10	ON	682.4	677.8	良	済	良	良	13.1	良	良	139	133	789.0	122.0	899.0	13.9	78.90	85.71	8.6	良	合格
2720	会津若松市	滝沢浄水場	2012/11/29 9:50	2012/11/29 12:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	678.5	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.11	ON	680.4	677.8	良	済	良	良	12.8	良	良	130	131.5	789.0	89.6	913.6	15.8	78.90	85.01	7.7	良	合格
2721	会津若松市	六軒浄水場	2012/11/29 12:50	2012/11/29 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	606.5	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.09	ON	609.5	606.4	良	済	良	良	12.8	良	良	134	132.9	789.0	80.2	917.3	16.3	78.90	86.04	9.0	良	合格
2722	会津若松市	会津若松市下水浄化工場	2012/11/30 9:40	2012/11/30 14:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	632.0	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	635.9	632.2	良	済	良	良	12.6	良	良	134	132.9	788.9	114.3	893.7	13.3	78.89	83.90	6.4	良	合格
2723	会津若松市	会津若松市大戸公民館	2012/12/3 13:00	2012/12/3 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	634.3	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.11	ON	637.6	634.6	良	済	良	良	12.9	良	良	135	133.4	788.8	55.7	916.6	16.2	78.88	82.58	4.7	良	合格
2724	会津若松市	会津若松市役所 北会津支所	2012/11/30 14:20	2012/11/30 16:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	638.0	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.16	ON	643.0	638.0	良	済	良	良	12.8	良	良	139	133.4	788.9	111.7	910.3	15.4	78.89	85.09	7.9	良	合格
2725	会津若松市	会津若松市基幹集落センター	2012/12/4 12:40	2012/12/4 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	579.4	0.0	12.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.24	ON	584.8	579.2	良	済	良	良	12.6	良	良	140	132.4	788.8	77.1	913.9						

可搬型モニタリングポスト現地線源照射試験

文部科学省管理№	市町村名	設置場所名	開始日時	終了日時	設定値															線源照射試験										表示器確認	結果判定															
					ALARM SET	ALARM L (nGy/h)	ALARM H (nGy/h)	ALARM HH (μGy/h)	ALARM RESET	NaI Tc (s)	SSD Tc (s)	INTERVAL (min)	NaI FACTOR	SSD FACTOR	NaI ADJ SET	COMM TYPE	VOLTAGE HV (V)	VOLTAGE BATT LV (V)	VOLTAGE BATT EX T (V)	VOLTAGE E +5V (V)	VOLTAGE E -5V (V)	VOLTAGE E +3.3V (V)	DET MODE	NaI SV	SSD SV	3MeV CUT	HV 試験前 (V)	HV 試験後 (V)	外見			清掃	動作確認	時刻確認	供給電圧確認 BATT (V)	CFC 動作確認	伝送試験	GAIN確認	NaI 照射値 (nGy/h)	NaI BG (nGy/h)	NaI NET (nGy/h)	NaI 照射誤差 (%)	SSD 照射値 (μGy/h)	SSD GROSS (μGy/h)	SSD 照射誤差 (%)	
					10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	611.0	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	611.8	611.8	良	済			良	良	12.9	良	良	132	132.5	788.2	49.7	878.9	11.5	78.82	82.19	4.3	良
2737	郡山市	郡山市立赤津小学校跡	2012/12/13 13:00	2012/12/13 15:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	661.8	0.0	13.1	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	665.4	662.2	良	済	良	良	13.0	良	良	135	133.0	788.0	64.3	894.8	13.6	78.80	84.69	7.5	良	合格
2738	郡山市	湖南スポーツ広場	2012/12/17 11:20	2012/12/17 13:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	597.6	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	600.5	597.6	良	済	良	良	13.0	良	良	136	133.0	788.2	53.2	893.5	13.4	78.82	79.26	0.6	良	合格
2739	郡山市	湖南行政センター	2012/12/13 9:50	2012/12/13 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	681.9	0.0	12.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	687.2	682.6	良	済	良	良	12.4	良	良	138	131.9	788.0	69.2	894.1	13.5	78.80	82.53	4.7	良	合格
2740	郡山市	月形連絡所	2012/12/17 9:10	2012/12/17 11:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	607.5	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.13	ON	612.2	608.4	良	済	良	良	13.2	良	良	139	132.5	788.0	147.7	906.3	15.0	78.80	84.30	7.0	良	合格
2741	郡山市	田村行政センター	2012/12/18 9:30	2012/12/18 11:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	591.7	0.0	14.9	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	594.8	592.2	良	済	良	良	13.4	良	良	132	132.7	788.0	170.0	897.0	13.8	78.80	83.61	6.1	良	合格
2742	郡山市	東山公園	2012/12/20 12:20	2012/12/20 14:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	601.2	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06	ON	589.4	601.6	良	済	良	良	12.7	良	良	—	132.5	785.2	141.0	857.9	9.3	78.52	84.41	7.5	良	合格
2743	郡山市	田村地域交流センター	2013/2/15 13:50	2013/2/15 16:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	675.3	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	681.2	675.4	良	済	良	良	12.8	良	良	—	132.8	784.9	121.1	910.9	16.1	78.49	81.57	3.9	良	合格
2744	郡山市	中田行政センター	2012/12/19 9:50	2013/2/20 12:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	591.3	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.13	ON	591.4	590.0	良	済	良	良	12.7	良	良	134	132.7	788.0	137.5	931.5	18.2	78.80	82.86	5.2	良	合格
2745	郡山市	中田地域交流センター	2012/12/19 13:05	2012/12/18 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	567.0	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	567.6	568.0	良	済	良	良	12.9	良	良	129	132.1	800.6	236.4	917.6	14.6	80.06	85.32	6.6	良	合格
2746	郡山市	西田埋立処分場	2012/12/26 13:30	2012/12/26 16:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	598.4	0.0	14.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06	ON	598.5	598.3	良	済	良	良	13.2	良	良	131	132.5	800.6	307.3	940.7	17.5	80.06	84.46	5.5	良	合格
2747	郡山市	西田行政センター	2012/12/26 9:10	2012/12/26 13:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	516.2	0.0	12.9	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	534.0	625.4	良	済	良	良	13.0	良	良	137	132.0	799.9	445.8	939.2	17.4	79.99	85.15	6.5	良	合格
2748	郡山市	日和行政センター	2013/1/9 9:20	2013/1/9 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	650.8	0.0	12.5	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.15	ON	653.6	651.6	良	済	良	良	12.6	良	良	130	132.6	800.6	251.8	928.2	15.9	80.06	86.83	8.5	良	合格
2749	郡山市	富久山行政センター	2012/12/25 9:30	2012/12/25 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	623.3	0.0	12.3	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.27	ON	628.2	624.0	良	済	良	良	12.5	良	良	136	132.5	800.6	212.7	904.3	13.0	87.05	80.06	8.7	良	合格
2750	郡山市	富田行政センター	2012/12/25 13:20	2012/12/25 16:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	608.5	0.0	13.0	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	5.04	ON	614.6	608.2	良	済	良	良	13.1	良	良	137	133.0	787.9	412.9	865.1	9.8	78.79	85.51	8.5	良	合格
2751	郡山市	下水道管理センター	2012/12/21 9:20	2012/12/21 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	659.2	0.0	12.8	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.35	ON	666.4	659.6	良	済	良	良	12.9	良	良	136	132.3	800.8	375.7	927.3	15.8	80.08	83.02	3.7	良	合格
2752	郡山市	三郷行政センター	2012/12/21 13:00	2012/12/21 16:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	699.3	0.0	13.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.27	ON	694.8	699.2	良	済	良	良	13.1	良	良	126	132.0	797.8	108.3	924.7	15.9	79.78	87.13	9.2	良	合格
2754	いわき市	小白井集会所	2013/2/21 8:45	2013/2/21 11:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	591.7	0.0	13.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.30	ON	598.0	591.8	良	済	良	良	13.9	良	良	137	132.3	797.8	135.2	907.8	13.8	79.78	84.91	6.4	良	合格
2755	いわき市	上桶売公民館	2013/2/20 8:45	2013/2/20 11:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	722.3	0.0	13.1	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.16	ON	720.4	722.0	良	済	良	良	13.0	良	良	127	132.2	797.9	118.5	905.5	13.5	79.79	86.94	9.0	良	合格
2756	いわき市	夏井川溪谷キャンプ場	2013/2/18 8:25	2013/2/18 11:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	586.8	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.16	ON	586.2	586.4	良	済	良	良	12.9	良	良	130	132.0	797.9	101.5	891.2	11.7	79.79	87.77	10.0	良	合格
2766	いわき市	上水公民館	2013/2/19 8:35	2013/2/19 11:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	685.7	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	693.6	686.0	良	済	良	良	13.1	良	良	144	132.8	798.0	90.3	922.7	15.6	79.80	87.69	9.9	良	合格
2774	いわき市	久之浜・大久支所	2013/2/15 8:40	2013/2/15 11:05	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	657.2	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	657.6	657.4	良	済	良	良	12.6	良	良	132	132.3	798.0	224.6	933.4	17.0	79.80	86.63	8.6	良	合格
2775	いわき市	いわき市末続集会所	2013/2/15 11:50	2013/2/15 14:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	630.4	0.0	13.9	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.24	ON	625.6	631.6	良	済	良	良	13.0	良	良	120	132.0	797.8	128.1	901.9	13.0	79.78	86.16	8.0	良	合格
2777	いわき市	下三坂集会所	2013/2/20 12:05	2013/2/20 14:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	584.1	0.0	12.8	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	585.0	584.2	良	済	良	良	12.8	良	良	134	132.1	797.9	88.4	904.3	13.3	79.79	87.75	10.0	良	合格
2778	いわき市	いわき市三和支所	2013/2/19 12:30	2013/2/19 15:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	630.5	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	632.6	631.2	良	済	良	良	12.9	良	良	130	132.6	797.9	82.5	926.3	16.1	79.79	88.31	10.7	良	合格
2785	いわき市	いわき市川崎支所	2013/2/18 11:30	2013/2/18 14:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	652.7	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	660.6	653.2	良	済	良	良	13.0	良	良	141	132.7	801.6	255.0	927.0	15.6	80.16	87.04			

可搬型モニタリングポスト現地線源照射試験

文部科学省 管理No.	市町村名	設置場所名	開始日時	終了日時	設定値																	外見	清掃	動作確認	時刻確認	供給電源確認 BATT (V)	CFC 記録動作	伝送 試験	GAIN確認		線源照射試験							表示器 確認	結果 判定								
					ALARM SET	ALARM L (nGy/h)	ALARM H (nGy/h)	ALARM HH (μGy/h)	ALARM RESET	NaI Tc (s)	SSD Tc (s)	INTERVA L (min)	NaI FACTOR	SSD FACTOR	NaI ADJ SET	COMM TYPE	VOLTAGE HV (V)	VOLTAGE E BATT LV (V)	VOLTAGE E BATT EX T (V)	VOLTAGE E +5V (V)	VOLTAGE E -5V (V)								VOLTAGE E +3.3V (V)	DET MODE	NaI SV	SSD SV	3MeV CUT	HV 試験前 (V)	HV 試験後 (V)	試験前 (ch)	試験後 (ch)			NaI 照射値 (mGy/h)	NaI BG (nGy/h)	NaI NET (nGy/h)	NaI 照射誤差 (%)	SSD 照射値 (μGy/h)	SSD CRDS (μGy/h)	SSD 照射誤差 (%)	参考値
					モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値								モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値			モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値	モニタ値
2806	須賀川市	浜田地域体育館	2013/1/11 9:30	2013/1/11 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	604.8	0.0	14.9	5.0	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	613.4	606.6	良	済	良	良	13.2	良	良	142	132.3	786.8	101.4	896.3	13.9	78.66	82.69	5.1	良	合格	
2807	須賀川市	林衛市民サービスセンター	2013/1/15 13:35	2013/1/15 15:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	607.9	-0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	612.6	607.6	良	済	良	良	12.7	良	良	139	132.8	786.6	187.6	917.4	16.6	78.66	84.18	7.0	良	合格	
2808	須賀川市	前田川町公園	2013/1/10 12:35	2013/1/10 15:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	567.7	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06	ON	571.8	569.8	良	済	良	良	12.5	良	良	132	132.4	786.9	115.7	931.3	18.4	78.69	83.67	6.3	良	合格	
2809	喜多方市	押切川公園	2012/11/15 9:15	2012/11/15 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	591.0	0.0	12.9	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.09	ON	592.6	590.6	良	済	良	良	13.0	良	良	134	132.4	789.7	101.9	907.1	14.9	78.97	82.28	4.2	良	合格	
2810	喜多方市	おぐに交流の郷	2012/11/16 11:30	2012/11/16 14:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	660.1	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	664.4	660.2	良	済	良	良	13.2	良	良	135	133.1	789.6	120.1	909.9	15.2	78.96	85.27	8.0	良	合格	
2811	喜多方市	塩川総合支所	2012/11/16 8:50	2012/11/16 11:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	593.0	0.0	13.0	5.0	-5.0	3.2	AUTO	12.9	6.15	ON	603.0	595.2	良	済	良	良	13.3	良	良	144	133.3	789.6	93.1	922.9	16.9	78.96	82.44	4.4	良	合格	
2812	喜多方市	大田木浄化センター	2012/11/15 13:10	2012/11/15 15:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	689.9	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.15	ON	690.8	690.8	良	済	良	良	12.8	良	良	131	131.6	789.7	104.9	927.1	17.4	78.97	83.62	5.9	良	合格	
2813	喜多方市	ふれあいランド高野	2012/11/13 13:00	2012/11/13 15:25	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	609.0	0.0	12.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	612.4	612.6	良	済	良	良	12.4	良	良	139	133.2	789.8	77.5	890.2	12.7	78.98	80.21	1.6	良	合格	
2814	喜多方市	熱塩加納総合支所	2012/11/14 13:00	2012/11/14 15:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	608.3	0.0	12.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.13	ON	611.8	608.6	良	済	良	良	12.5	良	良	134	133.3	789.7	94.1	909.8	15.2	78.97	85.13	7.8	良	合格	
2815	喜多方市	いわでのゆ	2012/11/14 9:00	2012/11/14 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	628.0	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	631.2	628.4	良	済	良	良	12.4	良	良	135	133	789.7	132.5	888.5	12.5	78.97	79.54	0.7	良	合格	
2816	相馬市	相馬市大野公民館	2013/1/25 12:40	2013/1/25 15:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	604.0	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.21	ON	612.8	605.0	良	済	良	良	12.8	良	良	141	132.6	799.1	162.8	926.2	15.9	79.91	83.88	5.0	良	合格	
2817	相馬市	相馬市一般廃棄物埋立処分場	2013/1/29 11:35	2013/1/29 14:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	592.0	0.0	13.7	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.29	ON	602.0	592.0	良	済	良	良	13.1	良	良	144	132.1	798.9	175.4	925.6	15.9	79.89	84.35	5.6	良	合格	
2818	相馬市	相馬地方広域水道企業団	2013/1/25 9:00	2013/1/25 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	601.1	0.0	13.8	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.14	ON	603.0	602.0	良	済	良	良	12.9	良	良	132	132.9	799.1	154.4	912.6	14.2	79.91	86.30	10.5	良	合格	
2819	相馬市	薄庭公会堂	2013/1/29 8:35	2013/1/29 11:35	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	588.6	0.0	15.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	598.2	589.0	良	済	良	良	13.5	良	良	143	132.1	798.9	190.6	943.4	18.1	79.89	87.49	9.5	良	合格	
2820	相馬市	相馬市役所玉野出張所	2013/1/22 13:10	2013/1/22 16:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	623.6	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	623.6	623.6	良	済	良	良	12.8	良	良	128	132.1	799.3	238.5	935.5	17.0	79.93	86.54	8.3	良	合格	
2821	相馬市	富沢公会堂前空き地	2013/1/28 8:50	2013/1/28 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	603.8	0.0	13.7	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	610.8	605.0	良	済	良	良	13.3	良	良	138	132.6	798.9	245.4	928.6	16.2	79.89	87.14	9.1	良	合格	
2822	相馬市	相馬市東部公民館	2013/1/24 12:15	2013/1/24 15:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	623.7	0.0	15.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	634.2	622.4	良	済	良	良	12.8	良	良	145	132.6	799.2	104.4	953.6	19.3	79.92	86.33	8.0	良	合格	
2823	相馬市	東玉野農業研修施設	2013/1/23 9:30	2013/1/23 12:35	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	644.9	0.0	13.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.24	ON	652.2	644.2	良	済	良	良	13.3	良	良	139	132.5	799.2	115.2	916.8	14.7	79.92	83.38	4.3	良	合格	
2824	相馬市	相馬市飯豊公民館	2013/1/28 12:10	2013/1/28 16:05	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	594.0	0.0	13.4	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	597.0	595.0	良	済	良	良	12.8	良	良	131	132.4	798.9	142.7	943.3	18.1	79.89	85.16	6.6	良	合格	
2825	相馬市	相馬市さけふ化場	2012/12/11 15:30	2012/12/11 20:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	529.2	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	592.2	593.0	良	済	良	良	12.9	良	良	—	132.0	788.4	274.2	880.8	11.7	78.84	84.32	7.0	良	合格	
2826	相馬市	相馬市山上公民館	2013/1/23 12:55	2013/1/23 16:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	658.6	0.0	14.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.11	ON	659.2	659.2	良	済	良	良	13.2	良	良	129	132.4	799.2	154.2	957.8	19.8	79.92	86.27	7.9	良	合格	
2827	相馬市	小倉公会堂	2013/1/24 8:30	2013/1/24 11:55	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	682.1	0.0	14.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.03	ON	682.6	683.2	良	済	良	良	13.3	良	良	130	132.6	799.2	207.6	952.4	19.2	79.92	86.85	8.7	良	合格	
2828	二本松市	二本松市役所安達支所	2013/2/7 9:20	2013/2/7 12:35	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	648.2	0.0	13.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.28	ON	648.6	648.8	良	済	良	良	13.2	良	良	129	132.8	798.5	236.4	941.6	17.9	79.85	85.06	6.5	良	合格	
2829	二本松市	太田住民センター	2013/2/5 9:10	2013/2/5 13:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	607.9	0.0	15.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.08	ON	611.0	608.8	良	済	良	良	13.1	良	良	136	132.3	798.6	275.8	928.2	16.2	79.86	88.68	11.0	良	合格	
2830	二本松市	二本松市役所岩代支所	2013/2/7 9:20	2013/2/7 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	622.8	0.0	13.1	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06																						

可搬型モニタリングポスト現地線源照射試験

文部科学省管理№	市町村名	設置場所名	開始日時	終了日時	設定値															線源照射試験										表示確認	結果判定															
					ALARM SET	ALARM L (nGy/h)	ALARM H (nGy/h)	ALARM HH (μGy/h)	ALARM RESET	Nal Te (s)	SSD Te (s)	INTERVAL (min)	Nal FACTOR	SSD FACTOR	Nal ADJ SET	COMM TYPE	VOLTAGE HV (V)	VOLTAGE BATT.LV (V)	VOLTAGE BATT.EX T (V)	VOLTAGE E +5V (V)	VOLTAGE E -5V (V)	VOLTAGE E +3.3V (V)	DET MODE	Nal SV	SSD SV	3MeV CUT	HV 試験前 (V)	HV 試験後 (V)	外見			清掃	動作確認	時刻確認	供給電源確認 BATT (V)	CFC 動作確認	照射前 (ch)	照射後 (ch)	Nal 照射値 (nGy/h)	Nal BG (nGy/h)	Nal NET (nGy/h)	Nal 照射誤差 (%)	SSD 照射値 (μGy/h)	SSD GROSS (μGy/h)	SSD 照射誤差 (%)	
2878	本宮市	白沢公民館様沢分館	2013/1/21 9:35	2013/1/21 11:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	611.0	0.0	13.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.14	ON	610.8	611.6	良	済	良	良	13.2	良	良	127	133.0	786.4	196.2	900.8	14.5	78.64	81.92	4.2	良	合格
2879	本宮市	本宮市役所	2013/1/22 13:00	2013/1/22 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	607.1	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.38	ON	614.8	608.4	良	済	良	良	12.8	良	良	137	132.9	786.3	183.2	903.8	14.9	78.63	84.27	7.2	良	合格
2880	桑折町	桑折町役場	2013/1/15 13:30	2013/1/15 16:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	615.9	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	4.97	ON	613.8	615.6	良	済	良	良	12.9	良	良	127	132.1	799.6	131.2	938.8	17.4	79.96	85.95	7.5	良	合格
2881	桑折町	桃の郷ポケットパーク 桃の郷トイレ	2012/10/30 9:25	2012/10/30 13:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	657.2	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.29	ON	662.8	657.0	良	済	良	良	13.0	良	良	141	132.2	790.4	312.0	862.0	9.1	79.04	83.75	6.0	良	合格
2882	桑折町	桑折町消防団第1分団1部屯所	2012/10/29 13:00	2012/10/29 16:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	609.0	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	613.4	609.4	良	済	良	良	12.7	良	良	139	133.0	790.5	217.0	894.0	13.1	79.05	80.04	1.3	良	合格
2883	桑折町	半田コミュニティセンター	2012/10/30 13:40	2012/10/30 16:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	645.9	0.0	12.5	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.10	ON	646.8	646.8	良	済	良	良	12.5	良	良	134	132.4	790.4	322.9	890.1	12.6	79.04	83.46	5.6	良	合格
2884	国見町	国見町役場	2013/1/10 9:00	2013/1/10 11:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	658.6	0.0	13.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.10	ON	656.8	659.2	良	済	良	良	13.4	良	良	128	132.3	799.9	196.7	887.3	10.9	79.99	86.19	7.8	良	合格
2885	川俣町	川俣町役場	2012/10/31 9:30	2012/10/31 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	590.1	0.0	13.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	592.4	590.8	良	済	良	良	13.1	良	良	134	132.7	790.4	211.8	920.2	16.4	79.04	83.17	5.2	良	合格
2886	川俣町	小島公民館(コミュニティセンター)	2012/10/31 12:30	2012/10/31 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	623.2	0.0	14.3	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.14	ON	624.8	623.2	良	済	良	良	12.9	良	良	136	133.0	790.4	126.6	888.4	12.4	79.04	79.59	0.7	良	合格
2887	川俣町	稲田公民館	2012/11/1 9:20	2012/11/1 12:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	597.8	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.24	ON	606.4	598.6	良	済	良	良	13.0	良	良	140	132.0	790.4	260.0	858.0	8.6	79.04	84.16	6.5	良	合格
2888	川俣町	小網木公民館(生活改善センター)	2012/11/1 13:00	2012/11/1 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	575.6	0.0	13.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	577.4	575.8	良	済	良	良	13.0	良	良	136	132.5	790.4	371.5	893.5	13.0	79.04	84.04	6.3	良	合格
2889	大玉村	大玉村東部ふれあいセンター	2013/2/8 13:00	2013/2/8 15:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	629.9	0.0	13.1	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	629.6	629.8	良	済	良	良	13.1	良	良	132	132.0	798.4	285.2	883.8	10.7	79.84	88.70	11.1	良	合格
2890	大玉村	大玉村役場	2013/2/8 9:20	2013/2/8 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	692.7	0.0	13.4	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	692.2	692.6	良	済	良	良	13.2	良	良	130	132.5	798.4	189.6	905.4	13.4	79.84	89.13	11.6	良	合格
2891	大玉村	アットホームおおたま	2013/2/8 9:30	2013/2/8 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	637.5	0.0	13.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	645.2	639.0	良	済	良	良	13.1	良	良	136	132.6	785.5	91.3	903.1	15.0	78.55	84.65	7.8	良	合格
2892	鏡石町	鏡石町役場	2013/1/10 9:20	2013/1/10 11:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	571.2	0.0	13.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	574.8	571.0	良	済	良	良	13.2	良	良	136	132.2	786.9	133.1	930.9	18.3	78.69	81.55	3.6	良	合格
2893	天栄村	高齢者コミュニティセンター	2012/11/21 8:45	2012/11/21 12:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	602.3	0.0	13.1	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	604.6	603.8	良	済	良	良	13.1	良	良	132	132.6	802.3	58.1	928.2	15.7	80.23	83.71	4.3	良	合格
2894	天栄村	天栄村役場	2012/11/26 8:45	2012/11/26 11:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	555.2	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.18	ON	559.2	554.4	良	済	良	良	12.7	良	良	136	132.2	802.1	213.1	927.9	15.7	80.21	87.29	8.8	良	合格
2895	天栄村	道の駅 羽鳥湖高原	2012/11/20 8:45	2012/11/20 11:45	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	577.7	0.0	16.3	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.13	ON	582.6	577.8	良	済	良	良	13.4	良	良	136	132.7	802.4	94.9	929.1	15.8	80.24	86.76	8.1	良	合格
2896	天栄村	旧羽鳥小学校	2012/11/21 12:20	2012/11/21 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	628.0	0.0	13.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.30	ON	631.0	628.0	良	済	良	良	13.4	良	良	132	132.5	802.3	140.4	903.6	12.6	80.23	85.17	6.2	良	合格
2897	天栄村	西郷生活改善センター	2012/11/27 8:45	2012/11/27 12:05	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	637.4	0.0	13.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	642.4	638.0	良	済	良	良	13.2	良	良	138	132.2	802.1	211.5	902.5	12.5	80.21	85.71	6.9	良	合格
2898	天栄村	ハイテク大山工業団地	2012/11/27 13:30	2012/11/27 16:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	653.8	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	652.6	654.8	良	済	良	良	13.0	良	良	128	132.2	802.1	303.4	898.6	12.0	80.21	88.26	10.0	良	合格
2899	天栄村	農業集落排水 牧之内処理場	2012/11/26 12:20	2012/11/26 15:35	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	632.8	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.15	ON	640.5	632.9	良	済	良	良	12.7	良	良	139	132.5	802.1	310.7	890.3	11.0	80.21	83.35	3.9	良	合格
2900	下郷町	下郷町三ツ井生活改善センター	2012/11/12 12:05	2012/11/12 15:06	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	608.3	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	613.8	608.8	良	済	良	良	12.8	良	良	139	132.0	802.6	44.2	915.1	14.0	80.28	85.79	6.9	良	合格
2901	下郷町	元大内分校	2012/11/9 9:05	2012/11/9 12:43	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	584.8	0.0	13.0	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.21	ON	595.0	585.4	良	済	良	良	13.1	良	良	135	132.6	802.9	51.9	912.0	13.6	80.29	82.98	3.4	良	合格
2902	下郷町	下郷町役場	2012/11/12 8:50	2012/11/12 11:43	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	628.6	0.0	12.9	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.22	ON	630.2	628.6	良	済	良	良	13.1	良	良	133	132.9	802.8	46.4	897.5	11.8	80.28	88.63	10.4	良	合格
2903	下郷町	道の駅しもごう	2012/11/13 8:50	2012/11/13 11:55	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TENP	FOMA	652.3	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.30	ON	653.0	653.0	良																	

文部科学省管理№	市町村名	設置場所名	開始日時	終了日時	設定値															線源照射試験										表示器確認	結果判定															
					ALARM SET	ALARM L (nGy/h)	ALARM H (nGy/h)	ALARM HH (μGy/h)	ALARM RESET	Nal Tc (s)	SSD Tc (s)	INTERVAL (min)	Nal FACTOR	SSD FACTOR	Nal ADJ SET	COMM TYPE	VOLTAGE HV (V)	VOLTAGE BATT.LV (V)	VOLTAGE BATT.EX T (V)	VOLTAGE E +5V (V)	VOLTAGE E -5V (V)	VOLTAGE E +3.3V (V)	DET MODE	Nal SV	SSD SV	3MeV CLUT	HV 試験前 (V)	HV 試験後 (V)	外見			清掃	動作確認	時刻確認	供給電源確認 BATT (V)	CFC 動作確認	伝送確認	GAIN確認	試験前 (ch)	試験後 (ch)	Nal 照射値 (nGy/h)	Nal BG (nGy/h)	Nal NET (nGy/h)	Nal 照射誤差 (%)	SSD 照射値 (μGy/h)	SSD GROSS (μGy/h)
2919	北塩原村	裏盤総合庁舎	2012/11/19 12:10	2012/11/19 14:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	601.0	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	603.4	601.2	良	済	良	良	12.7	良	良	134	132.9	789.5	112.9	896.1	13.5	78.95	77.94	-1.3	良	合格
2920	北塩原村	早稲沢生活改善センター	2012/11/19 8:15	2012/11/19 11:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	612.9	0.0	13.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.12	ON	612.4	612.4	良	済	良	良	13.0	良	良	131	131.7	789.5	86.1	887.0	12.3	78.95	80.41	1.8	良	合格
2921	西会津町	西会津町役場奥川支所	2012/11/13 8:45	2012/11/13 11:15	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	684.4	0.0	12.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.01	ON	686.8	684.8	良	済	良	良	12.3	良	良	133	133.1	789.8	69.2	918.2	16.3	78.98	83.57	5.8	良	合格
2922	西会津町	西会津町役場	2012/11/12 13:30	2012/11/13 15:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	604.0	0.0	12.0	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.10	ON	609.8	604.8	良	済	良	良	12.1	良	良	144	131.6	789.8	53.5	891.4	12.9	78.98	84.75	7.3	良	合格
2923	磐梯町	盤梯町役場	2012/11/20 12:50	2012/11/20 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	648.3	0.0	12.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.16	ON	658.4	648.6	良	済	良	良	12.5	良	良	144	132.9	789.5	78.5	881.5	11.7	78.95	82.03	3.9	良	合格
2924	猪苗代町	猪苗代町役場	2012/12/5 9:30	2012/12/5 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	646.8	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.37	ON	644.2	646.6	良	済	良	良	12.9	良	良	128	132.0	788.7	70.9	931.6	18.1	78.87	82.94	5.2	良	合格
2925	猪苗代町	長浜公民館	2012/12/4 9:30	2012/12/4 17:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	649.1	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.29	ON	650.4	649.6	良	済	良	良	12.8	良	良	134	132.3	788.8	72.0	931.0	18.0	78.88	83.80	6.2	良	合格
2926	猪苗代町	湖岸地区農業集落排水処理施設	2012/12/5 13:00	2012/12/27 11:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	622.5	0.0	12.3	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	622.6	622.6	良	済	良	良	12.6	良	良	132	133.1	788.7	90.1	921.9	16.9	78.87	82.58	4.7	良	合格
2927	猪苗代町	遠沢生活改善センター	2012/12/12 9:30	2012/12/12 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	646.4	0.0	12.7	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.17	ON	647.2	646.0	良	済	良	良	12.8	良	良	133	133.0	788.3	49.1	894.9	13.5	78.83	84.34	7.0	良	合格
2928	猪苗代町	関都駅前	2012/12/7 12:40	2012/12/7 14:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	545.5	0.0	12.5	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.23	ON	548.2	546.4	良	済	良	良	12.7	良	良	133	131.7	788.6	51.2	903.6	14.6	78.86	83.78	6.2	良	合格
2929	猪苗代町	上戸駐車場(県)	2012/12/7 10:10	2012/12/7 12:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	607.4	0.0	12.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.24	ON	616.6	611.6	良	済	良	良	12.6	良	良	140	132.9	788.6	62.8	872.6	10.7	78.86	83.95	6.5	良	合格
2930	猪苗代町	旧市沢小学校跡地	2012/12/10 15:20	2012/12/10 17:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	620.8	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.10	ON	623.4	622.8	良	済	良	良	12.8	良	良	133	133.1	788.4	84.7	911.1	15.6	78.84	80.75	2.4	良	合格
2931	猪苗代町	木地小屋集会所	2012/12/10 13:00	2012/12/10 15:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	708.2	0.0	12.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.06	ON	709.6	709.6	良	済	良	良	12.7	良	良	131	132.0	788.4	59.7	890.1	12.9	78.84	83.86	6.1	良	合格
2932	猪苗代町	蔵川野集会所	2012/12/12 12:20	2012/12/12 14:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	676.9	0.0	12.5	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.19	ON	680.0	677.4	良	済	良	良	12.6	良	良	134	133.0	788.3	55.8	910.3	15.5	78.83	83.61	6.1	良	合格
2933	会津坂下町	会津坂下町農村環境改善センター	2012/11/21 9:00	2012/11/21 11:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	596.6	0.0	12.8	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.25	ON	600.0	597.4	良	済	良	良	12.9	良	良	136	132.2	789.4	115.5	885.3	12.1	78.94	81.72	3.5	良	合格
2934	会津坂下町	会津坂下町役場	2012/11/21 13:05	2012/11/21 15:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	597.2	0.0	13.4	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.16	ON	597.6	597.0	良	済	良	良	13.1	良	良	133	133.1	789.4	102.3	880.6	11.6	78.94	83.96	6.4	良	合格
2935	湯川村	湯川村役場	2012/11/28 9:00	2012/11/28 11:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	592.5	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.36	ON	596.4	593.2	良	済	良	良	12.8	良	良	134	133.2	789.0	111.6	911.4	15.5	78.90	84.56	7.2	良	合格
2936	柳津町	柳津町国民健康所西山出張所	2012/11/12 9:10	2012/11/13 12:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	619.5	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	5.90	ON	628.0	620.0	良	済	良	良	12.8	良	良	144	132.2	789.8	80.1	901.0	14.1	78.98	79.16	0.2	良	合格
2937	三島町	間方集会所	2012/11/8 9:30	2012/11/8 12:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	668.0	0.0	12.2	4.9	-4.8	3.2	AUTO	12.9	6.21	ON	687.0	668.4	良	済	良	良	12.3	良	良	128	132.1	790.1	80.5	865.5	9.5	79.01	81.64	3.3	良	合格
2938	三島町	三島町役場	2012/11/8 13:05	2012/11/8 16:10	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	648.7	0.0	12.4	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.15	ON	650.6	649.0	良	済	良	良	12.6	良	良	131	132.7	790.1	86.2	876.7	11.0	79.01	80.60	2.0	良	合格
2939	金山町	大塩体育館	2012/11/7 12:10	2012/11/7 14:50	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	585.8	0.0	12.9	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.29	ON	588.2	586.4	良	済	良	良	12.8	良	良	135	132.7	790.1	60.2	883.6	11.8	79.01	84.93	7.5	良	合格
2940	金山町	金山町役場	2012/11/7 8:35	2012/11/7 11:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	572.6	0.0	12.1	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.08	ON	572.6	572.6	良	済	良	良	12.2	良	良	132	133.1	790.1	65.5	876.7	11.0	79.01	79.06	0.1	良	合格
2941	金山町	金山町自然教育村会館	2012/11/6 13:00	2012/11/6 15:20	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	598.2	0.0	12.2	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	606.0	598.2	良	済	良	良	12.1	良	良	144	133.1	790.2	92.1	870.6	10.2	79.02	87.21	10.4	良	合格
2942	昭和村	昭和村役場	2012/11/6 8:40	2012/11/6 11:30	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	567.3	0.0	12.6	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.20	ON	568.2	566.8	良	済	良	良	12.8	良	良	135	132.5	790.2	61.5	922.7	16.8	79.02	83.76	6.0	良	合格
2943	会津美里町	会津美里町役場本郷庁舎	2012/11/22 8:40	2012/11/22 11:40	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	593.0	0.0	15.0	5.0	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.21	ON	604.4	593.0	良	済	良	良	13.2	良	良	146	132.0	802.3	104.8	904.2	12.7	80.23	84.74	5.6	良	合格
2944	会津美里町	会津美里町役場高田庁舎	2012/11/27 9:10	2012/11/27 12:00	ON	10	500	5.00	AUTO	100	100	10	1.00	1.00	TEMP	FOMA	569.3	0.0	12.8	4.9	-4.9	3.2	AUTO	12.9	6.27	ON	573.6	570.2</																		

可搬型モニタリングポスト

文部科学省管理 No. 2701

市町村名 福島市

設置施設名 ふくしま自治研修センター

点検期間 2013年 2月 12日～ 2月 12日

点検開始日時 ～ 点検終了日時

2/12 9:00 ～ 2/12 11:10

____～____

____～____

1. 構成

品名	形名	製造番号	員数	備考
[検出部]				本体に挿入
NaI 検出器	ND-MAR-561B	20159127	1	
SSD 検出器	SBD-702c	201N7142	1	
[測定部]				
測定部本体	MAR-1561R3	R10572	1	
[伝送部]				
伝送装置	RTR-206R2	R10605	1	
[付属品]				
CF カード	SILICON POWER 2GB	12010771-0025-A	1	
[電源部]				
バッテリー BOX	BPX-1000-00	12407112032	1	
ソーラーパネル	KD95SX-RP	10X7000159	1	
[電光表示器]	FMP-1000-00	0001	1	

3. 外観点検・各部清掃

外観点検


点検項目	判定基準	結果		判定	備考
		点検	処置		
測定部本体 1) 測定部本体	機能に影響を及ぼす損傷の無いこと	良	/	合	
2) 表示部及びスイッチ類	機能に影響を及ぼす損傷の無いこと	良			
3) ケーブル及びコネクタ類	機能に影響を及ぼす損傷の無いこと	良			

各部清掃

点検項目	処置方法	処置	判定	備考
測定部本体	装置の汚れ、塵等を取り除く。	済	合	

4-1		性能点検	
機器名	可搬型モニタリングポスト	形名	MAR-1561R3
		製造番号	R10572

点検要領




デジタルマルチメータ

区分	点検項目	判定基準	結果		判定	備考
			点検	調整		
1	<u>動作確認</u> 電源を投入し、LCD表示を確認する。	自己診断終了後、測定モードに移行出来ること	良		合	
2	<u>時刻の確認</u> 本日の日時を確認する。	現在時刻と相違ないこと	良		合	
整理番号	RS-F-0453		点検月日	2月 12日		
頁数	1/6		点検担当者			

区分	点検項目	判定基準	結果		判定	備考
			点検	調整		
3	供給電源 1) 外部バッテリー (2次電池) デジタルマルチメータを用いて、外部バッテリーの電池電圧を測定する。	+12V 以上	+ 13.0 V	+ V	合	メモリーハザード電源系スイッチOFFにて測定
4	CFカード記録動作 CFカード交換、回収後CFカードに記録されているデータを確認する。	正常にデータが記録されていること	良		合	
5	伝送試験 通信可能エリアに装置を設置し電源を投入する。	文部科学省殿データセンターにデータが伝送されること	良		合	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">整理番号</div> <div style="width: 30%;">RS-F-0453</div> <div style="width: 15%;">形名</div> <div style="width: 35%;">MAR-1561R3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20%;">頁数</div> <div style="width: 30%;">2/6</div> <div style="width: 15%;">製造番号</div> <div style="width: 35%;">R10572</div> </div>						

4-2		総合点検	
機器名	伝送式可搬型モニタリングポスト	形名	MAR-1561R3
		製造番号	R10572

点検要領



区分	点検項目	判定基準	結果		判定	備考
			点検前	点検後		
1	GAIN確認 ^{137}Cs 線源を照射し、キャリブレーションを行う。	^{137}Cs ピークch $132.4 \pm 1\text{ch}$ 以内	136 ch	132.4 ch	⊕	点検前ピークchはCFカード内スペクトルデータにて確認。
2	線源照射試験 照射治具を用いて、 ^{137}Cs 線源を照射して確認する。	記録部データ 照射値に対して、 $\pm 20\%$ 以内	NaI %	NaI $+19.1\%$	⊕	詳細は4/6~6/6参照。 注) 照射試験後は本体伝送ユニットのDOSE DATAを消去すること。
		参考値	SSD %	SSD $+6.9\%$		
3	電光表示器の確認	測定部の数値と見比べて相違ないこと		良	⊕	
整理番号	RS-F-0453	点検月日	2月12日			
頁数	3/6	点検担当者				

形名	MAR-1561R3	整理番号	RS-F-0453
製造番号	R10572	頁数	4/6

線源照射試験

測定条件

	点検前	点検後	備考
測定日時	年 月 日 時 分 ~ 時 分	2012年 2月 12日 10時 00分 ~ 10時 25分	
天候・気温		晴れ・6.7℃	
使用電圧		664.0	
FINE GAIN		0.759	
校正定数 (NaI)		1.00	
換算定数 (NaI)		12.9	
校正定数 (SSD)		1.00	
換算定数 (SSD)		6.09	

使用線源

核種	線源番号	基準線量率	試験日の線量率 (2012. 2. 12)	備考
¹³⁷ Cs	0155	2012年1月13日 9.190×10 ¹ μR/h	8.965×10 ¹ μR/h 785.3 nGy/h at 1.0m 78.53 μGy/h at 0.1m	

$$1R/h = 7.17 \times 10^{-8} C \cdot kg^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$1 \mu R/h = 8.76 nGy/h$$

形名	MAR-1561R3	整理番号	RS-F-0453
製造番号	R10572	頁数	5/6

NaI

回数	点検前				点検後			
	BG(1分値) nGy/h	GROSS(1分値) nGy/h	NET nGy/h	誤差 %	BG(1分値) nGy/h	GROSS(1分値) nGy/h	NET nGy/h	誤差 %
1					126	1050		
2					128	1050		
3					123	1060		
4					125	1060		
5					125	1070		
6					127	1070		
7					126	1060		
8					125	1070		
9					126	1060		
10					124	1060		
平均					125.5	1061.0	935.5	+19.1