

## 高浜発電所 1 / 2 号炉 審査会合における指摘事項の回答一覧表

No	指摘事項	回答
0721-1 共通事項	申請案件が輻輳する中で、リソースを考慮してどのように品質を確保した申請対応を行うのかを説明すること。	平成 27 年〇月〇日 P1～P3
0721-2 RV 特別点検	原子炉容器に対する予防保全措置を含む補修実績と保全活動について整理すること。	平成 27 年〇月〇日 P4～P10
0721-3 RV 特別点検	原子炉容器内が汚れにより視認性を阻害していない状態であることのエビデンスを示すこと。	平成 27 年〇月〇日 P11～P13
0721-4 CV 特別点検	格納容器に対する過去の点検補修履歴について確認整理すること。また、母材まで影響のあった実績があるのかを確認すること。	平成 27 年〇月〇日 P14
0721-5 CV 特別点検	格納容器に対する現状保全の考え方について示すこと。	平成 27 年〇月〇日 P14