

JSME 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 (2011年版) (JSME S NE1-2011) 正誤表

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
1	CVE-41	CVE-3651.1 (1)a.(f)ウ	ただし、 $\underline{\sigma_c}$ 、 ${}_c\sigma_b$ および ${}_t\sigma_b$ の値は絶対値をとる。	ただし、 $\underline{\sigma_t}$ 、 ${}_c\sigma_b$ および ${}_t\sigma_b$ の値は絶対値をとる。	2003年版以降
2	解説 CVE-101	解説 CVE-3651.1 (1)a.(f)ウ	ただし、 $\underline{\sigma_c}$ 、 ${}_c\sigma_b$ および ${}_t\sigma_b$ 値は絶対値をとる。	ただし、 $\underline{\sigma_t}$ 、 ${}_c\sigma_b$ および ${}_t\sigma_b$ の値は絶対値をとる。	2003年版以降