

1. 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所 1、2号炉）に関する事業者ヒアリング^④」

2. 日時：平成28年5月23日 15時00分～17時40分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

安全規制管理官（PWR 担当）付

坂内調整官、関管理官補佐、中野審査官、立元審査官

安全技術管理官（システム安全担当）付

大高上席調査官、船田技術参与、佐藤技術参与

安全技術管理官（地震・津波担当）付

野村調査官、鈴木技術参与

関西電力株式会社 高経年対策グループ チーフマネージャー 他5名

5. 要旨

（1）関西電力から、高浜発電所 1、2号炉の運転期間延長認可申請のうち、技術基準規則への適合に向けた取り組み、照射誘起型応力腐食割れ及び耐震安全性評価に係る劣化状況評価について、説明がなされた。

（2）原子力規制庁は、高浜発電所 1、2号炉の運転期間延長認可申請のうち、耐震安全性評価に係る劣化状況評価の評価内容に対し、母管の腐食（流れ加速型腐食）に係る評価の明確化について、引き続き内容を確認することとした。

（3）関西電力より、了解した旨、回答があった。

6. その他

関西電力資料：

・高浜発電所 1、2号炉劣化状況評価（耐震・耐津波安全性評価）