

1. 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所 1、2号炉）に関する事業者ヒアリング⑤」

2. 日時：平成28年5月26日 13時15分～14時30分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

安全規制管理官（PWR 担当）付

坂内調整官、関管理官補佐、中野審査官、立元審査官

安全技術管理官（システム安全担当）付

大高上席調査官、船田技術参与、佐藤技術参与

安全技術管理官（地震・津波担当）付

川内首席調査官、野村調査官、鈴木技術参与

関西電力株式会社 高経年対策グループ チーフマネージャー 他15名

5. 要旨

（1）関西電力から、高浜発電所 1、2号炉の運転期間延長認可申請のうち、劣化状況評価（耐震安全性評価、2相ステンレス鋼の熱時効、中性子照射脆化）、及び審査会合における指摘事項（原子炉容器の塗装の剥離、改良地盤の経年変化）の回答等について、説明がなされた。

（2）原子力規制庁は、高浜発電所 1、2号炉の運転期間延長認可申請のうち、劣化状況評価（耐震安全性評価、2相ステンレス鋼の熱時効、中性子照射脆化）、及び審査会合における指摘事項（原子炉容器の塗装の剥離、改良地盤の経年変化）について了承するとともに、申請書の内容に反映するよう、求めた。

6. その他

関西電力資料：

- ・高浜発電所 1、2号炉劣化状況評価に係る補正申請内容等について
- ・高浜発電所 1、2号炉劣化状況評価（耐震・耐津波安全性評価）
- ・高浜発電所 1、2号炉劣化状況評価（耐震・耐津波安全性評価）補足説明資料
- ・高浜発電所 1、2号炉審査会合における指摘事項の回答一覧表
- ・高浜発電所 1、2号炉審査会合における指摘事項の回答（運転期間延長認可申請関係）
- ・高浜発電所 1、2号炉特別点検（原子炉格納容器）補足説明資料
- ・関西電力株式会社高浜発電所 2号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答