

1. 件名：平成28年度第2回（人形峠環境技術センターとの）意見交換会
2. 日時：平成28年8月18日（木）13時10分～13時55分
3. 場所：日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター（以下「センター」という。）  
原型プラントA会議室
4. 出席者  
センター：核燃料取扱主任者 他 13名  
上齋原原子力規制事務所（以下「事務所」という。）：二木所長、甲斐副所長
5. 要旨
  - ・センターから8、9月度の運転・保守等の計画及び使用許可、加工許可の変更申請予定、使用保安規定の申請等について説明を受けた。
  - ・加工施設及び使用施設の平成28年度第2回保安検査日程と検査項目を事務所から説明した。
  - ・8月にセンター濃縮工学施設（使用施設）及び原型プラント（加工施設）においてHFモニタの濃度高警報（誤警報）が発生していることから、警報発報時の現場確認においては安全確認を確実にし現場（管理区域）に入るよう再度要請した。
6. その他
  - ・配布資料  
なし

以上