

正誤表

～ 規格本文 ～

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
第5章 配管					
1	I-5-108	PPD-2330	(2) 日本工業規格 JIS G 5502(2007)「球状黒鉛鑄鉄品」 <u>または日本工業規格 JIS G 5526(1998)「ダクタイル鑄鉄管」</u> に適合する鑄造品の場合は、表 PPD-2330-1 の左欄に掲げる試験温度以下の温度で PVB-2322 に規定する衝撃試験を行ったとき、それぞれ3個の試験片の吸収エネルギーが同表の右欄に掲げる値以上であること。	(2) 日本工業規格 JIS G 5502(2007)「球状黒鉛鑄鉄品」に適合する鑄造品の場合は、表 PPD-2330-1 の左欄に掲げる試験温度以下の温度で PVB-2322 に規定する衝撃試験を行ったとき、それぞれ3個の試験片の吸収エネルギーが同表の右欄に掲げる値以上であること。	2011年追補版以降