

1. 件名：「固体廃棄物貯蔵庫に保管中のドラム缶等の保管管理について（指導）」に係る面談について
2. 日時：平成29年10月12日 11時から11時35分
3. 場所：敦賀発電所 運転検査官室
4. 出席者
敦賀原子力規制事務所 加藤所長
日本原子力発電株式会社敦賀発電所
1号機廃止措置主任者
2号機発電用原子炉主任技術者
他4名

5. 要旨

平成29年10月2日、敦賀発電所の固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）C棟において保管されている放射性固体廃棄物を封入したドラム缶1本から漏えいが確認されたことから、保安活動の実効性をより確実なものとするべく、以下のとおり対応を求めた。

- 1 漏えいが発生したドラム缶の漏えい原因の調査を早急に行うこと。
- 2 貯蔵庫内に保管されている他のドラム缶等について、漏えいが無いかどうか点検を行うこと。（漏えいが発見された場合の安全処置対応も含む）

日本原子力発電から、指導文書を踏まえ、対応していく旨発言があった。

6. 添付資料

固体廃棄物貯蔵庫に保管中のドラム缶等の保管管理について（指導）