

1. 件名：「工事等で発生した使用済樹脂の保管管理について（指導）」に係る面談について
2. 日時：平成30年1月11日 13時30分から13時50分
3. 場所：日本原子力発電株式会社敦賀発電所 運転検査官室
4. 出席者
敦賀原子力規制事務所
加藤所長
大和田原子力運転検査官
北嶋原子力運転検査官
前川上席放射線防災専門官
日本原子力発電株式会社敦賀発電所
1号機廃止措置主任者
2号機発電用原子炉主任技術者
安全管理室 放射線・化学管理グループマネージャー
他1名

5. 要旨

平成29年度第3回保安検査において、放射性固体廃棄物の管理状況を確認したところ、平成11年度及び平成23年度に1号機の工事で発生した使用済樹脂を雑固体廃棄物として保管管理しているが、当該使用済樹脂の保管管理に係る社内規程が明確にされていないことが確認されたことから、放射性固体廃棄物の保管管理を確実なものとするべく、日本原子力発電株式会社に対し、以下のとおり対応を求めた。

- ・工事等で発生した使用済樹脂について、その性状に合った保管管理ができるよう社内規程で定めること。

日本原子力発電株式会社から、指導文書を踏まえ、対応していく旨発言があった。

6. 添付資料

工事等で発生した使用済樹脂の保管管理について（指導）