

FROM

8:41 受

7/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18146報)

平成30年5月24日 8時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第18144報でお知らせしたとおり、1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、本日6時43分に1~3号機SFP循環冷却二次系共用設備の運転を停止しました。1号機については、6時28分に一次系も停止しました。 冷却停止時の各号機SFP水温度は以下のとおりです。 1号機: 25.8℃ 2号機: 26.2℃ 3号機: 25.4℃ 【公表区分: E】
	※添付の有・無 (無)
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

1/2

10:59受

~~様式9-1(1/2)~~

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18147報)

平成30年5月24日10時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <p>・地下貯水槽 分析結果 [採取日 5月23日]</p> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2018年5月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 分析結果(2018年5月23日分)

地下貯水槽(ドレン孔水)													
i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:25												
全ベータ(Bq/L)	87												
		7:44											
		47											

地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:15	7:33	7:03	7:39									
全ベータ(Bq/L)	77,000	51	7,200	ND(26)									

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
*漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

14:59 受

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18148報)

1/9

平成30年5月24日14時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [5月24日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 5月23日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 5月23日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 5月23日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月21日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月23日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 5月23日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクH当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、5月25日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月20日] <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	※添付の有・無 なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年5月24日 11:00 現在

【留意事項】
 当該情報については、地震やその他の緊急事態の発生を受けて、通常の使用環境
 条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性があります。また、
 表示している、プラントの状態を把握するために、このような数値の不確かさも考
 慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意し
 て総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (5/24 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (5/24 11:00 現在)	給水系: 0.0m ³ /h CS系: 3.0m ³ /h (5/24 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 19.7°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 19.6°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 19.5°C (5/24 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 25.4°C RPV温度 (TE-2-3-69R): 26.3°C (5/24 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 23.6°C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 22.5°C (5/24 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 19.9°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 19.6°C (5/24 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 25.8°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 25.8°C (5/24 11:00 現在)	格納容器空筒温度 (TE-16-114A): 23.3°C 格納容器空筒温度 (TE-16-114F#1): 21.9°C (5/24 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.24kPa.g (5/24 11:00 現在)	4.99kPa.g (5/24 11:00 現在)	0.33kPa.g (5/24 11:00 現在)	-
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH): 13.83Nm ³ /h (JP-A): 14.29Nm ³ /h (JP-B): -Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (5/24 11:00 現在)	※4	RPV: 16.64Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (5/24 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.2m ³ /h (5/24 11:00 現在)	17.34Nm ³ /h (5/24 11:00 現在)	18.28Nm ³ /h (5/24 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (5/24 11:00 現在)	A系: 0.06vol% B系: 0.05vol% (5/24 11:00 現在)	A系: 0.02vol% B系: 0.03vol% (5/24 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.06E-03 検出限界値 4.20E-04 B系: 指示値 1.08E-03 検出限界値 3.80E-04 (5/24 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (5/24 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 (5/24 11:00 現在)	Ba/cnt Ba/cnt
使用済燃料プール 水温度	25.6°C (5/23 11:00 現在)	26.5°C (5/24 11:00 現在)	25.7°C (5/24 11:00 現在)	20.0°C (5/13 5:00 現在) ※5
FPC 1号機 水位	2.99m (5/23 11:00 現在)	2.41m (5/24 11:00 現在)	3.97m (5/24 11:00 現在)	67.15X100mm (5/24 11:00 現在)

【注】
 ※1: 指示値がマイナズの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナズ表示される場合があるため)
 ※2: 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を比較する。
 ※3: 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を比較する。
 ※4: 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を比較する。
 ※5: 作機により4号機使用済燃料プール水素濃度停止中のため、4号機使用済燃料プール水素濃度に関しては参考のデータを提供。
 ※6: 1号機使用済燃料プール水素濃度停止中のため、1号機使用済燃料プール水素濃度停止中のため、1号機使用済燃料プール水素濃度は55.00°C程度と記載。
 ※7: 作業に伴い、2号機使用済燃料プール水素濃度停止中のため、2号機使用済燃料プール水素濃度は27.9°C程度と記載。
 ※8: 作業に伴い、3号機使用済燃料プール水素濃度停止中のため、3号機使用済燃料プール水素濃度は29.5°C程度と記載。

3/9

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 5/24)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2018年5月23日 7時30分	2018年5月23日 7時35分	2018年5月23日 ※1 採取中止	2018年5月23日 7時55分	対象外	対象外	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND (5.7)	ND (11)	-	ND (4.2)	-	-	-
Cs-134 (約2年)	16	82	-	ND (5.7)	-	-	-
Cs-137 (約30年)	120	930	-	ND (5.3)	-	-	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。
※1 ポンプ停止中のため採取できず。

4/9

2018年5月24日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水域種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with 17 columns (5/6 to 5/23) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩). Data includes numerical values and 'ND' (Not Detected) for I-131 concentration.

Cs-134 (Bq/L)

Table with 17 columns (5/6 to 5/23) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩). Data includes numerical values and 'ND' for Cs-134 concentration.

Cs-137 (Bq/L)

Table with 17 columns (5/6 to 5/23) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩). Data includes numerical values and 'ND' for Cs-137 concentration.

※I-131はサンプリング 測定を実施していないことを示す。
※⑧が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑨は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※⑩を追加で測定(2011/5/30~)
※⑪を追加で測定(2011/8/2~)
※⑫は検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

- <測定箇所>
①4号T/8建屋南東
②プロセスマンホール北東
③プロセスマンホール南東
④プロセスマンホール南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトンカ建屋南西
⑦焼固体廃棄物減容処理建屋西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトンカ建屋南東

2018年5月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

5/9

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日		5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	
採取日	7:54	8:25	8:20	8:30	7:45	7:27		7:49	8:22	8:15	8:35	7:50	7:30	
採取時刻	0	3	1	0	0	15		0	3	1	0	0	15	
降雨量 (mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
流量 (m ³ /秒)	1.3	0.80	0.75	ND(0.57)	ND(0.82)	0.70		0.83	ND(0.75)	ND(0.54)	ND(1.0)	ND(0.61)	ND(0.71)	
Cs-134 (約2年)	13	8.0	5.1	2.6	9.4	6.9		5.8	6.5	4.6	4.4	3.5	4.1	
Cs-137 (約30年)	23	20	8.5	10	18	20		7.1	13	12	8.4	5.5	5.6	
全β	-	-	-	-	-	分析中		-	-	-	-	-	分析中	
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日		5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	
採取時刻	0	3	1	0	0	15		0	3	1	0	0	15	
降雨量 (mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
流量 (m ³ /秒)	0.82	1.2	0.70	ND(0.93)	ND(0.63)	1.1		ND(0.47)	ND(0.54)	ND(0.55)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.63)	
Cs-134 (約2年)	9.2	15	10	6.8	6.6	8.3		ND(0.62)	0.84	ND(0.79)	ND(0.83)	ND(0.85)	ND(0.83)	
Cs-137 (約30年)	15	23	17	12	13	15		ND(3.3)	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(3.0)	ND(3.9)	ND(3.8)	
全β	-	-	-	-	-	分析中		-	-	-	-	-	分析中	
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は5月23日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年5月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(旧)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻										5月21日					
塩素(単位: ppm)										8.33					
Cs-134(約2年)										60					
Cs-137(約30年)										—					
その他										—					
γ										—					
全β										—					
H-3(約12年)										25					
Sr-90(約29年)										820					

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(旧)	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(旧)	地下水観測孔 No.3-5(旧)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻														
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)														
Cs-137(約30年)														
その他														
γ														
全β														
H-3(約12年)														
Sr-90(約29年)														

* 本枠内が今回公表データ。他は5月22日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「1」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(旧)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻										5月23日					
塩素(単位: ppm)										7:18					
Cs-134(約2年)										58					
Cs-137(約30年)										—					
その他										—					
γ										—					
全β										—					
H-3(約12年)										28					
Sr-90(約29年)										分析中					

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(旧)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(旧)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻					5月23日								
塩素(単位: ppm)					7:34								
Cs-134(約2年)					ND(0.36)								
Cs-137(約30年)					ND(0.50)								
その他					—								
γ					—								
全β					59								
H-3(約12年)					分析中								
Sr-90(約29年)					—								

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

7/9

8/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物掃場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (遮水壁北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日		
採取時刻	7:12	7:20	7:20	8:15	7:40	7:45	7:58		6:50	6:48		
Cs-134 (約2年)	ND(0.51)	ND(0.46)	ND(0.46)	ND(0.48)	ND(0.74)	ND(0.65)	ND(0.56)		ND(0.56)	ND(0.37)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.55	1.0	1.0	3.3	3.1	3.3	3.3		0.70	0.60	90	10
全β	ND(15)	15	15	19	ND(15)	ND(15)	ND(15)		ND(15)	ND(15)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—		—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—		—	—	30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 南放水口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日		
採取時刻	6:46	6:44	6:52	8:10							
Cs-134 (約2年)	ND(0.31)	ND(0.26)	ND(0.27)	ND(0.52)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.93	0.56	0.39	0.85						90	10
全β	21	ND(15)	ND(15)	ND(15)							
H-3 (約12年)	—	—	—	—						60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—						30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

9/9

2018年5月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンク H (サンプルタンク H)		運用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2018年5月20日	2018年5月20日			
採取時刻	9:08	9:08			
貯水量 [m ³]	770	770			
セシウム134	ND(0.64)	ND(0.83)	1	60	10
セシウム137	ND(0.63)	ND(0.83)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(2.7)	ND(0.34)	3(1) (注)		
トリチウム	800	840	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134、セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:13 受

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18149報)

平成30年5月24日16時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	第18145報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 11時00分 ・排水終了 : 15時12分 ・排水量 : 626m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分:E】
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

18:05 受

1/1

応急措置の概要 (原子炉施設)

様式0-1 (1/2)
(第18150報)

平成30年5月24日18時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第18145報でお知らせしたとおり、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2に貯水していた水について、本日以下の通り排水を実施しました。 ・排水開始 : 10時10分 ・排水終了 : 17時10分 ・排水量 : 1,814 m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分: E】
※添付の有・無	
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。