

9:39

1/2

様式0-1(1/2)

## 応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18194報)

平成30年6月3日9時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 6月1日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2018年6月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
採取時刻	9:04	8:44	8:56	8:47
Cs-134(約2年)	44	88	150	ND(14)
Cs-137(約30年)	400	870	1,600	54
全β	510	2,800	2,100	140
H-3(約12年)	130	340	130	300

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

14:25 受

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18195報)

1/8

平成30年6月3日14時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)                  プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [6月3日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 6月2日]</li> <li>・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 6月2日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月31日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 6月2日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 6月2日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、6月4日に排水を実施します。                  排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月30日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/8

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年6月3日 11:00 現在

(重要事項) 各計測器については、故障やその後の修復運送の影響を受けて、通常の使用範囲外条件を想定しているものもあり、正しく測定されない可能性のある計測器が存在している。プラントの状態を把握するにため、このような計測器の不測の発生を回避し、補正の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4m <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	給水系: 1.4m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4m <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	給水系: 0.0m <sup>3</sup> /h CS系: 3.0m <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 20.9C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 20.8C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 20.7C (6/3 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 26.6C RPV温度 (TE-2-3-69R): 27.7C (6/3 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 24.7C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 23.6C (6/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 21.1C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 20.7C (6/3 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 27.1C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 27.0C (6/3 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 24.4C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 23.0C (6/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.14kPa g (6/3 11:00 現在)	4.31kPa g (6/3 11:00 現在)	0.31kPa g (6/3 11:00 現在)	
空系到入流量 ※3	RPV (RVH): 13.60Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.05Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): -Nm <sup>3</sup> /h PCV: -Nm <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	RPV: 12.27Nm <sup>3</sup> /h PCV: -Nm <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	RPV: 16.36Nm <sup>3</sup> /h PCV: -Nm <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.2m <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	13.50Nm <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	18.38Nm <sup>3</sup> /h (6/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 水素濃度 ※1	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (6/3 11:00 現在)	A系: 0.07vol% B系: 0.05vol% (6/3 11:00 現在)	A系: 0.02vol% B系: 0.03vol% (6/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.18E-03 検出限界値 4.30E-04 Ba/cml B系: 指示値 1.04E-03 検出限界値 4.20E-04 Ba/cml (6/3 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 Ba/cml B系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cml (6/3 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 Ba/cml B系: 指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 Ba/cml (6/3 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	28.8C (6/3 11:00 現在)	30.6C (6/3 11:00 現在)	29.5C (6/3 11:00 現在)	20.0C (5/13 5:00 現在) ※5
FPC 注水ノック 水位	3.82m (6/3 11:00 現在)	4.65m (6/3 11:00 現在)	4.05m (6/3 11:00 現在)	67.05X100mm (6/3 11:00 現在)

【計測器に関する補足】  
 ※1: 指示値がゼロの場合0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナズ表示される場合があるため)  
 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。  
 ※2: 放射能濃度(放射能濃度)はNOと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記載する。  
 ※3: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。  
 ※4: 異常の入力時  
 ※5: 作業により4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中のため、4号機使用済燃料プール水温度に代わって最近のデータを記載。

2018年6月3日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水域核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/13 to 6/2) and I-131 concentration (Bq/L) for various locations (e.g., ① ND(4.1), ② ND(4.3), etc.).

CS-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/13 to 6/2) and CS-134 concentration (Bq/L) for various locations (e.g., ① ND(4.8), ② ND(4.6), etc.).

CS-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/13 to 6/2) and CS-137 concentration (Bq/L) for various locations (e.g., ① ND(5.3), ② ND(3.4), etc.).

※I-131はサンプリング、測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が検出不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/28~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※⑩は検出限界未満を示し、( ) 内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
①4号T/B埋設雨水
②プロセス主建屋南東
③プロセス主建屋北東
④プロセス主建屋南西
⑤韓国林廃棄物処理施設南
⑥サイトン力埋設雨水
⑦焼却工務建屋 西側
⑧韓国林廃棄物処理施設北
⑨サイトン力埋設雨水

3/8

2018年6月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路		物揚場排水路	
	6月1日	6月2日	6月1日	6月2日
採取日	8:00	7:55	8:05	8:00
採取時刻	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m <sup>3</sup> /秒)	ND(0.61)	0.84	ND(0.99)	ND(0.64)
Cs-134(約2年)	7.6	8.8	4.0	4.2
Cs-137(約30年)	13	14	6.2	6.0
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路		C排水路	
	6月1日	6月2日	6月1日	6月2日
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00
採取時刻	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m <sup>3</sup> /秒)	1.2	0.96	ND(0.61)	ND(0.61)
Cs-134(約2年)	15	8.0	ND(0.84)	0.72
Cs-137(約30年)	22	14	3.5	ND(3.3)
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

\* 本枠内が今回公表データ。他は6月2日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

4/8

2018年6月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17
採取日															
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他															
γ															
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	3号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日						5月31日							
採取時刻						7:34							
塩素(単位: ppm)						500							
Cs-134(約2年)						ND(0.31)							
Cs-137(約30年)						0.62							
その他													
γ													
全β						260							
H-3(約12年)						830							
Sr-90(約29年)						-							

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月1日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	採取時刻	塩素(単位: ppm)	Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)	その他	γ	全β	H-3(約12年)	Sr-90(約29年)					
No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17
地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔

採取日	採取時刻	塩素(単位: ppm)	Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)	その他	γ	全β	H-3(約12年)	Sr-90(約29年)				
No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	5/4号機 改修ウエル 汲み上げ水
地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	地下水観測孔	5/4号機 改修ウエル 汲み上げ水

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/8



7/8

### 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一5,6号機放水口北側(T-1)	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東渡橋北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
6月2日	8:05	ND(0.38)	7:50	7:25	7:42	7:37	7:32	6月2日	6月2日	6月2日		
採取時刻												
Cs-134 (約2年)		ND(0.57)	ND(0.57)	0.50	ND(0.29)	ND(0.43)	ND(0.56)		7:01	6:59		
Cs-137 (約30年)		ND(0.47)	ND(0.47)	4.3	3.8	4.2	4.9		ND(0.43)	ND(0.38)	60	10
全β		ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)		ND(0.49)	0.56	90	10
H-3 (約12年)		-	-	-	-	-	-		ND(18)	ND(15)	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)		-	-	-	-	-	-		-	-	30	10

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
6月2日	6:57	ND(0.27)	ND(0.26)	7:03	6月2日	7:20	ND(0.59)	ND(0.31)	0.43	ND(15)		
採取時刻												
Cs-134 (約2年)		1.2	17	15	0.58	0.60	ND(18)	ND(15)	0.43	ND(15)	60	10
Cs-137 (約30年)		1.2	17	15	0.60	0.60	ND(18)	ND(15)	0.43	ND(15)	90	10
全β		15	17	15	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(15)	0.43	ND(15)	60,000	10,000
H-3 (約12年)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10
Sr-90 (約29年)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

8/8

2018年6月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンクE (サンプルタンクE)		運用目標	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2018年5月30日	2018年5月30日			
採取時刻	8:38	8:38			
貯水量 [m <sup>3</sup> ]	820	820			
セシウム134	ND(0.74)	ND(0.58)	1	60	10
セシウム137	ND(0.63)	ND(0.68)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.3)	0.46	3(1) (注)		
トリチウム	850	910	1,500	60,000	10,000

\* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度 (別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

15:58受

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18196報)

平成30年6月3日15時40分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時、対応の概要)</p> <p>第18193報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時02分</li> <li>・排水終了 : 15時00分</li> <li>・排水量 : 740m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。