

関原発第231号
平成30年7月27日

原子力規制委員会
原子力規制庁 殿

関西電力株式会社
取締役社長 岩根 茂樹

大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請に係る重複する案件について

当社は、平成30年5月30日に大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可を申請（以下「既申請①」という。）し、また、平成30年6月11日に大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可を重複申請（以下「既申請②」という。）しておりますが、この度、緊急時対策所建屋内への緊急時対策所の設置及び重大事故等対策に係る体制の変更に伴う発電用原子炉設置変更許可の申請を致しました。（以下「後申請」という。）

従いまして、既申請①及び②と後申請が重複することとなりますが、当社としましては、相互の申請内容に安全上の関連はないと考えておりますので、既申請①及び②案件と後申請案件に対し審査を受ける優先度を付けず審査して頂きますようお願い致します。

なお、いずれかの申請の許可後、他の申請に対する補正申請を実施する予定です。

【既申請①案件】

1. 申請書名：大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書
(1号炉及び2号炉 使用済燃料の処分の方法の変更)
2. 申請日：平成30年5月30日(関原発第74号)
3. 変更の理由：大飯発電所1号炉及び2号炉の使用済燃料の一部を3号炉又は4号炉の燃料として使用すること及び使用した後の使用済燃料の処分の方法を明確にするため、使用済燃料の処分の方法に係る記載を変更する。

【既申請②案件】

1. 申請書名：大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書
(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)
2. 申請日：平成30年6月11日(関原発第146号)
3. 変更の理由：
 - (1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の改正に伴い、3号炉における柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の新規制基準適合性審査を通じて得られた技術的知見の反映に関連する記載事項の一部を規則の条文と整合した記載に変更する。
 - (2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の改正に伴い、3号炉における内部溢水による管理区域外への漏えいの防止に関連する記載事項の一部を規則の条文と整合した記載に変更する。
 - (3) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の改正に伴い、3号炉における地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能の維持に係る設計方針を追加する。

【後申請案件】

1. 申請書名：大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書
(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)
2. 申請日：平成30年7月27日(関原発第230号)
3. 変更の理由：
 - (1) 3号及び4号炉共用の緊急時対策所建屋内に緊急時対策所を設置する。
 - (2) 3号炉及び4号炉の重大事故等対策に係る体制を変更する。なお、この変更に伴い、1号炉及び2号炉の運転員に係る記載を、最新の記載形式に合わせる。