

11:39 受

1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設) (第18947報)

平成30年11月27日11時30分	
内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿	
第25条報告	報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦 連絡先 0240-30-9301
原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <p>・地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果 [採取日 11月26日]</p> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D統】</p> <p>※添付の有()・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2018年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(2018年11月26日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔							
	a	b	c	①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
採取時刻	/	8:10	8:25	/	/	9:06	/	8:45	/	7:52	
全ベータ(Bq/L)	/	ND(22)	ND(22)	/	/	ND(22)	/	ND(22)	/	ND(22)	
トリチウム(Bq/L)	/	分析中	分析中	/	/	分析中	/	分析中	/	分析中	

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

11:39 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18948報)

平成30年11月27日11時30分
内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第18944報でお知らせしたとおり, 2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系(以下、「CS系」という。)配管のポリエチレン管への取替工事に伴い, 本日10時40分, 原子炉注水量を以下のとおり変更しました。 <2号機原子炉注水量変更> 給水系原子炉注水量: 1.5 m ³ /h → 3.0 m ³ /h CS系原子炉注水量: 1.5 m ³ /h → 0 m ³ /h 【公表区分: E】 ※添付の有・無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは, 日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

14:35受 1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18949報)

平成30年11月27日14時15分	
内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿	
第25条報告	報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦 連絡先 0240-30-9301
原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [11月27日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 11月26日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 11月26日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 11月9日~15日、26日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 11月22日~24日、26日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 11月19日、26日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクHの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、11月28日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 11月23日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/12

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年11月27日 11:00 現在

(重要事項)
各計測器については、地震やその他の事故直後の影響を受けて、通常の運用時と異なる特性を示しているものもあり、正しく測定していない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさを考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (11/27 11:00 現在)	給水系：3.0m ³ /h CS系：0.0m ³ /h (11/27 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (11/27 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 20.6°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 20.5°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 20.5°C (11/27 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 26.7°C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 24.3°C (11/27 11:00 現在)	スカート/ジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 26.5°C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 24.9°C (11/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 20.9°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 20.5°C (11/27 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 27.2°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 26.9°C (11/27 11:00 現在)	格納容器空調機庫内空気温度 (TE-16-114A) : 26.4°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 24.4°C (11/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.76kPa.g (11/27 11:00 現在)	1.48kPa.g (11/27 11:00 現在)	0.35kPa.g (11/27 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH) : 13.69Nm ³ /h (JP-A) : 14.15Nm ³ /h (JP-B) : -Nm ³ /h PCV : -Nm ³ /h (11/27 11:00 現在)	RPV : 11.46Nm ³ /h PCV : -Nm ³ /h (11/27 11:00 現在)	RPV : 16.68Nm ³ /h PCV : -Nm ³ /h (11/27 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.7m ³ /h (11/27 11:00 現在)	15.19Nm ³ /h (11/27 11:00 現在)	18.28Nm ³ /h (11/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系 : 0.01vol% B系 : 0.00vol% (11/27 11:00 現在)	A系 : 0.06vol% B系 : 0.04vol% (11/27 11:00 現在)	A系 : 0.05vol% B系 : 0.03vol% (11/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (※135) ※2	A系 : 指示値 9.40E-04 検出限界値 3.90E-04 Ba/cnt B系 : 指示値 1.25E-03 検出限界値 3.30E-04 (11/27 11:00 現在)	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cnt B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (11/27 11:00 現在)	A系 : 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 Ba/cnt B系 : 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 (11/27 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	24.9°C (11/11 11:00 現在)	24.9°C (11/27 11:00 現在)	24.1°C (11/27 11:00 現在)	18.5°C (11/27 11:00 現在)
FPC 貯水タンク 水位	4.22m (11/11 11:00 現在)	4.06m (11/27 11:00 現在)	3.75m (11/27 11:00 現在)	34.44X100mm (11/27 11:00 現在)

(注) 注に付する(備註)
※1 : 放射能がマイグロの場合は0.00vol%と記載する。(※3系濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイグロ表示される場合があるため)
原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
※2 : 指示値が検出限界値の場合にNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (※1 35) を記載する。
※3 : 使用状態の濃度。圧力で調整可能な濃度。圧力で調整可能な濃度。
※4 : 窒素封入停止中。
※5 : 1号機使用済燃料プール内温度冷却停止中のため、1号機使用済燃料プール水温度とFPC水温度とが異なることを記載。なお、停止期間終了(12/1 17時)時点の使用済燃料プール水温度は約26.5°C程度と推定。

3/12

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 11/27)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2018年11月26日 9時49分	2018年11月26日 9時44分	2018年11月26日 9時30分	2018年11月26日 9時15分	対象外	対象外	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND(5.8)	ND(7.7)	ND(3.6)	ND(5.4)	-	-	-
Cs-134 (約2年)	10	20	ND(3.0)	ND(5.0)	-	-	-
Cs-137 (約30年)	180	230	ND(5.4)	ND(5.2)	-	-	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

4/12

2018年11月27日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
①	ND(5.4)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.4)
②	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.6)
③	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.4)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.6)
⑥	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(4.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.8)
⑦	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(5.9)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(5.7)	ND(5.0)
⑧	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.2)
⑨	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(3.6)	ND(4.3)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
①	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(6.0)	ND(6.0)	ND(5.0)
②	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(2.8)	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(3.7)
③	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.6)	ND(5.7)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.5)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(5.7)	ND(3.7)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(3.3)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.0)
⑥	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)
⑦	6.4	9.2	6.8	ND(6.0)	5.2	6.4	6.9	ND(5.3)	6.4	ND(5.9)	6.4	7.7	ND(5.7)	ND(5.8)	6.2	ND(6.0)
⑧	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(5.0)	ND(4.7)
⑨	ND(4.7)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.0)	ND(5.8)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(3.0)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.5)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
①	ND(4.8)	16	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(6.2)	ND(5.2)
②	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(3.5)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(5.4)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.4)
③	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.8)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(5.6)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(3.4)
⑥	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)
⑦	79	74	82	73	75	63	86	71	66	74	80	79	78	71	77	83
⑧	11	ND(3.9)	5.0	4.7	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(3.8)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	6.2	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.2)
⑨	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.8)

- <測定箇所>
- ① 4号T/8建屋南東
 - ② プロセス主建屋北東
 - ③ プロセス主建屋南東
 - ④ プロセス主建屋南西
 - ⑤ 焼固休廃棄物減容処理建屋南
 - ⑥ サイトンカ建屋南西
 - ⑦ 焼却工作棟西側
 - ⑧ 焼固休廃棄物減容処理建屋北
 - ⑨ サイトンカ建屋南東

※①はサンプリング測定を実施していないことを示す。
 ※②は採取不可となったため、地下水流の上流側として測定し、選1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、選測で測定(2011/5/26~)
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
 ※知は検出限界値未満を示し、() 内に検出限界値を示す。

5/12

2018年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路										物揚場排水路				
	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	
採取時刻	8:15	8:00	8:05	8:10	7:50	8:08	8:03	8:20	8:03	8:08	8:15	7:55	8:13	8:08	
降雨量(mm/日)	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
流量(m ³ /秒)	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
Cs-134(約2年)	0.93	ND(0.54)	0.76	ND(0.59)	0.91	ND(0.56)	ND(0.99)	1.3	ND(0.78)	ND(0.91)	ND(0.72)	ND(0.65)	ND(0.46)	ND(0.63)	
Cs-137(約30年)	9.2	2.4	7.8	6.9	6.7	3.6	2.4	21	3.8	3.0	2.2	2.1	2.9	2.3	
全β	23	5.0	12	14	12	8.8	9.0	21	ND(3.8)	4.1	6.4	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(3.7)	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	13	-	

単位: Bq/L

採取日	K排水路										BC排水路				
	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
流量(m ³ /秒)	0.016	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.081	0.024	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	
Cs-134(約2年)	2.7	4.7	1.7	0.95	ND(1.3)	0.94	ND(0.99)	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(0.66)	ND(0.61)	ND(0.66)	ND(0.58)	ND(0.50)	
Cs-137(約30年)	27	58	14	8.9	10	8.2	9.6	1.9	ND(0.76)	ND(0.90)	ND(0.82)	ND(0.84)	ND(0.86)	ND(0.70)	
全β	42	74	22	16	17	10	10	8.2	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(3.5)	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は11月16日までにお知らせ済み。
* 測定対象外の項目は「-」と記す。
* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

6/12

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日		11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	
採取日	7:50	7:51	7:50	7:10		7:55	7:55	7:55	7:13	
採取時刻	0	0	0	0		0	0	0	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(0.58)	ND(0.68)		ND(0.71)	ND(0.73)	ND(0.46)	ND(0.51)	
Cs-134(約2年)	5.6	6.1	6.5	6.6		2.0	1.6	2.3	1.9	
Cs-137(約30年)	9.3	13	12	12		ND(3.9)	3.8	ND(3.5)	ND(3.5)	
全β	-	-	-	-		-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路					BC排水路				
	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日		11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00		6:00	6:49	6:00	6:00	
採取時刻	0	0	0	0		0	0	0	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.64)	ND(0.46)	ND(0.80)	ND(0.86)		ND(0.51)	ND(0.57)	ND(0.48)	ND(0.55)	
Cs-134(約2年)	8.8	6.5	5.7	5.7		ND(0.81)	ND(0.79)	ND(0.73)	ND(0.72)	
Cs-137(約30年)	14	7.4	9.3	9.5		ND(4.0)	ND(2.9)	ND(3.6)	ND(3.3)	
全β	-	-	-	-		-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は11月26日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDIは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位:Bq/L

採取日	5, 6号機排水路
採取時刻	11月14日
降雨量(mm/日)	8:00
流量(m ³ /秒)	0
Cs-134(約2年)	0.003
Cs-137(約30年)	ND(0.83)
全β	1.8
H-3(約12年)	ND(3.7)
	7.9

* 太枠内が今回公表データ。他は11月16日までにお知らせ済み。

* 採取は1回/月。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻				11月22日	11月23日										
塩素(単位: ppm)				7:20	7:27										
Cs-134(約2年)				—	54										
Cs-137(約30年)				ND(0.48)	—										
その他				ND(0.52)	—										
γ				ND	—										
全β				60	15										
H-3(約12年)				33,000	560										
Sr-90(約29年)				—	—										

採取日	1号機 ウエル中心 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 汲み上げ水
採取時刻																
塩素(単位: ppm)																
Cs-134(約2年)																
Cs-137(約30年)																
その他																
γ																
全β																
H-3(約12年)																
Sr-90(約29年)																

* 太枠内が今回公表データ。他は11月23日、24日、25日にお知らせ済み。
* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

8/12

9/12

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 ^(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻	11月26日 8:34	11月26日 8:24	11月26日 7:32	11月26日 8:01	11月26日 8:10	11月26日 7:47				11月26日 8:37				
塩素(単位: ppm)										60				
Cs-134(約12年)	3.6	ND(0.32)	ND(0.47)	ND(0.31)	ND(0.27)	ND(0.51)								
Cs-137(約30年)	31	ND(0.48)	ND(0.48)	ND(0.40)	ND(0.44)	ND(0.49)								
その他														
γ														
全β	140	ND(16)	ND(16)	ND(16)	45	ND(16)				22				
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中				分析中				
Sr-90(約29年)														

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 ^(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 ^(注)	3号機改修フェイル交換上げ水
採取時刻	11月26日 7:20	11月26日 8:01	11月26日 8:15	11月26日 8:27	11月26日 7:31	11月26日 7:48									
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約12年)	ND(0.47)	3.4	1.1		ND(0.30)	ND(0.27)									
Cs-137(約30年)	ND(0.49)	38	13		0.82	ND(0.41)									
その他															
γ															
全β	440	240	7,300 ^{*1}	40,000	290	5,200									
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中									
Sr-90(約29年)															

* NDは検出限界値未満を示し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されなかったときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

* 1 過去最高値(1福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果)およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

10/12

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/4)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一5.6号機放水口北側(T-1)	福島第一物掃場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東線北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻								11月19日 7:06	11月19日 7:10		
Cs-134 (約2年)								ND(0.48)	ND(0.33)	60	10
Cs-137 (約30年)								ND(0.38)	1.0	90	10
全β								ND(1.3)	ND(19)		
H-3 (約12年)								ND(1.8)	ND(1.5)	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)								分析中	-	30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一1~4号機取水口内北側(東線北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻	11月19日 7:12	11月19日 7:14	11月19日 7:08	11月19日 6:50	11月19日 6:52	11月19日 6:54	11月19日 6:56	11月19日 6:58	11月19日 6:58	11月19日 6:58		
Cs-134 (約2年)	ND(0.27)	ND(0.27)	ND(0.27)	ND(0.52)	ND(0.71)	ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.84)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.65	0.72	0.84	ND(0.53)	ND(0.71)	ND(0.69)	ND(0.62)	ND(0.69)	ND(0.69)	ND(0.69)	90	10
全β	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		
H-3 (約12年)	ND(1.5)	ND(1.5)	ND(1.5)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.86)	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	分析中	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

* 本枠内が今回公表データ。他は11月20日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

1/2

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/4)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一5.6号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物掃場前	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
11月26日	7:25	ND(0.81)	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.46)	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.65)	ND(0.56)	ND(0.21)	60	10
		ND(0.64)	1.1	0.84	4.1	4.5	3.5	ND(0.58)	ND(0.49)	0.32	90	10
		12	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	37	11	ND(17)	ND(17)		
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	60,000	10,000
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
11月26日	7:10	ND(0.31)	ND(0.32)	ND(0.27)	ND(0.53)	ND(0.58)	ND(0.60)	ND(0.85)	ND(0.73)	ND(0.77)	60	10
		0.47	0.72	0.42	0.86	ND(0.72)	ND(0.75)	ND(0.57)	ND(0.71)	ND(0.81)	90	10
		ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	60,000	10,000
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

12/2

2018年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	一時貯水タンクH (サンブルタンクH)		運用目標	告示濃度 限度※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取時刻	2018年11月23日	2018年11月23日			
採取時刻	8:09	8:09			
貯水量 [m ³]	540	540			
セシウム134	ND(0.54)	ND(0.67)	1	60	10
セシウム137	ND(0.58)	ND(0.51)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(2.3)	ND(0.34)	3(1) ^(注)		
トリチウム	960	960	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。