

STO-018-007

平成30年9月28日

原子力規制委員会 原子力規制庁 緊急事案対策室長 殿

内川二丁目3番1号

ニュークリア・フュエル・ジャパン

中島 潤二

原子力事業者防災業務計画における資機材保管場所の記載に関する読み替えの件

原子力防災資機材以外の資機材の保管場所について、原子力事業者防災業務計画の平成29年12月の修正時に誤記が生じました。この誤記を平成29年12月の修正以前の正しい記載へ修正するため、弊社原子力事業者防災業務計画の修正までの期間における資機材の保管場所については、以下の読み替えにより運用いたしますので、ご了承のほど、お願い申し上げます。

なお、第2加工棟は従来から可搬型衛星電話を保管している場所であり、また、耐震性等も確保されている建物であり、アクセス性にも問題がないことから保管に適切な場所であることを確認しています。

記

— 読み替える文言 —

別表第5に記載の通信関係 可搬型衛星電話に関する上から2行目の保管場所

・「第1事務棟」を「第2加工棟」に読み替える。

以上

読替処置前

別表第5 原子力防災資機材以外の資機材

資機材の種類	数量	保管場所	点検頻度、点検内容
社内放送設備	1式	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
緊急招集装置	1式	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
業務用無線設備	1式	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
通信関係	1台	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	1台	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	2台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	4台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	6台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
一般地上系電話 (通常業務に使用しない電話)	6台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
PHS	原子力防災本部要員数	防災本部要員 (各人所持)	-
ラップトップパソコン	4台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
発電機	4台 (緊急時対策所用)	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	4台	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
防災用テント	10幕	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の3日分	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
非常食	原子力防災本部員の2日分	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員分	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
その他	投光器他、一式	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	投光器他、一式	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
携帯型メガホン	5台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	5台	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数

※原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材については、整備中につき平成30年3月31日まで整備を完了する。

読替処置後

別表第5 原子力防災資機材以外の資機材

資機材の種類	数量	保管場所	点検頻度、点検内容
社内放送設備	1式	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
緊急招集装置	1式	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
業務用無線設備	1式	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
通信関係	1台	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	1台	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	2台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	4台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	6台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
一般地上系電話 (通常業務に使用しない電話)	6台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
PHS	原子力防災本部要員数	防災本部要員 (各人所持)	-
ラップトップパソコン	4台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
発電機	4台 (緊急時対策所用)	第1事務棟	1回/年、外観・機能・員数
	4台	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
防災用テント	10幕	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の3日分	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
非常食	原子力防災本部員の2日分	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員分	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
その他	投光器他、一式	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	投光器他、一式	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数
携帯型メガホン	5台	緊急時対策所	1回/年、外観・機能・員数
	5台	原子力事業所災害対策支援拠点	1回/年、外観・機能・員数

※原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材については、整備中につき平成30年3月31日まで整備を完了する。

読替処置前

別表第 5 原子力防災資機材以外の資機材

資機材の種類	数量	保管場所	点検頻度、点検内容
社内放送設備	1 式	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
緊急招集装置	1 式	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
業務用無線設備	1 式	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
通信関係	1 台	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	1 台	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	2 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	4 台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
一般地上系電話 (通常業務に使用しない電話)	6 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
PHS	原子力防災本部要員数	防災本部要員 (各人所持)	—
ラップトップパソコン	4 台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
発電機	4 台 (緊急時対策所用)	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	4 台	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
その他	10 幕	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の 3 日分	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の 2 日分	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員分	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
緊急時用照明	投光器他、一式	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	投光器他、一式	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
携帯型メガホン	5 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	5 台	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数

※原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材については、整備中につき平成 30 年 3 月 31 日まで整備を完了する。

読替処置後

別表第 5 原子力防災資機材以外の資機材

資機材の種類	数量	保管場所	点検頻度、点検内容
社内放送設備	1 式	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
緊急招集装置	1 式	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
業務用無線設備	1 式	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
通信関係	1 台	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	1 台	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	2 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	4 台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
一般地上系電話 (通常業務に使用しない電話)	6 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
PHS	原子力防災本部要員数	防災本部要員 (各人所持)	—
ラップトップパソコン	4 台 (原子力事業所災害対策支援拠点用)	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
発電機	4 台 (緊急時対策所用)	第 1 事務棟	1 回/年、外観・機能・員数
	4 台	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
その他	10 幕	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の 3 日分	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員の 2 日分	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
	原子力防災本部員分	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
緊急時用照明	投光器他、一式	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	投光器他、一式	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数
携帯型メガホン	5 台	緊急時対策所	1 回/年、外観・機能・員数
	5 台	原子力事業所災害対策支援拠点	1 回/年、外観・機能・員数

※原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材については、整備中につき平成 30 年 3 月 31 日まで整備を完了する。