

14.5/受

1/6

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19152報)

平成31年 1月14日 14時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [1月14日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 1月13日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 1月13日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 1月12日、13日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月15日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 1月10日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/6

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年1月14日 11:00 現在

【注】計測については、地震やその他の異常事態の際の影響を受けて、測定の精度低下やデータ取得が停止する場合があります。正しく測定されない可能性がある計測器を停止している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の停止が正常に発生した場合、取扱の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.3m ³ /h (1/14 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (1/14 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (1/14 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 15.0C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 14.9C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 14.8C (1/14 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 19.9C RPV温度 (TE-2-3-69R): 17.9C (1/14 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.0C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.2C (1/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 15.3C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 14.8C (1/14 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.1C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH-2-16B (TE-16-114G#1): 20.2C (1/14 11:00 現在)	格納容器空層環状空気温度 (TE-16-114A): 19.6C 格納容器空層環状空気温度 (TE-16-114F#1): 17.7C (1/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.06kPa g (1/14 11:00 現在)	2.25kPa g (1/14 11:00 現在)	0.34kPa g (1/14 11:00 現在)	
空素吸入流量 ※3	RPV (RVH): 14.07Nm ³ /h (JP-A): 14.54Nm ³ /h (JP-B): -Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (1/14 11:00 現在)	RPV: 10.61Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (1/14 11:00 現在)	RPV: 17.53Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (1/14 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.6m ³ /h (1/14 11:00 現在)	16.22Nm ³ /h (1/14 11:00 現在)	18.84Nm ³ /h (1/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 ※1	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (1/14 11:00 現在)	A系: 0.08vol% B系: 0.08vol% (1/14 11:00 現在)	A系: 0.05vol% B系: 0.04vol% (1/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.10E-03 検出限界値 4.00E-04 Ba/cm B系: 指示値 1.13E-03 検出限界値 3.30E-04 Ba/cm (1/14 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm (1/14 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 Ba/cm B系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 Ba/cm (1/14 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	28.3C (1/14 11:00 現在)	30.5C (1/14 11:00 現在)	29.6C (1/14 11:00 現在)	14.7C (1/14 11:00 現在)
FPC 及び F-7 物 水位	4.12m (1/14 11:00 現在)	4.65m (1/14 11:00 現在)	4.38m (1/14 11:00 現在)	35.65X100mm (1/14 11:00 現在)

【計測値に関する留意事項】
 ※1: 指示値が0.00vol%と記載する。(放射能濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
 ※2: 原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
 ※3: 指示値の検出限界値未満の場合にNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度の検出限界値(0.135)を記載する。
 ※4: 放射能濃度の濃度・圧力で異常検正した値を記載する。
 ※5: 空素吸入停止中。

3/6

2019年1月14日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with 17 columns (12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13) and 10 rows of data for I-131 measurements at various locations.

Cs-134 (Bq/L)

Table with 17 columns (12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13) and 10 rows of data for Cs-134 measurements at various locations.

Cs-137 (Bq/L)

Table with 17 columns (12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13) and 10 rows of data for Cs-137 measurements at various locations.

- <測定箇所>
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤雑固体廃棄物処理施設南西
⑥サイトハング建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧雑固体廃棄物処理施設北
⑨サイトハング建屋南東

※I-131はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、選1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑧を追加で測定(2011/5/20~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※⑩は検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

4/6

2019年1月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路				物揚場排水路			
	1月11日	1月12日	1月13日		1月11日	1月12日	1月13日	
採取日	7:50	7:46	7:55		7:55	7:51	8:00	
採取時刻	0	0	0		0	0	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.86)	ND(0.60)	ND(0.67)		ND(0.73)	ND(0.51)	ND(0.48)	
Cs-134(約2年)	3.1	4.0	4.4		1.1	1.0	ND(0.74)	
Cs-137(約30年)	6.4	13	8.1		ND(3.6)	3.2	ND(3.7)	
全β	-	-	-		-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路				BC排水路			
	1月11日	1月12日	1月13日		1月11日	1月12日	1月13日	
採取日	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	
採取時刻	0	0	0		0	0	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.52)	ND(0.63)	ND(1.2)		ND(0.60)	ND(0.63)	ND(0.66)	
Cs-134(約2年)	3.1	2.9	3.2		ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.84)	
Cs-137(約30年)	5.0	3.7	4.7		ND(3.8)	ND(3.6)	ND(3.3)	
全β	-	-	-		-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は1月13日までに知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

5/6

2019年1月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一 56号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東浜除染北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取時刻	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日		
Cs-134 (約2年)	8:20	7:50	7:25	7:39	7:33	6:58	6:50	6:48		60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.45)	ND(0.45)	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.51)	ND(0.64)	ND(0.34)	ND(0.32)		90	10
全β	ND(0.44)	0.75	2.6	3.5	2.7	ND(0.58)	ND(0.44)	ND(0.30)			
H-3 (約12年)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	13	ND(15)	17		60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—		30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	福島第一 南放水口 付近 (T-2) ^(注)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取時刻	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月12日		
Cs-134 (約2年)	6:46	6:44	6:52	7:20						6:55	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.36)	ND(0.27)	ND(0.28)	ND(0.52)						ND(0.71)	90	10
全β	ND(0.34)	ND(0.31)	ND(0.29)	0.36						ND(0.80)		
H-3 (約12年)	ND(15)	ND(15)	22	ND(15)						11	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—						ND(1.6)	30	10

* 太枠内が今回公表データ。他は1月13日にお知らせ済み。
* NDは検出限界値未満を表し、()内は検出限界値を示す。
* 測定対象外の項目は「—」と記す。
(注) 地下水バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている(2014年10月19日以降)。
※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2019年1月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンク K (サンプルタンク K)		運用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2019年1月10日	2019年1月10日			
採取時刻	7:20	7:20			
貯水量 [m ³]	450	450			
セシウム134	ND(0.71)	ND(0.62)	1	60	10
セシウム137	ND(0.63)	ND(0.69)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.7)	ND(0.40)	3(1) ^(注)		
トリチウム	800	880	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。