

原子力発第19089号
令和元年6月25日

原子力規制委員会 殿

四国電力株式会社
取締役社長 佐伯 勇 人

保安検査における指標の収集結果の訂正について

平成28年4月13日付「保安検査における指標の収集について（指示）」（原規発第1604135号）に基づき、平成30年6月28日付け原子力発第18088号にて伊方発電所における指標の収集結果を報告しましたが、この報告内容のうち不適合発生件数の1件について、「設備の不具合Ⅰ」とすべきところ「設備の不具合Ⅱ」に区分していることが判明しました。

よって、別紙のとおり報告内容を一部訂正いたします。

別紙：保安検査に活用する安全に係る指標（PⅠ）（平成29年度）

保安検査に活用する安全に係る指標(P I) (平成29年度)

番号	指 標	定義(採取データ)	データ入力欄	
			訂正前	訂正後
8	不適合発生件数	グレード別の不適合発生件数(全数、区分別、号機別)	全数：161件 区分別：設備の不具合Ⅰ：19件 設備の不具合Ⅱ：137件 保安活動の不適合：5件 号機別：1号機：28件 2号機：18件 3号機：113件 共通：2件	全数：161件 区分別：設備の不具合Ⅰ：20件 設備の不具合Ⅱ：136件 保安活動の不適合：5件 号機別：1号機：28件 2号機：18件 3号機：113件 共通：2件