

15:32受

1/9

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20216報)

2019年9月14日15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [9月14日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 9月13日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 9月13日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 9月13日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 9月9日~11日、13日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 9月13日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクHの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月15日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。 ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 9月10日]</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の急激な変動の影響を受けて、通常の運用時値と異なるものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。計測プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさを考慮したうえで、計測の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
 2019年9月14日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (9/14 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (9/14 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (9/14 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.9 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 27.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 27.8 °C (9/14 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 33.5 °C RPV温度 (TE-2-3-69F): 32.9 °C (9/14 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.4 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 30.6 °C (9/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 28.1 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 27.9 °C (9/14 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 34.6 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 33.5 °C (9/14 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 32.0 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 30.1 °C (9/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.72 kPa g (9/14 11:00 現在)	1.64 kPa g (9/14 11:00 現在)	0.40 kPa g (9/14 11:00 現在)	
蒸気封入流量 ※3	RPV (RVH-A): 15.46 Nm ³ /h (RVH-B): - Nm ³ /h (JP-A): 14.05 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/14 11:00 現在)	RPV: 13.57 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/14 11:00 現在)	RPV: 17.23 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/14 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.3 m ³ /h (9/14 11:00 現在)	17.24 Nm ³ /h (9/14 11:00 現在)	18.53 Nm ³ /h (9/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (9/14 11:00 現在)	A系: 0.02 vol% B系: 0.02 vol% (9/14 11:00 現在)	A系: 0.15 vol% B系: 0.12 vol% (9/14 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 7.60E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 4.10E-04 B系: 指示値 1.12E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.50E-04 (9/14 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm ³ (9/14 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ (9/14 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	- °C ※6 (9/14 11:00 現在)	31.5 °C (9/14 11:00 現在)	34.9 °C (9/14 11:00 現在)	※5 (9/14 11:00 現在)
FPC 液位	- m ※6 (9/14 11:00 現在)	3.53 m (9/14 11:00 現在)	2.79 m (9/14 11:00 現在)	66.8 X100mm (9/14 11:00 現在)

【計測値に関する情報】
 ※1: 指示値が0.00vol%と記録する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
 ※2: 原子炉格納容器ガス管理システム放射能濃度の記録する。
 ※3: 原子炉格納容器排気流量の記録する。
 ※4: 蒸気封入停止中
 ※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
 ※6: 作業に伴いデータ欠測

3/9

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 9/14)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2019年9月13日 7時37分	2019年9月13日 7時25分	2019年9月13日 7時17分	2019年9月13日 7時04分	2019年9月13日 8時03分	2019年9月13日 8時15分	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND(6.9)	ND(6.6)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.9)	-
Cs-134 (約2年)	16	8.2	ND(5.2)	ND(3.3)	ND(4.0)	ND(4.1)	-
Cs-137 (約30年)	170	170	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.2)	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

2019年9月14日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for dates from 8/25 to 9/13 and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨).

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for dates from 8/25 to 9/13 and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨).

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for dates from 8/25 to 9/13 and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨).

- <測定箇所>
①4号T/月建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼却体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイト内カ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧焼却体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイト内カ建屋南東

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
※①は④が採取不可だったため、地下水流の上流側として選定し、選1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※②は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※③を追加で測定(2011/5/30~)
※④を追加で測定(2011/8/2~)
※⑨は検出限界未満を示す。() 内に検出限界値を示す。

4/9

2019年9月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

A排水路		物揚場排水路	
採取日	9月13日	9月13日	
採取時刻	6:55	7:00	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.53)	
Cs-137(約30年)	14	2.7	
全β	18	4.8	
H-3(約12年)	-	-	

単位: Bq/L

K排水路		BC排水路	
採取日	9月13日	9月13日	
採取時刻	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	1.9	ND(0.63)	
Cs-137(約30年)	23	ND(0.77)	
全β	37	ND(3.1)	
H-3(約12年)	-	-	

* 測定対象外の項目は「-」と記す。
* NDは検出限界値未満を表し、()内は検出限界値を示す。

5/9

2019年9月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	No.0-1 ~ No.1-17																
	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17		
採取時刻	7:54	7:45	6:52	7:22	7:31	7:09	7:53	8:20	7:09	8:00	7:20	7:55	7:17	8:09	7:35		
塩素(単位: ppm)	ND(2.5)	ND(0.50)	ND(0.26)	ND(0.37)	ND(0.29)	ND(0.55)	ND(0.37)	1,600	96	—	ND(0.31)	30	ND(0.37)	4.0	ND(0.51)		
Cs-134(約2年)	31	ND(0.55)	ND(0.44)	ND(0.49)	ND(0.40)	ND(0.47)	ND(0.52)	22,000	1,400	—	1.1	420	0.71	30	ND(0.56)		
Cs-137(約30年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND		
Co-60(約5年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
γ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
全β	200	ND(14)	ND(14)	ND(14)	62	ND(14)	34,000	160,000	9,900	68	ND(14)	1,800	36,000	25,000	97,000		
H-3(約12年)	9,300	11,000	240	ND(110)	27,000	12,000	40,000	1,600	4,500	470	970	28,000	4,000	540	26,000		
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

採取日	No.2 ~ No.3-5									
	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3
採取時刻	7:31	—	—	—	7:29	—	—	—	—	—
塩素(単位: ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)	ND(0.90)	—	—	—	0.99	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	1.7	—	—	—	12	—	—	—	—	—
Co-60(約5年)	ND	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全β	150,000	—	—	—	240	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	9,800	—	—	—	790	—	—	—	—	—
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 太枠内が今回公表データ。他は9月10日、11日、12日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/9

7/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻							9月13日 7:30	9月13日 7:52		9月13日 6:58	9月13日 6:52	9月13日 7:41	9月13日 7:13	9月13日 8:03	9月13日 7:10
塩素(単位: ppm)										62					
Cs-134(約2年)							ND(0.49)	1,500			ND(0.32)	22	ND(0.47)	2.0	ND(0.44)
Cs-137(約30年)							ND(0.49)	21,000			0.85	340	0.85	29	ND(0.54)
Co-60(約5年)							ND	26			ND	ND	ND	ND	ND
その他															
γ															
全β							34,000	170,000		52	19	1,300	38,000	25,000	110,000
H-3(約12年)							分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	12号機 ウェルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機 ウェルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	34号機 ウェルポイント 汲み上げ水
採取時刻						9月13日 7:43	9月13日 7:53								
塩素(単位: ppm)							480								
Cs-134(約2年)						0.75	ND(0.43)								
Cs-137(約30年)						6.6	1.1								
Co-60(約5年)						ND	ND								
その他															
γ															
全β						280	370								
H-3(約12年)						分析中	分析中								
Sr-90(約29年)															

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

8/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一56号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東渡路側北側)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
9月13日	8:10	ND(0.80)	ND(0.51)	ND(0.63)	ND(0.37)	0.84	7:40	6:39	ND(0.27)	60	
9月13日	8:05	ND(0.58)	ND(0.49)	ND(0.46)	2.3	11	7:40	6:37	ND(0.36)	90	
全β			ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	10	ND(15)	ND(12)		
H-3(約12年)							分析中			60,000	10,000
Si-90(約29年)										30	10

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一南放水口北東側(T-0-1A)	福島第一南放水口東側(T-0-2)	福島第一南放水口南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
9月13日	6:33	ND(0.28)	ND(0.29)	ND(0.29)	ND(0.58)					60	
9月13日	6:31	ND(0.32)	ND(0.31)	ND(0.29)	ND(0.48)					90	
全β		14	ND(12)	ND(12)	16					60,000	10,000
H-3(約12年)										30	10
Si-90(約29年)											

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。
 * 物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。
 (注)地下水パイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析もを行っている(2014年10月19日以降)。
 ※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

9/9

2019年9月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

運用目録	告示濃度※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
一時貯水タンクH (サンプルタンクH)		
東京電力 第三者機関		
採取日 2019年9月10日		
採取時刻 8:06		
貯水量 [m ³] 670		
セシウム134 ND(0.69)	60	10
セシウム137 ND(0.78)	90	10
その他 ガンマ核種 検出なし		
全ベータ ND(0.77)		
トリチウム 930	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目録の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

15:32 1/1

様式9-1(1/2)

(第20217報)

応急措置の概要(原子炉施設)

2019年9月14日15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第20210報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時33分 ・排水終了 : 14時11分 ・排水量 : 540m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。