

14:55

1/9

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20266報)

2019年 9月25日 14時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [9月25日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 9月24日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 9月24日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 9月20日、24日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 9月24日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクH、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月26日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 9月21日] ・福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果 [採取日 9月18日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年9月25日 11:00現在

(留意事項)
各計測機については、地震やその他の事象直後の影響を受けて、通常の使用時と異なり、誤差の発生や、正しく測定されていない可能性がある計測器を特定している。そのような状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測機から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (9/25 11:00 現在)	給水系: 1.3 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (9/25 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (9/25 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.4 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 27.3 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 27.3 °C (9/25 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 32.6 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 31.6 °C (9/25 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.2 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 30.3 °C (9/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 27.5 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 27.3 °C (9/25 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 33.7 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 32.7 °C (9/25 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 31.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 29.8 °C (9/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.62 kPa _g (9/25 11:00 現在)	1.30 kPa _g (9/25 11:00 現在)	0.40 kPa _g (9/25 11:00 現在)	
密封注入流量 ※3	RPV (RVH+A): 15.44 Nm ³ /h (RVH+B): - Nm ³ /h (JP-A): 14.03 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/25 11:00 現在) ※4	RPV: 13.57 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/25 11:00 現在) ※4	RPV: 17.08 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/25 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.0 m ³ /h (9/25 11:00 現在)	18.02 Nm ³ /h (9/25 11:00 現在)	17.82 Nm ³ /h (9/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水深濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: - vol% (9/25 11:00 現在) ※6	A系: 0.06 vol% B系: 0.04 vol% (9/25 11:00 現在)	A系: 0.07 vol% B系: 0.06 vol% (9/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.01E-03 検出限界値 4.10E-04 B系: 指示値 1.24E-03 検出限界値 3.50E-04 (9/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (9/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 (9/25 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	31.3 °C (9/25 11:00 現在)	31.2 °C (9/25 11:00 現在)	30.2 °C (9/25 11:00 現在)	※5 (9/25 11:00 現在)
FPC 貯水タンク 水位	3.35 m (9/25 11:00 現在)	4.19 m (9/25 11:00 現在)	4.43 m (9/25 11:00 現在)	670 X100mm (9/25 11:00 現在)

(計測機に関する情報)
※1: 福島第一原子力発電所の場合は0.00vol%と記載する。(水深濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナズ表示される場合があるため)
※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。
※3: 使用放射線の濃度、圧力で制限値を修正した値を記載する。
※4: 重要封入停止中
※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
※6: 作業に伴い一時欠測

2019年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原発推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
採取日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
採取時刻	6:40	7:18	8:00	7:25	7:20	6:45	7:23	8:05	7:30	7:25
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	17.5	2	0	0	1.5	17.5	2
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	0.92	0.70	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.38)	ND(0.65)	ND(0.59)	0.99	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	11	12	13	4.5	7.8	1.8	2.3	2.0	12	3.2
全β	13	19	19	7.2	12	4.1	3.9	4.5	17	5.0
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路					BC排水路				
	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
採取日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
採取時刻	6:00	6:45	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	17.5	2	0	0	1.5	17.5	2
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.73	ND(0.95)	ND(0.95)	10 [*]	2.2	ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.63)	ND(0.68)	ND(0.54)
Cs-137(約30年)	14	14	12	160 [*]	38	ND(0.81)	ND(0.85)	ND(0.85)	1.2	ND(0.77)
全β	21	18	16	200 [*]	58	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(3.2)	4.5	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は9月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨の影響により上昇したと考えられる。

4/9

2019年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日 採取時刻 塩素(単位: ppm) Cs-134(約2年) Cs-137(約30年) Co-60(約5年) その他 全β H-3(約12年) Sr-90(約29年)	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日
							7:37	8:06			7:07	7:48	7:23	7:57	7:27
							ND(0.32)	1,700			ND(0.40)	25	ND(0.42)	2.4	ND(0.38)
							ND(0.45)	24,000			0.62	350	1.3	28	ND(0.49)
							ND	31			ND	ND	ND	ND	ND
							32,000	170,000			ND(14)	1,400	34,000	25,000	120,000
							40,000	4,500			1,200	30,000	8,300	480	27,000

採取日 採取時刻 塩素(単位: ppm) Cs-134(約2年) Cs-137(約30年) Co-60(約5年) その他 全β H-3(約12年) Sr-90(約29年)	1,2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水

* 太枠内が今回公表データ。他は9月21日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

5/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻							9月24日 7:30	9月24日 7:51	9月24日 6:52		9月24日 7:07	9月24日 7:32	9月24日 6:55	9月24日 7:42	9月24日 7:22
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)							ND(0.54)	1,700	93		ND(0.45)	19	ND(0.42)	2.2	ND(0.45)
Cs-137(約30年)							ND(0.45)	24,000	1,400		0.68	260	ND(0.50)	.28	ND(0.52)
その他							ND	13	ND		ND	ND	ND	ND	ND
Co-60(約5年)															
全β							31,000	180,000	9,800		ND(14)	1,200	38,000	25,000	110,000
H-3(約12年)							分析中	分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	12号機 ウエルポインタ 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻	9月24日 7:08													
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)														
Cs-137(約30年)														
その他														
Co-60(約5年)														
全β														
H-3(約12年)														
Sr-90(約29年)														

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/9

7/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (減速除塵北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日		
採取時刻	7:50	7:40	7:15	6:55	7:00	6:35	6:18	6:16		
Cs-134 (約2年)	ND(0.67)	ND(0.43)	ND(0.47)	ND(0.50)	1.5	ND(0.71)	ND(0.56)	ND(0.29)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.83)	ND(0.56)	0.73	2.4	18	ND(0.63)	ND(0.52)	0.57	90	10
全β	—	ND(14)	ND(14)	16	22	12	ND(15)	ND(14)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日		
採取時刻	6:12	6:10	6:20	6:14	6:14	6:14	6:14	6:14	6:14		
Cs-134 (約2年)	ND(0.30)	ND(0.30)	ND(0.29)	ND(0.44)	ND(0.44)	ND(0.44)	ND(0.44)	ND(0.44)	ND(0.44)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.35	0.46	ND(0.28)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	90	10
全β	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

8/9

2019年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	一時貯水タンク H (サンプルタンク H)		運用目録	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取時刻	2019年9月21日	2019年9月21日			
貯水量 [m ³]	6:37	6:37			
セシウム134	770	770	1	60	10
セシウム137	ND(0.68)	ND(0.53)	1	90	10
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(1.8)	ND(0.42)	3 (1) (注)		
トリチウム	920	1,000	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目録の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

9/9

2019年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果

単位: Bq/L

Gr2(グループ2)		運用目標	※1 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	東京電力 2019年9月18日	第三者機関 2019年9月18日		
採取時刻	7:15	7:15		
貯水量 [m ³]	2,340	2,340		
セシウム134	ND(0.62)	ND(0.54)	60	10
セシウム137	ND(0.75)	ND(0.38)	90	10
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし		
全ベータ	ND(0.66)	ND(0.54)		
トリウム	120	130	1,500	10,000

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

14:55受

1/2

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20267報)

2019年9月25日14時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 9月23日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2019年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日
採取時刻	7:00	9:14	6:51	9:18
Cs-134(約2年)	32	54	100	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	440	750	1,600	110
全β	660	2,400	1,900	190
H-3(約12年)	ND(110)	410	ND(110)	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

16:05受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20268報)

2019年9月25日16時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20263報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 11時5分 ・排水終了 : 15時24分 ・排水量 : 643m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。