

11:36

41

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20283報)

2019年10月 / 日 / 時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第2.1条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20280報でお知らせしたとおり、2号機の窒素封入設備の通気試験に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「窒素ガス分離装置1台が運転中※であること及び他の窒素ガス分離装置1台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」を満足しなくなることから10時08分より特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第1編第32条(保全作業を実施する場合)第1項を適用し、10時58分、2号機の窒素封入量を以下のとおり変更しました。</p> <p>※作業に伴い、必要な窒素封入量が確保されていることを満足できなくなることから、窒素ガス分離装置としての機能がなると等しいため、運転中の窒素ガス分離装置が1台もないと判断する。</p> <p><2号機窒素封入量変更></p> <p>原子炉圧力容器ライン 13Nm³/h→0Nm³/h 原子炉格納容器ライン 0Nm³/h→13Nm³/h</p> <p>【公表区分:E】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

15:37受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20284報)

2019年10月1日 15時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [10月1日 11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 9月30日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 9月30日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 9月13~19日、30日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 9月26、27、30日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 9月23、25、30日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、10月2日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 9月27日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。



福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年10月1日 11:00現在

【補足事項】
各計測値については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件下で測定されているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.3 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (10/1 11:00 現在)	給水系: 1.3 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (10/1 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (10/1 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.2 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 27.1 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 27.1 °C (10/1 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 32.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 31.2 °C (10/1 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 30.2 °C (10/1 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 27.3 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 27.1 °C (10/1 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 33.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 32.4 °C (10/1 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 31.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 29.6 °C (10/1 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.64 kPa g (10/1 11:00 現在)	1.35 kPa g (10/1 11:00 現在)	0.39 kPa g (10/1 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): 15.36 Nm ³ /h (RVH-B): - Nm ³ /h (JP-A): 14.00 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (10/1 11:00 現在) ※4	RPV: - Nm ³ /h ※6 PCV: 13.46 Nm ³ /h (10/1 11:00 現在) ※6	RPV: 17.08 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (10/1 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.1 m ³ /h (10/1 11:00 現在)	17.32 Nm ³ /h (10/1 11:00 現在)	17.71 Nm ³ /h (10/1 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (10/1 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.05 vol% (10/1 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.05 vol% (10/1 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.90E-04 検出限界値 3.60E-04 B系: 指示値 1.23E-03 検出限界値 3.40E-04 (10/1 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (10/1 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 (10/1 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	30.6 °C (10/1 11:00 現在)	30.9 °C (10/1 11:00 現在)	30.0 °C (10/1 11:00 現在)	※5 (10/1 11:00 現在)
FPC 計測用冷却 水水位	3.76 m (10/1 11:00 現在)	3.59 m (10/1 11:00 現在)	3.54 m (10/1 11:00 現在)	67.0 X100mm (10/1 11:00 現在)

(計測値に関する情報)
※1: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
※3: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
※4: 窒素封入停止中
※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
※6: 窒素封入量監視(PV)

3/11

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 10/1)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2019年9月30日 7時10分	2019年9月30日 7時05分	2019年9月30日 7時01分	2019年9月30日 6時58分	対象外	対象外	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND (6.6)	ND (6.3)	ND (5.1)	ND (4.5)	-	-	-
Cs-134 (約2年)	12	8.2	ND (4.1)	ND (5.2)	-	-	-
Cs-137 (約30年)	200	120	ND (4.4)	ND (4.4)	-	-	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

4/11

2019年10月1日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 [Bq/L]

Table with columns for date (9/15 to 9/30) and rows for measurement locations 1-9. Data values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

Cs-134 [Bq/L]

Table with columns for date (9/15 to 9/30) and rows for measurement locations 1-9. Data values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

Cs-137 [Bq/L]

Table with columns for date (9/15 to 9/30) and rows for measurement locations 1-9. Data values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

- <測定箇所>
①4号T/8建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトベンカ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトベンカ建屋南東

※I-131はサンプリング 測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※NDは検出限界未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

2019年10月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	A排水路										物揚場排水路									
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日						
採取日	6:55	8:20	7:50	7:55	6:37	6:25	6:40	7:00	8:25	7:55	8:00	6:42	6:30	6:45						
採取時刻	0	0	1	23.5	0	0	0	0	0	1	23.5	0	0	0						
降雨量(mm/日)	0.002	0.002	0.002	0.123	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.016	0.005	0.005	0.005						
流量(m ³ /秒)	ND(0.61)	ND(0.52)	0.58	ND(1.1)	ND(0.82)	ND(0.93)	ND(0.84)	ND(0.53)	ND(0.62)	ND(0.49)	1.7	ND(0.71)	ND(0.48)	ND(0.50)						
Cs-134(約2年)	14	7.7	8.9	7.3	6.8	10	10	2.7	2.2	2.3	16	3.5	2.3	2.1						
Cs-137(約30年)	18	12	16	8.9	14	16	19	4.8	4.9	ND(3.6)	24	7.4	6.0	4.8						
全β	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	-	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	-						

単位: Bq/L

	K排水路										BC排水路									
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日						
採取日	6:00	7:28	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00						
採取時刻	0	0	1	23.5	0	0	0	0	0	1	23.5	0	0	0						
降雨量(mm/日)	0.009	0.010	0.010	0.014	0.014	0.011	0.012	0.018	0.018	0.017	0.054	0.019	0.017	0.016						
流量(m ³ /秒)	1.9	1.4	1.1	1.0	6.0	1.4	0.92	ND(0.63)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.49)	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.51)						
Cs-134(約2年)	23	19	16	17	93	23	19	ND(0.77)	ND(0.73)	ND(0.80)	0.70	ND(0.94)	ND(0.64)	ND(0.85)						
Cs-137(約30年)	37	23	22	29	120*	37	26	ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.6)	4.7	3.3	ND(3.1)	ND(2.9)						
全β	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* 本枠内が今回公表データ。他は9月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨の影響により上昇したと考えられる。

5/11

6/11

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	
採取日	6:25	7:50	7:22	6:20		6:30	7:55	7:26	6:25	
採取時刻	0	0	1.5	0		0	0	1.5	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.57)	ND(0.83)	ND(0.68)	ND(0.61)		ND(0.95)	ND(0.52)	ND(0.42)	ND(0.84)	
Cs-134(約2年)	6.7	7.2	7.6	5.4		2.5	1.9	1.8	2.1	
Cs-137(約30年)	17	14	13	8.9		ND(3.1)	ND(3.1)	4.1	ND(3.6)	
全β	-	-	-	-		-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路					BC排水路				
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	6:00	
採取時刻	0	0	1.5	0		0	0	1.5	0	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(1.3)	ND(0.95)	ND(0.93)	ND(0.95)		ND(0.59)	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.57)	
Cs-134(約2年)	13	12	13	10		ND(0.88)	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(0.83)	
Cs-137(約30年)	16	18	16	15		ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.1)	
全β	-	-	-	-		-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

* 本枠内が今回公表データ。他は9月30日までに知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2019年10月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	9月26日																	9月27日																
	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17													
採取時刻				6:51												7:14																		
塩素(単位: ppm)																66																		
Cs-134(約2年)				ND(0.48)																														
Cs-137(約30年)				0.49																														
その他																																		
γ																																		
全β				74												25																		
H-3(約12年)				29,000												620																		
Sr-90(約29年)																																		

採取日	9月26日																	9月27日																	9月28日																
	No.2	No.2-1	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	3号機 ウエルポイント 汲み上げ水	No.2-3	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	No.2-3	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)																		
採取時刻	7:01		7:32	7:44		7:54	8:08	7:16		7:19	7:46	7:35	7:03	7:09																																					
塩素(単位: ppm)							500							320																																					
Cs-134(約2年)	ND(0.29)		ND(1.9)	2.3		ND(0.49)	ND(0.32)	ND(0.37)		ND(0.31)	ND(1.6)	14	ND(1.3)																																						
Cs-137(約30年)	ND(0.40)		47	35		2.0	0.67	0.51		ND(0.47)	4.9	180	3.7																																						
その他																																																			
γ																																																			
全β	290		210	14,000		260	310	5,100		200	560	2,500	ND(14)	39																																					
H-3(約12年)	380		350	5,300		820	710	480		3,400	1,000	1,200	2,700	ND(120)																																					
Sr-90(約29年)																																																			

* 太枠内が今回公表データ。他は9月27日、28日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

7/11

10/1

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/4)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一56号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東浜線北側)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
9月30日	6:30	ND(0.65)	ND(0.42)	ND(0.58)	ND(0.69)	ND(0.81)	ND(0.77)	ND(0.45)	ND(0.28)	60	10
9月30日	6:12	ND(0.76)	ND(0.54)	ND(0.52)	3.2	4.9	ND(0.68)	ND(0.49)	0.67	90	10
9月30日	6:15	11	ND(15)	ND(15)	17	17	9.1	ND(13)	ND(12)		
9月30日	7:00	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	60,000	10,000
9月30日	7:16	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	30	10
9月30日	7:20	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
9月30日	7:24	ND(0.23)	ND(0.21)	ND(0.25)	ND(0.50)	ND(0.81)	ND(0.62)	ND(0.53)	ND(0.57)	ND(0.62)	60	10
9月30日	7:26	0.59	0.55	0.52	ND(0.53)	ND(0.71)	ND(0.60)	ND(0.65)	ND(0.62)	ND(0.60)	90	10
9月30日	7:18	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	60,000	10,000
9月30日	7:22	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	30	10
9月30日	7:02	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		
9月30日	7:06	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		
9月30日	7:08	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		
9月30日	7:10	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		

* NDは検出限界値未満を表し、()内には検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2019年10月1日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンクC (サンブルタンクC)	通用目標	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力 第三者機関			
採取日	2019年9月27日			
採取時刻	6:47			
貯水量 [m ³]	710			
セシウム134	ND(0.58)	1	60	10
セシウム137	ND(0.63)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.0)	3(1) ^(注)		
トリチウム	940	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134,セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

15:37受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20285報)

2019年10月 / 日15時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第20281報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時09分 ・排水終了 : 14時00分 ・排水量 : 574 m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分: E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。