

16:43 後

1/10

様式0-1(1/3)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20508報)

2019年11月20日16時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [11月20日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 11月19日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 11月19日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 11月15日、19日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 10月7日、11月19日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクF、地下水バイパス一時貯留タンクグループ1の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、11月21日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 11月16日] ・福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果 [採取日 11月13日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2 / 10

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年11月20日 11:00現在

【特記事項】
各パラメータについては、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用範囲値を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさを容認したうえで、当該の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (11/20 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (11/20 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (11/20 11:00 現在)	
原子炉圧力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 22.3 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 22.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 22.1 °C (11/20 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 27.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 25.2 °C (11/20 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 26.5 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 25.3 °C (11/20 11:00 現在)	
原子炉格納容器内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 22.4 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 22.1 °C (11/20 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 28.2 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 27.2 °C (11/20 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 27.2 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 24.9 °C (11/20 11:00 現在)	
原子炉格納容器圧力	0.06 kPa.g (11/20 11:00 現在)	0.78 kPa.g (11/20 11:00 現在)	0.41 kPa.g (11/20 11:00 現在)	
空素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): 15.81 Nm ³ /h (RVH-B): - Nm ³ /h (JP-A): 14.07 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (11/20 11:00 現在) ※4	RPV-A: 13.71 Nm ³ /h RPV-B: - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (11/20 11:00 現在) ※4	RPV-A: 16.75 Nm ³ /h RPV-B: - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (11/20 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	26.9 m ³ /h (11/20 11:00 現在)	16.67 Nm ³ /h (11/20 11:00 現在)	18.38 Nm ³ /h (11/20 11:00 現在)	
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (11/20 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.05 vol% (11/20 11:00 現在)	A系: 0.08 vol% B系: 0.07 vol% (11/20 11:00 現在)	
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.02E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 4.00E-04 B系: 指示値 1.11E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.10E-04 (11/20 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm ³ (11/20 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ (11/20 11:00 現在)	
使用済燃料プール水温度	22.8 °C (11/20 11:00 現在)	23.2 °C (11/20 11:00 現在)	22.1 °C (11/20 11:00 現在)	- °C (11/20 11:00 現在) ※5
FPC 排水タンク水位	3.30 m (11/20 11:00 現在)	3.48 m (11/20 11:00 現在)	2.93 m (11/20 11:00 現在)	66.9 X100mm (11/20 11:00 現在)

【計測値に関する情報】

※1: 放射能がマイナスの場合は0.00 vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。

※2: 指示値が検出限界未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記載する。

※3: 配管口径の温度・圧力で流量補正した値を記載する。

※4: 異常封入停止中

※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

3/10

2019年11月20日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (11/3 to 11/19) and location (1 to 9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (11/3 to 11/19) and location (1 to 9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (11/3 to 11/19) and location (1 to 9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values in parentheses.

- <測定箇所>
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤韓国体廃棄物処理施設南
⑥サイト/レンガ建屋南西
⑦焼却工伴建屋 西側
⑧韓国体廃棄物処理施設北
⑨サイト/レンガ建屋南東

※I-131はサンプリング測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/30~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨は検出限界未満を示し、() 内に検出限界値を示す。

2019年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日
採取日	7:37	8:10	7:45	7:55	7:55	7:42	8:15	7:50	8:00	8:00
採取時刻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(0.82)	0.68	ND(0.63)	ND(0.98)	0.96	ND(0.81)	ND(0.64)	ND(0.89)	ND(0.52)	ND(0.80)
Cs-134(約2年)	9.5	7.9	8.6	9.9	11	2.4	1.9	1.9	1.9	2.3
Cs-137(約30年)	15	12	13	20	22	3.8	5.4	4.2	4.7	ND(3.6)
全β	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路					BC排水路				
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:57	6:00	6:00	6:00
採取時刻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(1.2)	ND(0.86)	ND(0.70)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.62)	ND(0.70)	ND(0.58)
Cs-134(約2年)	8.2	8.0	6.5	7.8	11	ND(0.73)	ND(0.80)	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.74)
Cs-137(約30年)	15	11	6.5	11	15	3.3	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(2.9)
全β	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2019年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	No.0-1 ~ No.0-17															
	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17	
採取時刻	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日	
塩素(単位: ppm)																
Cs-134(約2年)	ND(0.40)	ND(0.47)	16	1,200	18,000	35,000	40,000	140,000	880	ND(0.30)	19	ND(0.65)	0.83	ND(0.55)	ND(0.60)	
Cs-137(約30年)	ND	ND	16	16	16	16	16	16	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Co-60(約5年)																
その他																
γ																
全β																
H-3(約12年)																
Sr-90(約29年)																

採取日	No.2 ~ No.3-5(注)															
	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)				
採取時刻																
塩素(単位: ppm)																
Cs-134(約2年)																
Cs-137(約30年)																
Co-60(約5年)																
その他																
γ																
全β																
H-3(約12年)																
Sr-90(約29年)																

* 本枠内が今回公表データ。他は11月16日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてその後測定。

b/10

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/4)護岸地下水

採取日	単位: Bq/L (塩素除く)															
	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17	
採取時刻							8:08	7:54	7:30		7:42	7:34	6:58	7:43	7:58	
塩素(単位: ppm)							ND(0.38)	1,000	150		ND(0.39)	15	ND(0.51)	0.89	ND(0.37)	
Cs-134(約2年)							ND(0.50)	16,000	2,400		ND(0.50)	240	ND(0.53)	12	ND(0.46)	
Cs-137(約30年)							ND	12	ND		ND	ND	ND	ND	ND	
Co-60(約5年)																
その他																
γ																
全β							36,000	110,000	11,000		ND(11)	820	41,000	21,000	42,000	
H-3(約12年)							分析中	分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	
Sr-90(約29年)																

採取日	単位: Bq/L (塩素除く)															
	1,2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	11月19日	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-6	No.2-7	No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水	
採取時刻		7:09														
塩素(単位: ppm)																
Cs-134(約2年)																
Cs-137(約30年)																
Co-60(約5年)																
その他																
γ																
全β		150,000														
H-3(約12年)		分析中														
Sr-90(約29年)																

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

7/10

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/4)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一5号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東渡除塵北側)	福島第一1~4号機取水口内南側(造水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取日			10月7日							
採取時刻			7:37							
Cs-134 (約2年)			ND(0.48)						60	10
Cs-137 (約30年)			ND(0.52)						90	10
全β			ND(15)							
H-3 (約12年)			ND(1.6)						60,000	10,000
Si-90 (約29年)			0.013						30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取日											
採取時刻											
Cs-134 (約2年)										60	10
Cs-137 (約30年)										90	10
全β											
H-3 (約12年)										60,000	10,000
Si-90 (約29年)										30	10

* 太枠内が今回公表データ。他は10月8日、11日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第1第六欄)周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載]

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/4)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東防波堤北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (避水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日		
採取時刻	8:04	7:56	7:42	7:10	7:15	7:00	6:54	6:52		
Cs-134 (約2年)	ND(0.70)	ND(0.54)	ND(0.59)	ND(0.28)	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.46)	ND(0.24)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.70)	ND(0.56)	ND(0.46)	ND(0.45)	5.0	ND(0.46)	ND(0.57)	ND(0.29)	90	10
全β	—	13	ND(13)	13	ND(11)	10	ND(12)	ND(15)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Si-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日		
採取時刻	6:48	6:46	6:50	6:50	6:50	6:50	6:50	6:50		
Cs-134 (約2年)	ND(0.35)	ND(0.28)	ND(0.27)	ND(0.50)	ND(0.50)	ND(0.50)	ND(0.50)	ND(0.50)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.56	0.48	ND(0.35)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.56)	90	10
全β	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Si-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2019年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

探取日	探取時刻	貯水量 [m ³]	セシウム134	セシウム137	その他 ガンマ核種	全ベータ	トリチウム	運用目標	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
一時貯水タンクF (サンブルタンクF)										
	東京電力	第三者機関								
2019年11月16日	2019年11月16日	2019年11月16日								
8:30	8:30	8:30								
750	750	750								
ND(0.68)	ND(0.48)	ND(0.48)						1	60	10
ND(0.75)	ND(0.74)	ND(0.74)						1	90	10
検出なし	検出なし	検出なし						※2 検出されないこと		
ND(2.0)	0.35	0.35						3(1) (注)		
690	730	730						1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

10/10

2019年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果

単位: Bq/L

Gr1 (グループ1)		運用目標	※1 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
東京電力	第三者機関			
採取日	2019年11月13日	2019年11月13日		
採取時刻	8:58	8:58		
貯水量 [m ³]	1,070	1,070		
セシウム134	ND(0.52)	ND(0.59)	60	10
セシウム137	ND(0.53)	ND(0.55)	90	10
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし		
全ベータ	ND(0.65)	ND(0.64)		
トリチウム	260	280	1,500	10,000

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:43 受

1/2

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20509報)

2019年11月20日16時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路上立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 11月18日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分: その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2019年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻	7:28	9:15	7:05	9:19
Cs-134(約2年)	200	54	87	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	2,900	860	1,300	74
全β	3,800	2,300	1,600	150
H-3(約12年)	190	230	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

17:56受

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20510報)

2019年11月20日17時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20506報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時03分 ・排水終了 : 16時43分 ・排水量 : 995m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有 無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。