

14:32受

様式0-1(1/2)

## 応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20709報)

2020年 1月 18日 14時 15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [1月18日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等核種分析結果 [採取日 1月17日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 1月17日]</li> <li>・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 1月17日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 1月13日~15日、17日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 1月17日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月19日に排水を実施します。      排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 1月14日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有(有)・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年1月18日 11:00現在

(備考事項)  
各計測器については、地震やその他の異常振動の影響を受けて、通常の使用時とは異なる値を示しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するため、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	給水系: 1.7 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 16.6 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 16.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 16.3 °C (1/18 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 20.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 18.9 °C (1/18 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 19.3 °C (1/18 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 16.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 16.4 °C (1/18 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.0 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.5 °C (1/18 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 21.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.9 °C (1/18 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.30 kPa g (1/18 11:00 現在)	2.87 kPa g (1/18 11:00 現在)	0.39 kPa g (1/18 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.67 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.21 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.79 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.94 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.38 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 8.52 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.9 m <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	17.13 Nm <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	20.54 Nm <sup>3</sup> /h (1/18 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水系温度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (1/18 11:00 現在)	A系: 0.03 vol% B系: 0.04 vol% (1/18 11:00 現在)	A系: 0.14 vol% B系: 0.12 vol% (1/18 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.60E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.70E-04 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 1.12E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.30E-04 Ba/cm <sup>3</sup> (1/18 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (1/18 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (1/18 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	19.6 °C (1/18 11:00 現在) ※6	19.0 °C (1/18 11:00 現在)	18.1 °C (1/18 11:00 現在)	※5 (1/18 11:00 現在)
FPC 4/F 3/F 切 水位	3.75 m (1/18 11:00 現在) ※6	3.24 m (1/18 11:00 現在)	2.82 m (1/18 11:00 現在)	39.2 X100mm (1/18 11:00 現在)

(注) 1: 原子炉格納容器内の放射能濃度は0.00vol%と表示する。(放射能濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス値を示される場合があるため)  
2: 原子炉格納容器内の放射能濃度はNDと表示する。  
3: 原子炉格納容器内の放射能濃度はNDと表示する。  
4: 原子炉格納容器内の放射能濃度はNDと表示する。  
5: 原子炉格納容器内の放射能濃度はNDと表示する。  
6: 原子炉格納容器内の放射能濃度はNDと表示する。

※4: 異常停止中  
※5: 4号機使用済燃料プール水位異常一時停止中  
※6: 1号機使用済燃料プール水位異常一時停止中  
※7: 2号機使用済燃料プール水位異常一時停止中  
※8: 3号機使用済燃料プール水位異常一時停止中

3/9

## サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 1/18)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2020年1月17日 7時35分	2020年1月17日 7時25分	2020年1月17日 7時15分	2020年1月17日 7時10分	2020年1月17日 8時11分	2020年1月17日 8時15分	2020年1月17日 10時12分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND (6.4)	ND (7.8)	ND (5.2)	ND (4.0)	ND (3.2)	ND (4.2)	ND (2.7)
Cs-134 (約2年)	6.7	13	ND (3.9)	ND (4.7)	ND (4.4)	ND (4.3)	ND (3.1)
Cs-137 (約30年)	120	350	ND (5.0)	ND (5.3)	ND (3.4)	ND (3.9)	ND (3.2)

※ NDは検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。



2020年1月18日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

A排水路		物揚場排水路	
採取日	1月17日	1月17日	
採取時刻	7:30	7:35	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	1.0	ND(0.55)	
Cs-137(約30年)	24	0.91	
全β	32	ND(3.2)	
H-3(約12年)	-	-	

単位: Bq/L

K排水路		BC排水路	
採取日	1月17日	1月17日	
採取時刻	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.70)	
Cs-137(約30年)	7.3	ND(0.81)	
全β	11	ND(2.5)	
H-3(約12年)	-	-	

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

5/9



# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(甲)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日
塩素(単位: ppm)										64					
Cs-134(約2年)							ND(0.45)	1,400			ND(0.31)	64	ND(0.41)	0.81	ND(0.33)
Cs-137(約30年)							ND(0.57)	22,000			0.54	970	ND(0.51)	9.4	ND(0.45)
その他							ND	24			ND	ND	ND	ND	ND
γ															
全β							33,000	150,000		120	ND(14)	2,800	40,000	28,000	62,000
H-3(約12年)							分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(甲)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(甲)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日							
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)					ND(0.41)	ND(0.34)								
Cs-137(約30年)					0.90	0.67								
その他					ND	ND								
γ														
全β					260	360								
H-3(約12年)					分析中	分析中								
Sr-90(約29年)														

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「-」と記す。「その他γ」は検出されるときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

7/9

8/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東遼路堤北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日		
採取時刻	7:50	7:40	7:25	7:10	7:15	6:55	6:56	6:54		
Cs-134 (約12年)	ND(0.60)	ND(0.63)	ND(0.49)	ND(0.42)	ND(0.55)	ND(0.78)	ND(0.52)	ND(0.28)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.51)	0.94	4.9	ND(0.68)	ND(0.45)	ND(0.26)	90	10
全β	—	ND(14)	ND(14)	ND(14)	15	12	16	16		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日		
採取時刻	6:50	6:52	6:58	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		
Cs-134 (約12年)	ND(0.34)	ND(0.36)	ND(0.21)	ND(0.49)	ND(0.49)	ND(0.49)	ND(0.49)	ND(0.49)	ND(0.49)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.25)	ND(0.25)	ND(0.29)	ND(0.42)	ND(0.42)	ND(0.42)	ND(0.42)	ND(0.42)	ND(0.42)	90	10
全β	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)		
H-3 (約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])



9/9

2020年1月18日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一 廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	一時貯水タンクD (サンプルタンクD)		運用目録	告示濃度※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取時刻	2020年1月14日	2020年1月14日			
貯水量 [m <sup>3</sup> ]	7:19	7:19			
セシウム134	1,010	1,010	1	60	10
セシウム137	ND(0.68)	ND(0.49)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(1.9)	ND(0.30)	3(1) <sup>(注)</sup>		
トリチウム	1,000	1,100	1,500	60,000	10,000

\* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(注) 運用目録の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値[1Bq/L未満]を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:46受

様式9-1(1/2)

## 応急措置の概要(原子炉施設)

(第20710報)

2020年 1月18日 16時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20705報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 11時24分</li> <li>・排水終了 : 16時03分</li> <li>・排水量 : 694 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	※添付の有・ <input checked="" type="radio"/> 無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。