

廃炉発官R1第203号
令和2年1月30日

原子力規制委員会 殿

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
東京電力ホールディングス株式会社
代表執行役社長 小早川 智明

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の
一部補正について

令和元年8月1日付け廃炉発官R1第71号をもって申請しました福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙のとおり一部補正をいたします。

以 上

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」および「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」について、下記の箇所を別添のとおりとする。

補正箇所、補正理由およびその内容は以下のとおり。

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画

発電所における緊急時および火災への対応について、発電所の現状を踏まえた記載の変更に伴い、下記のとおり補正する。

II 特定原子力施設の設計、設備

1.13 緊急時対策

本文

- ・原子力事業者防災業務計画の記載変更に伴う修正
- ・1～4号T/Bへ誘導灯について記載の適正化、維持管理の追加、非常灯の記載の追加
- ・福島第二原子力発電所に設置した一斉ファクシミリ機能の記載を削除
- ・図-1 ページング・電力保安通信用電話設備 電源系統図について供給電源A系、B系2系統から受電の記載への変更
- ・図-2 作業用照明 電源系統図をについて供給電源A系、B系2系統から受電の記載への変更

III 特定原子力施設の保安

第3編（保安に係る補足説明）

1.2 火災への対応

本文

- ・1～4号機建屋内の火災検知設備、消火設備について記載の適正化
- ・危険物屋外貯蔵タンクの残油抜き取りについての記載を削除
- ・津波並びに1, 3, 4号機爆発によって破損し、残っている車両1台について記載の適正化
- ・構内の消火設備の設置状況、設置計画について記載の適正化、消火配管地盤変位対策の追加
- ・建物の自動火災報知設備、避難設備の追加

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集

目次

- ・別冊10削除に伴う修正

別冊10 原子力事業者防災業務計画

- ・原子力事業者防災業務計画を「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」から削除

以 上