

玄海原子力発電所
原子炉施設保安規定変更認可申請について
「玄海原子力発電所1号炉及び2号炉の廃止措置を実施するための
変更、玄海原子力発電所1号炉及び2号炉廃止措置に係る組織体制
の見直しに伴う変更の内容」

2020年2月13日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について

目 次

1. 申請案件	1/39
2. 申請概要	1/39
3. 変更の概要	2/39
4. 施行期日	14/39
5. 補足(保安規定変更前後)	15/39

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(1/39)

1. 申請案件

玄海原子力発電所1号炉及び2号炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第2項に基づき規定する廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の24第1項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第92条第3項に基づき、玄海原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)変更認可申請を実施した。

(申請実績 2019年9月27日申請 2019年12月17日及び2020年1月17日一部補正)

2. 申請概要

(1) 玄海原子力発電所1号炉及び2号炉廃止措置に係る組織体制の見直しに伴う変更

1号炉及び2号炉共に廃止措置段階となることに伴い、玄海原子力発電所の組織体制を見直し、1号炉及び2号炉の廃止作業に専念していく体制を整備する。

また、1号炉及び2号炉共に廃止措置段階となることに伴い、保安及び品質保証活動業務を効率的かつ一体的な運用とするため、安全品質保証第一統括室と安全品質保証第二統括室を廃止し、安全品質保証統括室を設置する。このため、関連する保安規定条文の変更を行う。

(2) 玄海原子力発電所1号炉及び2号炉の廃止措置を実施するための変更

玄海原子力発電所2号炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第2項に基づき規定する廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の24第1項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第92条第3項に基づき、2号炉に係る保安措置を廃止措置段階の発電用原子炉施設編へ規定するとともに、関連する条文の変更を行う。

また、玄海原子力発電所1号炉の廃止措置計画変更認可申請の内容を反映するため、関連する条文の変更を行う。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(2/39)

3. 変更の概要


(1) 編構成の変更について

変更前	変更後
第1編 運転段階の発電用原子炉施設編 (3号炉及び4号炉に係る保安措置)	変更なし
第2編 運転段階(停止中)の発電用原子炉施設編 (2号炉に係る保安措置)	削る
第3編 廃止措置段階の発電用原子炉施設編 (1号炉に係る保安措置)	第2編 廃止措置段階の発電用原子炉施設編 (1号炉 及び 2号炉に係る保安措置)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(3/39)

(参考)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定の構成(現状)



玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(4/39)

(2)組織体制の見直しについて(第2編第4条、第1編第4条)

- ・廃止措置を行う1、2号炉の保安に関する業務を行う組織の名称を変更
- ・安全品質保証第一・第二統括室を廃止し、安全品質保証統括室を設置

変更前	変更後
<p>玄海原子力発電所長</p> <p>第一所長</p> <ul style="list-style-type: none">技術第一課長安全管理第一課長発電第一課長保修第一課長土木建築課長 <p>第二所長</p> <ul style="list-style-type: none">技術第二課長安全管理第二課長発電第二課長保修第二課長 <p>安全品質保証第一統括室長</p> <p>安全品質保証第二統括室長</p>	<p>玄海原子力発電所長</p> <p>廃止措置施設長</p> <ul style="list-style-type: none">廃止措置運営課長廃止措置安全課長プラント管理課長設備管理課長土木建築課長 <p>第二所長</p> <ul style="list-style-type: none">技術第二課長安全管理第二課長発電第二課長保修第二課長 <p>安全品質保証統括室長</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(5/39)

(3)職務の見直しについて(第2編第5条、第1編第5条)

・廃止措置を行う1、2号炉の保安に関する業務を行う職位の職務内容の明確化

職 位	職務内容
廃止措置運営課長	「廃止措置計画に基づく管理全般、燃料管理に関する廃止措置計画に基づく工事※」を記載 ^{注1}
廃止措置安全課長	「放射線管理、放射性廃棄物管理、化学管理に関する廃止措置計画に基づく工事※」を記載 ^{注2}
プラント管理課長	運転管理の対象である「維持設備」を記載
プラント管理課当直課長	当直業務にて行う運転管理の対象である「維持設備」を記載
設備管理課長	保修を行う設備である「維持設備」を記載 「原子炉施設(土木建築設備を除く。)の廃止措置計画に基づく工事※」を記載 ^{注3}
土木建築課長	「土木建築設備の廃止措置計画に基づく工事※」を記載 ^{注4}

※「廃止措置計画に基づく工事」とは、核燃料物質による汚染の除去工事、汚染状況の調査及びその他第50条で定める保全対象範囲以外の設備の解体撤去工事をいう。

注1:現申請では、「廃止措置計画に基づく管理全般」としているが、「燃料管理に関する廃止措置計画に基づく工事」を記載する補正申請を行う。

注2:現申請では、「汚染分布調査」としているが、「それらに関する廃止措置計画に基づく工事」へ修正する補正申請を行う。

注3:現申請では、「廃止措置工事」としているが、「原子炉施設(土木建築設備を除く。)の廃止措置計画に基づく工事」へ修正する補正申請を行う。

注4:現申請では、「廃止措置工事」としているが、「土木建築設備の廃止措置計画に基づく工事」へ修正する補正申請を行う。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(6/39)

(4)廃止措置主任者の兼務及び代行者の選任要件の追加について(第2編第8条)

- ・廃止措置主任者は1号炉及び2号炉で兼務することができる。
- ・廃止措置主任者の代行者を置く場合は、廃止措置主任者の選任要件に基づくこと。

注:現申請では、申請書の変更の理由を「運用の明確化に伴う変更」としているが、「玄海原子力発電所1号炉及び2号炉の廃止措置を実施するための変更」へ修正する補正申請を行う。

(5)1(2)号炉の廃止措置に係る工事が、2(1)号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことの確認について

・工事の計画及び実施(第2編第19条)

3 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、設備管理課長及び土木建築課長は、1号炉の工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、2号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認する。

また、2号炉の工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、1号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認する。

・玄海原子力発電所安全運営委員会(第2編第7条)

上記の内容を「改造の実施に関する事項(第2編第19条第3項に関する事項を含む)」として審議し、影響を与えないことを確認する。

(6)1、2号炉の廃止措置に係る工事が、3、4号炉の原子炉施設に影響を与えないことの確認について

・工事の計画及び実施(第2編第19条)

2 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、設備管理課長及び土木建築課長は、工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、3号炉及び4号炉の原子炉施設に影響を与えないことを確認する。

・玄海原子力発電所安全運営委員会(第1編第7条)

上記の内容を「改造の実施に関する事項(第2編第19条第2項に関する事項を含む)」として審議し、影響を与えないことを確認する。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(7/39)

(7) 運転員数の見直しについて(第2編第11条)

旧第3編(1号炉)の運転員数2名(当直課長1名、運転員1名)に、2号炉を追加するため運転員を1名追加し運転員数3名(当直課長1名、運転員2名)とする。

	変更前(旧第2編)	変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
号炉	2号炉	1号炉	1号炉、 2号炉
運転員数	2名以上(当直課長含む) /直※	2名以上(当直課長含む) /直	3名以上(当直課長含む) /直

※モード5、6及び照射済燃料移動中の場合

(8) 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料の取扱い時の遵守事項の追加について(第2編第25条)

発電所内において、新燃料から燃料棒を引き抜き、燃料棒表面を除染し、燃料集合体形状への再組立てを行う場合の遵守事項

- ・取り扱う数量を燃料集合体1体ごとかつその1体分の燃料棒に制限すること。
- ・燃料集合体形状への再組立てを行った新燃料は、新燃料輸送容器に収納すること。

(9) 2号炉の使用済燃料の貯蔵可能な使用済燃料ピットの追加について(第2編第27条)

旧第2編に規定していた2号炉の使用済燃料の貯蔵可能な使用済燃料ピットを追加

各号炉の使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット
1号炉	1号炉、4号炉
2号炉	2号炉、4号炉

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(8/39)

(10) 3、4号炉との共用設備の管理について

廃止措置計画に定める廃止措置対象施設のうち、原子炉設置(変更)許可で3、4号炉との共用設備となっているものについて、現行、1、2号炉組織にて管理している設備については、管理を3、4号炉組織にて実施するよう変更する。ただし、蒸気発生器保管庫の保管管理は、3号炉原子炉容器上部ふた搬入工事までは、従前のとおり1、2号炉組織にて管理する。

- ・固体廃棄物貯蔵庫の保管管理を「安全管理第一課長、安全管理第二課長」から「安全管理第二課長」へ変更
(第2編第29条、第1編第98条)
- ・雑固体焼却設備での焼却処理を「発電第一課長」より「発電第二課長」へ変更
(第2編第29条、第1編第98条)
- ・雑固体焼却炉排気筒の放射性気体廃棄物の放出操作担当課長を「発電第一課長」より「発電第二課長」へ変更
(第2編第32条、第1編第100条)
- ・環境放射能用計測器の担当課長を「安全管理第一課長」から「安全管理第二課長」へ変更
(第2編第45条、第1編第113条)
- ・外部放射線に係る線量率等の測定を「安全管理第一課長、安全管理第二課長」から「安全管理第二課長」へ変更
(第1編第112条)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(9/39)

(10) 続き

管理区域図を第1編へ添付し、新第2編は第1編の管理区域図を呼び込む。

(第2編添付1、第1編添付4)

施設名 (管理区域図)	共用 号炉	変更前			変更後※	
		第1編	旧 第2編	旧 第3編	第1編	新 第2編
1、2号炉	1、2	—	●	●	●	●
雑固体焼却炉建屋	1、2、3、4	—	●	●	●	●
1・2-固体廃棄物貯蔵庫	1、2、3、4	—	●	●	●	●
蒸気発生器保管庫	1、2、3	—	●	●	●	●
3、4号炉	3、4	●	—	●	●	●
廃棄物処理建屋	3、4	●	—	●	●	●
3・4-固体廃棄物貯蔵庫	1、2、3、4	●	—	●	●	●
雑固体溶融炉処理建屋	1、2、3、4	●	—	●	●	●

注:現申請については、管理区域図を第1編及び新第2編に分けて添付しているが、第1編に全ての管理区域図を添付し、新第2編は第1編の管理区域図を呼び込む記載の補正申請を行う。(保全区域図についても同様に変更する)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(10/39)

(11) 使用済樹脂処理装置の処理について(第2編第29条)

1、2号炉共用設備である使用済樹脂処理装置は今後使用しないため解体することとしており、脱塩塔使用済樹脂を使用済樹脂処理装置で処理する行為を削除する。これまでに使用済樹脂処理装置の処理で発生した処理済樹脂及び廃液の保管については従前のとおり管理する。

変更前	変更後
<p>脱塩塔使用済樹脂を使用済樹脂処理装置で処理する場合は、発電課長が処理し、</p> <p>処理済樹脂は(6)イに基づき処理した後、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>使用済樹脂処理装置での処理に伴い発生した廃液は発電課長が液体廃棄物処理設備で処理、又は固化装置でドラム缶に固型化し、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p>	<p>使用済樹脂処理装置による脱塩塔使用済樹脂の処理に伴い発生した処理済樹脂及び廃液のうち、</p> <p>処理済樹脂については、(6)イに基づき処理した上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>廃液については、プラント管理課長が液体廃棄物処理設備で処理、又は固化装置でドラム缶に固型化した上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(11/39)

(12) 放射性液体廃棄物、放射性気体廃棄物の放出管理目標値等の変更について

- ・放射性液体廃棄物、放射性気体廃棄物の放出管理目標値を廃止措置計画(変更)認可申請書のとおり変更する。
(第2編第31条、第32条、第1編第99条、第100条)
- ・トリチウムの放出管理の基準値を廃止措置計画(変更)認可申請書の年間放出量を基に変更する。
(第2編第31条、第1編第99条)

項目	放出管理目標値	
	変更前	変更後
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	1.1×10^{11} Bq／年※1	7.5×10^{10} Bq／年※1

項目	放出管理目標値	
	変更前	変更後
放射性気体廃棄物 希ガス よう素131	1.6×10^{15} Bq／年※1 4.4×10^{10} Bq／年※1	1.0×10^{15} Bq／年※1 3.0×10^{10} Bq／年※1

項目	放出管理の基準値	
	変更前	変更後
トリチウム	1.8×10^{14} Bq／年※1	1.4×10^{14} Bq／年※1

※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の合計

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(12/39)

(13) 放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の放出管理用計測器の台数の変更について(第2編第33条)

2号炉廃止措置計画認可申請書に記載の廃棄物処理設備排水モニタ、排気筒モニタを追加

分類	計測器種類	数量		
		変更前		変更後
		旧第2編	旧第3編	新第2編
放射性液体廃棄物放出管理用計測器	廃棄物処理設備排水モニタ	1台	1台	2台
放射性気体廃棄物放出管理用計測器	排気筒モニタ	2台	2台	4台

(14) エリアモニタの台数の変更について(第2編第45条)

1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書に記載のエリアモニタの台数に変更

計測器種類	数量	
	変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
エリアモニタ	9台	7台

エリアモニタ台数の内訳(参考)

	変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)	増減理由
1号炉用	2台	2台	—
1、2号炉共用	7台	3台	4台は維持管理対象設備対象外
2号炉用	—	2台	2号炉維持管理対象設備追加

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(13/39)

(15) 運転員の教育対象者の変更について(第2編第63条)

2号炉廃止に伴いプラント管理課の運転員は原子炉等の運転を行わないことから運転員の教育対象者の名称を変更(表63-1 保安教育の実施方針)

運転員					
変更前 (旧第3編)	当直課長 副長	当直主任 原子炉運転員	タービン・ 電気運転員	一・二次系 巡視員	放射性廃棄物処理設 備の業務に関わる者
変更後 (新第2編)	当直課長 副長	原子炉施設の運転の業務に関わる者			放射性廃棄物処理設 備の業務に関わる者

(16) 原子炉施設の運転に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合の保安教育について(第2編第64条)

原子炉施設の運転に関する業務の補助に関する業務を請負会社に行わせる場合は、当該業務に従事する請負会社従業員に対し、表63-1の実施方針のうち「原子炉施設の運転の業務に関わる者」に準じる保安教育の実施計画を定めていることを確認し、廃止措置主任者の確認を得て、所長の承認を得る。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(14/39)

4. 施行期日

この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた後、令和元年9月3日付原発本第83号をもって変更認可申請した玄海原子力発電所1号炉廃止措置計画変更認可申請書及び令和元年9月3日付原発本第84号をもって認可申請した玄海原子力発電所2号炉廃止措置計画認可申請書について、原子力規制委員会の認可を受けた日後、2020年4月1日より施行する。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(15/39)

5. 補足(保安規定変更前後)

(1) 保安規定の構成

現行の玄海原子力発電所原子炉施設保安規定の構成は「第1編(運転段階の3号炉及び4号炉に係る保安措置)」、「第2編(運転段階(停止中)の2号炉に係る保安措置)」、「第3編(廃止措置段階の1号炉に係る保安措置)」としている。

2号炉が廃止措置段階の発電用原子炉施設となるため「第2編(運転段階(停止中)の2号炉に係る保安措置)」を削り、「第3編(廃止措置段階の1号炉に係る保安措置)」を、第2編へ改編するとともに、2号炉に係る保安措置を「第2編(廃止措置段階の1号炉及び2号炉に係る保安措置)」に定める構成とする。

変更前	変更後
<p>第1編 運転段階の発電用原子炉施設編 (3号炉及び4号炉に係る保安措置)</p> <p>運転段階とは、原子力発電所の運転を始める前に、新燃料を発電所へ搬入する時点から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の33第2項の規定に基づき認可を受け、廃止措置を実施する前までの段階をいう(以下、第1編及び第2編において同じ)。 また、運転段階にある玄海原子力発電所3号炉及び4号炉に係る発電用原子炉施設を運転段階の発電用原子炉施設という。</p>	<p>第1編 運転段階の発電用原子炉施設編 (3号炉及び4号炉に係る保安措置)</p> <p>運転段階とは、原子力発電所の運転を始める前に、新燃料を発電所へ搬入する時点から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第2項の規定に基づき認可を受け、廃止措置を実施する前までの段階をいう。 また、運転段階にある玄海原子力発電所3号炉及び4号炉に係る発電用原子炉施設を運転段階の発電用原子炉施設という。</p>
<p>第2編 運転段階(停止中)の発電用原子炉施設編 (2号炉に係る保安措置)</p> <p>運転段階(停止中)とは、運転段階のうち、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の施行に伴う原子炉設置変更の許可及び原子炉施設保安規定変更の認可前までの段階をいう。 また、運転段階(停止中)にある玄海原子力発電所2号炉に係る発電用原子炉施設を運転段階(停止中)の発電用原子炉施設という。</p>	削る
<p>第3編 廃止措置段階の発電用原子炉施設編 (1号炉に係る保安措置)</p> <p>廃止措置段階とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の33第2項の規定に基づき認可を受け、廃止措置を実施する段階をいう。 また、廃止措置段階にある玄海原子力発電所1号炉に係る発電用原子炉施設(廃止措置対象施設)を廃止措置段階の発電用原子炉施設という。</p>	<p>第2編 廃止措置段階の発電用原子炉施設編 (1号炉及び2号炉に係る保安措置)</p> <p>廃止措置段階とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第2項の規定に基づき認可を受け、廃止措置を実施する段階をいう。 また、廃止措置段階にある玄海原子力発電所1号炉及び2号炉に係る発電用原子炉施設(廃止措置対象施設)を廃止措置段階の発電用原子炉施設という。</p>

保安規定変更前後表における赤字は、変更前後表の上に記載している変更内容の該当箇所を示す。(以下、同じ)


玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(16/39)

(2) 保安規定の変更

- ① 玄海原子力発電所1号炉及び2号炉廃止措置に係る組織体制の見直しに伴う変更
主な変更箇所を示す。

○第2編 第4条(保安に関する組織)

- ・廃止措置に専念する体制(廃止措置施設長、廃止措置運営課長等)とする。
- ・保安及び品質保証活動業務を効率的かつ一体的な運用とするため安全品質保証第一、第二統括室を廃止し、安全品質保証統括室を設置する。



玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(17/39)

なお、玄海原子力発電所1号炉及び2号炉廃止措置に係る組織体制の見直しに伴う変更に伴い、以下の条文の主語等の組織名称の変更を行う。

第2編	第1編
<p>第3条(品質保証計画) 第4条(保安に関する組織) 第5条(保安に関する職務) 第7条(玄海原子力発電所安全運営委員会) 第9条(廃止措置主任者の職務等) 第10条(構成及び定義) 第11条(運転員の確保) 第12条(巡視) 第13条(廃止措置管理に関する社内基準の作成) 第14条(引継) 第15条(原子炉の運転停止に関する恒久的な措置) 第16条(地震・火災等発生時の措置) 第17条(電源機能喪失時等の体制の整備) 第18条(安全貯蔵措置) 第19条(工事の計画及び実施) 第20条(工事完了の報告) 第21条(使用済燃料ピットの水位及び水温) 第22条(施設運用上の基準の確認) 第23条(施設運用上の基準を満足しない場合) 第24条(施設運用上の基準に関する記録) 第25条(新燃料の運搬) 第26条(新燃料の貯蔵) 第27条(使用済燃料の貯蔵) 第28条(使用済燃料の運搬) 第29条(放射性固体廃棄物の管理) 第30条(事故由来放射性物質の降下物の影響確認)</p> <p>第31条(放射性液体廃棄物の管理) 第32条(放射性気体廃棄物の管理) 第33条(放出管理用計測器の管理) 第35条(管理区域の設定・解除) 第36条(管理区域内における区域区分) 第37条(管理区域内における特別措置) 第38条(管理区域への出入管理) 第39条(管理区域出入者の遵守事項) 第42条(線量の評価) 第43条(床・壁等の除染) 第44条(外部放射線に係る線量当量率等の測定) 第45条(放射線計測器類の管理) 第46条(管理区域外等への搬出及び運搬) 第48条(請負会社の放射線防護) 第50条の2(溶接事業者検査の実施) 第54条(原子力防災資機材等の整備) 第57条(通報) 第63条(所員への保安教育) 第64条(請負会社従業員への保安教育) 第65条(記録) 第66条(報告)</p>	<p>第3条(品質保証計画) 第4条(保安に関する組織) 第5条(保安に関する職務) 第7条(玄海原子力発電所安全運営委員会) 第8条(原子炉主任技術者の選任) 第17条(火災発生時の体制の整備) 第17条の3(その他自然災害発生時等の体制の整備) 第98条(放射性固体廃棄物の管理) 第106条(管理区域への出入管理) 第113条(放射線計測器類の管理) 第116条(請負会社の放射線防護) 第119条(原子力防災組織) 第121条(原子力防災資機材等の整備) 第130条(請負会社従業員への保安教育) 添付2 火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(18/39)

② 玄海原子力発電所1号炉及び2号炉の廃止措置を実施するための変更

○第2編 第5条(保安に関する職務)

・廃止措置を行う1、2号炉の保安に関する業務を行う職位(廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、プラント管理課長、プラント管理課当直課長、設備管理課長、土木建築課長)の職務内容を明確化する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第5条 保安に関する主な職務及び実施者は以下のとおりとする。また、その他の保安に関し必要となる職務に関しては、組織・権限規程に従って行う。</p> <p>(14) 第一所長は、所長を補佐し、技術第一課長、安全管理第一課長、発電第一課長及び保修第一課長の所管する保安に関する業務並びに土木建築課長のうち1号炉及び2号炉の保安に関する業務を総括管理する。</p> <p>(16) 安全品質保証第一統括室長は、所長を補佐し、1号炉及び2号炉の発電所における保安、品質保証活動の統括に関する業務を行う。</p> <p>(18) 安全品質保証第二統括室長は、所長を補佐し、3号炉及び4号炉の発電所における保安、品質保証活動の統括に関する業務を行う。</p> <p>(17) 安全品質保証第一統括室副室長は、安全品質保証第一統括室長を補佐する。</p> <p>(19) 安全品質保証第二統括室副室長は、安全品質保証第二統括室長を補佐する。</p> <p>(23) 技術第一課長は1号炉及び2号炉、技術第二課長は3号炉及び4号炉に係る発電所の技術関係事項の総括及び燃料管理に関する業務を行う。(以下技術第一課長及び技術第二課長を総称して「技術課長」という。)</p> <p>(24) 安全管理第一課長は1号炉及び2号炉、安全管理第二課長は3号炉及び4号炉に係る放射線管理、放射性廃棄物管理及び化学管理に関する業務を行う。(以下安全管理第一課長及び安全管理第二課長を総称して「安全管理課長」という。)</p> <p>(25) 発電第一課長は1号炉及び2号炉、発電第二課長は3号炉及び4号炉に係る原子炉施設の運転に関する業務を行う。(以下発電第一課長及び発電第二課長を総称して「発電課長」という。)</p>	<p>第5条 保安に関する主な職務及び実施者は以下のとおりとする。また、その他の保安に関し必要となる職務に関しては、「組織・権限規程」に従って行う。</p> <p>(14) 廃止措置施設長は、所長を補佐し、廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、プラント管理課長及び設備管理課長の所管する保安に関する業務並びに土木建築課長のうち1号炉及び2号炉の保安に関する業務を総括管理する。</p> <p>(16) 安全品質保証統括室長は、所長を補佐し、発電所における保安、品質保証活動の統括に関する業務を行う。</p> <p>(17) 安全品質保証統括室副室長は、安全品質保証統括室長を補佐する。</p> <p>(21) 廃止措置運営課長は、1号炉及び2号炉に係る燃料管理、燃料管理に関する廃止措置計画に基づく工事*及び廃止措置計画に基づく管理全般に関する業務を行う。</p> <p>(26) 技術第二課長は、3号炉及び4号炉に係る発電所の技術関係事項の総括及び燃料管理に関する業務を行う。</p> <p>(22) 廃止措置安全課長は、1号炉及び2号炉に係る放射線管理、放射性廃棄物管理、化学管理及びそれらに関する廃止措置計画に基づく工事*に関する業務を行う。</p> <p>(27) 安全管理第二課長は、3号炉及び4号炉に係る放射線管理、放射性廃棄物管理及び化学管理に関する業務を行う。</p> <p>(23) プラント管理課長は、1号炉及び2号炉に係る維持設備の運転管理に関する業務を行う。</p> <p>(28) 発電第二課長は、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設の運転管理に関する業務を行う。</p>

注:現申請では、廃止措置運営課長は「廃止措置計画に基づく管理全般」としているが、「燃料管理に関する廃止措置計画に基づく工事」を記載する補正申請を行う。また、廃止措置安全課長は「汚染分布調査」としているが、「それらに関する廃止措置計画に基づく工事」へ修正する補正申請を行う。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(19/39)

○第2編 第5条(保安に関する職務) 続き

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
(26) <u>発電第一課当直課長</u> は1号炉及び2号炉、発電第二課当直課長は3号炉及び4号炉に係る <u>原子炉施設</u> の運転に関する当直業務を行う。(以下発電第一課当直課長及び発電第二課当直課長を総称して「当直課長」という。)	(24) <u>プラント管理課当直課長</u> は、1号炉及び2号炉に係る <u>維持設備</u> の運転管理に関する当直業務を行う。
(27) <u>保修第一課長</u> は1号炉及び2号炉、保修第二課長は3号炉及び4号炉に係る <u>原子炉施設</u> (土木建築設備を除く。)の保修及び燃料の取扱いに関する業務を行う。(以下保修第一課長及び保修第二課長を総称して「保修課長」という。)	(29) 発電第二課当直課長は、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設の運転管理に関する当直業務を行う。
(28) 土木建築課長は、原子炉施設のうち、土木建築設備の保修に関する業務を行う。	(25) <u>設備管理課長</u> は、1号炉及び2号炉に係る <u>維持設備</u> (土木建築設備を除く。)の保修、 <u>原子炉施設</u> (土木建築設備を除く。)の廃止措置計画に基づく工事※及び燃料の取扱いに関する業務を行う。
(30) (16)、(18)及び(20)から(29)に定める安全品質保証第一統括室長、安全品質保証第二統括室長、課長及び原子力訓練センター所長(以下「各課長」という。)は、所掌業務に基づき非常時の措置、保安教育並びに記録及び報告を行う。	(30) 保修第二課長は、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設(土木建築設備を除く。)の保修及び燃料の取扱いに関する業務を行う。
(31) 各課長は、課員等を指示、指導し、所管する業務を遂行する。また、各課員等は各課長の指示、指導に従い業務を実施する。	(31) 土木建築課長は、1号炉及び2号炉に係る原子炉施設のうち、土木建築設備の保修、 <u>土木建築設備の廃止措置計画に基づく工事*</u> 、並びに3号炉及び4号炉に係る原子炉施設のうち、土木建築設備の保修に関する業務を行う。
	(35) (19)及び(21)から(31)に定める課長(以下「各課長」という。)並びに(16)、(18)、(20)及び(32)に定める安全品質保証統括室長、総務課長、防護管理課長及び原子力訓練センター所長(以下、総称して「各課(室、センター)長」という。)は、所掌業務に基づき非常時の措置、保安教育並びに記録及び報告を行う。 以下、各課長のうち、(19)、(21)から(25)及び(31)で定める課長をいう場合は「各廃止措置課長」という。 また、各課(室、センター)長のうち、各廃止措置課長並びに(16)、(18)、(20)及び(32)に定める安全品質保証統括室長、総務課長、防護管理課長及び原子力訓練センター所長を含めた課(室、センター)長をいう場合には、「各廃止措置課(室、センター)長」という。
	(36) 各課(室、センター)長は、課(室、センター)員等を指示、指導し、所管する業務を遂行する。また、各課(室、センター)員等は各課(室、センター)長の指示、指導に従い業務を実施する。
	※廃止措置計画に基づく工事とは、核燃料物質による汚染の除去工事、汚染状況の調査及びその他第50条で定める保全対象範囲以外の設備の解体撤去工事をいう。

注:現申請では、設備管理課長及び土木建築課長は「廃止措置工事」としているが、それぞれ「原子炉施設(土木建築設備を除く。)の廃止措置計画に基づく工事」、「土木建築設備の廃止措置計画に基づく工事」へ修正する補正申請を行う。

なお、第1編第5条(保安に関する職務)においても、同様に変更する。

<旧第3編の各条文の職位の名称について>

旧第3編の各条文の職位の名称については、総称した名称である技術課長、保修課長、発電課長、安全管理課長を記載している。一例として技術課長と記載しているものには、技術第一課長又は技術第二課長又はその両方の課長を指す場合がある。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(20/39)

○第2編 第7条(玄海原子力発電所安全運営委員会)

- ・1(2)号炉の廃止措置に係る工事が、2(1)号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認することを規定する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第7条 発電所に玄海原子力発電所安全運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。 2 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項又はあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。</p>	<p>第7条 発電所に玄海原子力発電所安全運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。 2 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項又はあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。</p>
(6) 改造の実施に関する事項	(6) 改造の実施に関する事項(第19条第3項に関する事項を含む)

○第1編 第7条(玄海原子力発電所安全運営委員会)

- ・2号炉に係る記載を削除する。
- ・1、2号炉の廃止措置に係る工事が、3、4号炉の原子炉施設に影響を与えないことを確認するため対象の編を変更する。

変更前	変更後
<p>第7条 発電所に玄海原子力発電所安全運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。 2 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項又はあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。</p>	<p>第7条 発電所に玄海原子力発電所安全運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。 2 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項又はあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。</p>
(6) 改造の実施に関する事項(2号炉の改造の実施に関する事項及び第3編第19条第2項に関する事項を含む)	(6) 改造の実施に関する事項(第2編第19条第2項に関する事項を含む)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(21/39)

○第2編 第19条(工事の計画及び実施)

- ・工事の計画の内容が、2号炉、3号炉、4号炉の原子炉施設に影響を与えないことの確認から、2号炉を削除する。
- ・1(2)号炉の工事の計画の内容が、2(1)号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを追加する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第19条 各課長は、廃止措置計画に基づく工事※1を行う場合、以下の必要なプロセスを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 工事計画(2) 設計管理(3) 調達管理(4) 工事管理 <p>2 各課長は、工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、<u>2号炉</u>、3号炉及び4号炉の原子炉施設に影響を与えないことを確認する。</p>	<p>第19条 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、設備管理課長及び土木建築課長は、廃止措置計画に基づく工事※1を行う場合、以下の必要なプロセスを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 工事計画(2) 設計管理(3) 調達管理(4) 工事管理 <p>2 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、設備管理課長及び土木建築課長は、工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、3号炉及び4号炉の原子炉施設に影響を与えないことを確認する。</p> <p>3 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長、設備管理課長及び土木建築課長は、1号炉の工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、2号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認する。</p> <p>また、2号炉の工事計画を策定するに当たり、工事の内容が、1号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認する。</p>

○第2編 第8条(廃止措置主任者の選任)

- ・廃止措置主任者の兼務及び代行者の選任要件を追加する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第8条 所長は、廃止措置主任者を、保安活動を監督するに当たり必要な知識を有する者であつて、次の各号の業務に通算して3年以上従事した経験を有する者の中から選任する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務(2) 原子炉の運転に関する業務(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務(5) 原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 <p>2 廃止措置主任者の職位は、課長以上とする。</p> <p>3 廃止措置主任者には代行者を置くことができる。</p>	<p>第8条 所長は、廃止措置主任者を、保安活動を監督するに当たり必要な知識を有する者であつて、次の各号の業務に通算して3年以上従事した経験を有する者の中から選任する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務(2) 原子炉の運転に関する業務(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務(5) 原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 <p>2 廃止措置主任者は1号炉及び2号炉で兼任することができる。</p> <p>3 廃止措置主任者の職位は、課長以上とする。</p> <p>4 廃止措置主任者には代行者を置くことができる。<u>なお、廃止措置主任者の代行者を置く場合は、第1項から第3項に基づき選任する。</u></p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(22/39)

○第2編 第11条(運転員の確保)

- ・1号炉「2名(当直課長を含む)以上」に、2号炉廃止措置に伴う要員1名を追加し、1、2号炉 「3名以上(当直課長含む)」へ変更する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第11条 発電課長は、原子炉施設の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお、原子炉施設の運転に必要な知識を有する者とは、原子炉施設の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。</p> <p>2 発電課長は、原子炉施設の運転に当たって第1項で定める者の中から、1直当たり2名以上(当直課長※1を含む)をそろえ、5直以上を編成した上で3交替勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して24時間を超える勤務を行わせてはならない。</p> <p>3 当直課長は、照射済燃料移動中において第2項で定める者のうち、1名以上を常時中央制御室に確保する。</p> <p>※1:当直課長は、1号炉及び2号炉で兼任させることができる(以下、本条において同じ)。</p>	<p>第11条 プラント管理課長は、原子炉施設の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお、原子炉施設の運転に必要な知識を有する者とは、原子炉施設の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。</p> <p>2 プラント管理課長は、原子炉施設の運転に当たって第1項で定める者の中から、1直当たり3名以上をそろえ、5直以上を編成した上で3交替勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して24時間を超える勤務を行わせてはならない。<u>また、3名以上のうち、1名は当直課長とする。</u></p> <p>3 プラント管理課当直課長は、照射済燃料移動中において第2項で定める者のうち、1名以上を常時中央制御室に確保する。</p>

○第2編 第25条(新燃料の運搬)

- ・使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料ピット)に貯蔵している新燃料の取扱い方針を1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書に定めたことから取扱い時の遵守事項を追加する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第25条 保修課長は、新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合は、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用する。</p> <p>2 各課長は、発電所内において、新燃料を運搬する場合は、次の事項を遵守し、新燃料輸送容器に収納する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 保修課長は、法令に適合する容器を使用すること。(2) 保修課長は、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用すること。(3) 技術課長は、新燃料が臨界に達しない措置を講じること。	<p>第25条 設備管理課長は、新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合は、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用する。</p> <p>2 廃止措置運営課長及び設備管理課長は、発電所内において、新燃料を運搬する場合は、次の事項を遵守し、新燃料輸送容器に収納する。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 設備管理課長は、法令に適合する容器を使用すること。(2) 設備管理課長は、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用すること。(3) 廃止措置運営課長は、新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 <p>3 <u>設備管理課長は、発電所内において、新燃料から燃料棒を引き抜き、燃料棒表面を除染し、燃料集合体形状への再組立てを行う場合は、次の事項を遵守する。</u></p> <ul style="list-style-type: none">(1) 取り扱う数量を燃料集合体1体ごとかつその1体分の燃料棒に制限すること。(2) 燃料集合体形状への再組立てを行った新燃料は、新燃料輸送容器に収納すること。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(23/39)

○第2編 第27条(使用済燃料の貯蔵)

- ・旧第2編に規定している2号炉の使用済燃料の貯蔵可能な使用済燃料ピットを新第2編に追加する。

変更前(旧第2編)	変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)										
<p>第96条 技術第一課長及び保修第一課長は、使用済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。</p> <p>(1) 技術第一課長は、使用済燃料を表96-1に定める使用済燃料ピットに貯蔵すること。</p> <p>第96-1</p> <table border="1"><tr><td>使用済燃料</td><td>貯蔵可能な使用済燃料ピット</td></tr><tr><td></td><td>2号炉、4号炉※1</td></tr></table> <p>※1:4号炉使用済燃料ピットへの貯蔵については、第1編第96条にて実施</p>	使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット		2号炉、4号炉※1	<p>第27条 各課長は、使用済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。</p> <p>(1) 技術課長は、使用済燃料を<u>1号炉又は4号炉</u>の使用済燃料ピットに貯蔵すること。</p>	<p>第27条 廃止措置運営課長及び設備管理課長は、使用済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。</p> <p>(1) 廃止措置運営課長は、使用済燃料を<u>表27-1</u>に定める使用済燃料ピットに貯蔵すること。</p> <p><u>表27-1</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>各号炉の使用済燃料</th><th>貯蔵可能な使用済燃料ピット</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>1号炉</u></td><td><u>1号炉、4号炉</u>※1</td></tr><tr><td><u>2号炉</u></td><td><u>2号炉、4号炉</u>※1</td></tr></tbody></table> <p>※1:4号炉使用済燃料ピットへの貯蔵については、第1編第96条にて実施</p>	各号炉の使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット	<u>1号炉</u>	<u>1号炉、4号炉</u> ※1	<u>2号炉</u>	<u>2号炉、4号炉</u> ※1
使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット											
	2号炉、4号炉※1											
各号炉の使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット											
<u>1号炉</u>	<u>1号炉、4号炉</u> ※1											
<u>2号炉</u>	<u>2号炉、4号炉</u> ※1											

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(24/39)

○第2編 第29条(放射性固体廃棄物の管理)

- ・3、4号炉との共用設備(固体廃棄物貯蔵庫への保管、雑固体焼却設備による焼却処理)の移管に伴い担当課長を変更する。
- ・解体対象設備である使用済樹脂処理装置について当該設備による処理に係る記載を変更する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第29条 各課長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵^{※1}又は保管する。</p> <p>(1) 濃縮廃液(洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は除く。)及び薬品ドレンは、発電課長が固化装置でドラム缶に固型化し、安全管理課長が固体廃棄物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)に保管する。 洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は、発電課長が雑固体焼却設備で焼却処理し、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(2) 脱塩塔使用済樹脂は、発電課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ドラム缶に固型化された脱塩塔使用済樹脂は、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(3) 脱塩塔使用済樹脂を使用済樹脂処理装置で処理する場合は、発電課長が処理し、処理済樹脂は(6)に基づき処理した後、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。使用済樹脂処理装置での処理に伴い発生した廃液は発電課長が液体廃棄物処理設備で処理、又は固化装置でドラム缶に固型化し、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(6) 他の雑固体廃棄物は、各課長がドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。 なお、ドラム缶等の容器に封入するに当たっては、以下の処理を行うことができる。 ア 焼却処理する場合は、発電課長が雑固体焼却設備で焼却処理する。</p> <p>(7) 汚染の除去に伴い発生する使用済樹脂は、保修課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵又はドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、安全管理課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>3 各課長は、次の事項を確認するとともに、その結果、異常が認められた場合には必要な措置を講じる。</p> <p>(1) 安全管理課長は、貯蔵庫における放射性固体廃棄物並びに蒸気発生器保管庫における蒸気発生器等、原子炉容器上部ふた及び炉内構造物等の保管状況を確認するために、1週間に1回、貯蔵庫及び蒸気発生器保管庫を巡回するとともに、3か月に1回、保管量を確認する。</p> <p>4 安全管理課長は、貯蔵庫及び蒸気発生器保管庫の目に付きやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。</p>	<p>第29条 各課長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵^{※1}又は保管する。</p> <p>(1) 濃縮廃液(洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は除く。)及び薬品ドレンは、プラント管理課長が固化装置でドラム缶に固型化し、安全管理第二課長が固体廃棄物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)に保管する。 洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は、発電第二課長が雑固体焼却設備で焼却処理し、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(2) 脱塩塔使用済樹脂は、プラント管理課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ドラム缶に固型化された脱塩塔使用済樹脂は、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(3) 使用済樹脂処理装置による脱塩塔使用済樹脂の処理に伴い発生した処理済樹脂及び廃液のうち、処理済樹脂については、(6)に基づき処理した上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。廃液については、プラント管理課長が液体廃棄物処理設備で処理、又は固化装置でドラム缶に固型化した上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(6) 他の雑固体廃棄物は、各課長がドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。 なお、ドラム缶等の容器に封入するに当たっては、以下の処理を行うことができる。 ア 焼却処理する場合は、発電第二課長が雑固体焼却設備で焼却処理する。</p> <p>(7) 汚染の除去に伴い発生する使用済樹脂は、設備管理課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵又はドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、安全管理第二課長が貯蔵庫に保管する。</p> <p>3 廃止措置運営課長、廃止措置安全課長及びプラント管理課当直課長は、次の事項を確認するとともに、その結果、異常が認められた場合には必要な措置を講じる。</p> <p>(1) 廃止措置安全課長は、蒸気発生器保管庫における蒸気発生器等、原子炉容器上部ふた及び炉内構造物等の保管状況を確認するために、1週間に1回、蒸気発生器保管庫を巡回するとともに、3か月に1回、保管量を確認する。</p> <p>4 廃止措置安全課長は、蒸気発生器保管庫の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(25/39)

○第1編 第98条(放射性固体廃棄物の管理)

- ・1、2号炉との共用設備(固体廃棄物貯蔵庫の保管、雑固体焼却設備での焼却処理)の移管に伴い担当課長を変更する。

変更前	変更後
<p>第98条 各課長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵※1又は保管する。</p> <p>(1) 濃縮廃液(洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は除く。)及び薬品ドレンは、発電第二課長が固化装置でドラム缶に固型化し、<u>安全管理課長</u>が固体廃棄物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)に保管する。</p> <p>洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は、<u>発電第一課長</u>が雑固体焼却設備で焼却処理し、<u>安全管理課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(2) 脱塩塔使用済樹脂は、発電第二課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ドラム缶に固型化された脱塩塔使用済樹脂は、<u>安全管理課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(3) 原子炉内で照射された使用済制御棒等は、技術第二課長が使用済燃料ピットに貯蔵する。</p> <p>(4) その他の雑固体廃棄物は、各課長がドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、<u>安全管理課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>なお、ドラム缶等の容器に封入するに当たっては、以下の処理を行うことができる。</p> <p>ア 焼却処理する場合は、<u>発電第一課長</u>が雑固体焼却設備で焼却処理する。</p>	<p>第98条 各課長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵※1又は保管する。</p> <p>(1) 濃縮廃液(洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は除く。)及び薬品ドレンは、発電第二課長が固化装置でドラム缶に固型化し、<u>安全管理第二課長</u>が固体廃棄物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)に保管する。</p> <p>洗浄排水処理装置から発生した濃縮廃液は、<u>発電第二課長</u>が雑固体焼却設備で焼却処理し、<u>安全管理第二課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(2) 脱塩塔使用済樹脂は、発電第二課長が使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ドラム缶に固型化された脱塩塔使用済樹脂は、<u>安全管理第二課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>(3) 原子炉内で照射された使用済制御棒等は、技術第二課長が使用済燃料ピットに貯蔵する。</p> <p>(4) その他の雑固体廃棄物は、各課長がドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、<u>安全管理第二課長</u>が貯蔵庫に保管する。</p> <p>なお、ドラム缶等の容器に封入するに当たっては、以下の処理を行うことができる。</p> <p>ア 焼却処理する場合は、<u>発電第二課長</u>が雑固体焼却設備で焼却処理する。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(26/39)

○第2編 第31条(放射性液体廃棄物の管理)

- ・放射性液体廃棄物の放出管理目標値を1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書のとおり変更する。
- ・トリチウムの放出管理の基準値を1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書の年間放出量を基に変更する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)								
<p>第31条 発電課長は、放射性液体廃棄物を放出する場合は、安全管理課長の管理の下、復水器冷却水放水路より放出する。</p> <p>2 安全管理課長は、次の事項を管理する。</p> <p>(1) 放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度の3か月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 復水器冷却水放水路排水中の放射性物質(トリチウムを除く。)の放出量が表31-1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>3 安全管理課長は、復水器冷却水放水路排水中のトリチウムの放出量が表31-2に定める放出管理の基準値を超えないように努める。</p>	<p>第31条 プラント管理課長は、放射性液体廃棄物を放出する場合は、廃止措置安全課長の管理の下、復水器冷却水放水路より放出する。</p> <p>2 廃止措置安全課長は、次の事項を管理する。</p> <p>(1) 放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度の3か月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 復水器冷却水放水路排水中の放射性物質(トリチウムを除く。)の放出量が表31-1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>3 廃止措置安全課長は、復水器冷却水放水路排水中のトリチウムの放出量が表31-2に定める放出管理の基準値を超えないように努める。</p>								
<p>表31-1</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)</td><td>1.1×10^{11} Bq／年※1</td></tr></tbody></table>	項目	放出管理目標値	放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	1.1×10^{11} Bq／年※1	<p>表31-1</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)</td><td>7.5×10^{10} Bq／年※1</td></tr></tbody></table>	項目	放出管理目標値	放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	7.5×10^{10} Bq／年※1
項目	放出管理目標値								
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	1.1×10^{11} Bq／年※1								
項目	放出管理目標値								
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	7.5×10^{10} Bq／年※1								

表31-2

項目	放出管理の基準値
トリチウム	1.8×10^{14} Bq／年※1

※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の合計

表31-2

項目	放出管理の基準値
トリチウム	1.4×10^{14} Bq／年※1

※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の合計

なお、第1編第99条(放射性液体廃棄物の管理)においても、放射性液体廃棄物の放出管理目標値及びトリチウムの放出管理の基準値の記載があるため、同様に変更する。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(27/39)

○第2編 第32条(放射性気体廃棄物の管理)

・放射性気体廃棄物の放出管理目標値を1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書のとおり変更する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)								
<p>第32条 発電課長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、安全管理課長の管理の下、表32－2に示す排気筒等より放出する。</p> <p>2 安全管理課長は、次の事項を管理する。</p> <p>(1) 排気筒からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の3か月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 排気筒からの放射性物質の放出量が表32－1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>表32－1</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性気体廃棄物 希ガス よう素131</td><td>1.6×10^{15} Bq／年※1 4.4×10^{10} Bq／年※1</td></tr></tbody></table> <p>※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の合計</p>	項目	放出管理目標値	放射性気体廃棄物 希ガス よう素131	1.6×10^{15} Bq／年※1 4.4×10^{10} Bq／年※1	<p>第32条 プラント管理課長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、廃止措置安全課長の管理の下、表32－2に示す排気筒より放出する。</p> <p>2 廃止措置安全課長は、次の事項を管理する。</p> <p>(1) 排気筒からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の3か月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。</p> <p>(2) 排気筒からの放射性物質の放出量が表32－1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。</p> <p>表32－1</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>放出管理目標値</th></tr></thead><tbody><tr><td>放射性気体廃棄物 希ガス よう素131</td><td>1.0×10^{15} Bq／年※1 3.0×10^{10} Bq／年※1</td></tr></tbody></table> <p>※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の合計</p>	項目	放出管理目標値	放射性気体廃棄物 希ガス よう素131	1.0×10^{15} Bq／年※1 3.0×10^{10} Bq／年※1
項目	放出管理目標値								
放射性気体廃棄物 希ガス よう素131	1.6×10^{15} Bq／年※1 4.4×10^{10} Bq／年※1								
項目	放出管理目標値								
放射性気体廃棄物 希ガス よう素131	1.0×10^{15} Bq／年※1 3.0×10^{10} Bq／年※1								

なお、第1編第100条(放射性気体廃棄物の管理)においても、放射性気体廃棄物の放出管理目標値の記載があるため、同様に変更する。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(28/39)

○第2編 第32条(放射性気体廃棄物の管理)

・3、4号炉との共用設備(雑固体焼却設備)の移管に伴い削除する。(第1編へ移行)

変更前(旧第3編)						変更後(新第2編)					
表32-2						表32-2					
分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当課長	分類	排気筒	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当課長
放射性気体廃棄物	排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時	発電課長	放射性気体廃棄物	排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時	プラント管理課長
		よう素131濃度 粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回				よう素131濃度 粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	
		粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回※2	発電課長			雑固体焼却炉建屋排気筒	試料放射能測定装置	1週間に1回	プラント管理課長
	廃棄物処理建屋排気口 (燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口を含む。)	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回※2	発電課長			粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	プラント管理課長
	雑固体溶融処理建屋排気口	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	発電課長						

※2:雑固体焼却炉排気筒及び燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口は設備稼動中のみ

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(29/39)

○第1編 第100条(放射性気体廃棄物の管理)

・1、2号炉との共用設備(雑固体焼却設備)の移管に伴い追加する。(第2編より移行)

変更前						変更後					
表100-2						表100-2					
分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当課長	分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当課長
放射性気体廃棄物	排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時	発電第二課長	放射性気体廃棄物	排気筒	希ガス濃度	排気筒モニタ	常時	発電第二課長
		よう素131濃度 粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回				よう素131濃度 粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	
	廃棄物処理建屋排気口(燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口を含む。)	粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回 ^{※2}	発電第二課長		廃棄物処理建屋排気口(燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口を含む。)	粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回 ^{※2}	
		粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	発電第二課長			粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回	
		原子炉格納容器漏えい率検査(A種)排気	試料放射能測定装置	検査の都度	保修第二課長		雑固体焼却炉排気筒	粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	1週間に1回 ^{※2}	
								粒子状物質濃度(主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	検査の都度	保修第二課長

※2:燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口は設備稼動中のみ

※2:燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備排気口及び雑固体焼却炉排気筒は設備稼動中のみ

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(30/39)

○第2編 第33条(放出管理用計測器の管理)

- ・2号炉廃止措置計画認可申請書に記載の排気物処理設備排水モニタ、排気筒モニタを追加する。

変更前(旧第2編)				変更前(旧第3編)				変更後(新第2編)			
分類	計測器種類	担当課長	数量	分類	計測器種類	担当課長	数量	分類	計測器種類	担当課長	数量
放射性液体廃棄物放出管理用計測器	廃棄物処理設備排水モニタ	保修第一課長	1台	放射性液体廃棄物放出管理用計測器	廃棄物処理設備排水モニタ	保修課長	1台	放射性液体廃棄物放出管理用計測器	廃棄物処理設備排水モニタ	設備管理課長	2台
	試料放射能測定装置	安全管理第一課長	2台※1		試料放射能測定装置	安全管理課長	2台※1		試料放射能測定装置	廃止措置安全課長	2台
放射性気体廃棄物放出管理用計測器	排気筒モニタ	保修第一課長	2台	放射性気体廃棄物放出管理用計測器	排気筒モニタ	保修課長	2台	放射性気体廃棄物放出管理用計測器	排気筒モニタ	設備管理課長	4台
	試料放射能測定装置	安全管理第一課長	1台※1※2		試料放射能測定装置	安全管理課長	1台※1※2		試料放射能測定装置	廃止措置安全課長	1台※1

※1:第3編表33-1の測定器と共に
※2:放射性液体廃棄物放出管理用計測器及び表113-1の試料放射能測定装置と共に

※1:1号炉及び2号炉共用
※2:放射性液体廃棄物放出管理用計測器及び表45-1の試料放射能測定装置と共に

※1:放射性液体廃棄物放出管理用計測器及び表45-1の試料放射能測定装置と共に

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(31/39)

○第2編 第45条(放射線計測器類の管理)

- ・1、2号炉廃止措置計画(変更)認可申請書に記載のエリアモニタの台数に変更する。
- ・3、4号炉との共用設備(環境放射能用計測器)の移管に伴い担当課長を変更する。

変更前(旧第3編)				変更後(新第2編)			
分類	計測器種類	担当課長	数量	分類	計測器種類	担当課長	数量
第45条 安全管理課長及び保修課長は、表45-1に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。				第45条 廃止措置安全課長、安全管理第二課長、設備管理課長及び保修第二課長は、表45-1に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。			
表45-1		表45-1		表45-1		表45-1	
被ばく管理用計測器	ホールボディカウンタ	安全管理課長	1台※1	被ばく管理用計測器	ホールボディカウンタ	安全管理第二課長	1台※1
放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ 汚染密度測定用サーベイメータ 退出モニタ 試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	安全管理課長	3台※2 3台※2 3台※3※4 3台※2※5 1台※1	放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ 汚染密度測定用サーベイメータ 退出モニタ 試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	廃止措置安全課長	3台 3台 2台 3台※2 1台※1
放射線監視用計測器	モニタリングポスト モニタリングステーション	保修課長	2台※1 1台※1	放射線監視用計測器	モニタリングポスト モニタリングステーション	保修第二課長	2台※1 1台※1
	エリアモニタ	保修課長	9台※6※7		エリアモニタ	設備管理課長	7台
環境放射能用計測器	試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	安全管理課長	1台※1 1台※1	環境放射能用計測器	試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	安全管理第二課長	1台※1 1台※1
※1:1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉共用 ※2:1号炉及び2号炉共用 ※3:2台は1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉共用 ※4:1台は1号炉及び2号炉共用 ※5:1台は表33-1の試料放射能測定装置と共に ※6:管理区域外測定用の1台を含む。 ※7:7台は1号炉及び2号炉共用				※1:第1編表113-1の計測器と共に ※2:1台は表33-1の試料放射能測定装置と共に			

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(32/39)

○第2編 第63条(所員への保安教育) 表63-1 保安教育の実施方針(総括表)

・運転員の教育対象者の名称を変更する。

変更前(旧第3編)									
保 安 教 育 の 内 容					対象者と教育時間 ※3				
					運 転 員				燃料の運搬又は貯蔵の業務に 関わる者
大分類	中分類 (実用炉規則第92条の内容)	小分類 (項目)	内 容	実施 時期	当直課長副 長	<u>当直主任</u> <u>原子炉運転員</u>	<u>ターピン・電気運転員</u>	<u>一・二次系巡視員</u>	
<以下省略>									
変更後(新第2編)									
保 安 教 育 の 内 容					対象者と教育時間 ※3				
					運 転 員				燃料の運搬又は貯蔵の業務に 関わる者
大分類	中分類 (実用炉規則第92条の内容)	小分類 (項目)	内 容	実施 時期	当直課長副 長	<u>原子炉施設の運転の 業務に 関わる者</u>		放射性廃棄物処理設備の業務に 関わる者	
<以下省略>									

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(33/39)

○第2編 第64条(請負会社従業員への保安教育)

- ・1、2号炉の原子炉施設の運転に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合の保安教育について規定する。

変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
<p>第64条</p> <p>3 各課長は、放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助又は燃料の運搬又は貯蔵※1に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合は、当該業務に従事する請負会社従業員に対し、表63-1、表63-2及び表63-3の実施方針のうち「放射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」、「燃料の運搬又は貯蔵の業務に関わる者」に準じる保安教育の実施計画を定めていることを確認し、廃止措置主任者の確認を得て、所長の承認を得る。</p>	<p>第64条</p> <p>3 各廃止措置課長(廃止措置安全課長及びプラント管理課当直課長を除く。)は、原子炉施設の運転に関する業務の補助、放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助又は燃料の運搬又は貯蔵※1に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合は、当該業務に従事する請負会社従業員に対し、表63-1、表63-2及び表63-3の実施方針のうち「原子炉施設の運転の業務に関わる者」、「放射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」、「燃料の運搬又は貯蔵の業務に関わる者」に準じる保安教育の実施計画を定めていることを確認し、廃止措置主任者の確認を得て、所長の承認を得る。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(34/39)

○第2編 添付1 管理区域図(第35条及び第36条関連)

- ・旧第3編に添付している管理区域図を削除し、新第2編の管理区域図は第1編添付4と同じとする。

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(35/39)

○第2編 添付1 管理区域図(第35条及び第36条関連) 続き

変更前(旧第2編)	変更前(旧第3編)	変更後(新第2編)
16. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図	30. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その1 31. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その2 32. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その3 33. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その4 34. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その5 35. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その6 36. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その7 37. 蒸気発生器保管庫 管理区域図 38. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その1 39. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その2 40. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その3 41. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その4 42. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その5	削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除
17. 蒸気発生器保管庫 管理区域図		

注:現申請については、管理区域図を第1編及び新第2編に分けて添付しているが、第1編に全ての管理区域図を添付し、新第2編は第1編の管理区域図を呼び込む記載の補正申請を行う。(保全区域図についても同様に変更する)

○第1編 添付4 管理区域図 (第103条及び第104条関連)

旧第2編に添付している管理区域図を追加する。

変更前	変更後
1. 管理区域全体図 2. 3, 4号炉 管理区域図 その1 3. 3, 4号炉 管理区域図 その2 4. 3, 4号炉 管理区域図 その3 5. 3, 4号炉 管理区域図 その4 6. 3, 4号炉 管理区域図 その5 7. 3, 4号炉 管理区域図 その6	1. 管理区域全体図 2. 1, 2号炉 管理区域図 その1 3. 1, 2号炉 管理区域図 その2 4. 1, 2号炉 管理区域図 その3 5. 1, 2号炉 管理区域図 その4 6. 1, 2号炉 管理区域図 その5 7. 1, 2号炉 管理区域図 その6 8. 1, 2号炉 管理区域図 その7 9. 1, 2号炉 管理区域図 その8 10. 3, 4号炉 管理区域図 その1 11. 3, 4号炉 管理区域図 その2 12. 3, 4号炉 管理区域図 その3 13. 3, 4号炉 管理区域図 その4 14. 3, 4号炉 管理区域図 その5 15. 3, 4号炉 管理区域図 その6

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(36/39)

○第1編 添付4 管理区域図（第103条及び第104条関連）続き

変更前	変更後
<p>8. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その1 9. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その2 10. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その3 11. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その4 12. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その5 13. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その6 14. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その7 15. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その8 16. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その1 17. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その2 18. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その3 19. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その4 20. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その5 21. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その6 22. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その1 23. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その2 24. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その3 25. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その4 26. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その5</p> <p>16. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その1 17. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その2 18. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その3 19. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その4 20. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その5 21. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その6 22. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その7 23. 廃棄物処理建屋 管理区域図 その8 24. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その1 25. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その2 26. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その3 27. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その4 28. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その5 29. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その6 30. 固体廃棄物貯蔵庫 管理区域図 その7 31. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その1 32. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その2 33. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その3 34. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その4 35. 雜固体溶融処理建屋 管理区域図 その5 36. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その1 37. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その2 38. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その3 39. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その4 40. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その5 41. 雑固体焼却炉建屋 管理区域図 その6 42. 蒸気発生器保管庫 管理区域図</p>	

注:現申請については、管理区域図を第1編及び新第2編に分けて添付しているが、第1編に全ての管理区域図を添付し、新第2編は第1編の管理区域図を呼び込む記載の補正申請を行う。(保全区域図についても同様に変更する)

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(37/39)

○第1編 第5条(保安に関する職務)

- ・原子力技術部長の職務を見直す。

変更前	変更後
<p>第5条 保安に関する主な職務及び実施者は以下のとおりとする。また、その他の保安に関し必要となる職務に関しては、「組織・権限規程」に従って行う。</p> <p>(8) 原子力技術部長は、原子力技術部門が実施する発電所の保安に関する活動を統括する。また、原子力技術部門における安全文化醸成活動を統括するとともに、燃料の取替等に関する業務、3号炉及び4号炉に係る火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する業務を行う。</p>	<p>第5条 保安に関する主な職務及び実施者は以下のとおりとする。また、その他の保安に関し必要となる職務に関しては、「組織・権限規程」に従って行う。</p> <p>(8) 原子力技術部長は、原子力技術部門が実施する発電所の保安に関する活動を統括する。また、原子力技術部門における安全文化醸成活動を統括するとともに、3号炉及び4号炉に係る燃料の取替等に関する業務並びに火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する業務を行う。</p>

○第1編 第17条(火災発生時の体制の整備)

- ・1、2号炉との共用設備（固体廃棄物貯蔵庫、雑固体焼却炉建屋）の移管に伴い体制を見直す。

変更前	変更後
<p>第17条 防災課長は、火災が発生した場合(以下「火災発生時」という。)における原子炉施設の保全のための活動※1を行う体制の整備として、次の各号を含む火災防護計画を策定し、所長の承認を得る。また、火災防護計画は、添付2に示す「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い策定する。</p> <p>(1) 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備の設置※2 (2) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 (3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 (4) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備 (5) 発電所における可燃物の適切な管理</p> <p>2 各第二課長(発電第二課当直課長を除く。)、修復第一課長及び発電第一課長は、前項の計画に基づき、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。</p>	<p>第17条 防災課長は、火災が発生した場合(以下「火災発生時」という。)における原子炉施設の保全のための活動※1を行う体制の整備として、次の各号を含む火災防護計画を策定し、所長の承認を得る。また、火災防護計画は、添付2に示す「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い策定する。</p> <p>(1) 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備の設置※2 (2) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 (3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 (4) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備 (5) 発電所における可燃物の適切な管理</p> <p>2 各第二課長(発電第二課当直課長を除く。)及び設備管理課長は、前項の計画に基づき、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(38/39)

○第1編 第106条（管理区域への出入管理）

- ・第1編への設備（雑固体焼却炉建屋、固体廃棄物貯蔵庫）の記載に合わせ、同設備の出入管理等の担当課長である廃止措置安全課長を追加するため担当課長を変更する。

変更前	変更後
<p>第106条 安全管理第二課長は、次に示す立入者の区分により、管理区域への立入許可に係る事項を定め、所長の承認を得る。</p> <p>(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者</p> <p>(2) 一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって、放射線業務従事者の随行により管理区域に一時的に立ち入る者</p> <p>2 安全管理第二課長は、第1項に基づき管理区域に立ち入る者に対して許可を与える。</p> <p>3 安全管理第二課長は、第2項にて許可していない者を管理区域に立ち入らせない措置を講じる。</p> <p>4 安全管理第二課長は、管理区域の出入管理室において、人の出入り等を監視する。</p> <p>5 安全管理第二課長は、第4項以外の出入口には、施錠等の人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。</p> <p>6 安全管理第二課長は、管理区域から退出する者又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が、法令に定める表面密度限度の10分の1を超えないような措置を講じる。ただし、汚染のおそれのない管理区域から退出する場合は、この限りでない。</p>	<p>第106条 安全管理第二課長は、次に示す立入者の区分により、管理区域への立入許可に係る事項を定め、所長の承認を得る。</p> <p>(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者</p> <p>(2) 一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって、放射線業務従事者の随行により管理区域に一時的に立ち入る者</p> <p>2 安全管理第二課長は、第1項に基づき管理区域に立ち入る者に対して許可を与える。</p> <p>3 廃止措置安全課長及び安全管理第二課長は、第2項にて許可していない者を管理区域に立ち入らせない措置を講じる。</p> <p>4 廃止措置安全課長及び安全管理第二課長は、管理区域の出入管理室において、人の出入り等を監視する。</p> <p>5 安全管理第二課長は、第4項以外の出入口には、施錠等の人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。</p> <p>6 廃止措置安全課長及び安全管理第二課長は、管理区域から退出する者又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が、法令に定める表面密度限度の10分の1を超えないような措置を講じる。ただし、汚染のおそれのない管理区域から退出する場合は、この限りでない。</p>

○第1編 第112条（外部放射線に係る線量当量率等の測定）

- ・周辺監視区域境界付近の測定の移管に伴い担当課長を見直す。

変更前	変更後
<p>第112条 安全管理課長は、管理区域内、周辺監視区域境界付近(測定場所は図112-1に定める。)において、表112-1及び表112-2(第104条第1項(2)の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。)に定める外部放射線に係る線量当量率等の項目について、同表に定める頻度で測定する。ただし、人の立ち入れない措置を講じた管理区域については、この限りでない。</p> <p>2 安全管理課長は、第1項の測定により異常が認められた場合は、直ちにその原因を調査し、必要な措置を講じる。</p>	<p>第112条 安全管理第二課長は、管理区域内、周辺監視区域境界付近(測定場所は図112-1に定める。)において、表112-1及び表112-2(第104条第1項(2)の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。)に定める外部放射線に係る線量当量率等の項目について、同表に定める頻度で測定する。ただし、人の立ち入れない措置を講じた管理区域については、この限りでない。</p> <p>2 安全管理第二課長は、第1項の測定により異常が認められた場合は、直ちにその原因を調査し、必要な措置を講じる。</p>

玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について(39/39)

○第1編 第113条（放射線計測器類の管理）

- ・1、2号炉との共用設備(環境放射能用計測器)の移管に伴い担当課長を変更する。

変更前				変更後			
分類	計測器種類	担当課長	数量	分類	計測器種類	担当課長	数量
第113条 安全管理課長及び保修第二課長は、表113-1に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。				第113条 廃止措置安全課長、安全管理第二課長及び保修第二課長は、表113-1に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。			
表113-1				表113-1			
被ばく管理用計測器	ホールボディカウンタ	安全管理第二課長	1台※1	被ばく管理用計測器	ホールボディカウンタ	安全管理第二課長	1台※1
放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ 汚染密度測定用サーベイメータ 退出モニタ 試料放射能測定装置	安全管理第二課長	3台 3台 2台※2 3台※3	放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ 汚染密度測定用サーベイメータ 退出モニタ 試料放射能測定装置	安全管理第二課長	3台 3台 2台 3台※2
	積算線量計測定装置	安全管理第一課長	1台※1		積算線量計測定装置	廃止措置安全課長	1台※1
放射線監視用計測器	モニタリングポスト※4 モニタリングステーション※4	保修第二課長	2台※1 1台※1	放射線監視用計測器	モニタリングポスト※3 モニタリングステーション※3	保修第二課長	2台※1 1台※1
	エリアモニタ	保修第二課長	22台※5		エリアモニタ	保修第二課長	22台※4
環境放射能用計測器	試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	安全管理第一課長	1台※1 1台※1	環境放射能用計測器	試料放射能測定装置 積算線量計測定装置	安全管理第二課長	1台※1 1台※1
※1: 第2編表113-1及び第3編表45-1の計測器と共に用				※1: 第2編表45-1の計測器と共に用			
※2: 1台は第3編表45-1の計測器と共に用				※2: 1台は表101-1の試料放射能測定装置と共に用			
※3: 1台は表101-1の試料放射能測定装置と共に用				※3: モニタリングポスト又はモニタリングステーション故障時は、第83条(表83-18)の運転上の制限を確認する。			
※4: モニタリングポスト又はモニタリングステーション故障時は、第83条(表83-18)の運転上の制限を確認する。				※4: 管理区域外測定用の1台を含む。			
※5: 管理区域外測定用の1台を含む。							