

15:32 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20822報)

2020年2月17日15時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>2号機および3号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水ラインの流量計点検に伴い、下記の予定で2号機および3号機の原子炉注水量の変更を行います。</p> <p><原子炉注水量変更予定></p> <p>(2月18日)</p> <p>2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 1.5m³/h → 0m³/h 2号機 給水系原子炉注水量 : 1.5m³/h → 3.0m³/h 3号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 1.5m³/h → 0m³/h 3号機 給水系原子炉注水量 : 1.5m³/h → 3.0m³/h</p> <p>(2月20日)</p> <p>2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 0m³/h → 1.5m³/h 2号機 給水系原子炉注水量 : 3.0m³/h → 1.5m³/h</p> <p>(2月21日)</p> <p>3号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 0m³/h → 1.5m³/h 3号機 給水系原子炉注水量 : 3.0m³/h → 1.5m³/h</p> <p>【公表区分:E】</p> <p>※添付の有・無 (無)</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

15:32 受

1/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20823報)

2020年2月17日15時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20743報他でお知らせしたとおり、3号機の原子炉注水設備については、3号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の終了に伴い、本日10時40分、原子炉注水量を以下のとおり変更しました。</p> <p><原子炉注水量変更></p> <p>3号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 3.0m³/h→1.5m³/h 3号機 給水系原子炉注水量 : 0.0m³/h→1.5m³/h</p> <p>なお、3号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の期間中、関連監視パラメータに異常はありませんでした。</p> <p>【公表区分：E】</p> <p>※添付の有・<input checked="" type="radio"/>無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

15:32 受

1/6

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20824報)

2020年2月17日15時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [2月17日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 2月16日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 2月16日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 2月14日、16日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、2月18日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 2月13日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/6

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年2月17日 11:00現在

【重要事項】
 各計測器については、地震やその他の事故時の影響を受けて、通常の運用運用状態を
 取入れているものもあり、正しく測定されていない可能性がある計測器も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさを考慮し、計測器の
 計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (2/17 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/17 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/17 11:00 現在)	
原子炉压力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 15.5 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 15.3 °C (2/17 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 19.3 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 19.1 °C (2/17 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.6 °C (2/17 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 15.6 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 15.4 °C (2/17 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 19.8 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 19.4 °C (2/17 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.3 °C (2/17 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.23 kPa g (2/17 11:00 現在)	3.49 kPa g (2/17 11:00 現在)	0.41 kPa g (2/17 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.24 Nm ³ /h (JP-A): 15.19 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/17 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.73 Nm ³ /h RPV-B: 6.74 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/17 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.45 Nm ³ /h RPV-B: 8.46 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/17 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.3 m ³ /h (2/17 11:00 現在)	17.02 Nm ³ /h (2/17 11:00 現在)	19.80 Nm ³ /h (2/17 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (2/17 11:00 現在)	A系: 0.04 vol% B系: 0.01 vol% (2/17 11:00 現在)	A系: 0.12 vol% B系: 0.10 vol% (2/17 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 7.90E-04 検出限界値 3.70E-04 B系: 指示値 1.12E-03 検出限界値 3.30E-04 (2/17 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (2/17 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.1E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.1E-01 (2/17 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	230 °C (2/17 11:00 現在)	232 °C (2/17 11:00 現在)	223 °C (2/17 11:00 現在)	※5
FPC 排気ガスの 水位	3.44 m (2/17 11:00 現在)	3.24 m (2/17 11:00 現在)	3.69 m (2/17 11:00 現在)	25.9 x100mm (2/17 11:00 現在)

【注】排気ガス濃度
 ※1: 原子炉格納容器内ガス管理システムの水素濃度を示す。
 ※2: 原子炉格納容器内ガス管理システムの水素濃度を示す。
 ※3: 原子炉格納容器内ガス管理システムの水素濃度を示す。
 ※4: 原子炉格納容器内ガス管理システムの水素濃度を示す。
 ※5: 使用済燃料プールの水位を示す。

3/6

2020年2月17日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16
①	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(5.2)	ND(4.3)
②	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.6)
③	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.8)
④	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.1)
⑤	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.7)	ND(5.3)
⑥	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(5.0)
⑦	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(3.9)

Cs-134(Bq/L)

測定場所	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16
①	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.6)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(6.3)	ND(4.2)	ND(4.9)
②	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.6)
③	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.1)
④	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(3.1)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(6.8)	ND(4.7)	ND(3.5)	ND(4.3)	ND(3.9)
⑤	ND(3.6)	ND(8.3)	ND(7.2)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(3.0)	ND(7.4)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(7.8)	ND(5.5)	ND(4.7)
⑥	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(3.0)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.8)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(3.5)	ND(5.2)	ND(3.9)
⑦	ND(2.7)	ND(4.3)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.7)

Cs-137(Bq/L)

測定場所	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16
①	18	13	6.5	6.7	8.2	5.6	5.1	ND(5.3)	ND(3.9)	11	4.3	11	6.6	ND(5.3)	ND(5.6)
②	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.4)
③	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.4)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.9)
④	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)
⑤	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.0)
⑥	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.2)
⑦	40	46	48	39	53	44	41	42	37	39	41	45	40	48	47

- <測定箇所>
- ①4号7/8建屋南東
 - ②プロセス主建屋北東
 - ③プロセス主建屋南東
 - ④プロセス主建屋南西
 - ⑤固体廃棄物減容処理建屋南
 - ⑥サイトハンカ建屋南西
 - ⑦焼却工建屋西側
 - ⑧固体廃棄物減容処理建屋北
 - ⑨サイトハンカ建屋南東

※I-131はサンプリング・測定を実施してはいないことを示す。
 ※⑥は④が採算不十分のため、地下水流の上流側として測定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
 ※⑩は検出限界値未満を示す。() 内に検出限界値を示す。

2020年2月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路				物揚場排水路			
	2月14日	2月15日	2月16日		2月14日	2月15日	2月16日	
採取日	7:40	7:33	7:25		7:45	7:38	7:30	
採取時刻	0	0	4.5		0	0	4.5	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(0.61)	ND(0.82)	ND(0.51)		ND(0.55)	ND(0.50)	ND(0.58)	
Cs-134(約2年)	6.1	6.5	8.6		1.0	0.96	ND(0.93)	
Cs-137(約30年)	13	11	8.7		ND(3.1)	4.1	ND(3.0)	
全β	-	-	-		-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路				BC排水路			
	2月14日	2月15日	2月16日		2月14日	2月15日	2月16日	
採取日	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	
採取時刻	0	0	4.5		0	0	4.5	
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
流量(m ³ /秒)	ND(1.1)	ND(0.64)	ND(0.90)		ND(0.66)	ND(0.62)	ND(0.59)	
Cs-134(約2年)	6.1	7.9	8.9		ND(0.81)	ND(0.85)	ND(0.61)	
Cs-137(約30年)	10	12	11		ND(2.9)	ND(2.7)	ND(3.1)	
全β	-	-	-		-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

* 本枠内が今回公表データ。他は2月16日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

5/6

2020年2月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

採取日	採取時刻	測定項目										告示濃度 限度	※ WHO飲料水 水質ガイドライン	
		福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 取水口内北側 (東防波堤北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (海水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)			
2月16日	7:45	ND(0.75)	ND(0.43)	ND(0.46)	ND(0.40)	ND(0.36)	2月16日 6:40	2月16日 7:16	2月16日 7:14	ND(0.52)	ND(0.36)	2月16日		
					0.80	3.5	ND(0.53)	ND(0.49)	ND(0.35)				60	10
			13	18	13	13	11	16	ND(14)				90	10
													60,000	10,000
													30	10

採取日	採取時刻	測定項目										告示濃度 限度	※ WHO飲料水 水質ガイドライン	
		福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)			
2月16日	7:10	ND(0.28)	ND(0.27)	ND(0.31)	ND(0.62)	ND(0.62)	2月16日 7:12	2月16日 7:18	2月16日 7:12	2月16日 6:55	ND(0.63)	ND(0.66)	2月14日	
		0.48	ND(0.33)	0.36	ND(0.56)	ND(0.56)								60
			ND(14)	ND(14)	ND(13)	ND(13)								90
														60,000
														30

* 本枠内が今回公表データ。他は2月15日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った「南放水口付近海水」については、トリウムαの分析も行っている(2014年10月19日以降)。

(注)地下水バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリウムαの分析も行っている(2014年10月19日以降)。

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

6/6

2020年2月17日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	貯水量 [m ³]	一時貯水タンクK (サンプルタンクK)		運用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
			東京電力	第三者機関			
2020年2月13日	7:30	840	2020年2月13日	2020年2月13日			
	7:30	840					
セシウム134		ND(0.54)		ND(0.68)	1	60	10
セシウム137		ND(0.63)		ND(0.64)	1	90	10
その他 ガンマ核種		検出なし		検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ		ND(2.0)		ND(0.34)	3(1) ^(注)		
トリチウム		750		810	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:53 受

1/1

~~様式0-1(1/2)~~

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20825報)

2020年2月17日 16時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原2-2
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第20820報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクJに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時02分 ・排水終了 : 15時14分 ・排水量 : 776m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。