

15:00

1/6

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21061報)

2020年 4月 26日 14時 40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [4月26日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 4月25日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 4月25日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 4月22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 4月25日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

4/6

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年4月26日 11:00現在

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の計測精度を確保しているものもあり、正しく測定されない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するため、このよう計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して個々の計測器を確認している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (4/26 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (4/26 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (4/26 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 内部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 16.1 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.9 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 15.9 °C (4/26 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 20.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69F): 20.3 °C (4/26 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.7 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.5 °C (4/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 16.1 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 15.9 °C (4/26 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.3 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.8 °C (4/26 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.1 °C (4/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.28 kPa g (4/26 11:00 現在)	2.19 kPa g (4/26 11:00 現在)	0.39 kPa g (4/26 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.36 Nm ³ /h (JP-A): 15.49 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (4/26 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.71 Nm ³ /h RPV-B: 6.62 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (4/26 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.00 Nm ³ /h RPV-B: 8.38 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (4/26 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	27.0 m ³ /h (4/26 11:00 現在)	16.95 Nm ³ /h (4/26 11:00 現在)	17.03 Nm ³ /h (4/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水蒸気温度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (4/26 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.05 vol% (4/26 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.05 vol% (4/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.09E-03 核出限界値 3.70E-04 B系: 指示値 1.24E-03 核出限界値 3.20E-04 (4/26 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 核出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 核出限界値 1.4E-01 (4/26 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 核出限界値 2.1E-01 B系: 指示値 ND 核出限界値 2.1E-01 (4/26 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	19.9 °C (4/26 11:00 現在)	19.9 °C (4/26 11:00 現在)	18.6 °C (4/26 11:00 現在)	※5
FPC 注水ノック 水位	4.46 m (4/26 11:00 現在)	4.35 m (4/26 11:00 現在)	5.46 m (4/26 11:00 現在)	67.4 X100mm (4/26 11:00 現在)

(注) 注水ノックの水位は、注水ノックの水位計で測定している。注水ノックの水位計は、注水ノックの水位計の測定値を基準としている。
※1: 注水ノックの水蒸気温度は、注水ノックの水蒸気温度を測定している。
※2: 注水ノックの放射能濃度は、注水ノックの放射能濃度を測定している。
※3: 注水ノックの窒素封入流量は、注水ノックの窒素封入流量を測定している。
※4: 注水ノックの排気流量は、注水ノックの排気流量を測定している。
※5: 注水ノックの水温度は、注水ノックの水温度を測定している。

※4: 注水ノックの水位
※5: 注水ノックの水温度

2020年4月26日

集中廃棄物処理施設周辺、サブレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/5 to 4/25. Rows 1-9 show data for I-131, with values like ND(4.6), ND(3.7), ND(4.9), etc.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/5 to 4/25. Rows 1-9 show data for Cs-134, with values like ND(4.3), ND(4.6), ND(4.9), etc.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/5 to 4/25. Rows 1-9 show data for Cs-137, with values like ND(4.3), ND(4.2), ND(3.8), etc.

※「」はサンプリング、測定を実施していないことを示す。
※①は⑥が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※②は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※③を追加で測定(2011/5/30~)
※④を追加で測定(2011/8/2~)
※⑤は検出限界値未満を示し、() 内に検出限界値を示す。

<測定箇所>

- ①4号17B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイト/ハンカ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイト/ハンカ建屋南東

3/6

2020年4月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路		物揚場排水路	
	4月24日	4月25日	4月24日	4月25日
採取日	7:30	7:30	7:35	7:35
採取時刻	4.5	0	4.5	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(0.86)	ND(0.63)	ND(0.88)	ND(0.72)
Cs-134(約2年)	7.5	2.3	1.5	2.2
Cs-137(約30年)	10	4.9	ND(2.7)	ND(3.3)
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路		BC排水路	
	4月24日	4月25日	4月24日	4月25日
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00
採取時刻	4.5	0	4.5	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	0.72	0.88	ND(0.46)	ND(0.58)
Cs-134(約2年)	12	12	ND(0.64)	ND(0.82)
Cs-137(約30年)	18	18	5.8	ND(3.3)
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は4月25日までに知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

4/6

2020年4月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/2)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他															
γ															
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

採取日	1,2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻						4月22日								
塩素(単位: ppm)						6:59								
Cs-134(約2年)						460								
Cs-137(約30年)						ND(0.42)								
その他						1.4								
γ														
全β						410								
H-3(約12年)						630								
Sr-90(約29年)														

* 太枠内が今回公表データ。他は4月23日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過程に測定。

5/6

6/6

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/2)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東海側陸北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日		
採取時刻	7:50	7:45	7:25	7:10	7:15	6:50	7:17	7:14		
Cs-134 (約2年)	ND(0.84)	ND(0.48)	ND(0.36)	ND(0.48)	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.42)	ND(0.23)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.65)	ND(0.44)	ND(0.45)	3.9	5.1	ND(0.63)	ND(0.43)	ND(0.32)	90	10
全β	-	17	ND(13)	20	ND(13)	14	14	19		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日		
採取時刻	7:09	7:07	7:20	7:11	7:15	6:50	7:17	7:14	7:14		
Cs-134 (約2年)	ND(0.26)	ND(0.25)	ND(0.30)	ND(0.43)	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.42)	ND(0.23)	ND(0.23)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.29)	ND(0.31)	ND(0.28)	ND(0.49)	5.1	ND(0.63)	ND(0.43)	ND(0.32)	ND(0.32)	90	10
全β	ND(13)	ND(13)	ND(13)	18	ND(13)	14	14	19	19		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

15:00 受

1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21062報)

2020年 4月 26日 14時 40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第2.5条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第2.5条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路上流側立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 4月24日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

※添付の(有)・無

2/2

2020年4月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月24日	4月24日	4月24日	4月24日
採取時刻	8:43	8:55	8:48	9:00
Cs-134(約2年)	54	39	85	ND(4.5)
Cs-137(約30年)	970	760	1,500	37
全β	1,200	2,100	1,900	79
H-3(約12年)	ND(120)	220	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

16:53 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21063報)

2020年 4月 26日 16時 25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第2105.9報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 9時48分 ・排水終了 : 16時13分 ・排水量 : 959m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。