

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7添-3-008-5 改0
提出年月日	2020年4月23日

V-3-3-6-1-1-5 ドライウェル主フランジの強度計算書

K7 ① V-3-3-6-1-1-5 R0

2020年4月  
東京電力ホールディングス株式会社

V-3-3-6-1-1-5 ドライウェル主フランジの強度計算書

## 目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用基準	4
2.4 記号の説明	5
2.5 計算精度と数値の丸め方	6
3. 評価部位	7
4. 強度評価	9
4.1 強度評価方法	9
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	9
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	9
4.2.2 許容応力	9
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	9
4.2.4 設計荷重	13
4.3 計算方法	14
4.4 計算条件	15
4.5 応力の評価	15
5. 評価結果	16
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	16
6. 参照図書	18

## 1. 概要

本計算書は、ドライウエル主フランジの強度計算書である。

ドライウエル主フランジは、設計基準対象施設のドライウエル主フランジを重大事故等クラス2容器として兼用する機器である。

以下、重大事故等クラス2容器として、V-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及びV-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、ドライウエル主フランジの強度評価を示す。

なお、本計算書においては、重大事故等時における荷重に対して、平成4年3月27日付け3資庁第13034号にて認可された工事計画の添付書類（参照図書(1)）（以下「既工認」という。）に示す手法に従い強度評価を行う。

## 2. 一般事項

### 2.1 構造計画

ドライウエル主フランジの構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>ドライウェル主フランジはドライウェル上鏡円筒胴に支持される。 ドライウェル主フランジに作用する、鉛直方向荷重及び水平方向荷重は、ドライウェル上鏡円筒胴を介して、トップスラブ部に伝達させる。</p>	<p>ドライウェル主フランジは、内径 <input type="text"/> mm、板厚 <input type="text"/> mm のドライウェル上鏡円筒胴に取り付けられる、板厚 <input type="text"/> mm の鋼製構造物である。</p>	<p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>

2

## 2.2 評価方針

ドライウエル主フランジの応力評価は、V-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及びV-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において重大事故等時における温度、圧力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

ドライウエル主フランジの強度評価フローを図2-1に示す。




図2-1 ドライウエル主フランジの強度評価フロー

### 2.3 適用基準

適用基準を以下に示す。

- (1) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年10月30日 通商産業省告示第501号）（以下「告示第501号」という。）

## 2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A	フランジ外径	mm
B	フランジ内径	mm
C	ボルト中心円直径	mm
D	死荷重, ボルト穴直径	—, mm
$g_o$	ハブ先端の厚さ	mm
$g_i$	フランジ背面のハブの厚さ	mm
G	ガスケット平均直径	mm
$G_i$	内側ガスケット直径	mm
$G_o$	外側ガスケット直径	mm
$M_{SA}$	機械的荷重 (SA後機械的荷重)	—
$P_{SA}$	圧力 (SA後圧力)	kPa
R	ボルト中心円からハブとフランジ背面の交点までの半径方向の距離	mm
S	許容引張応力	MPa
$S_u$	設計引張強さ	MPa
$S_y$	設計降伏点	MPa
$S_y (RT)$	40℃における設計降伏点	MPa
t	フランジの厚さ	mm
$T_{SA}$	温度 (SA後温度)	℃
$\sigma_{H1}$	円筒胴のフランジとの結合部の軸方向応力	MPa
$\sigma_{H2}$	円筒胴のフランジとの結合部の周方向応力	MPa
$\sigma_R$	フランジの半径方向応力	MPa
$\sigma_{R'}$	ボルト中心円におけるフランジの半径方向応力	MPa
$\sigma_T$	フランジの周方向応力	MPa



## 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表2-2に示すとおりとする。


表 2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
最高使用圧力	kPa	—	—	整数位
温度	℃	—	—	整数位
許容応力*	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位


注記\*：告示第501号別表に記載された温度の中間における許容引張応力，設計降伏点及び設計引張強さは，比例法により補間した値の小数点以下第2位を切り捨て，小数点以下第1位までの値として算出する。得られた値をSI単位に換算し，SI単位に換算した値の小数点以下第1位を切り捨てて整数化する。

### 3. 評価部位

ドライウェル主フランジの形状及び主要寸法を図3-1に、使用材料及び使用部位を表3-1に示す。



①フランジ ②ドライウェル上鏡円筒胴



ここに、 $G = (G_i + G_o) / 2$

$R = (C - B) / 2 - g_1$

(単位：mm)

図3-1 ドライウェル主フランジの形状及び主要寸法

表 3-1 使用材料表

使用部位	使用材料	備考
フランジ	□	□
ボルト	□	

## 4. 強度評価

### 4.1 強度評価方法

- (1) ドライウェル主フランジは、ドライウェル上鏡円筒胴に取り付けられた構造であり、荷重はトップスラブを介して原子炉建屋に伝達される。

ドライウェル主フランジの強度評価として、V-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」において設定された荷重を用いて、参照図書(1)に示す既工認の手法に従い強度評価を行う。

- (2) 強度評価に用いる寸法は、公称値を用いる。

### 4.2 荷重の組合せ及び許容応力

#### 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

ドライウェル主フランジの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-1に示す。

詳細な荷重の組合せは、V-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に従い、対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお、考慮する荷重の組合せは、組み合わせる荷重の大きさを踏まえ、評価上厳しくなる組合せを選定する。

#### 4.2.2 許容応力

ドライウェル主フランジの許容応力は、V-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき表4-2及び表4-3に示すとおりとする。

#### 4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

ドライウェル主フランジの使用材料の許容応力評価条件のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-4に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	機器等の区分	荷重の組合せ*		許容応力状態*
原子炉格納施設	原子炉格納容器	ドライウエル主フランジ	重大事故等クラス2容器	$D + P_{SA} + M_{SA}$	(V(S)-1) (V(S)-2) (V(S)-3)	重大事故等時

注記\*：( ) 内はV-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表5-4の荷重の組合せのNo.を示す。

表4-2 許容応力 (第2種容器)

応力分類 許容 応力状態	一次一般膜応力	一次膜応力+一次曲げ応力
重大事故等時	構造上の連続な部分は $0.6 \cdot S_u$ 、不連続な部分は $S_y$ と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、構造上の連続な部分は $2 \cdot S$ と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方、不連続な部分は $1.2 \cdot S$ とする。	左欄の 1.5倍の値

表4-3 許容応力 (第2種容器耐圧部テンションボルト)

応力分類 許容 応力状態	平均引張応力	平均引張応力+曲げ応力
重大事故等時	$2/3 \cdot S_u$ 。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、 $2.4 \cdot S$ と $2/3 \cdot S_u$ の小さい方とする。	左欄の 1.5倍の値

表4-4 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
		周囲環境 温度	200				
フランジ	<input type="text"/>	周囲環境 温度	200	—	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—
ボルト	<input type="text"/>	周囲環境 温度	200	—	—	<input type="text"/>	—

注記\* :

#### 4.2.4 設計荷重

##### (1) 重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度

重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度は、以下のとおりとする。

内圧  $P_{SA}$                       620kPa (SA後)

温度  $T_{SA}$                       200℃ (SA後)



### 4.3 計算方法

ドライウェル主フランジの応力評価点は、ドライウェル主フランジを構成する部材の形状及び荷重伝達経路を考慮し、発生応力が大きくなる部位を選定する。選定した応力評価点を表4-5及び図4-1に示す。

応力計算方法は既工認から変更はなく、参照図書(1)に示すとおりである。

表4-5 応力評価点

応力評価点番号	応力評価点
P 1	フランジ
P 2	ボルト




図4-1 ドライウェル主フランジの応力評価点

#### 4.4 計算条件

応力計算に用いる荷重を、「4.2 荷重の組合せ及び許容応力」に示す。

#### 4.5 応力の評価

「4.3 計算方法」で求めた応力が許容応力以下であること。

## 5. 評価結果

### 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

ドライウエル主フランジの重大事故等時の状態を考慮した場合の強度評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足している。

#### (1) 強度評価結果

強度評価結果を表 5-1 に示す。

表 5-1 重大事故等時に対する評価結果 (D + P<sub>SA</sub> + M<sub>SA</sub>)

評価対象設備	評価部位		応力分類			重大事故等時		判定	備考
						算出応力	許容応力		
						MPa	MPa		
ドライウェル 主フランジ	P1	フランジ	ボルト中心円における フランジの半径方向応力	$\sigma_{R'}$	接触面	193		○	
					背面	-193		○	
			フランジの半径方向応力	$\sigma_R$	接触面	4		○	
					背面	-7		○	
			フランジの周方向応力	$\sigma_T$	接触面	40		○	
					背面	20		○	
			円筒胴のフランジとの結合部 の軸方向応力	$\sigma_{H1}$	内面	109		○	
					外面	25		○	
			円筒胴のフランジとの結合部 の周方向応力	$\sigma_{H2}$	内面	72		○	
					外面	46		○	
			組合せ応力	$(\sigma_{H^*} + \sigma_{R'}) / 2$		151		○	
				$(\sigma_{H^*} + \sigma_T) / 2$		75		○	
	P2	ボルト	平均引張応力			210	○		

注記\* :  $\sigma_H$ は $\sigma_{H1}$ と $\sigma_{H2}$ のいずれか大きい値とする。

6. 参照図書

- (1) 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 第2回工事計画認可申請書  
IV-3-4-1-5 「ドライウェル主フランジの強度計算書」