

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7添-2-037-43-3 改0
提出年月日	2020年 4月 28日

V-2-6-7-2(3) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置
制御盤の耐震性についての計算書

K7 ① V-2-6-7-2(3) R0

2020年4月

東京電力ホールディングス株式会社

- (3) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤
の耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 固有周期	3
3.1 固有周期の算出	3
4. 構造強度評価	4
4.1 構造強度評価方法	4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	4
4.2.2 許容応力	4
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	4
4.3 計算条件	4
5. 機能維持評価	8
5.1 電氣的機能維持評価方法	8
6. 評価結果	9
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果	9

1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを説明するものである。

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下、重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電氣的機能維持評価を示す。

なお、原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤は、V-2-1-14「計算書作成の方法」に記載の直立形盤であるため、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2. 一般事項

2.1 構造計画

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図																																												
基礎・支持構造	主体構造																																													
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤は、基礎に固定されたチャンネルベースにラック取付ボルトで設置する。	直立形 (鋼材及び鋼板を組み合わせた自立閉鎖形の盤)	<p>【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤】</p> <p>(長辺方向) (短辺方向)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>C81-P002A</th> <th>C81-P002B</th> <th>C81-P002C</th> <th>C81-P002D</th> <th>C81-P002E</th> <th>C81-P002F</th> <th>C81-P002G</th> <th>C81-P002H</th> <th>C81-P002J</th> <th>C81-P002K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>たて</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> <td>2300</td> </tr> </tbody> </table> <p>(単位：mm)</p>	機器名称	C81-P002A	C81-P002B	C81-P002C	C81-P002D	C81-P002E	C81-P002F	C81-P002G	C81-P002H	C81-P002J	C81-P002K	たて	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	横	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	高さ	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
機器名称	C81-P002A	C81-P002B	C81-P002C	C81-P002D	C81-P002E	C81-P002F	C81-P002G	C81-P002H	C81-P002J	C81-P002K																																				
たて	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700																																				
横	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200																																				
高さ	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300																																				

3. 固有周期

3.1 固有周期の算出

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤の固有周期はプラスチックハンマ等により、当該装置に振動を与え自由減衰振動を固有振動数測定装置（圧電式加速度ピックアップ、振動計、分析器）により記録解析する。試験の結果、剛であることを確認した。固有周期の算出結果を表3-1に示す。

表 3-1 固有周期 (単位：s)

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002A)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002B)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002C)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002D)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002E)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002F)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002G)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002H)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002J)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002K)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

盤の構造強度評価は、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

盤の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-1に示す。

4.2.2 許容応力

盤の許容応力は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表4-2のとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

盤の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-3に示す。

4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002A）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002B）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002C）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002D）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002E）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002F）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002G）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002H）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002J）の耐震性についての計算結果】、【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002K）の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態 (重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	その他の計測 制御設備	原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤	常設耐震/防止	—*2	$D + P_D + M_D + S_s$ *3	IV_{AS}
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V_{AS} (V_{AS} として IV_{AS} の許容限 界を用いる。)

注記*1:「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。

*2:その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

*3:「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 4-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	
	引張り	せん断
IV _A S	1.5・f _t [*]	1.5・f _s [*]
V _A S (V _A SとしてIV _A Sの許容限界を用いる。)		

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力評価条件 (重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (RT) (MPa)
		周囲環境温度				
取付ボルト	SS400 (径 ≤ 16mm)	周囲環境温度	40	245	400	—

5. 機能維持評価

5.1 電氣的機能維持評価方法

盤の電氣的機能維持評価は、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。

盤に設置される器具の機能確認済加速度は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、同形式の器具単体の正弦波加振試験において、電氣的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表5-1に示す。

表5-1 機能確認済加速度 (×9.8m/s²)

評価部位	方向	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002A)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002B)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002C)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002D)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002E)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002F)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002G)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002H)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002J)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数 電源装置制御盤 (C81-P002K)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>

6. 評価結果

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002A）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002A)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≤16mm)	400 (径≤16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002A)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002B）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002B)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002B)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002C）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002C)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≤16mm)	400 (径≤16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電気的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002C)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002D）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002D)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電気的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002D)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002E）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002E)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002E)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002F）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002F)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T.M.S.L 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002F)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002G）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002G)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L 4.800*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	<input type="text"/>	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≤16mm)	400 (径≤16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} * (mm)	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002G)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002H）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002H)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T.M.S.L. 4.800*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	<input type="text"/>	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電気的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002H)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤（C81-P002J）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002J)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	<input type="text"/>	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≤16mm)	400 (径≤16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} * (mm)	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002J)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002K) の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002K)	常設耐震/防止	原子炉建屋 T. M. S. L. 4.800*	□	□	—	—	C _H =1.27	C _V =1.29	40

注記* : 基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m _i (kg)	h _i (mm)	d _i (mm)	A _{b i} (mm ²)	n _i	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1260	16 (M16)	201.1	28	245 (径≦16mm)	400 (径≦16mm)

部材	l _{1 i} * (mm)	l _{2 i} * (mm)	n _{f i} *	F _i (MPa)	F _i * (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	240	365	12	—	280	—	長辺方向
	1375	1755	1				

注記* : 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
取付ボルト (i=2)	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i=2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2}=106$	$f_{ts2}=210^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=161$

すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
原子炉冷却材再循環ポンプ 可変周波数電源装置制御盤 (C81-P002K)	水平方向	1.06	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.08	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

