

ボルトの評価断面について

1. はじめに

本資料は、評価部位ごとにボルトの応力評価における断面積の考え方をまとめたものである。

2. 評価部位ごとの評価方法

2.1 基礎ボルト等の支持構造物としてのボルト

原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1987）の記載は以下のとおり。

6.6.4 支持構造物 (2) アンカーボルト b. アンカーボルトの応力計算 (ii) 算定の方針

② 基礎ボルトにせん断応力及び引張応力のほか、これらの組合せ応力が作用する場合は組合せて評価するものとする。応力の算定方法及び許容応力は、鋼構造設計規準、「JEAG 4601・補-1984」によるものとする。
(6.6.4-2)

JEAG 4601・補-1984 では許容応力は告示第 88 条に規定される値と記載があり、対応する設計・建設規格（JSME SNC1-2005/2007）のSSB-3130 の記載は以下のとおり。

SSB-3130 ボルト材の許容応力

SSB-3131 供用状態 A および B での許容応力

供用状態 A および供用状態 B において呼び径断面に生じる応力は、次の値を超えないこと。

SSB-3132 供用状態 C での許容応力

供用状態 C において呼び径断面に生じる応力は、SSB-3131 に定めるそれぞれの許容応力 f_t , f_s および f_{ts} の 1.5 倍の値を超えないこと。

SSB-3133 供用状態 D での許容応力

供用状態 D において呼び径断面に生じる応力は、SSB-3131 に定めるそれぞれの許容応力 f_t , f_s および f_{ts} の 1.5 倍の値を超えないこと。この場合において、SSB-3121.1(1)a. 本文中 S_y および $S_y(RT)$ は、1.2 S_y および 1.2 $S_y(RT)$ と読み替えるものとする。

以上より、基礎ボルト等の支持構造物においてはボルトの呼び径断面を評価断面としている。

2.2 フランジ部のボルト

フランジ部のボルトの評価は J I S B 8 2 6 5 附属書 3 を適用している。J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力容器の構造—一般事項」附属書 3 におけるボルト断面積の記載は以下のとおり。

A_b : 実際に使用するボルトの総有効断面積で、次の算式による。

$$A_b = n \frac{\pi}{4} d_b^2 \quad (\text{mm}^2)$$

d_b : ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径 (mm)

n_p : ボルトの本数

以上より、フランジ部のボルトにおいてはボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径を評価断面としている。

3. 許容応力について

設計・建設規格 (J S M E S N C 1 -2005/2007) の解説 SSB-3131 に以下の記載がある。

SSB-3131 は、ボルト実効引張応力としては、ネジ部の谷径断面積を考慮して算定する方法もあるが、ボルト径が同一でもネジの仕様ごとに算定断面が異なり煩雑となる。したがって、応力算定はボルト呼び径に対して行うこととし、谷径断面積／呼び径断面積の比で許容応力を低減することとした。

SSB-3131(1)は、谷径断面積に対する許容応力としては、一般の引張応力を用いるため $f_t=0.67F$ となるが、これに対し呼び径断面評価の際の低減率（上記の比）はメートルネジで最小 0.75 程度であり、これを考慮して $f_t=0.5F$ とした。

よって、評価断面が谷径断面と呼び径断面で異なることは、応力の制限を実質的に変更するものではない。