

先行審査プラントとの比較表 (V-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書)

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。) 第38条及び第74条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。) に関する制御方式である中央制御方式による常時監視並びに手動及び自動制御としての発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法について説明するものである。併せて技術基準規則第33条、第35条、<u>第36条</u>、第37条、第59条及び第61条並びにそれらの解釈に関する制御方式である発電用原子炉の出力制御 (<u>制御棒駆動系</u>、<u>原子炉再循環流量制御系</u>)、プロセス制御 (<u>タービン制御系</u>、<u>原子炉給水制御系</u>)、安全保護系 (原子炉緊急停止系作動回路及び工学的安全施設作動回路)、その他の工学的安全施設等の作動設備、発電用原子炉の起動及び停止等の発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法についても説明する。</p> <p>なお、設計基準対象施設の機能に関しては、技術基準規則の要求事項に変更が無いため、今回の申請において変更は行わない。</p> <p>今回は、発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法のうち、工学的安全施設等の作動信号を発信する設備 (緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備) の制御方法について説明する。</p>	表現上の差異 (記載の適正化)  差異なし
	<p>2. 基本方針</p> <p><u>7号機は、原則として基底負荷用として高負荷運転を行う。また、出力変更は、中央給電指令所からの指令に基づき当直長の指示により、原子炉冷却材再循環ポンプ回転速度設定操作、又は負荷設定操作により発生する負荷／速度偏差信号で原子炉出力を調整することにより行われる。</u></p> <p>また、<u>タービン</u>の出力制御は、<u>電気油圧式制御装置（速度制御、負荷制御、圧力制御、バイパス制御及び流量制御）</u>による出力の制御並びに発電用原子炉、<u>タービン</u>及び発電機の自動あるいは手動トリップによる制御を各制御設備により制御する。</p>	表現上の差異 (既工認と同様の記載)  既工認から記載の拡充 (記載の適正化)

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■ : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>通常運転時（起動及び停止を含む。）、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時及び重大事故等時に必要な計装及び制御装置が、中央制御室内に配置され集中管理方式による運転が行われる。プラントの監視は、主に中央制御室内の大型表示盤、制御盤上のCRT等により行われ、操作は、主に中央制御室の制御盤上の操作スイッチ及びタッチオペレーション機能付フラットディスプレイにより行われる。なお、中央制御室で操作が困難な場合に、発電用原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に導くための中央制御室外原子炉停止装置を設置する。</p> <p>また、通常運転時の熱的制限値の監視、プラント性能計算は、炉心性能計算機により行われる。</p> <p>なお、その他の中央制御室の機能（中央制御盤等、外部状況把握、居住性の確保、通信連絡）については、V-1-5-4「中央制御室の機能に関する説明書」に示す。</p> <p>運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ATWS」という。）が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行させるため、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）により、全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界に移行させる設計とする。</p> <p>また、ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）により、原子炉冷却材再循環ポンプを自動停止させ再循環系流量の低下により原子炉出力を抑制する設計とする。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）により、主蒸気逃がし安全弁を動作させ原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する設計とする。</p>	設備構成の差異
		既工認から記載の拡充（記載の適正化）
		表現上の差異（記載の適正化）
		表現上の差異（記載の適正化）

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3. 中央制御室に係る制御方法</p> <p>計測制御系統施設のうちプラント全体に係る制御方法は、様々な制御方式によって制御され、プラントの運転状況に応じた制御方法で自動又は手動操作により発電用原子炉の運転を管理する。</p> <p>このため、プラントの運転状況に応じた制御方法である通常運転時の出力制御、その他発電用原子炉の主要な起動手順及び停止手順を「3.1 発電用原子炉の通常運転時の出力制御」、負荷急変時の出力制御を「3.2 発電用原子炉の負荷急変時の出力制御」、発電用原子炉に異常状態が生じた場合の原子炉スクラム及びタービン並びに発電機の保護装置による制御を「3.3 発電用原子炉の緊急停止」に示す。</p> <p>これらの発電用原子炉の運転を制御するための設備構成等として、発電用原子炉の出力制御（制御棒駆動系、原子炉再循環流量制御系）、プロセス制御（タービン制御系、原子炉給水制御系）、安全保護系（原子炉緊急停止系作動回路及び工学的安全施設作動回路）並びにその他の工学的安全施設等の作動設備を「3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等」に示す。</p> <p>また、発電用原子炉の出力制御設備を図3-1「出力制御設備」に示す。</p> <p>なお、発電用原子炉の出力制御設備の制御能力については、平成12年10月13日付総官発12第299号にて認可された工事計画の「IV-1 制御能力についての計算書」による。</p> <p>3.1 発電用原子炉の通常運転時の出力制御</p> <p>通常運転中の出力は、手動操作、又は自動による再循環流量の調整あるいは手動操作、又は自動による制御棒位置の調整により原子炉出力を変更することにより増減される。なお、制御棒位置の自動調整は、全制御棒全挿入状態から定格出力の約70%までの範囲で行う。</p> <p>また、発電用原子炉の主要な起動手順及び停止手順は以下に述べるとおりであり、初期条件その他の要因により実際の運転操作に当たっては必ずしも以下によらない場合がある。</p>	差異なし 表現上の差異（記載の適正化） 設備構成の差異 表現上の差異（記載の適正化） 表現上の差異（記載の適正化） 設備構成の差異 差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.1.1 起動手順</p> <p><u>冷温停止の状態から原子炉給水ポンプ切替えまでの起動要領は以下のとおりである。</u></p> <p>(1) <u>起動前準備として各系統設備は次のような状態にあること。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>原子炉水位が、通常運転水位に保持された状態にあり、原子炉冷却材再循環系及び原子炉冷却材浄化系が運転中であること。</u></li> <li>b. <u>低圧復水ポンプが運転中であり、発電用原子炉への給水が可能な状態にあること。</u></li> <li>c. <u>復水器の真空度が確立された状態にあること。</u></li> </ul> <p>(2) <u>モードスイッチを「起動」位置にし、制御棒操作シーケンスにしたがって、制御棒の引き抜きを開始する。</u></p> <p>(3) <u>発電用原子炉が臨界に達したら、発電用原子炉の温度、圧力上昇を開始する。</u></p> <p>(4) <u>発電用原子炉の圧力上昇に伴い、下記の操作を実施する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>タービングランドシール蒸気を所内蒸気系蒸気より、グランド蒸気蒸化器の発生蒸気に切替える。</u></li> <li>b. <u>タービン及び発電機の保護装置をリセットし、タービンの暖機を行う。</u></li> <li>c. <u>起動停止用蒸気式空気抽出器から蒸気式空気抽出器に切替える。</u></li> <li>d. <u>原子炉給水制御系が単要素であることを確認する。</u></li> <li>e. <u>原子炉給水制御系の電動機駆動原子炉給水ポンプを起動する。</u></li> <li>f. <u>電気油圧式制御装置圧力制御機能の圧力設定値を原子炉圧力の上昇に合わせて上昇させ、最終的に原子炉定格圧力に調整する。</u></li> </ul> <p>(5) <u>引き続き制御棒操作シーケンスにしたがって制御棒を引き抜き、原子炉出力を増加させ、主蒸気をタービンバイパス弁を通して復水器にバイパスする。</u></p> <p>(6) <u>原子炉出力上昇の過程で、平均出力領域モニタの監視範囲に入ったらモードスイッチを「運転」位置に切替える。</u></p> <p>(7) <u>蒸気タービンを起動し、蒸気タービン回転数を 1500rpm とする。</u></p> <p>(8) <u>発電機初期負荷に必要な主蒸気流量が得られるまで原子炉出力が増加したら、発電機を起動し同期速度まで上昇させる。</u></p> <p>(9) <u>発電機を外部電源系統に並入し、発電機の出力を増加させる。</u></p> <p>(10) <u>負荷制限器を操作し、タービンバイパス弁を閉させる。</u></p> <p>(11) <u>更に制御棒操作シーケンスにしたがって制御棒を引き抜き原子炉出力、発電機出力を増加させ、発電機出力が所内負荷以上になったら、所内電源を起動変圧器側から所内変圧器側に切替える。</u></p> <p>(12) <u>約20%給水流量の状態で、電動機駆動原子炉給水ポンプからタービン駆動原子炉給水ポンプに切替え、原子炉給水制御系が三要素であることを確認する。</u></p>	<p>設備構成の差異 既工認から記載の拡充（記載の適正化） 表現の差異 東海第二では再循環ポンプ操作を起動手順の目安として記載している。よって、再循環ポンプ操作を行う電気出力 300MWまでの起動手順の流れを記載している。一方、柏崎刈羽7号機では、原子炉給水ポンプの切替え操作を起動手順の目安としていることから原子炉給水ポンプ切替えまでの起動手順の流れを記載している。</p> <p>設備構成の差異 東海第二の(10)a. c. d.については東海第二の再循環ポンプ操作に伴う手順であることから、ABWR プラントである柏崎刈羽7号機では操作対象とならない。</p> <p>設備構成の差異 東海第二の(10)b.の原子炉給水制御系を三要素に切替えることについては、柏崎刈羽7号機では自動で切替わるため柏崎刈羽の(12)に確認することと記載している。</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.1.2 停止手順</p> <p><u>原子炉給水ポンプ切替えから冷温停止状態までの停止要領は以下のとおりである。</u></p> <p>(1) 原子炉給水制御系が単要素であることを確認する。</p> <p>(2) 約20%給水流量の状態で、タービン駆動原子炉給水ポンプから電動機駆動原子炉給水ポンプに切替える。</p> <p>(3) 所内電源を所内変圧器側から起動変圧器側に切替える。</p> <p>(4) 制御棒操作シーケンスにしたがって制御棒を挿入し、原子炉出力、発電機出力を減少させる。</p> <p>(5) 負荷制限器を操作しタービンバイパス弁を開させ、発電機出力が最小となった時点で、発電機を外部電源系統より解列する。</p> <p>(6) タービンを停止する。</p> <p>(7) 原子炉出力減少の過程で起動領域モニタの監視範囲に入ったら、モードスイッチを「起動」位置に切替える。</p> <p>(8) 引き続き制御棒操作シーケンスにしたがって制御棒を挿入し、全制御棒を全挿入状態にする。全挿入となったらモードスイッチを「燃料取替」位置に切替える。</p> <p>(9) タービンバイパス弁を使用し、原子炉圧力の減少及び発電用原子炉の冷却を開始する。</p> <p>(10) 発電用原子炉の圧力減少に伴い下記の操作を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 原子炉給水制御系の電動機駆動原子炉給水ポンプを停止する。</li> <li>b. 蒸気式空気抽出器から起動停止用蒸気式空気抽出器に切替える。</li> <li>c. タービングランドシール蒸気をグランド蒸気蒸化器の発生蒸気より所内蒸気系蒸気に切替える。</li> </ul> <p>(11) 引き続きタービンバイパス弁を使用し、原子炉圧力の減少及び発電用原子炉の冷却を行い、原子炉圧力が低下したら残留熱除去系を停止時冷却モードで運転し、発電用原子炉を冷温停止状態に移行させる。</p> <p><u>以上の起動及び停止手順は、自動操作及び手動操作にて行われるが、手順の途中にブレーキポイントを設け、ブレーキポイントがくると全ての自動化機能は一旦停止し、運転員が確認した後、次のステップへ進むことになる。</u></p>	<p>設備構成の差異 既工認から記載の拡充（記載の適正化）</p> <p>表現の差異 東海第二では再循環ポンプ操作を停止手順の目安として記載している。よって、再循環ポンプ操作を行う電気出力300MWからの停止手順の流れを記載している。一方、柏崎刈羽7号機では原子炉給水ポンプ切替え操作を停止手順の目安としていることから原子炉給水ポンプ切替えからの停止手順の流れを記載している。</p> <p>設備構成の差異 東海第二の(1)については東海第二の再循環ポンプ操作に伴う手順であることから、ABWRプラントである柏崎刈羽7号機では操作対象とならない。</p> <p>設備構成の差異 東海第二の(2)原子炉給水制御系を単要素に切替えることについては、柏崎刈羽7号機は自動で切替わるため柏崎刈羽の(1)に確認することと記載している。</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.2 発電用原子炉の負荷急変時の出力制御</p> <p>発電機が定格出力の40%以上で運転中、<u>例えば系統事故等により</u>発電機負荷遮断が生じると、<u>出力負荷アンバランス検出回路</u>からの信号によって<u>蒸気加減弁</u>が急速に<u>閉鎖</u>し、<u>発電用原子炉</u>はスクラムする。</p> <p><u>また、タービンバイパス弁が急開するとともに、原子炉圧力上昇に伴い主蒸気逃がし安全弁が開き、蒸気をそれぞれ復水器及びサプレッションチャンバのプール水中に放出し、主蒸気圧力の調整を行う。</u></p> <p>3.3 発電用原子炉の緊急停止</p> <p><u>保護装置は、プラント異常時、又は故障が生じた場合に</u>、発電用原子炉、<u>タービン</u>及び発電機を緊急停止する。また、<u>小破断、給水ポンプトリップ等の事象が発生した場合は、運転員の判断によって発電用原子炉、タービン及び発電機を緊急停止させることも可能である。</u></p> <p>なお、原子炉緊急停止系作動回路、タービン保護装置又は発電機保護装置が作動した場合、<u>図3-2「プラントインターロック」</u>に示すように発電所の緊急停止を行う。</p> <p>3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等</p> <p><u>プラントの運転状況に応じた制御方式による制御設備である、制御棒の挿入位置を調節することによって反応度を制御する制御棒駆動系、再循環流量を調整することによって反応度を制御する原子炉再循環流量制御系、タービンの速度を制御するタービン制御系、原子炉水位を一定に保持するよう制御する原子炉給水制御系、発電用原子炉の停止等を制御する安全保護系（原子炉緊急停止系作動回路及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作動設備について以下に示す。</u></p>	表現上の差異（既工認と同様の記載）  設備構成の差異  表現上の差異（既工認と同様の記載）  表現上の差異（記載の適正化）  表現上の差異（記載の適正化）  表現上の差異（記載の適正化）

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p><a href="#">3.4.1 原子炉出力制御</a></p> <p><a href="#">3.4.1.1 制御棒駆動系</a></p> <p><u>制御棒位置の調整は、中央制御室から自動、又は手動遠隔操作で行われる。自動調整の場合、制御棒駆動装置が、操作すべき制御棒、又は制御棒グループ（最大 26 本）を制御棒操作シーケンスに基づき自動的に選択し、制御棒駆動系の駆動電動機を操作することによって行われる。また、プラント運転手順の途中にブレークポイントを設けブレークポイントがくると全ての自動化機能は一旦停止し、運転員が確認した後、次のステップへ進むことになる。手動調整の場合、制御スイッチで操作すべき制御棒、又は制御棒グループを選択し、制御棒駆動系の駆動電動機を操作することによって行われる。</u></p> <p><u>制御棒位置の調整は、自動、手動いずれの場合でも 1 ステップごと、又は連続的に動かして行うことが可能である。また、制御棒価値ミニマイザの許可範囲で制御スイッチにて引き抜き及び挿入が可能なようになっている。これらの場合、操作すべき制御棒、又は制御棒グループが選択されると、それ以外の制御棒は同時に動作しないようなインターロックを有している。</u></p> <p><u>なお、制御棒の位置制御はフィードバック制御であるため偏差は生じにくいが、万一生じた場合は制御棒の引き抜きは阻止される。</u></p>	<p>表現上の差異（柏崎刈羽は制御棒駆動系と原子炉再循環流量制御系を個別に記載している。）</p> <p>設備構成の差異</p> <p>ブレークポイント（例）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御棒引抜開始</li> <li>・臨界</li> <li>・原子炉昇圧完了</li> </ul> <p>制御棒価値ミニマイザ許可範囲は、主蒸気流量 35%以下及び給水流量 20%以下の時</p> <p>本フィードバック制御は自動、手動いずれの場合でも行われる機能である。</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>なお、制御棒の引き抜きを阻止するインターロックには以下のようなものがある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. モードスイッチが「停止」位置にある場合</li> <li>b. モードスイッチが「燃料取替」位置にある場合で、燃料取替用クレーン位置が原子炉上部にあり、かつ荷重状態のとき</li> <li>c. モードスイッチが「燃料取替」位置にある場合で、引き抜かれている制御棒が同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本のとき</li> <li>d. モードスイッチが「燃料取替」位置にある場合で制御棒駆動機充てん水圧力低のスクラム信号がバイパスされているとき</li> <li>e. 制御棒駆動機充てん水圧力低による制御棒引抜阻止信号のあるとき</li> <li>f. モードスイッチが「運転」位置以外にある場合で、起動領域モニタの中性子束高、中性子束低、動作不能又は原子炉周期（ペリオド）短のとき</li> <li>g. モードスイッチが「起動」又は「運転」位置にある場合で、制御棒駆動機構の分離検出装置が動作したとき</li> <li>h. モードスイッチが「運転」位置にある場合で、平均出力領域モニタの中性子束低又は動作不能のとき</li> <li>i. 平均出力領域モニタの中性子束高のとき（ただし、モードスイッチが「運転」位置にある場合、中性子束高による制御棒引抜阻止の設定点は、炉心流量の変化に対応して自動的に変えられるようになっている。）</li> <li>j. 制御棒価値ミニマイザによる制御棒引抜阻止信号のあるとき</li> <li>k. 制御棒引抜監視装置からの制御棒引抜阻止信号のあるとき（ただし、制御棒引抜阻止機能は任意の出力運転状態からの制御棒引き抜きによって最小限界出力比（M C P R）が過渡時の限界値を下回らないようにするために設けられており、この制御棒引抜阻止信号の設定点は、炉心流量に対応して自動的に変えられるようになっている。）</li> <li>l. ギヤンググループ内制御棒位置偏差大のとき</li> </ul> <p>更に、制御棒を市松模様の状態になるまで引き抜く間（低出力時）は、最大26本の制御棒を同時に操作可能であるが、制御棒引抜監視装置の作動が必要となる高出力時には、同時操作可能な制御棒は最大8本に制限される。</p> <p>また、原子炉冷却材再循環ポンプが2台以上トリップし、低炉心流量（36%以下）かつ、原子炉高出力運転時（原子炉出力30%以上）の領域に入った場合、自動的に選択制御棒を電動駆動で挿入するインターロックを有している。</p>	既工認から記載の拡充（記載の適正化）

**青字**：柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異  
**■**：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p><b>3.4.1.2 原子炉再循環流量制御系</b></p> <p>原子炉再循環流量制御は炉心流量をフィードバック信号として用い、手動操作、又は自動による原子炉冷却材再循環ポンプの速度調整によって行われるが、所要のポンプ速度は原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置を通し、原子炉冷却材再循環ポンプ駆動電動機の電源周波数及び電圧を変化させることにより調整される。</p> <p>速度変化率については、主制御部の速度変化率制限器により <math>5\%/\text{s}</math> に制御する。</p> <p>なお、原子炉冷却材再循環ポンプの流量制御は、主制御器により全台（10台、うち6台がMGセット有）一括制御される。また、原子炉高出力運転時（原子炉出力35%以上）におけるタービントリップ、又は発電機負荷遮断時には、主蒸気止め弁閉、又は蒸気加減弁急速閉の信号により原子炉冷却材再循環ポンプ4台（MGセット無）を同時トリップし、タービントリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉出力の上昇を抑制する。</p> <p>所内電源喪失時の燃料損傷防止の観点から、原子炉冷却材再循環ポンプ MG セットに接続された原子炉冷却材再循環ポンプの電源は、所内電源喪失による原子炉冷却材再循環ポンプ全台トリップを回避するため3秒間運転を維持する設計とする。</p>	表現上の差異（東海第二は「3.4.1 原子炉出力制御系」にて記載している。）
	<p><b>3.4.2 プロセス制御</b></p> <p><b>3.4.2.1 タービン制御系</b></p> <p>通常の出力運転中において、原子炉圧力を一定に自動制御する系統であり、蒸気加減弁とタービンバイパス弁によって手動操作、又は自動により制御する。</p> <p>例えば、原子炉出力が上昇すると原子炉圧力がそれに伴って上昇する。</p> <p>この圧力上昇は、圧力検出器により、電気信号に変換され電気油圧式制御装置の一部である圧力制御機能の出力信号増加となり、蒸気加減弁のサーボ弁に伝達され、この弁開度を調整し原子炉圧力を一定にするようタービン出力を増加させる。したがって、通常運転時には、発電機出力は原子炉出力に従属して制御されている。</p> <p>なお、電気油圧式制御装置は、速度制御、負荷制御、圧力制御、バイパス制御及び流量制御により構成される。</p>	表現上の差異（既工認と同様の記載） 既工認から記載の拡充（記載の適正化） 表現上の差異（既工認と同様の記載）

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		表現上の差異（既工認と同様の記載）

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p><u>3.4.2.2 原子炉給水制御系</u></p> <p><u>原子炉出力に応じ、可変速のタービン駆動原子炉給水ポンプの速度、又は給水調整弁の開度を手動操作、又は自動により、原子炉水位を一定に保持するように制御される。</u></p> <p><u>原子炉給水制御系が自動の場合、タービン駆動原子炉給水ポンプあるいは給水調整弁は、三要素（原子炉水位、主蒸気流量、給水流量）あるいは単要素（原子炉水位）による制御が行われる。</u></p> <p><u>例えば、原子炉出力が上昇すると主蒸気流量が増大し原子炉水位が低下する。単要素制御の場合にはこの水位低下を水位検出器により検出し、原子炉水位低下分に相当する水位制御器の出力を増加させる。この信号は、原子炉給水ポンプ駆動用タービン制御装置、又は給水調整弁制御装置に伝達され、タービン駆動原子炉給水ポンプの回転数の増大、又は給水調整弁の開度増大となり、給水流量が増大し水位を一定に保持する。また、三要素制御（原子炉高出力運転時）の場合には原子炉出力の上昇による主蒸気流量の増大を流量検出器により検出し、主蒸気流量の増大に伴う給水流量との偏差を水位低下分として水位信号に加えることにより、給水流量の制御を行う。</u></p>	<p>表現上の差異（既工認と同様の記載）</p> <p>表現上の差異（既工認と同様の記載）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.4.3 安全保護系（原子炉緊急停止系作動回路及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作動設備</p> <p><u>運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、燃料要素の許容損傷限界を超えない</u>設計とする原子炉緊急停止系作動回路及び<u>工学的安全施設作動回路</u>、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ATWS」という。）が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、<u>発電用原子炉</u>を未臨界に移行させる ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（<u>代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能</u>）並びに原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の<u>減圧機能</u>が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）</u>について以下に示す。</p>	表現上の差異（記載の適正化）
	<p>(1) 原子炉緊急停止系作動回路</p> <p>原子炉緊急停止系作動回路は、発電用原子炉の安全性を損なうおそれのある運転時の異常な過渡変化あるいは設計基準事故が発生した場合又は発生が予想される場合に、それを抑制あるいは防止するため、異常を検知し<u>発電用原子炉</u>をスクラムさせる。</p>	既工認から記載の拡充（記載の適正化） (電動駆動より水圧駆動が優先される)
	<p><u>原子炉緊急停止系作動回路は、基本的に「2 out of 4」方式のトリップチャンネルとし、チャンネル相互間を分離した構成とする。</u></p> <p><u>チャンネル相互間の分離は、ケーブル等を適切な隔離距離をとって分離配置、障壁の設置、電気的に分離することによって独立性を確保する。</u></p>	既工認から記載の拡充（記載の適正化）
	<p><u>原子炉緊急停止系作動回路は、電気的に分離された4チャンネルの作動回路によって構成され、このうち2チャンネル以上同時の原子炉非常停止信号によって制御棒が急速に挿入され、発電用原子炉はスクラムされる。</u></p> <p><u>なお、原子炉非常停止信号は選択制御棒挿入機構、制御棒引抜監視装置、制御棒価値ミニマイザより信号が出ている場合においても、独立に機能する。</u></p>	設備構成の差異
	<p><u>原子炉非常停止信号を表3-1「原子炉非常停止信号一覧表」、安全評価の条件である応答時間及びその内訳を表3-2「解析に使用する原子炉非常停止信号の応答時間」に示す。</u></p>	表現上の差異（記載の適正化）

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>(2) 工学的安全施設作動回路</p> <p><u>工学的安全施設作動回路は、作動するチャンネルに多重性をもたせ、チャンネル相互間を分離した構成とする。</u></p> <p><u>チャンネル相互間の分離は、ケーブル等を適切な隔離距離をとって分離配置、障壁の設置、電気的に分離することによって独立性を確保する。</u></p> <p><u>工学的安全施設作動回路として、主蒸気隔離弁及びその他の原子炉格納容器隔離弁、非常用ガス処理系、原子炉隔離時冷却系、高圧炉心注水系、低圧注水系、格納容器スプレーコールド系、自動減圧系の機器を作動させる回路を設ける。</u></p> <p><u>工学的安全施設の起動信号を表3-3「工学的安全施設の起動信号一覧表」、安全評価の条件である応答時間及びその内訳を表3-4「解析に使用する工学的安全施設の起動信号の応答時間」に示す。</u></p> <p><u>なお、上記の原子炉緊急停止系及び工学的安全施設の作動回路は、自己診断機能を有するマイクロプロセッサを用いた、デジタル制御装置を適用し、検証及び妥当性確認を行ったソフトウェアを使用する。</u></p>	既工認から記載の拡充（記載の適正化）
		表現上の差異（既工認と同様の記載）
		表現上の差異（記載の適正化）
		設備構成の差異
	<p>(3) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）</p> <p><u>ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、ATWS が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行させるため、ATWS 緩和設備用として原子炉緊急停止系とは独立した原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル2）の信号により作動させる。</u></p> <p><u>ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の作動信号を表3-5「工学的安全施設等（ATWS 緩和設備）作動信号一覧表」に示す。</u></p>	設備構成の差異（信号名称の差異） (信号の選定及び新設の詳細については、V-1-5-2「工学安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書」にて記載する。)

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>(4) <u>ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）</u></p> <p><u>ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）</u>は、<u>ATWS</u>が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉冷却材再循環ポンプを自動停止させ再循環系流量の低下により原子炉出力を抑制するため、<u>ATWS 緩和設備用として原子炉緊急停止系</u>とは独立した<u>原子炉圧力高、原子炉水位低（レベル3）又は原子炉水位（レベル2）</u>の信号により作動させる。</p> <p>なお、炉心流量の急激な減少を緩和させるため、原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル3）の信号により原子炉冷却材再循環ポンプ4台（MGセット無）を自動停止させ、原子炉水位低（レベル2）の信号で原子炉冷却材再循環ポンプ6台（MGセット有）を自動停止する設計とする。</p> <p>ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）の作動信号を表3-5「工学的安全施設等（ATWS 緩和設備）作動信号一覧表」に示す。</p> <p>(5) <u>代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）</u></p> <p><u>代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）</u>は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する<u>発電用原子炉の減圧機能</u>が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>原子炉水位低（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）</u>が運転している場合に、<u>主蒸気逃がし安全弁（自動減圧系）8個のうち4個を動作させ、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させる。代替自動減圧機能は、自動減圧系が不動作時に期待される機能であるため、自動減圧系本来の安全機能と干渉しないよう、自動減圧系の減圧信号より遅く動作する必要があることから、信号発信後に自動減圧系作動信号が成立する30秒（29秒の時間遅れに伝送遅れ1秒を考慮）に起動阻止スイッチの判断操作の時間的余裕を考慮し、10分の時間遅れを設ける。</u></p> <p>なお、原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系又は代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）が動作すると、低圧注水系等から大量の冷水が注水され、出力の急激な上昇につながるため、<u>自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動起動を阻止する。</u></p> <p>代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の作動信号を表3-6「工学的安全施設等（代替自動減圧機能）作動信号一覧表」に示す。</p>	<p>設備構成の差異 (信号の選定及び新設の詳細については、V-1-5-2「工学安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書」にて記載する。)</p> <p>表現上の差異（記載の適正化）</p> <p>設備構成の差異（信号名称の差異） (信号の選定及び新設の詳細については、V-1-5-2「工学安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書」にて記載する。)</p> <p>残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）確立を考慮し30秒を設定する。</p> <p>表現上の差異（記載の適正化）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p><u>3.4.4 その他の保護装置</u></p> <p>(1) タービン保護装置</p> <p>タービン保護装置は、タービン設備が異常な状態へ接近することを検知して、<u>電気式トリップ電磁弁</u>又は<u>機械式トリップ電磁弁</u>により<u>非常トリップ油</u>をドレンし、<u>主蒸気止め弁</u>、<u>中間蒸気止め弁</u>、<u>蒸気加減弁</u>及び<u>インターセプト弁</u>を閉鎖することによりタービンをトリップさせる。</p> <p><u>タービントリップ信号</u>を表3-7「タービントリップ信号一覧表」に示す。</p> <p>なお、表3-8「タービントリップ信号（原子炉起因）一覧表」に示す発電用原子炉からの信号により、<u>主蒸気止め弁</u>を閉じることでタービンをトリップする。</p> <p>(2) 発電機保護装置</p> <p>発電機保護装置は、発電機設備が異常な状態へ接近することを検知して、発電機ロックアウトリレー86G1 及び 86G2 により<u>発電機並列用 500kV 遮断器</u>及び界磁遮断器を開くことにより、発電機を系統より自動遮断させる。</p> <p><u>発電機トリップ信号</u>を表3-9「発電機トリップ信号一覧表」に示す。</p>	表現上の差異（記載の適正化）
		表現上の差異（記載の適正化）

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機						備考	
原子炉非常停止信号の種類	表3-1 原子炉非常停止信号一覧表						設備構成の差異 原子炉非常停止信号を発信させない条件	
	検出器及び作動条件							
	検出器の種類	個数	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値				
	原子炉圧力高	原子炉圧力検出器	4	2	7.34MPa 以下	—		
	原子炉水位低	原子炉水位検出器	4	2	1285 cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*1</sup> より) 以上	—		
	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	4	2	13.7kPa 以下	—		
	中性子束高	出力領域中性子束検出器	4	2	モードスイッチ <sup>*2</sup> 「運転」位置で定格出力の120%以下	—		
					モードスイッチ 「運転」位置以外で定格出力の15%以下	—		
					自動可変設定 <sup>*3</sup>	—		
	原子炉周期(ペリオド)短	起動領域中性子束検出器	10	2 <sup>*4</sup>	10秒 <sup>*5</sup> 以上 (中間領域)	モードスイッチ 「運転」位置		
	中性子束計装動作不能	出力領域中性子束検出器	4	2	—	—		
		起動領域中性子束検出器	10	2 <sup>*4</sup>	—	モードスイッチ 「運転」位置		
炉心流量急減	炉心流量検出器	4	2	流量変化幅大 <sup>*6</sup>		原子炉出力75%以下		
制御棒駆動機構充てん水圧力低	制御棒駆動機構充てん水圧力検出器	4	2	12.8MPa 以上	モードスイッチ 「燃料取替」又は「停止」位置、かつ、制御棒駆動機構充てん水圧力低バイパススイッチ 「バイパス」位置			

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考
原子炉非常停止信号の種類	検出器及び作動条件						原子炉非常停止信号を発信させない条件	
	検出器の種類	個数	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値				
	主蒸気管放射能高	主蒸気管放射線検出器	4	2	通常運転時の放射能の10倍以下	—		
	主蒸気隔離弁閉	主蒸気隔離弁位置検出器	8	2 <sup>*4</sup>	90%開度以上	原子炉圧力4.13MPa以下, かつ、モードスイッチ「運転」位置以外		
	主蒸気止め弁閉	主蒸気止め弁位置検出器	4	2	90%開度以上	原子炉出力35%以下		
	蒸気加減弁急速閉	蒸気加減弁制御油圧検出器	4	2 <sup>*4</sup>	4.12MPa以上	原子炉出力35%以下		
		蒸気加減弁急速作動電磁弁位置検出器	4		急速作動電磁弁励磁位置			
	モードスイッチ「停止」	モードスイッチ	1	1	—	—	—	
手動	押しボタンスイッチ	2	2	—	—	—	—	
地震加速度大	水平方向加速度検出器	4	2 <sup>*4</sup>	水平方向(T.M.S.L.-8.2m) 120Gal以下	—	—	—	
		4		水平方向(T.M.S.L.23.5m) 185Gal以下	—			
	鉛直方向加速度検出器	4		鉛直方向(T.M.S.L.-8.2m) 100Gal以下	—			
注：原子炉緊急停止系の作動回路は4系統のトリップチャンネルによって構成される。これらのトリップチャンネルは、保守上の目的で1チャンネルのみバイパスすることができる。4トリップチャンネルのうち2トリップチャンネルの電源が喪失したときには、フェイル・セイフの機能により発電用原子炉は緊急停止する。 安全保護系の検出器は、保守上の目的で1チャンネルのみバイパスすることができる。								

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>注記*1：原子炉圧力容器零レベルは、蒸気乾燥器スカート下端より 1224cm 下。</p> <p>*2：モードスイッチには「停止」、「燃料取替」、「起動」及び「運転」の位置がある。</p> <p>*3：スクラム設定値と炉心流量との関係を図3-3に示す。</p> <p>*4：個数は、その検出器が属するトリップチャンネルの数を示す。</p> <p>*5：起動領域モニタ原子炉周期（ペリオド）指示値。（中間領域：<math>3 \times 10^8 \sim 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}</math>）</p> <p>*6：スクラム設定値と炉心流量急減との関係を図3-4に示す。</p>	設備構成の差異

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																												
	<p style="text-align: center;"><u>表3-2</u> 解析に使用する<u>原子炉非常停止信号</u>の応答時間</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">原子炉非常停止信号</th> <th colspan="4">応答時間(秒)</th> </tr> <tr> <th>T1<sup>*1</sup></th> <th>T2<sup>*2</sup></th> <th>合計 (T1+T2)</th> <th>T3<sup>*3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉圧力高</td> <td></td> <td></td> <td>0.55</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>原子炉水位低</td> <td></td> <td></td> <td>1.05</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>中性子束高</td> <td></td> <td></td> <td>0.09</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>原子炉周期 (ペリオド) 短</td> <td></td> <td></td> <td>0.20</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>主蒸気隔離弁閉</td> <td></td> <td></td> <td>0.06</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>主蒸気止め弁閉</td> <td></td> <td></td> <td>0.06</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>蒸気加減弁急速閉</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td>1.44</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">注記 *1 : T1 : プロセス量が設定値に達してから検出部が検知するまでの検出遅れ時間。  *2 : T2 : 論理回路部及びアナログ回路での信号処理遅れ時間。  *3 : T3 : 制御棒挿入時間(全ストロークの 60%挿入まで)。</p> <p style="text-align: center;"><u>表3-3 工学的安全施設の起動信号一覧表</u></p>	原子炉非常停止信号	応答時間(秒)				T1 <sup>*1</sup>	T2 <sup>*2</sup>	合計 (T1+T2)	T3 <sup>*3</sup>	原子炉圧力高			0.55	1.44	原子炉水位低			1.05	1.44	中性子束高			0.09	1.44	原子炉周期 (ペリオド) 短			0.20	1.44	主蒸気隔離弁閉			0.06	1.44	主蒸気止め弁閉			0.06	1.44	蒸気加減弁急速閉			0.08	1.44	設備構成の差異
原子炉非常停止信号	応答時間(秒)																																													
	T1 <sup>*1</sup>	T2 <sup>*2</sup>	合計 (T1+T2)	T3 <sup>*3</sup>																																										
原子炉圧力高			0.55	1.44																																										
原子炉水位低			1.05	1.44																																										
中性子束高			0.09	1.44																																										
原子炉周期 (ペリオド) 短			0.20	1.44																																										
主蒸気隔離弁閉			0.06	1.44																																										
主蒸気止め弁閉			0.06	1.44																																										
蒸気加減弁急速閉			0.08	1.44																																										

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■ : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機						備考
主蒸気隔離弁	工学的安全施設の起動信号の種類	検出器及び作動条件			工学的安全施設の起動信号を発信させない条件		
		検出器の種類	個数	工学的安全施設の起動に要する信号の個数			
		原子炉水位低(レベル1.5)	原子炉水位検出器	4	2	1020 cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>①</sup> より)以上	—
		主蒸気管圧力低	主蒸気管圧力検出器	4	2	6.01 MPa以上	モードスイッチ「運転」位置以外
		主蒸気管放射能高	主蒸気管放射線検出器	4	2	通常運転時の放射能の10倍以下	—
	主蒸気管トンネル温度高	主蒸気管トンネル温度検出器	20	2 <sup>②</sup>	通常運転最高温度の1.15倍以下	—	
	主蒸気管流量大	主蒸気管流量検出器	16	2 <sup>③</sup>	定格流量の140%以下	—	

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考
工学的安全施設の起動信号の種類		検出器及び作動条件				工学的安全施設の起動信号を発信させない条件		設備構成の差異
		検出器の種類	個数	工学的安全施設の起動に要する信号の個数	設定値			
主蒸気隔離弁	復水器真空度低		復水器真空度検出器	4	2	72.5kPa [abs] 以下	主蒸気止め弁開度90%以下,かつ,原子炉圧力4.13MPa以下,かつ,復水器真空度低バイパススイッチ「バイパス」位置,かつ,モードスイッチ「運転」位置以外	設備構成の差異
	手動		—	—	—	—	—	
その他の原子炉格納容器隔離弁	(1)	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	8 (4個で1系列)	2 (1系列の内)	13.7kPa 以下	—	設備構成の差異
		原子炉水位低(レベル3)	原子炉水位検出器	4	2	1285cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>※1</sup> より)以上	—	
	(2)	原子炉水位低(レベル3)	原子炉水位検出器	4	2	1285cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>※1</sup> より)以上	—	

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考
工学的安全施設の起動信号の種類			検出器及び作動条件				工学的安全施設の起動信号を発信させない条件	設備構成の差異
	検出器の種類	個数	工学的安全施設の起動に要する信号の個数	設定値				
その他の原子炉格納容器隔離弁	*6 (3) 原子炉水位低(レベル2)	原子炉水位検出器	8 (4個で1系列)	2 (1系列の内)	1165cm (原子炉圧力容器零レベルより)以上	—	通常運転時の放射能の10倍以下	設備構成の差異
	手動	—	—	—	—	—		
非常用ガス処理系	燃料取替エリア排気放射能高	燃料取替エリア排気放射線検出器	4	2 <sup>**</sup>	通常運転時の放射能の10倍以下	—	通常運転時の放射能の10倍以下	設備構成の差異
	原子炉区域換気空調系排気放射能高	原子炉区域換気空調系排気放射線検出器	4					
	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	8 (4個で1系列)	2 (1系列の内)	13.7kPa 以下	—		
	原子炉水位低(レベル3)	原子炉水位検出器	4	2	1285cm (原子炉圧力容器零レベルより)以上	—		
	手動	—	—	—	—	—		

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考	
原子炉隔離時冷却系 高圧炉心注水系 残留熱除去系	工学的安全施設の起動信号の種類		検出器及び作動条件			工学的安全施設の起動信号を発信させない条件		設備構成の差異	
	検出器の種類	個数	工学的安全施設の起動に要する信号の個数	設定値					
	原子炉隔離時冷却系	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	4	2	13.7kPa 以下	—		
	高圧炉心注水系	原子炉水位低(レベル1.5)	原子炉水位検出器	4	2	1020cm (原子炉圧力容器零レベルより)以上	—		
	残留熱除去系	手動	—	—	—	—	—		
	原子炉隔離時冷却系	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	4	2	13.7kPa 以下	—		
	高圧炉心注水系	原子炉水位低(レベル1.5)	原子炉水位検出器	4	2	1020cm (原子炉圧力容器零レベルより)以上	—		
	残留熱除去系	手動	—	—	—	—	—		
	原子炉隔離時冷却系	ドライウェル圧力高	ドライウェル圧力検出器	8 (4個で1系列)	2 (1系列の内)	13.7kPa 以下	—		
	高圧炉心注水系	原子炉水位低(レベル1)	原子炉水位検出器	8 (4個で1系列)	2 (1系列の内)	936cm (原子炉圧力容器零レベルより)以上	—		
	残留熱除去系	手動	—	—	—	—	—		

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考
工学的安全施設の起動信号の種類			検出器及び作動条件			工学的安全施設の起動信号を発信させない条件		
			検出器の種類	個数	工学的安全施設の起動に要する信号の個数	設定値		
残 留 熱 除 去 系	格納容器スプレイ冷却系	手動	—	—	—	—	—	
自動減圧系	*8 ドライウェル圧力高と原子炉水位低の同時信号	ドライウェル圧力検出器	8 (4個で1系列)	2(1系列の内)	13.7kPa 以下	—	—	
		原子炉水位検出器	8 (4個で1系列)	2(1系列の内)	936cm (原子炉圧力容器零レベル*1より)以上	—	—	
	手動	—	—	—	—	—	—	

注：主蒸気隔離弁閉鎖の作動回路は4系統のトリップチャンネルによって構成される。これらのトリップチャンネルは、保守上の目的で1チャンネルのみバイパスすることができる。4トリップチャンネルのうち2トリップチャンネルの電源が喪失したときには、フェイル・セイフの機能により主蒸気隔離弁は閉鎖する。  
安全保護系の検出器は、保守上の目的で1チャンネルのみバイパスすることができる。

注記\*1：原子炉圧力容器零レベルは、蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下。

\*2：個数は、原子炉建屋主蒸気トンネル室検出器の個数、又はタービン建屋主蒸気トンネル室検出器が属するトリップチャンネル数を示す。

\*3：個数は、各主蒸気ラインの4個の検出器のうちの個数を示す。

\*4：本信号により、原子炉冷却材浄化系、サブレッシュポンプ冷却浄化系、残留熱除去系、漏えい検出系、可燃性ガス濃度制御系、放射性ドレン移送系、弁グランド部漏えい処理系、試料採取系（事故後サンプリング設備）、格納容器内雰囲気モニタ系に属する格納容器隔離弁が作動する。

\*5：本信号により、残留熱除去系に属する格納容器隔離弁が作動する。

\*6：本信号により、原子炉冷却材浄化系に属する格納容器隔離弁が作動する。

\*7：個数は、その検出器が属するチャンネル数を示す。

\*8：残留熱除去系ポンプ又は高圧炉心注水系ポンプ運転中のみ。

表現上の差異

(柏崎刈羽は既工認より自動に信号を発信させない条件のみを記載することとしている。なお、東海第二と同様に運転員の手動操作による自動減圧系の起動阻止機能を有している。)

\*5 目的：RHR系停止時冷却運転に伴う隔離

【作動する格納容器隔離弁】

- ・RHR系停止時冷却隔離弁(内側)
- ・RHR系停止時冷却隔離弁(外側)等

\*6 目的：CUW系の隔離のため

【作動する格納容器隔離弁】

- ・CUW系ヘッドスプレイ隔離弁
- ・CUW系吸込ライン弁(内側)
- ・CUW系吸込ライン弁(外側)

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																	
	<p style="text-align: center;"><u>表3-4 解析に使用する工学的安全施設の起動信号の応答時間</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">工学的安全施設 の起動信号</th> <th colspan="3">応答時間(秒)</th> </tr> <tr> <th>T1' *1</th> <th>T2' *2</th> <th>合計 ( T1' + T2' )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">主蒸気 隔壁弁</td> <td>主蒸気管 流量大</td> <td>[Redacted]</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主蒸気管 放射能高</td> <td>[Redacted]</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">注記 *1 : T1' : プロセス量が設定値に達してから検出部が検知するまでの検出遅れ時間。  *2 : T2' : 論理回路部及びアナログ回路での信号処理遅れ時間。</p>	工学的安全施設 の起動信号		応答時間(秒)			T1' *1	T2' *2	合計 ( T1' + T2' )	主蒸気 隔壁弁	主蒸気管 流量大	[Redacted]	0.5		主蒸気管 放射能高	[Redacted]	0.5		<p style="text-align: center;">設置変更許可における設計方針の差異 (柏崎刈羽では安全解析の条件として主蒸気管放射能高信号も選定している。)</p>
工学的安全施設 の起動信号				応答時間(秒)															
		T1' *1	T2' *2	合計 ( T1' + T2' )															
主蒸気 隔壁弁	主蒸気管 流量大	[Redacted]	0.5																
	主蒸気管 放射能高	[Redacted]	0.5																

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
  : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機							備考
表3-5 工学的安全施設等(ATWS緩和設備)作動信号一覧表								
工学的安全施設等の起動信号の種類		検出器及び作動条件						
代替制御棒挿入	原子炉圧力高	検出器の種類	個数	工学的安全施設等の起動に要する信号の個数	設定値	工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件		
		原子炉圧力検出器	3	2	7.48MPa以下	—		
	原子炉水位低(レベル2)	原子炉水位検出器 <sup>*1</sup>	4	2	1165cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*2</sup> より) 以上	—		
		原子炉圧力検出器	3	2	7.48MPa以下	—		
	(1)	原子炉水位低(レベル3)	原子炉水位検出器	3	2	1285cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*2</sup> より) 以上	—	
		原子炉水位低(レベル2)	原子炉水位検出器	4	2	1165cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*2</sup> より) 以上	—	

注記\*1：保守上の目的で1チャンネルのみバイパスすることができる。

\*2：原子炉圧力容器零レベルは、蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下。

設備構成の差異

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																
	<p style="text-align: center;"><u>表3-6 工学的安全施設等（代替自動減圧機能）作動信号一覧表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工学的安全施設等の起動信号の種類</th> <th colspan="4">検出器及び作動条件</th> <th rowspan="2">工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件</th> </tr> <tr> <th>検出器の種類</th> <th>個数</th> <th>工学的安全施設等の起動に要する信号の個数</th> <th>設定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替自動減圧</td> <td>原子炉水位低<sup>*1</sup> (レベル1)</td> <td>原子炉水位検出器</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>936 cm (原子炉圧力容器零レベル<sup>*2</sup>より)以上</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">注記*1：残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）運転中のみ。 *2：原子炉圧力容器零レベルは、蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下。</p>	工学的安全施設等の起動信号の種類	検出器及び作動条件				工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件	検出器の種類	個数	工学的安全施設等の起動に要する信号の個数	設定値	代替自動減圧	原子炉水位低 <sup>*1</sup> (レベル1)	原子炉水位検出器	3	2	936 cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*2</sup> より)以上	<p>表現上の差異 (柏崎刈羽は既工認より自動に信号を発信させない条件のみを記載することとしている。なお、東海第二と同様に運転員の手動操作による自動減圧系の起動阻止機能を有している。)</p>
工学的安全施設等の起動信号の種類	検出器及び作動条件				工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件													
	検出器の種類	個数	工学的安全施設等の起動に要する信号の個数	設定値														
代替自動減圧	原子炉水位低 <sup>*1</sup> (レベル1)	原子炉水位検出器	3	2	936 cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*2</sup> より)以上													

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		表現上の差異

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
黄色 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																										
	<p style="text-align: center;"><u>表3-7 タービントリップ信号一覧表</u></p> <table border="1" data-bbox="1295 339 2416 1118"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1295 339 1899 399">タービントリップ信号</td><td data-bbox="1899 339 2416 399">検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 399 1899 460">バックアップ過速度大</td><td data-bbox="1899 399 2416 460">バックアップ過速度検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 460 1899 521">復水器真空度低</td><td data-bbox="1899 460 2416 521">復水器圧力検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 521 1899 581">スラスト軸受摩耗大</td><td data-bbox="1899 521 2416 581">スラスト軸受摩耗検出装置</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 581 1899 642">軸受油圧力低</td><td data-bbox="1899 581 2416 642">軸受油圧力検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 642 1899 702">軸振動大</td><td data-bbox="1899 642 2416 702">軸振動検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 702 1899 763">排気室温度高</td><td data-bbox="1899 702 2416 763">排気室温度検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 763 1899 824">湿分分離器水位高</td><td data-bbox="1899 763 2416 824">湿分分離器水位検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 824 1899 884">主油ポンプ吐出圧力低</td><td data-bbox="1899 824 2416 884">主油ポンプ吐出圧力検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 884 1899 945">高圧制御油圧低</td><td data-bbox="1899 884 2416 945">高圧制御油圧力検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 945 1899 1006">電気油圧式制御装置故障</td><td data-bbox="1899 945 2416 1006">—</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 1006 1899 1066">原子炉水位高</td><td data-bbox="1899 1006 2416 1066">原子炉水位検出器</td></tr> <tr> <td data-bbox="1295 1066 1899 1118">発電機固定子冷却水喪失</td><td data-bbox="1899 1066 2416 1118">発電機固定子冷却水喪失検出装置</td></tr> </tbody> </table>	タービントリップ信号	検出器	バックアップ過速度大	バックアップ過速度検出器	復水器真空度低	復水器圧力検出器	スラスト軸受摩耗大	スラスト軸受摩耗検出装置	軸受油圧力低	軸受油圧力検出器	軸振動大	軸振動検出器	排気室温度高	排気室温度検出器	湿分分離器水位高	湿分分離器水位検出器	主油ポンプ吐出圧力低	主油ポンプ吐出圧力検出器	高圧制御油圧低	高圧制御油圧力検出器	電気油圧式制御装置故障	—	原子炉水位高	原子炉水位検出器	発電機固定子冷却水喪失	発電機固定子冷却水喪失検出装置	設備構成の差異
タービントリップ信号	検出器																											
バックアップ過速度大	バックアップ過速度検出器																											
復水器真空度低	復水器圧力検出器																											
スラスト軸受摩耗大	スラスト軸受摩耗検出装置																											
軸受油圧力低	軸受油圧力検出器																											
軸振動大	軸振動検出器																											
排気室温度高	排気室温度検出器																											
湿分分離器水位高	湿分分離器水位検出器																											
主油ポンプ吐出圧力低	主油ポンプ吐出圧力検出器																											
高圧制御油圧低	高圧制御油圧力検出器																											
電気油圧式制御装置故障	—																											
原子炉水位高	原子炉水位検出器																											
発電機固定子冷却水喪失	発電機固定子冷却水喪失検出装置																											

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■ : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機					備考
その他の工学的安全施設等の起動信号の種類	検出器及び作動条件				その他の工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件	
	検出器の種類	個数	その他の工学的安全施設等の起動に要する信号の個数	設定値		
原子炉水位高	原子炉水位検出器	3	2	1389 cm (原子炉圧力容器零レベル <sup>*1</sup> より) 以上	—	


注記\*1：原子炉圧力容器零レベルは、蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下。

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

表3-9 発電機トリップ信号一覧表

発電機トリップ信号	検出器
発電機比率差動	発電機比率差動继電器
発電機地絡	発電機地絡继電器
発電機界磁喪失	発電機界磁喪失继電器
発電機逆相	発電機逆相电流继電器
発電機後備保護	距離继電器
発電機逆電力	発電機逆電力继電器
発電機過励磁	発電機・変圧器過励磁继電器
タービントリップ	主蒸気止め弁位置検出器 中間蒸気止め弁位置検出器 インターフェト弁位置検出器

設備構成の差異




設備構成の差異

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>設備構成の差異</p> <pre> graph TD     A[原子炉スクラム] -- T.D. --&gt; B[タービントリップ]     B --&gt; C[発電機トリップ]     B --&gt; D[原子炉スクラム]     B --&gt; E[発電機トリップ]     C --&gt; F[原子炉スクラム]     F --&gt; G[発電機トリップ]     G --&gt; H[原子炉スクラム]     I[発電機逆電力等 〔発電機逆電力 後備保護 発電機地絡〕] -- T.D. --&gt; J[タービントリップ]     J --&gt; K[発電機トリップ]     L[発電機過励磁等 （上記以外）] --&gt; M[発電機トリップ]     </pre> <p>記号説明</p> <p>○ OR回路 T.D. 時間遅れ</p>	

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異  
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>柏崎刈羽原子力発電所第7号機</p> <p>図3-3 中性子束高一自動可変設定（熱流束相当）の<u>スクラム設定値</u></p>	設備構成の差異

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	 <p style="text-align: center;"><math>F(t) \leq [0.4F(t-3) + 11] \%</math></p> <p style="text-align: right;">スクラム設定領域</p> <p style="text-align: center;">時刻 <math>(t - 3\text{秒})</math> における炉心流量 (%) : <math>F(t - 3)</math></p> <p style="text-align: right;">本スクラムは、原子炉出力 75% 以下で バイパスされる。</p>	設備構成の差異

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異  
■ : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																
	<p><u>4. 中央制御室外原子炉停止装置</u></p> <p><u>中央制御室外原子炉停止装置は、中央制御室から十分離れた場所に設置し、中央制御室で操作が困難な場合に、発電用原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に安全かつ容易に導くためのものである。なお、発電用原子炉のスクラムは、中央制御室外において、原子炉緊急停止系の作動回路の電源を遮断することやタービンを手動でトリップすること等により行うことができる。</u></p> <p><u>4.1 制御機能</u></p> <p><u>発電用原子炉をスクラム後の高温状態から、その後の低温状態に導くため、原子炉冷却系統設備による残留熱除去、減圧、水位の保持を行うが、それらに必要な系統及び操作場所を表4-1「中央制御室外原子炉停止装置系統一覧表」に示す。</u></p> <p><u>4.2 監視機能</u></p> <p><u>発電用原子炉をスクラム後の高温状態から、その後の低温状態に導くために必要な計装及び指示場所を表4-2「中央制御室外原子炉停止装置計装一覧表」に示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表4-1 中央制御室外原子炉停止装置系統一覧表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">系 統</th><th style="text-align: center;">系 統 数</th><th style="text-align: center;">操 作 場 所</th><th style="text-align: center;">機 能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧炉心注水系 主蒸気逃がし安全弁 残留熱除去系</td><td style="text-align: center;">1 3弁 2</td><td style="text-align: center;">中央制御室外原子炉停止制御盤</td><td style="text-align: center;">発電用原子炉をスクラム後の高温状態からその後の低温状態に導く</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系</td><td style="text-align: center;">2 2</td><td style="text-align: center;">中央制御室外原子炉停止制御盤</td><td style="text-align: center;">補機冷却</td></tr> <tr> <td>非常用所内電源系</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">中央制御室外原子炉停止制御盤、現場制御盤</td><td style="text-align: center;">外部電源喪失時の非常用電源確保</td></tr> </tbody> </table>	系 統	系 統 数	操 作 場 所	機 能	高圧炉心注水系 主蒸気逃がし安全弁 残留熱除去系	1 3弁 2	中央制御室外原子炉停止制御盤	発電用原子炉をスクラム後の高温状態からその後の低温状態に導く	原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系	2 2	中央制御室外原子炉停止制御盤	補機冷却	非常用所内電源系	2	中央制御室外原子炉停止制御盤、現場制御盤	外部電源喪失時の非常用電源確保	表現上の差異（既工認と同様の記載）
系 統	系 統 数	操 作 場 所	機 能															
高圧炉心注水系 主蒸気逃がし安全弁 残留熱除去系	1 3弁 2	中央制御室外原子炉停止制御盤	発電用原子炉をスクラム後の高温状態からその後の低温状態に導く															
原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系	2 2	中央制御室外原子炉停止制御盤	補機冷却															
非常用所内電源系	2	中央制御室外原子炉停止制御盤、現場制御盤	外部電源喪失時の非常用電源確保															

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																		
	<p style="text-align: center;"><u>表4-2 中央制御室外原子炉停止装置計装一覧表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">計 装</th><th style="text-align: center;">指 示 場 所</th><th style="text-align: center;">機 能</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>原子炉圧力指示計</td><td rowspan="11" style="vertical-align: middle; text-align: center;">中央制御室外原子炉停止 制御盤</td><td rowspan="11" style="vertical-align: middle; text-align: center;">発電用原子炉をスク ラム後の高温状態か ら、その後の低温状 態に導く場合の主要 変数の監視</td></tr> <tr><td>原子炉水位指示計</td></tr> <tr><td>サプレッションプール水位指示計</td></tr> <tr><td>サプレッションプール水温度指示計</td></tr> <tr><td>ドライウェル圧力指示計</td></tr> <tr><td>ドライウェル温度指示計</td></tr> <tr><td>高温炉心注水系系統流量指示計</td></tr> <tr><td>残留熱除去系系統流量指示計</td></tr> <tr><td>残留熱除去系熱交換器入口温度指示計</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却水系系統流量指示計</td></tr> <tr><td>復水貯蔵槽水位指示計</td></tr> <tr><td>6.9kV母線7C電圧計</td></tr> <tr><td>6.9kV母線7D電圧計</td></tr> </tbody> </table>	計 装	指 示 場 所	機 能	原子炉圧力指示計	中央制御室外原子炉停止 制御盤	発電用原子炉をスク ラム後の高温状態か ら、その後の低温状 態に導く場合の主要 変数の監視	原子炉水位指示計	サプレッションプール水位指示計	サプレッションプール水温度指示計	ドライウェル圧力指示計	ドライウェル温度指示計	高温炉心注水系系統流量指示計	残留熱除去系系統流量指示計	残留熱除去系熱交換器入口温度指示計	原子炉補機冷却水系系統流量指示計	復水貯蔵槽水位指示計	6.9kV母線7C電圧計	6.9kV母線7D電圧計	表現上の差異（既工認と同様の記載）
計 装	指 示 場 所	機 能																		
原子炉圧力指示計	中央制御室外原子炉停止 制御盤	発電用原子炉をスク ラム後の高温状態か ら、その後の低温状 態に導く場合の主要 変数の監視																		
原子炉水位指示計																				
サプレッションプール水位指示計																				
サプレッションプール水温度指示計																				
ドライウェル圧力指示計																				
ドライウェル温度指示計																				
高温炉心注水系系統流量指示計																				
残留熱除去系系統流量指示計																				
残留熱除去系熱交換器入口温度指示計																				
原子炉補機冷却水系系統流量指示計																				
復水貯蔵槽水位指示計																				
6.9kV母線7C電圧計																				
6.9kV母線7D電圧計																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異  
■：前回提出時からの変更箇所