

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7 添-2-037-65
提出年月日	2020年5月15日

V-2-6-7-24 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の耐震性
についての計算書

K7 ① V-2-6-7-24 R0

2020年5月
東京電力ホールディングス株式会社

V-2-6-7-24 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の
耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 固有周期	3
3.1 固有周期の算出	3
4. 構造強度評価	4
4.1 構造強度評価方法	4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	4
4.2.2 許容応力	4
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	4
4.3 計算条件	4
5. 機能維持評価	8
5.1 電氣的機能維持評価方法	8
6. 評価結果	9
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果	9

1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量は、設計基準対象施設においてはCクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備(設計基準拡張)に分類される。以下、重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

なお、残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量は、V-2-1-14「計算書作成の方法」に記載の壁掛形スタンションであるため、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-8 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2. 一般事項

2.1 構造計画

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図																			
基礎・支持構造	主体構造																				
<p>検出器は、計器取付ボルトにより計器取付板に固定され、取付板は、取付板取付ボルトにより計器スターションに固定される。</p> <p>計器スターションは、基礎に基礎ボルトで設置する。</p>	<p>差圧式流量検出器</p>	<p>【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量】</p> <p>(平面方向)</p> <p>(側面方向)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010A)</th> <th>残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010B)</th> <th>残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>たて</td> <td>292</td> <td>292</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>1200</td> <td>1200</td> <td>1200</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>				機器名称	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010C)	たて	292	292	292	横	200	200	200	高さ	1200	1200	1200
機器名称	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010C)																		
たて	292	292	292																		
横	200	200	200																		
高さ	1200	1200	1200																		

3. 固有周期

3.1 固有周期の算出

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の固有周期は、構造が同等であり、同様な振動特性を持つスタンションに対する振動試験（自由振動試験）の結果算出された固有周期を使用する。固有周期の算出結果を表3-1に示す。

表 3-1 固有周期

(単位：s)

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	水平	0.05 以下
	鉛直	0.05 以下
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	水平	0.05 以下
	鉛直	0.05 以下
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010C)	水平	0.05 以下
	鉛直	0.05 以下

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の構造強度評価は、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-8 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-1に示す。

4.2.2 許容応力

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の許容応力は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表4-2のとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-3に示す。

4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010A) の耐震性についての計算結果】、【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010B) の耐震性についての計算結果】、【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010C) の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	その他の 計測制御 系統施設	残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量	常設／防止 (DB 拡張)	—*2	$D + P_D + M_D + S_s$ *3	IVAS
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	VAS (VASとして IVASの許容限 界を用いる。)

注記*1：「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）を示す。

*2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

*3：「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 4-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	
	引張り	せん断
IVAS	$1.5 \cdot f_t^*$	$1.5 \cdot f_s^*$
VAS (VASとしてIVASの許容限界を用いる。)		

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力評価条件 (重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
		周囲環境温度	66	206	385	—
基礎ボルト	SS400 (40mm<径)	周囲環境温度	66	206	385	—

5. 機能維持評価

5.1 電氣的機能維持評価方法

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の電氣的機能維持評価は、V-2-1-14「計算書作成の方法 添付資料-8 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。

スタンションに設置される検出器の機能確認済加速度は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、同形式の検出器単体の正弦波加振試験において、電氣的機能維持の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 5-1 に示す。

表 5-1 機能確認済加速度 (×9.8m/s²)

評価部位	方向	機能確認済加速度
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 (P21-FT-010C)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>

6. 評価結果

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（P21-FT-010A）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	常設/防止 (DB 拡張)	原子炉建屋 T. M. S. L. -8.200 (T. M. S. L. -1.700*)	0.05 以下	0.05 以下	—	—	C _H =1.30	C _V =1.27	66

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

1.2.1 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量

部材	m (kg)	h ₂ (mm)	d (mm)	A _b (mm ²)	n	S _y (MPa)	S _u (MPa)
基礎ボルト	□	140	12 (M12)	113.1	4	206 (40mm<径)	385 (40mm<径)

部材	l ₃ * (mm)	l _a * (mm)	l _b * (mm)	n _{fV} *	n _{fH} *	F (MPa)	F* (MPa)	転倒方向	
								弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト	713	160	1140	2	2	—	247	—	正面方向
	713	160	1140	2	2				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は正面方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は側面方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _b		Q _b	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト	—	<input type="text"/>		<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS400	引張り	—	—	$\sigma_b=3$	$f_{ts}=148^*$
		せん断	—	—	$\tau_b=3$	$f_{sb}=114$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010A)	水平方向	1.08	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.06	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（P21-FT-010B）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動S _d 又は静的震度		基準地震動S _s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	常設/防止 (DB 拡張)	原子炉建屋 T. M. S. L. -8.200 (T. M. S. L. -1.700*)	0.05 以下	0.05 以下	—	—	C _H =1.30	C _V =1.27	66

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

1.2.1 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量

部材	m (kg)	h ₂ (mm)	d (mm)	A _b (mm ²)	n	S _y (MPa)	S _u (MPa)
基礎ボルト	<input type="text"/>	140	12 (M12)	113.1	4	206 (40mm<径)	385 (40mm<径)

部材	ℓ ₃ * (mm)	ℓ _a * (mm)	ℓ _b * (mm)	n _{fV} * (mm)	n _{fH} * (mm)	F (MPa)	F* (MPa)	転倒方向	
								弾性設計用 地震動S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト	713	160	1140	2	2	—	247	—	正面方向
	713	160	1140	2	2				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は正面方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は側面方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F _b		Q _b	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS400	引張り	—	—	$\sigma_b=3$	$f_{ts}=148^*$
		せん断	—	—	$\tau_b=3$	$f_{sb}=114$


すべて許容応力以下である。

注記*： $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010B)	水平方向	1.08	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.06	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。



【残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（P21-FT-010C）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010C)	常設/防止 (DB 拡張)	原子炉建屋 T. M. S. L. -8.200 (T. M. S. L. -1.700*)	0.05 以下	0.05 以下	—	—	C _H =1.30	C _V =1.27	66

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

1.2.1 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量

部材	m (kg)	h ₂ (mm)	d (mm)	A _b (mm ²)	n	S _y (MPa)	S _u (MPa)
基礎ボルト		140	12 (M12)	113.1	4	206 (40mm<径)	385 (40mm<径)

部材	l ₃ * (mm)	l _a * (mm)	l _b * (mm)	n _{fV} *	n _{fH} *	F (MPa)	F* (MPa)	転倒方向	
								弾性設計用 地震動 S d 又は 静的震度	基準地震動 S s
基礎ボルト	713	160	1140	2	2	—	247	—	正面方向
	713	160	1140	2	2				

注記*：各ボルトの機器要目における上段は正面方向転倒に対する評価時の要目を示し、
下段は側面方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位: N)

部材	F _b		Q _b	
	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用 地震動 S _d 又は 静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS400	引張り	—	—	$\sigma_b=3$	$f_{ts}=148^*$
		せん断	—	—	$\tau_b=3$	$f_{sb}=114$

すべて許容応力以下である。

注記*: $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$

1.4.2 電氣的機能の評価結果 (×9.8m/s²)

		評価用加速度	機能確認済加速度
残留熱除去系熱交換器 入口冷却水流量 (P21-FT-010C)	水平方向	1.08	<input type="text"/>
	鉛直方向	1.06	<input type="text"/>

評価用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

