



先行審査プラントの記載との比較表（V-2-1-9 機能維持の基本方針）


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>V-2-1-9 機能維持の基本方針</p> <p>目次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 概要 2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 3. 構造強度 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 構造強度上の制限 3.2 変位, 変形の制限 4. 機能維持 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 動的機能維持 4.2 電氣的機能維持 4.3 気密性の維持 4.4 止水性の維持 4.5 遮蔽性の維持 4.6 支持機能の維持 4.7 通水機能及び貯水機能の維持 <p>1. 概要</p> <p>本資料は、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法及び「5. 機能維持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づき、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明するものである。</p> <p>2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力</p> <p>機能維持の確認に用いる設計用地震力については、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法に基づくこととし、具体的な算定法は表2-1に示す。</p>	<p>記載方針の差異（「添付書類」は記載しない。以下同様。）</p> <p>プラント固有（柏崎刈羽原子力発電所第7号機</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																				
		<p>表2-1 設計用地震力</p> <p>(1) 静的地震力 (設計基準対象施設)</p> <p>静的地震力及び必要保有水平耐力は、次の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。</p> <table border="1" data-bbox="1757 653 2507 1024"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>耐震クラス</th> <th>地震層せん断力係数及び水平震度</th> <th>地震層せん断力係数(必要保有水平耐力算出用)</th> <th>鉛直震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">建物・構築物</td> <td>S</td> <td>$3.0 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*2}$</td> <td>$1.0 \cdot C_v^{*3}$ (0.240)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>$1.5 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*2}$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*2}$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">機器・配管系</td> <td>S</td> <td>$3.6 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>—</td> <td>$1.2 \cdot C_v^{*3}$ (0.288)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>$1.8 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>$1.2 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>土木構造物</td> <td>C</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*1}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : C_iは標準せん断力係数を0.2とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 $C_i = R_t \cdot A_i \cdot C_o$ R_t : 振動特性係数 0.8 A_i : C_iの分布係数 C_o : 標準せん断力係数 0.2</p> <p>*2 : C_iは標準せん断力係数を1.0とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 $C_i = R_t \cdot A_i \cdot C_o$ R_t : 振動特性係数 0.8 A_i : C_iの分布係数 C_o : 標準せん断力係数 1.0</p> <p>*3 : 震度0.3とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定とする。また次式より求めた値を表に記載した。 $C_v = 0.3 \cdot R_v$ R_v : 振動特性係数 0.8</p>	種別	耐震クラス	地震層せん断力係数及び水平震度	地震層せん断力係数(必要保有水平耐力算出用)	鉛直震度	建物・構築物	S	$3.0 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	$1.0 \cdot C_v^{*3}$ (0.240)	B	$1.5 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	—	C	$1.0 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	—	機器・配管系	S	$3.6 \cdot C_i^{*1}$	—	$1.2 \cdot C_v^{*3}$ (0.288)	B	$1.8 \cdot C_i^{*1}$	—	—	C	$1.2 \cdot C_i^{*1}$	—	—	土木構造物	C	$1.0 \cdot C_i^{*1}$	—	—	<p>(以下「KK7」では設備評価用床応答曲線を設定しない。)</p>
種別	耐震クラス	地震層せん断力係数及び水平震度	地震層せん断力係数(必要保有水平耐力算出用)	鉛直震度																																			
建物・構築物	S	$3.0 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	$1.0 \cdot C_v^{*3}$ (0.240)																																			
	B	$1.5 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	—																																			
	C	$1.0 \cdot C_i^{*1}$	$1.0 \cdot C_i^{*2}$	—																																			
機器・配管系	S	$3.6 \cdot C_i^{*1}$	—	$1.2 \cdot C_v^{*3}$ (0.288)																																			
	B	$1.8 \cdot C_i^{*1}$	—	—																																			
	C	$1.2 \cdot C_i^{*1}$	—	—																																			
土木構造物	C	$1.0 \cdot C_i^{*1}$	—	—																																			

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																		
		<p>(重大事故等対処施設)</p> <p>静的地震力は、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備、常設重大事故防止設備(設計基準拡張)(当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの)及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用するものとし、以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。</p> <table border="1" data-bbox="1745 562 2504 806"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>*1 設備分類 施設区分</th> <th>*2 耐震 クラス</th> <th>地震層せん断力係数 及び水平震度</th> <th>地震層せん断力係数 (必要保有水平耐力算出用)</th> <th>鉛直震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">建物・ 構築物</td> <td>②</td> <td>B</td> <td>$1.5 \cdot C_i^{*3}$</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*4}$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>C</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*3}$</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*4}$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">機器・ 配管系</td> <td>①</td> <td>B</td> <td>$1.8 \cdot C_i^{*3}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>C</td> <td>$1.2 \cdot C_i^{*3}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>土木構築物</td> <td>①</td> <td>C</td> <td>$1.0 \cdot C_i^{*3}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 ①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)(当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの) ②：①が設置される重大事故等対処施設</p> <p>*2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)が属する耐震重要度分類のクラス</p> <p>*3：C_iは標準せん断力係数を0.2とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 $C_i = R_t \cdot A_i \cdot C_0$ R_t：振動特性係数 0.8 A_i：C_iの分布係数 C_0：標準せん断力係数 0.2</p> <p>*4：C_iは標準せん断力係数を1.0とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 $C_i = R_t \cdot A_i \cdot C_0$ R_t：振動特性係数 0.8 A_i：C_iの分布係数 C_0：標準せん断力係数 1.0</p>	種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス	地震層せん断力係数 及び水平震度	地震層せん断力係数 (必要保有水平耐力算出用)	鉛直震度	建物・ 構築物	②	B	$1.5 \cdot C_i^{*3}$	$1.0 \cdot C_i^{*4}$	—	②	C	$1.0 \cdot C_i^{*3}$	$1.0 \cdot C_i^{*4}$	—	機器・ 配管系	①	B	$1.8 \cdot C_i^{*3}$	—	—	①	C	$1.2 \cdot C_i^{*3}$	—	—	土木構築物	①	C	$1.0 \cdot C_i^{*3}$	—	—	<p>設計方針の差異 (設計基準拡張の有無。 以下同様。)</p> <p>プラント固有(KK7では ②対象設備無し。)</p>
種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス	地震層せん断力係数 及び水平震度	地震層せん断力係数 (必要保有水平耐力算出用)	鉛直震度																																
建物・ 構築物	②	B	$1.5 \cdot C_i^{*3}$	$1.0 \cdot C_i^{*4}$	—																																
	②	C	$1.0 \cdot C_i^{*3}$	$1.0 \cdot C_i^{*4}$	—																																
機器・ 配管系	①	B	$1.8 \cdot C_i^{*3}$	—	—																																
	①	C	$1.2 \cdot C_i^{*3}$	—	—																																
土木構築物	①	C	$1.0 \cdot C_i^{*3}$	—	—																																

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																
		(2) 動的地震力 (設計基準対象施設) 動的地震力は、以下の入力地震動に基づき算定する。	表現上の差異(入力地震力は入力地震動に基づき算定されることから入力地震動のみを記載している。以下同様。)																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th colspan="2">入力地震動</th> </tr> <tr> <th>水平</th> <th>鉛直</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">建物・構築物</td> <td rowspan="2">S</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> </tr> <tr> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*²</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">機器・配管系</td> <td>S</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*¹</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*¹</td> </tr> <tr> <td>土木構造物</td> <td>屋外重要土木構造物</td> <td>C</td> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> <tr> <td colspan="2">津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備</td> <td>S</td> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> </tbody> </table>	種別	耐震クラス	入力地震動		水平	鉛直	建物・構築物	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d	基準地震動 S s	基準地震動 S s	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ²	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ²	機器・配管系	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ¹	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ¹	土木構造物	屋外重要土木構造物	C	基準地震動 S s	基準地震動 S s	津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備		S	基準地震動 S s	基準地震動 S s	
種別	耐震クラス	入力地震動																																	
		水平	鉛直																																
建物・構築物	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d																																
		基準地震動 S s	基準地震動 S s																																
	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ²	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ²																																
機器・配管系	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d																																
	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ¹	弾性設計用地震動 S d · 1/2* ¹																																
土木構造物	屋外重要土木構造物	C	基準地震動 S s	基準地震動 S s																															
津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備		S	基準地震動 S s	基準地震動 S s																															
		注記*1：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。																																	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																						
		<p>(重大事故等対処施設)</p> <p>動的地震力は、重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じて、以下の入力地震動に基づき算定する。</p> <table border="1" data-bbox="1745 388 2504 892"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">*1 設備分類 施設区分</th> <th rowspan="2">*2 耐震 クラス</th> <th colspan="2">入力地震動</th> </tr> <tr> <th>水平</th> <th>鉛直</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">① 建物・ 構築物</td> <td rowspan="2">③, ④ ⑤, ⑥, ⑦</td> <td rowspan="2">S</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> </tr> <tr> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> <tr> <td>①, ②</td> <td>B</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">機器・ 配管系</td> <td rowspan="2">③, ⑤</td> <td rowspan="2">S</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> <td>弾性設計用地震動 S d</td> </tr> <tr> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>B</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*</td> <td>弾性設計用地震動 S d · 1/2*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">② 土木構造物</td> <td>⑤</td> <td>S</td> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> </tr> <tr> <td>①, ④, ⑥</td> <td>C</td> <td>基準地震動 S s*</td> <td>基準地震動 S s*</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分</p> <p>① 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）</p> <p>② ①が設置される重大事故等対処施設</p> <p>③ 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）</p> <p>④ ③が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑤ 常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）</p> <p>⑥ ⑤が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑦ 緊急時対策所（5号機原子炉建屋内緊急時対策所）③</p> <p>*2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が属する耐震重要度分類のクラス また、常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）については、当該クラスをSと表記する。</p> <p>*3：事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>④ *4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 *5：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。</p>	種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス	入力地震動		水平	鉛直	① 建物・ 構築物	③, ④ ⑤, ⑥, ⑦	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d	基準地震動 S s	基準地震動 S s	①, ②	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	機器・ 配管系	③, ⑤	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d	基準地震動 S s	基準地震動 S s	①	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	② 土木構造物	⑤	S	基準地震動 S s	基準地震動 S s	①, ④, ⑥	C	基準地震動 S s*	基準地震動 S s*	<p>①プラント固有（KK7の施設区分を踏まえた記載。）</p> <p>②プラント固有（KK7の施設区分を踏まえた記載。）</p> <p>③表現上の差異（設置許可との整合。以下同様。）</p> <p>④記載の適正化（設置許可との整合。）</p>
種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス				入力地震動																																			
			水平	鉛直																																					
① 建物・ 構築物	③, ④ ⑤, ⑥, ⑦	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d																																					
			基準地震動 S s	基準地震動 S s																																					
	①, ②	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	弾性設計用地震動 S d · 1/2*																																					
機器・ 配管系	③, ⑤	S	弾性設計用地震動 S d	弾性設計用地震動 S d																																					
			基準地震動 S s	基準地震動 S s																																					
	①	B	弾性設計用地震動 S d · 1/2*	弾性設計用地震動 S d · 1/2*																																					
② 土木構造物	⑤	S	基準地震動 S s	基準地震動 S s																																					
	①, ④, ⑥	C	基準地震動 S s*	基準地震動 S s*																																					

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																						
		(3) 設計用地震力 (設計基準対象施設)																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>耐震クラス</th> <th>水平</th> <th>鉛直</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">建物・構築物</td> <td rowspan="3">S</td> <td>地震層せん断力係数 $3.0 \cdot C_{i1}$</td> <td>静的震度 (0.240)</td> <td>荷重の組合せは、水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。</td> </tr> <tr> <td>弾性設計用地震動 S_d</td> <td>弾性設計用地震動 S_d</td> <td>水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> <tr> <td>基準地震動 S_s</td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">B</td> <td>地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_{i1}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$</td> <td>弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$</td> <td>荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> <tr> <td>地震層せん断力係数 $1.0 \cdot C_{i1}$</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">機器・配管系</td> <td rowspan="3">S</td> <td>静的震度 $3.6 \cdot C_{i1}$</td> <td>静的震度 (0.288)</td> <td>荷重の組合せは、^{*2, *3}水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。</td> </tr> <tr> <td>弾性設計用地震動 S_d</td> <td>弾性設計用地震動 S_d</td> <td>水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> <tr> <td>基準地震動 S_s</td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>荷重の組合せは、^{*3}二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> </tbody> </table>		種別	耐震クラス	水平	鉛直	摘要	建物・構築物	S	地震層せん断力係数 $3.0 \cdot C_{i1}$	静的震度 (0.240)	荷重の組合せは、水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。	弾性設計用地震動 S_d	弾性設計用地震動 S_d	水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。	基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。		B	地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_{i1}$	—	—	弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。	地震層せん断力係数 $1.0 \cdot C_{i1}$	—	—	機器・配管系	S	静的震度 $3.6 \cdot C_{i1}$	静的震度 (0.288)	荷重の組合せは、 ^{*2, *3} 水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。	弾性設計用地震動 S_d	弾性設計用地震動 S_d	水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。	基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	荷重の組合せは、 ^{*3} 二乗和平方根 (SRSS) 法による。
		種別		耐震クラス	水平	鉛直	摘要																																		
		建物・構築物		S	地震層せん断力係数 $3.0 \cdot C_{i1}$	静的震度 (0.240)	荷重の組合せは、水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。																																		
					弾性設計用地震動 S_d	弾性設計用地震動 S_d	水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																																		
					基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																																		
				B	地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_{i1}$	—	—																																		
					弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																																		
					地震層せん断力係数 $1.0 \cdot C_{i1}$	—	—																																		
		機器・配管系		S	静的震度 $3.6 \cdot C_{i1}$	静的震度 (0.288)	荷重の組合せは、 ^{*2, *3} 水平方向及び鉛直方向が静的地震力の場合は同時に不利な方向に作用するものとする。																																		
弾性設計用地震動 S_d	弾性設計用地震動 S_d		水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																																						
基準地震動 S_s	基準地震動 S_s		荷重の組合せは、 ^{*3} 二乗和平方根 (SRSS) 法による。																																						

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>耐震クラス</th> <th>水平</th> <th>鉛直</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機器・配管系</td> <td>B</td> <td>静的震度 $1.8 \cdot C_i$ 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$</td> <td>— 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$</td> <td rowspan="2">*3, *4 水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>静的震度 $1.2 \cdot C_i$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">土木構造物</td> <td rowspan="2">屋外重要土木構造物</td> <td>C</td> <td>静的震度 $1.0 \cdot C_i$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の土木構造物</td> <td>C</td> <td>静的震度 $1.0 \cdot C_i$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備</td> <td>S</td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>基準地震動 S_s</td> <td>荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 *2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と、鉛直における動的と静的の大きい方の地震力とを、絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 *3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 *4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と、鉛直における動的地震力とを、絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。</p>	種別	耐震クラス	水平	鉛直	摘要	機器・配管系	B	静的震度 $1.8 \cdot C_i$ 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	— 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	*3, *4 水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。	C	静的震度 $1.2 \cdot C_i$	—	土木構造物	屋外重要土木構造物	C	静的震度 $1.0 \cdot C_i$	—		基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	—		その他の土木構造物	C	静的震度 $1.0 \cdot C_i$	—		津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備	S	基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。	
		種別	耐震クラス	水平	鉛直	摘要																														
		機器・配管系	B	静的震度 $1.8 \cdot C_i$ 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	— 弾性設計用地震動 $S_d \cdot 1/2^{*1}$	*3, *4 水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																														
			C	静的震度 $1.2 \cdot C_i$	—																															
		土木構造物	屋外重要土木構造物	C	静的震度 $1.0 \cdot C_i$	—																														
					基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	—																													
	その他の土木構造物	C	静的震度 $1.0 \cdot C_i$	—																																
	津波防護施設・浸水防止設備・津波監視設備	S	基準地震動 S_s	基準地震動 S_s	荷重の組合せは、組合せ係数法又は二乗和平方根 (SRSS) 法による。																															


赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち、枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																																					
		(重大事故等対処施設)																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>*1 設備分類 施設区分</th> <th>*2 耐震 クラス</th> <th>水平</th> <th>鉛直</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">建物・ 構築物</td> <td>③, ④ ⑤, ⑥, ⑦</td> <td>① S</td> <td>弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s</td> <td>弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s</td> <td>荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">①, ②</td> <td>B</td> <td>地震層せん断力係数 1.5・C i 弾性設計用地震動 S d・1/2*4</td> <td>— 弾性設計用地震動 S d・1/2*4</td> <td>荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>地震層せん断力係数 1.0・C i</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">機器・ 配管系</td> <td rowspan="2">③, ⑤</td> <td>S</td> <td>弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s</td> <td>弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s</td> <td>荷重の組合せは 二乗和平方根 (SRSS)法による。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">①</td> <td>B</td> <td>静的震度 1.8・C i 設計用床応答曲線 S d・1/2*4</td> <td>— 設計用床応答曲線 S d・1/2*4</td> <td>*5, *6 水平方向及び鉛 直方向が動的地 震力の場合は二 乗和平方根 (SRSS)法による。</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>C</td> <td>静的震度 1.2・C i</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">土木 構築物</td> <td>⑤</td> <td>S</td> <td>基準地震動 S s</td> <td>基準地震動 S s</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>①, ④, ⑥</td> <td>C</td> <td>基準地震動 S s *7</td> <td>基準地震動 S s *7</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>C</td> <td>静的震度 1.0・C i</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス	水平	鉛直	摘要	建物・ 構築物	③, ④ ⑤, ⑥, ⑦	① S	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。	①, ②	B	地震層せん断力係数 1.5・C i 弾性設計用地震動 S d・1/2*4	— 弾性設計用地震動 S d・1/2*4	荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。	C	地震層せん断力係数 1.0・C i	—	—	機器・ 配管系	③, ⑤	S	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	荷重の組合せは 二乗和平方根 (SRSS)法による。	①	B	静的震度 1.8・C i 設計用床応答曲線 S d・1/2*4	— 設計用床応答曲線 S d・1/2*4	*5, *6 水平方向及び鉛 直方向が動的地 震力の場合は二 乗和平方根 (SRSS)法による。	②	C	静的震度 1.2・C i	—	—	土木 構築物	⑤	S	基準地震動 S s	基準地震動 S s	—	①, ④, ⑥	C	基準地震動 S s *7	基準地震動 S s *7	—	①	C	静的震度 1.0・C i	—	—	<p>①プラント固有 (KK7 の施設区分を踏まえた記載。)</p> <p>②プラント固有 (KK7 の施設区分を踏まえた記載。)</p>
種別	*1 設備分類 施設区分	*2 耐震 クラス	水平	鉛直	摘要																																																			
建物・ 構築物	③, ④ ⑤, ⑥, ⑦	① S	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。																																																			
	①, ②	B	地震層せん断力係数 1.5・C i 弾性設計用地震動 S d・1/2*4	— 弾性設計用地震動 S d・1/2*4	荷重の組合せは、 組合せ係数法又 は二乗和平方根 (SRSS)法による。																																																			
		C	地震層せん断力係数 1.0・C i	—	—																																																			
機器・ 配管系	③, ⑤	S	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	弾性設計用地震動 S d 基準地震動 S s	荷重の組合せは 二乗和平方根 (SRSS)法による。																																																			
		①	B	静的震度 1.8・C i 設計用床応答曲線 S d・1/2*4	— 設計用床応答曲線 S d・1/2*4	*5, *6 水平方向及び鉛 直方向が動的地 震力の場合は二 乗和平方根 (SRSS)法による。																																																		
	②		C	静的震度 1.2・C i	—	—																																																		
土木 構築物	⑤	S	基準地震動 S s	基準地震動 S s	—																																																			
	①, ④, ⑥	C	基準地震動 S s *7	基準地震動 S s *7	—																																																			
	①	C	静的震度 1.0・C i	—	—																																																			

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>注記*1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分</p> <p>①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）</p> <p>②：①が設置される重大事故等対処施設</p> <p>③：常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）</p> <p>④：③が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑤：常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）</p> <p>⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑦：緊急時対策所（5号機原子炉建屋内緊急時対策所）</p> <p>*2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が属する耐震重要度分類のクラス</p> <p>また、常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）については、当該クラスをSと表記する。</p> <p>①*3 事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>*4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。</p> <p>*5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。</p> <p>*6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と、鉛直における動的地震力とを、絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。</p> <p>*7：屋外重要土木構築物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。</p>	<p>①記載の適正化（設置許可との整合。）</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>3. 構造強度</p> <p>3.1 構造強度上の制限</p> <p>発電用原子炉施設の耐震設計については、<u>V-2-1-1「耐震設計の基本方針」</u>のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき、設計基準対象施設における各耐震重要度及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた設計用地震力が加わった場合、これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする設計とする。</p> <p>許容限界は、施設の種類及び用途を考慮し、安全機能が維持できるように十分に余裕を見込んだ値とする。</p> <p>地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は、表3-1に示す通りとする。<u>なお</u>、機器・配管系のS_d又はS_s地震動のみによる疲労解析に用いる等価繰返し回数は、設置場所等に関係なく複数の設備に対して適用が可能になるように設定した値（<u>S_s地震動：200回</u>、<u>S_d地震動：200回</u>）、又は設備ごとに個別に設定した値を用いる。また、建物・構築物の保有水平耐力は、必要保有水平耐力に対して、<u>適切な安全余裕を有する設計とする</u>。支持性能が必要となる施設の基礎地盤については、<u>接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて適切な安全余裕を有する設計とし</u>、設計基準対象施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた許容限界を設定する。</p> <p>耐震設計においては、地震力に加えて、自然条件として積雪荷重を<u>組み合わせる</u>。積雪荷重の設定フローを図3-1に示す。積雪荷重については、屋外に設置されている施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設、又は埋設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力と組み合わせる。表3-2に施設の区分ごとの、積雪荷重の組合せを示す。</p> <p>通常運転時の状態、運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時</p>	<p>プラント固有(地震動の違い。)</p> <p>設計方針の差異(S_d地震動の疲労解析を省略しないため。)</p> <p>設計方針の差異(KK7では、V-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に示す通り、風(台風)を他の自然現象と組み合わせない。)</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>の状態については、次のように定義される運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれの状態として考慮する。</p> <p>(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をいう。ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停止，出力運転，高温待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運転をいう。</p> <p>(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であって，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施設に最高使用圧力を超える圧力が加えられている状態をいう。</p> <p>(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等により原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態をいう。</p> <p>(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価する観点から異常な状態を想定した運転状態をいう。</p> <p>(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれがある事故，又は重大事故の状態，重大事故等対処施設の機能が必要とされる運転状態をいう。なお，<u>V-3</u>「強度に関する説明書」に記載の「運転状態Ⅳを超える事象」に相当するものである。</p>	<p>プラント固有（KK7では該当設備がないことより記載していない。）</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																					
		<p>表 3-1 荷重の組合せ及び許容限界</p> <p>(1) 建物・構築物 (設計基準対象施設)</p> <p>a. 建物・構築物 (原子炉格納容器を除く)</p> <table border="1" data-bbox="1745 422 2504 957"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>建物・構築物</th> <th>基礎地盤の支持性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Sクラス</td> <td>$G+P+S_d^*$</td> <td>質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみがおおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること又は部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値若しくはCCV規格*2における荷重状態Ⅲの許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の短期許容支持力度とする。</td> </tr> <tr> <td>$G+P+S_s$</td> <td>質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみが 2.0×10^{-3} を超えないこと、部材に生じる応力が終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること又は部材に生じる応力若しくはひずみがCCV規格*2における荷重状態Ⅳの許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の極限支持力度に対して妥当な安全余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>Bクラス</td> <td>$G+P+S_B$</td> <td>部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の短期許容支持力度とする。</td> </tr> <tr> <td>Cクラス</td> <td>$G+P+S_C$</td> <td>部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の短期許容支持力度とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>〔記号の説明〕</p> <p>G : 固定荷重</p> <p>P : 地震と組み合わせべきプラントの運転状態 (原子炉冷却材喪失時の状態は除く。) における運転荷重</p> <p>L : 原子炉冷却材喪失時 (原子炉冷却材喪失直後を除く。) に生じている荷重</p> <p>S_d^* : 弾性設計用地震動 S_d により定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力</p> <p>S_s : 基準地震動 S_s により定まる地震力</p> <p>S_B : 耐震Bクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力</p> <p>S_C : 耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力</p> <p>注記*1 : 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重は、弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力と組み合わせる。</p> <p>*2 : 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ((社) 日本機械学会, 2003)</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容限界		建物・構築物	基礎地盤の支持性能	Sクラス	$G+P+S_d^*$	質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみがおおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること又は部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値若しくはCCV規格*2における荷重状態Ⅲの許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。	$G+P+S_s$	質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみが 2.0×10^{-3} を超えないこと、部材に生じる応力が終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること又は部材に生じる応力若しくはひずみがCCV規格*2における荷重状態Ⅳの許容値を超えないこととする。	地盤の極限支持力度に対して妥当な安全余裕を持たせる。	Bクラス	$G+P+S_B$	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。	Cクラス	$G+P+S_C$	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。	<p>①記載方針の差異 (KK7では、地震力の記号を機器・配管系等と統一。以下同様。)</p> <p>②プラント固有 (設備構成の差異による。)</p>
耐震クラス	荷重の組合せ	許容限界																						
		建物・構築物	基礎地盤の支持性能																					
Sクラス	$G+P+S_d^*$	質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみがおおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること又は部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値若しくはCCV規格*2における荷重状態Ⅲの許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。																					
	$G+P+S_s$	質点系モデルによる地震応答解析の最大せん断ひずみが 2.0×10^{-3} を超えないこと、部材に生じる応力が終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること又は部材に生じる応力若しくはひずみがCCV規格*2における荷重状態Ⅳの許容値を超えないこととする。	地盤の極限支持力度に対して妥当な安全余裕を持たせる。																					
Bクラス	$G+P+S_B$	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。																					
Cクラス	$G+P+S_C$	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。																					

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																	
		<p>b. 原子炉格納容器</p> <table border="1" data-bbox="1745 294 2504 667"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>荷重状態</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容限界 建物・構築物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">原子炉格納容器</td> <td rowspan="4">コンクリート部</td> <td rowspan="2">III</td> <td>$D+L+P_1$ $+R_1+T_1+$ $H+S_d^*$</td> <td>部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。</td> </tr> <tr> <td>$D+L+P_2$ $+R_2+T_2+$ S_s^*</td> <td>部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IV</td> <td>$D+L+P_1$ $+R_1+H+$ S_s</td> <td>部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。</td> </tr> <tr> <td>$D+L+P_2$ $+R_2+S_d^*$</td> <td>部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>〔記号の説明〕 D : 死荷重 L : 活荷重 P₁ : 運転時圧力荷重 R₁ : 運転時配管荷重 T₁ : 運転時温度荷重 P₂ : 異常時圧力荷重 R₂ : 異常時配管荷重 T₂ : 異常時温度荷重 H : 水力学的動荷重 S_d* : 弾性設計用地震動 S_dにより定まる地震力又は S クラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力 S_s : 基準地震動 S_sにより定まる地震力</p> <p>注記*1 : 冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 *2 : 原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の最終障壁となることから、構造体全体としての安全余裕を確認する意味で、原子炉冷却材喪失後の最大内圧と S_d (又は静的地震力) との組合せを考慮する。 *3 : 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 (社) 日本機械学会, 2003)</p>			荷重状態	荷重の組合せ	許容限界 建物・構築物	原子炉格納容器	コンクリート部	III	$D+L+P_1$ $+R_1+T_1+$ $H+S_d^*$	部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。	$D+L+P_2$ $+R_2+T_2+$ S_s^*	部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。	IV	$D+L+P_1$ $+R_1+H+$ S_s	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。	$D+L+P_2$ $+R_2+S_d^*$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。	<p>記載の適正化 (CCV 規格の引用。以下同様。)</p>
		荷重状態	荷重の組合せ	許容限界 建物・構築物																
原子炉格納容器	コンクリート部	III	$D+L+P_1$ $+R_1+T_1+$ $H+S_d^*$	部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。																
			$D+L+P_2$ $+R_2+T_2+$ S_s^*	部材に生じる応力が CCV 規格*3における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。																
		IV	$D+L+P_1$ $+R_1+H+$ S_s	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。																
			$D+L+P_2$ $+R_2+S_d^*$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*3における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。																

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																							
		<p>(重大事故等対処施設)</p> <p>a. 建物・構築物 (原子炉格納容器を除く)</p> <table border="1" data-bbox="1745 331 2499 703"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類 施設区分</th> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>建物・構築物</th> <th>基礎地盤の 支持性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">③, ④ ⑤, ⑥ ⑦</td> <td rowspan="3">Sクラス</td> <td>G+P+S_s</td> <td rowspan="3">要求機能が維持される こととする。</td> <td rowspan="3">地盤の極限支持力度 に対して適切な安全 余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>G+P+L+S_d</td> </tr> <tr> <td>G+P+A+S_s</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">①, ②</td> <td>Bクラス</td> <td>G+P+S_B</td> <td>部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の短期許容支持力度とする。</td> </tr> <tr> <td>Cクラス</td> <td>G+P+S_C</td> <td>部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。</td> <td>地盤の短期許容支持力度とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>[記号の説明]</p> <p>G : 固定荷重</p> <p>P : 地震と組み合わせるべきプラントの運転状態 (原子炉冷却材喪失時の状態は除く。) における運転荷重</p> <p>L : 原子炉冷却材喪失時 (原子炉冷却材喪失直後を除く。) に生じている荷重</p> <p>A : 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重、又は重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重</p> <p>S_d : 弾性設計用地震動 S_d により定まる地震力</p> <p>S_s : 基準地震動 S_s により定まる地震力</p> <p>S_B : 耐震Bクラスの施設に適用される地震動より定まる地震力又はBクラス設備に適用される静的地震力</p> <p>S_C : 耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力</p> <p>注記*1 : 重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分</p> <p>① : 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) (当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの)</p> <p>② : ①が設置される重大事故等対処施設</p> <p>③ : 常設耐震重要重大事故防止設備 又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) (当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの)</p> <p>④ : ③が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑤ : 常設重大事故緩和設備 又は常設重大事故緩和設備 (設計基準拡張)</p> <p>⑥ : ⑤が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑦ : 緊急時対策所 (5号機原子炉建屋内緊急時対策所)</p> <p>*2 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) が属する耐震重要度分類のクラス</p> <p>また、常設重大事故緩和設備 及び常設重大事故緩和設備 (設計基準拡張) については、当該クラスをSと表記する。</p>	設備分類 施設区分	耐震クラス	荷重の組合せ	許容限界		建物・構築物	基礎地盤の 支持性能	③, ④ ⑤, ⑥ ⑦	Sクラス	G+P+S _s	要求機能が維持される こととする。	地盤の極限支持力度 に対して適切な安全 余裕を持たせる。	G+P+L+S _d	G+P+A+S _s	①, ②	Bクラス	G+P+S _B	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。	Cクラス	G+P+S _C	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。	<p>プラント固有 (設備構成の差異による。)</p>
設備分類 施設区分	耐震クラス	荷重の組合せ				許容限界																				
			建物・構築物	基礎地盤の 支持性能																						
③, ④ ⑤, ⑥ ⑦	Sクラス	G+P+S _s	要求機能が維持される こととする。	地盤の極限支持力度 に対して適切な安全 余裕を持たせる。																						
		G+P+L+S _d																								
		G+P+A+S _s																								
①, ②	Bクラス	G+P+S _B	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。																						
	Cクラス	G+P+S _C	部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値を超えないこととする。	地盤の短期許容支持力度とする。																						

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																
		<p>b. 原子炉格納容器</p> <table border="1" data-bbox="1745 296 2496 638"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>荷重状態</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容限界 建物・構築物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉格納容器</td> <td rowspan="3">コンクリート部</td> <td>III</td> <td>$D + L + P_2 + R_2 + T_2 + S d^*$</td> <td>部材に生じる応力が CCV 規格*2における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>$D + L + P_1 + R_1 + H + S s$</td> <td>部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。</td> </tr> <tr> <td>V*3</td> <td>$D + L + P_3 + R_3 + H + S d$ $D + L + P_4 + R_4 + S s$</td> <td>部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>[記号の説明]</p> <p>D : 死荷重 L : 活荷重 P₁ : 運転時圧力荷重 R₁ : 運転時配管荷重 P₂ : 異常時圧力荷重 R₂ : 異常時配管荷重 T₂ : 異常時温度荷重 P₃ : 重大事故等時圧力荷重 (重大事故等時の状態で長期的 (以下「SA(L)時」という。) に作用する荷重) R₃ : 重大事故等時配管荷重 (SA(L)時に作用する荷重) P₄ : 重大事故等時圧力荷重 (重大事故等時の状態で SA(L)時より更に長期的 (以下「SA(LL)時」という。) に作用する荷重) R₄ : 重大事故等時配管荷重 (SA(LL)時に作用する荷重) H : 水力学的動荷重 S d* : 弾性設計用地震動 S d により定まる地震力又は S クラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力 S d : 弾性設計用地震動 S d により定まる地震力 S s : 基準地震動 S s により定まる地震力</p> <p>注記*1 : 冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 *2 : 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ((社) 日本機械学会, 2003) *3 : 重大事故等時の状態</p>			荷重状態	荷重の組合せ	許容限界 建物・構築物	原子炉格納容器	コンクリート部	III	$D + L + P_2 + R_2 + T_2 + S d^*$	部材に生じる応力が CCV 規格*2における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。	IV	$D + L + P_1 + R_1 + H + S s$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。	V*3	$D + L + P_3 + R_3 + H + S d$ $D + L + P_4 + R_4 + S s$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。	
		荷重状態	荷重の組合せ	許容限界 建物・構築物															
原子炉格納容器	コンクリート部	III	$D + L + P_2 + R_2 + T_2 + S d^*$	部材に生じる応力が CCV 規格*2における荷重状態IIIの許容値を超えないこととする。															
		IV	$D + L + P_1 + R_1 + H + S s$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。															
		V*3	$D + L + P_3 + R_3 + H + S d$ $D + L + P_4 + R_4 + S s$	部材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格*2における荷重状態IVの許容値を超えないこととする。															

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>(2) 機器・配管系</p> <p>a. 記号の説明</p> <p>D：死荷重</p> <p>P：地震と組み合わせべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ、Ⅴは除く）における圧力荷重</p> <p>M：地震及び死荷重以外で地震と組み合わせべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ、Ⅴは除く）で設備に作用している機械的荷重</p> <p>〔各運転状態におけるP及びMについては、安全側に設定された値（最高使用圧力、設計機械荷重等）を用いてもよい。〕</p> <p>P_L：地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き、その後生じている圧力荷重</p> <p>M_L：地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き、その後生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重</p> <p>P_D：地震と組み合わせべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこれを含む。）又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_D：地震と組み合わせべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこれを含む。）又は当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>P_d：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d：当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>P_{SAL}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（L））に作用する圧力荷重</p> <p>M_{SAL}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（L））に作用する機械的荷重</p> <p>P_{SALL}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期（LL））に作用する圧力荷重</p> <p>M_{SALL}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期（LL））に作用する機械的荷重</p> <p>P_{SAD}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重</p> <p>M_{SAD}：重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_d：弾性設計用地震動S_dにより定まる地震力</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>S_d*:弾性設計用地震動S_dにより定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力の<u>いずれか大きい方の地震力</u></p> <p>S_s:基準地震動S_sにより定まる地震力</p> <p>S_B:耐震Bクラス設備に適用される地震動により定まる地震力又は静的地震力</p> <p>S_C:耐震Cクラス設備に適用される静的地震力</p> <p>III_AS:「<u>発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。))J S M E S N C 1 - 2005/2007)</u>(日本機械学会2007年9月)」(以下「設計・建設規格」という。)の供用状態C相当の許容応力を基準として、それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態</p> <p>IV_AS:設計・建設規格の供用状態D相当の許容応力を基準として、それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態</p> <p>V_AS:運転状態V相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として、それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態</p> <p>B_AS:耐震Bクラス設備の地震時の許容応力状態</p> <p>C_AS:耐震Cクラス設備の地震時の許容応力状態</p> <p>S_y:設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定される値</p> <p>S_u:設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9 に規定される値</p> <p>S_m:設計応力強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1 に規定される値。ただし、耐圧部テンションボルトにあつては設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表2 に規定される値</p> <p>S:許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6 に規定される値</p> <p>ただし、クラスMC容器(<u>鋼製耐圧部</u>)にあつては設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表3 に規定される値</p> <p>また、耐圧部テンションボルトについては、クラスMCにあつては設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表4 に規定される値。そ</p>	<p>記載の適正化(地震力の選定条件を明記。)</p> <p>プラント固有(KK7では乾式キャスクがないことより記載していない。)</p> <p>表現上の差異(コンクリート部との明確化。)</p>

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>の他については設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7 に規定される値</p> <p>F:設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値</p> <p>f_t:許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値。ボルト等に対して設計・建設規格 SSB-3131(1)により規定される値</p> <p>f_s:許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 SSB-3121.1(2)により規定される値。ボルト等に対しては、設計・建設規格 SSB-3131(2)により規定される値</p> <p>f_c:許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 SSB-3121.1(3)により規定される値</p> <p>f_b:許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により規定される値</p> <p>f_p:許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 SSB-3121.1(5)により規定される値</p> <p>f_t^*, f_s^*, f_c^*, f_b^*, f_p^*:</p> <p>上記の f_t, f_s, f_c, f_b, f_p の値を算出する際に設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する値とあるのを設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する値の1.2倍の値と読み替えて計算した値。ただし、その他の支持構造物の上記 $f_t \sim f_p^*$ においては、設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a のF値は S_y 及び $0.7S_u$ のいずれか小さい方の値。ただし、使用温度が 40°C を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては、$1.35S_y$, $0.7S_u$ 又は $S_y(\text{RT})$ のいずれか小さい方の値。また、$S_y(\text{RT})$ は 40°C における設計降伏点の値</p> <p>T_L:形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N) (同一仕様につき3個の試験の最小値又は1個の試験の90%)</p> <p>$S_{y,d}$:最高使用温度における設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定される値</p>	<p>記載の適正化(KK7では使用しないため記載していない。以下同様。)</p>

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>S_{yt} : 試験温度における設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に規定される値</p> <p>A S S : オーステナイト系ステンレス鋼</p> <p>H N A : 高ニッケル合金</p> <p>L : 活荷重</p> <p>P₁ : 運転時圧力荷重</p> <p>R₁ : 運転時配管荷重</p> <p>T₁ : 運転時温度荷重</p> <p>P₂ : 異常時圧力荷重</p> <p>R₂ : 異常時配管荷重</p> <p>T₂ : 異常時温度荷重</p> <p>P₃ : 重大事故等時圧力荷重 (重大事故等時の状態で長期的 (長期 (L)) に作用する圧力荷重)</p> <p>R₃ : 重大事故等時配管荷重 (重大事故等時の状態で長期的 (長期 (L)) に作用する配管荷重)</p> <p>P₄ : 重大事故等時圧力荷重 (重大事故等時の状態で長期的 (長期 (L)) より更に長期的 (長期 (L L)) に作用する圧力荷重)</p> <p>R₄ : 重大事故等時配管荷重 (重大事故等時の状態で長期的 (長期 (L)) より更に長期的 (長期 (L L)) に作用する配管荷重)</p> <p>F_c : コンクリートの設計基準強度</p>	<p>記載方針の差異 (既に定義されているものであり, KK7 では統一した記載とする (「K_d→S_d*」「K_{SAd}→S_d」「K_S→S_s」)。</p>

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2容器(クラス1容器))

荷重の組合せ	許容応力状態	一次一般応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	許容限界		特別な応力限界	
				一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力	純せん 断応力	支圧応力
D+P+M+S s	IV _A S	$\frac{2}{3} \cdot S_u$ ただし, ASS及 びHNASにつ いては $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と 2.4・S _m の小さい 方。	左欄の 1.5倍の値*6	3・S _m *2 S _d 又はS _s 地震 動のみによる応力 振幅について評価 する。	*3, *4 S _d 又はS _s 地震 動のみによる疲労 解析を行い, 運転 状態I, IIにおけ る疲労累積係数と の和が1.0以下で あること。	0.4・S _u	S _u *5 (1.5・S _u)
D+P _{ML} +M _L +S _d *							
D+P _{SALL} +M _{SALL} +S _d	V _A S (V _A Sとし て右に示す IV _A Sの許容 限界を用い る。)						
D+P _{SALL} +M _{SALL} +S _s							

注記*1: 非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては, 許容応力状態Ⅲ_ASとする。
 *2: 3・S_mを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合, 設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く) の簡易弾塑性解析を用いる。
 *3: 設計・建設規格 PVB-3140(6)を満たすときは疲労解析不要。
 *4: ただし, PVB-3140(6)の「応力の全振幅」は「S_d又はS_s地震動による応力の全振幅」と読み替える。
 *5: 運転状態I, IIにおいて疲労解析を要しない場合は, 地震動のみによる疲労累積係数を1.0以下とする。
 *6: () 内は, 支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。
 (α) を用いる。

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

ロ. クラスMC容器及び重大事故等クラス2容器(クラスMC容器)

耐震クラス	荷重の組合せ*1	許容応力状態 (荷重状態)	許容限界 (鋼製耐圧部)				特別な応力限界	
			一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力	純せん断応力	支圧応力
S	$\left\langle \begin{array}{l} D+P+M+Sd^* \\ D+L+P_1+R_1+T_1 \\ +Sd^* \end{array} \right\rangle$	III _A S <III>	S _y と0.6・S _u の小さい方。ASS及びHNAについては1.2・Sとする。	左欄の1.5倍の値*5	3・S*3 Sd又はSs地 震動のみによる	*4, *5 Sd又はSs地 震動のみによる 疲労解析を行い、運転状態I、IIにおける疲労累積係数との和が1.0以下であること。	0.6・S	S _y *6 (1.5・S _y)
	$\left\langle \begin{array}{l} D+P_L+M_L+Sd^* \\ D+L+P_2+R_2+T_2 \\ +Sd^* \end{array} \right\rangle$		構造上の連続な部分は0.6・S _y 、不連続な部分はS _y と0.6・S _u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては連続な部分は2・Sと0.6・S _u の小さい方、不連続な部分は1.2・Sとする。	左欄の1.5倍の値*5	疲労解析を行い、運転状態I、IIにおける疲労累積係数との和が1.0以下であること。		0.4・S _u	S _u *6 (1.5・S _u)
	$\left\langle \begin{array}{l} D+P+M+S_s \\ D+L+P_1+R_1 \\ +S_s \end{array} \right\rangle$	IV _A S <IV>						
	$\left\langle \begin{array}{l} D+P_L+M_L+Sd^* \\ D+L+P_2+R_2 \\ +Sd^* \end{array} \right\rangle$							

表現上の差異(対象の明確化。)

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

(クラスMC容器) (3/3)		許容応力 状態 <荷重> <状態>	許容限界*12 (ライナプレート) ライナプレートに生じる 強制ひずみに対する許容歪位置
耐震 クラス	S	III AS <III>	$\delta a = 0.5 \cdot \delta u$ *10
荷重の組合せ*1	$D+P+M+Sd^*$ $\langle D+L+P_1+R_1+T_1 \rangle$ $+Sd^*$		
	$D+P_L+M_L+Sd^*$ $\langle D+L+P_2+R_2+T_2 \rangle$ $+Sd^*$		
	$D+P+M+Ss$ $\langle D+L+P_1+R_1 \rangle$ $+Ss$		
		IV AS <IV>	
		$D+P_L+M_L+Sd^*$ $\langle D+L+P_2+R_2 \rangle$ $+Sd^*$	

①


耐震 クラス	(クラスMC容器) (2/3)	許容応力 状態 <荷重> <状態>	許容限界*11 (ライナプレート)		許容限界 (コンクリート部)			
			縦ひずみ 引張	縦ひずみ 圧縮	許容圧縮 応力度	許容せん断 応力度		
S	② $D+P+M+Sd^*$ $\langle D+L+P_1+R_1+Sd^* \rangle$ $D+P_L+M_L+Sd^*$ $\langle D+L+P_2+R_2+Sd^* \rangle$ $D+P+M+Sd^*$ $\langle D+L+P_1+R_1+T_1+Sd^* \rangle$ $D+P_L+M_L+Sd^*$ $\langle D+L+P_2+R_2+T_2+Sd^* \rangle$ $D+P+M+Ss$ $\langle D+L+P_1+R_1+Ss \rangle$ $D+P_L+M_L+Sd^*$ $\langle D+L+P_2+R_2+Sd^* \rangle$	III AS <III>	0.003	0.005	0.010	0.014		
						$\frac{2}{3} \cdot F_c$ $\frac{3}{4} \cdot F_c$	$1.5 \cdot (0.49 + \frac{F_c}{100})$ ②	
				IV AS <IV>				0.85 · Fc

①プラント固有(使用実態を反映。)

②プラント固有(KK7では、CCV規格に従い、熱荷重(T₁, T₂)を含む組合せの場合は3/4Fc, 含まない組合せの場合は2/3Fcとしている。)

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>注記*1 : CCV 規格による場合は、<>内の荷重状態及び荷重の組合せに対して右欄の許容限界を適用する。</p> <p>*2 : P₁は、冷却材喪失事故後 10⁻¹年後の最大内圧を考慮する。</p> <p>*3 : 3・Sを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。S_mはSと読み替える。) の簡易弾塑性解析を用いる。</p> <p>*4 : 設計・建設規格 PVB-3140(6)を満たすときは疲労解析不要。 ただし、PVB-3140(6)の「応力の全振幅」は「S_d又はS_s地震動による応力の全振幅」と読み替える。</p> <p>*5 : 運転状態 I, II において疲労解析を要しない場合は、地震動のみによる疲労累積係数を 1.0 以下とする。</p> <p>*6 : () 内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。</p> <p>*7 : 原子炉格納容器は冷却材喪失事故後の最終障壁となることから、構造体全体としての安全裕度を確認する意味で、冷却材喪失事故後の最大内圧との組合せを考慮する。</p> <p>*8 : 設計・建設規格 PVB-3111 に準じる場合は、純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比または 1.5 のいずれか小さい方の値 (α) を用いる。</p> <p>*9 : ライナプレート降伏時の荷重が、ライナアンカの最大荷重を超えない場合は、この限りではない。</p> <p>*10 : δ_aはライナアンカの許容変位量 (mm)、δ_uはライナアンカの破断変位量 (mm)。</p> <p>*11 : ライナプレートの機械的荷重に対する許容値は以下による。 ・貫通スリーブ及び付属物が取り付くライナプレートに対する許容応力度は、CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値を用いる。 ・付属物がライナプレートを通り抜けて取り付けられない場合の付属物の取付部分におけるライナプレート方向の板厚方向の引張荷重に対する許容引張応力は、CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値の 1/2 とする。</p> <p>*12 : CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値を用いることができる。</p>	<p>①プラント固有 (使用実態を反映。)</p> <p>②プラント固有 (CCV 規格の引用。)</p>

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2容器(クラスMC容器)) (1/3)

荷重の組合せ ^{*1}	許容応力状態 <荷重状態>	一次一般膜応力 S _y と0.6・S _u の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては1.2・Sとする。	一次膜応力+一次曲げ応力 左欄の1.5倍の値 ^{**}	許容限界 鋼製耐圧部		特別な応力限界 純せん断応力
				一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力	
D+P _L +M _L +S _d ^{*2} <D+L+P ₂ +R ₂ +T ₂ + S_d >	III ^A S <III>			3・S ^{*4} S _d 又はS _s 地 震動のみによる 応力振幅について評価する。		S _y ^{*7} (1.5・S _y)
D+P+M+S _s <D+L+P ₁ +R ₁ + S_s >	IV ^A S <IV>					
D+P _{SAL} +M _{SAL} +S _d ^{*3} <D+L+P ₃ +R ₃ + S_d >	V ^A S (V ^A Sと してIV ^A S <IV>の 許容限界 を用いる。)	構造上の連続な部分は0.6・S _y と不連続な部分はS _y と0.6・S _u の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては連続な部分は2・Sと0.6・S _u の小さい方、不連続な部分は1.2・Sとする。	左欄の1.5倍の値 ^{**}			
D+P _{SALL} +M _{SALL} +S _s <D+L+P ₄ +R ₄ + S_s >						S _u ^{*7} (1.5・S _u)


記載の適正化(対象の明確化。)

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>注記*1 : CCV 規格による場合は、<>内の荷重状態及び荷重の組合せに対して右欄の許容限界を適用する。</p> <p>*2 : P_Lは、冷却材喪失事故後 10⁻¹ 年後の最大内圧を考慮する。</p> <p>*3 : 重大事故等後の最高圧力、最高温度（最高圧力時の飽和温度）との組合せを考慮する。</p> <p>*4 : 3・Sを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。S_mはSと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。</p> <p>*5 : 設計・建設規格 PVB-3140(6)を満たすときは疲労解析不要。 ただし、PVB-3140(6)の「応力の全振幅」は「S_d又はS_s地震動による応力の全振幅」と読み替える。</p> <p>*6 : 運転状態 I、IIにおいて疲労解析を要しない場合は、地震動のみによる疲労累積係数を 1.0 以下とする。</p> <p>*7 : () 内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。</p> <p>*8 : 設計・建設規格 PVB-3111 に準じる場合は、純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比または 1.5 のいずれか小さい方の値 (α) を用いる。</p> <p>*9 : ライナプレート降伏時の荷重が、ライナアソカノ最大荷重を超えない場合は、この限りではない。</p> <p>*10 : δ_aはライナアソカノ許容変位量 (mm)、δ_uはライナアソカノ破断変位量 (mm)。</p> <p>*11 : ライナプレートの機械的荷重に対する許容値は以下による。 ・貫通部スリーブ及び付属物を取り付くライナプレートの許容応力度は、CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値を用いる。 ・付属物がライナプレートを通り抜けて取り付けられない場合の付属物の取付部分におけるライナプレートにおける引張荷重に対する許容引張応力は、CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値の 1/2 とする。</p> <p>*12 : CCV 規格 CVE-3651.1 の許容値を用いることができる。</p>	<p>①プラント固有 (使用実態を反映。)</p> <p>②記載の適正化 (CCV 規格の記載引用。)</p>

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


ハ、クラス2, 3 容器及び重大事故等クラス2 容器 (クラス2, 3 容器)
(クラス2 容器及びクラス3 容器)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*1		
			一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力 ピーク応力
S	^{*2} D+P _D +M _D +S _d *	III _A S	S _y と0.6・S _u の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	左欄の1.5倍の値	^{*3} S _d 又はS _s 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・S _y 以下であれば疲労解析は不要。
	D+P _D +M _D +S _s	IV _A S	0.6・S _u	左欄の1.5倍の値	

注記*1：座屈に対する評価が必要な場合には、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

*2：P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。

*3：2・S_yを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。S_mは2/3・S_yと読み替える。) の簡易弾塑性解析を用いる。

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


(重大事故等クラス2容器(クラス2, 3容器))

荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1		
		一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次+ ピーク応力
D + P _D + M _D + S _S	IV _A S	0.6・S _u	左欄の1.5倍の値	*2 S _S 地震動のみによる疲労解析を行い、 疲労累積係数が1.0以下であること。た だし、地震動のみによる一次+二次応力 の変動値が2・S _y 以下であれば疲労解析 は不要。
D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _S	V _A S (V _A Sとして右 に示すIV _A Sの許 容限界を用いる。)			

注記*1 : 座屈に必要な場合には、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

*2 : 2・S_yを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313を除く。S_mは2/3・S_yと読み替える。)の
簡易弾塑性解析を用いる。

*3 : 原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

二. クラス1管及び重大事故等クラス2管 (クラス1管)
(クラス1管)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	一次一般膜応力	許容限界		
				一次膜応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力
S	D+P+M+Sd*	III _A S	1.5・S _m ^{*2}	2.25・S _m ^{*3} ただし、ねじりによる応力が0.55・S _m を超える場合は、曲げとねじりによる応力について1.8・S _m とする。	3・S _m ^{*3, *4} Sd又はSs地震動のみによる応力振幅について評価する。	Sd又はSs地震動のみによる疲労解析を行い、運転状態I, IIにおける疲労累積係数との和が1.0以下であること。
	D+P _L +M _L +Sd ^{*1}	IV _A S	2・S _m ^{*2}	3・S _m ^{*3} ただし、ねじりによる応力が0.73・S _m を超える場合は、曲げとねじりによる応力について2.4・S _m とする。		
	D+P+M+Ss					


注記*1：非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態III_ASとする。

*2：軸力による全断面平均応力については、許容応力状態III_ASの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の値とする。

*3：サポート用ラグ等が配管に直接溶接されている場合、配管に発生する局部的応力についても応力評価を行う。

*4：3・S_mを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300(同PVB-3313を除く)又はPPB-3536(1), (2), (4)及び(5)の簡易弾塑性解析を用いる。

設計方針の差異(供用状態C, Dは強度評価側で要求される状態であり、強度評価側で実施する。)

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2管 (クラス1管))

荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		
		一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力
D+P+M+Ss	IVAS	2・Sm ^{*2}	3・Sm ^{*3} ただし、ねじりによる応力が0.73・Smを超えれば、曲げとねじりによる応力について2.4・Smとする。	3・Sm ^{*3, *4} Sd又はSs地振動のみによる応力振幅について評価する。
D+PL+ML+Sd ^{*1}				
D+PSAL+MSAL+Sd	VASとして右に示すIVASの許容限界を用いる。))			Sd又はSs地振動のみによる疲労解析を行い、運転状態I、IIにおける疲労累積係数との和が1.0以下であること。
D+PSALL+MSALL+Ss				

注記*1：非常用炉心冷却系に属する設備に対しては、許容応力状態ⅢASとする。
 *2：軸力による全断面平均応力については、許容応力状態ⅢASの一次一般膜応力の許容値 (1.5・Sm) の0.8倍の値とする。
 *3：サポート用ラグ等が配管に直接溶接されている場合、配管に発生する局部的応力についても応力評価を行う。
 *4：3・Smを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300(同 PVB-3313 を除く)又はPPB-3536(1)、(2)、(4)及び(5)の簡易弾塑性解析を用いる。

設計方針の差異 (供用状態 D は強度評価側で要求される状態であり、強度評価側で実施する。)

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

ホ. クラス2, 3管及び重大事故等クラス2管 (クラス2, 3管)
(クラス2, 3管)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		
			一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力 ピーク応力
S	$D + P_D + M_D + S_d^{*1}$	III _A S	^{*2} S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし、ASS及びHNAに ついては上記値と $1.2 \cdot S_y$ と の大きい方。	S_y ただし、ASS及びHNAに ついては上記値と $1.2 \cdot S_y$ と の大きい方。	^{*3} S_d 又は S_s 地震動のみによる疲労解 析を行い、疲労累積係数が1.0以下で あること。 ただし、地震動のみによる一次+二次 応力の変動値が $2 \cdot S_y$ 以下であれば疲 労解析は不要。
	$D + P_D + M_D + S_s$	IV _A S	$0.6 \cdot S_u^{*2}$	左欄の1.5倍の値	

注記*1 : P_D 及び M_D について、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。

*2 : 軸力による全断面平均応力については、許容応力状態III_ASの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の値とする。

*3 : $2 \cdot S_y$ を超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PPB-3536(1), (2), (4)及び(5) (ただし、 S_m は $2/3 \cdot S_y$ と読み替
える。) の簡易弾塑性解析を用いる。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2管(クラス2, 3管))

荷重の組合せ	許容応力状態	一次一般膜応力	許容限界	
			一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次+ピーク応力
D + P _D + M _D + S _S	IV _A S	0.6・S _u *1	左欄の1.5倍の値	** S _S 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。 ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・S _y 以下であれば疲労解析は不要
*3 D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _S	V _A S (V _A Sとして右に示すIV _A Sの許容限界を用いる。)			


注記*1 : 軸力による全断面平均応力については、許容応力状態Ⅲ_ASの一次一般膜応力の許容値 (S_yと0.6・S_uの小さい方。ただし、A_{SS}及びHNAについては上記値と1.2・S_uとの大きい方) の0.8倍の値とする。
 *2 : 2・S_yを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PPB-3536(1), (2), (4)及び(5) (ただし、S_mは2/3・S_yと読み替える。) の簡易弾塑性解析を用いる。
 *3 : 原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考										
		<p style="text-align: center;">へ、クラス4管及び重大事故等クラス2管（クラス4管） （クラス4管）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1994 1696 2071 1785">耐震クラス</th> <th data-bbox="1994 1381 2071 1470">荷重の組合せ</th> <th data-bbox="1994 1276 2071 1365">許容応力状態</th> <th data-bbox="1994 483 2071 1260">許容限界 一次一般膜応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2077 1696 2166 1785" rowspan="2">S</td> <td data-bbox="2077 1381 2166 1470">D + P_D + M_D + S d^{*1}</td> <td data-bbox="2077 1276 2166 1365">III_AS</td> <td data-bbox="2077 483 2166 1260" rowspan="2">地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポータのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。 ^{*2}</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2166 1381 2270 1470">D + P_D + M_D + S s</td> <td data-bbox="2166 1276 2270 1365">IV_AS</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV（L）の荷重を含むものとする。 *2：クラス4管であって非常用ガス処理系のように管を使用する場合、クラス2管の規定による。</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 一次一般膜応力	S	D + P _D + M _D + S d ^{*1}	III _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポータのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。 ^{*2}	D + P _D + M _D + S s	IV _A S	<p style="text-align: center;">設計方針の差異（J E A G 4 6 0 1 の引用。）</p>
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 一次一般膜応力										
S	D + P _D + M _D + S d ^{*1}	III _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポータのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。 ^{*2}										
	D + P _D + M _D + S s	IV _A S											

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考											
		<table border="1" data-bbox="1863 445 2377 1766"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1863 445 1947 1276">(重大事故等クラス2管(クラス4管))</th> <th data-bbox="1947 445 2030 1276">許容応力 一次一般機応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1863 1276 1947 1419">荷重の組合せ</td> <td data-bbox="1947 1276 2030 1419">許容応力 状態</td> <td data-bbox="2030 1276 2377 1419"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1863 1419 1947 1766">D+P_D+M_D+S_S</td> <td data-bbox="1947 1419 2030 1766">IV_AS</td> <td data-bbox="2030 1419 2377 1766" rowspan="2">地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1863 1766 1947 1860">D+P_{SAD}+M_{SAD}+S_S *1</td> <td data-bbox="1947 1766 2030 1860">V_AS (V_ASとして右に示すIV_ASの許容限界を用いる。)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2377 829 2418 1766">注記*1：原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。</p>	(重大事故等クラス2管(クラス4管))		許容応力 一次一般機応力	荷重の組合せ	許容応力 状態		D+P _D +M _D +S _S	IV _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。	D+P _{SAD} +M _{SAD} +S _S *1	V _A S (V _A Sとして右に示すIV _A Sの許容限界を用いる。)	
(重大事故等クラス2管(クラス4管))		許容応力 一次一般機応力												
荷重の組合せ	許容応力 状態													
D+P _D +M _D +S _S	IV _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。												
D+P _{SAD} +M _{SAD} +S _S *1	V _A S (V _A Sとして右に示すIV _A Sの許容限界を用いる。)													


赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

ト. クラス1ポンプ及び重大事故等クラス2ポンプ (クラス1ポンプ)
(クラス1ポンプ)

耐震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	一次一般応力 S_y と $\frac{2}{3} \cdot S_u$ の小さい 方。 ただし、ASS及びHN Aについては $1.2 \cdot S_m$ と する。	許容限界		
				一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力
S	D+P+M+Sd*	III _A S	左欄の1.5倍の値	左欄の1.5倍の値	Sd又はS _s 地震動 のみによる疲労解析 を行い、疲労累積係数 が1.0以下であるこ と。	
	D+P _L +M _L +Sd* ^{*1}	IV _A S	$\frac{2}{3} \cdot S_u$ ただし、ASS及びHN Aについては $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と 2.4・S _m の小さい方。	3・S _m *2 Sd又はS _s 地震動 のみによる応力振幅 について評価する。	Sd又はS _s 地震動 のみによる疲労解析 を行い、疲労累積係数 が1.0以下であるこ と。	
	D+P+M+S _s		左欄の1.5倍の値			

注記*1 : 非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態III_ASとし、それ以外の設備に対しては許容応力状態IV_ASとする。

*2 : 3・S_mを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313を除く。) の簡易弾塑性解析を用いる。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

--	--

(重大事故等クラス2ポンプ (クラス1ポンプ))

荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		
		一次一般繰応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力
$D+P_L+M_L+S_d$ *1	IVAS	$\frac{2}{3} \cdot S_u$ ただし、ASS及びHNAについては $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	左欄の1.5倍の値	3・ S_m *2 Sd又はSs地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であると。
$D+P+M+S_s$				
$D+P_{SAL}+M_{SAL}+S_d$	VAS (VASとして右に示すIVASの許容限界を用いる。)			Sd又はSs地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であると。
$D+P_{SALL}+M_{SALL}+S_s$				

注記*1：非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態ⅢASとし、それ以外の設備に対しては許容応力状態ⅣASとする。
*2：3・ S_m を超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313を除く。) の簡易弾塑性解析を用いる。

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

チ. クラス2ポンプ, クラス3ポンプ, その他のポンプ及び重大事故等クラス2ポンプ (クラス2, 3, その他のポンプ)
(クラス2ポンプ, クラス3ポンプ, その他のポンプ)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		
			一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力 ピーク応力
S	$D + P_D + M_D + S_d^*$ *1	III _A S	S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし, ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	左欄の1.5倍の値	*2 S _d 又はS _s 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が $2 \cdot S_y$ 以下であれば疲労解析は不要
	$D + P_D + M_D + S_s$	IV _A S	$0.6 \cdot S_u$	左欄の1.5倍の値	

注記*1 : P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。
*2 : 2・S_yを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。S_mは 2/3・S_y と読み替える。) の簡易弾塑性解析を用いる。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考															
		<p style="text-align: center;">(重大事故等クラス2ポンプ (クラス2ポンプ, クラス3ポンプ, その他のポンプ))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次膜応力+一次曲げ応力</th> <th>一次+二次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$D + P_D + M_D + S_s$</td> <td>IV_{AS}</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">$0.6 \cdot S_u$</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">左欄の1.5倍の値</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">*1 S_s地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が$2 \cdot S_y$以下であれば疲労解析は不要。</td> </tr> <tr> <td>$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$</td> <td>$V_{AS}$ (V_{AS}として右に示すIV_{AS}の許容限界を用いる。)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : $2 \cdot S_y$を超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313を除く。Smは$2/3 \cdot S_y$と読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。</p>	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界			一次一般膜応力	一次膜応力+一次曲げ応力	一次+二次応力	$D + P_D + M_D + S_s$	IV_{AS}	$0.6 \cdot S_u$	左欄の1.5倍の値	*1 S_s 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が $2 \cdot S_y$ 以下であれば疲労解析は不要。	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V_{AS} (V_{AS} として右に示す IV_{AS} の許容限界を用いる。)	
荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界																
		一次一般膜応力	一次膜応力+一次曲げ応力	一次+二次応力														
$D + P_D + M_D + S_s$	IV_{AS}	$0.6 \cdot S_u$	左欄の1.5倍の値	*1 S_s 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が $2 \cdot S_y$ 以下であれば疲労解析は不要。														
$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V_{AS} (V_{AS} として右に示す IV_{AS} の許容限界を用いる。)																	

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																								
		<p style="text-align: center;">リ. クラス1弁(弁箱)及び重大事故等クラス2弁(クラス1弁(弁箱)) (クラス1弁(弁箱))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">耐震クラス</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">許容応力状態</th> <th colspan="3" style="width: 50%;">許容限界</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">一次一般膜応力</th> <th style="width: 15%;">一次+二次応力</th> <th style="width: 20%;">一次+二次+ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">D+P+M+S d *</td> <td style="text-align: center;">III_AS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D+P_L+M_L+S d *^{*1}</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">IV_AS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">*2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D+P+M+S s</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : 非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態III_ASとし、それ以外の設備に対しては許容応力状態IV_ASとする。 *2 : 外径が115mm以下の管に接続される弁のうち、特に大きな駆動部を有する電動弁、空気作動弁については、設計・建設規格 VVB-3330 の評価を行う。ただし、地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられているものは、この限りではない。</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界			一次一般膜応力	一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力	S	D+P+M+S d *	III _A S				D+P _L +M _L +S d * ^{*1}	IV _A S			*2	D+P+M+S s				
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態				許容限界																					
			一次一般膜応力	一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力																						
S	D+P+M+S d *	III _A S																									
	D+P _L +M _L +S d * ^{*1}	IV _A S			*2																						
	D+P+M+S s																										

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																										
		<p style="text-align: center;">(重大事故等クラス2弁(クラス1弁(弁箱)))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次+二次応力</th> <th>一次+二次+ ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$D + P_L + M_L + S_d^{*1}$</td> <td rowspan="2">IVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>$D + P + M + S_s$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_d$</td> <td rowspan="2">VAS (VASとして右 に示すIVASの許 容限界を用いる。)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$</td> <td></td> <td></td> <td>*2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態Ⅲ_{AS}とし、それ以外の設備に対しては許容応力状態Ⅳ_{AS}とする。 *2：外径が115mm以下の管に接続される弁のうち、特に大きな駆動部を有する電動弁、空気作動弁については、設計・建設規格 VVB-3330 の 評価を行う。ただし、地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられているものは、この限りではない。</p>	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界			一次一般膜応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力	$D + P_L + M_L + S_d^{*1}$	IVAS				$D + P + M + S_s$				$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_d$	VAS (VASとして右 に示すIVASの許 容限界を用いる。)				$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$			*2	
荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界																											
		一次一般膜応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力																									
$D + P_L + M_L + S_d^{*1}$	IVAS																												
$D + P + M + S_s$																													
$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_d$	VAS (VASとして右 に示すIVASの許 容限界を用いる。)																												
$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$				*2																									

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--

--	--	--	--

ス、クラス2弁（弁箱）及び重大事故等クラス2弁（クラス2弁（弁箱））
（クラス2弁（弁箱））

耐震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界		
			一次一般応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力
S	D + P _D + M _D + S d ^{*1}	III _A S			
	D + P _D + M _D + S s	IV _A S		————— ^{*2}	

注記*1：P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV（L）の荷重を含むものとする。
*2：バルブの内厚が接続配管と同等の場合で、特に大きな駆動部を有する電動弁、空気作動弁については、設計・建設規格 VVB-3330 の評価を行う。ただし、地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられているものは、この限りではない。

--	--	--	--

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																						
		<p style="text-align: center;">(重大事故等クラス2弁(クラス2弁(弁箱))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">許容応力状態</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">許容限界</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">一次一般膜応力</th> <th style="width: 15%;">一次応力</th> <th style="width: 15%;">一次+二次応力</th> <th style="width: 15%;">一次+二次+ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D + P_D + M_D + S_S</td> <td style="text-align: center;">IV_{AS}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_S^{*2}</td> <td style="text-align: center;">V_{AS} (V_{AS}として右に示すIV_{AS}の許容限界を用いる。)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—————</td> <td></td> <td style="text-align: center;">*1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : パルプの内厚が接続配管と同等の場合で、特に大きな駆動部を有する電動弁、空気作動弁については、設計・建設規格 VVB-3330 の評価を行う。ただし、地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられているものは、この限りではない。 *2 : 原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。</p>	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界				一次一般膜応力	一次応力	一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力	D + P _D + M _D + S _S	IV _{AS}					D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _S ^{*2}	V _{AS} (V _{AS} として右に示すIV _{AS} の許容限界を用いる。)		—————		*1	
荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界																							
		一次一般膜応力	一次応力	一次+二次応力	一次+二次+ピーク応力																				
D + P _D + M _D + S _S	IV _{AS}																								
D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _S ^{*2}	V _{AS} (V _{AS} として右に示すIV _{AS} の許容限界を用いる。)		—————		*1																				

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

ル. 炉心支持構造物
(設計基準対象施設)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 (ボルト等以外)		特別な応力限界		許容限界 (ボルト等)			
			一次一般膜応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	純せん断応力	ねじり応力	一次一般膜応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	一次+二次応力	
S	D+P+M+Sd*	III _A S	1.5・S _m *1	左欄の1.5倍の値*1	0.9・S _m	1.5・S _y (2.25・S _y)*2	1.2・S _m	1.5・S _m *1 ただし、S _u >690MPaの材料に対しては、 ①一次膜応力と二次膜応力を加えて求めた膜応力強さは、0.9・S _y と $\frac{2}{3}$ ・S _u の小さい方。 ②一次応力と二次応力を加えて求めた応力強さは、0.9・S _{yo}	左欄の値 1.5倍の値	—
	D+P _L +M _L +Sd*	IV _A S	$\frac{2}{3}$ ・S _u *3 ただし、ASS及びHNAについては、 $\frac{2}{3}$ ・S _u と2.4・S _m の小さい方。	左欄の1.5倍の値*3	1.2・S _m	2・S _y (3・S _y)*2	1.6・S _m	$\frac{2}{3}$ ・S _u *3 ただし、ASS及びHNAについては、 $\frac{2}{3}$ ・S _u と2.4・S _m の小さい方。	左欄の値 1.5倍の値	—
	D+P+M+Ss									

注記*1：設計・建設規格 CSS-3160(2)の崩壊荷重の下限に基づき評価を適用する場合は、この限りではない。
 *2：()内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。
 *3：設計・建設規格 CSS-3160(3)の崩壊荷重の下限に基づき評価を適用する場合は、この限りではない。
 *4：座屈に対する評価が必要な場合には、クラスMC容器的座屈に対する評価式による。

赤字： 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色： 前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--

(重大事故等対処施設)

荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 (ボルト等以外)			許容限界 (ボルト等)		
		一次一般膜応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	特別な応力限界 純せん断応力	ねじり応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力
D + P _L + M _L + S _d *	IV _{AS}	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	1.2・S _m	1.6・S _m	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	—
D + P + M + S _s							
D + P _{SAL} + M _{SAL} + S _d	V _{AS} (V _{AS} として右に示すIV _{AS} の許容限界を用いる。)	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	1.2・S _m	1.6・S _m	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし、ASS及びHNAに ついては、 $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	—
D + P _{SALL} + M _{SALL} + S _s							

注記*1：設計・建設規格 CSS-3160(3)の崩壊荷重の下限に基づく評価を適用する場合は、この限りではない。
 *2：()内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。
 *3：座屈に対する評価が必要な場合には、クラスM/C容器の座屈に対する評価式による。

--	--	--	--

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--


7. 炉内構造物
(設計基準対象施設)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 (ボルト等以外)		許容限界 (ボルト等)	
			一次一般膜応力 + 一次曲げ応力	特別な応力限界 純せん断応力	ねじり 応力	一次一般膜 応力+一次 曲げ応力
S	D + P _D + M _D + S d ^{*1}	III _A S	1.5・S _m ^{*2}	0.9・S _m	1.5・S _y ^{*3} (2.25・S _y)	1.5・S _m ^{*2} ただし、S _u >690MPaの材料に対しては 1.5倍の値
		IV _A S	左欄の1.5倍の値 ^{*2}	1.2・S _m	2・S _y ^{*3} (3・S _y)	①一次膜応力と二次膜応力を加えて求めた膜応力強さは、0.9・S _y と $\frac{2}{3}$ ・S _u の小さい方。 ②一次応力と二次応力を加えて求めた応力強さは、0.9・S _{y_o}
	D + P _D + M _D + S s	IV _A S	$\frac{2}{3}$ ・S _u ^{*4} ただし、ASS及びHNASについては、 $\frac{2}{3}$ ・S _u と2.4・S _m の小さい方。	1.2・S _m	左欄の1.5倍の値 ^{*4}	$\frac{2}{3}$ ・S _u ^{*4} ただし、ASS及びHNASについては、 $\frac{2}{3}$ ・S _u と2.4・S _m の小さい方。

注記*1 : P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。
 *2 : 設計・建設規格 CSS-3160 (2) の崩壊荷重の下限に基づく評価を適用する場合は、この限りではない。
 *3 : () 内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。
 *4 : 設計・建設規格 CSS-3160 (3) の崩壊荷重の下限に基づく評価を適用する場合は、この限りではない。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																		
		<p>(重大事故等対処施設)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="3">許容限界 (ボルト等以外)</th> <th colspan="3">許容限界 (ボルト等)</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次一般膜応力+一次曲げ応力</th> <th>特別な応力限界 純せん断応力</th> <th>ねじり応力</th> <th>一次一般膜応力+一次曲げ応力</th> <th>一次+二次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">D + P_D + M_D + S_S</td> <td>IV_{AS}</td> <td>$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。</td> <td>$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。</td> <td>左欄の 1.5倍の値</td> <td>$2 \cdot S_y$ ($3 \cdot S_y$)</td> <td>$1.6 \cdot S_m$</td> <td>$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, AS S及びHN Aについて は $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$の 小さい方。</td> <td>左欄の 1.5倍の値</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>V_{AS} (V_{AS}とし て右に示す IV_{AS}の許容 限界を用い る。)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : 設計・建設規格 CSS-3160(3)の崩壊荷重の下限に基づく評価を適用する場合は、この限りではない。 *2 : () 内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。</p>	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 (ボルト等以外)			許容限界 (ボルト等)			一次一般膜応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	特別な応力限界 純せん断応力	ねじり応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	一次+二次応力	D + P _D + M _D + S _S	IV _{AS}	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	左欄の 1.5倍の値	$2 \cdot S_y$ ($3 \cdot S_y$)	$1.6 \cdot S_m$	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, AS S及びHN Aについて は $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の 小さい方。	左欄の 1.5倍の値	—	V _{AS} (V _{AS} とし て右に示す IV _{AS} の許容 限界を用い る。)										
荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界 (ボルト等以外)			許容限界 (ボルト等)																																
		一次一般膜応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	特別な応力限界 純せん断応力	ねじり応力	一次一般膜応力+一次曲げ応力	一次+二次応力																														
D + P _D + M _D + S _S	IV _{AS}	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, ASS 及びHNAに ついては, $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の小さい方。	左欄の 1.5倍の値	$2 \cdot S_y$ ($3 \cdot S_y$)	$1.6 \cdot S_m$	$\frac{2}{3} \cdot S_u^{*1}$ ただし, AS S及びHN Aについて は $\frac{2}{3} \cdot S_u$ と $2.4 \cdot S_m$ の 小さい方。	左欄の 1.5倍の値	—																												
	V _{AS} (V _{AS} とし て右に示す IV _{AS} の許容 限界を用い る。)																																				

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

ワ. クラス1支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物 (クラス1支持構造物)
(クラス1支持構造物)

耐震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1, *2, *3 (ボルト等以外)						許容限界*2, *4 (ボルト等)		形式試験に よる場合			
			一次応力			一次+二次応力			一次応力					
			引張	せん断	圧縮	引張	せん断	曲げ	支圧	せん断		引張	せん断	
S	D+P+M+Sd*	ⅢAS	1.5・f _t	1.5・f _v	1.5・f _c	1.5・f _p	3・f _t	3・f _v	3・f _c	1.5・f _p	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _v	許容荷重
			1.5・f _t	1.5・f _v	1.5・f _c	1.5・f _p	3・f _t	3・f _v	3・f _c	1.5・f _p	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _v	
	D+P _L +M _L +Sd*	ⅣAS	1.5・f _t *	1.5・f _v *	1.5・f _c *	1.5・f _p *	3・f _t	3・f _v	3・f _c	1.5・f _p	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _v	$\frac{1}{2} \cdot \frac{S_d}{S_{y1}}$
	D+P+M+Ss													$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_d}{S_{y1}}$

注記*1 鋼構造設計規程 (日本建築学会 2005 改定) 等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、振付状態等のゆらぎ等を考慮して、ⅢASの許容応力を一次引張応力に対してはf_t、一次せん断応力に対してはf_v、薄肉円筒形状のものとして応力評価を行う。
 *5 : 薄肉円筒形状のものとして、またⅣAS→ⅢASとして応力評価を行う。
 *6 : すみ肉溶接部については最大応力に対して1.5・f_tとする。
 *7 : 設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めたf_tとする。
 *8 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *9 : 非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、許容応力状態ⅢASとする。

設計方針の差異 (適用規格の違い。以下同様。)

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

カ. クラスMC支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物 (クラスMC支持構造物)
(クラスMC支持構造物)

耐 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1, *2, *3 (ボルト等以外)										許容限界*2, *4 (ボルト等)	形式試験に よる場合										
			一次応力					一次+二次応力							一次応力									
			引張	せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張 圧縮	せん断	曲げ	支圧	座屈			せん断	引張	せん断							
S	D+P+M+S d*	III A S	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{y,d}}{S_{y,t}}$
	D+P _L +M _L +S d*	IV A S	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_{y,d}}{S_{y,t}}$
	D+P+M+S s																							
	D+P _L +M _L +S d*																							

注記*1 鋼構造設計規程(日本建築学会 2005 改定)等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、III A S の許容応力を一次引張応力に対しては f_t、一次せん断応力に対しては f_s とし、また IV A S → III A S として応力評価を行う。
 *5 : 薄肉円筒形状のものでの評価にあっては、クラスMC容器的座屈に対する評価式による。
 *6 : P_Lは、冷却材喪失事故後10-1年後の最大内圧を考慮する。
 *7 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_sとする。
 *8 : 設計・建設規程 SSB-3121.1(4)により求めた f_sとする。
 *9 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *10 : 原子炉格納容器は冷却材喪失事故後の最終隔壁となることから、構造体全体としての安全裕度を確保する意味で、冷却材喪失事故後の最大内圧との組合せを考慮する。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2支持構造物(クラスMC支持構造物))

荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1,*2,*3 (ボルト等以外)						許容限界*2,*4 (ボルト等)			形式試験に よる場合			
		一次応力			一次+二次応力			一次応力						
		引張	せん断	圧縮	引張 圧縮	せん断	曲げ	支圧	座屈	引張		せん断	許容荷重	
D+P _L +M _L +S _d *6	ⅢAS	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _p	3・f _t	3・f _s	3・f _s	1.5・f _p	1.5・f _t	1.5・f _s	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{y,t}}{S_{y,c}}$
D+P+M+S _s	ⅣAS													
D+P _{SALL} +M _{SALL} +S _d *10	VAS (VASとし て右に示す ⅣASの許容 限界を用い る。)	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _p	S _d 又はS _s 地震 動のみによる応力 振幅について評価 する。			1.5・f _p	1.5・f _t	1.5・f _s	$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_{y,t}}{S_{y,c}}$

注記*1 鋼構造設計規程(日本建築学会 2005 改定)等の幅厚比の制限を満足させる。

*2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*3 : 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。

*4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものは1.5・f_tとする。

*5 : 薄肉円筒形状のもの(座屈の評価にあつては、クラスMC容器の座屈に対する評価式による)。

*6 : P_Lは、冷却材喪失事故後10⁻⁴年後の最大内圧を考慮する。

*7 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_tとする。

*8 : 設計・建設規程 SSB-3121.1(4)により求めた f_sとする。

*9 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。

*10 : 重大事故等後の最高圧力、最高温度(最高圧力時の飽和温度)との組合せを考慮する。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

ヨ. クラス2, 3支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物(クラス2, 3支持構造物)
(クラス2, 3支持構造物)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*1, *2, *3 (ボルト等以外)										許容限界*2, *4 (ボルト等) 一次応力	形式試験による場合			
			一次応力					一次+二次応力									
			引張	せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張圧縮	せん断	曲げ	支圧	座屈			引張	せん断	
S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	1.5・f _t	1.5・f _v	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _s	3・f _s	3・f _s	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _p	1.5・f _t	1.5・f _t	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{yL}}{S_{yT}}$
		Ⅳ _A S	1.5・f _t *	1.5・f _v *	1.5・f _c *	1.5・f _b *	1.5・f _s *	(S _d 又はS _s 地震動のみによる応力振幅について評価する。)					1.5・f _p *	1.5・f _p *	1.5・f _p *	1.5・f _t *	$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_{yL}}{S_{yT}}$

注記*1 : 鋼構造設計規程 (日本建築学会 2005 改定) 等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であっても耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、Ⅲ_ASの許容応力を一次引張応力に対してはf_t、一次せん断応力に対してはf_vとし、またⅣ_AS→Ⅲ_ASとして応力評価を行う。
 *5 : 薄肉円筒形状のもの座屈の評価にあつては、クラスMC容器的座屈に対する評価式による。
 *6 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_sとする。
 *7 : 設計・確認規程 SSB-312L.1(4)により求めたf_sとする。
 *8 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *9 : P_D及びM_Dについて、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、運転状態Ⅳ(L)の荷重を含むものとする。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2支持構造物(クラス2, 3支持構造物))

荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1, *2, *3 (ボルト等以外)									許容限界*4 (ボルト等)	形式試験に よる場合			
		一次応力			一次+二次応力			一次応力							
		引張 せん断	圧縮 曲げ	支圧 曲げ	引張 せん断	せん断 曲げ	支圧 曲げ	引張 せん断	せん断 曲げ	支圧 曲げ			引張 せん断	せん断 曲げ	
D+P _D +M _b +S _s	IV _A S				3・f _t	3・f _b	3・f _t	3・f _b	3・f _t	3・f _b	3・f _t	3・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	T _L ・0.6・ $\frac{S_y}{S_y}$
D+P _{SAD} +M _{SAD} +S _s	V _A S (V _A Sとして 右に示す IV _A Sの許容 限界を用い る。)	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b

注記*1 鋼構造設計規程 (日本建築学会 2005 改正) 等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、IV_AS→III_AS (一次引張応力に対しては1.5・f_t、一次せん断応力に対しては1.5・f_b)として応力評価を行う。
 *5 : 薄肉円筒形状のもの座屈の評価にあつては、クラスMC容器的座屈に対する評価式による。
 *6 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_tとする。
 *7 : 設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めたf_bとする。
 *8 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *9 : 原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

タ、その他の支持構造物
(設計基準対象施設)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*1、*2、*3、*10 (ボルト等以外)						許容限界*2、*4 (ボルト等)	形式試験による場合								
			一次応力			一次+二次応力					一次応力							
			引張	せん断	圧縮	引張	せん断	曲げ				支圧	せん断					
S	D+P ₀ +M ₀ +S d*	III A S	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _p	3・f _t	3・f _s	3・f _b	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _p	1.5・f _t	1.5・f _s	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{y,d}}{S_{y,t}}$
			1.5・f _t *	1.5・f _s *	1.5・f _c *	1.5・f _b *	1.5・f _p *	(S d又はS s地震動)のみによる応力振幅について評価する。	又は 1.5・f _p *	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _p	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b

注記*1 鋼構造設計規程(日本建築学会 2005 改定)等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : 前圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、III A S の許容応力を一次引張応力に対しては f_t、一次せん断応力に対しては f_s として、また IV A S → III A S として応力評価を行う。
 *5 : 薄肉円筒形状のものに適用する。クラックの発生は、クラックの発生による応力評価を行う。
 *6 : すみ肉溶接部については最大応力に対して 1.5・f_t とする。
 *7 : 設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めた f_t とする。
 *8 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *9 : P₀及びM₀については、非常用炉心冷却系等に属する設備に対しては、運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。
 *10 : 電気計装設備、換気空調設備の評価においても適用する。

①設計方針の差異 (J E A G 4 6 0 1 の引用。)

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1, *2, *3, *10 (ボルト等以外)										許容限界*2, *4 (ボルト等)		形式試験に よる場合			
		一次応力					一次+二次応力					一次応力					
		引張 せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張 圧縮	せん断	曲げ	支圧	座屈	引張	せん断					
D+P _D +M _D +S	IVAS					3・f _t	3・f _t	3・f _b	1.5・f _p	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	許容荷重
D+P _{SAD} +M _{SAD} +S	IVASの許容 限界を用い る。)	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	1.5・f _t	3・f _b	1.5・f _p	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _b	$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_y}{S_y}$

注記*1：鋼構造設計規準（日本建築学会 2005 改定）等の幅厚比の制限を満足させる。
 *2：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3：耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。
 *4：コンクリートに埋込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、IVAS→ⅢAS（一次引張応力に対しては1.5・f_t、一次せん断応力に対しては1.5・f_b）として応力評価を行う。
 *5：薄肉円筒形状のもの座屈の評価にあつては、クラスMC容器的座屈に対する評価式による。
 *6：すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_tとする。
 *7：設計・積設規格 SSB-3121.1(4)により求めた f_b とする。
 *8：自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *9：原子炉格納容器内の設備については、原子炉格納容器の最高使用圧力を考慮する。
 *10：電気計装設備、換気空調設備の評価においても準用する。

赤字： 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色： 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7には同設備がない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7には同設備がない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7には同設備がない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7には同設備がない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7には同設備がない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																								
		<p>㊦. クラス1 耐圧部テンションボルト（容器以外）及び重大事故等クラス2 耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス1 耐圧部テンションボルト（容器以外））</p> <p>（クラス1 耐圧部テンションボルト（容器以外））</p> <table border="1" data-bbox="1884 441 2300 619"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐 震 クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th>許容限界</th> </tr> <tr> <th>平均引張応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">S</td> <td>D+P+M+S d*</td> <td rowspan="2">ⅢAS</td> <td rowspan="2">1.5・S_m <small>注 2 注 3</small></td> </tr> <tr> <td>D+P_L+M_L+S d*</td> </tr> <tr> <td>D+P+M+S s</td> <td>ⅣAS</td> <td>2・S_m <small>注 2 注 3</small></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 非常用炉心冷却系統に基ずる設備に対して詳細を行う。 *2: 使用圧力及び外荷重を考慮する。 *3: クラス1 容器耐圧部テンションボルトと同等の詳細解析を行う場合、クラス1 容器耐圧部テンションボルトの許容応力を用いることができる。 *4: クラス1 ポンプの耐圧部テンションボルトにあたっては、S_mをSと読み替える。</p> <p>（重大事故等クラス2 耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス1 耐圧部テンションボルト（容器以外）））</p> <table border="1" data-bbox="1884 976 2329 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th>許容限界</th> </tr> <tr> <th>平均引張応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D+P+M+S s</td> <td>ⅣAS</td> <td rowspan="3">2・S_m <small>注 2 注 3</small></td> </tr> <tr> <td>D+P_{SAL}+M_{SAL}+S d</td> <td>VAS</td> </tr> <tr> <td>D+P_{SALL}+M_{SALL}+S s</td> <td>(VASとして右に示すⅣASの許容限界を用いる。)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 使用圧力及び外荷重を考慮する。 *2: クラス1 容器耐圧部テンションボルトと同等の詳細解析を行う場合、クラス1 容器耐圧部テンションボルトの許容応力を用いることができる。 *3: クラス1 ポンプの耐圧部テンションボルトにあたっては、S_mをSと読み替える。</p>	耐 震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界	平均引張応力	S	D+P+M+S d*	ⅢAS	1.5・S _m <small>注 2 注 3</small>	D+P _L +M _L +S d*	D+P+M+S s	ⅣAS	2・S _m <small>注 2 注 3</small>	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界	平均引張応力	D+P+M+S s	ⅣAS	2・S _m <small>注 2 注 3</small>	D+P _{SAL} +M _{SAL} +S d	VAS	D+P _{SALL} +M _{SALL} +S s	(VASとして右に示すⅣASの許容限界を用いる。)	<p>表現上の差異（図書内での表現を統一させた。）</p>
耐 震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態				許容限界																					
			平均引張応力																								
S	D+P+M+S d*	ⅢAS	1.5・S _m <small>注 2 注 3</small>																								
	D+P _L +M _L +S d*																										
	D+P+M+S s	ⅣAS	2・S _m <small>注 2 注 3</small>																								
荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界																									
		平均引張応力																									
D+P+M+S s	ⅣAS	2・S _m <small>注 2 注 3</small>																									
D+P _{SAL} +M _{SAL} +S d	VAS																										
D+P _{SALL} +M _{SALL} +S s	(VASとして右に示すⅣASの許容限界を用いる。)																										

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																					
		<p>2. クラス2, 3 耐圧部テンションボルト及び重大事故等クラス2 耐圧部テンションボルト (クラス2, 3 耐圧部テンションボルト)</p> <p>(クラス2, 3 耐圧部テンションボルト)</p> <table border="1" data-bbox="1884 472 2300 598"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐 震 クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th>許容限界</th> </tr> <tr> <th>平均引張応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>$D+P_D+M_D+S d^{*1}$</td> <td>III A S</td> <td>$1.5 \cdot S^{*2}$</td> </tr> <tr> <td>$D+P_D+M_D+S s$</td> <td>IV A S</td> <td>$2 \cdot S^{*2}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : P_D及びM_Dについて、非常用伊心冷却系等に属する設備に対しては運転状態IV (L) の荷重を含むものとする。 *2 : 使用圧力及び外荷重を考慮する。 *3 : 継手接続部 (配管等) の許容応力から定まる荷重が作用するものと仮定した場合において、耐圧部テンションボルトの応力が上記の許容応力を満たすことを確認するときは、発生応力に対する評価を行うことを要しない。 評価方法としては、「配管の応力解析を用いる方法」等がある。</p> <p>(重大事故等クラス2 耐圧部テンションボルト (クラス2, 3 耐圧部テンションボルト))</p> <table border="1" data-bbox="1914 934 2270 1123"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th>許容限界</th> </tr> <tr> <th>平均引張応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$D+P_D+M_D+S s$</td> <td>IV A S</td> <td rowspan="2">$2 \cdot S^{*1,*2}$</td> </tr> <tr> <td>$D+P_{sAD}+M_{sAD}+S s$</td> <td>V A S (V A Sと して右に示 すIV A Sの 許容限界を 用いる。)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : 使用圧力及び外荷重を考慮する。 *2 : 継手接続部 (配管等) の許容応力から定まる荷重が作用するものと仮定した場合において、耐圧部テンションボルトの応力が上記の許容応力を満たすことを確認するときは、発生応力に対する評価を行うことを要しない。 評価方法としては、「配管の応力解析を用いる方法」等がある。</p>	耐 震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界	平均引張応力	S	$D+P_D+M_D+S d^{*1}$	III A S	$1.5 \cdot S^{*2}$	$D+P_D+M_D+S s$	IV A S	$2 \cdot S^{*2}$	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界	平均引張応力	$D+P_D+M_D+S s$	IV A S	$2 \cdot S^{*1,*2}$	$D+P_{sAD}+M_{sAD}+S s$	V A S (V A Sと して右に示 すIV A Sの 許容限界を 用いる。)	
耐 震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態				許容限界																		
			平均引張応力																					
S	$D+P_D+M_D+S d^{*1}$	III A S	$1.5 \cdot S^{*2}$																					
	$D+P_D+M_D+S s$	IV A S	$2 \cdot S^{*2}$																					
荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界																						
		平均引張応力																						
$D+P_D+M_D+S s$	IV A S	$2 \cdot S^{*1,*2}$																						
$D+P_{sAD}+M_{sAD}+S s$	V A S (V A Sと して右に示 すIV A Sの 許容限界を 用いる。)																							

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>ㄨ. 埋込金物</p> <p>荷重の組合せに対する許容応力状態は、埋込金物が支持する支持構造物と同等とする。また、以下では、設計基準対象施設の許容限界を示すが、重大事故等対処施設における許容応力状態V_{AS}の許容限界については、許容応力状態IV_{AS}の許容限界と読み替える。</p> <p>(イ) 鋼構造物の許容応力 鋼構造物の許容応力は次による。</p> <p>i. 板、スタッド等は、その他の支持構造物（ボルト等以外）の規定による。</p> <p>ii. アンカボルトは、その他の支持構造物（ボルト等）の規定による。</p> <p>(ロ) コンクリート部の許容基準 コンクリート部の強度評価における許容荷重はJ E A G 4 6 0 1 -1991 追補版に基づき、次の通りとする。また、アンカ部にじん性が要求される場合にあつては、原則として基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。</p> <p>i. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価</p> <p>(i) コンクリートにせん断補強筋がない場合 荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は、以下に示すコンクリート部の引張荷重に対する許容値以下となるようにする。</p> $p \leq p_a = \min(p_{a1}, p_{a2})$ <p>ここに</p> $p_{a1} = 0.31 \cdot K_1 \cdot A_c \cdot \sqrt{F_c}$ $p_{a2} = K_2 \cdot \alpha_c \cdot A_0 \cdot F_c$ <p>p : 基礎ボルト1本当たりの引張荷重 (N) p_a : 基礎ボルト1本当たりのコンクリート部の許容引張荷重 (N) p_{a1} : コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基礎ボルト1本当たりの許容引張荷重 (N) p_{a2} : 基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧破壊する場合の基礎ボルト1本当たりの許容引張荷重 (N) K_1 : コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 K_2 : 支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²) A_c : コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積 (mm²) α_c : 支圧面積と有効投影面積から定まる定数, $= \sqrt{A_c/A_0}$ かつ</p>	<p>表現上の差異 (J E A G 4 6 0 1 の引用。)</p>


赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考														
		<p>10 以下</p> <p>A_0 : 支圧面積 (mm²)</p> <p>また、各許容応力状態に対するコーン状破壊耐力及び支圧破壊耐力の低減係数 (K_1及びK_2) の値を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1745 445 2499 625"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_1)</th> <th>支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>$D+P_D+M_D+S d^*$</td> <td>III_AS</td> <td>0.45</td> <td>2/3</td> </tr> <tr> <td>$D+P_D+M_D+S s$</td> <td>IV_AS</td> <td>0.6</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ii) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲内にせん断補強筋を配する場合、鉄筋比が 0.4 %以上あれば許容応力状態IV_ASにおけるコンクリート部の引張強度は、(i) の場合の 1.5 倍の強度を有するものとして評価することができる。</p> <p>鉄筋比: $Pt = \frac{\sum Aw}{Ac}$</p> <p>A_w: せん断補強筋断面積 (mm²) A_c: 有効投影面積 (mm²)</p> <p>ii. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評価荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は、以下に示すコンクリート部のせん断荷重に対する許容値以下になるようにする。</p> <p>$q \leq q_a = \min (q_{a1}, q_{a2})$</p> <p>ここに</p> <p>$q_{a1} = 0.5 \cdot K_3 \cdot A_b \cdot \sqrt{E_c \cdot F_c}$ $q_{a2} = 0.31 \cdot K_4 \cdot A_{c1} \cdot \sqrt{F_c}$</p> <p>$q$: 基礎ボルト 1 本当たりのせん断荷重 (N) q_a : 基礎ボルト 1 本当たりのコンクリート部の許容せん断荷重 (N) q_{a1} : 基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧壊して破壊(複合破壊)する場合の基礎ボルト 1 本当たりの許容せん断荷重 (N) q_{a2} : へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト 1 本当たりの許容せん断荷重 (N) K_3 : 複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_1)	支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_2)	S	$D+P_D+M_D+S d^*$	III _A S	0.45	2/3	$D+P_D+M_D+S s$	IV _A S	0.6	0.75	
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_1)	支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 (K_2)													
S	$D+P_D+M_D+S d^*$	III _A S	0.45	2/3													
	$D+P_D+M_D+S s$	IV _A S	0.6	0.75													


赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考														
		<p> K_4 : へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力の低減係数 A_b : 基礎ボルトの谷径断面積 (スタッドの場合は軸部断面積) (mm^2) E_c : コンクリートのヤング率 (N/mm^2) F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm^2) a : へりあき距離 (mm) A_{c1} : コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積 (mm^2) = $\pi a^2/2$ ただし, $\sqrt{E_c \cdot F_c}$ の値は, $500 \text{ N}/\text{mm}^2$ 以上, $880 \text{ N}/\text{mm}^2$ 以下とする。$880 \text{ N}/\text{mm}^2$ を超える場合は, $\sqrt{E_c \cdot F_c} = 880 \text{ N}/\text{mm}^2$ として計算する。 また, 各許容応力状態に対するせん断耐力の低減係数 (K_3 及び K_4) の値を以下に示す。 </p> <table border="1" data-bbox="1745 846 2496 1024"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 (K_3)</th> <th>へり側コンクリート破壊の場合の低減係数 (K_4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>D+P_D+M_D+S_d*</td> <td>III_AS</td> <td>0.6</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_s</td> <td>IV_AS</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table> <p> iii. 基礎ボルトが引張, せん断の組合せ荷重を受ける場合のコンクリートの評価 基礎ボルトが引張, せん断の組合せ荷重を受ける場合, それらの組合せ荷重が以下に示すコンクリート部の引張荷重及びせん断荷重の組合せに対する許容値以下となるようにする。 $\left(\frac{p}{p_a}\right)^2 + \left(\frac{q}{q_a}\right)^2 \leq 1$ ここに p_a : 引張荷重のみに対する基礎ボルト1本当たりのコンクリート部の許容引張荷重 (N) = $\min(p_{a1}, p_{a2})$ q_a : せん断荷重のみに対する基礎ボルト1本当たりのコンクリート部の許容せん断荷重 (N) = $\min(q_{a1}, q_{a2})$ p : 基礎ボルト1本当たりの引張荷重 (N) q : 基礎ボルト1本当たりのせん断荷重 (N) </p> <p>iv. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 (K_3)	へり側コンクリート破壊の場合の低減係数 (K_4)	S	D+P _D +M _D +S _d *	III _A S	0.6	0.45	D+P _D +M _D +S _s	IV _A S	0.8	0.6	
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 (K_3)	へり側コンクリート破壊の場合の低減係数 (K_4)													
S	D+P _D +M _D +S _d *	III _A S	0.6	0.45													
	D+P _D +M _D +S _s	IV _A S	0.8	0.6													

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>鉄筋コンクリート造建物・構築物において、耐震要素として地震時に生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）において地震力による各層の面内せん断ひずみ度又は面内せん断力が著しく大きい場合は、鉄筋コンクリート造壁の機器・配管に対する支持機能の評価に、下記の許容限界を用いることとする。</p> <p>(i) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力に関する許容限界の目安値</p> <p>地震力による各層の面内せん断ひずみ度 γ と機器・配管のアンカ部に作用する面外の引張力 p を p_u で除した値 p/p_u が、以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内にあることとする。</p> <p>ここで、p_u は定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力で、下記の式による。また、面内せん断ひずみ度 γ は、J E A G 4 6 0 1 で定まる復元力特性を用いた応答解析結果に基づく値とする。</p> $p_u = 0.31 \cdot A_c \cdot \sqrt{F_c}$ <p>ここに、</p> <p>p_u : 定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力 (N)</p> <p>A_c : 有効投影面積 (「i. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価」参照) (mm^2)</p> <p>F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm^2)</p>  <p>面内せん断ひずみ度と面外引張力に関する許容限界ゾーン</p> <p>(ii) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関する許容限界の目安値</p> <p>地震力による各層の面内せん断力 Q を終局せん断耐力 Q_u で除した値 Q/Q_u と前記の p/p_u が、以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内にあることを目安とする。</p>	


赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>ここで、Q_u は各層の終局せん断耐力で、下記の式による。</p> $Q_u = \tau_u \cdot A_s$ <p>ここに</p> $\tau_u = \begin{cases} \left\{ 1 - \tau_s / (1.4 \cdot \sqrt{F_c}) \right\} \cdot \tau_0 + \tau_s & (\tau_s < 1.4 \cdot \sqrt{F_c}) \\ 1.4 \cdot \sqrt{F_c} & (\tau_s \geq 1.4 \cdot \sqrt{F_c}) \end{cases}$ $\tau_0 = (0.94 - 0.56M/QD) \cdot \sqrt{F_c}$ <p>ただし、$M/QD > 1$ のとき、$M/QD = 1$ とする。</p> $\tau_s = (P_v + P_h) \cdot \sigma_y / 2 + (\sigma_v + \sigma_h) / 2$ <p>Q_u : 終局せん断耐力 (N) τ_u : 終局せん断応力度 (N/mm²) A_s : 有効せん断断面積 (mm²) F_c : コンクリートの圧縮強度 (N/mm²) P_v : 縦筋比 P_h : 横筋比 σ_v : 縦軸応力度 (N/mm²) σ_h : 横軸応力度 (N/mm²) σ_y : 鉄筋の降伏応力度 (N/mm²) D : 引張, 圧縮フランジの芯々間距離 (mm) (ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁長, 円筒壁の場合は外径) Q : 当該耐震壁面内せん断力 (N) M : 当該耐震壁曲げモーメント (N・mm)</p>  <p>面内せん断力と面外引張力に関する許容限界ゾーン</p> <p>v. コンクリートの許容圧縮応力度</p>	

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																											
		<p>コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。</p> <p style="text-align: right;">(N/mm²)</p> <table border="1" data-bbox="1786 319 2487 514"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>許容圧縮応力度*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>D+P_D+M_D+S_d*</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td>2/3・F_c</td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_s</td> <td>Ⅳ_AS</td> <td>0.75・F_c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : F_c=コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)</p> <p>vi. コンクリートの許容せん断応力度</p> <p>コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。</p> <p style="text-align: right;">(N/mm²)</p> <table border="1" data-bbox="1745 682 2504 865"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>許容せん断応力度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>D+P_D+M_D+S_d*</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td>$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$</td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_s</td> <td>Ⅳ_AS</td> <td>$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$</td> </tr> </tbody> </table> <p>vii. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度</p> <p>異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度は下表に示す値とする。</p> <p style="text-align: right;">(N/mm²)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1096 2457 1270"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>許容付着応力度*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>D+P_D+M_D+S_d*</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td>$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$</td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_s</td> <td>Ⅳ_AS</td> <td>$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : コンクリートの沈下により異形鉄筋下面の付着が悪くなると考えられる場合は許容付着応力度を2/3の値とする。</p> <p>viii. コンクリートの許容支圧応力度</p> <p>コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。</p> <p style="text-align: right;">(N/mm²)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1486 2439 1701"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>許容支圧応力度*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>D+P_D+M_D+S_d*</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td rowspan="2"> $f'_c = f_c \sqrt{A_c/A_1}$ かつ $f'_c \leq 2f_c$ 及び $f'_c \leq F_c$ </td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_s</td> <td>Ⅳ_AS</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : f_c=コンクリートの許容圧縮応力度 (N/mm²) A₁=局部圧縮を受ける面積 (支圧面積) A_c=支圧端から離れて応力が一様分布となったところの面積 (支承面積)</p> <p>ix. 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容圧縮応力度*	S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	2/3・F _c	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	0.75・F _c	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容せん断応力度	S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容付着応力度*	S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容支圧応力度*	S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$f'_c = f_c \sqrt{A_c/A_1}$ かつ $f'_c \leq 2f_c$ 及び $f'_c \leq F_c$	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容圧縮応力度*																																											
S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	2/3・F _c																																											
	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	0.75・F _c																																											
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容せん断応力度																																											
S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$																																											
	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{30} \cdot F_c, \left(0.49 + \frac{1}{100} \cdot F_c\right)\right]$																																											
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容付着応力度*																																											
S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$																																											
	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S	$1.5 \cdot \min\left[\frac{1}{10} \cdot F_c, \left(1.35 + \frac{1}{25} \cdot F_c\right)\right]$																																											
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容支圧応力度*																																											
S	D+P _D +M _D +S _d *	Ⅲ _A S	$f'_c = f_c \sqrt{A_c/A_1}$ かつ $f'_c \leq 2f_c$ 及び $f'_c \leq F_c$																																											
	D+P _D +M _D +S _s	Ⅳ _A S																																												

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>応力度</p> <p>スタッド、アンカボルト等の引抜き力及びベースプレートの押抜き（パンチング）力によってコンクリートに生じる各許容応力状態におけるせん断応力度 τ_p は次式により計算し、vi. に示す許容せん断応力度より低いことを確認する。</p> <p>また、本評価法以外に、「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984」の「2.9.4 章 埋込金物の許容応力」の解説(7).b に示される米国コンクリート学会の規定を用いる場合もある。</p> $\tau_p = \frac{P}{\alpha_D \cdot b_o \cdot j}$ <p>ここで</p> <p>P = 引抜き力又は押抜き力 (N)</p> <p>α_D = 1.5 (定数)</p> <p>b_o = せん断力算定断面の延べ幅 (mm)</p> <p>j = $(7/8)d$ (mm)</p> <p>d = せん断力算定断面の有効せい (mm)</p> <p>ただし、せん断力算定断面は次のように考える。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> スタッド、アンカボルトの引抜き の例、ただし $b_o = \pi \cdot (D+d)$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ベースプレートの押抜きの例、 ただし $b_o = \pi \cdot (D+d)$ </div> </div>  <p>(ハ) 形式試験による場合</p> <p>埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は次による。</p> <p>i. 試験個数は、同一仕様のを、荷重種別（引張、曲げ、せん断）ごとに最低3個とする。</p> <p>ii. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する限界の荷重を T_L (Test-Load) とする。ただし、埋込板のごとく荷重による変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあつては破壊</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考											
		<p>荷重を T_L とする。</p> <p>iii. 許容荷重は、3 個の T_L のうち最小値を $(T_L)_{min}$ とし下の表により求める。ただし、最小値が他の 2 個の T_L に比べ過小な場合は、新たに 3 個の T_L を求め、合計 6 個の T_L の中で後から追加した 3 個の T_L の最小値が最初の 3 個の T_L の最小値を上回った場合は、合計 6 個の T_L の最小値をはぶき 2 番目に小さい T_L を $(T_L)_{min}$ とする。ただし、下回った場合は、最小値を $(T_L)_{min}$ とする。</p> <table border="1" data-bbox="1745 632 2487 831"> <thead> <tr> <th>耐震クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容応力状態</th> <th>許容荷重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>$D+P_D+M_D+S d^*$</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td>$(T_L)_{min} \cdot 1/2$</td> </tr> <tr> <td>$D+P_D+M_D+S s$</td> <td>Ⅳ_AS</td> <td>$(T_L)_{min} \cdot 0.6$</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) スタッドの評価 スタッドの評価においては、せん断耐力の評価式を規定している日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式(AIJ式)を用いることができる。</p> <p>(ホ) メカニカルアンカ、ケミカルアンカの許容応力 建物施工後に設置する後打ちアンカには、メカニカルアンカ及びケミカルアンカがあり、その許容値は、「各種合成構造設計指針・同解説」(日本建築学会、2010年改定)又はJ E A G 4 6 0 1・補-1984に基づき設計する。</p> <p>i. メカニカルアンカ 「各種合成構造設計指針・同解説 第4編 各種アンカーボルト設計指針・解説 資料5 金属拡張アンカーボルトの設計」に基づき設計する。また、J E A G 4 6 0 1・補-1984に基づく場合は、前記ツ.(イ)、(ロ)の許容値に更に20%の低減を行うものとする。</p> <p>(i) 引張力を受ける場合 荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷重 p_a 以下となるようにする。</p> $p_a = \min(p_{a1}, p_{a2})$ $p_{a1} = \phi_1 \cdot s \cdot \sigma_{pa} \cdot s_c a$ $p_{a2} = \phi_2 \cdot \alpha_c \cdot c \cdot \sigma_t \cdot A_c$ <p>ここで、</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容荷重	S	$D+P_D+M_D+S d^*$	Ⅲ _A S	$(T_L)_{min} \cdot 1/2$	$D+P_D+M_D+S s$	Ⅳ _A S	$(T_L)_{min} \cdot 0.6$	
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容荷重											
S	$D+P_D+M_D+S d^*$	Ⅲ _A S	$(T_L)_{min} \cdot 1/2$											
	$D+P_D+M_D+S s$	Ⅳ _A S	$(T_L)_{min} \cdot 0.6$											

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考						
		<p> p_{a1} : ボルトの降伏により決まる許容引張荷重 (N) p_{a2} : コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重 (N) α_c : 施工のバラツキを考慮した低減係数で, $\alpha_c=0.75$ とする。 ϕ_1, ϕ_2 : 低減係数であり, 以下の表に従う。 </p> <table border="1" data-bbox="1825 430 2359 535"> <tr> <td></td> <td>ϕ_1</td> <td>ϕ_2</td> </tr> <tr> <td>短期荷重用</td> <td>1.0</td> <td>2/3</td> </tr> </table> <p> $s\sigma_{pa}$: ボルトの引張強度で, $s\sigma_{pa}=s\sigma_y$ とする。(N/mm²) $s\sigma_y$: ボルトの降伏点強度であり, $s\sigma_y=Sy$ とする。(N/mm²) sca : ボルト各部の最小断面積 (mm²) 又はこれに接合される鋼材の断面積で危険断面における値 $c\sigma_t$: コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で $c\sigma_t=0.31\sqrt{F_c}$ とする。 F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²) Ac : コーン状破壊面の有効水平投影面積で, $Ac=\pi \cdot l_{ce}(l_{ce}+D)$ とする。(mm²) D : アンカーボルト本体の直径 (mm) l : アンカーボルトの埋込み深さで, 母材表面から拡張面先端までの距離 (mm) l_{ce} : 強度算定用埋込み深さで $l_{ce}=\begin{cases} l, & l < 4D \\ 4D & l \geq 4D \end{cases}$ (mm) </p> <p>(ii) せん断力を受ける場合 荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重 q_a 以下となるようにする。 $q_a=\min(q_{a1}, q_{a2}, q_{a3})$ $q_{a1}=\phi_1 \cdot s\sigma_{qa} \cdot sca$ $q_{a2}=\phi_2 \cdot \alpha_c \cdot c\sigma_{qa} \cdot sca$ $q_{a3}=\phi_2 \cdot \alpha_c \cdot c\sigma_t \cdot A_{qc}$ ここで, q_{a1} : ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重 (N) q_{a2} : コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重 (N) q_{a3} : コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断荷重 (N) </p> <p> α_c : <u>施工のバラツキを考慮した低減係数で, $\alpha_c=0.75$ とする。</u> ϕ_1, ϕ_2 : <u>低減係数であり, (i) において示す表に従う。</u> </p>		ϕ_1	ϕ_2	短期荷重用	1.0	2/3	<p>表現上の差異(図書内での表現を統一させた。)</p>
	ϕ_1	ϕ_2							
短期荷重用	1.0	2/3							

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
■ : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考								
		<p>$s\sigma_{qa}$: ボルトのせん断強度で、$s\sigma_{qa}=0.7 \cdot s\sigma_y$ とする。(N/mm²)</p> <p>$s_c a$: ボルトのコンクリート表面における断面積 (mm²)</p> <p>$c\sigma_{qa}$: コンクリートの支圧強度で $c\sigma_{qa}=0.5\sqrt{F_c \cdot E_c}$ とする。(N/mm²)</p> <p>E_c : コンクリートのヤング係数 (N/mm²)</p> <p>A_{qc} : せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で $A_{qc}=0.5 \cdot \pi c^2$ とする。(mm²)</p> <p>c : へりあき寸法 (mm)</p> <p>(iii) 組合せ</p> <p>基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場合、以下となるようにする。</p> $\left(\frac{p}{p_a}\right)^2 + \left(\frac{q}{q_a}\right)^2 \leq 1$ <p>ii. ケミカルアンカ</p> <p>「各種合成構造設計指針・同解説 第4編 各種アンカーボルト設計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」又は J E A G 4601・補-1984 に基づき設計する。「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下の通りである。また、J E A G 4601・補-1984 に基づく場合は、前記ツ.(イ),(ロ)の許容値に更に20%の低減を行うものとする。</p> <p>(i) 引張力を受ける場合</p> <p>荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷重 p_a 以下となるようにする。</p> $p_a = \min(p_{a1}, p_{a3})$ $p_{a1} = \phi_1 \cdot s\sigma_{pa} \cdot s_c a$ $p_{a3} = \phi_3 \cdot \tau_a \cdot \pi \cdot d_a \cdot \ell_{ce}$ <p>ここで、</p> <p>p_{a1} : ボルトの降伏により決まる許容引張荷重 (N)</p> <p>p_{a3} : ボルトの付着力により決まる許容引張荷重 (N)</p> <p>ϕ_1, ϕ_3 : 低減係数であり、以下の表に従う</p> <table border="1" data-bbox="1774 1690 2466 1801"> <thead> <tr> <th></th> <th>ϕ_1</th> <th>ϕ_2</th> <th>ϕ_3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短期荷重用</td> <td>1.0</td> <td>2/3</td> <td>2/3</td> </tr> </tbody> </table> <p>$s\sigma_{pa}$: ボルトの引張強度で、$s\sigma_{pa}=s\sigma_y$ とする。ただし、ボルト</p>		ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	短期荷重用	1.0	2/3	2/3	
	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3								
短期荷重用	1.0	2/3	2/3								

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考											
		<p>の降伏を保証する場合の上限引張力を算定するときは、$s\sigma_{pa} = \alpha_{yu} \cdot s\sigma_y$ とする。(N/mm²)</p> <p>$s\sigma_y$: ボルトの降伏点強度であり、$s\sigma_y = S_y$ とする。(N/mm²)</p> <p>α_{yu}: ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に対する割増係数であり、1.25以上を用いる。</p> <p>sca: ボルトの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方の値 (mm²)</p> <p>d_a: ボルトの径 (mm)</p> <p>l_{ce}: ボルトの強度算定用埋込み深さで $l_{ce} = l_e - 2d_a$ とする。(mm)</p> <p>l_e: ボルトの有効埋込み深さ (mm)</p> <p>τ_a: ボルトの付着強度で $\tau_a = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \tau_{bavg}$ とする。(N/mm²)</p> <p>ここで、</p> <p>α_n: へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数で $\alpha_n = 0.5 \left(\frac{c_n}{l_e} \right) + 0.5$ とする。(n=1, 2, 3) ただし、$(c_n/l_e) \geq 1.0$ の場合は $(c_n/l_e) = 1.0$、$l_e \geq 10d_a$ の場合は $l_e = 10d_a$ とする。</p> <p>c_n: へりあき寸法又はボルトピッチ a の 1/2 で、最も小さくなる寸法 3 面までを考慮する。</p> <p>τ_{bavg}: ボルトの基本平均付着強度であり、接着剤及び充填方式により以下の表に従う。</p> <table border="1" data-bbox="1739 1339 2487 1453"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">カプセル方式</th> <th>注入方式</th> </tr> <tr> <th>有機系</th> <th>無機系</th> <th>有機系</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通コンクリート</td> <td>$10\sqrt{F_c/21}$</td> <td>$5\sqrt{F_c/21}$</td> <td>$7\sqrt{F_c/21}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>F_c: コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)</p> <p>(ii) せん断力を受ける場合</p> <p>荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重 q_a 以下となるようにする。</p> <p>$q_a = \min(q_{a1}, q_{a2}, q_{a3})$</p> <p>$q_{a1} = \phi_1 \cdot s\sigma_{qa} \cdot sca$</p> <p>$q_{a2} = \phi_2 \cdot c\sigma_{qa} \cdot sca$</p> <p>$q_{a3} = \phi_2 \cdot c\sigma_t \cdot A_{qc}$</p>		カプセル方式		注入方式	有機系	無機系	有機系	普通コンクリート	$10\sqrt{F_c/21}$	$5\sqrt{F_c/21}$	$7\sqrt{F_c/21}$	
	カプセル方式			注入方式										
	有機系	無機系	有機系											
普通コンクリート	$10\sqrt{F_c/21}$	$5\sqrt{F_c/21}$	$7\sqrt{F_c/21}$											

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>ここで、</p> <p>q_{a1} : ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重 (N)</p> <p>q_{a2} : コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重 (N)</p> <p>q_{a3} : コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重 (N)</p> <p>ϕ_1, ϕ_2 : 低減係数であり、(i)において示す表に従う。</p> <p>$s\sigma_{qa}$: ボルトのせん断強度で $s\sigma_{qa}=0.7 \cdot s\sigma_y$ とする。(N/mm²)</p> <p>$c\sigma_{qa}$: コンクリートの支圧強度で $c\sigma_{qa}=0.5\sqrt{F_c \cdot E_c}$ とする。(N/mm²)</p> <p>$c\sigma_t$: コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で $c\sigma_t=0.31\sqrt{F_c}$ とする。(N/mm²)</p> <p>E_c : コンクリートのヤング係数 (N/mm²)</p> <p>A_{qc} : せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で $A_{qc}=0.5\pi c^2$ とする。</p> <p>c : へりあき寸法 (mm)</p> <p>また、ボルトの有効埋込み長さが ℓ_e 以下となるようにする。</p> $\ell_e \geq \frac{s\sigma_{pa} \cdot d_a}{4\tau_a}$ <p>(iii) 組合せ</p> <p>基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場合、以下となるようにする。</p> $\left(\frac{p}{p_a}\right)^2 + \left(\frac{q}{q_a}\right)^2 \leq 1$	<p>表現上の差異(図書内での表現を統一させた。)</p>

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考									
		<p>赤. 燃料集合体（燃料被覆管）</p> <table border="1" data-bbox="1774 703 2457 907"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力 状態</th> <th>許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D+P+M+S d*</td> <td>Ⅲ_AS</td> <td rowspan="2">0.7・S_u*¹・*²</td> </tr> <tr> <td>D+P+M+S s</td> <td>Ⅳ_AS</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：せん断ひずみエネルギー説に基づく相当応力に対して評価する。 *2：使用温度及び照射の効果を考慮して許容値を設定する。</p>	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界	一次応力	D+P+M+S d*	Ⅲ _A S	0.7・S _u * ¹ ・* ²	D+P+M+S s	Ⅳ _A S	
荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界										
		一次応力										
D+P+M+S d*	Ⅲ _A S	0.7・S _u * ¹ ・* ²										
D+P+M+S s	Ⅳ _A S											

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

(b) B、Cクラスの機器・配管系、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）
 当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの、の機器・配管系

イ. クラス2、3容器及び重大事故等クラス2容器（クラス2、3容器）
 （クラス2、3容器）

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界	
			一次一般膜応力	一次応力
B	D + P _d + M _d + S _B	B _{AS}	S _y と0.6・S _u の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。
C	D + P _d + M _d + S _C	C _{AS}	1.2・Sとの大きい方。	

（重大事故等クラス2容器（クラス2、3容器））

耐震クラス	荷重の組合せ*2	許容応力状態	許容限界	
			一次一般膜応力	一次応力
B	D + P _d + M _d + S _B	B _{AS}	S _y と0.6・S _u の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。
C	D + P _d + M _d + S _C	C _{AS}	1.2・Sとの大きい方。	

注記*1：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が属する耐震重要度分類のクラス。

*2：設計基準事故等の状態で作用する荷重を除く。

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																	
		<p style="text-align: center;">ロ. クラス2管及び重大事故等クラス2管 (クラス2管) (クラス2管)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>$D + P_d + M_d + S_B$</td> <td>B_{AS}</td> <td>*1 S_yと$0.6 \cdot S_u$の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と$1.2 \cdot S$との大きい方。</td> <td>S_y ただし、ASS及びHNAについては上記値と$1.2 \cdot S$との大きい方。</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>$D + P_d + M_d + S_C$</td> <td>C_{AS}</td> <td></td> <td>—*2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1 : 軸力による全断面平均応力については、本欄の0.8倍の値とする。 *2 : 異なる建屋間に設置される等、地震時相対変位を考慮する場合は、地震のみによる一次+二次応力の振幅に対して$2 \cdot S_y$とする。</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	B	$D + P_d + M_d + S_B$	B_{AS}	*1 S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と $1.2 \cdot S$ との大きい方。	S_y ただし、ASS及びHNAについては上記値と $1.2 \cdot S$ との大きい方。	C	$D + P_d + M_d + S_C$	C_{AS}		—*2	
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態				許容限界														
			一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)																
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B_{AS}	*1 S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし、ASS及びHNAについては上記値と $1.2 \cdot S$ との大きい方。	S_y ただし、ASS及びHNAについては上記値と $1.2 \cdot S$ との大きい方。																
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C_{AS}		—*2																

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


(重大事故等クラス2管(クラス2管))

*1 耐震 クラス	荷重の組合せ*2	許容応力 状態	許容限界	
			一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _A S	*3 S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし、ASS及びHNAに ついては上記値と1.2・Sとの 大きい方。	S_y ただし、ASS及びHNAに ついては上記値と1.2・Sとの 大きい方。
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C _A S		—*4

注記*1 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス
 (基準拡張) が属する耐震重要度分類のクラス
 *2 : 設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。
 *3 : 軸力による全断面平均応力については、本欄の0.8倍の値とする。
 *4 : 異なる建屋間に設置される等、地震時相対変位を考慮する場合は、地震のみによる一次+二次応力の振幅に対して $2 \cdot S_y$ とする。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																													
		<p>ハ、クラス3管及び重大事故等クラス2管(クラス3管) (クラス3管)</p> <table border="1" data-bbox="1810 399 2329 1732"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次応力</th> <th>一次+二次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">B</td> <td rowspan="2">D+P_d+M_d+S_B</td> <td rowspan="2">B_AS</td> <td>^{*1} S_yと0.6・S_uの小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。</td> <td>S_y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>0.6・S_u^{*2}</td> <td>左欄の1.5倍の値</td> <td>S_s又はS_d地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・S_y以下であれば疲労解析は不要。</td> </tr> <tr> <td>D+P_D+M_D+S_D^{*4} D+P_d+M_d+S_s^{*5}</td> <td>IV_AS</td> <td>^{*1} S_yと0.6・S_uの小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。</td> <td>S_y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D+P_d+M_d+S_c</td> <td>C_AS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：軸力による全断面平均応力については本欄の0.8倍の値とする。 *2：軸力による全断面平均応力については、許容応力状態B_ASの一次一般膜応力の許容値(S_yと0.6・S_uの小さい方)の0.8倍の値とする。 *3：2・S_yを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PPB-3536(1), (2), (4)及び(5) (ただし、S_mは2/3・S_yと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 *4：主蒸気系主配管(弾性設計用地震動S_dに対し破損しないことの確認を行う範囲)について適用する。 *5：主蒸気速がし安全弁排気管について適用する。</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界			一次一般膜応力	一次応力	一次+二次応力	B	D+P _d +M _d +S _B	B _A S	^{*1} S _y と0.6・S _u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	—	0.6・S _u ^{*2}	左欄の1.5倍の値	S _s 又はS _d 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・S _y 以下であれば疲労解析は不要。	D+P _D +M _D +S _D ^{*4} D+P _d +M _d +S _s ^{*5}	IV _A S	^{*1} S _y と0.6・S _u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	—	C	D+P _d +M _d +S _c	C _A S				
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態				許容限界																										
			一次一般膜応力	一次応力	一次+二次応力																											
B	D+P _d +M _d +S _B	B _A S	^{*1} S _y と0.6・S _u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	—																											
			0.6・S _u ^{*2}	左欄の1.5倍の値	S _s 又はS _d 地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累積係数が1.0以下であること。ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が2・S _y 以下であれば疲労解析は不要。																											
	D+P _D +M _D +S _D ^{*4} D+P _d +M _d +S _s ^{*5}	IV _A S	^{*1} S _y と0.6・S _u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	S _y ただし、ASS及びHNAについては上記値と1.2・Sとの大きい方。	—																											
C	D+P _d +M _d +S _c	C _A S																														

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--

(重大事故等クラス2管(クラス3管))			
耐震クラス	荷重の組合せ*2	許容応力状態	許容限界
		一次一般膜応力	一次応力
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _{AS}	一次+二次+ピーク応力
C	$D + P_d + M_d + S_c$	C _{AS}	

注記*1 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) が属する耐震重要度分類のクラス。
 *2 : 設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。
 *3 : 軸力による全断面平均応力については本欄の0.8倍の値とする。

記載方針の差異(方針として前広に記載。)

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--

ニ. クラス4管及び重大事故等クラス2管 (クラス4管)
(クラス4管)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _A S	一次一般膜応力
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。

耐震クラス	荷重の組合せ*2	許容応力状態	許容限界
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _A S	一次一般膜応力
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C _A S	地震時の加速度及び相対変位に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保すること。

注記*1：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が属する耐震重要度分類のクラス。
*2：設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。

記載方針の差異（方針として前広に記載。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

ホ. クラス2, 3ポンプ, その他のポンプ及び重大事故等クラス2ポンプ (クラス2, 3ポンプ, その他のポンプ)
(クラス2, 3ポンプ, その他のポンプ)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*1	
			一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _{AS}	S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方。 ただし, ASS及びHNAについては上記値と 1.2・Sとの大きい方。	S_y ただし, ASS及びHNAについては上記値と 1.2・Sとの大きい方。
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C _{AS}		

(重大事故等クラス2ポンプ (クラス2, 3ポンプ, その他のポンプ))

耐震クラス	荷重の組合せ*2	許容応力状態	許容限界*1	
			一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)
B	$D + P_d + M_d + S_B$	B _{AS}	S_y と $0.6 \cdot S_u$ の小さい方 ただし, ASS及びHNAについては上記値と 1.2・Sとの大きい方。	S_y ただし, ASS及びHNAについては上記値と 1.2・Sとの大きい方。
C	$D + P_d + M_d + S_C$	C _{AS}		

注記*1 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス
基準(張)が属する耐震重要度分類のクラス

*2 : 設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。

又は常設重大事故防止設備 (設計)

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色 : 前回提出時からの変更箇所

ハ クラス2支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物 (クラス2支持構造物)

(クラス2支持構造物)

耐震 クラス	荷重の組合せ	許容応力 状態	許容限界*1, *2, *7 (ボルト等以外)						許容限界*2, *6 (ボルト等)	形式試験に よる場合				
			一次応力			一次+二次応力								
			引張	せん断	圧縮	引張 圧縮	せん断	曲げ			支圧	座屈	引張	せん断
B	$D + P_d + M_d + S_B$	BAS	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$		$3 \cdot f_t$	$3 \cdot f_s$	$3 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$		許容荷重
C	$D + P_d + M_d + S_C$	CAS					$3 \cdot f_t$ $3 \cdot f_s$ $3 \cdot f_b$ (地震荷重のみによる 応力範囲について 評価する。)			$1.5 \cdot f_0$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{y,d}}{S_{y,t}}$	

注記*1 鋼構造設計規程 (日本建築学会 2005 改定) 等の幅厚比の制限を満足させる。

*2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*3 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して $1.5 \cdot f_s$ とする。

*4 : 設計・建設規格 SSB-312L.1(4)により求めた f_b とする。

*5 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。

*6 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであつて、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、一次引張応力に対しては f_t 、一次せん断応力に対しては f_s として応力評価を行う。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

(重大事故等クラス2支持構造物(クラス2支持構造物))

耐震クラス	許容応力荷重の組合せ ^{*2}	許容応力状態	許容限界 ^{*3, *4, *5} (ボルト等以外)										形式試験による場合						
			一次応力					一次+二次応力						許容限界 ^{*4, *5} (ボルト等)					
			引張	せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張	せん断	曲げ	支圧	度屈		引張	せん断				
B	$D + P_d + M_d + S_B$	BAS	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$3 \cdot f_t$	$3 \cdot f_s$	$3 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{yd}}{S_{yt}}$
C	$D + P_d + M_d + S_C$	CAS	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$3 \cdot f_t$	$3 \cdot f_s$	$3 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	

注記*1 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス、**又は常設重大事故防止設備(設計基準仕様)**が属する耐震重要度分類のクラス。

*2 : 設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。

*3 : **鋼構造設計規程(日本建築学会 2005改定)**等の幅厚比の制限を満足させる。

*4 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*5 : すみ内溶接部にあつては最大応力に対して $1.5 \cdot f_t$ とする。

*6 : 設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めた f_b とする。

*7 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。

*8 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであつて、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、一次引張応力に対しては f_t 、一次せん断応力に対しては f_s として応力評価を行う。

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

上. その他の支持構造物及び重大事故クラス2支持構造物 (その他の支持構造物)
 (その他の支持構造物)

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等以外)										形式試験による場合									
			一次応力					一次+二次応力						許容限界*2, *6 (ボルト等)								
			引張	せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張	せん断	曲げ	支圧	座屈		引張	せん断							
B	$D+P_d+M_d+S_B$	BAS	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$				$3 \cdot f_t$	$3 \cdot f_s$	$3 \cdot f_b$	$3 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{yL}}{S_{yL}}$
C	$D+P_d+M_d+S_C$	CAS	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$								$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	$1.5 \cdot f_c$	$1.5 \cdot f_b$	$1.5 \cdot f_p$	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	

注記*1 鋼構造設計規準 (日本建築学会 2005 改定) 等の幅厚比の制限を満足させる。

*2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*3 : すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して $1.5 \cdot f_s$ とする。

*4 : 設計・建設規格 SSB-312L. 1(4)により求めた f_s とする。

*5 : 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。

*6 : コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであつて、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、一次引張応力に対しては f_t 、一次せん断応力に対しては f_s として応力評価を行う。

耐震クラス	荷重の組合せ*2	許容応力状態	許容限界*3, *4 (ポルト等以外)										許容限界*4, *8 (ポルト等)	形式試験による場合		
			一次応力			一次+二次応力									一次応力	
			引張	せん断	圧縮	引張	せん断	曲げ	支圧	座屈	引張	せん断				
B	D+P _d +M _d +S _B	BAS	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _b	3・f _t	3・f _s	3・f _c	3・f _b	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _t	1.5・f _s	T _L ・ $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{S_{y,d}}{S_{y,t}}$
C	D+P _d +M _d +S _C	CAS	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	3・f _t	3・f _s	3・f _c	3・f _b	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _t	1.5・f _s	1.5・f _t	1.5・f _s


注記*1：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス。又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が属する耐震重要度分類のクラス。
 *2：設計基準事故時の状態で作用する荷重を除く。
 *3：鋼構造設計規程（日本建築学会 2005 改定）等の幅厚比の制限を満足させる。
 *4：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *5：すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して1.5・f_tとする。
 *6：設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めたf_tとする。
 *7：自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。
 *8：コンクリートに埋め込まれるアンカポルトで地震応力の占める割合が支配的なものであつて、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、一次引張応力に対してはf_t、一次せん断応力に対してはf_sとして応力評価を行う。

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																						
		<p>(3) 土木構造物 (設計基準対象施設)</p> <table border="1" data-bbox="1745 361 2504 674"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>① 曲げ</th> <th>せん断</th> <th>基礎地盤の支持性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">土木構造物</td> <td>屋外重要土木構造物 G + P + S_s</td> <td>限界層間変形角*¹, 圧縮縁コンクリート限界ひずみ*¹又は終局曲率*¹とする。</td> <td>せん断耐力*¹とする。</td> <td>地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>G + P + S_c</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>地盤の短期許容支持力とする。</td> </tr> <tr> <td>その他の土木構造物 G + P + S_c</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>地盤の短期許容支持力とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：各種安全係数を見込むことで、適切な安全余裕を持たせる。</p> <p>[記号の説明] G：固定荷重 P：積載荷重 S_s：基準地震動S_sによる地震力 S_c：耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力</p> <p>(重大事故等対処施設)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1020 2504 1304"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類 施設区分</th> <th rowspan="2">*1 荷重の組合せ</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>曲げ</th> <th>せん断</th> <th>基礎地盤の支持性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">土木構造物</td> <td>③ ①*², ④*² ⑤, ⑥*² G + P + S_s</td> <td>限界層間変形角*³, 圧縮縁コンクリート限界ひずみ*³又は終局曲率*³とする。</td> <td>せん断耐力*³とする。</td> <td>地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>① G + P + S_c</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>許容応力度とする。</td> <td>地盤の短期許容支持力とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分</p> <p>①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）</p> <p>②：①が設置される重大事故等対処施設</p> <p>③：常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）</p> <p>④：③が設置される重大事故等対処施設</p> <p>⑤：常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）</p> <p>⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設</p> <p>*2：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。</p> <p>*3：各種安全係数を見込むことで、適切な安全余裕を持たせる。</p> <p>[記号の説明] G：固定荷重 P：積載荷重 S_s：基準地震動S_sによる地震力 S_c：耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力</p>		荷重の組合せ	許容限界			① 曲げ	せん断	基礎地盤の支持性能	土木構造物	屋外重要土木構造物 G + P + S_s	限界層間変形角* ¹ , 圧縮縁コンクリート限界ひずみ* ¹ 又は終局曲率* ¹ とする。	せん断耐力* ¹ とする。	地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。	G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。	その他の土木構造物 G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。	設備分類 施設区分	*1 荷重の組合せ	許容限界			曲げ	せん断	基礎地盤の支持性能	土木構造物	③ ①* ² , ④* ² ⑤, ⑥* ² G + P + S_s	限界層間変形角* ³ , 圧縮縁コンクリート限界ひずみ* ³ 又は終局曲率* ³ とする。	せん断耐力* ³ とする。	地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。	① G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。	<p>①プラント固有（採用する許容限界の違い）</p> <p>②プラント固有（KK7では止水性の維持が要求される対象施設は無い。）</p> <p>③プラント固有（KK7の施設区分を踏まえた記載。）</p>
	荷重の組合せ	許容限界																																							
		① 曲げ	せん断	基礎地盤の支持性能																																					
土木構造物	屋外重要土木構造物 G + P + S_s	限界層間変形角* ¹ , 圧縮縁コンクリート限界ひずみ* ¹ 又は終局曲率* ¹ とする。	せん断耐力* ¹ とする。	地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。																																					
	G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。																																					
	その他の土木構造物 G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。																																					
設備分類 施設区分	*1 荷重の組合せ	許容限界																																							
		曲げ	せん断	基礎地盤の支持性能																																					
土木構造物	③ ①* ² , ④* ² ⑤, ⑥* ² G + P + S_s	限界層間変形角* ³ , 圧縮縁コンクリート限界ひずみ* ³ 又は終局曲率* ³ とする。	せん断耐力* ³ とする。	地盤の極限支持力に対して適切な安全余裕を持たせる。																																					
	① G + P + S_c	許容応力度とする。	許容応力度とする。	地盤の短期許容支持力とする。																																					

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考											
		<p>(4) 津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備 (a) 土木構造物</p> <table border="1" data-bbox="2077 294 2285 1701"> <thead> <tr> <th rowspan="2">海水貯留庫</th> <th>荷重の組合せ</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>G + S_s</th> <th>構造部材の健全性 短期許容応力度とする。</th> <th>基礎地盤の支持性能 地盤の極限支持力とする。^{*1}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>構造物の変形性 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 妥当な安全余裕を考慮する。 〔記号の説明〕 G: 固定荷重, S_s: 基準地震動S_sによる地震力</p>	海水貯留庫	荷重の組合せ	許容限界		G + S _s	構造部材の健全性 短期許容応力度とする。	基礎地盤の支持性能 地盤の極限支持力とする。 ^{*1}				構造物の変形性 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。	<p>プラント固有(設備構成の差異による。)</p>
海水貯留庫	荷重の組合せ	許容限界												
	G + S _s	構造部材の健全性 短期許容応力度とする。	基礎地盤の支持性能 地盤の極限支持力とする。 ^{*1}											
			構造物の変形性 有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。											

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考								
		<table border="1" data-bbox="1875 541 2202 1541"> <tr> <td data-bbox="1875 541 1964 1003" rowspan="2">(b) 建物・構築物 浸水防止設備</td> <td data-bbox="1964 541 2053 1003">許容限界 部材</td> <td data-bbox="2053 541 2202 1003">短期許容応力度を基本とする。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1875 1003 1964 1234">荷重の組合せ</td> <td data-bbox="1964 1003 2202 1234">G + P + S s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1875 1234 1964 1541">浸水防止設備</td> <td data-bbox="1964 1234 2053 1541">① 取水槽閉止板 水密扉</td> <td data-bbox="2053 1234 2202 1541"></td> </tr> </table> <p data-bbox="2267 1346 2303 1507">〔記号の説明〕</p> <p data-bbox="2318 1314 2353 1497">G : 固定荷重</p> <p data-bbox="2368 1314 2404 1497">P : 積載荷重</p> <p data-bbox="2418 1056 2454 1497">S s : 基準地震動 S s による地震力</p>	(b) 建物・構築物 浸水防止設備	許容限界 部材	短期許容応力度を基本とする。	荷重の組合せ	G + P + S s	浸水防止設備	① 取水槽閉止板 水密扉		<p data-bbox="2534 1287 2816 1367">①プラント固有（設備構成の差異による。）</p>
(b) 建物・構築物 浸水防止設備	許容限界 部材	短期許容応力度を基本とする。									
	荷重の組合せ	G + P + S s									
浸水防止設備	① 取水槽閉止板 水密扉										

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>(c) 機器・配管系 イ. 記号の説明 D : 死荷重 P_D : 地震と組み合わせべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこれを含む）、又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 M_D : 地震と組み合わせべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこれを含む）、又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 S_s : 基準地震動 S_s により定まる地震力</p>	<p>プラント固有（設備構成の差異による。）</p>

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

--	--	--	--

--	--	--	--

ロ. 荷重の組合せ及び許容応力 ③
 浸水防止設備 (床ドレンライン浸水防止装置 (ボルト以外))

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*2、*3	
			引張	一次応力 曲げ
S	D+S	III _A S*1	1.2・S	1.2・S

注記*1：地震後、津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に対して浸水防止機能として十分余裕を有するよう、設備を構成する部材が弾性域内に収まることを基本とする。
 *2：応力の組み合わせが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3：クラス2, 3配管に対する許容限界に準じて設定する。

①表現上の差異(より具体的な機能を記載した。)

②プラント固有(設備構成の差異による。)


③プラント固有(設備名称の差異による。)

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
			プラント固有（KK7では評価部位としてのポルトがない。）

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考												
		<p>浸水防止設備（貫通部止水処置）</p> <p>貫通部止水処置にモルタルを用いる場合の許容荷重はコンクリート標準示方書【構造性能照査編】（（社）土木学会 2002 年制定）に準じて、次の通りとする。</p> <table border="1" data-bbox="1739 441 2499 588"> <thead> <tr> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>付着荷重*1</th> <th>圧縮荷重*2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>D+S_s</td> <td>短期許容応力度とする。</td> <td>f_s</td> <td>f_c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：貫通部がせん断荷重を受ける場合のモルタルの評価荷重の算定で得られた貫通物のせん断荷重は、以下に示す貫通部の周囲に充填したモルタルの付着強度に対する許容値以下となるようにする。</p> $F_s \leq f_s = f'_{bok} \times S \times L / \gamma_c$ <p>ここに、</p> $f'_{bok} = 0.28 \times f'_{ck}{}^{2/3} \times 0.4$ <p>F_s：貫通物によるせん断荷重(kN) f_s：モルタルの許容付着荷重(kN) f'_{bok}：モルタルの付着強度(N/mm²) S：貫通物の周長(mm) L：モルタルの充てん深さ(mm) f'_{ck}：モルタル圧縮強度 (N/mm²)</p> <p>γ_c：材料定数として1.3を用いる</p> <p>*2：貫通物が圧縮荷重を受ける場合のモルタルの評価荷重の算定で得られた貫通物の圧縮荷重は、以下に示す貫通部の周囲に充填したモルタルの圧縮強度に対する許容値以下となるようにする。</p> $F_c \leq f_c = f'_{ck} \times A_p / \gamma_c$ <p>ここに、</p> <p>F_c：貫通物による圧縮荷重(kN) f_c：モルタルの許容圧縮荷重(kN) f'_{ck}：モルタル圧縮強度 (N/mm²)</p> <p>A_p：貫通物の投影面積(mm²) γ_c：材料定数として1.3を用いる</p>	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界		付着荷重*1	圧縮荷重*2	S	D+S _s	短期許容応力度とする。	f _s	f _c	<p>記載方針の差異（基本方針であることから、具体値は記載していない。以下同様。）</p>
耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態				許容限界									
			付着荷重*1	圧縮荷重*2											
S	D+S _s	短期許容応力度とする。	f _s	f _c											

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

津波監視設備	耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態	許容限界*2、*3 (ボルト以外)				許容限界*2、*3 (ボルト)	
				一次応力				一次応力	
				引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断
取水槽 水位計	S	D + P _D + M _D + S s	III _A S*1	1.5・f _s	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _s
津波監視 カメラ	S	D + P _D + M _D + S s	III _A S*1	1.5・f _s	1.5・f _s	1.5・f _c	1.5・f _b	1.5・f _t	1.5・f _s


注記 *1 : 地震後、津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の變形能力に対して**津波監視機能**として十分な余裕を有するよう、設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。
 *2 : 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。
 *3 : その他の支持構造物（設計基準対象施設）に対する許容限界に準じて設定する。

①表現上の差異（より具体的な機能を記載した。）


②プラント固有（設備構成の差異による。）

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考										
		<p>(5) 地盤 (設計基準対象施設)</p> <table border="1" data-bbox="1786 342 2445 596"> <thead> <tr> <th>荷重の組合せ</th> <th>許容限界</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sクラス G+P+S_d*</td> <td>短期許容支持力とする。</td> </tr> <tr> <td>G+P+S_s</td> <td>極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>Bクラス G+P+S_B</td> <td>短期許容支持力とする。</td> </tr> <tr> <td>Cクラス G+P+S_C</td> <td>短期許容支持力とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>[記号の説明] G : 固定荷重 P : 積載荷重 S_d*: 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力 S_s : 基準地震動 S_s による地震力 S_B : 耐震Bクラスの施設に適用される静的地震力 S_C : 耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力</p>	荷重の組合せ	許容限界	Sクラス G+P+S _d *	短期許容支持力とする。	G+P+S _s	極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。	Bクラス G+P+S _B	短期許容支持力とする。	Cクラス G+P+S _C	短期許容支持力とする。	
荷重の組合せ	許容限界												
Sクラス G+P+S _d *	短期許容支持力とする。												
G+P+S _s	極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。												
Bクラス G+P+S _B	短期許容支持力とする。												
Cクラス G+P+S _C	短期許容支持力とする。												

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																
		<p>(重大事故等対処施設)</p> <table border="1" data-bbox="1745 300 2502 489"> <thead> <tr> <th>設備分類*1 施設区分</th> <th>耐震*2 クラス</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>支持性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>③, ④, ⑤, ⑥, ⑦</td> <td>S</td> <td>G+P+S_s</td> <td>極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。</td> </tr> <tr> <td>①, ②</td> <td>B</td> <td>G+P+S_B</td> <td>短期許容支持力とする。</td> </tr> <tr> <td>①, ②</td> <td>C</td> <td>G+P+S_C</td> <td>短期許容支持力とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>[記号の説明] G : 固定荷重 P : 積載荷重 <u>S_s</u> : 基準地震動 S_s による地震力 <u>S_B</u> : 耐震 B クラスの施設に適用される静的地震力 <u>S_C</u> : 耐震 C クラスの施設に適用される静的地震力 注記*1 : 重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 ① : 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 <u>又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) (当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの)</u> ② : ①が設置される重大事故等対処施設 ③ : 常設耐震重要重大事故防止設備 <u>又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) (当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの)</u> ④ : ③が設置される重大事故等対処施設 ⑤ : 常設重大事故緩和設備 <u>又は常設重大事故緩和設備 (設計基準拡張)</u> ⑥ : ⑤が設置される重大事故等対処施設 ⑦ : <u>緊急時対策所 (5号機原子炉建屋内緊急時対策所)</u> *2 : 常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス <u>又は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) が属する耐震重要度分類のクラス</u> また、常設重大事故緩和設備 <u>及び常設重大事故緩和設備 (設計基準拡張)</u> については、当該クラスを S と表記する。</p>	設備分類*1 施設区分	耐震*2 クラス	荷重の組合せ	支持性能	③, ④, ⑤, ⑥, ⑦	S	G+P+S _s	極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。	①, ②	B	G+P+S _B	短期許容支持力とする。	①, ②	C	G+P+S _C	短期許容支持力とする。	
設備分類*1 施設区分	耐震*2 クラス	荷重の組合せ	支持性能																
③, ④, ⑤, ⑥, ⑦	S	G+P+S _s	極限支持力に対して妥当な安全余裕を持たせる。																
①, ②	B	G+P+S _B	短期許容支持力とする。																
①, ②	C	G+P+S _C	短期許容支持力とする。																

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																				
		<p>表 3-2 地震力と積雪荷重の組合せ</p> <p>(1) 考慮する荷重の組合せ</p> <p style="text-align: right;">(○：考慮する荷重を示す。)</p> <table border="1" data-bbox="1774 384 2415 705"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">施設の配置</th> <th>荷重</th> </tr> <tr> <th>積雪荷重 (P_s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物・構築物</td> <td>屋外</td> <td>○*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">機器・配管系</td> <td>屋内</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>○*1</td> </tr> <tr> <td>土木構造物</td> <td>屋外</td> <td>○*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備</td> <td>屋内</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>○*1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 積雪による受圧面積が小さい施設, 又は埋設構造物など常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除く。</p>		施設の配置	荷重	積雪荷重 (P _s)	建物・構築物	屋外	○*1	機器・配管系	屋内	—	屋外	○*1	土木構造物	屋外	○*1	津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備	屋内	—	屋外	○*1	
	施設の配置	荷重																					
		積雪荷重 (P _s)																					
建物・構築物	屋外	○*1																					
機器・配管系	屋内	—																					
	屋外	○*1																					
土木構造物	屋外	○*1																					
津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備	屋内	—																					
	屋外	○*1																					

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考										
		<p>(2) 検討対象の施設・設備</p> <table border="1" data-bbox="1825 294 2418 1071"> <thead> <tr> <th data-bbox="1825 294 1988 357"></th> <th data-bbox="1988 294 2418 357">施設・設備 ① 積雪荷重*1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1825 357 1988 556">建物・構築物</td> <td data-bbox="1988 357 2418 556"> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 大物搬入建屋 緊急時対策所 (5号機原子炉建屋内緊急時対策所) 格納容器圧力逃がし装置基礎 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1825 556 1988 724">機器・配管系</td> <td data-bbox="1988 556 2418 724"> <ul style="list-style-type: none"> 軽油タンク 第一ガスタービン発電機 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板 竜巻防護鋼製フード 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 格納容器圧力逃がし装置よう素フィルタ 格納容器圧力逃がし装置ドレンタンク </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1825 724 1988 913">土木構造物</td> <td data-bbox="1988 724 2418 913"> <ul style="list-style-type: none"> スクリーン室 軽油タンク基礎 第一ガスタービン発電機基礎 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1825 913 1988 1071">津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備</td> <td data-bbox="1988 913 2418 1071"> <ul style="list-style-type: none"> 津波監視カメラ </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1736 1060 2507 1197"> ② 注記*1: 積雪荷重については、V-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち、V-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」に示す考え方に基づき考慮する。ただし、除雪による緩和措置が図られる場合にはその運用上の措置を踏まえた荷重を用いる。 ③ </p>		施設・設備 ① 積雪荷重*1	建物・構築物	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 大物搬入建屋 緊急時対策所 (5号機原子炉建屋内緊急時対策所) 格納容器圧力逃がし装置基礎 	機器・配管系	<ul style="list-style-type: none"> 軽油タンク 第一ガスタービン発電機 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板 竜巻防護鋼製フード 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 格納容器圧力逃がし装置よう素フィルタ 格納容器圧力逃がし装置ドレンタンク 	土木構造物	<ul style="list-style-type: none"> スクリーン室 軽油タンク基礎 第一ガスタービン発電機基礎 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板 	津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備	<ul style="list-style-type: none"> 津波監視カメラ 	<p>①プラント固有（施設・設備構成の違い。）</p> <p>②プラント固有（プラント立地による気象条件の差異。）</p> <p>③設計方針の差異（V-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき、組み合わせる積雪荷重を設定する。）</p>
	施設・設備 ① 積雪荷重*1												
建物・構築物	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 大物搬入建屋 緊急時対策所 (5号機原子炉建屋内緊急時対策所) 格納容器圧力逃がし装置基礎 												
機器・配管系	<ul style="list-style-type: none"> 軽油タンク 第一ガスタービン発電機 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板 竜巻防護鋼製フード 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 格納容器圧力逃がし装置よう素フィルタ 格納容器圧力逃がし装置ドレンタンク 												
土木構造物	<ul style="list-style-type: none"> スクリーン室 軽油タンク基礎 第一ガスタービン発電機基礎 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板 												
津波防護施設, 浸水防止設備及び津波監視設備	<ul style="list-style-type: none"> 津波監視カメラ 												

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>図 3-1 耐震計算における積雪荷重の設定フロー</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>3.2 変位, 変形の制限</p> <p>発電用原子炉施設として設置される建物・構築物, 機器・配管系の設計に当たっては, 剛構造とすることを原則としており, 地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることにより, 変位, 変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分維持されることが考えられる。</p> <p>しかしながら, 地震により生起される変位, 変形に対し設計上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い, 設備の機能維持が十分果たされる設計とする。</p> <p>(1) 建物間相対変位に対する配慮</p> <p>原子炉格納容器を貫通する配管, ダクト等, 又は異なった建物間を渡る配管等の設計においては, 十分安全側に算定された建物間相対変位に対し, 配管ルート, 支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できるように配慮する。</p> <p>(2) 燃料集合体の変位に対する配慮</p> <p>地震時における原子炉スクラム時, 燃料集合体の地震応答変位は制御棒の挿入時間に影響を与える。そのため, 炉心を模擬した実物大の部分モデルによる加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない最大燃料集合体変位を求め, 地震応答解析から求めた燃料集合体変位がその最大燃料集合体変位を下回ることを確認する。</p> <p>(3) ライナ部のひずみに対する配慮</p> <p>原子炉格納容器の底部に設置されるライナ部はコンクリート部の変形及びコンクリートとの温度差により生じる強制ひずみに対し, 原子炉格納容器の気密性に影響するような有意なひずみが生じることはない設計とする。</p> <p>4. 機能維持</p> <p>4.1 動的機能維持</p> <p>動的機能が要求される機器は, V-2-1-1「耐震設計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方にに基づき, 地震時及び地震後において, その機器に要求される安全機能を維持するため, 設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設</p>	

赤字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
: 前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>区分に応じた地震動に対して、その機能種別により制御棒挿入機能に係る機器、回転機器及び弁に分類し、それぞれについて、以下の方法により機能維持を満足する設計とする。</p> <p>(1) 制御棒挿入機能に係る機器 地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に挿入できること）については、炉心を模擬した実物大の部分モデルによる加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持されることを確認する。</p> <p>(2) 回転機器及び弁 地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁については、設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が、加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加速度」という。）以下とするか、もしくは応答加速度による解析等により機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える場合には、詳細検討により機能維持を満足する設計とする。標準的な機種 of 動的機能確認済加速度を表4-1に示す。 表4-1の適用形式を外れる場合は、地震時の応答加速度が地震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ、地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる、機能維持を確認した加速度以下であること、又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。 具体的な動的機能維持評価について、以下に示す。</p> <p>a. クラス2ポンプ、クラス3ポンプ、その他のポンプ及び重大事故等クラス2ポンプ（クラス2、3、その他のポンプ）について</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。</p> <p>また、クラス1ポンプについては、地震時及び地震後において、動的機能を必要としないが、地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確認する。</p> <p>。</p> <p>(a) 計算による機能維持の評価</p> <p>静的若しくは動的解析により地震荷重を求め、軸受に負荷する荷重が、軸受の許容荷重以内であることを確認する。また、その他の必要な機能についても計算により確認する。</p> <p>(b) 実験による機能維持の評価</p> <p>地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。</p> <p>b. クラス1弁、クラス2弁及び重大事故等クラス2弁（クラス1弁、クラス2弁）について</p> <p>地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。</p> <p>(a) 計算による機能維持の評価</p> <p>次にいずれかにより、弁の設計荷重を決める。</p> <p>イ. 配管系の解析により、弁の最大加速度を求める。</p> <p>ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。</p> <p>これらのいずれかにより、与えられた設計荷重により、ヨーク、弁本体、ステム等のうち、もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボンネット付根部）の応力等が降伏点、又は機能維持に必要な限界値を超えないことを確認する。</p> <p>(b) 実験による機能維持の評価</p> <p>地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																																																															
		<p style="text-align: center;">表 4-1 動的機能確認済加速度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">機種</th> <th rowspan="2">加速度 確認部位</th> <th colspan="2">機能確認済加速度 (×9.8m/s²)</th> </tr> <tr> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">立形ポンプ</td> <td>ビットバレル形ポンプ</td> <td rowspan="2">コラム 先端部</td> <td rowspan="2">10.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>立形斜流ポンプ</td> </tr> <tr> <td>立形単段床置形ポンプ</td> <td>ケーシング 下端部</td> <td>10.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">横形ポンプ</td> <td>横形単段遠心式ポンプ</td> <td rowspan="2">軸位置</td> <td>3.2 (軸直角方向)</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>横形多段遠心式ポンプ</td> <td>1.4 (軸方向)</td> </tr> <tr> <td>ポンプ駆動用 タービン</td> <td>原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸 気タービン</td> <td>重心位置</td> <td>2.4</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">電動機</td> <td>横形ころがり軸受電動機</td> <td rowspan="4">軸受部</td> <td>4.7</td> <td rowspan="4">1.0</td> </tr> <tr> <td>横形すべり軸受電動機</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>立形ころがり軸受電動機</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>立形すべり軸受電動機</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ファン</td> <td>遠心直結型ファン</td> <td>軸受部及 びメカニ カルシー ルケーシ ング</td> <td>2.3</td> <td rowspan="3">1.0</td> </tr> <tr> <td>遠心直動型ファン</td> <td rowspan="2">軸受部</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>軸流式ファン</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">非常用ディーゼ ル発電機</td> <td rowspan="2">高速形ディーゼル機関</td> <td>機関 重心位置</td> <td>1.1</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ガバナ 取付位置</td> <td>1.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>往復動式ポンプ</td> <td>横形3連往復動式ポンプ</td> <td>重心位置</td> <td>1.6</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">弁 (一般弁及び特 殊弁)</td> <td>一般弁 (グローブ弁, ゲート弁, バタフライ弁, 逆止弁)</td> <td rowspan="5">駆動部</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>ゴムダイヤフラム弁</td> <td>2.7</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>主蒸気隔離弁</td> <td>10.0</td> <td>6.2</td> </tr> <tr> <td>主蒸気逃がし安全弁</td> <td>9.6</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動系スクラム弁</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考文献) 電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究 (H10~H13)」</p>	種別	機種	加速度 確認部位	機能確認済加速度 (×9.8m/s ²)		水平方向	鉛直方向	立形ポンプ	ビットバレル形ポンプ	コラム 先端部	10.0	1.0	立形斜流ポンプ	立形単段床置形ポンプ	ケーシング 下端部	10.0	1.0	横形ポンプ	横形単段遠心式ポンプ	軸位置	3.2 (軸直角方向)	1.0	横形多段遠心式ポンプ	1.4 (軸方向)	ポンプ駆動用 タービン	原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸 気タービン	重心位置	2.4	1.0	電動機	横形ころがり軸受電動機	軸受部	4.7	1.0	横形すべり軸受電動機	2.6	立形ころがり軸受電動機	2.5	立形すべり軸受電動機	ファン	遠心直結型ファン	軸受部及 びメカニ カルシー ルケーシ ング	2.3	1.0	遠心直動型ファン	軸受部	2.6	軸流式ファン	2.4	非常用ディーゼ ル発電機	高速形ディーゼル機関	機関 重心位置	1.1	1.0	ガバナ 取付位置	1.8	1.0	往復動式ポンプ	横形3連往復動式ポンプ	重心位置	1.6	1.0	弁 (一般弁及び特 殊弁)	一般弁 (グローブ弁, ゲート弁, バタフライ弁, 逆止弁)	駆動部	6.0	6.0	ゴムダイヤフラム弁	2.7	6.0	主蒸気隔離弁	10.0	6.2	主蒸気逃がし安全弁	9.6	6.1	制御棒駆動系スクラム弁	6.0	6.0	<p>プラント固有(適用型式 の違い。)</p>
種別	機種	加速度 確認部位				機能確認済加速度 (×9.8m/s ²)																																																																												
			水平方向	鉛直方向																																																																														
立形ポンプ	ビットバレル形ポンプ	コラム 先端部	10.0	1.0																																																																														
	立形斜流ポンプ																																																																																	
	立形単段床置形ポンプ	ケーシング 下端部	10.0	1.0																																																																														
横形ポンプ	横形単段遠心式ポンプ	軸位置	3.2 (軸直角方向)	1.0																																																																														
	横形多段遠心式ポンプ		1.4 (軸方向)																																																																															
ポンプ駆動用 タービン	原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸 気タービン	重心位置	2.4	1.0																																																																														
電動機	横形ころがり軸受電動機	軸受部	4.7	1.0																																																																														
	横形すべり軸受電動機		2.6																																																																															
	立形ころがり軸受電動機		2.5																																																																															
	立形すべり軸受電動機																																																																																	
ファン	遠心直結型ファン	軸受部及 びメカニ カルシー ルケーシ ング	2.3	1.0																																																																														
	遠心直動型ファン	軸受部	2.6																																																																															
	軸流式ファン		2.4																																																																															
非常用ディーゼ ル発電機	高速形ディーゼル機関	機関 重心位置	1.1	1.0																																																																														
		ガバナ 取付位置	1.8	1.0																																																																														
往復動式ポンプ	横形3連往復動式ポンプ	重心位置	1.6	1.0																																																																														
弁 (一般弁及び特 殊弁)	一般弁 (グローブ弁, ゲート弁, バタフライ弁, 逆止弁)	駆動部	6.0	6.0																																																																														
	ゴムダイヤフラム弁		2.7	6.0																																																																														
	主蒸気隔離弁		10.0	6.2																																																																														
	主蒸気逃がし安全弁		9.6	6.1																																																																														
	制御棒駆動系スクラム弁		6.0	6.0																																																																														

赤字 : 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>4.2 電氣的機能維持</p> <p>電氣的機能が要求される機器については、<u>V-2-1-1</u>「耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)電氣的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その機器に要求される安全機能を維持するため、設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の盤、器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度（以下「電氣的機能確認済加速度」という。）以下であること、あるいは解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより、機能維持を満足する設計とする。</p> <p>上記加振試験では、まず、掃引試験により固有振動数を確認する。その後、加振試験を実施し、当該機器が設置される床における加速度以上での動作確認を実施する。または、実機を模擬した機器を当該機器が設置される床における模擬地震波により加振して、動作確認を実施する。</p> <p>4.3 気密性の維持</p> <p>気密性の維持が要求される施設は、<u>V-2-1-1</u>「耐震設計の基本方針」のうち「5.2(3)気密性の維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、放射線業務従事者の放射線障害防止、発電所周辺の空間線量率の低減、居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るため、事故時に放射性気体の放出、流入を防ぐことを目的として、設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して、「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を確保すること、及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする換気設備とあいまって、気密性維持の境界において気圧差を確保することで必要な気密性を維持する設計とする。</p> <p>気密性の維持が要求される施設のうち、鉄筋コンクリート造の施設は、施設区分に応じた地震動に対して、地震時及び地震後において、耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまることを基本とする。その状態にとどまらない場合は、地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量が、設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。</p> <p>気密性の維持が要求される施設のうち、鋼製の構造物を含む原子</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>炉格納容器バウンダリは、設計基準事故及び重大事故等時における内圧と地震力との組合せを考慮した荷重に対しても、「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保する設計とする。この場合、格納容器貫通部においては相対変位量を考慮した処置を施す等、相対変位量を考慮した設計を行う。また、使用材料、製作及び保守に関しても管理を行うことで、地震時及び地震後において、気密性維持の境界において気圧差を確保し十分な気密性を維持する設計とする。</p> <p>原子炉建屋原子炉区域の鉄筋コンクリート造の部分において、耐震壁については、「3. 構造強度」に定める建物・構築物の許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し、事故時に原子炉格納容器から漏えいした空気を非常用ガス処理系で処理できることを確認することで、スラブについては、地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすることで、気密性維持の境界において気圧差を確保し、気密性を維持する設計とする。</p> <p><u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)は、居住性を確保するため鋼板により高气密化し、基準地震動による地震力に対して、5号機原子炉建屋内緊急所(対策本部)の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。</u></p> <p>中央制御室及び緊急時対策所(待機場所)は、地震時及び地震後においてもその機能を維持できるように、耐震壁については、「3. 構造強度」に定める建物・構築物の許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し、設置する換気設備の性能以下であることを確認する。また、スラブについては、地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすることで、気密性維持の境界において気圧差を確保し、居住性を維持する設計とする。</p> <p>4.4 止水性の維持</p> <p>止水性の維持が要求される施設は、津波防護施設及び浸水防止設備であり、<u>V-2-1-1「耐震設計の基本方針」</u>のうち「5.2(4) 止水性の維持」の考え方にに基づき、地震時及び地震後において、防護対象設備を設置する建物及び区画に、津波に伴う浸水による影響を与えないことを目的として、基準地震動S_sによる地震力に対</p>	<p>プラント固有(設置許可との整合。)</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>し、「3.1 構造強度上の制限」に示す構造強度の確保に加え、主要な構造体の境界部に設置する材料については、有意な漏えいが生じない変形に留めることで、止水性を維持する設計とする。</p> <p>具体的には、止水性の維持が要求される施設の母材部については、基準地震動S_sによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。加えて、止水性の維持が要求される施設の取付部及び閉止部等のうち、間隙が生じる可能性のある境界部に設置した材料については、境界部において基準地震動S_sによる地震力に伴い生じる相対変位量が、材料の試験により確認した止水性が維持できる変位量未満であることを計算により確認する。</p> <p>また、止水性の維持が要求される施設が取付けられた、建物・構築物及び土木構造物の壁など、止水性の維持が要求される部位についても、基準地震動S_sによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。</p> <p>各施設の母材部並びに取付部及び閉止部等の境界部は、使用材料、製作及び保守に関しても十分な管理を行い、止水性が維持できるよう考慮する。</p> <p>4.5 遮蔽性の維持</p> <p>遮蔽性の維持が要求される施設は、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の考え方にに基づき、地震時及び地震後において、放射線業務従事者の放射線障害防止、発電所周辺の空間線量率の低減、居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るため、鉄筋コンクリート造として設計することを基本とし、遮蔽性の維持が要求される生体遮蔽装置については、設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して、「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保し、遮蔽体の形状及び厚さを確保することで、地震後における残留ひずみを小さくし、ひび割れがほぼ閉鎖し、貫通するひび割れが直線的に残留しないこととすることで、遮蔽性を維持する</p>	<p>プラント固有（KK7には同設備がない。）</p>

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

玄海原子力発電所第3号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		<p>設計とする。</p> <p>4.6 支持機能の維持 機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は、 <u>V-2-1-1「耐震設計の基本方針」</u>のうち「5.2(6) 支持機能の維持」 の考え方に基づき、地震時及び地震後において、被支持設備が設 計基準対象施設の場合は耐震重要度分類、重大事故等対処施設の 場合は施設区分に応じた地震動に対して、以下に示す通り、支持 機能を維持する設計とする。</p> <p>(1) 建物・構築物の支持機能の維持 建物・構築物の支持機能の維持については、地震動に対して、被 支持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 具体的には、Sクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・ 構築物が鉄筋コンクリート造の場合は、基準地震動S_sに対して、 耐震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許 容限界を超えない設計とすること、又は基礎等を構成する部材に 生じる応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許 容限界を超えない設計とすることで、Sクラス設備等の支持機能 が維持できる設計とする。鉄骨造の場合は、基準地震動S_s対 して、部材に発生する応力が「3.1 構造強度上の制限」による許 容限界を超えない設計とすることでSクラス設備等の支持機能が 維持できる設計とする。</p> <p>耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても、耐震壁がせん断ひ ずみの許容限界を満足している場合は、耐震壁の変形に追従する 建物・構築物の部位の健全性も確保されており、支持機能を確保 していると考えられる。</p> <p>また、各建物間に生じる地震時相対変位について、各建物が相互 に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に、各建物に渡る設 備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。</p> <p>(2) 屋外重要土木建造物の支持機能の維持 Sクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土</p>	

赤字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

