

○ 3号機原子炉格納容器内の圧力挙動からの考察

主な論点

□ 主蒸気逃がし安全弁(SRV)、自動減圧系(ADS)の作動との関係

SRV逃がし弁機能、安全弁機能の構造・設定値、ADSの作動ロジック など

□ 耐圧強化ベントにおける有効なベント回数に関する認識

第8回の議論(R1.11.28)では、3/13 12時までの2回

□ 耐圧強化ベントの設計・設定値との関係

ラプチャーディスクの作動圧、空気作動弁等の操作実績、原子炉格納容器圧力の減圧速度 など