## 第1編

(1号炉, 2号炉, 3号炉及び4号炉に係る保安措置)

## (放射線計測器類の管理)

## 第61条

各GMは、表61に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。 ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。

表 6 1

分類	計測器種類	所管 G M	数量**1
1. 被ばく管理	電子式線量計	保安総括GM	1 式
用計測器	ホールボディカウンタ	保安総括GM	1 台
2. 放射線管理	線量当量率測定用サー	保安総括GM	7 台
用計測器	ベイメータ		
	汚染密度測定用サーベ	保安総括GM	7 台
	イメータ		
	退出モニタ	保安総括GM	2 台
	試料放射能測定装置	分析評価GM	1 台**2
	集積線量計	保安総括GM	1 式
3. 放射線監視	モニタリングポスト	保安総括GM	8 台
用計測器	エリアモニタ	燃料計装設備GM	7 台※3
		燃料計装設備GM	8台※4
4. 環境放射能	試料放射能測定装置※5	分析評価GM	1 台※2
用計測器	積算線量計測定装置	保安総括GM	1 台

※1:5号炉及び6号炉の放射線計測器類と共用で確保する数量(エリアモニタを除く。)

※2:表43の試料放射能測定装置と共用

※3:使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数(エリアモニタが復旧していない場合には、未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。)

※4:使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ,3号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタ及び4号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタの台数

※5:福島第二原子力発電所と共用

附則()

(施行期日)

第1条

この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から10日以内に施行する。

2. 第61条については、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタ の運用を開始した時点から適用することとし、それまでの間は従前の例による。

附則(令和2年5月27日 原規規発第2005271号)

(施行期日)

第1条

- 2. 第5条, 第40条及び第42条の2については, 大型廃棄物保管庫の運用を開始した 時点から適用することとし, それまでの間は従前の例による。
- 3. 添付1(管理区域図)の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付2(管理対象区域図)の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は、それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし、それまでの間は従前の例による。

附則(令和2年2月13日 原規規発第2002134号)

(施行期日)

第1条

- 2. 第5条, 第38条, 第39条及び第42条の2の表42の2-1における増設焼却炉 建屋排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理については, 増設雑固体廃棄物焼却 設備の運用を開始した時点から適用することとし, それまでの間は従前の例による。
- 3. 第57条の図57, 添付1 (管理区域図)の全体図における周辺監視区域境界及び添付2 (管理対象区域図)の全体図における周辺監視区域境界については、増設雑固体廃棄物焼却設備の設置に伴う周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用することとし、それまでの間は従前の例による。
- 4. 添付1 (管理区域図) の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理区域図面並びに添付2 (管理対象区域図) の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面の変更は、それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし、それまでの間は従前の例による。

附則 (平成31年1月28日 原規規発第1901285号) (施行期日) 第1条

2. 第5条及び第42条の2については、油処理装置の運用を開始した時点から適用することとし、それまでの間は従前の例による。

附則(平成29年3月7日 原規規発第1703071号)

(施行期日)

第1条

2. 第3条, 第5条及び第42条の2については, 放射性物質分析・研究施設第1棟の運用を開始した時点から適用することとし, それまでの間は従前の例による。

附則(平成28年12月27日 原規規発第1612276号)

(施行期日)

第1条

2. 第40条の2における水位の監視については、水位計の設置が完了した貯留設備から順次適用する。

附則(平成25年8月14日 原規福発第1308142号)

(施行期日)

第1条

2. 第17条第3項及び第4項の1号炉及び2号炉の復水貯蔵タンク水については、各号炉の復水貯蔵タンクの運用開始時点からそれぞれ適用する。