

1. 件 名：東北電力株式会社東通原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正に関する意見への対応について

2. 日 時：令和2年7月9日（木） 10:00～10:20

3. 場 所：東通原子力発電所

4. 出席者

東通原子力規制事務所

田尻原子力防災専門官

森 原子力防災専門官

東北電力株式会社東通原子力発電所

防災課長 他2名

5. 要 旨

東北電力株式会社に対し原子力規制庁が提示した、同社の原子力事業者防災業務計画の修正案に対する意見への回答について、口頭で説明があった。

原子力規制庁よりおこなった以下の意見に対し、東北電力株式会社から、記載内容を修正するとの回答があった。

- ・ 発電所に備え付ける資機材のうち、計測器等の点検内容が「外観」のみとなっているため、機能点検を追加し「外観・機能」と記載する。

6. その他

配布資料：なし