

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 工事計画）【227】
2. 日時：令和2年6月18日 13時30分～15時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階B会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

宮本主任安全審査官、桐原調整係長

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 課長 他9名※

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書、強度計算書（竜巻、火山）等について、令和2年6月11日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。
 - 外部事象防護対象施設のうち竜巻等の影響を考慮する施設の抽出の考え方を整理して、評価上の留意事項等の記載について検討すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

関係資料：

・なし