

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【245】
2. 日時：令和2年7月1日 10時00分～11時30分
3. 場所：原子力規制庁 9階B会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

義崎管理官補佐、宮本主任安全審査官、皆川主任安全審査官

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 課長 他17名※

## 5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書及び補足説明資料等について、令和2年6月26日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【補足説明資料1-4：使用済み燃料プール監視カメラ用空冷装置】

- 監視カメラ空冷装置に用いているコンプレッサ及び冷却器の性能試験について、実運用台数の3台運転での性能試験を新たに追加しているが、実機試験であれば系統図に配管長等を記載し、試験結果を明確にすること。また、試験結果のグラフ内の各数値について適正化すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

なし