

15107  
1/2

様式0-1(1/2)

(第21353報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2020年7月26日14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果                  [採取日 7月24日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2020年7月26日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日
採取時刻	8:10	6:51	8:18	6:54
Cs-134(約2年)	30	37	41	ND(9.6)
Cs-137(約30年)	810	630	720	43
全β	950	1,800	920	70
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(100)	ND(100)

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

15:07  
1/7

様式9-1(1/2)

## 応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21354報)

2020年7月26日14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [7月26日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 7月25日]</li> <li>・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 7月25日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 7月22日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 7月25日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクLの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、7月27日に排水を実施します。      排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 7月22日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/7

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年7月26日 11:00現在

【重要事項】  
各計測器については、地震やその他の事故直後の事故直後の影響を受けて、通常の運用環境条件を  
超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。重要  
パラメータの状態を監視するため、このような計測器の本質的な異常も監視しながら、重要  
の計測器から得られる情報を活用して全体の傾向にも留意して監視している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h OS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h OS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h OS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 24.0 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 23.9 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 23.8 °C (7/26 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 29.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 30.7 °C (7/26 11:00 現在)	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1): 27.5 °C RPV座部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 26.6 °C (7/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 24.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 23.9 °C (7/26 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 29.6 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 29.1 °C (7/26 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 27.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 26.1 °C (7/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.33 kPa g (7/26 11:00 現在)	2.96 kPa g (7/26 11:00 現在)	0.40 kPa g (7/26 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.31 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.73 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.67 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.91 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.29 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 8.31 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.5 m <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	16.37 Nm <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	20.25 Nm <sup>3</sup> /h (7/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (7/26 11:00 現在)	A系: 0.07 vol% B系: 0.08 vol% (7/26 11:00 現在)	A系: 0.11 vol% B系: 0.10 vol% (7/26 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.20E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.70E-04 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 8.40E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.50E-04 Ba/cm <sup>3</sup> (7/26 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (7/26 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.1E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 2.1E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (7/26 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	30.9 °C (7/26 11:00 現在)	30.1 °C (7/26 11:00 現在)	28.3 °C (7/26 11:00 現在)	※5 (7/26 11:00 現在)
FPC 冷却水の 水位	4.06 m (7/26 11:00 現在)	4.18 m (7/26 11:00 現在)	3.78 m (7/26 11:00 現在)	67.2 X100mm (7/26 11:00 現在)

※1: 放射能濃度の単位はBq/cm<sup>3</sup>である。放射能濃度が検出限界値を超えている場合は、放射能濃度によりマイクス表示される場合がある。  
※2: 指示値は放射能濃度の測定値である。放射能濃度の測定値が検出限界値を超えている場合は、放射能濃度の測定値によりマイクス表示される場合がある。  
※3: 窒素封入流量の単位はNm<sup>3</sup>/hである。放射能濃度の測定値が検出限界値を超えている場合は、放射能濃度の測定値によりマイクス表示される場合がある。  
※4: 窒素封入流量の単位はNm<sup>3</sup>/hである。放射能濃度の測定値が検出限界値を超えている場合は、放射能濃度の測定値によりマイクス表示される場合がある。  
※5: 4号機使用済燃料プール水位第一検出停止レベル

3/7

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

2020年7月26日

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (7/5 to 7/25) and measurement results for I-131 (Bq/L) at various monitoring points (1-10).

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (7/5 to 7/25) and measurement results for Cs-134 (Bq/L) at various monitoring points (1-10).

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (7/5 to 7/25) and measurement results for Cs-137 (Bq/L) at various monitoring points (1-10).

※I-131はサンプリング・測定を省略していないことを示す。
※⑩は⑨が採収不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑨は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※⑥を追加で測定(2011/5/30~)
※③を追加で測定(2011/8/2~)
※⑩は検出限界値未満を示す。( ) 内に検出限界値を示す。

<測定箇所>

- ①4号T/B建設南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトハンカ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトハンカ建屋南東

2020年7月26日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

A排水路		物揚場排水路	
採取日	7月24日	7月25日	7月24日
採取時刻	7:15	7:35	7:40
降雨量(mm/日)	3.5	1	1
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.55)	ND(0.38)	ND(0.67)
Cs-137(約30年)	7.0	2.1	3.4
全β	12	4.5	6.3
H-3(約12年)	-	-	-

単位: Bq/L

K排水路		BC排水路	
採取日	7月24日	7月25日	7月24日
採取時刻	6:00	6:00	6:35
降雨量(mm/日)	3.5	1	1
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.88	0.81	ND(0.45)
Cs-137(約30年)	14	13	ND(0.57)
全β	12	15	4.9
H-3(約12年)	-	-	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は7月25日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

4/7

2020年7月26日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/2)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他															
γ															
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

採取日	1号棟 ウェルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-B	2号棟 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3号棟 汲み上げ水	4号棟 汲み上げ水
採取時刻							7月22日									
塩素(単位: ppm)							7:21									
Cs-134(約2年)							470									
Cs-137(約30年)							ND(0.25)									
その他							3.7									
γ																
全β																
H-3(約12年)							430									
Sr-90(約29年)							640									

\* 本枠内が今回公表データ。他は7月23日にお知らせ済み。  
 \* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

5/7

6/7

### 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/2)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一5.6号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東浜除堤北側)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水质ガイドライン
7月25日	7:55	ND(0.88)	ND(0.48)	ND(0.44)	ND(0.55)	ND(0.58)	ND(0.85)	ND(0.45)	ND(0.33)	60	10
7月25日	7:45	ND(0.59)	ND(0.58)	1.1	1.7	5.7	ND(0.64)	ND(0.61)	0.76	90	10
全β		—	ND(13)	16	ND(13)	14	13	13	ND(13)	60,000	10,000
H-3(約12年)		—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
Sr-90(約29年)		—	—	—	—	—	—	—	—		

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水质ガイドライン
7月25日	6:12	ND(0.30)	ND(0.36)	ND(0.29)	ND(0.49)	—	—	—	—	—	60	10
7月25日	6:10	0.95	ND(0.33)	0.40	0.65	—	—	—	—	—	90	10
全β		13	ND(13)	ND(13)	13	—	—	—	—	—	60,000	10,000
H-3(約12年)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
Sr-90(約29年)		—	—	—	—	—	—	—	—	—		

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])



7/7

2020年7月26日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	貯水量 [m <sup>3</sup> ]	セシウム134	セシウム137	その他ガンマ核種	金ベータ	トリチウム	運用目録	告示濃度※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
2020年7月22日	7:52	1,000	ND(0.69)	ND(0.69)	検出なし	ND(2.0)	930	一時貯水タンクL (サンブルタンクL) 第三者機関		
								第三者機関		
								2020年7月22日		
								7:52		
								1,000		
								ND(0.81)	60	10
								ND(0.58)	90	10
								検出なし		
								検出なし		
								ND(0.34)		
								980	60,000	10,000
								1,500		

\* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(注) 運用目録の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

17:13 1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21355報)

2020年7月26日17時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第21350報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 9時59分</li> <li>・排水終了 : 16時23分</li> <li>・排水量 : 955m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。