

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【262】
2. 日時：令和2年7月13日 13時30分～14時35分
3. 場所：原子力規制庁 9階D会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

名倉安全管理調査官、江崎企画調査官、植木主任安全審査官、
宇田川主任安全審査官、岸野主任安全審査官、津金主任安全審査官、
羽場崎主任安全審査官、小野安全審査専門職、服部安全審査専門職、
山浦技術参与

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部長 他13名※

5. 要旨

(1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、耐震性に関する説明書について、令和2年7月13日提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【隣接建屋の影響に関する検討】

- 隣接建屋の影響について、柏崎刈羽7号機の状況を踏まえて地震応答解析結果の分析結果を説明すること。また、床応答スペクトルの傾向について、各建屋の固有値との関係を説明すること。
- 機器・配管系の影響評価について、時刻歴解析を適用して耐震計算を実施している設備の検討内容を詳細に説明すること。

(3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし