

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
機密事項に属しますので公開で  
きません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認審査資料	
資料番号	KK7補足-004-12 改1
提出年月日	2020年6月25日

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る  
補足説明資料

基本設計方針から設工認添付書類及び様式－1への展開表  
(浸水防護施設)

2020年6月  
東京電力ホールディングス株式会社

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－1への展開表」【その他発電用原子炉の附属施設 浸水防護施設】

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—	用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。	—	— (用語の定義のみ)
—	第1章 共通項目 浸水防護施設の共通項目である「1. 地盤等, 2. 自然現象 (2.2 津波による損傷の防止を除く。), 3. 火災, 5. 設備に対する要求 (5.5 安全弁等, 5.6 逆止め弁, 5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を除く。), 6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。	—	1. 共通的に適用される設計
—	第2章 個別項目 1. 津波による損傷の防止 1.1 耐津波設計の基本方針 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が設置（変更）許可を受けた基準津波によりその安全性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、遡上への影響要因及び浸水経路等を考慮して、設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し、影響に応じた津波防護対策を講じる設計とする。【6条1】【51条1】	—	— (冒頭宣言)
—	1.1.1 津波防護対象設備 設計基準対象施設が、基準津波により、その安全性が損なわれるおそれがないよう、津波から防護すべき施設は、設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス1及びクラス2に該当する構築物、系統及び機器（以下「津波防護対象設備」という。）とする。【6条2】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.1 津波防護対象設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.2 津波防護対象設備の選定
—	津波防護対象設備の防護設計においては、津波により外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護対象施設以外の施設についても考慮する。【6条3】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.1 津波防護対象設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.2 津波防護対象設備の選定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	また、重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備についても、設計基準対象施設と同時に必要な機能が損なわれるおそれがないよう、津波防護対象設備に含める。【51条2】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.1 津波防護対象設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.2 津波防護対象設備の選定
—	さらに、津波が地震の随伴事象であることを踏まえ、耐震Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含めて津波防護対象設備とする。【6条4】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.1 津波防護対象設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.2 津波防護対象設備の選定
—	1.2 入力津波の設定 各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として、敷地への遡上に伴う津波（以下「遡上波」という。）による入力津波と取水路、放水路等の経路からの流入に伴う津波（以下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。【6条5】【51条3】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	入力津波の設定の諸条件の変更により、評価結果が影響を受けないことを確認するために、評価条件変更の都度、津波評価を実施する運用とする。【6条6】【51条4】	運用に関する記載であり、保安規定にて対応	— (前文にて記載)
—	① 遡上波による入力津波については、遡上への影響要因として、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高、河川等の存在、設備等の設置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を評価する。【6条7】【51条5】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	遡上する場合は、基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される津波高さとして設定する。【6条8】【51条6】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	また、地震による変状又は繰返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を評価する。【6条8】【51条6】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	② 経路からの津波による入力津波については、浸水経路を特定し、基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形及び津波高さとして設定する。【6条9】【51条7】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	③ 上記①及び②においては、水位変動として、朔望平均満潮位 T. M. S. L. + 0.49m、朔望平均干潮位 T. M. S. L. + 0.03m を考慮する。【6条10】【51条8】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	上昇側の水位変動に対しては、潮位のばらつきとして朔望平均満潮位の標準偏差 0.16m を考慮して設定する。下降側の水位変動に対しては、潮位のばらつきとして朔望平均干潮位の標準偏差 0.15m を考慮して設定する。【6条10】【51条8】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	地殻変動については、基準津波の波源である日本海東縁部に想定される地震と海域の活断層に想定される地震による広域的な地殻変動を余効変動を含めて考慮する。日本海東縁部に想定される地震と海域の活断層に想定される地震による広域的な地殻変動については、基準津波の波源モデルを踏まえて, Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定しており、敷地地盤の地殻変動量は、それぞれ 0.21m の沈降と 0.29m の沈降を考慮する。広域的な余効変動については、柏崎地点における 2015 年 6 月から 2016 年 6 月の一年間の変位量が約 0.7cm と小さいことから、津波に対する安全性評価に影響を及ぼすことはない。上昇側の水位変動に対して安全側に評価するため、日本海東縁部に想定される地震と海域の活断層に想定される地震による地殻変動量については、それぞれ 0.21m の沈降と 0.29m の沈降を考慮する。下降側の水位変動に対して安全側に評価するため、日本海東縁部に想定される地震による地殻変動量 0.20m の沈降は考慮しない。【6条10】【51条8】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	また、基準津波による入力津波が有する数値計算上の不確かさを考慮することを基本とする。【6条10】【51条8】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.2 入力津波の設定	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.3 入力津波の設定
—	1.3 津波防護対策 「1.2 入力津波の設定」で設定した入力津波による津波防護対象設備への影響を、津波の敷地への流入の可能性の有無、漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響の有無、津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響の有無並びに水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために	—	(冒頭宣言)

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
	必要な機能への影響の有無の観点から評価することにより、津波防護対策が必要となる箇所を特定して必要な津波防護対策を実施する設計とする。【6条11】 【51条9】		
—	入力津波の変更が津波防護対策に影響を与えないことを確認することとし、定期的な評価及び改善に関する手順を定める。【6条12】【51条10】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	1.3.1 敷地への浸水防止（外郭防護1） (1) 遷上波の地上部からの到達、流入の防止 遷上波による敷地周辺の遷上の状況を加味した浸水の高さ分布を基に、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、遷上波の地上部からの到達、流入の可能性の有無を評価する。【6条13】【51条11】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）に係る評価 3.2(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	流入の可能性に対する裕度評価において、高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値と、入力津波で考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参考する裕度として、設計上の裕度の判断の際に考慮する。【6条13】【51条11】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	評価の結果、遷上波が地上部から到達し流入する可能性がある場合は、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画は、津波による遷上波が地上部から到達、流入しない十分高い場所に設置する設計とする。【6条14】【51条12】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）に係る評価 3.2(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	(2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 津波の流入の可能性のある経路につながる循環水系、補機冷却海水系、それ以外の屋外排水路、電源ケーブルトレンチ及びケーブル洞道の標高に基づき、許容される津波高さと経路からの津波高さを比較する	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
	ことにより、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地への津波の流入の可能性の有無を評価する。【6条15】【51条13】	V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）に係る評価 3.2(3) 評価結果	
—	流入の可能性に対する裕度評価において、高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値と、入力津波で考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参考する裕度とし、設計上の裕度の判断の際に考慮する。【6条15】【51条13】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画への流入を防止するため、浸水防止設備として取水槽閉止板の設置及び貫通部止水処置を実施する設計とする。【6条16】【51条14】	要目表 V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）に係る評価 3.2(3) 評価結果 3.2(4) 津波防護対策  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.1 外郭浸水防護設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	上記(1)及び(2)において、外郭防護として設置する浸水防止設備については、補機冷却用海水取水槽における入力津波に対し、設計上の裕度を考慮する。【6条16】【51条14】	要目表 V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）に係る評価 3.2(4) 津波防護対策	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.2 浸水防止設備  構造図 9.4.1 外郭浸水防護設備	
—	1.3.2 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護2） (1) 漏水対策 経路からの津波が流入する可能性のある取水・放水設備の構造上の特徴を考慮し、取水・放水施設、地下部等において、津波による漏水が継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）するとともに、当該範囲の境界における浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）について、浸水防止設備を設置することにより、浸水範囲を限定する設計とする。【6条17】【51条15】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護2）に係る評価 3.3(1) 評価方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	さらに、浸水想定範囲及びその周辺にある津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）に対しては、浸水防止設備として、防水区画化するための設備を設置するとともに、防水区画内への浸水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響の有無を評価する。【6条18】【51条16-1】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護2）に係る評価 3.3(1) 評価方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	評価の結果、浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響がないよう、排水設備を設置する設計とする。【6条19】【51条16-2】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護2）	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	1. 3. 3 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）  (1) 浸水防護重点化範囲の設定 津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画を浸水防護重点化範囲として設定する。【6条20】【51条17】	2) に係る評価 3. 3(1) 評価方針  V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2. 1 基本方針 2. 1. 3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 4 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）に係る評価 3. 4(1) 評価方針	2. 耐津波設計 2. 1 耐津波設計の基本方針の設定 2. 4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 経路からの津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を基に、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性の有無を評価する。浸水範囲及び浸水量については、地震による溢水の影響も含めて確認する。【6条21】 【51条18】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2. 1 基本方針 2. 1. 3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 4 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）に係る評価 3. 4(3) 評価結果 3. 4(4) 津波防護対策	2. 耐津波設計 2. 1 耐津波設計の基本方針の設定 2. 4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	地震による溢水のうち、津波による影響を受けない範囲の評価については、「2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に示す。【6条21】【51条18】	—	— (冒頭宣言)
—	評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための浸水防止設備として、水密扉及び床ドレンライン浸水防止治具の設置並びに貫通部止水処置を実施する設計とする。【6条22】【51条19】	要目表  V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2. 1 基本方針 2. 1. 3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ	2. 耐津波設計 2. 1 耐津波設計の基本方針の設定 2. 4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施 2. 5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		の影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.4 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）に係る評価 3.4(4) 津波防護対策  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.2 浸水防止設備	
—	また、浸水防止設備として設置する水密扉については、津波の流入を防止するため、扉の閉止運用を保安規定に定めて管理する。【6条23】【51条20】	運用に関する記載であり、保安規定にて対応	— (前文にて記載)
—	1.3.4 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価 (1) 原子炉補機冷却海水ポンプ並びに大容量送水車（熱交換器ユニット用）及び大容量送水車（海水取水用）の付属品である水中ポンプの取水性 原子炉補機冷却海水ポンプについては、評価水位としての補機冷却用海水取水槽での下降側水位と同ポンプ取水可能水位を比較し、評価水位が同ポンプ取水可能水位を下回る可能性の有無を評価する。【6条24】 【51条21】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価 3.5(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	評価の結果、補機冷却用海水取水槽の下降側の評価水位が原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能水位を下回る可能性があるため、津波防護施設として、海水を貯留するための海水貯留堰（「重大事故等時のみ6,7号機共用」、「6号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用」（以下同じ。））を設置することで、取水性を確保する設計とする。【6条24】【51条21】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価 3.5(3) 評価結果 3.5(4) 津波防護対策  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—		4. 機能設計 4.2 浸水防止設備  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.3 浸水防護施設に係る設備	
—	なお、津波による水位低下を検知した際には、原子炉補機冷却海水ポンプの取水性を確保するため、循環水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプを停止する手順を保安規定に定めて管理する。【6条25】【51条22】	運用に関する記載であり、保安規定にて対応	— (前文にて記載)
—	原子炉補機冷却海水ポンプについては、津波による上昇側の水位変動に対しても、取水機能が保持できる設計とする。【6条26】【51条23】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	大容量送水車（熱交換器ユニット用）（「6,7号機共用」（以下同じ。））及び大容量送水車（海水取水用）（「6,7号機共用」（以下同じ。））の付属品である水中ポンプについても、入力津波の水位に対して、取水性を確保できるものを用いる設計とする。【6条26】【51条23】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	(2) 津波の二次的な影響による原子炉補機冷却海水ポンプ並びに大容量送水車（熱交換器ユニット用）及び大容量送水車（海水取水用）の付属品である水中ポンプの機能保持確認 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積に対して、取水口、スクリーン室（「重大事故等時のみ	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
	6, 7号機共用」, 「6号機設備, 重大事故等時のみ6, 7号機共用」(以下同じ。), 取水路(「重大事故等時のみ6, 7号機共用」, 「6号機設備, 重大事故等時のみ6, 7号機共用」(以下同じ。)), 補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽が閉塞することなく取水口, スクリーン室, 取水路, 補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽の通水性が確保できる設計とする。【6条27】【51条24】	V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	
—	また, 原子炉補機冷却海水ポンプは, 取水時に浮遊砂が軸受に混入した場合においても, 軸受部の異物逃がし溝から浮遊砂を排出することで, 機能を保持できる設計とする。【6条27】【51条24】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	大容量送水車(熱交換器ユニット用), 大容量送水車(海水取水用)及びその付属品である水中ポンプは, 浮遊砂の混入に対して, 取水性能が保持できるものを用いる設計とする。【6条27】【51条24】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	漂流物に対しては, 発電所構内及び構外で漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出し, 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備が漂流した場合に, 原子炉補機冷却海水ポンプへの衝突並びに取水口, スクリーン室, 取水路, 補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽の閉塞が生じることがなく原子炉補機冷却海水ポンプの取水性確保並びに取水口, スクリーン室, 取水路, 補機冷却用海水取水路及	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	び補機冷却用海水取水槽の通水性が確保できる設計とする。【6条28】【51条25】	3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果	—
—	発電所敷地内及び敷地外の人工構造物については、設置状況を定期的に確認し評価する運用を保安規定に定めて管理する。【6条29】【51条26】	運用に関する記載であり、保安規定にて対応	— (前文にて記載)
—	さらに、従前の評価結果に包絡されない場合は、漂流物となる可能性、原子炉補機冷却海水ポンプ等の取水性及び浸水防護施設の健全性への影響評価を行い、影響がある場合は漂流物対策を実施する。【6条29】【51条26】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施
—	1.3.5 津波監視 津波監視設備として、敷地への津波の繰返しの襲来を察知し津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保するため、津波監視カメラ（「6,7号機共用」（以下同じ。））（計測制御系統施設の設備で兼用（以下同じ。））及び取水槽水位計を設置する。【6条30】【51条27】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.1 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の基本方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.3 津波監視設備  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面  構造図 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の実施 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計 1.4.1 設計方針 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備につ	—	— (冒頭宣言)

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	いては、「1.2 入力津波の設定」で設定している繰返しの襲来を想定した入力津波に対して、津波防護対象設備の要求される機能を損なうおそれがないよう以下の機能を満足する設計とする。【6条31】【51条28】		
—	(1) 津波防護施設 津波防護施設は、漏水を防止する設計とする。【6条32】【51条29】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 3. 要求機能及び性能目標 3.1 津波防護施設  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.3 浸水防護施設に係る設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	津波防護施設として設置する海水貯留堰については、津波による水位低下に対して、原子炉補機冷却海水ポンプ等の取水可能水位を保持し、かつ、冷却に必要な海水を確保する設計とする。【6条32】【51条29】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 3.5(3) 評価結果  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 3. 要求機能及び性能目標 3.1 津波防護施設  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.3 浸水防護施設に係る設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	主要な構造体の境界部には、想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し、試験等にて止水性を確認した止水ゴム等を設置し、止水処置を講じる設計とする。【6条33】【51条30】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		<p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針            3. 要求機能及び性能目標            3.1 津波防護施設</p> <p>浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面            9.4.3 浸水防護施設に係る設備</p>	
—	<p>(2) 浸水防止設備            浸水防止設備は、浸水想定範囲等における浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性を評価し、津波の流入による浸水及び漏水を防止する設計とする。【6条34】            【51条31】</p>	<p>要目表            V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針            2. 耐津波設計の基本方針            2.1 基本方針            2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p> <p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針            4. 機能設計            4.2 浸水防止設備</p> <p>構造図            9.4.1 外郭浸水防護設備            9.4.2 内郭浸水防護設備</p>	<p>2. 耐津波設計            2.1 耐津波設計の基本方針の設定            2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	<p>また、津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に浸水時及び冠水後に津波が流入することを防止するため、当該区画への流入経路となる開口部に浸水防止設備を設置し、止水性を保持する設計とする。【6条34】            【51条31】</p>	<p>要目表            V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針            2. 耐津波設計の基本方針            2.1 基本方針            2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p> <p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針            4. 機能設計            4.2 浸水防止設備</p> <p>浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面            9.4.2 内郭浸水防護設備</p> <p>構造図            9.4.1 外郭浸水防護設備</p>	<p>2. 耐津波設計            2.1 耐津波設計の基本方針の設定            2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	<p>補機冷却用海水取水槽の浸水防止設備については、T. M. S. L. + 3.5m 以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条35】            【51条32】</p>	<p>要目表            V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針            2. 耐津波設計の基本方針            2.1 基本方針</p>	<p>2. 耐津波設計            2.1 耐津波設計の基本方針の設定            2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	タービン建屋内の復水器を設置するエリアの浸水に対する浸水防止設備については、T. M. S. L. +3.5m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条36】【51条33】	<p>2. 1. 4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p> <p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針</p> <p>4. 機能設計</p> <p>4. 2 浸水防止設備</p> <p>浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面</p> <p>9. 4. 1 外郭浸水防護設備</p>	
—	タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアの浸水に対する浸水防止設備については、T. M. S. L. +12.3m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条37】【51条34】	<p>要目表</p> <p>V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 1 基本方針</p> <p>2. 1. 4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p> <p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針</p> <p>4. 機能設計</p> <p>4. 2 浸水防止設備</p> <p>浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面</p> <p>9. 4. 2 内郭浸水防護設備</p>	<p>2. 耐津波設計</p> <p>2. 1 耐津波設計の基本方針の設定</p> <p>2. 5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアの浸水に対する浸水防止設備については、T. M. S. L. ±0.0m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条38】【51条35】	<p>要目表</p> <p>V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 1 基本方針</p> <p>2. 1. 4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p> <p>V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針</p> <p>4. 機能設計</p> <p>4. 2 浸水防止設備</p> <p>浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面</p> <p>9. 4. 2 内郭浸水防護設備</p>	<p>2. 耐津波設計</p> <p>2. 1 耐津波設計の基本方針の設定</p> <p>2. 5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアの浸水に対する浸水防止設備については、T. M. S. L. ±0.0m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条38】【51条35】	<p>要目表</p> <p>V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 耐津波設計の基本方針</p> <p>2. 1 基本方針</p> <p>2. 1. 4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針</p>	<p>2. 耐津波設計</p> <p>2. 1 耐津波設計の基本方針の設定</p> <p>2. 5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		<p>針 V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.2 浸水防止設備  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.2 内郭浸水防護設備</p>	
—	浸水防止設備は、耐性を評価又は試験等により止水性を確認した方法により止水性を保持する設計とする。【6条39】【51条36】	<p>要目表 V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.2 浸水防止設備  構造図 9.4.1 外郭浸水防護設備 9.4.2 内郭浸水防護設備</p>	<p>2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	(3) 津波監視設備 津波監視設備は、津波の襲来状況を監視可能な設計とする。【6条40】【51条37】	<p>V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.3 津波監視設備  構造図 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面</p>	<p>2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>
—	津波監視カメラは、波力及び漂流物の影響を受けない位置、取水槽水位計は波力及び漂流物の影響を受けにくい位置に設置し、津波監視機能が十分に保持できる設計とする。また、基準地震動S sに対して、機能を喪失しない設計とする。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重）との組合せを適切に考慮する。【6条40】【51条37】	<p>V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針</p>	<p>2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定</p>

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		3. 要求機能及び性能目標 3.3 津波監視設備  構造図 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面	
—	津波監視設備のうち津波監視カメラは、7号機の非常用電源設備から給電し、暗視機能を有したカメラにより、昼夜にわたり中央制御室から監視可能な設計とする。【6条41】【51条38】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.3 津波監視設備  構造図 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	津波監視設備のうち取水槽水位計は、7号機の非常用電源設備から給電し、T.M.S.L. -5.0m～+9.0mを測定範囲として、原子炉補機冷却海水ポンプが設置された補機冷却用海水取水槽の上昇側及び下降側の水位を中心制御室から監視可能な設計とする。【6条42】【51条39】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.3 津波監視設備  構造図 1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	1.4.2 荷重の組合せ及び許容限界 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、津波による荷重及び津波以外の荷重を適切に設定し、それらの組合せを考慮する。【6条43】【51条40】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	また、想定される荷重に対する部材の健全性や構造安定性について適切な許容限界を設定する。【6条43】【51条40】	V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—	(1) 荷重の組合せ 津波と組み合わせる荷重については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」のうち「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している自然条件（積雪、風荷重）及び余震として考えられる地震に加え、漂流物による荷重を考慮する。【6条44】 【51条41】	要目表  V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  構造図 9.4.1 外郭浸水防護設備 9.4.2 内郭浸水防護設備	2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	津波による荷重の設定に当たっては、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮し、余裕の程度を検討した上で安全側の設定を行う。【6条44】 【51条41】	要目表  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 4. 機能設計 4.2 浸水防止設備  V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書  構造図 9.4.1 外郭浸水防護設備 9.4.2 内郭浸水防護設備	1. 共通的に適用される設計 2. 耐津波設計 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定
—	(2) 許容限界 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の許容限界は、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、施設・設備を構成する材料が概ね弾性状態に留まることを基本とする。【6条45】 【51条42】	要目表  V-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計の基本方針 2.1 基本方針 2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針  V-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 3. 要求機能及び性能目標 3.2 浸水防止設備  V-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書  V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書  構造図 9.4.1 外郭浸水防護設備 9.4.2 内郭浸水防護設備	1. 共通的に適用される設計 2. 耐津波設計 2.1 耐津波設計の基本方針の設定 2.5 溢水防護に関する施設の設計方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	<p>2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止</p> <p>2.1 溢水防護等の基本方針</p> <p>設計基準対象施設が、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、その安全性を損なうおそれがない設計とする。【12条1】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>そのために、溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」という。）し、運転状態にある場合は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、原子炉を高温停止及び、引き続き低温停止することができ、並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。【12条2】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。【12条2】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>さらに、使用済燃料貯蔵プールにおいては、燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。【12条2】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が、発生を想定する没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なうおそれがない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその機能を損なうおそれがない設計）とする。【12条3】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>また、溢水の影響により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、その溢水の影響を考慮した上で、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき必要な機器の単一機器の故障を考慮しても発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行い、炉心損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とする。【12条4】</p>	—	— (冒頭宣言)
—	<p>重大事故等対処設備の機能については、溢水影響を受けて設計基準対象施設の安全機能並びに使用済燃料貯蔵プールの燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能と同時に機能を損なうおそれがないよう、没水、被水及び蒸気の影響に対しては可能な限り</p>	—	— (冒頭宣言)

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	設計基準対象設備等の配置を含めて位置的分散を図る設計とする。【12条5】		
—	溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を設定する。【12条5】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針            2. 溢水等による損傷防止の基本方針            2.1 防護すべき設備の設定</p> <p>V-1-1-9-2 防護すべき設備の設定            2. 防護すべき設備の設定            2.1 防護すべき設備の設定方針            2.2 防護すべき設備の抽出</p>	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.2 防護すべき設備の設定
—	発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備（ポンプ、弁、使用済燃料貯蔵プール、原子炉ウェル、機器貯蔵ピット等を含む。）から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止する設計とする。【12条40】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針            2. 溢水等による損傷防止の基本方針            2.3 溢水評価及び防護設計方針            2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針</p>	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	2.2 防護すべき設備の抽出  溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」における分類のクラス1、クラス2及びクラス3に属する構築物、系統及び機器とする。【12条6】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針            2. 溢水等による損傷防止の基本方針            2.1 防護すべき設備の設定</p> <p>V-1-1-9-2 防護すべき設備の設定            2. 防護すべき設備の設定            2.2 防護すべき設備の抽出</p>	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.2 防護すべき設備の設定
—	この中から、溢水防護上必要な機能を有する構築物、系統及び機器を選定する。具体的には、運転状態にある場合には原子炉を高温停止、引き続き低温停止することができ、並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持するため、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するため、及び使用済燃料貯蔵プールの燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能を維持するために必要となる、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」における分類のクラス1、2に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラス3に属する構築物、系統及び機器を抽出する。【12条6】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針            2. 溢水等による損傷防止の基本方針            2.1 防護すべき設備の設定</p> <p>V-1-1-9-2 防護すべき設備の設定            2. 防護すべき設備の設定            2.1 防護すべき設備の設定方針            2.2 防護すべき設備の抽出</p>	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.2 防護すべき設備の設定
—	以上を踏まえ、防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器、並びに、使用済燃料貯蔵プールの燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能を維持するために必要な構築物、系統及び機器を抽出す	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針            2. 溢水等による損傷防止の基本方針            2.1 防護すべき設備の設定</p> <p>V-1-1-9-2 防護すべき設備の設定</p>	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.2 防護すべき設備の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	る。【12条6】	2. 防護すべき設備の設定 2.2 防護すべき設備の抽出	
—	また、重大事故等対処設備は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心、使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等、及び、運転停止中における原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために、また、重大事故が発生した場合においても、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な放出を防止するために必要な設備を防護すべき設備として抽出する。【12条7】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.1 防護すべき設備の設定  V-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 2. 防護すべき設備の設定 2.1 防護すべき設備の設定方針 2.2 防護すべき設備の抽出	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.2 防護すべき設備の設定
—	2.3 溢水源及び溢水量の設定 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水、発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水並びに地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより生じる溢水を含む。）を踏まえ、溢水源及び溢水量を設定する。【12条8】	—	— (冒頭宣言)
—	また、その他の要因（地下水の流入、地震以外の自然現象、機器の誤作動等）により生じる溢水の影響も評価する。【12条9】	—	— (冒頭宣言)
—	溢水影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水では、単一の配管破損による溢水を想定して、配管の破損箇所を溢水源として設定する。【12条10】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	また、破損を想定する配管は、内包する流体のエネルギーに応じて、高エネルギー配管又は低エネルギー配管に分類する。【12条10】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	高エネルギー配管は、「完全全周破断」、低エネルギー配管は、「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢水量とし、想定する破損箇所は溢水影響が最も大きくなる位置とする。【12条11】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	ただし、高エネルギー配管については、ターミナルエンド部を除き応力評価の結果により、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリの配管であれば発生応力が許容応力の0.8倍以下であれば破損を想定せず、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ以外の配管であれば発生応力が許容応力の0.4倍を超える0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし、0.4倍以下であれば破損は想定しない。【12条12】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	また、低エネルギー配管については、発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。【12条12】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う配管は、評価結果に影響するような配管減肉がないことを確認するために、継続的な肉厚管理を実施する。【12条13】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	高エネルギー配管として運転している割合が、当該系統の運転している時間の2%又はプラント運転期間の1%より小さい場合には、低エネルギー配管として扱う。【12条14】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	発電所内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水については、発電用原子炉施設内に設置される消火設備等からの放水を溢水源として設定する。【12条15】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.2 発電所内で生じる異常事態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより生じる溢水を含む。)については、流体を内包することで溢水	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	源となり得る機器のうち、基準地震動による地震力により破損するおそれがある機器及び使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。【12条16】	(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)	
—	耐震Sクラス機器については、基準地震動による地震力によって破損は生じないことから溢水源として想定しない。【12条17】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	また、耐震B及びCクラス機器のうち耐震対策工事の実施又は設計上の裕度の考慮により、基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては溢水源として想定しない。【12条17】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	溢水量の算出に当たっては、漏水が生じるとした機器のうち防護すべき設備への溢水の影響が最も大きくなる位置で漏水が生じるものとして評価する。【12条18】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	溢水源となる容器については全保有水量を溢水量とする。【12条18】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	溢水源となる配管は完全全周破断を考慮した溢水量とする。【12条18】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	漏えい検知による漏えい停止を期待する場合は、漏えい停止までの適切な隔離時間を考慮し、配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。【12	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
	条 19】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.1 溢水影響を評価するために想定する機器の破損等による溢水 2.3 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料貯蔵プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。）	
—	その他の要因により生じる溢水については、地下水の流入、降水、屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破損に伴う漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水、機器の誤作動、弁グランド部、配管フランジ部からの漏えい事象等を想定する。【12条 20】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.4 その他の要因（地下水の流入、地震以外の自然現象、機器の誤作動等）により生じる溢水	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 溢水影響を評価するために、溢水防護区画及び溢水経路を設定する。【12条 21】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	溢水防護区画は、防護すべき設備が設置されている全ての区画並びに中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路とし、壁、扉、堰、床段差等、又はそれらの組み合わせによって他の区画と分離される区画として設定する。【12条 21】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定  V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	溢水経路は、溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して、当該区画内の溢水水位が最も高くなるように設定する。【12条 22】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 3.1 溢水防護区画内漏えいで溢水経路 3.2 溢水防護区画外漏えいで溢水経路	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	また、消火活動により区画の扉を開放する場合は、開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。【12条 23】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 2. 溢水源及び溢水量の設定 2.2 発電所内で生じる異常事態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水 3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 3.2 溢水防護区画外漏えいで溢水経路	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	なお、溢水の影響がない大湊側高台については、区画の設定を行わない。【12条 24】	V-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	2.5 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 2.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針	V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリアからの溢水に対する評価	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	発生を想定する溢水量、溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を評価し、防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがない設計とする。【12条25】	2. 1. 1 没水影響に対する評価	
—	また、溢水の流入状態、溢水源からの距離、人員のアクセス等による一時的な水位変動を考慮し、機能喪失高さは、溢水による水位に対して裕度を確保する設計とする。【12条26】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 3 溢水評価及び防護設計方針 2. 3. 1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針  V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2. 1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内からの溢水に対する評価 2. 1. 1 没水影響に対する評価	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施
—	没水の影響により、防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は、溢水水位及び水圧に対して止水性を維持する壁、扉、堰、床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置により溢水伝播を防止するための対策を実施する。【12条27】	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 1 水密扉の設計方針 4. 1. 2 溢水伝播防止堰の設計方針 4. 1. 4 水密扉付止水堰の設計方針 4. 1. 5 床ドレンライン浸水防止治具の設計方針 4. 1. 6 貫通部止水処置の設計方針  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9. 4. 2 内郭浸水防護設備	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施
—	止水性を維持する浸水防護施設については、試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。【12条27】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施 3. 4 溢水防護施設の詳細設計

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—		4.1 溢水伝播を防止する設備 4.1.1 水密扉の設計方針 4.1.2 溢水伝播防止堰の設計方針 4.1.4 水密扉付止水堰の設計方針 4.1.5 床ドレンライン浸水防止治具の設計方針 4.1.6 貫通部止水処置の設計方針  構造図 9.4.2 内郭浸水防護設備	
—	2.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 発生を想定する溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水が、防護すべき設備に与える影響を評価し要求される機能を損なうおそれのない設計とする。【12条 28】	—	— (冒頭宣言)
—	防護すべき設備は、浸水に対する保護構造を有しており、被水影響を受けても要求される機能を損なうおそれがない設備については、評価された被水条件を考慮しても要求される機能を損なうおそれがない設計とする。【12条 29】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針  V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内からの溢水に対する評価 2.1.2 被水影響に対する評価	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	浸水に対する保護構造を有さない場合は、機能を損なうおそれがない配置、保護カバーによる要求される機能を損なうおそれがない設計又は被水の影響が発生しないよう、水消火を行わない消火手段（固定式消火設備等）を採用する等により、被水の影響が発生しない設計とする。【12条 29】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.2 溢水評価条件の設定 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4.2 蒸気影響を緩和する設備	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	2.5.3 蒸気の影響に対する評価及び防護設計方針 発生を想定する漏えい蒸気、区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響について、設定した空調条件や解析区	—	— (冒頭宣言)

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—	画条件により防護すべき設備が蒸気放出の影響により要求される機能を損なうおそれのない設計とする。【12条30】		
—	蒸気曝露試験又は試験困難な場合等に実施した機上評価により、防護すべき設備の健全性を確認した条件が、漏えい蒸気による環境条件（温度、湿度及び圧力）を満足し、防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがない設計又は配置とする。【12条31】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2. 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2.3 溢水評価及び防護設計方針</p> <p>2.3.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針</p> <p>V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価</p> <p>2. 溢水評価</p> <p>2.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリアからの溢水に対する評価</p> <p>2.1.3 蒸気影響に対する評価</p>	<p>3. 溢水防護に関する設計</p> <p>3.1 基本方針の設定</p> <p>3.3 溢水評価の実施</p>
—	漏えい蒸気の影響により、防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は、漏えい蒸気影響を緩和するための対策を実施する。【12条32】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2. 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2.4 浸水防護施設の設計方針</p> <p>2.4.2 蒸気影響を緩和する設備</p> <p>V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計</p> <p>4. 機能設計</p> <p>4.2 蒸気影響を緩和する設備</p>	<p>3. 溢水防護に関する設計</p> <p>3.1 基本方針の設定</p> <p>3.3 溢水評価の実施</p> <p>3.4 溢水防護施設の詳細設計</p>
—	具体的には、防護すべき設備に対し、実機での蒸気条件を考慮しても安全機能を損なわないことを蒸気曝露試験により確認した保護カバーにより蒸気影響を緩和する設計とする。【12条32】	<p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2. 溢水等による損傷防止の基本方針</p> <p>2.4 浸水防護施設の設計方針</p> <p>2.4.2 蒸気影響を緩和する設備</p> <p>V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計</p> <p>4. 機能設計</p> <p>4.2 蒸気影響を緩和する設備</p>	<p>3. 溢水防護に関する設計</p> <p>3.1 基本方針の設定</p> <p>3.3 溢水評価の実施</p> <p>3.4 溢水防護施設の詳細設計</p>
—	また、主蒸気管破断事故時等には、原子炉建屋内外の差圧による燃料取替床ブローアウトパネル（設置枚数4枚、開放差圧3.44kPa以下）及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネル（設置枚数BOP-R1:79枚、BOP-R2, R3:9枚、開放差圧7.85kPa以下）の開放により、溢水防護区画内において蒸気影響を軽減する設計とする。【12条33】	V-1-1-7-別添4 ブローアウト関連設備の設計方針	<p>V-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1</p> <p>4. その他原子炉格納施設に係る設計</p> <p>4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計</p>
—	2.5.4 使用済燃料貯蔵プールのスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針 使用済燃料貯蔵プールのスロッシングによる溢水	<p>V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価</p> <p>2. 溢水評価</p> <p>2.2 使用済燃料貯蔵プールのスロッシング後の機能</p>	<p>3. 溢水防護に関する設計</p> <p>3.3 溢水評価の実施</p>

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	量の算出に当たっては、基準地震動による地震力によって生じるスロッシング現象を三次元流動解析により評価し、使用済燃料貯蔵プール外へ漏えいする水量を考慮する。【12条34】	維持に対する評価	
—	その際、使用済燃料貯蔵プールの初期水位は、スキマサージタンクへのオーバーフロー水位として評価する。【12条34】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.2 使用済燃料貯蔵プールのスロッシング後の機能維持に関する評価及び防護設計方針	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施
—	算出した溢水量からスロッシング後の使用済燃料貯蔵プールの水位低下を考慮しても、使用済燃料貯蔵プールの燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能を確保し、それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽水位を維持できる設計とする。【12条34】	V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2.2 使用済燃料貯蔵プールのスロッシング後の機能維持に対する評価	3. 溢水防護に関する設計 3.3 溢水評価の実施
—	2.6 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外からの流入防止に関する溢水評価及び防護設計方針  防護すべき設備を内包するエリア外で発生を想定する溢水である循環水配管等の破損による溢水及び建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンクで発生を想定する溢水等の影響を評価し、防護すべき設備を内包するエリア内及び建屋内へ溢水が流入し伝播しない設計とする。【12条35】	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 2.4 浸水防護施設の設計方針 2.4.1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2.3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外からの溢水に対する評価 2.3.1 タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水に対する評価 2.3.2 タービン建屋内の復水器を設置するエリアからの溢水に対する評価 2.3.3 タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアからの溢水に対する評価 2.3.4 屋外タンクからの溢水に対する評価 2.3.5 淡水貯水池からの溢水に対する評価  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9.4.2 内郭浸水防護設備	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施 3.4 溢水防護施設の詳細設計

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式ー1への反映結果
変更前	変更後		
—	具体的には、溢水水位及び水圧に対して止水性を維持する扉、床ドレンライン浸水防止治具の設置及び貫通部止水処置を実施し、溢水の伝播を防止する設計とする。【12条36】	要目表 V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 1 水密扉の設計方針 4. 1. 5 床ドレンライン浸水防止治具の設計方針 4. 1. 6 貫通部止水処置の設計方針 浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9. 4. 2 内郭浸水防護設備	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 4 溢水防護施設の詳細設計
—	循環水配管の破損による溢水量低減については、循環水配管の破損箇所からの溢水を早期に自動検知し、自動隔離を行うために、循環水系隔離システム（漏えい検知器、復水器水室出入口弁及び検知制御盤）により、隔離信号発信後約□で復水器水室出入口弁を自動閉止する設計とする。【12条36】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 3 溢水評価及び防護設計方針 2. 3. 3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 8 循環水系隔離システムの設計方針	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施 3. 4 溢水防護施設の詳細設計
—	タービン補機冷却海水配管の破損による溢水量の低減については、タービン補機冷却海水配管の破損箇所からの溢水を早期に自動検知し、自動隔離を行うために、タービン補機冷却海水系隔離システム（漏えい検知器、タービン補機冷却海水ポンプ吐出弁及び検知制御盤）により、隔離信号発信後約□でタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁を自動閉止する設計とする。【12条37】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 3 溢水評価及び防護設計方針 2. 3. 3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 9 タービン補機冷却海水系隔離システムの設計方針	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施 3. 4 溢水防護施設の詳細設計

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—	また、地下水に対しては、7号機地下水排水設備の停止により建屋周囲の水位が周辺の地下水位まで上昇することを想定し、建屋外周部における壁、扉、堰等により溢水防護区画を内包する建屋内への流入を防止するとともに、地震による建屋外周部からの地下水の流入の可能性を安全側に考慮しても、防護すべき設備が安全機能を損なわない設計とする。さらに、耐震性を有する7号機地下水排水設備（サブドレンポンプ及び排水配管等）により地下水の水位上昇を抑制し、溢水防護区画を内包する建屋内へ伝播しない設計とする。【12条38】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 2.4 浸水防護施設の設計方針 2.4.1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4.1 溢水伝播を防止する設備 4.1.7 7号機地下水排水設備の設計方針	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.4 溢水防護施設の詳細設計
—	止水性を維持する浸水防護施設については、試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。【12条38】	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.4 浸水防護施設の設計方針 2.4.1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4.1 溢水伝播を防止する設備 4.1.1 水密扉の設計方針 4.1.5 床ドレンライン浸水防止治具の設計方針 4.1.6 貫通部止水処置の設計方針  構造図 9.4.2 内郭浸水防護設備	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.4 溢水防護施設の詳細設計
—	2.7 管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針  放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備（ポンプ、弁、使用済燃料貯蔵プール、原子炉ウェル、機器貯蔵ピット等を含む。）からあふれ出る放射性物質を含む液体の溢水量、溢水評価区画及び溢水経路により溢水水位を評価し、放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいすることを防止し伝播しない設計とする。【12条41】	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針 2.4 浸水防護施設の設計方針 2.4.1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 2. 溢水評価 2.4 管理区域外への漏えい防止に対する評価	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.3 溢水評価の実施 3.4 溢水防護施設の詳細設計

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—		V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 1 水密扉の設計方針 4. 1. 3 管理区域外伝播防止堰の設計方針  浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 9. 4. 2 内郭浸水防護設備	
—	なお、地震時における放射性物質を含む液体の溢水量の算出については、要求される地震力を用いて設定する。【12条41】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 3 溢水評価及び防護設計方針 2. 3. 4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針	3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 3 溢水評価の実施
—	放射性物質を含む液体が管理区域外に伝播するおそれがある場合には、管理区域外への溢水伝播を防止するため、溢水水位及び水圧に対して止水性を維持する扉及び堰等を設置する。【12条41】	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 4 浸水防護施設の設計方針 2. 4. 1 溢水伝播を防止する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 3. 要求機能及び性能目標 3. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 機能設計 4. 1 溢水伝播を防止する設備 4. 1. 1 水密扉の設計方針 4. 1. 3 管理区域外伝播防止堰の設計方針  V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書  構造図 6. 2 堤その他の設備 9. 4. 2 内郭浸水防護設備	1. 共通的に適用される設計 3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定 3. 4 溢水防護施設の詳細設計  V-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 3. 2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計
—	2. 8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造強度設計  溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する浸水防護施設の構造強度設計は、以下のとおり設計する。【12条39】	—	— (冒頭宣言)
—	止水に期待する壁、扉、堰、床ドレンライン浸水防 止治具及び貫通部止水処置については、地震に起因す る機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料貯蔵プ	要目表  V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針	1. 共通的に適用される設計 3. 溢水防護に関する設計 3. 1 基本方針の設定

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
	<p>ール等のスロッシングにより生じる溢水を含む。)から防護する設備については、基準地震動による地震力に対し、地震時及び地震後においても、溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。【12条39】</p>	<p>2. 溢水等による損傷防止の基本方針      2.4 浸水防護施設の設計方針      2.4.1 溢水伝播を防止する設備</p> <p>V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計      3. 要求機能及び性能目標      3.1 溢水伝播を防止する設備</p> <p>V-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書</p> <p>V-2-別添2 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書</p> <p>V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書</p> <p>構造図      9.4.2 内郭浸水防護設備</p>	<p>3.4 溢水防護施設の詳細設計</p>
—	<p>溢水影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水及び発電所内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水から防護する設備については、要求される荷重に対して溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。【12条39】</p>	<p>要目表</p> <p>V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針      2. 溢水等による損傷防止の基本方針      2.4 浸水防護施設の設計方針      2.4.1 溢水伝播を防止する設備</p> <p>V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計      3. 要求機能及び性能目標      3.1 溢水伝播を防止する設備      4. 機能設計      4.1 溢水伝播を防止する設備の設計方針      4.1.1 水密扉の設計方針      4.1.2 溢水伝播防止堰の設計方針      4.1.3 管理区域外伝播防止堰の設計方針      4.1.4 水密扉付止水堰の設計方針      4.1.5 床ドレンライン浸水防止治具の設計方針      4.1.6 貫通部止水処置の設計方針      4.1.8 循環水系隔離システムの設計方針      4.1.9 タービン補機冷却海水系隔離システムの設計方針</p> <p>V-2-別添2 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書</p>	<p>1. 共通的に適用される設計      3. 溢水防護に関する設計      3.1 基本方針の設定      3.4 溢水防護施設の詳細設計</p> <p>V-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1      3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計      3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計</p>

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
—	7号機地下水排水設備については、基準地震動による地震力に対し、地震時及び地震後においても、地下水を処理し、溢水伝播を防止する機能を損なわない設計とする。【12条39】	V-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書  構造図 6.2 壁その他の設備 9.4.2 内郭浸水防護設備	
—	排水に期待する床ドレン配管の設計については、発生を想定する溢水に対する排水機能を損なうおそれがない設計とする。【12条39】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.3 溢水評価及び防護設計方針 2.3.3 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 3. 要求機能及び性能目標 3.1 溢水伝播を防止する設備  V-2-別添2 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書	1. 共通的に適用される設計 3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.4 溢水防護施設の詳細設計
—	3. 設備の共用 3.1 津波による損傷の防止 浸水防護施設のうち津波防護に関する施設の一部は、号機の区分けなく一体となった津波防護対策及び監視を実施することで、共用により発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。【15条32】	V-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 2. 溢水等による損傷防止の基本方針 2.4 浸水防護施設の設計方針 2.4.3 排水を期待する設備  V-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 3. 要求機能及び性能目標 3.3 排水を期待する設備	3. 溢水防護に関する設計 3.1 基本方針の設定 3.4 溢水防護施設の詳細設計
—	3.2 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止 浸水防護施設のうち溢水防護に関する施設の一部は、号機の区分けなく一体となった溢水防護対策を実施することで、共用により発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。【15条33】	V-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 3. 系統施設ごとの設計上の考慮 3.6 その他発電用原子炉の附属施設 3.6.4 浸水防護設備	4. 設備共用の設計 (上記は項目のみ)  V-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 11. 健全性に係る設計
—	4. 主要対象設備 浸水防護施設の対象となる主要な設備について、	—	— (「設備リスト」による)

基本設計方針		設計結果の記載箇所	様式－1への反映結果
変更前	変更後		
	「表1 浸水防護施設の主要設備リスト」に示す。		
—	本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については、「表2 浸水防護施設の兼用設備リスト」に示す。	—	— (「設備リスト」による)