

柏崎刈羽原子力発電所 指摘事項に対する回答整理表(工認)(Tb/B地震応答計算書、耐震計算書)

提出年月日:2020年7月28日
東京電力ホールディングス株式会社

NO	図書			指摘日	コメント内容	回答日	状況	回答	資料等への反映箇所	備考
1	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	P.38	2019/12/25	床ばねについて、解析条件及び解析結果を説明すること。	2020/7/8	回答済	新たに補足説明資料を作成し、床ばねの解析条件及び解析結果の記載を追記しました。	KK7補足-025-2改3 別紙5 水平つなぎばねの諸元及び非線形性を考慮した解析	
2	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	P別紙4-20	2019/12/25	建屋のねじれの影響について、加速度応答スペクトルの比較結果を示した上で、影響がないと判断した根拠を定量的に説明すること。	2020/6/17	回答済	ターピン建屋の地震応答計算書別紙4に、加速度応答スペクトルの比較を追記し、記載の適正化を行いました。	KK7補足-025-2改2 別紙4 ターピン建屋のねじれによる影響についてP4-25	
3	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	3次元FEMモデルについて、解析条件及び解析方法を示した上で、解析結果の妥当性を説明すること。 また、質点系モデルと3次元FEMモデルとの最大応答変位に差異が生じている理由を説明すること。	2020/6/17	回答済	ターピン建屋の地震応答計算書別紙4に、解析条件について地震応答計算書への読み替え行っていた記載を充実化し、質点系モデルと3次元FEMモデルの応答の差異について説明を追記しました。	KK7補足-025-2改2 別紙4 ターピン建屋のねじれによる影響についてP4-22	
4	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	地震応答解析モデルについて、基礎スラブ等の設計における補助壁の位置付け方及び設計方法を説明すること。	2020/5/27	回答済	原子炉建屋の設計体系における補助壁の取扱いについてにおいて、地震応答解析及び耐震評価の考え方を整理しました。	KK7-028 改2 原子炉建屋の設計体系における補助壁の取扱いについて	
5	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	基準地震動Ss時にTG架台とターピン建屋が衝突しないことを説明すること。	2020/7/22	回答済	ターピン建屋の地震応答計算書の補足説明資料別紙6を新たに作成し、ターピン建屋とT/G架台の相対変位について説明を追記しました。	KK7補足-025-2改4 別紙6 ターピン建屋とT/G架台の相対変位について	
6	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	地震応答解析モデルについて、側面地盤ばねに回転ばねを考慮していない理由を説明すること。	2020/5/20	回答済	・原子炉建屋の地震応答計算書の補足説明資料に、側面地盤回転ばねを考慮する建屋の選定方法及び選定結果に関する資料を追加しました。	KK7補足-025-1改4 別紙1-7 建屋側面地盤回転ばねを考慮する建屋の選定について	
7	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	P別紙3-2-2	2019/12/25	ターピン建屋上部の鉄骨材について、逆せん断の発生の有無を説明すること。	2020/6/17	回答済	ターピン建屋の耐震計算書の補足説明資料別紙5を新たに作成し、記載の充実化を行いました。	KK7補足-026-2改1 別紙5 ターピン建屋の上部鉄骨部の逆せん断の発生について	
8	—	ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料	P別紙1-1-2	2019/12/25	TG架台について、構造概要及び配置状況を説明すること。また、地震応答解析モデルで用いる剛性(コンクリートの強度)の設定の考え方を含め説明すること。	2020/4/8	回答済	・ターピン建屋の地震応答計算書及び補足説明資料に、TGペデスタルのコンクリート強度を追記しました。具体的には、TGペデスタルのコンクリート強度は建屋と同じである旨を追記しました。	KK7添-2-017 改1 V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書P.39他	
9	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	P.2.6	2019/12/25	TG架台について、構造概要及び配置状況を説明すること。また、地震応答解析モデルで用いる剛性(コンクリートの強度)の設定の考え方を含め説明すること。	2020/4/8	回答済	・ターピン建屋の地震応答計算書に、TGペデスタルの構造概要を追記しました。また、平面図及び断面図に配置状況を追記しました。	KK7添-2-017 改1 V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書P.2他	

柏崎刈羽原子力発電所 指摘事項に対する回答整理表(工認)(Tb/B地震応答計算書、耐震計算書)

提出年月日:2020年7月28日
東京電力ホールディングス株式会社

NO	図書			指摘日	コメント内容	回答日	状況	回答	資料等への反映箇所	備考
10	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	材料物性の不確かさケースの抽出の考え方を説明すること。	2020/4/8	回答済	・地震応答計算書に、建屋剛性を極端に変動させた場合は地盤剛性を標準地盤とする旨を記載しました。	KK7 補足-025-2 改1 別紙3 地震応答解析における材料物性の不確かさに関する検討 P.3-6	
11	—	V-2-2-5 ターピン建屋の地震応答計算書	—	2019/12/25	コンクリートの強度の設定について、ばらつきの位置的な分布を含め根拠となるデータの詳細を説明すること。	2020/4/8	回答済	・原子炉建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料に、ターピン建屋他の階ごとのコンクリート強度データを追記しました。	KK7 補足-025-2 改1 別紙2 地震応答解析における耐震壁及び鉄骨部のせん断スケルトン曲線の設定 P.2-11他	
12	—	V-2-2-6ターピン建屋の耐震性についての計算書	P.20	2020/4/8	応力解析モデルに用いる土圧荷重について、境界条件及び入力方法等を詳細に説明すること。	2020/7/8	回答済	補足説明資料別紙3「地震荷重の入力方法」に地震時土圧荷重の矢視及び境界条件について記載を拡充しました。	KK7補足-026-2改2 別紙3 地震荷重の入力方法 P.3-2他	
13	—	V-2-2-6ターピン建屋の耐震性についての計算書	P.29	2020/4/8	鉄筋のひずみの算定について、発生応力が鉄筋の降伏応力度を越える場合に、エネルギー一定則に基づいた等価ひずみの算定方法を用いることの妥当性を説明すること。	2020/7/8	回答済	補足説明資料別紙1「応力解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較」に、エネルギー一定則の記載を追記しました。	KK7補足-026-2 改2 別紙1 応力解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較P.19他	
14	—	ターピン建屋の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別1-3	2020/4/8	地震荷重との組合せについて、浮力の考慮の有無の考え方を他の建屋も含めて説明すること。	2020/7/8	回答済	新たに補足説明資料を作成し、ターピン建屋基礎スラブの評価において浮力を考慮しない場合の影響検討を追記しました。	KK7補足-026-2改2 別紙6 基礎スラブの応力解析における諸条件の変更に伴う影響検討	
15	—	ターピン建屋の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別2-4、 P.別2-5	2020/4/8	応力解析モデルについて、補助壁及び柱のモデル化の方法を説明すること。また、側面地盤ばねを考慮しない理由を説明すること。	2020/7/8	回答済	耐震計算書及び補足説明資料別紙2に、補助壁及び柱のモデル化の方法を追記しました。また、補足説明資料別紙2に側面地盤ばねを考慮しない理由を追記しました。	KK7添-2-018改1 V-2-2-6 ターピン建屋の耐震性についての計算書 P.14他	
16	—	ターピン建屋の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	—	2020/4/8	ターピン建屋鉛直部材及びターピン架台から基礎版に作用する荷重について、それぞれを同位相で作用させてよいとする根拠を説明すること。	2020/7/8	回答済	新たに補足説明資料を作成し、ターピン建屋基礎スラブの評価においてターピン架台の反力を逆位相とした場合の影響検討を追記しました。	KK7補足-026-2改2 別紙6 基礎スラブの応力解析における諸条件の変更に伴う影響検討	
17	—	ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料	P別紙4-26	2020/6/17	評価点130033のEW方向加振時のEW方向の加速度応答が他の評価点と傾向が異なる理由を説明すること。		今回回答	補足説明資料の別紙4に、節点No.130033が他節点と異なる傾向を示している理由について考察を追記しました。	KK7補足-025-2 改5 ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料別紙4P.4-25	
18	—	ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料	P別紙4-17	2020/6/17	3次元FEMモデルの固有値解析結果について、ねじれモードに関する考察を説明すること。		今回回答	補足説明資料の別紙4に、加振方向と比較して加振直交方向のモード変位が小さい旨追記した。	KK7補足-025-2 改5 ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料別紙4P.4-17	
19	—	ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料	P別紙4-26	2020/6/17	機器へのねじれの影響がないとした根拠について、3次元FEMモデルの水平方向の応答比較結果の考察を充実させた上で、詳細に説明すること。		今回回答	補足説明資料の別紙4に、FEMモデルの一部節点において、NS方向加振時のEW方向応答に影響が見られることから、その影響がない旨の記載を拡充した。	KK7補足-025-2 改5 ターピン建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料別紙4P.4-25他	