

## 台風10号の原子力施設等への影響について (9月8日17:00現在)

令和2年9月9日  
原子力規制庁

### ○原子力施設関係

- ・玄海原子力発電所、川内原子力発電所、伊方発電所を含め、全ての原子力施設について異常等の情報は入っていない。

### ○モニタリングポスト関係

- ・玄海原子力発電所監視用で設置されているモニタリングポスト89局のうち2局(佐賀県1局、長崎県1局)が、台風10号による影響で測定できなくなったが、すでに2局とも復旧済み。

① 串(くし)局(佐賀県唐津市)

9月7日7:48~14:18まで欠測、停電解消により復旧

② 壱岐空港局(長崎県壱岐市)

9月7日7:34~18:30まで欠測、停電解消により復旧

- ・川内原子力発電所監視用で設置されているモニタリングポスト100局のうち1局(鹿児島県)が、台風10号による影響で測定できなくなっている。同局は、代替器による測定を、9日より開始する予定。

① 里(さと)局(鹿児島県薩摩川内市)

9月6日23:20~欠測、離島(甌島(こしきしま))のため渡船の運航に合わせて鹿児島県が9日に可搬型モニタリングポストを設置予定。

- ・なお、台風10号の通過前後で、測定中のモニタリングポストに異常な値は観測されていない。