

福島第一原子力発電所において第2四半期に 発生した主なトラブル事象

福島第一原子力規制事務所

2020年

- 7月 8日 大型機器メンテナンス建屋内における休憩所のサーベいの未実施
- 8月14日 5・6号機滞留水貯留設備浄化ユニット（C）からの漏えい
- 8月18日 3号機タービン建屋屋上部雨水対策工事における顔面汚染
- 8月20日 2号機SFPスキマサージタンク補給時におけるSFP一次系ポンプ停止
- 8月24日 3号機タービン建屋大物搬入口付近におけるろ過水の漏えい
- 8月28日 5・6号機周辺建屋火災警報の移報不備