

1. 件 名：(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの原子力事業者防災業務計画の修正に関する説明について
2. 日 時：令和2年9月11日（金） 13：30～14：30
3. 場 所：横須賀原子力規制事務所 会議室
4. 出席者
原子力規制庁横須賀原子力規制事務所
長江所長、飯盛副所長
(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
環境安全部 安全管理課 担当課長 ほか2名
5. 要 旨
(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンから原子力事業者防災業務計画の修正について説明を受けた。
主要な修正内容は、以下のとおり。
 - (1) 法令等改正に伴う変更
 - (2) 排気塔Cへのダストヨウ素サンプルの追加設置
 - (3) モニタリングポスト監視不能の定義の明確化等原子力規制庁から、モニタリングポストの監視不能状態の定義に関連して、モニタリングポストの運用を踏まえた技術的検討が不十分であることを助言し、再度説明を受けることとした。
6. その他：配付資料なし