

		施設区分						合計
		実用炉	研開炉	試験炉	加工	再処理	核燃使用	
事象区分	安全機能の喪失 技術基準不適合	11	1	1	0	1	0	14
	不測の事態による管理区域 内漏洩	3	0	0	1	0	3	7
	管理区域外漏洩	1	0	3	0	0	0	4
	限度を超える被ばく	0	0	0	0	0	1	1
	制御棒引き抜け等	1	0	(対象外)	(対象外)	(対象外)	(対象外)	1
	故障によるLCO逸脱	1	0	(対象外)	(対象外)	(対象外)	(対象外)	1
	故障による原子炉停止等	1	0	0	(対象外)	(対象外)	(対象外)	1
	臨界又は臨界のおそれ	(対象外)	(対象外)	(対象外)	1	0	0	1
	合計	18	1	4	2	1	4	

※ 上記以外の法令報告事象(故障による事業等への支障、核燃料物質の盗取・紛失、火災による故障、故障等による放射性廃棄物の放出、限度を超える放射性廃棄物の放出、故障等による被ばく、放射線障害以外の人の障害)については実績がない。