

2020 濃計発第84号

2020年12月24日

原子力規制委員会殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚

加工施設に関する設計及び  
工事の計画の認可申請書

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の2第1項の規定に基づき、別紙のとおり核燃料物質の加工施設の変更に関する設計及び工事の計画について、申請をいたします。

- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名  
名 称 日本原燃株式会社  
住 所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108  
代表者の氏名 代表取締役社長 社長執行役員 増 田 尚 宏
  
- 二 変更に係る事業所の名称及び所在地  
名 称 濃縮・埋設事業所  
所 在 地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字野附504番地22
  
- 三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法  
区 分 濃縮施設  
放射性廃棄物の廃棄施設  
放射線管理施設  
その他の加工施設  
設計及び工事の計画 別添Ⅰ及び別添Ⅱのとおり
  
- 四 工事工程表  
別添Ⅲのとおり
  
- 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム  
別添Ⅳのとおり

## 六 変更の理由

加工の事業の変更の許可（平成29年5月17日付け原規規発第1705174号）に基づき、技術上の基準へ適合させるために必要な追加安全対策，耐震補強，設備更新等を行う。

## 七 分割申請の理由

本申請の申請範囲は、平成 29 年 5 月 17 日付け原規規発第 1705174 号をもって加工の事業の変更の許可を受けた事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）における変更内容のうち、新規制基準への適合（追加安全対策含む）に係る六ヶ所ウラン濃縮工場加工施設（以下「本施設」という。）の変更であり、適切な時期に各々の工事を実施するため、申請範囲を 5 分割して申請する。

本申請の申請範囲を表 1 に示す。

なお、今後の進捗に応じて申請内容を変更する可能性がある。

表1 分割申請計画

申請種別	申請回次	施設区分及び設備区分																申請計画					
		イ 化学処理施設 (該当なし)	ロ 濃縮施設				ハ 成型施設 (該当なし)	ニ 被覆施設 (該当なし)	ホ 組立施設 (該当なし)	ヘ 核燃料物質の貯蔵施設		ト 放射性廃棄物の廃棄施設			チ 放射線管理施設	リ その他の加工施設					2020年	2021年	
			カスケード設備	高周波電源設備	UF6処理設備	均質・ブレンドイング設備				貯蔵設備	搬送設備	気体廃棄物の廃棄設備	液体廃棄物の廃棄設備	固体廃棄物の廃棄設備		放射線監視・測定設備	非常用設備	核燃料物質の検査設備	核燃料物質の計量設備	その他の主要な設備		建物	下期
新規制基準への適合	1次申請 対象：主要分析ダクト，スクラバ付きドラフトチェンバ，カリフォルニア型フード，中央操作棟 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	(2018年9月申請、2019年10月認可)			
	2次申請 対象：ディーゼル発電機，補助建屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	(2019年4月申請、2019年12月認可)			
	3次申請 対象：遠心分離機，高周波インバータ装置，1号発回均質棟，2号発回均質棟，1号カスケード棟，2号カスケード棟，Aウラン貯蔵庫 等	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	(2019年9月申請、2020年3月認可)		
	4次申請 対象：主要配管，2号発生槽，2号製品回収槽，2号製品コールドトラップ，1号給気ダクト，1号均質室系排風機，排気用HPモニタ，モニタリングポスト，1号無停電電源装置 等	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	▽		
	5次申請 対象：2号均質槽，2号工程用モニタ，天井走行クレーン，洗缶廃水貯槽，第1廃水調整ピット 等	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	▽		

# 施設共通

I-1 基本設計方針

第1章 共通項目

第2章 個別項目

表1 主要設備リスト

I-2 工事の方法

# I -1 基本設計方針



## 目 次

ページ

### 第1章 共通項目

1. 核燃料物質の臨界防止	I-1-1
2. 地盤	I-1-6
3. 自然現象	I-1-7
3.1 地震による損傷の防止	I-1-7
3.2 津波による損傷の防止	I-1-11
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止	I-1-12
4. 閉じ込めの機能	I-1-20
4.1 閉じ込め	I-1-20
4.2 核燃料物質等による汚染の防止	I-1-23
5. 火災等による損傷の防止	I-1-24
6. 加工施設内における溢水による損傷の防止	I-1-28
7. 遮蔽	I-1-30
8. 設備に対する要求事項	I-1-31
8.1 安全機能を有する施設	I-1-31
8.2 材料及び構造	I-1-33
8.3 警報設備	I-1-34
9. その他	I-1-38
9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止	I-1-38
9.2 安全避難通路等	I-1-39

### 第2章 個別項目

1. 濃縮施設	I-1-40
1.1 カスケード設備及び高周波電源設備	I-1-40
1.2 UF <sub>6</sub> 処理設備	I-1-40
1.3 均質・ブレンディング設備	I-1-41
2. 核燃料物質の貯蔵施設	I-1-43
2.1 貯蔵施設	I-1-43

2.2	搬送設備	I-1-43
3.	放射性廃棄物の廃棄施設	I-1-44
3.1	気体廃棄物の廃棄施設	I-1-44
3.2	液体廃棄物の廃棄施設	I-1-45
3.3	固体廃棄物の廃棄設備	I-1-46
4.	放射線管理施設	I-1-48
4.1	放射線監視・測定設備	I-1-48
5.	その他の加工施設	I-1-51
5.1	非常用設備	I-1-51
5.2	核燃料物質の検査設備	I-1-51
5.3	核燃料物質の計量設備	I-1-51
5.4	洗缶設備	I-1-51
5.5	除染設備	I-1-52
5.6	不法侵入等防止設備	I-1-52
5.7	溢水防護設備	I-1-52
5.8	通信連絡設備	I-1-52
5.9	緊急時対策所	I-1-53
5.10	中央制御室	I-1-53
5.11	重大事故等対処資機材	I-1-53

表1 主要設備リスト

I-1 基本設計方針変更前後表

変更前	変更後
<p>用語の定義は「特定のウラン加工施設のための安全審査指針」とその解説及び「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」による。</p>	<p>用語の定義は「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」、「加工施設の技術基準に関する規則」及びこれらの解釈並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会）による。</p>
<p>第 1 章 共通項目</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状の UF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態を取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の対策を講じる設計とする。</p> <p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p>	<p>第 1 章 共通項目</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</li> <li>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</li> <li>・本施設においては、施設全体で取り扱う濃縮度を 5 %以下とするために、濃縮度管理をカスケード設備で行う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口において濃縮度を 5 %以下に管理する。</li> <li>・ウランを収納する設備及び機器のうち、その形状寸法を制限し得るケミカルトラップ (NaF) は、形状寸法を核的制限値以下に制限する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの (コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽) は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料 UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物 (HF 等) を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。また、この場合には、誤操作等を考慮する。</li> <li>原料脱気に関する事項については、加工施設保安規定に定め管理する。</li> <li>・核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>・二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保し、ユニット相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以下となる配置とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</li> <li>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</li> <li>・本施設においては、施設全体で取り扱う濃縮度を 5 %以下とするために、濃縮度管理をカスケード設備で行う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口において濃縮度を 5 %以下に管理する。</li> <li>・ウランを収納する設備及び機器のうち、その形状寸法を制限し得るケミカルトラップ (NaF) は、形状寸法を核的制限値以下に制限する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの (コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽) は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料 UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物 (HF 等) を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。また、この場合には、誤操作等を考慮する。</li> <li>原料脱気に関する事項については、加工施設保安規定に定め管理する。</li> <li>・核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>・二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保し、ユニット相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以下となる配置とする。</li> </ul>

変更前	変更後																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>シリンダ類, 付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) の運搬時に, 万一, 他のユニットと接触した場合においても臨界に達しない設計とする。</li> <li>核的制限値の維持管理については, 起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>参考とする手引書, 文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用する。また, 臨界計算コードは, 実験値等との対比が行われ, 信頼度の十分高いことが立証されているコード (文献) を使用する。</li> <li>本施設は, 臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設ではないため, 技術基準規則第 4 条第 3 項で臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備の設置が要求される施設に該当しないが, 当該項を参考として臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置 (γ線検出器) を設置する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>シリンダ類, 付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) の運搬時に, 万一, 他のユニットと接触した場合においても臨界に達しない設計とする。</li> <li>核的制限値の維持管理については, 起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>溢水が発生した場合においても, 核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても, 臨界に達しない設計とする。</li> <li>参考とする手引書, 文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用する。また, 臨界計算コードは, 実験値等との対比が行われ, 信頼度の十分高いことが立証されているコード (文献) を使用する。</li> <li>本施設は, 臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設ではないため, 技術基準規則第 4 条第 3 項で臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備の設置が要求される施設に該当しないが, 当該項を参考として臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置 (γ線検出器) を設置する。</li> </ul>																																																																												
<p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類, 量, 物理的・化学的形態等を考慮し, 核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	<p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類, 量, 物理的・化学的形態等を考慮し, 核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5 %以下のウラン (注1)</td> <td>気体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 % (注2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>                     コールドトラップ                      [UF<sub>6</sub>処理設備]                      ・製品コールドトラップ                      ・一般パージ系コールドトラップ                      [均質・ブレンディング設備]                      ・均質パージ系コールドトラップ                 </td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体, 固体及び液体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF)</td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>                     [UF<sub>6</sub>処理設備]                      ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)                      ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)                      [均質・ブレンディング設備]                      ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)                 </td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5 %以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 % (注2)	—	コールドトラップ [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ	濃縮度 5 %以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5 %以下のウラン (注1)</td> <td>気体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 % (注2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>                     コールドトラップ                      [UF<sub>6</sub>処理設備]                      ・製品コールドトラップ                      ・一般パージ系コールドトラップ                      [均質・ブレンディング設備]                      ・均質パージ系コールドトラップ                 </td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体, 固体及び液体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF)</td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>                     [UF<sub>6</sub>処理設備]                      ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)                      ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)                      [均質・ブレンディング設備]                      ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)                 </td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5 %以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 % (注2)	—	コールドトラップ [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ	濃縮度 5 %以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																		
	種類	状態																																																																											
カスケード設備	濃縮度 5 %以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 % (注2)	—																																																																							
コールドトラップ [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ	濃縮度 5 %以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																																																																							
製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																																																																							
ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																																																																							
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																																																																							
設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																							
	種類	状態																																																																											
カスケード設備	濃縮度 5 %以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 % (注2)	—																																																																							
コールドトラップ [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ	濃縮度 5 %以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																																																																							
製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																																																																							
ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																																																																							
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																																																																							

変更前	変更後														
<p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p>	<p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p>														
<p>本施設のウラン濃縮工程における濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>の関数となる。従って、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。</p>	<p>カスケード設備で濃縮する濃縮UF<sub>6</sub>の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。</p>														
<p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が30 cm以上となるように配置する。</li> <li>・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が1 m以上となるよう配置する。</li> </ul>	<p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>														
<p>1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止</p> <p>1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">核燃料物質の種類と状態</th> <th style="width: 10%;">均質 不均質 の区分</th> <th style="width: 15%;">臨界因子</th> <th style="width: 20%;">核的制限値</th> <th style="width: 35%;">臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度5%以下のウラン</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">均質</td> <td style="text-align: center;">濃縮度</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td style="text-align: center;">減速度</td> <td style="text-align: center;">H/U-235 1.7</td> <td style="text-align: center;">H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度5%以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p>	核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<p>1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止</p> <p>1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値											
1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—											
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10											

変更前	変更後																													
<p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるよう平置き配置する。</li> </ul>	<p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>																													
<p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>付着ウラン回収容器</li> </ul> </td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul> </td> <td rowspan="2">濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>付着ウラン回収容器</li> </ul>	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—	形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm	<p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子					核的制限値	臨界安全値															
	種類	状態																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</li> <li>付着ウラン回収容器</li> </ul>	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																								
				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>	濃縮度 5 %以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5 %	—																								
				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																								
<p>1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるように配置する。</li> <li>ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1 m 以上となるよう配置する。</li> </ul>	<p>1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>																													

変更前	変更後								
<p>1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安全設計</p> <p>少量のウランを取り扱う設備では、次表に示すとおりウランの取扱量等を把握し、適切に取り扱う。</p> <table border="1" data-bbox="192 441 1255 789"> <thead> <tr> <th>管理対象</th> <th>最大取扱ウラン量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用済 NaF</td> <td>廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U</td> </tr> <tr> <td>スラッジ</td> <td>管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U</td> </tr> <tr> <td>分析沈殿物</td> <td>分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。</p>	管理対象	最大取扱ウラン量	使用済 NaF	廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U	スラッジ	管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U	分析沈殿物	分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U	<p>1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安全設計</p> <p>変更なし</p>
管理対象	最大取扱ウラン量								
使用済 NaF	廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U								
スラッジ	管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U								
分析沈殿物	分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U								
<p>1.5 その他の加工施設の臨界防止</p> <p>少量のウランを取り扱う核燃料物質の検査設備（分析設備）においては、次表に示すとおりウランの取扱量等を把握し、適切に取り扱う。</p> <table border="1" data-bbox="192 1058 1255 1276"> <thead> <tr> <th>管理対象</th> <th>最大取扱ウラン量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分析室で取り扱う UF<sub>6</sub> サンプル等</td> <td>分析室で総量として約 16 kg-U  <span style="font-size: 2em;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U</li> <li>スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U</li> <li>カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U</li> </ul> <span style="font-size: 2em;">}</span> </td> </tr> </tbody> </table> <p>上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。</p>	管理対象	最大取扱ウラン量	分析室で取り扱う UF <sub>6</sub> サンプル等	分析室で総量として約 16 kg-U <span style="font-size: 2em;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U</li> <li>スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U</li> <li>カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U</li> </ul> <span style="font-size: 2em;">}</span>	<p>1.5 その他の加工施設の臨界防止</p> <p>変更なし</p>				
管理対象	最大取扱ウラン量								
分析室で取り扱う UF <sub>6</sub> サンプル等	分析室で総量として約 16 kg-U <span style="font-size: 2em;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U</li> <li>スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U</li> <li>カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U</li> </ul> <span style="font-size: 2em;">}</span>								

変更前	変更後
<p>2. 地盤</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</p>	<p>2. 地盤</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</p>



変更前	変更後
<p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>本施設においては、事業変更許可申請書「変更後における加工施設の安全設計に関する説明書」にて示すとおり、安全上重要な施設はなく、Sクラスに該当するものはないことから、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</p> <p>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</p> <p>なお、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方に基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</p>	<p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>変更なし</p>
<p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。事業許可基準規則解釈別記3のとおり、建物及び構築物の耐震設計に用いる静的地震力については、建築基準法施行令第88条に規定する地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数（第1類：1.3以上、第2類：1.1以上、第3類：1.0以上）を乗じて算定する。</p> <p>ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>保有水平耐力の算定においては、同施行令第82条の3により定まる構造計算により安全性を確認することを原則とし、必要保有水平耐力については、同条第2号に規定する式で計算した数値に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。必要保有水平耐力の算出に使用する標準せん断力係数は1.0以上とする。</p> <p>なお、隣接する各建物間は、エキスパンションジョイントを介して接続し、耐震設計上独立した構造とする。</p>	<p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。事業許可基準規則解釈別記3のとおり、建物及び構築物の耐震設計に用いる静的地震力については、建築基準法施行令第88条に規定する地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数（第1類：1.5以上、第2類：1.25以上、第3類：1.0以上）を乗じて算定する。</p> <p>ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>保有水平耐力の算定においては、同施行令第82条の3により定まる構造計算により安全性を確認することを原則とし、必要保有水平耐力については、同条第2号に規定する式で計算した数値に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。必要保有水平耐力の算出に使用する標準せん断力係数は1.0以上とする。</p> <p>なお、隣接する各建物間は、エキスパンションジョイントを介して接続し、耐震設計上独立した構造とする。</p>
<p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</p>	<p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</p>

変更前	変更後												
<p>設備及び機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計する。</p> <p>(1) 一次設計</p> <p>重要度分類の各類ともに一次設計を行うものとする。この一次設計に用いる静的地震力は、令第88条により定まる最小地震力に重要度分類に応じて、次に掲げる割り増し係数を乗じたもの（以下「一次地震力」という。）とする。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>第1類</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>第2類</td><td>1.4</td></tr> <tr><td>第3類</td><td>1.2</td></tr> </table> <p>(2) 二次設計</p> <p>耐震重要度の分類の第1類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に用いる二次地震力は、一次地震力に割り増し係数1.5以上を乗じたものとする。ここで「二次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を上回る二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備及び機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。</p>	第1類	1.5	第2類	1.4	第3類	1.2	<p>設備及び機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計する。</p> <p>(1) 一次設計</p> <p>耐震重要度の分類の各類ともに一次設計を行うものとする。</p> <p>設備及び機器の耐震設計に用いる静的地震力については、一次設計に係る一次地震力について、地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものに20%増しして算定する。ここで「一次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>第1類</td><td>1.5以上</td></tr> <tr><td>第2類</td><td>1.25以上</td></tr> <tr><td>第3類</td><td>1.0以上</td></tr> </table> <p>(2) 二次設計</p> <p>耐震重要度の分類の第1類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に用いる二次地震力は、一次地震力に割り増し係数1.5以上を乗じたものとする。ここで「二次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を上回る二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備及び機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。</p>	第1類	1.5以上	第2類	1.25以上	第3類	1.0以上
第1類	1.5												
第2類	1.4												
第3類	1.2												
第1類	1.5以上												
第2類	1.25以上												
第3類	1.0以上												
—	<p>3.1.2.3 設計基準を超える条件に対する設計上の考慮</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く UF<sub>6</sub> の漏えい、これに伴い発生する HF による公衆への影響を防止する観点から、耐震重要度に応じた地震力の設定に加えて、耐震重要度分類 S クラスに要求される程度の地震力に対して過度の変形・損傷を防止することにより、設計基準を超える条件でも公衆への放射線及び化学的毒性による影響を抑制し、大きな事故の誘因とならないことを確認する。</p> <p>具体的には、本施設の第1類の建物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、1Gの地震力に対して終局に至らない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub> を内包する第1類及び第2類の設備及び機器、これを直接支持する構造物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、下記に示すとおり、水平方向の設計用地震力（1G）及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の設計用地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないようにする。</p> <p>(1) ボルトの応力評価</p> <p>静的地震力によりボルトに発生する応力、静的地震力により引抜力が発生する機器については基礎ボルトに作用する引抜力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(2) 脚部の応力評価</p> <p>脚部を有する機器については、静的地震力により脚部に発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p>												

変更前	変更後
	<p>(3) 子台車又は搬送台車ストッパの応力評価 UF<sub>6</sub> シリンダ類又は付着ウラン回収容器を積載して槽内に収納する子台車又は搬送台車については、静的地震力により子台車及び搬送台車のストッパに発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(4) 機器の転倒評価 静的地震力により機器が転倒しないことを確認する。</p> <p>(5) 配管の応力評価 静的地震力により配管に発生する応力が、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(6) 配管支持構造物の応力評価 支持構造物と基礎ボルト、ベースプレート、埋込板、スタッドジベルに静的地震力により発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p>
<p>(3) 耐震構造 本施設は、耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のあるウランによる環境への影響の観点から次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。耐震設計は原則として静的設計法による。設備・機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とする。建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</p> <p>第1類 非密封ウランを取扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器、臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きいもの並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物。</p>	<p>3.1.3 耐震重要度の分類 本施設の建屋、設備及び機器について、地震の発生による建屋、設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。また、耐震重要度分類において、上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとするとともに、下位の分類に属するものを上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。</p> <p>以下に示す基本的な考え方に従って第1類、第2類及び第3類に分類する。</p> <p>3.1.3.1 第1類について</p> <p>(1) 設備及び機器のうち、5 kg U以上のUF<sub>6</sub>を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</p> <p>(2) 汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</p> <p>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</p> <p>(4) 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub>の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備</p> <p>(5) 上記(1)から(4)の設備及び機器を収納する建物及び構築物</p>

変更前	変更後
<p>第2類 非密封ウランを取扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び化学的制限値又は熱的制限値を有する設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物。</p> <p>第3類 第1類、第2類以外の設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物。</p>	<p>3.1.3.2 第2類について</p> <p>(1) 設備及び機器のうち、5 kg U 未満の UF<sub>6</sub> を内包するもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）</p> <p>(2) 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）</p> <p>(3) 上記(1)，(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</p> <p>(4) 第1類以外の建物及び構築物</p> <p>3.1.3.3 第3類について 第1類及び第2類以外の設備及び機器</p>

変更前	変更後
—	<p>3.2 津波による損傷の防止</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類三 へ 津波」にて、本施設が標高約 36 m、海岸から約 3 km 離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはないことを確認済みである。</p> <p>このことから、基準津波によって、安全機能を有する施設の安全機能が損なわれるおそれはないことから、津波防護施設等は設置しない。</p>

変更前	変更後
<p>3.3 地震以外の自然現象に対する安全設計</p> <p>地震以外の自然現象として考えられるのは、津波、洪水、台風、積雪等である。</p> <p>事業所の敷地は、津波及び洪水に対して考慮の必要のない立地条件にある。したがって、自然現象として台風及び積雪を考慮した設計を行う。</p> <p>事業所の敷地周辺の過去の台風等による最大風速及び瞬間最大風速は理科年表（平成 21 年版）によれば、青森で、それぞれ平成 3 年 9 月 28 日の 29.0 m/s 及び 53.9 m/s である。</p> <p>本施設は、令第 87 条で定める風圧力（風速 60 m/s 相当）に耐えるように設計を行う。また、事業所の敷地周辺の過去の記録では、気象観測データによれば昭和 52 年 2 月 17 日の 190 cm が最大積雪深であり、本施設の建物は、この積雪に対して十分耐える設計とする。</p>	<p>3.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>3.3.1 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の 10 事象を抽出した。</p> <p>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の 5 事象を抽出した。</p> <p>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</p>
-	<p>3.3.2 自然現象及び人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出を除く。）</p> <p>3.3.2.1 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</p> <p>3.3.2.1.1 風（台風）及び積雪</p> <p>風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地域気象観測所及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。</p>
-	<p>3.3.2.1.2 低温・凍結</p> <p>低温・凍結については、ユーティリティ系の水の凍結等の可能性があるが、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。</p>
-	<p>3.3.2.1.3 高温</p> <p>高温については、濃縮施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。</p>
-	<p>3.3.2.1.4 降水</p> <p>降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大 1 時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。</p>
-	<p>3.3.2.1.5 生物学的事象</p> <p>生物学的事象については、事業変更許可申請書に示す本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査結果に基づく対象生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。</p> <p>具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。</p> <p>また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メッシュ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、</p>

変更前	変更後
—	鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。
—	<p>3.3.2.2 竜巻</p> <p>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>
—	<p>3.3.2.2.1 防護対象施設</p> <p>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）は、竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</p> <p>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋（2号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。</p> <p>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</p> <p>なお、竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</p>
—	<p>3.3.2.2.2 設計荷重の設定</p> <p>(1) 設計上考慮する竜巻の設定</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計（ハ）地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。</p> <p>(2) 設計飛来物の設定</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計（ハ）地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材及び鋼製パイプを設計飛来物として設定する。</p> <p>(3) 荷重の組み合わせと許容限界</p> <p>a. 荷重の組み合わせ</p> <p>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として</p>

変更前	変更後
<p>—</p>	<p>考慮する。</p> <p>b. 許容限界</p> <p>建屋・構築物の設計において、設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については、貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。さらに、設計荷重により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる規格及び規準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。</p> <p>設備の設計においては、許容応力等が安全上適切と認められる規格及び規準による許容応力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。</p>
<p>—</p>	<p>3.3.2.2.3 竜巻防護設計</p> <p>(1) 建屋により防護する施設</p> <p>「建屋により防護する施設」(2号発回均質棟)については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</p> <p>建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟の開口部(扉、シャッタ)のうち、設計飛来物の進入により均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部(扉、シャッタ)には、防護板等により設計飛来物の進入を防止する設計とする。</p> <p>a. 設計飛来物の貫通を防止することができる又は設計飛来物の運動エネルギーを吸収することができる設計とする。</p> <p>b. 建屋及び設備の耐震性に影響を与えない設計とする。</p> <p>c. 竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</p> <p>d. 保守・点検及び資機材等の搬出入を考慮した設計とする。</p> <p>(2) 設備又は運用により防護する施設</p> <p>設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。</p> <p>a. 2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</p> <p>b. 貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</p> <p>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</p> <p>c. 廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</p> <p>d. 上記a.～c.以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</p>



変更前	変更後
—	<p>3.3.2.2.4 竜巻随件事象に対する設計</p> <p>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随件事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</p> <p>火災については、屋外危険物貯蔵施設の火災について外部火災に対する防護設計で考慮する。</p> <p>溢水については、施設内の屋外タンク（工水タンク）が損傷した場合の溢水評価について、溢水に対する防護設計で考慮する。</p> <p>外部電源喪失については、本施設の特徴から、外部電源喪失により施設の安全性を著しく損なうおそれはないため、防護設計は不要である。</p>
—	<p>3.3.2.2.5 その他の考慮</p> <p>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する2号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</p>
—	<p>3.3.2.2.6 手順等</p> <p>以下に示す竜巻事象に対する措置について、加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来した場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</li> <li>・敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</li> <li>・飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</li> </ul> <p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p>
—	<p>3.3.2.3 外部火災</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>
—	<p>3.3.2.3.1 防護対象施設</p> <p>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられたUF<sub>6</sub>の圧力上昇によって発生するUF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</p> <p>したがって、UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に收容されているため、防護対象を收容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外</p>

変更前	変更後
	<p>危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>
<p>—</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅18.3mに対し、幅20m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>
<p>—</p>	<p>3.3.2.3.3 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p>
<p>—</p>	<p>3.3.2.3.4 手順等</p> <p>外部火災に対しては、火災発生時の対応、防火帯の維持及び管理を適切に実施するための対策等を火災防護計画等に定める。また、加工施設保安規定にて、火災防護計画を定めることを明確にする。</p>
<p>—</p>	<p>3.3.2.4 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p> <p>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</p>

変更前	変更後
—	<p>3.3.2.4.1 防護対象施設</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p> <p>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</p> <p>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</p>
—	<p>3.3.2.4.2 想定する落雷の規模</p> <p>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270 kAの雷撃電流を想定する。</p>
—	<p>3.3.2.4.3 耐雷設計</p> <p>(1) 直撃雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本産業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</li> <li>・計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から計測制御設備を防護するため、避雷設備を設ける設計とする。</li> </ul> <p>(2) 間接雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接地系の接地抵抗値は、日本産業規格による標準設計値である10 Ω以下とする。接地方式は網状接地方式及び接地棒方式とし、接地系は、原則2箇所以上で接続する。これにより、接地系の電位分布の平坦化を図る。</li> </ul> <p>(3) 雷サージ電流に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・想定雷撃電流によって生じる接地系の電位上昇に対して、間接雷に対する防護対象施設は機能を損なわないように配慮した設計とする。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を取り扱う設備の計測制御設備は、建屋間で制御信号を取り合わない設計とすることから、想定雷撃電流270 kAの落雷によって生じた接地系の電位上昇による建屋間の電位差の影響を受けることはない。</li> <li>・雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270 kAの雷撃電流に対応した保安器を設置する。</li> <li>・電気設備については、電気設備技術基準に基づき、受変電設備に避雷器を設置する。避雷器は、「電気学会電気規格調査会標準規格 酸化亜鉛形避雷器」を満足するものとする。</li> </ul>
—	<p>3.3.2.5 火山の影響</p> <p>本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、降下火砕物に</p>

変更前	変更後
—	対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。
—	<p>3.3.2.5.1 防護対象施設</p> <p>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</p>
—	<p>3.3.2.5.2 想定する事象及び設計荷重</p> <p>事業変更許可申請書における抽出の結果に従い、降下火砕物を設計上考慮すべき事項とする。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36 cm 程度である。</p>
—	<p>3.3.2.5.3 防護設計</p> <p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub> を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器の構造強度と合わせて UF<sub>6</sub> の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器のうち 2 号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部の UF<sub>6</sub> の排気回収を行い、建屋により防護を行う 2 号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p> <p>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</p> <p>上記の運用に関する措置については加工施設保安規定に定めて管理する。</p>
—	<p>3.3.3 人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出）</p> <p>その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の 2 事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.3.1 電磁的障害</p> <p>電磁的障害については、計測制御系統を独立して設置し、接地、シールド等のノイズ対策を施すことにより、安全機能を損なわない設計とする。</p>
—	<p>3.3.3.2 敷地内における化学物質の放出</p> <p>敷地内における化学物質の放出については、UF<sub>6</sub> 等のふっ化物以外の有毒ガスを発生するような化学物質は敷地内に存在しない。</p> <p>なお、UF<sub>6</sub> 等のふっ化物を取り扱う設備・機器は閉じ込めに係る安全設計により、閉じ込めが確保されている。</p>
—	<p>3.3.4 航空機落下</p> <p>事業変更許可申請書にて、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成 14・7・29 原院第 4 号）に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である 10<sup>-7</sup> 回/年未満であるこ</p>

変更前	変更後
	とから、航空機落下に対する防護設計は不要である。

変更前	変更後
<p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。「第十条 閉じ込めの機能」に関するインターロックについては「第十八条 警報設備等」の基本設計方針に基づく設計とする。</p> <p>なお、本施設には、プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を取り扱う設備は設置しない。</p>	<p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遠心分離機は、回転体が破損しても外筒（ケーシング）の真空気密性能が十分に保たれるように、破損試験等により裏付けられた強度設計を行う。</li> <li>UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う分析試料採取用のサンプルシリンダ、計量シリンダ及びサンプルシリンダからサンプルチューブに分配するサンプル小分け装置は、使用圧力に対して余裕のある強度設計を行い、耐圧試験により強度を確認する。</li> </ul> </li> <li>・液化操作時に大気圧以上の圧力となる中間製品容器は耐圧気密性を有する均質槽に収納するとともに、中間製品容器と接続する高圧配管部は当該配管を覆うカバー（以下「配管カバー」という。）を設置する設計とする。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</li> <li>・機器及び配管は、溶接、耐UF<sub>6</sub>用ガスケット使用のミゾ型フランジ継手等により漏えいのない構造とし、リークテストにより漏れのないことを確認する。また、第2種管理区域内に設置するカスケード設備の弁については、無漏えい弁（ベローシール弁）を用いる。</li> <li>・コールドトラップは、冷凍機を用いて冷却するが、コールドトラップの材質は、ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）であり、耐用温度以上で使用する。</li> <li>・濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ（NaF）は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ（NaF）の性能に異常のないことを確認する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI又はISO規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</li> <li>・機器の脱着時に行うリークテストにより漏えいの発生を防止することを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>・密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持する設計とする。</li> <li>・均質槽は密封状態で使用し、中間製品容器等からのUF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合でも、UF<sub>6</sub>を均質槽内に閉じ込めることのできる設計とする。</li> </ul> <p>均質槽の扉開放時は、工程用モニタにより槽内にUF<sub>6</sub>の漏えいがないことを確認することを加工施設保安</p>	<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>

変更前	変更後
<p>規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>均質槽内の中間製品容器等は、減圧槽と安全弁を介して配管により連結し、中間製品容器の圧力が異常に上昇した場合は、安全弁が作動して中間製品容器内、サンプルシリンダ内及び計量シリンダ内のUF<sub>6</sub>を減圧槽に流入させる設計とする。</li> <li>地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止することを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>放射性固体廃棄物は、鋼製ドラム缶等の容器に封入し、放射性物質が漏えいしない設計とする。放射性固体廃棄物の鋼製ドラム缶等の容器への封入については加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</li> </ul>	
<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁を閉とし、局所排気装置を経由して排気するラインに切り替え、漏えいの拡大を防止する設計とする。なお、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高によるUF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とする。</li> </ul> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>工事等において作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じてUF<sub>6</sub>の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期にUF<sub>6</sub>の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置（可搬式のHF検知警報装置を携帯）を講じる。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した際の従事者の避難について、UF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又はHFに暴露しにくい場所に退避経路及び一時退避エリアをあらかじめ設定する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>2号発回均質室の均質槽周りの漏えい状況及び従事者の退避状況を確認するための監視カメラを配備する。</li> </ul>	<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止して、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。なお、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高によるUF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。</li> </ul> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分からUF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に、従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止する設計とする。</li> <li>工事等において作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じてUF<sub>6</sub>の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期にUF<sub>6</sub>の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置（可搬式のHF検知警報装置を携帯）を講じる。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>地震の発生を検知して警報を発し、速やかに従事者が退避することができるように警報装置を設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した際の従事者の避難について、UF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又はHFに暴露しにくい場所に退避経路及び一時退避エリアをあらかじめ設定する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>2号発回均質室の均質槽周りの漏えい状況及び従事者の退避状況を確認するための監視カメラを配備する。</li> </ul>

変更前	変更後
<p>当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・万一、均質槽からUF<sub>6</sub>が漏えいした場合に備え、化学防護服、除染用具、薬品、車輪付き担架等の必要な資機材を配備する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul>	<p>当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・万一、均質槽からUF<sub>6</sub>が漏えいした場合に備え、化学防護服、除染用具、薬品、車輪付き担架等の必要な資機材を配備する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul>
<p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p> <p>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass せずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p>	<p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止</p> <p>管理廃水処理設備の貯槽類は、廃水の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合でも、漏えいの拡大を防止する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器及び配管に接続する核燃料物質等を含まない液体を導く配管は逆止弁等により逆流を防止する構造とする。</li> <li>・床上設置の貯槽類の周辺には必要に応じて堰を設ける。また、UF<sub>6</sub>の保管場所の周辺には、堰等を設ける。</li> <li>・貯槽類の周辺及びUF<sub>6</sub>の保管場所の周辺の床の全面及び汚染のおそれのある範囲の壁を樹脂塗装等により平滑に仕上げ、除染しやすい構造とする。</li> <li>・事業所外へ管理されない排水を排出する排水路の上に施設の床面がないようにする。</li> </ul>	<p>4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>4.1.5 保守点検</p> <p>UF<sub>6</sub>を取り扱う機器の分解、点検及び補修のために室内への飛散防止用の除染ハウスを設ける。除染ハウス内では、当該機器の残留UF<sub>6</sub>を除染設備の排気処理装置により処理しながら作業を行う。</p>	<p>4.1.5 保守点検</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>



変更前	変更後
<p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p>ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域内のうち、人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、万一の汚染が生じた場合でも、樹脂塗装等により、核燃料物質等による汚染を除去しやすい設計とする。</p>	<p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p> <p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>なお、本施設には安全上重要な施設はない。また、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備及び焼結設備その他の加熱を行う設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p>	<p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p> <p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</p> <p>なお、本施設には安全上重要な施設はない。また、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備及び焼結設備その他の加熱を行う設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p>
<p>5.1 火災の発生防止</p> <p>(1) 本施設内で発生する火災に対しては、消防法及び建築基準法に準拠する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <p>なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>・分析室等で使用するアセトン等は、取扱量を制限する。</li> <li>・潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機器に封入する設計とし、使用済みの潤滑油は、金属製の容器に封入して保管する。第1種管理区域内で発生した潤滑油及び保管廃棄した機械油は、吸着剤を添加し、固化することにより、固体廃棄物として保管廃棄する。</li> <li>・管理区域内は火気の使用を制限する手順を定める。</li> <li>・重油・軽油タンク及び重油を使用するボイラ又は軽油を使用するディーゼル発電機は、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置している建屋から離れた別の建屋に設置する。</li> <li>・火災につながる異常を早期に発見できるように、日常の巡視点検及び監視を行う。</li> </ul> <p>(2) UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分是不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> </ul>	<p>5.1 火災の発生防止</p> <p>(1) 本施設内で発生する火災に対しては、消防法及び建築基準法に準拠する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <p>なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>・分析室等で使用するアセトン等は、取扱量を制限する。</li> <li>・潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機器に封入する設計とし、使用済みの潤滑油は、金属製の容器に封入して保管する。第1種管理区域内で発生した潤滑油及び保管廃棄した機械油は、吸着剤を添加し、固化することにより、固体廃棄物として保管廃棄する。</li> <li>・管理区域内は火気の使用を制限する手順を定める。</li> <li>・重油・軽油タンク及び重油を使用するボイラ又は軽油を使用するディーゼル発電機は、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置している建屋から離れた別の建屋に設置する。</li> <li>・火災につながる異常を早期に発見できるように、日常の巡視点検及び監視を行う。</li> </ul> <p>(2) UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分是不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>・想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</li> </ul> <p>具体的には、万が一UF<sub>6</sub>の液化膨張破裂が発生した際に公衆への影響が大きい大量のウランを取り扱う製</p>

変更前	変更後
	品コールドトラップ及び廃品コールドトラップが、直接火炎の影響を受けてUF <sub>6</sub> が膨張した場合を考慮しても破裂を起こさないことを確認する。
<p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p>火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。</li> <li>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</li> <li>建屋外には、建屋及び周辺部の火災を消火できるよう、消火栓を設置する。</li> <li>火災発生時に従事者が消火活動を実施する際、消火活動を円滑に実施するため、防火服及び空気呼吸器を配備する。</li> </ul>	<p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p>火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。</li> <li>これまで感知器を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びAウラン濃縮廃棄物建屋に感知器を設置する。</li> <li>コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサを組み合わせる多様化を図る設計とする。 また、温度センサによる火災感知は、中央制御室に加え、モニタエリア及び2号発回均質室入口付近においても監視可能な設計とする。</li> <li>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</li> <li>コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。 遠隔消火設備の起動操作は、中央制御室に加え、2号発回均質室入口付近又は1号均質室入口付近においても操作可能な設計とする。 火災の早期感知・消火ができない状態において火災が発生した場合に、UF<sub>6</sub>漏えいが発生するおそれのあるときは、コールドトラップの運転は12基以下に制限する。</li> <li>建屋外には、建屋及び周辺部の火災を消火できるよう、消火栓及び防火水槽を設置する。</li> <li>火災発生時に従事者が消火活動を実施する際、消火活動を円滑に実施するため、防火服及び空気呼吸器を配備する。</li> </ul>
<p>5.3 火災の影響軽減</p> <p>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないよう以下の対策を講じる。なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設内のUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋は、建築基準法に基づく耐火建築物又は準耐火建築物とし、建屋の防火区画は、耐火性能を備えた防火壁、防火扉及び防火シャッターにより区画し、火災の延焼を防止する設計とする。</li> <li>火災源となり得る潤滑油を内包する機器は、火災の延焼を防止するため分散して配置する。</li> <li>火災区域境界の配管、電気・計装ケーブルの貫通部には、火災区域を越える火災を防止するため、耐火シールを施工する。</li> </ul>	<p>5.3 火災の影響軽減</p> <p>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないよう以下の対策を講じる。なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設内のUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋は、建築基準法に基づく耐火建築物又は準耐火建築物とし、建屋の防火区画は、耐火性能を備えた防火壁、防火扉及び防火シャッターにより区画し、火災の延焼を防止する設計とする。</li> <li>火災源となり得る潤滑油を内包する機器は、火災の延焼を防止するため分散して配置する。</li> <li>火災区域境界の配管、電気・計装ケーブルの貫通部には、火災区域を越える火災を防止するため、耐火シールを施工する。</li> <li>コールドトラップと近接して設置する冷凍機は、可燃性の機械油を内包するため、コールドトラップが直接火炎の影響を受けないようにコールドトラップと冷凍機との間に耐火性を有する防護板を設置する。また、UF<sub>6</sub>を内包する配管の直下に設置され、盤上部に開口部を有する計装盤等には、配管が直接火炎の影響を受け</li> </ul>

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>火災発生時に現場へ急行するために必要な経路（アクセスルート）上には，アクセスを阻害する要因となる障害物を設置しない。</li> <li>上記に加え，火災防護，消火活動に係る体制の整備等に関して，措置を講じる。</li> </ul>	<p>ないようにUF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間に防護板等を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災によってUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の閉じ込めが担保できない状態が想定される場合には，生産運転停止操作として，均質槽の液化運転等の設備の加熱を停止するとともに，カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収する。また，状況に応じて送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</li> <li>火災発生時に現場へ急行するために必要な経路（アクセスルート）上には，アクセスを阻害する要因となる障害物を設置しない。</li> <li>上記に加え，火災防護，消火活動に係る体制の整備等に関して，措置を講じる。</li> </ul>
<p>—</p>	<p>5.4 内部火災影響評価</p> <p>火災影響評価に関して，内部火災影響評価ガイドを参考に火災ハザード解析を実施し，火災防護対策の有効性を評価し，必要に応じて追加防護対策を講じる。</p> <p>万一，本施設内で火災が発生した場合においても閉じ込め機能が確保されることを確認するため，UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち，火災により影響を受けるものに対して，火災ハザード解析を行う。</p> <p>(1) 火災影響評価対象設備</p> <p>火災によるUF<sub>6</sub>の漏えいを防ぐため，UF<sub>6</sub>を内包する機器を火災影響評価対象設備として選定し，火災影響評価対象設備の火災による損傷防止を図る。</p> <p>(2) 火災区域の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち，UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は，室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール，防火扉，防火シャッタを含む。）によって他の区域と分離する。</li> <li>各火災区域は，耐火壁により隣接区域間の延焼を防止するか又は耐火壁，隔壁，間隔，消火設備等の組み合わせにより，隣接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う設計とする。</li> </ul> <p>(3) 火災ハザード解析</p> <p>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し，火災が臨界，閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</p> <p>評価においては，UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち，火災が発生した場合にUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし，火災が発生した場合においても，UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。</p>
<p>5.5 体制</p> <p>火災発生時の本施設の消火活動を行うため，通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ，火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行うことを加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>5.5 体制</p> <p>変更なし</p>
<p>—</p>	<p>5.6 手順等</p> <p>本施設を対象とした消火活動を実施するため，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基</p>

変更前	変更後
	準（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306195 号 原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。当該事項について加工施設保安規定に定めて管理する。

変更前	変更後
—	<p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p> <p>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</p> <p>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏れいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。詳細を以下に示す。</p>
—	<p>6.2 溢水影響評価</p> <p>6.2.1 溢水源の想定</p> <p>本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。</p> <p>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。</p>
—	<p>6.2.2 溢水量の算出</p> <p>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</p>
—	<p>6.2.3 防護対象施設の選定</p> <p>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生の可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</p> <p>なお、電気・計装盤等の短絡による火災の発生及びプラントの監視に用いる計測制御設備の機能喪失のおそれがない没水許容高さを設定する。</p>
—	<p>6.2.4 評価対象区画の設定</p> <p>本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設</p>

変更前	変更後
-	定する。
-	<p>6.2.5 溢水経路の設定</p> <p>評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。</p> <p>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</p>
-	<p>6.2.6 有効床面積の設定</p> <p>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</p>
-	<p>6.3 溢水防護対策</p> <p>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li> <li>・被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>・没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li> <li>・溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</li> </ul> <p>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力 1 G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））で作動する設計とする。</p> <p>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第 1 種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</li> </ul> <p>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>・閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち 1 号中間室系排風機、1 号均質室系排風機、1 号発生回収室系排風機及び 2 号発生回収棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟 2 階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟 1 階へ流出する構造とする。</li> <li>・2 号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</li> </ul>

変更前	変更後
<p>7. 遮蔽</p> <p>7.1 遮蔽設計の基本方針</p> <p>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</p> <p>なお、本施設には外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所はないため、遮蔽設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p> <p>(1) 本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。また、建屋には窓等の開口部を設けないようにするとともに、配管等の壁貫通部は、鉄板を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。</p> <p>本施設から直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量告示で定められた線量限度を十分下回ることについては、線量評価により確認する。</p> <p>(2) 本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、以下の管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な限り低減する設計とする。管理区域における線量管理及び作業管理については、加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・核燃料物質の取扱い形態を踏まえ、管理区域は第1種管理区域と第2種管理区域に区分するとともに、線量当量率並びに表面密度及び空気中の放射性物質濃度に応じて区域管理する。</li> <li>・現場の作業が必要最小限となるよう、中央制御室から設備の運転状態の監視・操作等を実施できる設計とし、放射線業務従事者への放射線影響を可能な限り低減する。</li> <li>・設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</li> </ul>	<p>7. 遮蔽</p> <p>変更なし</p>



変更前	変更後
<p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</li> <li>本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</li> </ul> <p>・本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</p> <p>・機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</p>	<p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</li> <li>本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</li> <li>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</li> <li>本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。本施設の維持管理にあたっては、加工施設保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。</li> <li>機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</li> <li>本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</li> <li>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものが、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul>
<p>8.1.2 誤操作の防止に対する考慮</p> <p>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</li> <li>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守点検の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</li> <li>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</li> </ul>	<p>8.1.2 誤操作の防止に対する考慮</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

変更前	変更後
・設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。	

変更前	変更後
<p>8.2 材料及び構造</p> <p>安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下「容器等」という。）の材料及び構造は、施設時において使用条件を考慮し、設計する。</p>	<p>8.2 材料及び構造</p> <p>安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下「容器等」という。）の材料及び構造は、施設時において使用条件を考慮し、設計する。</p>
<p>8.2.1 材料</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p>	<p>8.2.1 材料</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p>
<p>8.2.2 構造及び強度</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>(2) 座屈による破壊の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p>	<p>8.2.2 構造及び強度</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>(2) 座屈による破壊の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p>
<p>8.2.3 主要な溶接部</p> <p>容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、以下のとおりとし、容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不連続で特異な形状でない設計とする。</li> <li>・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。</li> <li>・適切な強度を有する設計とする。</li> <li>・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。</li> </ul>	<p>8.2.3 主要な溶接部</p> <p>容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、以下のとおりとし、容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不連続で特異な形状でない設計とする。</li> <li>・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。</li> <li>・適切な強度を有する設計とする。</li> <li>・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。</li> </ul>
<p>8.2.4 耐圧試験等</p> <p>本施設の容器及び管のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがない設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原料シリンダ、製品シリンダ及び付着ウラン回収容器は、ANSI (American National Standards Institute) 規格又は ISO (International Organization for Standardization) 規格を満たす設計とし、ゲージ圧 2.1 MPa の耐圧試験により強度を確認したものを使用する。また、中間製品容器は、高圧ガス保安法を満たす設計とし、ゲージ圧 2.1 MPa の耐圧試験により強度を確認したものを使用する。</li> <li>・UF<sub>6</sub> を正圧で取り扱う中間製品容器、サンプルシリンダ及び計量シリンダを収納する均質槽は、高圧ガス保安法を満たす設計とし、ゲージ圧 0.45 MPa の耐圧試験により強度を確認したものを使用する。</li> </ul>	<p>8.2.4 耐圧試験等</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.1 臨界</p> <p>カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub> の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> の関数となる。従って、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub> の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。</p>	<p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.1 臨界</p> <p>カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub> の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub> の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。</p>
<p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 加熱に対する考慮</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 加熱に対する考慮</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>
<p>(2) 均質・ブレンド設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub> を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内の UF<sub>6</sub> の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(2) 均質・ブレンド設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(3) 付着ウラン回収設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub> コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常</li> </ul>	<p>(3) 付着ウラン回収設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>

変更前	変更後
<p>高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを設ける。</p>	
<p>8.3.2.2 閉じ込めの機能</p> <p>(1) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高周波電源設備には、遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。</li> </ul>	<p>8.3.2.2 閉じ込めの機能</p> <p>(1) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高周波電源設備には、遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。</li> <li>第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して、警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける。</li> </ul>
<p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。</li> <li>廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける。</li> <li>第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>
<p>(3) 均質・ブレンディング設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。</li> <li>サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロ</li> </ul>	<p>(3) 均質・ブレンディング設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。</li> <li>サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロ</li> </ul>

変更前	変更後
<p>ックを設ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub> が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁を閉とし、局所排気装置を経由して排気するラインに切り替えるとともに、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロックを設ける。</li> </ul> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p>	<p>ックを設ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中間製品容器からの UF<sub>6</sub> の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。</li> <li>局所排風機が 2 台停止した場合に、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する 2 号局所排風機 2 台停止による加熱停止インターロックを設ける。</li> <li>槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。</li> <li>地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質ページ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub> が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロックを設ける。</li> </ul> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p>
<p>(4) 付着ウラン回収設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(4) 付着ウラン回収設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に UF<sub>6</sub> 回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>
<p>(5) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 種管理区域が正圧とならない範囲で、警報を発する設計とする。</li> </ul>	<p>(5) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(6) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。</li> <li>ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。</li> </ul>	<p>(6) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>変更なし</p>
<p>8.3.3 放射線管理</p> <p>排気用モニタ、排気用 HF モニタ、換気用モニタの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p>	<p>8.3.3 放射線管理</p> <p>排気用モニタ、排気用 HF モニタ、換気用モニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設</p>

変更前	変更後
	計とする。
<p>8.3.4 計装空気及び計装電源喪失対策</p> <p>自動弁（空気作動弁）を作動させる計装空気又は計装電源が喪失した場合は、弁特性により自動閉となり UF<sub>6</sub> を工程内に閉じ込める設計とする。</p>	<p>8.3.4 計装空気及び計装電源喪失対策</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p style="text-align: center;">—</p>	<p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p>核物質防護上の措置が必要な区域については、接近管理及び出入管理を効果的に行うため、探知施設を設け、警報、映像等を集中監視することができる設計とするとともに、核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。さらに、防護された区域内においても、施錠管理により、本施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）への不法な接近を防止する設計とする。</p> <p>また、本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を核物質防護対策として防止するため、持込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として防止するため、情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。</p> <p>本施設への人の不法な侵入等を核物質防護対策として防止するための区域の設定、接近管理、出入管理、持込み点検、情報システムへの外部からの不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の遮断措置、内部からの不正アクセス防止措置、特定核燃料物質が持ち出されていないことの確認を行うための手順の整備、核物質防護上の体制の整備、核物質防護対策に使用する資機材の管理及び警備員等に対する教育の運用を核物質防護規定に定める。</p>



変更前	変更後
<p style="text-align: center;">—</p>	<p>9.2 安全避難通路等</p> <p>本施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として、灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給できる誘導灯及び非常用照明を設置し、安全に避難できる設計とする。</p> <p>設計基準事故に対処するために、監視、操作等が必要となる中央制御室には、作業用照明として非常用照明を設置する。非常用照明は非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>また、対処に必要な時間余裕等も踏まえた設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>これらの作業用の照明により、設計基準事故等で操作が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき、昼夜及び場所を問わず、本施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</p>

変更前	変更後
<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要)</p> <p>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の治療を行う。</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>1.1 カスケード設備及び高周波電源設備 (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要)</p> <p>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</p> <p>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</p> <p>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が5%を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が5%以下となるように遠心分離機と配管を接続した構成とする。</p>	<p>1.1 カスケード設備及び高周波電源設備 (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>1.2 UF<sub>6</sub> 処理設備 (UF<sub>6</sub> 処理設備の設備概要)</p> <p>UF<sub>6</sub> 処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般パージ系から構成する。</p> <p>(1) 発生・供給系 (原料脱気及び発生工程)</p> <p>本系統は、原料 UF<sub>6</sub> の純度を高めるための原料脱気及び原料 UF<sub>6</sub> をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(2) 製品系 (製品捕集・回収工程)</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される製品 UF<sub>6</sub> を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(3) 廃品系 (廃品捕集・回収工程)</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される廃品 UF<sub>6</sub> を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(4) 捕集排気系 (排気処理工程)</p> <p>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集の UF<sub>6</sub> を捕集する系統である。</p> <p>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</p>	<p>1.2 UF<sub>6</sub> 処理設備 (UF<sub>6</sub> 処理設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>(5) カスケード排気系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備の UF<sub>6</sub> を排気する系統である。</p> <p>なお、本系統は、CS 系と CB 系がある。CS 系はカスケード設備 1 組毎に排気する系統であり、CB 系はカスケード設備 3 組の共有設備でカスケード設備各組毎の CS 系のバックアップ系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</p> <p>(6) 一般パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub> 処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴う UF<sub>6</sub> をコールドトラップに捕集し、さらに捕集した UF<sub>6</sub> を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</p> <p>本系統は、発生槽から回収した原料 UF<sub>6</sub> を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収した UF<sub>6</sub> を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</p> <p>本系統は、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	
<p>1.3 均質・ブレンディング設備 (均質・ブレンディング設備の設備概要)</p> <p>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</p> <p>(1) 均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</p> <p>本系統は、UF<sub>6</sub> 処理設備で回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</p> <p>また、廃品 UF<sub>6</sub> を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</p> <p>本系統は、配管により均質パージ系及び UF<sub>6</sub> 処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>また、均質槽周りで UF<sub>6</sub> の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>UF<sub>6</sub> の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>(2) 均質パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴う UF<sub>6</sub> を回収するための系統である。</p> <p>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	<p>1.3 均質・ブレンディング設備 (均質・ブレンディング設備の設備概要)</p> <p>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</p> <p>(1) 均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</p> <p>本系統は、UF<sub>6</sub> 処理設備で回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</p> <p>また、廃品 UF<sub>6</sub> を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</p> <p>本系統は、配管により均質パージ系及び UF<sub>6</sub> 処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>また、均質槽周りで UF<sub>6</sub> の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続するとともに、均質槽は周囲を防護カバーで覆う。</p> <p>UF<sub>6</sub> の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>(2) 均質パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴う UF<sub>6</sub> を回収するための系統である。</p> <p>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>

変更前	変更後
<p data-bbox="189 268 507 296">【濃縮施設の主要対象設備】</p> <p data-bbox="231 310 1130 338">濃縮施設の対象となる主要な設備について、「表 1 主要設備リスト」に示す。</p>	<p data-bbox="1531 268 1849 296">【濃縮施設の主要対象設備】</p> <p data-bbox="1573 310 2472 338">濃縮施設の対象となる主要な設備について、「表 1 主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>2.1 貯蔵設備</p> <p>核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵設備を設ける設計とする。なお、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が低く、貯蔵設備における崩壊熱の除去は不要であるため、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</p>	<p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>2.1 貯蔵設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(貯蔵設備の設備概要)</p> <p>貯蔵設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器並びに UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器を設置するための置台で構成する。</p>	<p>(貯蔵設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>2.2 搬送設備</p> <p>UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の移動に用いる天井走行クレーン、シリンダ搬送台車及びシリンダ搬出/入台車は、これらのシリンダ等の重量に対して十分な強度を有する設計とする。</p> <p>天井走行クレーンには UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器を、落下試験により閉じ込め性を維持できることを確認した高さ（シリンダ1段積みで1.2 m及びシリンダ2段積みで1.85 m）以上に吊り上げることを防止する吊り上げ高さ制限インターロック及び電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を設ける設計とする。</p>	<p>2.2 搬送設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(搬送設備の設備概要)</p> <p>搬送設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の移動に用いる天井走行クレーン、シリンダ搬送台車及びシリンダ搬出/入台車により構成する。</p>	<p>(搬送設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>【核燃料物質の貯蔵施設の主要対象設備】</p> <p>貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表1 主要設備リスト」に示す。</p>	<p>【核燃料物質の貯蔵施設の主要対象設備】</p> <p>貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表1 主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後						
<p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空気中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する設計とする。</p> <p>気体廃棄物による周辺環境への影響評価については、事業変更許可申請書に示す評価方法を基に「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値（50 <math>\mu</math>Sv/y）を十分下回ることを確認している。</p> <p>また、気体廃棄物の廃棄設備による排気風量は、第1種管理区域内の室内容積に対して十分な換気能力を有する設計とする。</p>	<p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>変更なし</p>						
<p>3.1.2 気体廃棄物の逆流防止</p> <p>第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域以外の空気を排気する設備と区別して設置する。また、第1種管理区域の気圧を第2種管理区域、非管理区域及び屋外より負圧に維持し、核燃料物質等を含む空気が、核燃料物質等を含まないエリアに逆流しない設計とする。</p>	<p>3.1.2 気体廃棄物の逆流防止</p> <p>変更なし</p>						
<p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p> <p>第1種管理区域からの排気は排気ダクトを通じ、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段で処理した後、排気口を通じて屋外に排出する設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="492 1339 1184 1470"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20 m (標高約 36 m)</td> </tr> </tbody> </table>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)	<p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p> <p>変更なし</p>
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ					
ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)					
<p>3.1.4 フィルタ機能維持</p> <p>プレフィルタ及び高性能エアフィルタの前後の差圧を測定することにより、フィルタの目詰まりを監視する。また、高性能エアフィルタは交換後に捕集効率の測定を行う。プレフィルタ及び高性能エアフィルタは、フィルタユニットに取り付けられ、取替えが容易な構造とする。</p>	<p>3.1.4 フィルタ機能維持</p> <p>変更なし</p>						
<p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</p> <p>(1) 廃棄処理を行う排気設備</p> <p>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第</p>	<p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>						

変更前	変更後
<p>1 種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</p> <p>(2) 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画） カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する再利用しない未反応七ふっ化ヨウ素 (IF<sub>7</sub>) を専用の容器に入れて付着ウラン回収廃棄物室に IF<sub>5</sub> とともに保管廃棄する。</p>	
<p>3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.2.1 液体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力 管理廃水処理設備は、液体廃棄物の周辺監視区域境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有するものとし、その処理能力は、約 3000 m<sup>3</sup>/y である。 液体廃棄物による周辺環境への影響評価については、事業変更許可申請書に示す評価方法及び評価結果により、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値 (50 μSv/y) を十分下回ることを確認している。</p>	<p>3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.2.1 液体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力 変更なし</p>
<p>3.2.2 液体廃棄物の逆流防止 管理廃水処理設備は一般排水等を排水する設備とは区別して設置する。</p>	<p>3.2.2 液体廃棄物の逆流防止 変更なし</p>
<p>3.2.3 液体廃棄物の排出経路 本施設においては、ウラン濃縮工程中からの液体廃棄物の発生はない。放射性液体廃棄物として管理する必要のあるものは、主に分析廃水、洗缶廃水、手洗い水等の第1種管理区域において付随的に発生する廃水である。 これらの液体廃棄物は、ウラン濃縮建屋内の管理廃水処理設備に送水し、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、他の一般排水とともに排水口（本施設の南側約 1500 m の尾駁沼に接する地点）から事業所外へ放出する設計とする。</p>	<p>3.2.3 液体廃棄物の排出経路 変更なし</p>
<p>(液体廃棄物の廃棄設備の設備概要) 液体廃棄物の廃棄設備は、廃水処理を行う管理廃水処理設備及び液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</p> <p>(1) 廃水処理を行う管理廃水処理設備 管理廃水処理設備は、第1種管理区域において発生する液体廃棄物を受入れ、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し、他の一般排水とともに排水口から事業所外へ放出することを目的に設置する設備であり、廃水を貯留する機器、送水ポンプ及び機器、ポンプ間を接続する配管で構成する。</p> <p>(2) 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p>	<p>(液体廃棄物の廃棄設備の設備概要) 変更なし</p>

変更前	変更後																				
<p>液体廃棄物の区画は、以下で構成する。この他に、液体廃棄物の取扱として、第1種管理区域内の機器の点検に伴い発生する機械油及び保管廃棄した機械油の固形化処理を管理廃水処理室にて行う。処理を行った機械油は、固体廃棄物の廃棄設備で保管廃棄する。なお、固形化処理にあたり、処理前の機械油を管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する IF<sub>5</sub>を保管廃棄するため、付着ウラン回収廃棄物室に区画を設定する。</li> <li>・分析作業に伴い発生する有機溶剤を保管廃棄するため、管理廃水処理室に区画を設定する。</li> </ul>																					
<p>3.3 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.3.1 固体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>付着ウラン回収設備は、カスケード設備 1 組 (■ つのカスケード/1 組) の中の 1 つのカスケードずつ、付着ウランを回収する能力を有する設計とする。</p>	<p>3.3 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.3.1 固体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>																				
<p>(固体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備は、固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備 (区画) 及びカスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備で構成する。</p> <p>(1) 固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備 (区画)</p> <p>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備 (区画) は、以下で構成する。この他に、固体廃棄物の取扱として、管理廃水処理設備から発生したスラッジを保管廃棄するまでの間、管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1種管理区域内で発生した放射性固体廃棄物及び2号カスケード棟のカスケード設備の更新に伴い発生する使用済遠心機を受入れて保管廃棄するため、以下の建屋・室に区画を設定する。また、固体廃棄物の分別等を行い、保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため、ウラン濃縮建屋内に廃棄物前処理室を設ける。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">建屋名称</th> <th style="width: 20%;">室名称</th> <th style="width: 20%;">建屋の構造</th> <th style="width: 40%;">建築面積 (m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約 1200</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)</td> <td>鉄筋コンクリート造平屋建</td> <td>約 1200</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造一部二階建</td> <td>約 8200 (延床面積)</td> </tr> <tr> <td>B ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>E・F ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約 3000</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1:ウラン貯蔵・廃棄物庫内に間仕切りを設けて区画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用を廃止する1号カスケード室及び1号中間室内に設置したカスケード設備, 1号発生回収室, 1号中間室及び1号均質室内に設置したUF<sub>6</sub>処理設備, 1号均質室内に設置した均質・ブレンディング設備, 1号発</li> </ul>	建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (m <sup>2</sup> )	A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 1200	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約 1200	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約 8200 (延床面積)	B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 3000	<p>(固体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (m <sup>2</sup> )																		
A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 1200																		
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約 1200																		
使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約 8200 (延床面積)																		
B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 3000																		



変更前	変更後
<p>生回収室、1号中間室及び除染室内に設置した管理廃水処理設備、1号Qマス室内に設置した分析設備及びその他付帯設備を存置の状態を保管廃棄するため、これらの室に区画<sup>注1</sup>を設定する。</p> <p>・1号カスケード室のカスケード設備内部の付着ウラン回収等が完了した後に使用を廃止する付着ウラン回収設備を存置の状態を保管廃棄するため、当該機器の設置されている室（エリア）に区画<sup>注1</sup>を設定する。</p> <p>注1：当該室に本施設の運転に必要な資機材を保管する場合は、保管廃棄するための区画と区別する等の必要な措置を講じる。</p> <p>(2) カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</p> <p>付着ウラン回収設備は、存置の状態を保管廃棄した1号カスケード室のカスケード設備内部から付着ウランを回収するための設備であり、IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系、IF<sub>7</sub>循環系、排気系、パージ系から構成する。</p> <p>回収した付着ウランは付着ウラン回収容器に充填し、核燃料物質として貯蔵施設に貯蔵する。</p> <p>a. IF<sub>7</sub>発生・供給系</p> <p>本システムは、IF<sub>7</sub>ポンペをIF<sub>7</sub>ポンペ発生槽に装填し、IF<sub>7</sub>を発生させ、付着ウランを回収するカスケード設備に供給する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系及びパージ系と接続する。</p> <p>b. 回収系</p> <p>本システムは、カスケード設備の付着ウランとIF<sub>7</sub>の反応で生成するUF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub>及び未反応のIF<sub>7</sub>を回収する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系、排気系及びパージ系に接続する。</p> <p>c. IF<sub>7</sub>循環系</p> <p>本システムは、カスケード設備で未反応のIF<sub>7</sub>を再度カスケード設備へ供給する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりIF<sub>7</sub>発生・供給系及び回収系と接続する。</p> <p>d. 排気系</p> <p>本システムは、付着ウラン回収作業前後の系統内排気を行う系統である。</p> <p>本システムは、配管にて回収系及び排気設備と接続する。</p> <p>e. パージ系</p> <p>本システムは、各系統のパージ操作等を行う系統である。</p> <p>本システムは、配管によりIF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	
<p><b>【放射性廃棄物の廃棄施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備について、「表1 主要設備リスト」に示す。</p>	<p><b>【放射性廃棄物の廃棄施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備について、「表1 主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及び HF 濃度の測定，通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及び HF 濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p>詳細を以下に示す。</p> <p>(1) 屋内管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第 1 種管理区域の作業環境を監視するため，排気用 HF モニタ，換気用モニタ及びエアスニッファを設ける他，サーベイメータ，積算線量計，ダストサンプラを備える。</p> <p>また，均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて，UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用 HF モニタ，換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は，中央制御室において表示し，監視及び記録するとともに，あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>b. 試料分析関係設備</p> <p>本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため，放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため，外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお，内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空气中の放射性物質濃度から評価する。</p> <p>d. 出入管理関係設備</p> <p>本施設の管理区域への出入は，原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</p> <p>また，汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに，除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>従事者及び一時立入者の放射線防護のため，放射線防護具類を備える。</p> <p>(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p>通常時に施設から放出される放射性物質の監視及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放</p>	<p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及び HF 濃度の測定，通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及び HF 濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p>詳細を以下に示す。</p> <p>(1) 屋内管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第 1 種管理区域の作業環境を監視するため，排気用 HF モニタ，換気用モニタ及びエアスニッファを設ける他，サーベイメータ，積算線量計，ダストサンプラ，可搬式 HF 検知警報装置及び HF センサを備える。</p> <p>また，均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて，UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用 HF モニタ，換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は，中央制御室において表示し，監視及び記録するとともに，あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>HF センサによる UF<sub>6</sub>の漏えい検知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び 2 号発回均質室入口付近においても監視可能とする。</p> <p>また，管理区域内の線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>b. 試料分析関係設備</p> <p>本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため，放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため，外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお，内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空气中の放射性物質濃度から評価する。</p> <p>d. 出入管理関係設備</p> <p>本施設の管理区域への出入は，原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</p> <p>また，汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに，除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>従事者及び一時立入者の放射線防護のため，放射線防護具類を備える。</p> <p>(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p>通常時に施設から放出される放射性物質の監視及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放</p>

変更前	変更後
<p>出放射性物質の測定に関する指針」(昭和53年9月29日原子力委員会決定)を参考とした設計とする。また、設計基準事故時に監視及び測定するための設備は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」(昭和56年7月23日原子力安全委員会決定)を参考とした設計とする。</p> <p>a. 放射線監視・測定設備 本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンプラを設ける。 排気用モニタ、排気用HFモニタの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。</p> <p>b. 放出管理分析設備 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 試料分析関係設備 本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>d. その他設備 敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。 気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所(事業部対策本部室)において表示する。 また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</p> <p>(4) 排気中の放射性物質濃度の計測 排気口から排出される排気中の放射性物質濃度は、排気用モニタにより連続的に監視するとともに、線量告示に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確認する。</p> <p>(5) 排水中の放射性物質濃度の計測 液体廃棄物の放出に当たっては、排水中の放射性物質の濃度を測定するため、処理水ピットにて試料の採取を行い、放射能測定装置により、測定し、放射性物質濃度が線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度の1/10以下であることを確認するとともに、年間廃水量を管理し放出する。</p>	<p>出放射性物質の測定に関する指針」(昭和53年9月29日原子力委員会決定)を参考とした設計とする。また、設計基準事故時に監視及び測定するための設備は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」(昭和56年7月23日原子力安全委員会決定)を参考とした設計とする。</p> <p>a. 放射線監視・測定設備 本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンプラを設ける。 排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所(事業部対策本部室)においても表示する。 モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</p> <p>b. 放出管理分析設備 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 試料分析関係設備 本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>d. その他設備 敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。 気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所(事業部対策本部室)において表示する。 また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</p> <p>(3) 設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、上記設備に加えてサーベイメータ、半導体材料ガス検知器(HF検知器)等の資機材を配備することを加工施設保安規定にて定めて管理する。</p> <p>(4) 排気中の放射性物質濃度の計測 排気口から排出される排気中の放射性物質濃度は、排気用モニタにより連続的に監視するとともに、線量告示に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確認する。</p> <p>(5) 排水中の放射性物質濃度の計測 液体廃棄物の放出に当たっては、排水中の放射性物質の濃度を測定するため、処理水ピットにて試料の採取を行い、放射能測定装置により、測定し、放射性物質濃度が線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度の1/10以下であることを確認するとともに、年間廃水量を管理し放出する。</p>

変更前	変更後
<p>(6) 管理区域における線量当量，空气中的放射性物質の濃度，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の計測</p> <p>管理区域においては，外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行うため，従事者及び一時立入者の立入頻度及び被ばくの可能性を考慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都度，サーベイメータ，積算線量計による外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行う。</p> <p>第1種管理区域においては，空气中的放射性物質の濃度を把握するため，従事者及び一時立入者の立入頻度と汚染のおそれを考慮し，必要な箇所について，定期的及び必要の都度，エアスニッフア及びダストサンプラにより空气中的放射性物質を採取し，放射能測定装置により測定を行う。</p> <p>第1種管理区域の床，壁及びその他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質の密度を，スミア法又は直接法により測定するための放射能測定装置又はサーベイメータを設ける。</p>	<p>(6) 管理区域における線量当量，空气中的放射性物質の濃度，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の計測</p> <p>管理区域においては，外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行うため，従事者及び一時立入者の立入頻度及び被ばくの可能性を考慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都度，サーベイメータ，積算線量計による外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行う。</p> <p>第1種管理区域においては，空气中的放射性物質の濃度を把握するため，従事者及び一時立入者の立入頻度と汚染のおそれを考慮し，必要な箇所について，定期的及び必要の都度，エアスニッフア及びダストサンプラにより空气中的放射性物質を採取し，放射能測定装置により測定を行う。</p> <p>第1種管理区域の床，壁及びその他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質の密度を，スミア法又は直接法により測定するための放射能測定装置又はサーベイメータを設ける。</p>
<p>(放射線監視・測定設備の設備概要)</p> <p>放射線管理施設は，屋内管理用の放射線監視・測定設備，試料分析関係設備，個人管理用測定設備，出入管理関係設備及びその他の放射線防護設備と，屋外管理用の放射線監視・測定設備，放出管理用分析設備，試料分析関係設備及びその他設備で構成する。</p>	<p>(放射線監視・測定設備の設備概要)</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>
<p>【放射線管理施設の主要対象設備】</p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について，「表1 主要設備リスト」に示す。</p>	<p>【放射線管理施設の主要対象設備】</p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について，「表1 主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機（2基）、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p>	<p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(非常用設備の設備概要)</p> <p>非常用設備は、非常用電源設備、自動火災報知設備、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、防火扉、防火シャッタにて構成する。</p> <p>非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供給する直流電源設備にて構成する。</p>	<p>(非常用設備の設備概要)</p> <p>非常用設備は、非常用電源設備、自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッタ、非常用照明及び誘導灯、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明にて構成する。</p> <p>非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供給する直流電源設備にて構成する。</p>
<p>5.2 核燃料物質の検査設備</p> <p>(核燃料物質の検査設備の設備概要)</p> <p>核燃料物質の検査設備（分析設備）は、カスケード設備及びUF<sub>6</sub>処理設備のガスサンプル、均質・ブレンディング設備のガスサンプル及び液体サンプル、付着ウラン回収設備のガスサンプル、管理廃水処理設備で発生するスラッジ等の分析を行う設備である。</p>	<p>5.2 核燃料物質の検査設備</p> <p>(核燃料物質の検査設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>5.3 核燃料物質の計量設備</p> <p>(核燃料物質の計量設備の設備概要)</p> <p>計量設備はウランの重量管理等を行うために、ウランを充填したUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の秤量を行う設備であり、秤量計により構成する。</p>	<p>5.3 核燃料物質の計量設備</p> <p>(核燃料物質の計量設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>5.4 洗缶設備</p> <p>(洗缶設備の設備概要)</p> <p>洗缶設備は、空の中間製品容器内の水洗浄及び高圧ガス保安法に基づく検査、並びに空の製品シリンダ内の水洗浄及びANSI又はISO規格に基づく検査を行う設備であり、中間製品容器又は製品シリンダを積載する洗缶架台と水洗浄及び検査を行うための付帯機器により構成する。</p>	<p>5.4 洗缶設備</p> <p>(洗缶設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>5.5 除染設備 (除染設備の設備概要)</p> <p>除染設備は、濃縮施設のUF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備の系統内の排気に伴うUF<sub>6</sub>を除去するために設置する各系のケミカルトラップ (NaF) のNaF 交換作業、その他の機器の除染作業を行う設備であり、除染ハウス、除染排気処理装置、除染排風機及び主要除染ダクトにより構成する。</p>	<p>5.5 除染設備 (除染設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>—</p>	<p>5.6 不法侵入等防止設備 (不法侵入等防止設備の設備概要)</p> <p>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</p>
<p>—</p>	<p>5.7 溢水防護設備 (溢水防護設備の設備概要)</p> <p>溢水防護設備は、発生する溢水量を抑制する遮断弁及び計装盤・監視操作盤等への万一の被水を防止するための防護板、並びに溢水の漏えいを防止する堰等で構成する。</p>
<p>—</p>	<p>5.8 通信連絡設備</p> <p>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備し、退避の指示等の連絡を行うための機能、事業所内の各所の者への連絡を行うことができる設計とする。</li> <li>・所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</li> <li>・通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</li> </ul>
<p>—</p>	<p>(通信連絡設備の設備概要)</p> <p>通信連絡設備は、設計基準事故時等において、中央制御室等から事業所内の各所の者への連絡を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備で構成する。</p> <p>(1) 所内通信連絡設備 所内通信連絡設備は、ページング装置、所内携帯電話及び業務用無線にて構成する。</p> <p>(2) 所外通信連絡設備 所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話にて構成する。</p>

変更前	変更後
—	<p>5.9 緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所（事業部対策本部室）は、設計基準事故時等において、必要な情報を所内通信連絡設備により把握し、現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p>
—	<p>5.10 中央制御室</p> <p>中央制御室は、本施設の運転状態を監視するための監視操作盤等（警報設備）を設け、得られた情報を基に所内通信連絡設備を用いて現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。管理廃水処理設備の監視操作盤等は、管理廃水処理室に設置し、中央制御室で管理廃水処理設備の異常を知らせる警報を確認できる設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p>
—	<p>5.11 重大事故等対処資機材</p> <p>重大事故等対処資機材は、事故対処に必要な通信連絡設備、現場対処用資機材、応急・復旧工具等その他資機材、消防用資機材（<math>UO_2F_2</math>・HF 拡散抑制用の放水含む）等の資機材を整備する。</p> <p>また、停電、夜間等の作業環境を考慮するとともに、従事者の作業安全を確保するため、化学的影響を考慮した化学防護服、HF 測定器等の資機材を整備する。</p> <p>資機材は、活動内容、要員数等に対して必要な数量を確保する設計とし、貯水槽は、想定される放水箇所、放水時間を考慮した容量を確保する設計とする。</p> <p>資機材の保管場所は、竜巻等の自然災害を考慮し、屋内又は 2 号発回均質棟から十分な距離を確保した場所とする。</p>
<p>【その他の加工施設の主要対象設備】</p> <p>その他の加工施設の対象となる主要な設備について、「表 1 主要設備リスト」に示す。</p>	<p>【その他の加工施設の主要対象設備】</p> <p>その他の加工施設の対象となる主要な設備について、「表 1 主要設備リスト」に示す。</p>

表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
カスケード設備	—	ポンプ	2A 製品ブースタポンプ	第2類	—	—			
	RE-2A	主配管	2A カスケード室第1支持点 ～ UF <sub>6</sub> 処理設備との取合い部	第2類	—	変更なし			
	計測制御系 主要配管の 計装設備	計装設備	製品濃縮度 ( ██████████ )	第3類	—	変更なし			
			製品濃縮度 ( ██████████ )	第3類	—	変更なし			
製品濃縮度			第3類	—	変更なし				
UF <sub>6</sub> 処理設備	—	容器	2号圧力調整槽	第2類	—	変更なし			
			2号製品コールドトラップ	第1類	—	変更なし			
			2A 廃品コールドトラップ	第1類	—	変更なし			
			2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS系)	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号一般パージ系コールドトラップ	第1類	—	変更なし			
			2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号一般パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
		ポンプ	2号捕集排気系ロータリポンプ	第3類	—	変更なし			
			2A カスケード排気系ブースタポンプ (CS系)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系)	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			2A カスケード排気系ロータリポンプ (CS系)	第3類	—	変更なし			
			2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系)	第3類	—	変更なし			
			2号一般パージ系ブースタポンプ	第2類	—	変更なし			
			2号一般パージ系ロータリポンプ	第3類	—	変更なし			



(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後				
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設			
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類		
UF <sub>6</sub> 処理設備	原料発生・供給系	主配管	2号発生槽(A~G) ~ ・弁:2AV-U0007-A~G及び2AV-U0207-A~G ・弁:2AV-U0021-A~G及び2AV-U0221-A~G	第1類	—	変更なし				
			弁:2AV-U0007-A~G及び2AV-U0207-A~G ~ 2号圧力調整槽	第2類	—	変更なし				
			2号圧力調整槽 ~ ・カスケード設備との取合い部(弁:2WV-U0009-A, B, C) ・弁:2WV-U0009-D, E, F ・弁:2WV-U5045	第2類	—	変更なし				
			弁:2AV-U0021-A~G ~ 弁:2WV-U5001-A	第2類	—	変更なし				
			弁:2AV-U0221-A~G ~ 弁:2WV-U5201	第2類	—	変更なし				
			カスケード設備との取合い部(2WV-U1001-A, B, C) ~ ・弁:2AV-U1004-A~D ・弁:2WV-U1001-D, E, F	第2類	—	変更なし				
	製品系	主配管	弁:2AV-U1004-A~D ~ ・2号製品コールドトラップ(A~D) ・弁:2AV-U1031-A~D及び2AV-U1036-A~D	第1類	—	変更なし				
			弁:2AV-U1031-A~D及び2AV-U1036-A~D ~ 弁:2AV-U1034-A~D及び2AV-U1039-A~D	第2類	—	変更なし				
			弁:2AV-U1034-A~D及び2AV-U1039-A~D ~ ・2号製品回収槽(A~D) ・弁:2AV-U1051-A~D	第1類	—	変更なし				
			2号製品コールドトラップ(A~D) ~ 弁:2AV-U1007-A~D	第1類	—	変更なし				
			弁:2AV-U1007-A~D ~ 弁:2AV-U1010-A, B	第2類	—	変更なし				
			弁:2AV-U1010-A, B ~ 捕集排気系ヘッダ前第1支持点	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし		
			弁:2AV-U1051-A~D ~ 弁:2WV-U5001-B	第2類	—	変更なし				

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	主配管	カスケード設備との取合い部 ～ 弁：2AV-UA202-A～D	第2類	—	変更なし		
			・弁：2AV-UA202-A～D ～ ・2A 廃品コールドトラップ(A～D) ・弁：2AV-UA221-A～D 及び 2AV-UA231-A～D	第1類	—	変更なし		
			弁：2AV-UA221-A～D 及び 2AV-UA231-A～D ～ 弁：2WV-UA223 及び 2WV-UA233	第2類	—	変更なし		
			2A 廃品コールドトラップ(A～D) ～ 弁：2AV-UA205-A～D	第1類	—	変更なし		
			弁：2AV-UA205-A～D ～ 弁：2AV-UA208-A, B	第2類	—	変更なし		
			弁：2AV-UA208-A, B ～ 弁：2WV-UA210	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			弁：2WV-UA223 及び 2WV-UA233 ～ ・弁：2AV-U2004-B, C ・弁：2AV-U2002-B, C	第2類	—	弁：2WV-UA223 及び 2WV-UA233 ～ ・弁：2AV-U2004-B, C ・弁：2AV-U2002-A, B, C 及び 2AV-U2007-A, B, C	変更なし	
			弁：2WV-UB223 及び 2WV-UB233 ～ ・弁：2AV-U2004-D, E ・弁：2AV-U2002-D, E	第2類	—	弁：2WV-UB223 及び 2WV-UB233 ～ ・弁：2AV-U2004-D, E ・弁：2AV-U2002-D, E, F 及び 2AV-U2007-D, E, F	変更なし	
			弁：2WV-UC223 及び 2WV-UC233 ～ ・弁：2AV-U2004-F, G ・弁：2AV-U2002-F, G	第2類	—	弁：2WV-UC223 及び 2WV-UC233 ～ ・弁：2AV-U2004-F, G ・弁：2AV-U2002-G, M, N 及び 2AV-U2007-G, M, N	変更なし	
			弁：2WV-UD223 及び 2WV-UD233 ～ ・弁：2AV-U2004-I, J ・弁：2AV-U2002-I, J	第2類	—	変更なし		
			弁：2WV-UE223 及び 2WV-UE233 ～ ・弁：2AV-U2004-K, L ・弁：2AV-U2002-K, L	第2類	—	変更なし		
			弁：2WV-UF223 及び 2WV-UF233 ～ ・弁：2AV-U2004-M, N ・弁：2AV-U2002-M, N	第2類	—	弁：2WV-UF223 及び 2WV-UF233 ～ 弁：2AV-U2004-M, N	変更なし	

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	主配管	弁：2AV-U2004-B～G ～ ・弁：2AV-U2004-I～N ・弁：2AV-U2002-A, H	第2類	—	弁：2AV-U2004-B～G ～ ・弁：2AV-U2004-I～N ・弁：2AV-U2002-H	変更なし		
			弁：2AV-U2002-A～G, M, N ～ ・2号廃品回収槽(A～G, M, N) ・弁：2AV-U2011-A～G, M, N	第1類	—	弁：2AV-U2002-A～G, M, N 及び 2AV-U2007-A～G, M, N ～ ・2号廃品回収槽(A～G, M, N) ・弁：2AV-U2011-A～G, M, N	変更なし		
			弁：2AV-U2002-H～L ～ ・2号廃品回収槽(H～L) ・弁：2AV-U2011-H～L	第1類	—	変更なし			
			弁：2AV-U2011-A～G ～ 弁：2WV-U5001-C	第2類	—	変更なし			
			弁：2AV-U2011-H～N ～ 弁：2WV-U5001-D	第2類	—	変更なし			
	捕集排気系	主配管	・捕集排気系ヘッド前第1支持点 ・弁：2WV-UA210～2WV-UF210 ～ 2号捕集排気系ケミカルトラップ(NaF)A, B	第2類	—	変更なし		第1類	変更なし
			—	—	—	2号捕集排気系ケミカルトラップ(NaF)A, B ～ 2号捕集排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A, B	第1類	変更なし	
			—	—	—	2号捕集排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A, B ～ 弁：2AV-U1023-A, B	第1類	変更なし	
	カスケード排気系(CS系)	主配管	カスケード設備との取合い部 ～ 2Aカスケード排気系プースタポンプ(CS系)	第2類	—	変更なし		第1類	変更なし
			2Aカスケード排気系プースタポンプ(CS系) ～ 2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CS系)A, B	第2類	—	変更なし		第1類	変更なし
			—	—	—	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CS系)A, B ～ 2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CS系)A, B	第1類	変更なし	
			—	—	—	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CS系)A, B ～ 弁：2AV-UA313	第1類	変更なし	

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CB系)	主配管	カスケード設備との取合い部(2WV-U4001-A, B, C)～ ・2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系) ・弁: 2WV-U4001-D, E, F	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系)～ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CB系)A, B	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			—	—	—	2号カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CB系)A, B～ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CB系)A, B	第1類	変更なし
			—	—	—	2号カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CB系)A, B～ 弁: 2AV-U4014	第1類	変更なし
	一般パージ系(原料回収系)	主配管	弁: 2WV-U5001-A 及び 2WV-U5045～ 2号一般パージ系ブースタポンプC	第2類	—	変更なし		
			2号一般パージ系ブースタポンプC～ 弁: 2AV-U5017-B 及び 2AV-U5021-A	第2類	—	変更なし		
			弁: 2AV-U5017-B～ ・2号一般パージ系コールドトラップB ・弁: 2AV-U5041-B	第1類	—	変更なし		
			2号一般パージ系コールドトラップB～ 弁: 2AV-U5020-B	第1類	—	変更なし		
			弁: 2AV-U5020-B～ 弁: 2AV-U5023-C	第2類	—	変更なし		
			・弁: 2AV-U5021-A ・弁: 2AV-U5023-C ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)C	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)C～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )C	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )C～ 弁: 2AV-U5034-C	第1類	変更なし
			弁: 2WV-U5201～ 2号一般パージ系ブースタポンプD	第2類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
UF <sub>6</sub> 処理設備	一般パージ系(原料回収系)	主配管	2号一般パージ系ブースタポンプD ～ 弁：2AV-U5017-C及び2AV-U5021-B	第2類	—	変更なし		
			弁：2AV-U5017-C ～ ・2号一般パージ系コールドトラップC ・弁：2AV-U5041-C	第1類	—	変更なし		
			2号一般パージ系コールドトラップC ～ 弁：2AV-U5020-C	第1類	—	変更なし		
			弁：2AV-U5020-C ～ 弁：2AV-U5023-D	第2類	—	変更なし		
			・弁：2AV-U5021-B ・弁：2AV-U5023-D ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)D	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)D ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )D	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )D ～ 弁：2AV-U5034-D	第1類	変更なし
	弁：2AV-U5041-B, C ～ 弁：2WV-U5043-B		第2類	—	変更なし			
	弁：2WV-U5001-B, C, D ～ 2号一般パージ系ブースタポンプA, B		第2類	—	変更なし			
	2号一般パージ系ブースタポンプA, B ～ ・弁：2AV-U5016-A, B ・弁：2AV-U5010-A, B		第2類	—	変更なし			
	弁：2AV-U5016-A, B ～ ・2号一般パージ系コールドトラップA ・弁：2AV-U5041-A		第1類	—	変更なし			
	弁：2AV-U5041-A ～ 弁：2WV-U5043-A		第2類	—	変更なし			
	2号一般パージ系コールドトラップA ～ 弁：2AV-U5020-A		第1類	—	変更なし			
	一般パージ系(パージ系)							

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
UF <sub>6</sub> 処理設備	一般パージ系(パージ系)	主配管	弁：2AV-U5020-A ～ 弁：2AV-U5023-A, B	第2類	—	変更なし		
			・弁：2AV-U5010-A ・弁：2AV-U5023-A ～ ・2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)A	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)A ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A ～ 弁：2AV-U5034-A	第1類	変更なし
			・弁：2AV-U5010-B ・弁：2AV-U5023-B ～ ・2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)B	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)B ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )B	第1類	変更なし
			—	—	—	2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )B ～ 弁：2AV-U5034-B	第1類	変更なし
	—	機械装置類	2号発生槽	第1類	—	変更なし		
			2号製品回収槽	第1類	—	変更なし		
			2号廃品回収槽	第1類	—	変更なし		
	2号製品コールドトラップの計測制御系	計装設備	製品コールドトラップ内圧力	第3類	—	変更なし		
			製品コールドトラップ内温度	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	製品ガス移送ヘッダ圧力	第3類	—

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
UF <sub>6</sub> 処理設備	2A廃品コールドトラップの計測制御系	計装設備	2A 廃品コールドトラップ内圧力	第3類	—	変更なし		
			2A 廃品コールドトラップ内温度	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	廃品ガス移送ヘッダ圧力	第3類	—
	2号一般パージ系コールドトラップの計測制御系		2号一般パージ系コールドトラップ内圧力	第3類	—	変更なし		
			2号一般パージ系コールドトラップ内温度	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	均質槽入口圧力	第3類	—
	2号発生槽の計測制御系		—	—	—	原料シリンダ槽入口圧力	第3類	—
			原料シリンダ内圧力	第3類	—	変更なし		
			発生槽内温度	第3類	—	変更なし		
	2号製品回収槽の計測制御系		—	—	—	温水ユニット温度	第3類	—
			シリンダ重量	第3類	—	変更なし		
	2号廃品回収槽の計測制御系		シリンダ重量	第3類	—	変更なし		

表 1-2 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
気体廃棄物の廃棄設備	—	送・排風機	1号中間室系排風機	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし
			1号発生回収室系排風機	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし
			1号均質室系還気送風機	第2類	—	変更なし		
			1号均質室系排風機	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			2号発回均質棟系排風機	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし
			1号局所排風機	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし
			2号局所排風機	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし
	1号給気ダクト(1号中間室系)	主配管	—	—	—	1AB 高周波電源室(1GD-V1002 上流) ～ 1AB 高周波電源室(1GD-V1002 下流)	第1類	—
			—	—	—	1AB 高周波電源室(1GD-V1003 上流) ～ 1AB 高周波電源室(1GD-V1003 下流)	第1類	—
			—	—	—	1CD 高周波電源室(1GD-V1012 上流) ～ 1CD 高周波電源室(1GD-V1012 下流)	第1類	—
			—	—	—	1CD 高周波電源室(1GD-V1013 上流) ～ 1CD 高周波電源室(1GD-V1013 下流)	第1類	—



(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
気体廃棄物の廃棄設備	1号給気ダクト(1号発生回収室系)	主配管	-	-	-	給気室(1GD-V2013 上流) ～ 排気室(1GD-V2013 下流)	第1類	-
			-	-	-	給気室(1GD-V2014 上流) ～ 排気室(1GD-V2014 下流)	第1類	-
			-	-	-	給気室(1GD-V2012 上流) ～ 給気室(1GD-V2012 下流)	第1類	-
			-	-	-	更衣エリア(1GD-V2002 上流) ～ 前室(1GD-V2002 下流)	第1類	-
			-	-	-	放射能測定室(1GD-V2015 上流) ～ 前室(1GD-V2015 下流)	第1類	-
	1号給気ダクト(1号均質室系)		-	-	-	1号均質室(1GD-V3002 上流) ～ 1号均質室(1GD-V3002 下流)	第1類	-
			-	-	-	放管室(1GD-V3014 上流) ～ モニタエリア(1GD-V3014 下流)	第1類	-
			-	-	-	放管室(1GD-V3016 上流) ～ モニタエリア(1GD-V3016 下流)	第1類	-
			-	-	-	放管室(1GD-V3013 上流) ～ モニタエリア(1GD-V3013 下流)	第1類	-
			-	-	-	モニタエリア(1GD-V3019 上流) ～ 更衣エリア(1GD-V3019 下流)	第1類	-

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
気体廃棄物の廃棄設備	(1号均質室系) 1号給気ダクト	主配管	—	—	—	モニタエリア(1GD-V3017 上流) ～ 分析室(1GD-V3012 下流)	第1類	—
	—		—	—	モニタエリア(1GD-V3018 上流) ～ 分析室(1GD-V3015 下流)	第1類	—	
	(1号発生回収室系) 1号還気ダクト	排気室(1GD-V2021 上流) ～ 給気室(1GD-V2021 下流)	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
	(1号均質室系) 1号還気ダクト	1号均質室 ～ 1号均質室系還気送風機出口	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
(1号中間室系) 1号排気ダクト		1号中間室系排風機 A, B, C 出口 (1GD-V1021-A, B, C) ～ 排気口	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
気体廃棄物の廃棄設備	(1号発生回収室系) 1号排気ダクト	主配管	1号発生回収室系排風機 A, B (1GD-V2024-A, B) ～ 排気口	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし
	(1号均質室系) 1号排気ダクト		1号均質室 ～ 排気口	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし
	(1号局所排気系) 1号局所排気ダクト		排気室(1GD-V3026 上流) ～ 1号排気ダクト(1号均質室系)取合い部	第3類	—	変更なし	第2類	変更なし
	(2号発生回収棟系) 2号給気ダクト		—	—	—	給気室(2GD-V2002 上流) ～ ホット予備品室1(2GD-V2002 下流)	第1類	—
			—	—	—	廃棄物前処理室(2GD-V2003 上流) ～ カスケード室前室(2GD-V2003 下流)	第1類	—
			—	—	—	2号第2高周波電源室(2GD-V2004 上流) ～ 搬送通路(2GD-V2004 下流)	第1類	—

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
気体廃棄物の廃棄設備	(2号発回均質棟系)	主配管	・2号発回均質室 ・2A～2C 中間室 ・A～C 付着ウラン回収廃棄物室 ・搬入室 ～ 排気口	第3類	—	変更なし	第1類 第2類	変更なし	
	(2号局所排気ダクト)		2号均質槽(A～F)及び2号サンプル小分け装置 ～ ・2号局所排気フィルタユニット上流 ・2号局所排気装置上流	第3類	—	変更なし	第1類	変更なし	
	—	フィルタ	1号発生回収室系排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし	
			1号発生回収室系還気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし	
			1号中間室系排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし	
			1号均質室系排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			1号均質室系還気フィルタユニット	第2類	—	変更なし			
			2号発回均質棟系排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第1類	変更なし	
			1号局所排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし	
			2号局所排気フィルタユニット	第2類	—	変更なし	第3類	変更なし	

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
気体廃棄物の廃棄設備	1号中間室系排風機の計測制御系	計装設備	第1種管理区域(負圧)	第3類	—	変更なし		
	1号発生回収室系排風機の計測制御系	計装設備	第1種管理区域(負圧)	第3類	—	変更なし		
	1号均質室系排風機の計測制御系	計装設備	第1種管理区域(負圧)	第3類	—	変更なし		
	2号発回均質棟系排風機の計測制御系	計装設備	第1種管理区域(負圧)	第3類	—	変更なし		

表 1-3 放射線管理施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
放射線監視・測定設備	—	計装設備	排気用 HF モニタ A	第 3 類	—	変更なし	第 2 類	変更なし
			排気用 HF モニタ B	第 3 類	—	変更なし	第 2 類	変更なし
			発生回収室換気用モニタ	第 3 類	—	変更なし	第 2 類	変更なし
			均質室換気用モニタ	第 3 類	—	変更なし	第 2 類	変更なし
			—	—	—	モニタリングポスト	第 3 類	—

表 1-4 その他の加工施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
非常用設備	—	電気設備	1号無停電電源装置	第2類	—	変更なし		
			2号無停電電源装置	第2類	—	変更なし		
			1号直流電源設備（蓄電池盤）	第2類	—	直流電源設備（直流110V蓄電池盤）	変更なし	
			2号直流電源設備（蓄電池盤）	第2類	—			
			1号直流電源設備（充電器盤）	第2類	—	直流電源設備（直流110V充電器盤）	変更なし	
			2号直流電源設備（充電器盤）	第2類	—			
			直流電源設備（充電器盤）	第2類	—			

## I - 2 工事の方法



## 目 次

	ページ
1. 工事の手順	I -2-1
1.1 工事の手順と使用前事業者検査	I -2-1
1.2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査	I -2-1
2. 使用前事業者検査の方法	I -2-1
2.1 構造、強度及び漏えいに係る検査	I -2-1
2.2 機能及び性能に係る検査	I -2-7
2.3 基本設計方針検査	I -2-7
2.4 品質マネジメントシステムに係る検査	I -2-7
3. 工事上の留意事項	I -2-8

変更前	変更後
<p>加工施設の設置又は変更の工事における工事の方法として、加工事業許可(変更許可)を受けた事項及び「加工施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準」という。)の要求事項に適合するための設計(基本設計方針及び仕様表等)に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。</p> <p>これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。</p> <p>1. 工事の手順</p> <p>1.1 工事の手順と使用前事業者検査 加工施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に示す。</p> <p>1.2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。</p> <p>2. 使用前事業者検査の方法</p> <p>構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために十分な方法、その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画(以下「設工認」という。)に従って行われたものであることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図1及び図2のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。</p> <p>また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容と重要度に応じて立会、抜取立会、記録確認のいずれかとするを要領書等で定め実施する。</p> <p>なお、設備の状態を把握した上で、実検査、記録確認検査又は代替検査から検査方法を選定して要領書等に定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実検査：実測、目視等により判定基準を満足していることを確認する検査</li> <li>・記録確認検査：実測、目視等により判定基準を満足していることを確認した検査の記録を確認する検査</li> <li>・代替検査：実検査及び記録確認検査が実施できない場合に、記録、評価等を組み合わせて判定基準を満足していることを確認する検査</li> </ul> <p>2.1 構造、強度及び漏えいに係る検査</p> <p>2.1.1 構造、強度及び漏えいに係る検査 構造、強度及び漏えいに係る検査ができるようになったとき、表1に示す検査を実施する。</p>	

変更前			変更後		
表1 構造、強度及び漏えいに係る検査*1					
検査項目	検査概要 *2		判定基準		
「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、当該工事における構造、強度及び漏えいに係る確認事項として次に掲げる項目の中から抽出されたもの。 〈共通〉 ・材料検査 ・状態確認検査 〈建物・構築物〉 ・基盤検査 ・構造検査 ・強度検査 ・外観検査 〈機器等〉 ・寸法検査 ・耐圧・漏えい検査 ・据付・外観検査	共通	材料検査	使用されている材料の化学成分、機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		状態確認検査	評価条件、手順等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
	建物・構築物	基盤検査	基盤の高さ、岩質、強度が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		構造検査	主要寸法、据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		強度検査	コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		外観検査	有害な欠陥がないことを確認する。	健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。	
	機器等	寸法検査	主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		耐圧・漏えい検査*3	技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。  著しい漏えいのないこと。	
		据付・外観検査	組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであり、有害な欠陥がないことを確認する。	設工認のとおりであること。	
				健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。	

注記 \*1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。  
 \*2：代替検査を実施する場合は、本来の検査目的に対する代替性を評価した上で検査要領書に定める。  
 \*3：耐圧・漏えい検査の方法について、表1によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。

変更前	変更後
<p>2.1.2 容器等の主要な溶接部に係る検査</p> <p>容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第15条第1項第3号及び加工施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。</p> <p>(1) あらかじめ確認する事項</p> <p>次の①及び②については、容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に、技術基準解釈 別記 別紙－2 溶接施工法認証標準及び別紙－3 溶接士技能認証標準に従い、表 2-1、表 2-2 に示す検査を行う。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <p>なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されているものは、容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に表 2－1、表 2－2 に示す検査は要さないものとする。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加工施設の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき認可を受けた溶接施工法。</li> <li>・前述と同等の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて、認可を受けたもの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで、他の施設とは、再処理施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、特定第一種廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設をいう。</li> </ul> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術基準解釈 別記 別紙－3 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとして溶接士技能の確認を受けた溶接士、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記－5 3. 第 3 部溶接士技能標準(3)により溶接士技能認証標準と同様と認められた溶接士が溶接を行う場合。</li> <li>・技術基準解釈 別記 別紙－3 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記－5 3.(4)溶接士技能認証標準に適合する溶接士の有効期間内に溶接を行う場合。</li> </ul>	

変更前		変更後
表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法）		
検査項目	検査方法及び判定基準	
溶接施工法の内容確認	計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。	
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。	
開先確認	試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。	
溶接作業中確認	溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりを実施されることを確認する。	
外観確認	試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。	
溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。	
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。	
機械試験確認	溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。	
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。	
(判定) *	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。	
注記 * : ( ) は検査項目ではない。		

変更前

変更後

表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士）

検査項目	検査方法及び判定基準
溶接士の試験内容の確認	検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行う溶接施工法の範囲を確認する。
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。
開先確認	試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。
溶接作業中確認	溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりであり，溶接条件が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおり実施されることを確認する。
外観確認	目視により外観が良好であることを確認する。
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開口した欠陥の有無を確認する。
機械試験確認	曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。
（判定）*	以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。

注記 \*：（ ）は検査項目ではない。

変更前	変更後																				
<p>(2) 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 加工施設のうち技術基準第15条第1項第3号の容器等の主要な溶接部について、表3に示す検査を行う。</p> <p style="text-align: center;">表3 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項</p> <table border="1" data-bbox="240 485 1436 1444"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 485 552 531">検査項目</th> <th data-bbox="552 485 1436 531">検査方法及び判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 531 552 615">適用する溶接施工法、溶接士の確認</td> <td data-bbox="552 531 1436 615">適用する溶接施工法、溶接士について、表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 615 552 667">材料検査</td> <td data-bbox="552 615 1436 667">溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 667 552 751">開先検査</td> <td data-bbox="552 667 1436 751">開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 751 552 842">溶接作業検査</td> <td data-bbox="552 751 1436 842">あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 842 552 978">熱処理検査</td> <td data-bbox="552 842 1436 978">溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準に適合するものであること、また、あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 978 552 1062">非破壊検査</td> <td data-bbox="552 978 1436 1062">溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1062 552 1146">機械検査</td> <td data-bbox="552 1062 1436 1146">溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1146 552 1356">耐圧検査 *1</td> <td data-bbox="552 1146 1436 1356">規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1356 552 1444">(適合確認) *2</td> <td data-bbox="552 1356 1436 1444">以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとする。</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="255 1455 1495 1528">注記 *1: 耐圧検査の方法について、表1によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。</p> <p data-bbox="338 1545 715 1577">*2: ( ) は検査項目ではない。</p>	検査項目	検査方法及び判定基準	適用する溶接施工法、溶接士の確認	適用する溶接施工法、溶接士について、表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。	材料検査	溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。	開先検査	開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。	溶接作業検査	あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。	熱処理検査	溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準に適合するものであること、また、あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。	非破壊検査	溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。	機械検査	溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。	耐圧検査 *1	規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。	(適合確認) *2	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとする。	
検査項目	検査方法及び判定基準																				
適用する溶接施工法、溶接士の確認	適用する溶接施工法、溶接士について、表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。																				
材料検査	溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
開先検査	開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
溶接作業検査	あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。																				
熱処理検査	溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準に適合するものであること、また、あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。																				
非破壊検査	溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
機械検査	溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
耐圧検査 *1	規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。																				
(適合確認) *2	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとする。																				

変更前	変更後																		
<p>2.2 機能及び性能に係る検査 機能及び性能を確認するため、表4に示す検査を行う。</p> <p style="text-align: center;">表4 機能及び性能に係る検査*1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">検査項目</th> <th style="width: 55%;">検査概要 *2</th> <th style="width: 30%;">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機能及び性能に係る検査</td> <td>加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。</td> <td>設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 *2：代替検査を実施する場合には、本来の検査目的に対する代替性の評価を実施した上で検査要領書に定める。</p> <p>2.3 基本設計方針検査 基本設計方針のうち「構造、強度及び漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検査」では確認できない事項について、表5に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5 基本設計方針検査</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">検査項目</th> <th style="width: 50%;">検査方法</th> <th style="width: 30%;">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本設計方針検査</td> <td>基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。</td> <td>「基本設計方針」とおりであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス、「1. 工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカー等の記録の信頼性を確認するため、表6に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表6 品質マネジメントシステムに係る検査</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">検査項目</th> <th style="width: 55%;">検査方法</th> <th style="width: 30%;">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品質マネジメントシステムに係る検査</td> <td>工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。</td> <td>設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	検査概要 *2	判定基準	機能及び性能に係る検査	加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。	設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。	検査項目	検査方法	判定基準	基本設計方針検査	基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。	「基本設計方針」とおりであること。	検査項目	検査方法	判定基準	品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。	
検査項目	検査概要 *2	判定基準																	
機能及び性能に係る検査	加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。	設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。																	
検査項目	検査方法	判定基準																	
基本設計方針検査	基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。	「基本設計方針」とおりであること。																	
検査項目	検査方法	判定基準																	
品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。																	



変更前	変更後
<p>3. 工事上の留意事項</p> <p>加工施設の設置又は変更の工事の実施にあたっては、加工施設保安規定を遵守するとともに、従事者及び公衆の安全確保や既設の機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意し工事を進める。</p> <p>a. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、周辺資機材、他の原子力施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。</p> <p>b. 工事にあたっては、既設の機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、作業管理等の必要な措置を講じる。</p> <p>c. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</p> <p>d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。</p> <p>e. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間、維持する。</p> <p>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</p> <p>g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と被ばく線量管理を行う。また、公衆の放射線防護のため、放射性気体及び液体廃棄物の放出管理については、放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度及び放射性液体廃棄物の放出に起因する線量が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないようにするとともに、放出管理目標値を超えないように努める。</p> <p>h. 修理の方法は、基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切削又は取外しを行い、据付、溶接又は取付け若しくは同等の方法により、同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替えを行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。また、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実施する。</p> <p>i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信頼性について必要に応じて検証等により十分確認された方法により実施する。</p>	




図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー




図2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー

# 個別施設

- ロ 濃縮施設
- ト 放射性廃棄物の廃棄施設
- チ 放射線管理施設
- リ その他の加工施設

口 濃縮施設

## 目 次

ページ

### 設計条件及び仕様

1. カスケード設備	ロ-1-1
(1) ポンプ	
a. 2A 製品ブースタポンプ	
(2) 主配管	
a. 主要配管 (RE-2A)	
(3) 計装設備	
a. 主要配管の計測制御系	
2. UF <sub>6</sub> 処理設備	ロ-2-1
(1) 容器	
a. 2 号圧力調整槽	
b. 2 号製品コールドトラップ	
c. 2A 廃品コールドトラップ	
d. 2 号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	
e. 2 号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	
f. 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS 系)	
g. 2 号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB 系)	
h. 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS 系)	
I. 2 号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB 系)	
j. 2 号一般パージ系コールドトラップ	
k. 2 号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)	
l. 2 号一般パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	
(2) ポンプ	
a. 2 号捕集排気系ロータリポンプ	
b. 2A カスケード排気系ブースタポンプ (CS 系)	
c. 2 号カスケード排気系ブースタポンプ (CB 系)	
d. 2A カスケード排気系ロータリポンプ (CS 系)	
e. 2 号カスケード排気系ロータリポンプ (CB 系)	

- f. 2号一般パージ系ブースタポンプ
- g. 2号一般パージ系ロータリポンプ
- (3) 主配管
  - a. 主要配管
- (4) 機械装置類
  - a. 2号発生槽
  - b. 2号製品回収槽
  - c. 2号廃品回収槽
- (5) 計装設備
  - a. 2号製品コールドトラップの計測制御系
  - b. 2A 廃品コールドトラップの計測制御系
  - c. 2号一般パージ系コールドトラップの計測制御系
  - d. 2号発生槽の計測制御系
  - e. 2号製品回収槽の計測制御系
  - f. 2号廃品回収槽の計測制御系

準拠規格及び基準

- 1. 濃縮施設 ..... ロ-規-1



1. カスケード設備

(1) ポンプ

			変更前	変更後
名称*1		—	2A 製品ブースタポンプ	撤去
種類*2		—	ルーツブロワ式	
容量*3		m <sup>3</sup> /h/基	■	
最高使用圧力*4		hPa	960	
最高使用温度*4		℃	40	
流体等の種類*5		—	気体 UF <sub>6</sub>	
主要寸法*6	たて	mm	■	
	横	mm	■	
	高さ	mm	■	
主要材料*7	ケーシング	—	■	
個数*8		基	2	
取付箇所	設置床 (室名称) *9	—	2A 中間室	
原動機	種類	—	誘導電動機*10	
	出力	kW/個	1.5*10	
	個数	個	2*10	
	取付箇所	—	2A 中間室*10	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「主要な構造材」と記載。  
 \*8：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*9：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*10：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

(2) 主配管

変更前								変更後									
名称*1		最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1		最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号
		hPa	℃	—	mm	mm	—	—			hPa	℃	—	mm	mm	—	—
RE-2A	2A カスケード室第1支持点 ～ UF <sub>6</sub> 処理設備との取合い部*6	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	1. 1. 1-1	RE-2A	変更なし*5							
					89.1	3.0											
					114.3	3.0											
					139.8	3.4											
					216.3	4.0											

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。

\*5：既設工認と同一仕様のものに一部更新を行う。

\*6：本配管は，圧力，流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック（既設），地震発生時のカスケード排気のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。

(3) 計装設備

主要配管\*1の計測制御系

		変更前		変更後	
名称		製品濃縮度 ( ) *4		変更なし	
検出器の種類	—	圧力計	差圧計		
計測範囲	gUF <sub>6</sub> /min	0 ~ 800.0			
警報動作範囲	—	製品濃縮度5 %以下			
個数	台	2*2	2*3		
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2A中間室		

- 注記 \*1：対象機器は，2A運転単位  
 \*2：対象計器は，2PT-C011-A, 2PT-C011-B  
 \*3：対象計器は，2FT-C011-A, 2FT-C011-B  
 \*4：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  
 \*5：本設備は既存の設備である。

		変更前	変更後	
名称		製品濃縮度 ( ) *2	変更なし	
検出器の種類	—	圧力計		
計測範囲	hPa	0 ~ 13.33		
警報動作範囲	—	製品濃縮度5 %以下		
個数	台	2*1		
取付箇所	設置床 (室名称)	—		2A中間室

注記 \*1 : 対象計器は, 2PT-C211-A, 2PT-C211-B  
 \*2 : 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
 \*3 : 本設備は既存の設備である。

		変更前	変更後
名称		製品濃縮度*2	
検出器の種類	—	濃縮度測定装置	
計測範囲	wt%	4.000 ~ 6.000	
警報動作範囲	—	製品濃縮度5 %以下	
個数	台	2*1	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号Qマス室

注記 \*1：対象機器は、2X-Q001-A, 2X-Q001-B  
 \*2：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
 \*3：本設備は既存の設備である。

変更なし

		変更前	変更後	
名称		—	地震計	
検出器の種類	—		地震計（水平）	地震計（鉛直）
計測範囲	—		—	
警報動作範囲	Gal		250	125
個数	台		6 <sup>*1</sup>	6 <sup>*2</sup>
取付箇所	設置床（室名称）		2号UF <sub>6</sub> 電源室	

注記 \*1：対象計器は，A系：XE-X301-A, XE-X301-B, XE-X301-C，B系：XE-X303-A, XE-X303-B, XE-X303-C

\*2：対象計器は，A系：XE-X302-A, XE-X302-B, XE-X302-C，B系：XE-X304-A, XE-X304-B, XE-X304-C

施設共通として，A系，B系の2系統設置する。各系統において水平，鉛直それぞれ3個の検出器からなる並列の論理和回路を構成し，2個以上の検出器が同時に検出すればインターロックが動作する。

2. UF<sub>6</sub>処理設備

(1) 容器

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号圧力調整槽	変更なし	
種類*2	—	円筒横型		
容量*3	—	—		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	全長	mm		■
	胴板厚さ	mm		■■■■■■■■■■
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■■■
				■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■
鏡板厚さ	mm	■■■■■■■■■■		
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■■
	鏡板	—		■■■■■
個数*6		基	1	
取 付 箇 所	設置床（室名称）*7	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後		
名称*1	—	2号製品コールドトラップ *9	変更なし		
種類*2	—	・横型フィンチューブ式 ・加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット			
容量*3	kg-U/基	2700			
効率（捕集効率）*3	%	99.9 以上			
最高使用圧力*4	hPa	960			
最高使用温度*4	℃	上限：100 下限：-80			
流体等の種類*5	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的制 限值	濃縮度		%	5
		減速度		H/U-235	1.7
	他ユニットとの相互 間隔	cm		30 以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■	
	全長	mm		■	
	胴板厚さ	mm		■■■■■	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■	
				■■■■■	
鏡板厚さ	mm	■■■■■			
主 要 材 料	胴本体	—	■		
	鏡板	—	■■■■■		
個数*6		基	4		
取 付 箇 所	設置床（室名称）*7	—	2号発回均質室		

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。



- \*9：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設）、地震発生時の加熱停止のインターロック（新設）、製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。
- \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2A 廃品コールドトラップ*9	変更なし	
種類*2	—	・横型フィンチューブ式 ・加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット		
容量*3	kg-U/基	4100		
効率（捕集効率）*3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	上限：100 下限：-80		
流体等の種類*5	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	全長	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■
				■
鏡板厚さ	mm	■		
主 要 材 料	胴本体	—	■	
	鏡板	—	■	
個数*6		基	4	
取 付 箇 所	設置床（室名称）*7	—	2A 中間室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。

- \*9：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設）、地震発生時の加熱停止のインターロック（新設）、廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。
- \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型			
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70			
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的制限値	濃縮度		%	5
		形状寸法管理		mm	575.5 以下 (胴内径)
	他ユニットとの相互 間隔	m		1 以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■	
	高さ	mm		■	
	胴板厚さ	mm		■	
	ふた板厚さ	mm		■	
	底板厚さ	mm		■	
主 要 材 料	胴本体	—		■	
	ふた板	—		■	
	底板	—	■		
個数 <sup>*6</sup>	基	2			
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室		

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	—	—		
効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
	底板厚さ	mm		■
主 要 材 料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数 <sup>*6</sup>		基	2	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS 系)	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70		
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■■■■■
	ふた板厚さ	mm		■■■■■
	底板厚さ	mm		■■■■■
主 要 材 料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数 <sup>*6</sup>		基	2	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2A 中間室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70		
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■■■■■■■■■■
	ふた板厚さ	mm		■■■■■■■■■■
	底板厚さ	mm		■■■■■■■■■■
主 要 材 料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数 <sup>*6</sup>		基	2	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS系)	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量*3	—	—		
効率 (HF 除去効率) *3	%	99.99 以上		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
臨界管理	—	—		
主要寸法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
	底板厚さ	mm		■
主要材料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数*6		基	2	
取付箇所	設置床 (室名称) *7	—	2A 中間室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。



		変更前	変更後	
名称*1	—	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量*3	—	—		
効率 (HF 除去効率) *3	%	99.99 以上		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
臨界管理	—	—		
主要寸法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
	底板厚さ	mm		■
主要材料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数*6		基	2	
取付箇所	設置床 (室名称) *7	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号一般パージ系コールド トラップ <sup>*10</sup>	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	・横型フィンチューブ式 ・加熱方式：電気ヒータ及 び冷凍機ユニット			
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	680			
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9 以上			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限：100 下限：-80			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的制限値	濃縮度		%	5 <sup>*9</sup>
		減速度		H/U- 235	1.7 <sup>*9</sup>
	他ユニットとの相互 間隔	cm		30 以上 <sup>*9</sup>	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■	
	全長	mm		■	
	胴板厚さ	mm		■■■■■	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■	
				■■■■■	
鏡板厚さ	mm	■■■■■			
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■■	
	鏡板	—	■■■■■		
個数 <sup>*6</sup>		基	3（原料回収用：2, パージ用：1）		
取 付 箇 所	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室		

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

- \*8：公称値を示す。
- \*9：取り扱う  $\text{UF}_6$  の濃縮度が 0.95 %以上であるページ用を臨界管理の対象とする。
- \*10：本機器は，圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設），地震発生時の加熱停止のインターロック（新設），回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。
- \*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号一般パージ系ケミカル トラップ (NaF)	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型			
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70			
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的制 限值	濃縮度		%	5 <sup>*9</sup>
		形状寸 法管理		mm	575.5 以下 <sup>*9</sup> (胴内径)
	他ユニットとの相互 間隔	m		1 以上 <sup>*9</sup>	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■	
	高さ	mm		■	
	胴板厚さ	mm		■	
	ふた板厚さ	mm		■	
	底板厚さ	mm		■	
主 要 材 料	胴本体	—		■	
	ふた板	—		■	
	底板	—	■		
個数 <sup>*6</sup>	基	4 (原料回収用 : 2, パージ用 : 2)			
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室		

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95 %以上であるパージ用を臨界管理の対象とする。  
\*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号一般パージ系ケミカル トラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	—	—		
効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス		
臨 界 管 理	—	—		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
	底板厚さ	mm		■
主 要 材 料	胴本体	—		■
	ふた板	—	■	
	底板	—	■	
個数 <sup>*6</sup>		基	4	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

## (2) ポンプ

			変更前	変更後
名称*1	—		2号捕集排気系ロータリポンプ*8	変更なし
種類*2	—		油回転式	
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基		■	
最高使用圧力*4	hPa		960	
最高使用温度*4	℃		40	
流体等の種類*5	—		廃ガス	
主要寸法	たて	mm	■	
	横	mm	■	■
	高さ	mm	■	■
主要材料	ケーシング	—	鋳鉄	変更なし
個数*6		基	2	
取付箇所	設置床（室名称）*7	—	2号発回均質室	
原動機	種類	—	誘導電動機*9	
	出力	kW/基	3.7*9	
	個数	基	2*9	
	取付箇所	—	2号発回均質室*9	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2A カスケード排気系ブース タポンプ (CS 系)	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	ルーツブロワ式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■	■	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	960	変更なし	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	気体 UF <sub>6</sub>		
主要寸法	たて	mm	■	■
	横	mm	■	■
	高さ	mm	■	■
主要材料	ケーシング	—	■	■
個数 <sup>*6</sup>		基	1	変更なし
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2A 中間室	
原動機	種類	—	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	2.2	1.5 <sup>*8</sup>
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	変更なし
	取付箇所	—	2A 中間室 <sup>*8</sup>	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
\*9：機械的性質, 化学成分は、「■」による。

			変更前	変更後
名称*1	—		2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系)	変更なし
種類*2	—		ルーツブロワ式	
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基		■	■
最高使用圧力*4	hPa		960	変更なし
最高使用温度*4	℃		40	
流体等の種類*5	—		気体 UF <sub>6</sub>	
主要寸法	たて	mm	■	■
	横	mm	■	■
	高さ	mm	■	■
主要材料	ケーシング	—	■	■
個数*6		基	1	変更なし
取付箇所	設置床 (室名称) *7	—	2号発回均質室	
原動機	種類	—	誘導電動機*8	
	出力	kW/基	2.2	1.5*8
	個数	基	1*8	変更なし
	取付箇所	—	2号発回均質室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
\*9：機械的性質, 化学成分は、「■」による。



		変更前	変更後	
名称*1	—	2A カスケード排気系ロータリポンプ (CS 系) *8	変更なし	
種類*2	—	油回転式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ケーシング	—		鋳鉄
個数*6		基		1
取付箇所	設置床 (室名称) *7	—		2A 中間室
原動機	種類	—		誘導電動機*9
	出力	kW/基		11*9
	個数	基	1*9	
	取付箇所	—	2A 中間室*9	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (既設) の機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系) *8	変更なし	
種類*2	—	油回転式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ケーシング	—		鋳鉄
個数*6		基		1
取付箇所	設置床 (室名称) *7	—		2号発回均質室
原動機	種類	—		誘導電動機*9
	出力	kW/基		11*9
	個数	基	1*9	
	取付箇所	—	2号発回均質室*9	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (既設) の機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号一般パージ系ブースタ ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ルーツブロワ式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	気体 UF <sub>6</sub>		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ケーシング	—		■
個数*6		基		4
取付箇所	設置床（室名称）*7	—		2号発回均質室
原動機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		0.75*8
	個数	基	4*8	
	取付箇所	—	2号発回均質室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号一般パージ系ロータリポンプ*8	変更なし	
種類*2	—	油回転式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力*4	hPa	960		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ケーシング	—		アルミニウム合金
個数*6		基		4
取付箇所	設置床（室名称）*7	—		2号発回均質室
原動機	種類	—		誘導電動機*9
	出力	kW/基		3.7*9
	個数	基	4*9	
	取付箇所	—	2号発回均質室*9	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

(3) 主配管

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
原料発生・供給系	2号発生槽(A~G) ~ ・弁: 2AV-U0007-A~G及び 2AV-U0207-A~G ・弁: 2AV-U0021-A~G及び 2AV-U0221-A~G	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.1-1*5	変更なし*6							
					60.5	2.8										
					76.3	3.0										
	弁: 2AV-U0007-A~G及び2AV-U0207-A~G ~ 2号圧力調整槽	960	100 40	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.1-2	変更なし*5				—	—	変更なし*7	
					76.3	3.0										
					89.1	3.0										
					165.2	3.4										
	2号圧力調整槽 ~ ・カスケード設備との取合い部(弁: 2WV-U0009-A, B, C) ・弁: 2WV-U0009-D, E, F ・弁: 2WV-U5045	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	21.7	2.5	■	2.1-3	変更なし							
					114.3	3.0										
					165.2	3.4										
	弁: 2AV-U0021-A~G ~ 弁: 2WV-U5001-A	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.1-4*5	変更なし*6							
	弁: 2AV-U0221-A~G ~ 弁: 2WV-U5201	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.1-5*5	変更なし*6							

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	
	*2	*2	*3	*4	*4	—	—		*2	*2	*3	*4	*4	—	—	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
製品系	カスケード設備との取合い部(2WV-U1001-A, B, C) ~ ・弁: 2AV-U1004-A~D ・弁: 2WV-U1001-D, E, F	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	139.8	3.4	■	2.2-1	変更なし							
	216.3				4.0											
	弁: 2AV-U1004-A~D ~ ・2号製品コールドトラップ(A~D) ・弁: 2AV-U1031-A~D 及び 2AV-U1036-A~D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.2-2*5	変更なし							
	216.3				4.0											
	弁: 2AV-U1031-A ~ D 及び 2AV-U1036-A~D ~ 弁: 2AV-U1034-A~D 及び 2AV-U1039-A~D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.2-3*5	変更なし*6							
	48.6				3.0											
	弁: 2AV-U1034-A ~ D 及び 2AV-U1039-A~D ~ ・2号製品回収槽(A~D) ・弁: 2AV-U1051-A~D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.2-4*5	変更なし*6							
76.3	3.0															
2号製品コールドトラップ(A~D) ~ 弁: 2AV-U1007-A~D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.2-5*5	変更なし								
76.3				3.0												
弁: 2AV-U1007-A~D ~ 弁: 2AV-U1010-A, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.2-6	変更なし								
76.3				3.0												

(つづき)

変更前								変更後									
名称*1		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*1		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
		*2	*2	*3	*4	*4	—				—	*2	*2	*3	*4	*4	
		hPa	℃	—	mm	mm	—				hPa	℃	—	mm	mm	—	—
製品系	弁：2AV-U1010-A, B ～ 捕集排気系ヘッダ前第1支持点	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.2-7	製品系	変更なし							
	76.3				3.0												
	弁：2AV-U1051-A～D ～ 弁：2WV-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.2-8		変更なし							
廃品系	カスケード設備との取合い部 ～ 弁：2AV-UA202-A～D	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	■	2.3-A1	製品系	変更なし							
	267.4				4.0												
	・弁：2AV-UA202-A～D ～ ・2A 廃品コールドトラップ(A～D) ・弁：2AV-UA221-A～D 及び 2AV-UA231-A～D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A2*5		変更なし							
	216.3				4.0												
	弁：2AV-UA221-A～D 及び 2AV-UA231-A～D ～ 弁：2WV-UA223 及び 2WV-UA233	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A3*5		変更なし							
	2A 廃品コールドトラップ(A～D) ～ 弁：2AV-UA205-A～D	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A4*5		変更なし							
	弁：2AV-UA205-A～D ～ 弁：2AV-UA208-A, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A5		変更なし							
	弁：2AV-UA208-A, B ～ 弁：2WV-UA210	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6		変更なし							
76.3	3.0																

(つづき)

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—
廃品系	弁:2WV-UA223 及び 2WV-UA233 ～ ・弁:2AV-U2004-B, C ・弁:2AV-U2002-B, C	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1A*5	弁:2WV-UA223 及び 2WV-UA233 ～ ・弁:2AV-U2004-B, C ・弁:2AV-U2002-A, B, C 及び 2AV-U2007-A, B, C	変更なし*6					
	弁:2WV-UB223 及び 2WV-UB233 ～ ・弁:2AV-U2004-D, E ・弁:2AV-U2002-D, E	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1B*5	弁:2WV-UB223 及び 2WV-UB233 ～ ・弁:2AV-U2004-D, E ・弁:2AV-U2002-D, E, F 及び 2AV-U2007-D, E, F	変更なし*6					
	弁:2WV-UC223 及び 2WV-UC233 ～ ・弁:2AV-U2004-F, G ・弁:2AV-U2002-F, G	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1C*5	弁:2WV-UC223 及び 2WV-UC233 ～ ・弁:2AV-U2004-F, G ・弁:2AV-U2002-G, M, N 及び 2AV-U2007-G, M, N	変更なし*6					
	弁:2WV-UD223 及び 2WV-UD233 ～ ・弁:2AV-U2004-I, J ・弁:2AV-U2002-I, J	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1D*5	変更なし						
	弁:2WV-UE223 及び 2WV-UE233 ～ ・弁:2AV-U2004-K, L ・弁:2AV-U2002-K, L	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1E*5	変更なし						
	弁:2WV-UF223 及び 2WV-UF233 ～ ・弁:2AV-U2004-M, N ・弁:2AV-U2002-M, N	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1F*5	弁:2WV-UF223 及び 2WV-UF233 ～ 弁:2AV-U2004-M, N	変更なし*6					
	弁:2AV-U2004-B～G ～ ・弁:2AV-U2004-I～N ・弁:2AV-U2002-A, H	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2*5	弁:2AV-U2004-B～G ～ ・弁:2AV-U2004-I～N ・弁:2AV-U2002-H	変更なし*6					



(つづき)

変更前								変更後																				
名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号													
	*2 hPa	*2 ℃	*3 —	*4 mm	*4 mm	—	—		*2 hPa	*2 ℃	*3 —	*4 mm	*4 mm	—	—													
廃品系	弁：2AV-U2002-A～G, M, N ～ ・2号廃品回収槽(A～G, M, N) ・弁：2AV-U2011-A～G, M, N	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.3-3*5	弁：2AV-U2002-A～G, M, N 及び 2AV-U2007-A～G, M, N ～ ・2号廃品回収槽(A～G, M, N) ・弁：2AV-U2011-A～G, M, N	変更なし*6																		
					60.5	2.8																						
					76.3	3.0																						
					114.3	3.0																						
	弁：2AV-U2002-H～L ～ ・2号廃品回収槽(H～L) ・弁：2AV-U2011-H～L	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.3-4*5		変更なし																		
					60.5	2.8																						
					76.3	3.0																						
					114.3	3.0																						
	弁：2AV-U2011-A～G ～ 弁：2WV-U5001-C	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.3-5		変更なし*6																		
					60.5	2.8																						
	弁：2AV-U2011-H～N ～ 弁：2WV-U5001-D	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.3-6		変更なし																		
					60.5	2.8																						
捕集排気系	・捕集排気系ヘッダ前第1支持点 ・弁：2WV-UA210～2WV-UF210 ～ 2号捕集排気系ケミカルトラップ(NaF)A, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.4-1	変更なし																			
															2号捕集排気系ケミカルトラップ(NaF)A, B ～							960	40	廃ガス	76.3	3.0	■	2.4-2
															2号捕集排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A, B*7 ～													
2号捕集排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A, B ～ 弁：2AV-U1023-A, B*7							960	40	廃ガス	34.0	3.0	■	2.4-3															
										76.3	3.0																	

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
カスケード排気系(CS系)	カスケード設備との取合い部 ～ 2A カスケード排気系プースタポンプ(CS系)	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.5-1	変更なし*6							
					216.3	4.0										
	2A カスケード排気系プースタポンプ(CS系) ～ 2A カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CS系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.5-2	変更なし*6							
					165.2	3.4										
					216.3	4.0										
	—								2A カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CS系)A,B ～ 2A カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CS系)A,B*7	960	40	廃ガス	165.2	3.4	■	2.5-3
—								2A カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CS系)A,B ～ 弁：2AV-UA313*7	960	40	廃ガス	114.3	3.0	■	2.5-4	
165.2	3.4															
カスケード排気系(CB系)	カスケード設備との取合い部(2WV-U4001-A,B,C) ～ ・2号カスケード排気系プースタポンプ(CB系) ・弁：2WV-U4001-D,E,F	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.6-1	変更なし*6							
					216.3	4.0										
					267.4	4.0										

(つづき)

変更前								変更後								
名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4</sup>	厚さ <sup>*4</sup>	主要材料	配管番号	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4</sup>	厚さ <sup>*4</sup>	主要材料	配管番号	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
カスケード排気系(CB系)	2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系) ～ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CB系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.6-2	変更なし <sup>*6</sup>							
					165.2	3.4										
					267.4	4.0										
	—							カスケード排気系(CB系)	2号カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CB系)A,B ～ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CB系)A,B <sup>*7</sup>	960	40	廃ガス	165.2	3.4	■	2.6-3
	—															
	—								—							
一般パージ系(原料回収系)	弁:2WV-U5001-A及び 2WV-U5045 ～ 2号一般パージ系ブースタポンプC	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-1	変更なし							
	2号一般パージ系ブースタポンプC ～ 弁:2AV-U5017-B及び 2AV-U5021-A															
	弁:2AV-U5017-B ～ ・2号一般パージ系コールドトラップB ・弁:2AV-U5041-B	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.7-3 <sup>*5</sup>								
	—									—						
	—							一般パージ系(原料回収系)	変更なし							
	—															
	—								—							

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
一般パージ系(原料回収系)	2号一般パージ系コールドト ラップB ～ 弁：2AV-U5020-B	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-4*5	変更なし							
	弁：2AV-U5020-B ～ 弁：2AV-U5023-C	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	48.6 60.5	3.0 2.8	■	2.7-5	変更なし							
	・弁：2AV-U5021-A ・弁：2AV-U5023-C ～ 2号一般パージ系ケミカルト ラップ(NaF)C	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-6	変更なし							
	—								2号一般パージ系ケミカルト ラップ(NaF)C ～ 2号一般パージ系ケミカルト ラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )C*7							
	—								2号一般パージ系ケミカルト ラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )C ～ 弁：2AV-U5034-C*7							
	弁：2WV-U5201 ～ 2号一般パージ系ブスタポ ンプD	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-9	変更なし							
	2号一般パージ系ブスタポ ンプD ～ 弁：2AV-U5017-C及び 2AV-U5021-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-10	変更なし							
一般パージ系(原料回収系)								一般パージ系(原料回収系)								

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4	厚さ*4	主要材料	配管番号	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
一般パージ系(原料回収系)	弁：2AV-U5017-C ～ ・2号一般パージ系コールド トラップC ・弁：2AV-U5041-C	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.7-11*5	変更なし							
					60.5	2.8										
	2号一般パージ系コールド トラップC ～ 弁：2AV-U5020-C	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-12	変更なし							
	弁：2AV-U5020-C ～ 弁：2AV-U5023-D	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.7-13	変更なし							
					60.5	2.8										
	・弁：2AV-U5021-B ・弁：2AV-U5023-D ～ 2号一般パージ系ケミカル トラップ(NaF)D	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.7-14	変更なし							
	—								2号一般パージ系ケミカル トラップ(NaF)D ～ 2号一般パージ系ケミカル トラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )D*7							
	—								2号一般パージ系ケミカル トラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )D ～ 弁：2AV-U5034-D*7							
弁：2AV-5041-B, C ～ 弁：2WV-U5043-B								変更なし								
960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.7-17										

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	
	*2	*2	*3	*4	*4	—	—		*2	*2	*3	*4	*4	—	—	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
一般パージ系(パージ系)	弁：2WV-U5001-B, C, D ～ 2号一般パージ系ブスタポンプA, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.8-1	変更なし							
	2号一般パージ系ブスタポンプA, B ～ ・弁：2AV-U5016-A, B ・弁：2AV-U5010-A, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.8-2	変更なし							
	弁：2AV-U5016-A, B ～ ・2号一般パージ系コールドトラップA ・弁：2AV-U5041-A	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.8-3*5	変更なし							
	60.5				2.8											
	弁：2AV-U5041-A ～ 弁：2WV-U5043-A	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.8-4*5	変更なし							
	2号一般パージ系コールドトラップA ～ 弁：2AV-U5020-A	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.8-5*5	変更なし							
	弁：2AV-U5020-A ～ 弁：2AV-U5023-A, B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	■	2.8-6	変更なし							
	60.5				2.8											
・弁：2AV-U5010-A ・弁：2AV-U5023-A ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)A	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■	2.8-7	変更なし								
一般パージ系(パージ系)									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							
									変更なし							

(つづき)

変更前								変更後									
名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*1	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号		
	*2	*2	*3	*4	*4	—	—		*2	*2	*3	*4	*4	—	—		
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—		
一般パージ系(パージ系)	—							一般パージ系(パージ系)	2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)A ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A*7	960	40	廃ガス	60.5	2.8	■	2.8-8	
	—								2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )A ～ 弁：2AV-U5034-A*7	960	40	廃ガス	48.6	3.0	■	2.8-9	
	—								60.5				2.8				
	・弁：2AV-U5010-B ・弁：2AV-U5023-B ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	■		2.8-10	変更なし							
	—								2号一般パージ系ケミカルトラップ(NaF)B ～ 2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )B*7	960	40	廃ガス	60.5	2.8	■	2.8-11	
—							2号一般パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )B ～ 弁：2AV-U5034-B*7	960	40	廃ガス	48.6	3.0	■	2.8-12			
—							60.5				2.8						

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度, 圧力)」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：本配管には保温材を使用する。  
 \*6：既設工認と同一仕様のものに一部更新を行う。  
 \*7：本機器は、既存の設備である。

(4) 機械装置類

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号発生槽*7*8	変更なし	
種類*2	—	温水加熱式（直接加熱）		
最高使用圧力*3	hPa	960		
最高使用温度*3	℃	100		
流体等の種類*4	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨界管理	—	—*9		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	カバー	—		■
	槽本体	—		■
個数*5	基	7		
取付箇所	設置床 (室名称) *6	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：2号発生槽への装荷物は原料シリンダ1本/基とし，シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。  
 \*8：本機器は，圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設），地震発生時の加熱停止のインターロック（新設），温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：装荷物（原料シリンダ1本/基）は，取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以下であることから臨界管理を必要としない。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号製品回収槽 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	水冷式（間接冷却）		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	960		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	他ユニットとの相 互間距離	cm		30 以上 <sup>*9</sup>
主 要 寸 法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主 要 材 料	カバー	—		■
	槽本体	—		■
個数 <sup>*5</sup>		基	4	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*7：2号製品回収槽への装荷物は中間製品容器1本/基とし，中間製品容器搬送用子台車を有する設計とする。  
\*8：本機器は，重量異常高による過充填防止のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：装荷物（中間製品容器1本/基）を臨界管理の対象とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号廃品回収槽*7*8	変更なし	
種類*2	—	水冷式（直接冷却）		
最高使用圧力*3	hPa	960		
最高使用温度*3	℃	40		
流体等の種類*4	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主 要 材 料	カバー	—		■
	槽本体	—		■
個数*5		基	14	
取 付 箇 所	設置床 (室名称)*6	—	2号発回均質室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*7：2号廃品回収槽への装荷物は廃品シリンダ1本/基とし，シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。  
\*8：本機器は，重量異常高による過充填防止のインターロック（既設），廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。  
\*9：装荷物（廃品シリンダ1本/基）の取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95% 以下であることから臨界管理を必要としない。

(5) 計装設備

2号製品コールドトラップ\*1の計測制御系

		変更前	変更後
名称		製品コールドトラップ内圧力*3	
検出器の種類	—	圧力計	変更なし
計測範囲	hPa	0 ~ 1333	
警報動作範囲	—	大気圧 (960 hPa) を超えない範囲	
個数	台	4*2	
取付箇所	設置床 (室名称)	2号発回均質室	

注記 \*1：対象機器は，4基  
\*2：対象計器は，2PT-U102-A, 2PT-U102-B, 2PT-U102-C, 2PT-U102-D  
\*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後
名称		製品コールドトラップ内温度*2	
検出器の種類	—	測温抵抗体	
計測範囲	℃	-100.0 ~ 100.0	
警報動作範囲	—	管理温度 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> を超えない範囲	
個数	台	4*1	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号発回均質室

注記 \*1 : 対象計器は, 2TE-U103-A, 2TE-U103-B, 2TE-U103-C, 2TE-U103-D  
 \*2 : 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。

変更なし

		変更前	変更後	
名称		—	製品ガス移送ヘッダ*1圧力*3*4	
検出器の種類	—		圧力計	
計測範囲	hPa		0 ~ 1333	
警報動作範囲	—		大気圧 (960 hPa) を超えない範囲	
個数	台		2*2	
取付箇所	設置床 (室名称)		—	2号発回均質室

- 注記 \*1：対象ヘッダは，2系統  
 \*2：対象計器は，2PT-U122-A，2PT-U122-B  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  
 \*4：本機器は，既存の設備である。

2A廃品コールドトラップ<sup>\*1</sup>の計測制御系

		変更前	変更後	
名称		2A廃品コールドトラップ内圧力 <sup>*3</sup>		
検出器の種類	—	圧力計	変更なし	
計測範囲	hPa	0 ~ 1333		
警報動作範囲	—	大気圧 (960 hPa) を超えない範囲		
個数	台	4 <sup>*2</sup>		
取付箇所	設置床 (室名称)	—		2A中間室

注記 \*1：対象機器は，4基  
 \*2：対象計器は，2PT-U202-A, 2PT-U202-B, 2PT-U202-C, 2PT-U202-D  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後
名称		2A廃品コールドトラップ内温度*2	
検出器の種類	—	測温抵抗体	
計測範囲	℃	-100.0 ~ 100.0	
警報動作範囲	—	管理温度 ████████ を超えない範囲	
個数	台	4*1	
取付箇所	設置床（室名称）	—	2A中間室

注記 \*1：対象計器は，2TE-U203-A, 2TE-U203-B, 2TE-U203-C, 2TE-U203-D  
 \*2：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

変更なし

		変更前	変更後	
名称		—	廃品ガス移送ヘッダ*1圧力*3*4	
検出器の種類	—		圧力計	
計測範囲	hPa		0 ~ 1333	
警報動作範囲	—		大気圧 (960 hPa) を超えない範囲	
個数	台		2*2	
取付箇所	設置床 (室名称)		—	2A中間室

- 注記 \*1：対象ヘッダは，2系統  
 \*2：対象計器は，2PT-U213-A, 2PT-U213-B  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  
 \*4：本機器は，既存の設備である。



2号一般パージ系コールドトラップ\*1の計測制御系

		変更前	変更後
名称		2号一般パージ系コールドトラップ内圧力*3	
検出器の種類	—	圧力計	
計測範囲	hPa	0 ~ 1333	
警報動作範囲	—	大気圧 (960 hPa) を超えない範囲	
個数	台	3*2	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号発回均質室

変更なし

注記 \*1：対象機器は，3基  
 \*2：対象計器は，2PT-U721-A, 2PT-U721-B, 2PT-U721-C  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後
名称		2号一般パージ系コールドトラップ内温度*2	
検出器の種類	—	測温抵抗体	
計測範囲	℃	-100.0 ~ 100.0	
警報動作範囲	—	管理温度 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> を超えない範囲	
個数	台	3*1	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号発回均質室

注記 \*1 : 対象計器は, 2TE-U722-A, 2TE-U722-B, 2TE-U722-C  
 \*2 : 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。

変更なし

		変更前	変更後	
名称		—	均質槽入口圧力*2	
検出器の種類	—		圧力計（均質槽F）	
計測範囲	hPa		0 ～ 4000	
警報動作範囲	—		大気圧（960 hPa）を超えない範囲	
個数	台		2*1	
取付箇所	設置床（室名称）		—	2号発回均質室

注記 \*1：対象計器は，2PT-B056-A, 2PT-B056-B  
 \*2：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		—	原料シリンダ槽入口圧力*2	
検出器の種類	—		圧力計（原料シリンダ槽）	
計測範囲	hPa		0 ～ 1333	
警報動作範囲	—		大気圧（960 hPa）を超えない範囲	
個数	台		1*1	
取付箇所	設置床（室名称）		—	2号発回均質室

注記 \*1：対象計器は，2PT-B166

\*2：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

2号発生槽\*1の計測制御系

		変更前	変更後
名称		原料シリンダ内圧力*3	
検出器の種類	—	圧力計	
計測範囲	hPa	0 ~ 1333	
警報動作範囲	—	大気圧 (960 hPa) を超えない範囲	
個数	台	7*2	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号発回均質室

変更なし

注記 \*1：対象機器は，7基  
 \*2：対象計器は，2PT-U004-A, 2PT-U004-B, 2PT-U004-C, 2PT-U004-D, 2PT-U004-E, 2PT-U004-F, 2PT-U004-G  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		発生槽内温度*2	変更なし	
検出器の種類	—	測温抵抗体		
計測範囲	℃	0 ~ 100.0		
警報動作範囲	—	管理温度 ████████ を超えない範囲		
個数	台	7*1		
取付箇所	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1 : 対象計器は, 2TE-U002-A, 2TE-U002-B, 2TE-U002-C, 2TE-U002-D, 2TE-U002-E, 2TE-U002-F, 2TE-U002-G

\*2 : 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		—	温水ユニット*1温度*3	
検出器の種類	—		測温抵抗体	
計測範囲	℃		0.0 ~ 100.0	
警報動作範囲	—		管理温度 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> を超えない範囲	
個数	台		2*2	
取付箇所	設置床 (室名称)		—	2号発回均質室

注記 \*1：各発生槽に温水を供給するユニット  
 \*2：対象計器は，2TE-U057-A，2TE-U057-B  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

2号製品回収槽\*1の計測制御系

		変更前	変更後
名称		シリンダ重量*3	
検出器の種類	—	重量計	変更なし
計測範囲	kg	0 ~ 5000	
警報動作範囲	—	シリンダの最大充填量（4500 kg-UF <sub>6</sub> ）を超えない範囲	
個数	台	4*2	
取付箇所	—	2号発回均質室	
設置床（室名称）	—		

注記 \*1：対象機器は，4基  
 \*2：対象計器は，2WE-U123-A, 2WE-U123-B, 2WE-U123-C, 2WE-U123-D  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。



2号廃品回収槽\*1の計測制御系

		変更前	変更後
名称		シリンダ重量*4	
検出器の種類	—	重量計	
計測範囲	kg	0 ~ 15000	
警報動作範囲	—	シリンダの最大充填量 (12501 kg-UF <sub>6</sub> ) を超えない範囲	
個数	台	8*2*3	
取付箇所	設置床 (室名称)	—	2号発回均質室

- 注記 \*1：対象機器は，8基  
 \*2：重量異常高による過充填防止インターロックの対象は，8基（廃品回収槽A, B, C, H, I, J, K, L）  
 \*3：対象計器は，2WE-U412-A, 2WE-U412-B, 2WE-U412-C, 2WE-U412-H, 2WE-U412-I, 2WE-U412-J, 2WE-U412-K, 2WE-U412-L  
 \*4：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

3. 濃縮施設の準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法</li> <li>・建築基準法施行令</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (J I S)</li> <li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>・建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> <li>・各種合成構造設計指針・同解説 (日本建築学会)</li> <li>・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 (平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第 8 号)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法</li> <li>・建築基準法施行令</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (J I S)</li> <li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>・建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> <li>・各種合成構造設計指針・同解説 (日本建築学会)</li> <li>・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 (平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第 8 号)</li> <li>・Deutsches Institut für Normung (DIN : ドイツ規格協会)</li> </ul>

## ト 放射性廃棄物の廃棄施設

設計条件及び仕様

1. 気体廃棄物の廃棄設備	ト-1-1
(1) 送・排風機	
a. 1号中間室系排風機	
b. 1号発生回収室系排風機	
c. 1号均質室系還気送風機	
d. 1号均質室系排風機	
e. 2号発回均質棟系排風機	
f. 1号局所排風機	
g. 2号局所排風機	
(2) 主配管	
a. 1号給気ダクト	
b. 1号還気ダクト	
c. 1号排気ダクト	
d. 1号局所排気ダクト	
e. 2号給気ダクト	
f. 2号排気ダクト	
g. 2号局所排気ダクト	
(3) フィルタ	
a. 1号発生回収室系排気フィルタユニット	
b. 1号発生回収室系還気フィルタユニット	
c. 1号中間室系排気フィルタユニット	
d. 1号均質室系排気フィルタユニット	
e. 1号均質室系還気フィルタユニット	
f. 2号発回均質棟系排気フィルタユニット	
g. 1号局所排気フィルタユニット	
h. 2号局所排気フィルタユニット	

(4) 計装設備

- a. 1号中間室系排風機の計測制御系
- b. 1号発生回収室系排風機の計測制御系
- c. 1号均質室系排風機の計測制御系
- d. 2号発回均質棟系排風機の計測制御系

準拠規格及び基準

- 1. 放射性廃棄物の廃棄施設 ..... ト-規-1

1. 気体廃棄物の廃棄設備

(1) 送・排風機

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号中間室系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式		
容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	32000		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1140
	横	mm		2000
	高さ	mm		1550
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数 <sup>*6</sup>		基	3（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>
原動機	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>	
	出力	kW/基	45 <sup>*11</sup>	
	個数	基	3（内予備1） <sup>*11</sup>	
	取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は，第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
 \*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

\*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号発生回収室系排風機*8	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	68000		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1720
	横	mm		3300
	高さ	mm		2450
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10
原動機	種類	—	誘導電動機*11	変更なし
	出力	kW/基	75*11	
	個数	基	2（内予備1）*11	
	取付箇所	—	排気室*11	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
\*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。



		変更前	変更後	
名称*1	—	1号均質室系還気送風機	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	71000		
最高使用圧力*4	—	—*8		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1880
	横	mm		3350
	高さ	mm		2460
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	給気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*9
原動機	種類	—	誘導電動機*10	
	出力	kW/基	75*10	
	個数	基	2（内予備1）*10	
	取付箇所	—	給気室*10	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*8：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する送風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。

\*9：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

\*10：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号均質室系排風機*8	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	78000		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1880
	横	mm		3350
	高さ	mm		2650
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10
原動機	種類	—	誘導電動機*11	変更なし
	出力	kW/基	90*11	
	個数	基	2（内予備1）*11	
	取付箇所	—	排気室*11	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
\*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号発回均質棟系排風機*8	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	67000		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		2075
	横	mm		2070
	高さ	mm		2200
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10
原動機	種類	—	誘導電動機*11	変更なし
	出力	kW/基	80*11	
	個数	基	2（内予備1）*11	
	取付箇所	—	排気室*11	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
\*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号局所排風機	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	5000		
最高使用圧力*4	—	—*8		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		820
	横	mm		1070
	高さ	mm		1290
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*9
原動機	種類	—	誘導電動機*10	変更なし
	出力	kW/基	30*10	
	個数	基	2（内予備1）*10	
	取付箇所	—	排気室*10	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*9：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
\*10：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号局所排風機*8	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	5000		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		820
	横	mm		1070
	高さ	mm		1290
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6		基	2（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10
原動機	種類	—	誘導電動機*11	変更なし
	出力	kW/基	30*11	
	個数	基	2（内予備1）*11	
	取付箇所	—	排気室*11	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は，2号局所排気排風機2台停止による加熱停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用する排風機であり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
\*11：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

(2) 主配管

変更前								変更後								
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
1号給気ダクト（1号中間室系）	—							1号給気ダクト（1号中間室系）	1AB 高周波電源室 (1GD-V1002 上流) ～ 1AB 高周波電源室 (1GD-V1002 下流)*1	—*2	40	空気	750 ～1200 × 750*3	0.6 ～0.8	炭素鋼	・1AB 高周波電源室
	—								1AB 高周波電源室 (1GD-V1003 上流) ～ 1AB 高周波電源室 (1GD-V1003 下流)*1	—*2	40	空気	750 ～1200 × 750*3	0.6 ～0.8	炭素鋼	・1AB 高周波電源室
	—								1CD 高周波電源室 (1GD-V1012 上流) ～ 1CD 高周波電源室 (1GD-V1012 下流)*1	—*2	40	空気	750 ～1200 × 750*3	0.6 ～0.8	炭素鋼	・1CD 高周波電源室
	—								1CD 高周波電源室 (1GD-V1013 上流) ～ 1CD 高周波電源室 (1GD-V1013 下流)*1	—*2	40	空気	750 ～1200 × 750*3	0.6 ～0.8	炭素鋼	・1CD 高周波電源室
1号給気ダクト（1号発生回収室系）	—							1号給気ダクト（1号発生回収室系）	給気室 (1GD-V2013 上流) ～ 排気室 (1GD-V2013 下流)*1	—*2	40	空気	750 × 750*3	0.6	炭素鋼	・給気室 ・排気室
	—								給気室 (1GD-V2014 上流) ～ 排気室 (1GD-V2014 下流)*1	—*2	40	空気	700 × 700*3	0.6	炭素鋼	・給気室 ・排気室

(つづき)

変更前								変更後								
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
1号給気ダクト (1号発生回収室系)	—							1号給気ダクト (1号発生回収室系)	給気室 (1GD-V2012 上流) ～ 給気室 (1GD-V2012 下流)*1	—*2	40	空気	750 × 750*3	0.6	炭素鋼	・給気室
	—								更衣エリア (1GD-V2002 上流) ～ 前室 (1GD-V2002 下流)*1	—*2	40	空気	1500 × 1500*3	0.8	炭素鋼	・更衣エリア ・搬送通路 ・前室
	—								放射能測定室 (1GD-V2015 上流) ～ 前室 (1GD-V2015 下流)*1	—*2	40	空気	600 × 600*3	0.6	炭素鋼	・放射能測定室 ・搬送通路 ・前室
1号給気ダクト (1号均質室系)	—							1号給気ダクト (1号均質室系)	1号均質室 (1GD-V3002 上流) ～ 1号均質室 (1GD-V3002 下流)*1	—*2	40	空気	950～ 2200 × 800～ 950*3	0.8 ～1.0	炭素鋼	1号均質室
	—								放管室 (1GD-V3014 上流) ～ モニタエリア (1GD-V3014 下流)*1	—*2	40	空気	400 ～500 × 350 ～400*3	0.6	炭素鋼	・放管室 ・モニタエリア
	—								放管室 (1GD-V3016 上流) ～ モニタエリア (1GD-V3016 下流)*1	—*2	40	空気	600 × 600*3	0.6	炭素鋼	・放管室 ・モニタエリア

(つづき)

変更前								変更後								
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
1号給気ダクト (1号均質室系)	—							1号給気ダクト (1号均質室系)	放管室 (1GD-V3013 上流) ～ モニタエリア (1GD-V3013 下流)*1	—*2	40	空気	1200 × 1200*3	0.8	炭素鋼	・放管室 ・モニタエリア
	—								モニタエリア (1GD-V3019 上流) ～ 更衣エリア (1GD-V3019 下流)*1	—*2	40	空気	400 × 400*3	0.5	炭素鋼	・モニタエリア ・更衣エリア
	—								モニタエリア (1GD-V3017 上流) ～ 分析室 (1GD-V3012 下流)*1	—*2	40	空気	950 ～1000 × 700 ～950*3	0.8	炭素鋼	・モニタエリア ・更衣エリア ・分析室
	—								モニタエリア (1GD-V3018 上流) ～ 分析室 (1GD-V3015 下流)*1	—*2	40	空気	1000 × 750*3	0.8	炭素鋼	・モニタエリア ・更衣エリア ・分析室

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
 \*2：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*3：角ダクトの寸法を示す。



変更前								変更後										
名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4</sup>	厚さ <sup>*4</sup>	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4</sup>	厚さ <sup>*4</sup>	主要材料	設置場所	
		hPa	℃	—	mm	mm	—				hPa	℃	—	mm	mm	—		—
1号還気ダクト（1号発生回収室系）	排気室 (1GD-V2021 上流) ～ 給気室 (1GD-V2021 下流)	— <sup>*5</sup>	40	空気	1350 × 1350 ～1400 <sup>*6</sup>	3.2	炭素鋼	・排気室 ・給気室	1号還気ダクト（1号発生回収室系）								変更なし	
1号還気ダクト（1号均質室系）	1号均質室 ～ 1号均質室系還気送風機出口	— <sup>*5</sup>	40	廃ガス	600 ～2100 × 250 ～1300 <sup>*6</sup>  500	0.8 ～3.2	炭素鋼	・1号均質室 ・分析室 ・搬送通路 ・排気室 ・給気室	1号還気ダクト（1号均質室系）									変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：当該ダクトは，大気圧付近の圧力で使用するダクトであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しない。  
 \*6：角ダクトの寸法を示す。

1号排気ダクト

変更前								変更後									
名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
		*2	*2	*3	*4	*4	—				—	*2	*2	*3	*4	*4	
		hPa	℃	—	mm	mm	—				hPa	℃	—	mm	mm	—	—
1号排気ダクト (1号中間室系)	1号中間室系排風機 A, B, C 出口 (1GD-V1021-A, B, C) ～ 排気口	— <sup>*5</sup>	40	空気	550 ～1500 × 700 ～1300 <sup>*6</sup>	0.8 ～1.2	炭素鋼	・排気室	1号排気ダクト (1号中間室系)	変更なし							
1号排気ダクト (1号発生回収室系)	1号発生回収室系排風機 A, B (1GD-V2024-A, B) ～ 排気口	— <sup>*5</sup>	40	空気	1200 ～1700 × 900 ～1300 <sup>*6</sup>	0.8 ～1.2	炭素鋼	・排気室	1号排気ダクト (1号発生回収室系)	変更なし							
1号排気ダクト (1号均質室系)	1号均質室 ～ 排気口	— <sup>*5</sup>	40	排ガス	600 ～1700 × 250 ～1700 <sup>*6</sup>  500	0.6 ～3.2	炭素鋼	・均質室 ・分析室 ・搬送通路 ・排気室	1号排気ダクト (1号均質室系)	変更なし							

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

- \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。
- \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
- \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。
- \*5：当該ダクトは，大気圧付近の圧力で使用するダクトであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しない。
- \*6：角ダクトの寸法を示す。

変更前								変更後									
名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
		*2	*2	*3	*4	*4	—				—	*2	*2	*3	*4	*4	
		hPa	℃	—	mm	mm	—				hPa	℃	—	mm	mm	—	—
1号局所排気ダクト (1号局所排気系)	排気室 (1GD-V3026 上流) ～ 1号排気ダクト (1号均質室系)取合い 部	— <sup>*5</sup>	40	空気	350	0.6	炭素鋼	・排気室	1号局所排気ダクト (1号局所排気系)	変更なし							

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
\*5：当該ダクトは，大気圧付近の圧力で使用するダクトであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しない。

変更前								変更後								
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	
2号給気ダクト(2号発回均質棟系)	—							2号給気ダクト(2号発回均質棟系)	給気室 (2GD-V2002 上流) ～ ホット予備品室1 (2GD-V2002 下流) *1	—*2	40	空気	1300 ～1650 × 1200 ～1650 *3	1.2	炭素鋼	・給気室 ・ホット予備品室1
	—								廃棄物前処理室 (2GD-V2003 上流) ～ カスケード室前室 (2GD-V2003 下流) *1	—*2	40	空気	1300 ～1500 × 1150 ～1300 *3	1.2	炭素鋼	・廃棄物前処理室 ・カスケード室前室
	—								2号第2高周波電源室 (2GD-V2004 上流) ～ 搬送通路 (2GD-V2004 下流) *1	—*2	40	空気	1700 × 1000 *3	1.0	炭素鋼	・2号第2高周波電源室 ・搬送通路

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
 \*2：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*3：角ダクトの寸法を示す。

変更前								変更後							
名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 *2	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	外径 *4	厚さ *4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	外径 *4	厚さ *4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 *2
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		℃	—	mm	mm	—	—	hPa
2号排気ダクト (2号発回均質棟系)	— <sup>*5</sup>	40	排ガス	150 ~2000 × 150 ~1700 <sup>*6</sup>	0.5 ~3.2	炭素鋼	・2号発回均質室 ・2A~2C 中間室 ・A~C 付着ウラン回収廃棄物室 ・搬入室 ・搬送通路 ・排気室	2号排気ダクト (2号発回均質棟系)	変更なし						

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
\*5：当該ダクトは，大気圧付近の圧力で使用するダクトであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しない。  
\*6：角ダクトの寸法を示す。

変更前								変更後									
名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
		*2	*2	*3	*4	*4	—				—	*2	*2	*3	*4	*4	
		hPa	℃	—	mm	mm	—				hPa	℃	—	mm	mm	—	—
2号局所排気ダクト（2号局所排気系）	2号均質槽（A～F）及び 2号サンプル小分け装置 ～ ・2号局所排気フィルタユニット上流 ・2号局所排気装置上流	— <sup>*5</sup>	40	排ガス	300 ～600 <sup>*6</sup>  89.1	0.6 ～5.5  3.0	炭素鋼	・2号発回均質室 ・搬送通路 ・排気室	2号局所排気ダクト（2号局所排気系）	変更なし							

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：当該ダクトは，大気圧付近の圧力で使用するダクトであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しない。  
 \*6：角ダクトの寸法を示す。

## (3) フィルタ

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号発生回収室系排気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型 (プレフィルタ 1 段, 高性能エアフィルタ 1 段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率 (捕集効率) *3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		13 (内予備 1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
 \*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
 \*9: 本機器は, 大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり, その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため, 最高圧力を設定しない。  
 \*10: 溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。



		変更前	変更後	
名称*1	—	1号発生回収室系還気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率（捕集効率）*3	%	99.9以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		16（内予備1）
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号中間室系排気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型 (プレフィルタ1段, 高性能エアフィルタ1段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率 (捕集効率) *3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		12 (内予備1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
\*9: 本機器は, 大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり, その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため, 最高圧力を設定しない。  
\*10: 溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号均質室系排気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型 (プレフィルタ1段, 高性能エアフィルタ1段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率 (捕集効率) *3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		14 (内予備1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
\*9: 本機器は, 大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり, その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため, 最高圧力を設定しない。  
\*10: 溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号均質室系還気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型 (プレフィルタ1段, 高性能エアフィルタ1段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率 (捕集効率) *3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		13 (内予備1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
\*9: 本機器は, 大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり, その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため, 最高圧力を設定しない。  
\*10: 溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8		
効率（捕集効率）*3	%	99.9以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		730
	横	mm		1660
	高さ	mm		1450
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		13（内予備1）
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—
	設置床（室名称）*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度，圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  
\*9：本機器は，大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	1号局所排気フィルタユニット	変更なし	
種類*2	—	バンク型 (プレフィルタ1段, 高性能エアフィルタ1段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000*8		
効率 (捕集効率) *3	%	99.9 以上		
最高使用圧力*4	—	—*9		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		700
	横	mm		1700
	高さ	mm		1570
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数*6		基		2 (内予備 1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10

- 注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。  
\*9: 本機器は, 大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり, その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため, 最高圧力を設定しない。  
\*10: 溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排気フィルタユニット	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型 (プレフィルタ1段, 高性能エアフィルタ1段)		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000 <sup>*8</sup>		
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.9 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		700
	横	mm		1700
	高さ	mm		1565
主要材料	筐体	—		炭素鋼
	ろ材	—		グラスウール
個数 <sup>*6</sup>		基		2 (内予備 1)
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
\*9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

(4) 計装設備

1号中間室系排風機の計測制御系

		変更前	変更後
名称		第1種管理区域（負圧） <sup>*3</sup>	
検出器の種類	—	差圧計 <sup>*1</sup>	
計測範囲	Pa	-900.0 ～ 100.0	
警報動作範囲	—	負圧2mmH <sub>2</sub> O（19.6 Pa）以上	
個数	台	5 <sup>*2</sup>	
取付箇所	設置床（室名称）	—	1号中間室 等

変更なし

注記 \*1：第2種管理区域と第1種管理区域間の差圧を測定する  
 \*2：対象計器は，1PT-V105A, 1PT-V105B, 1PT-V105C, 1PT-V105D, 1PT-V114  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。



1号発生回収室系排風機の計測制御系

		変更前	変更後
名称		第1種管理区域（負圧） <sup>*3</sup>	
検出器の種類	—	差圧計 <sup>*1</sup>	
計測範囲	Pa	-900.0 ～ 100.0	
警報動作範囲	—	負圧2mmH <sub>2</sub> O（19.6Pa）以上	
個数	台	7 <sup>*2</sup>	
取付箇所	設置床（室名称）	—	1号発生回収室 等

注記 \*1：第2種管理区域または非管理区域と第1種管理区域間の差圧を測定する  
 \*2：対象計器は，1PT-V204, 1PT-V208, 1PT-V220, 1PT-V221, 1PT-V222, 1PT-V223, 1PT-V224  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

1号均質室系排風機の計測制御系

		変更前	変更後
名称		第1種管理区域（負圧） <sup>*3</sup>	
検出器の種類	—	差圧計 <sup>*1</sup>	
計測範囲	Pa	-900.0 ～ 100.0	
警報動作範囲	—	負圧2mmH <sub>2</sub> O（19.6 Pa）以上	
個数	台	8 <sup>*2</sup>	
取付箇所	設置床（室名称）	1号均質室 等	

変更なし

注記 \*1：第2種管理区域または非管理区域と第1種管理区域間の差圧を測定する  
 \*2：対象計器は，1PT-V304, 1PT-V318, 1PT-V322, 1PT-V323, 1PT-V324, 1PT-V326, 1PT-V327, 1PT-V328  
 \*3：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。

2号発回均質棟系排風機の計測制御系

		変更前	変更後
名称		第1種管理区域（負圧） <sup>*3</sup>	
検出器の種類	—	差圧計 <sup>*1</sup>	
計測範囲	Pa	-900.0 ~ 100.0	
警報動作範囲	—	負圧2mmH <sub>2</sub> O（19.6 Pa）以上	
個数	台	8 <sup>*2</sup>	
取付箇所	設置床（室名称）	—	2号発回均質室 等

注記 \*1：第2種管理区域と第1種管理区域間の差圧を測定する  
 \*2：対象計器は、2PT-V105, 2PT-V113, 2PT-V116, 2PT-V117, 2PT-V118, 2PT-V119, 2PT-V120, 2PT-V121  
 \*3：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

2. 放射性廃棄物の廃棄施設の準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法</li> <li>・建築基準法施行令</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (J I S)</li> <li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>・建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法</li> <li>・建築基準法施行令</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (J I S)</li> <li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>・建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> <li>・各種合成構造設計指針・同解説 (日本建築学会)</li> <li>・発電用原子力設備規格</li> </ul>

## 千 放射線管理施設

## 目 次

ページ

### 設計条件及び仕様

- 1. 放射線監視・測定設備…………… チ-1-1
  - (1) 計装設備
    - a. 排気用 HF モニタ A
    - b. 排気用 HF モニタ B
    - c. 発生回収室換気用モニタ
    - d. 均質室換気用モニタ
    - e. モニタリングポスト

### 準拠規格及び基準

- 1. 放射線管理施設…………… チ-規-1

1. 放射線監視・測定設備

(1) 計装設備

			変更前	変更後
	名称*1	—	排気用 HF モニタ A*6	変更なし*7
	検出器の種類*2	—	HF 検知式 (湿式捕集型双イオン電極法)	
	計測範囲*3	ppb	4 ～ 200	
	警報動作範囲*3	ppb	4 ～ 200	
	個数*4	台	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン番号)	—	—	
	設置床 (室名称) *5	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必 要な高さ	mm	—	床面+100 以上

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6：サンプリング部の主要材料はテフロンを使用する。

\*7：既設工認と同一仕様のものに更新を行う。

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	排気用 HF モニタ B <sup>*6</sup>	変更なし <sup>*7</sup>
検出器の種類 <sup>*2</sup>	—	HF 検知式 (湿式捕集型双イオン電極法)	
計測範囲 <sup>*3</sup>	ppb	0.04 ~ 2	
警報動作範囲 <sup>*3</sup>	ppb	0.04 ~ 2	
個数 <sup>*4</sup>	台	1	
取付箇所	系統名 (ライン番号)	—	
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	床面+100 以上

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6：サンプリング部の主要材料はテフロンを使用する。

\*7：既設工認と同一仕様のものに更新を行う。



		変更前	変更後
名称*1	—	発生回収室 換気用モニター*6	変更なし*7
検出器の種類*2	—	HF 検知式 (湿式捕集型双イオン電極法)	
計測範囲*3	ppb	0.04 ~ 2	
警報動作範囲*3	ppb	0.04 ~ 2	
個数*4	台	1	
取付箇所	系統名 (ライン番号)	—	—
	設置床 (室名称) *5	—	1号発生回収室
	溢水防護上の区画番号	—	—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*6：サンプリング部の主要材料はテフロンを使用する。  
\*7：既設工認と同一仕様のものに更新を行う。

		変更前	変更後
名称*1	—	均質室 換気用モニター*6	変更なし*7
検出器の種類*2	—	HF 検知式 (湿式捕集型双イオン電極法)	
計測範囲*3	ppb	0.04 ~ 2	
警報動作範囲*3	ppb	0.04 ~ 2	
個数*4	台	1	
取付箇所	系統名 (ライン番号)	—	
	設置床 (室名称) *5	—	1 号均質室
	溢水防護上の区画番号	—	—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6：サンプリング部の主要材料はテフロンを使用する。

\*7：既設工認と同一仕様のものに更新を行う。

			変更前	変更後 <sup>*1</sup>
名称		—	—	モニタリングポスト <sup>*2</sup>
個数		台		3
検出器の種類		—		NaI(Tl)シンチレーション
		—		電離箱
計測範囲	NaI(Tl)シンチレーション	$\mu$ Gy/h		$10^{-2} \sim 10^1$
	電離箱	$\mu$ Gy/h		$10^0 \sim 10^5$
警報動作範囲	NaI(Tl)シンチレーション	$\mu$ Gy/h		$10^{-2} \sim 10^1$
	電離箱	$\mu$ Gy/h		$10^0 \sim 10^5$
取付箇所	設置床 (室名称)	—		周辺監視区域境界付近

注記 \*1：本機器は、既存の設備である。

\*2：本機器は、廃棄物埋設施設と共用（計測値のみ）する。

## 2. 放射線管理施設の準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>• 建築基準法</li> <li>• 建築基準法施行令</li> <li>• 労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>• 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>• 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>• 加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>• 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>• 日本産業規格 (J I S)</li> <li>• 鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>• 建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> <li>• 各種合成構造設計指針・同解説 (日本建築学会)</li> </ul>	<p>変更なし。</p>

リ その他の加工施設

## 目 次

ページ

### 設計条件及び仕様

- 1. 非常用設備 ..... リ-1-1
  - (1) 電気設備
    - a. 1号無停電電源装置
    - b. 2号無停電電源装置
    - c. 直流電源設備 (直流 110V 蓄電池盤)
    - d. 直流電源設備 (直流 110V 充電器盤)

### 準拠規格及び基準

- 2. その他の加工施設 ..... リ-規-1

1. 非常用設備

(1) 電気設備

				変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>		—		1号無停電電源装置 <sup>*6</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>		—		インバータ盤 出力切替盤 蓄電池盤	
容量 <sup>*2</sup>	インバータ盤	kVA/台		35	
	蓄電池盤	Ah/10hr/基		150	
電圧		V		400 <sup>*7</sup>	
周波数		Hz		50 <sup>*7</sup>	
主要寸法 <sup>*3</sup>	インバータ盤	たて	mm	766	
		横	mm	1400	
		高さ	mm	1750	
	出力切替盤	たて	mm	766	
		横	mm	1000	
		高さ	mm	1750	
	蓄電池盤	たて	mm	900	
		横	mm	2400	
		高さ	mm	1950	
個数 <sup>*4</sup>		台		4 <sup>*8</sup>	
取付箇所	設置床(室名称) <sup>*5</sup>		—	常用電源室, 非常用電源室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：筐体の主要材料は炭素鋼を使用する。  
 \*7：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
 \*8：1台は、インバータ盤、出力切替盤、蓄電池盤の各1面ずつの3面で構成される。

					変更前	変更後
名称*1				—	2号無停電電源装置*5	変更なし
種類*2				—	インバータ盤	
					出力切替盤	
				—	蓄電池盤（鉛蓄電池（セル数：180））	
容量*2	インバータ盤	A-1, A-2 B-1, B-2	kVA/ 台	60	変更なし	
		C-1, C-2		—	200	
	蓄電池盤	A-1, A-2 B-1, B-2	Ah/10 hr/基	—	300	
		C-1, C-2		—	500	
電圧				V	400*6	変更なし
周波数				Hz	50*6	
主要寸法	A-1～ A-2, B-1 ～B-2	インバータ盤	たて	mm	たて：1000 横：5230 高さ：1950	800
			横	mm		1800
			高さ	mm		1950
		出力切替盤	たて	mm		800
			横	mm		1600
			高さ	mm		1950
	蓄電池盤	たて	mm	—	900	
		横	mm	—	3800	
		高さ	mm	—	1950	
	C-1, C-2	インバータ盤	たて	mm	—	950
			横	mm		3200
			高さ	mm		1950
		出力切替盤	たて	mm		950
			横	mm		3600
			高さ	mm		1950
蓄電池盤		たて	mm	900		
		横	mm	4900		
		高さ	mm	1950		
個数*3				台	4	6*7
取付箇所	設置床(室名称)*4			—	常用電源室, 非常用電源室	変更なし

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*5：筐体の主要材料は炭素鋼を使用する。  
\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
\*7：1台は、インバータ盤、出力切替盤、蓄電池盤の各1面ずつの3面で構成される。



			変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>		—	1号直流電源設備 (蓄電池盤) <sup>*6</sup>	直流電源設備 (直流110V蓄電池盤)	
		—	2号直流電源設備 (蓄電池盤) <sup>*6</sup>		
種類 <sup>*2</sup>		—	鉛蓄電池(セル数:55)	変更なし	
容量 <sup>*3</sup>	1号直流電源設備 (蓄電池盤)	Ah/10hr	1200	直流110V蓄電池盤(A, B)  500	
	2号直流電源設備 (蓄電池盤)	/基	1600		
電圧 <sup>*3</sup>		V	110	変更なし	
周波数		—	—		
主要寸法	1号直流電源設備(蓄電池盤)	たて	mm	1800	直流110V蓄電池盤(A, B)  たて:1500 横:1800 高さ:1950
		横	mm	4800	
		高さ	mm	1950	
	2号直流電源設備(蓄電池盤)	たて	mm	1800	
		横	mm	4800	
		高さ	mm	1950	
個数 <sup>*4</sup>		台	4	2	
取付箇所	設置床(室名称) <sup>*5</sup>	—	非常用電源室	変更なし	

注記 \*1:記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2:記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3:記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4:記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5:記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6:筐体の主要材料は炭素鋼を使用する。

			変更前	変更後	
名称*1		—	1号直流電源設備 (充電器盤)*6	直流電源設備 (直流110V充電器盤)	
			2号直流電源設備 (充電器盤)*6		
			直流電源設備 (充電器盤)*6		
種類*2		—	サイリスタ整流器	変更なし	
容量*3	1号直流電源設備 (充電器盤(A,B))	A	250	直流110V充電器盤(A,B), 共通110V充電器盤 180	
	2号直流電源設備 (充電器盤(A,B))	A	200		
	直流電源設備 (充電器盤(A,B))	A	250		
電圧*3		V	110	変更なし	
周波数		—	—		
主要寸法	1号直流電源設備 (充電器盤(A,B))	たて	mm	1500	直流110V充電器盤(A,B) たて：1500 横：2000 高さ：2350
		横	mm	2000	
		高さ	mm	2350	
	2号直流電源設備 (充電器盤(A,B))	たて	mm	1500	共通110V充電器盤 たて：1500 横：1000 高さ：2350
		横	mm	2000	
		高さ	mm	2350	
	直流電源設備 (充電器盤(A,B))	たて	mm	1500	
		横	mm	1000	
		高さ	mm	2350	
個数*4		台	6	3	
取付箇所	設置床(室名称)*5	—	非常用電源室	変更なし	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6：筐体の主要材料は炭素鋼を使用する。

## 2. その他の加工施設の準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和32年6月10日法律第166号)</li> <li>・建築基準法</li> <li>・建築基準法施行令</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和47年6月8日法律第57号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和41年7月19日総理府令第37号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第17号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和2年3月17日原子力規制委員会規則第6号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和2年1月23日原子力規制委員会規則第2号)</li> <li>・日本産業規格 (J I S)</li> <li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li> <li>・建築設備耐震設計・施工指針 (日本建築センター)</li> <li>・各種合成構造設計指針・同解説 (日本建築学会)</li> <li>・電気事業法</li> </ul>	<p>変更なし。</p>

# 工事工程表

今回の工事の工程のうち、全体計画の工事工程表を第1表、施設区分毎の工事工程表を第2表に示す。

第1表 工事工程表（全体計画）

項目	年度 月	2020年度		2021年度		2022年度	
		下期		上期	下期	上期	下期
主要工程*1		4次申請 ▽	5次申請 ▽	使用前事業者検査開始 ☆	工事完了 ◇	使用前事業者検査終了 ☆	

注記 \*1：本申請の1次～3次申請の工事を含む。

第2表 工事工程表（施設区分毎）

項目	年度	2020年度		2021年度		2022年度	
	月	下期	上期	下期	上期	下期	上期
濃縮施設		■-----■					
		◇		◇			
		☆		☆			
		★		★			
放射性廃棄物の 廃棄施設		■-----■					
		◇		◇			
		☆		☆			
		★		★			
放射線管理施設		■-----■					
		◇		◇			
		☆		☆			
		★		★			
その他の 加工施設		■-----■					
		◇		◇			
		☆		☆			
		★		★			

■ : 現地工事期間

■ : 構造、強度及び漏えいに係る検査をすることができるようになった時

◇ : 機能及び性能に係る検査をすることができる状態になった時

☆ : 基本設計方針検査をすることができる状態になった時

★ : 品質マネジメントシステムに係る検査ができる状態になった時

注記\* : 検査時期は、工事の計画の進捗により変更となる可能性がある。

設計及び工事に係る  
品質マネジメントシステム

## 目 次

ページ

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	IV-1
2. 適用範囲・定義	IV-1
2.1 適用範囲	IV-1
2.2 定義	IV-1
3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査 に係る品質管理の方法等	IV-1
3.1 設計，工事及び検査並びに調達に係る組織 (組織内外の相互関係及び情報伝達含む。)	IV-1
3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査	IV-2
3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用	IV-2
3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査	IV-3
3.3 設計に係る品質管理の方法	IV-6
3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	IV-6
3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	IV-6
3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証	IV-6
3.3.4 設計における変更	IV-6
3.4 工事に係る品質管理の方法	IV-6
3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）	IV-6
3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施	IV-7
3.5 使用前事業者検査の方法	IV-7
3.5.1 使用前事業者検査での確認事項	IV-7
3.5.2 使用前事業者検査の計画	IV-7
3.5.3 検査計画の管理	IV-8
3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	IV-8
3.5.5 使用前事業者検査の実施	IV-8
3.6 設工認における調達管理の方法	IV-9
3.6.1 供給者の技術的評価	IV-9
3.6.2 供給者の選定	IV-9



3.6.3	調達製品の調達管理	IV-9
3.6.4	請負会社他品質監査	IV-10
3.7	記録, 識別管理, トレーサビリティ	IV-10
3.7.1	文書及び記録の管理	IV-10
3.7.2	識別管理及びトレーサビリティ	IV-11
3.8	不適合管理	IV-11
4.	適合性確認対象設備の施設管理	IV-11

## 1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

当社は、濃縮・埋設事業所加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し維持するための活動を行う仕組みを含めた加工施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。

## 2. 適用範囲・定義

### 2.1 適用範囲

設工認品質管理計画は、濃縮・埋設事業所加工施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。

### 2.2 定義

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。

#### 2.2.1 加工規則

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）をいう。

#### 2.2.2 技術基準規則

加工施設の技術基準に関する規則（令和二年原子力規制委員会規則第六号）をいう。

#### 2.2.3 適合性確認対象設備

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。

## 3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。

### 3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）

設計、工事及び検査並びに調達は、濃縮事業部、調達室及び安全・品質本部で構成する体制で実施する。

設計、工事及び検査並びに調達に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について責任と権限を持つ。

### 3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査

#### 3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認におけるグレード分けは、加工施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行う。

設計及び工事のグレード分けは、加工施設の安全性確保に係る重要度の観点から、「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事とそれ以外の設計及び工事に区分する。なお、設工認に係る設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」に該当するため、以降の設計、工事及び検査に係る品質管理の方法を適用し管理する。

第 3.2-1 表 加工施設における設計の管理に係るグレード分け

設計開発の適用	対 象
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
適用外	上記以外の設計及び工事

注記 1) : 設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象とし、設計開発を一律して適用する。

第 3.2-2 表 加工施設における調達管理に係るグレード分け

グレード	対 象
I	施設の基本設計及びそれに係る業務に伴う調達（事業変更許可申請に直接係る安全解析業務）
II	①保安上重要と判断される保守、改造、新增設に係る工事及び業務委託 <sup>1)</sup> ②加工施設及びその他の保安上特に管理を必要とする設備の試験・検査に係る付帯業務の委託 ③加工施設の操作員と同等の業務を行う業務委託（放射線管理の業務委託を含む） ④遠心機の製造 ⑤加工施設及びその他の施設に関する特注品の物品購買 ⑥試験・検査装置の購買 ⑦試験・検査装置の校正の業務委託 ⑧製品の製造設備の新增設に係る工事及び業務委託 ⑨輸送および電力との受託業務を直接社外委託するもの（輸送委託等）
III	グレード I 及び II に該当しない工事、業務委託又は物品購買
IV	製品の実現又は保安に及ぼす影響を全く考慮する必要が無い工事、業務委託又は物品購買

注記 1) : 設工認に係る設計及び工事の調達は、グレード II（「①保安上重要と判断される保守、改造、新增設に係る工事及び業務委託」）を一律して適用する。

### 3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査

設工認における設計、工事及び検査の流れを第 3.2-1 図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-3 表に示す。

なお、加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、第 3.2-3 表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。


なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。

設工認のうち、容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第 3.2-3 表における「3.3.3 (1) 基本設計方針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

第 3.2-3 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階

各段階			保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画	適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報	設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定		技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成(設計1)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報	要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報	適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証	基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理	設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証	設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	—	適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	—	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	—	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	—	使用前事業者検査を実施する際の工程管理
	3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	—	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
	3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認に必要な、設計、工事及び検査に係る調達管理

注記 1) : 「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。



第 3.2-1 図 設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ

### 3.3 設計に係る品質管理の方法

#### 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。

#### 3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。

#### 3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

##### (1) 基本設計方針の作成（設計 1）

「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。

##### (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2）

「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。

なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。

##### (3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、設計 1 及び設計 2 の結果について、適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者に検証を実施させる。

#### 3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じ修正する。

### 3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設計 3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。

また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用して実施する。

#### 3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかにより、設工認に基づ

く製品実現のための設備の具体的な設計（設計 3）を実施する。

- ・自社で設計する場合
- ・「設計 3」を工事を主管する箇所の長が調達し、調達管理として「設計 3」を管理する場合

#### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。

#### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。

##### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を実施する。

- ① 実設備の仕様の適合性確認
- ② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を第 3.5-1 表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。

②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査に追加する。

また、QA 検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

##### 3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第 3.5-1 表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。



また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。

### 3.5.3 検査計画の管理

検査を担当する箇所の長は、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、検査計画を作成する。

また、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。

### 3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。

### 3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。

#### a. 使用前事業者検査の独立性確保

使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。

#### b. 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。

#### c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### d. 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別		確認項目	確認視点	主な検査項目	
設備	設計要求	設置要求	設計要求どおりの名称, 取付箇所, 個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査	
		機能要求	材料, 寸法, 耐圧・漏えい等の構造, 強度に係る仕様 (仕様表)	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査
			系統構成, 系統隔離, 可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	耐圧・漏えい検査 据付・外観検査
			上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	機能・性能検査 状態確認検査
	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて, 設置要求, 機能要求の検査を適用	
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	

### 3.6 設工認における調達管理の方法

設工認で行う調達管理は, 保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。

#### 3.6.1 供給者の技術的評価

契約を主管する箇所の長は, 供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。

#### 3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は, 設工認に必要な調達を行う場合, 原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し, 「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。

#### 3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し, 原子力安全に及ぼす影響に応じて, 調達管理に係るグレード分けを適用する。

a. 調達文書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「b. 調達製品の管理」参照）

調達を主管する箇所の長は、一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たって、当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。

b. 調達製品の管理

調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。

c. 調達製品の検証

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。

調達を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

3.6.4 請負会社他品質監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。

3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ

3.7.1 文書及び記録の管理

a. 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録

設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。

b. 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。

c. 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記 a, b を用いて実施する。

### 3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

#### a. 計測器の管理

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計測器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。

#### b. 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。

### 3.8 不適合管理

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。

### 4. 適合性確認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備の施設管理については、保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。

# 添 付 書 類

- (1) 加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書
- (2) 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- (3) 技術基準への適合性に関する説明書
  - I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書
  - II 放射線による被ばくの防止に関する説明書
  - III 加工施設の耐震性に関する説明書
  - IV 強度に関する説明書
  - V その他の説明書
    - V-1 説明書
    - V-2 加工施設に関する図面

(1) 加工施設の事業変更許可  
申請書との整合性に関する  
説明書

(1) -1 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (三号)」との整合性

(1) -2 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (七号)」との整合性



(1) -1

加工施設の事業変更許可申請書

「本文 (三号)」との整合性

## 目 次

ページ

1. 概要	(1)	-1-1
2. 基本方針	(1)	-1-1
3. 説明書の構成	(1)	-1-1
4. 加工事業変更許可との整合性	(1)	-1-2
三、加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法	(1)	-1-イ-1
一、加工施設の位置、構造及び設備	(1)	-1-イ-1
イ 加工施設の位置	(1)	-1-イ-1
(イ) 敷地の面積及び形状	(1)	-1-イ-1
(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置	(1)	-1-イ-1
ロ 加工施設の一般構造	(1)	-1-ロ-1
(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造	(1)	-1-ロ-2
(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造	(1)	-1-ロ-5
(ハ) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造	(1)	-1-ロ-7
(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造	(1)	-1-ロ-27
(ホ) 耐震構造	(1)	-1-ロ-31
(ヘ) 耐津波構造	(1)	-1-ロ-34
(ト) その他の主要な構造	(1)	-1-ロ-35
ハ カスケード設備の更新等の計画	(1)	-1-ハ-1
ニ 化学処理施設の構造及び設備	(1)	-1-ニ-1
ホ 濃縮施設の構造及び設備	(1)	-1-ホ-1
(イ) 施設の種類	(1)	-1-ホ-1
(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数	(1)	-1-ホ-1
(ハ) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力	(1)	-1-ホ-34
(ニ) 主要な核的及び熱的制限値	(1)	-1-ホ-35
ヘ 成形施設の構造及び設備	(1)	-1-ヘ-1
ト 被覆施設の構造及び設備	(1)	-1-ト-1
チ 組立施設の構造及び設備	(1)	-1-チ-1
リ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備	(1)	-1-リ-1

(イ)	施設の種類	（次回）
(ロ)	主要な設備及び機器の種類及び個数	（次回）
(ハ)	貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力	（次回）
(ニ)	主要な核的制限値	（1）-1-リ-4
ヌ	放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備	（1）-1-ヌ-1
(イ)	気体廃棄物の廃棄設備	（1）-1-ヌ-1
(ロ)	液体廃棄物の廃棄設備	（次回）
(ハ)	固体廃棄物の廃棄設備	（1）-1-ヌ-29
ル	放射性管理施設の構造及び設備	（1）-1-ル-1
(イ)	屋内管理用の主要な設備の種類	（1）-1-ル-1
(ロ)	屋外管理用の主要な設備の種類	（1）-1-ル-4
ヲ	その他の加工施設の構造及び設備	（1）-1-ヲ-1
(イ)	非常用設備の種類	（1）-1-ヲ-1
(ロ)	核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類	（1）-1-ヲ-2
(ハ)	主要な実験設備の種類	（1）-1-ヲ-3
(ニ)	その他の主要な事項	（1）-1-ヲ-3

## 1. 概要

本資料は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」という。）第16条第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが、法第16条の2第3項第1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するものである。

## 2. 基本方針

設計及び工事の計画が加工事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、事業変更許可申請書との整合性により示す。

事業変更許可申請書との整合性は、事業変更許可申請書「本文（三号）」と設計及び工事の計画のうち「基本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「仕様表」という。）について示す。

また、事業変更許可申請書「添付書類五」のうち「本文（三号）」に係る詳細設計を記載している箇所については、事業変更許可申請書「本文（三号）」の関連情報として記載する。

なお、事業変更許可申請書の基本方針に記載がなく、設計及び工事の計画において詳細設計を行う場合は、事業変更許可申請書に抵触するものではないため、本資料には記載しない。

## 3. 説明書の構成

- (1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「事業変更許可申請書（本文）」、「事業変更許可申請書（添付書類五）」、「設工認申請書」、「整合性」及び「備考」を記載する。
- (2) 説明書の記載順は、事業変更許可申請書「本文（三号）」に記載する順とする。
- (3) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。
- (4) 事業変更許可申請書「本文（三号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載するが、欄内に記載しきれないものについては別途、二重枠囲みにより記載する。
- (5) 事業変更許可申請書「添付書類五」については、上記(3)において設計及び工事の計画にアンダーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載箇所が異なる箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。

#### 4. 加工事業変更許可との整合性

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>一、加工施設の位置、構造及び設備</p> <p>イ 加工施設の位置</p> <p>六ヶ所ウラン濃縮工場加工施設（以下「本施設」という。）がある日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）は、青森県の北東部に位置する下北半島南部の上北郡六ヶ所村大石平にある標高 30～60m の丘陵地帯にあり、事業所南側は尾駁沼に面している。事業所から近接集落の野附地区までの距離は約 1.5km、青森県青森市及び三沢市までの距離は、それぞれ約 50km 及び約 30km である。敷地付近概要図を第 1 図に示す。</p> <p>（イ）敷地の面積及び形状</p> <p>事業所の敷地は、面積約 340 万 m<sup>2</sup> で、東西に長い形状である。本施設は、事業所内の北東部に位置する。</p> <p>（ロ）敷地内における主要な加工施設の位置</p> <p>敷地内の本施設の主要な建物は、中央操作棟、1 号発回均質棟、2 号発回均質棟、1 号カスケード棟及び 2 号カスケード棟より構成されるウラン濃縮建屋、A ウラン貯蔵庫、B ウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫及び搬出入棟より構成されるウラン貯蔵・廃棄物建屋、A ウラン濃縮廃棄物建屋、B ウラン濃縮廃棄物建屋、使用済遠心機保管建屋及び補助建屋である。</p> <p>敷地北東部には中央操作棟が位置し、その東側に 1 号発回均質棟、さらに東側に 1 号カスケード棟が隣接している。また、中央操作棟の西側に 2 号発回均質棟が位置し、2 号発回均質棟の南側に 2 号カスケード棟が隣接している。</p> <p>中央操作棟の北側には補助建屋があり、架空の渡り廊下で接続されている。中央操作棟の南側に</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、イ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「イ 加工施設の位置」は、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>は A ウラン貯蔵庫があり、地上部の渡り廊下で接続されている。</p> <p>A ウラン貯蔵庫の東側に搬出入棟、その東側に A ウラン濃縮廃棄物建屋、さらに東側に使用済遠心機保管建屋が隣接しており、A ウラン濃縮廃棄物建屋の南側に B ウラン濃縮廃棄物建屋が隣接している。また、A ウラン貯蔵庫の西側に B ウラン貯蔵庫、さらに西側にウラン貯蔵・廃棄物庫が隣接している。</p> <p>敷地内配置概要図及び加工施設一般配置概要図を第 2 図及び第 3 図に示す。</p>				

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ 加工施設の一般構造</p> <p>ロ-①本施設で取り扱う核燃料物質及びその取り扱いについては、以下の特徴を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質は未照射ウランであり、製品の最高濃縮度は5%の低濃縮ウランであるため、放射能は低い。</li> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質の化学形態は六ふっ化ウラン (UF<sub>6</sub>) であり、水分との反応によりふっ化ウラニル (UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>) に変化するとともに、有毒なふっ化水素 (HF) を発生することから、鋼製の容器、配管等の密封系統で大気及び水との接触がないようにUF<sub>6</sub>を取り扱う。</li> <li>・UF<sub>6</sub>は、常温で固体であり、約56℃で固体から気体となり（昇華点）、約64℃で固体、液体、気体の三相の状態（三重点）になる特性を利用し、本施設では、UF<sub>6</sub>を加熱・冷却することによりガス移送・回収、濃縮、液化均質処理を行う。</li> <li>・UF<sub>6</sub>の液化均質操作時を除き、原料シリンダ、製品シリンダ、廃品シリンダ、中間製品容器（以下「UF<sub>6</sub>シリンダ類」という。）及び付着ウラン回収容器により常温で貯蔵している状態を含め、系統内は全て大気圧未満（固体と大気圧未満の気体）の状態にある。</li> </ul> <p>以上のUF<sub>6</sub>の特徴及び取扱形態を踏まえたうえで、本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足するよう、以下の基本方針に基づく構造とする。</p> <p>本施設は、安全性を確保するために、異常の発生を防止すること、仮に異常が発生したとしてもその波及、拡大を抑制すること、さらに、異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ロ項において、設工認申請書の内容は、以下のとおり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたロ-①は、本設工認の対象外である。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>考え方を適切に採用した設計とする。加えて、高い水準の安全性を追求し、可能な限り放射性物質漏えいの発生リスクを低減することを目標に安全設計を行い、設計基準を上回る条件でも設備及び機器が大きな損傷を起こすことのないように安全上の裕度を確保し、放射性物質を施設内に閉じ込めることを基本とした設計方針とする。</p> <p>これにより、安全上重要な施設の要否を実効線量により評価した結果、設計基準事故を超えるような条件を想定したとしても、工場等周辺の公衆の実効線量は0.1mSvであり、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」において過度の放射線被ばくのおそれとして規定されている5mSvを十分下回ることから、本施設においては、安全上重要な施設の選定は不要である。</p> <p>したがって、本施設は、重大事故の発生は想定されないが、設計を上回る重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合においても必要な措置を講じる設計とする。</p> <p>また、本施設は、平常時において、周辺監視区域外の公衆の線量及び従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を超えない設計とする。さらに、公衆の線量については、合理的に達成できる限り低くなる設計とする。</p> <p>(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状のUF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態で取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り</u></p>	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を気体状で濃縮することから、核分裂性物質密度（<sup>235</sup>U原子個数密度）から臨界が発生することはない。固体状のUF<sub>6</sub>は中性子の吸収効果のある鋼製容器等に密封して取り扱い、通常は減速材及び反射材となる水との接触がないことから、臨界の発生条件が整うことはない。仮に濃縮度の異常が発生しても、カスケード設備の性能上、濃縮度の上限は10%程度に限られ、機器の損傷等による水分を含む大気の流れ</u></p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状のUF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態で取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の対策を講じる設計とする。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>扱うという観点から、以下の対策を講じる設計とする。</p> <p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <p>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユ</p>	<p>入や濃縮 UF<sub>6</sub> を収納する容器等が冠水し、完全水反射の条件となっても中性子実効増倍率は 0.95 以上とならないことから、核的制限値を有する機器の有無によらず、技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界が発生することはない。</p> <p>また、機器の構造上、固体状の UF<sub>6</sub> を収納する容器等の内部へ水が浸入することはなく、仮に水の浸入があった場合でも、固体状の UF<sub>6</sub> の表面には UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> の皮膜が形成され、UF<sub>6</sub> と水は容易に混ざることがないため、臨界となる UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> 水溶液を形成することもない。</p> <p>さらに、大気圧以上の圧力で UF<sub>6</sub> を取り扱う均質槽から UF<sub>6</sub> が漏えいし、この時に溢水が同時発生した場合には、UF<sub>6</sub> と水が混ざる可能性があるが、UF<sub>6</sub> と漏水は拡散していくため、核燃料物質 (UF<sub>6</sub>) が一定の形状を保持し、中性子が体系外に漏れ出すことのない完全反射の条件は成立しない（臨界に必要な濃度及び量の UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> 水溶液は生成されない）ことから、本施設で技術的に見て発生し得る条件では臨界の発生は想定されない。</p> <p>これより、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにする。</p> <p>このために、核的制限値の設定は不要であるが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の臨界安全設計を行う。</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(1) 臨界管理対象設備及び機器の選定</p> <p>本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニット</p>	<p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <p>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットと</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>ニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保する。</li> <li>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨</li> </ul>	<p><u>とし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>＜中略＞</p> <p><u>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>(2) 複数ユニットの臨界安全</p> <p><u>本施設における二つ以上の単一ユニット（以下「複数ユニット」という。）の配列については、十分な離隔距離を確保する。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>＜中略＞</p> <p><u>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</u></p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(4) その他</p> <p><u>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p>	<p><u>し、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保し、ユニット相互間の距離の実効増倍率が0.95以下となる配置とする。</li> <li>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>界に達しない設計とする。</u></p> <p>・ <u>本施設には、臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置（<math>\gamma</math>線検出器）を設置する。</u></p> <p>(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造</p> <p><u>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、<u>ロ（ロ）-①</u>以下の方針とする。</u></p> <p><u>周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</u></p> <p>(1) <u>本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。</u></p>		<p>・ <u>本施設は、臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設ではないため、技術基準規則第4条第3項で臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備の設置が要求される施設に該当しないが、当該項を参考として臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置（<math>\gamma</math>線検出器）を設置する。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>7. 遮蔽</p> <p>7.1 遮蔽設計の基本方針</p> <p><u>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</u></p> <p>なお、本施設には外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所はないため、遮蔽設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p> <p>(1) <u>本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。また、建屋には窓等の開口部を設けないようにするとともに、配管等の壁貫通部は、鉄板を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。</u></p> <p>本施設から直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量告示で定められた線量限度を十分下回ることについては、線量評価により確認する。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ロ）-①</u>は、次段以降に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(2) <u>本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な限り低減する設計とする。</u></p> <p>(3) <u>設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</u></p> <p>(ハ) <u>核燃料物質等の閉じ込めに関する構造</u>  <u>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。</u></p>	<p>ヘ その他の安全設計            (ワ) <u>放射性物質の移動に対する考慮</u>            (2) <u>放射線遮蔽</u>            &lt;中略&gt;            なお、UF<sub>6</sub>シリンダ類、付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) の移動等のために線源に近接する作業を行う場合は、<u>作業管理により従事者の被ばく線量を低減する。</u></p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計  <u>本施設は、ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>の漏えいから従事者を保護する設計とする。</u>            &lt;中略&gt;</p> <p>(ヌ) <u>液体廃棄物の漏えい防止に対する考慮</u></p>	<p>(2) <u>本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、以下の管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な限り低減する設計とする。管理区域における線量管理及び作業管理については、加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・核燃料物質の取扱い形態を踏まえ、<u>管理区域は第1種管理区域と第2種管理区域に区分するとともに、線量当量率並びに表面密度及び空気中の放射性物質濃度に応じて区域管理する。</u></li> <li>・<u>現場の作業が必要最小限となるよう、中央制御室から設備の運転状態の監視・操作等を実施できる設計とし、放射線業務従事者への放射線影響を可能な限り低減する。</u></li> <li>・<u>設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</u></li> </ul> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め  <u>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。</u>            「第十条 閉じ込めの機能」に関するインターロックについては「第十八条 警報設備等」の基本設計方針に基づく設計とする。            &lt;中略&gt;</p> <p>4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(1) <u>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。</u></li> <li>・<u>液化操作時に大気圧以上の圧力となる中間製品容器は耐圧気密性を有する均質槽に収納するとともに、中間製品容器と接続する高压配管部は当該配管を覆うカバー（以下「配管カバー」という。）を設置する設計とする。</u></li> </ul>	<p><u>管理廃水処理設備の貯槽類は、廃水の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合でも、漏えいの拡大を防止するために、必要に応じて次の各項を考慮した設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>既許可申請の設計を維持し、放射性物質を限定された区域に閉じ込めるための機能に係る本施設の設計の基本方針は、以下のとおりである。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(二) 均質・ブレンディング設備</p> <p>(12) UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う機器及び配管は、以下のUF<sub>6</sub>の漏えいに対する措置を講じる。</p> <p>④ <u>均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設ける。</u></p> <p>(13) 本工程のUF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止して、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。なお、均質槽及びサ</p>	<p><u>管理廃水処理設備の貯槽類は、廃水の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合でも、漏えいの拡大を防止する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p><u>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。</u></li> </ul> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止して、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。なお、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停</li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>・UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</p> <p>・UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</p> <p>・均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等</p>	<p>ンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（表 5-1-3、表 5-1-5）を設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。</p> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</p> <p>（二）均質・ブレンディング設備</p> <p>（14）上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。</p> <p>① UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</p> <p>（12）UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う機器及び配管は、以下のUF<sub>6</sub>の漏えいに対する措置を講じる。</p> <p>③ UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱うサンプル小分け装置は、サンプル小分け装置フードに収納する設計とする。</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・液体又は気体のUF<sub>6</sub>が漏えいした場合、UF<sub>6</sub>と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>とHFが生成する。これにより従事者がUF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又は化学的毒性を有</p>	<p>止する工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。</p> <p>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</p> <p>・UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</p> <p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、防護カバー、配管</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分から UF<sub>6</sub> が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub> の漏えい時に、従事者が UF<sub>6</sub> 及び HF に直接暴露されることを防止する設計とする。</p> <p>・ <u>工事等において作業場所に近接する UF<sub>6</sub> を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じて UF<sub>6</sub> の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期に UF<sub>6</sub> の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置を講じる。</u></p>	<p>する HF に暴露することを防止するため、均質槽、配管部等に防護カバーを設置する。</p> <p>(ニ) 均質・ブレンディング設備</p> <p>(15) 上記の UF<sub>6</sub> の漏えいに対する措置に加え、本項（へ）の(1)で述べる措置の他、以下の措置を講じる。</p> <p>① 液体又は気体の UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> と HF が生成する。これにより従事者が UF<sub>6</sub> 又は UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> に被ばく又は化学的毒性を有する HF に暴露することを防止するため、均質槽、配管部等に防護カバーを設置する。</p> <p>(へ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備、カスケード設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備及び高周波電源設備における UF<sub>6</sub> の漏えいに対する措置に加え、万一、UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> と HF が生成する。これにより従事者が UF<sub>6</sub> 又は UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> に被ばく又は化学的毒性を有する HF に暴露することを防止するため、以下の措置を講じる。</p> <p>① 従事者への直接暴露を防止するため、UF<sub>6</sub> を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分から UF<sub>6</sub> が直に漏えいしないようカバー等を設置する。</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・ <u>UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器の近傍で作業を行う際は、間仕切り板等を設置し、HF に暴露することを防止する。また、早期に UF<sub>6</sub> 漏えいを検知し、従事者が速やかに退避できるように、UF<sub>6</sub> より検知し易い、可搬式の HF 検知警報装置を携帯して作業を行う。</u></p> <p>(へ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備、カスケード設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備及び高周波電源設備における UF<sub>6</sub> の漏えいに対する措置に加え、万一、UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応</p>	<p>カバー、保温材等により覆われていない部分から UF<sub>6</sub> が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub> の漏えい時に、従事者が UF<sub>6</sub> 及び HF に直接暴露されることを防止する設計とする。</p> <p>・ <u>工事等において作業場所に近接する UF<sub>6</sub> を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じて UF<sub>6</sub> の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期に UF<sub>6</sub> の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置（可搬式の HF 検知警報装置を携帯）を講じる。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とし、</p>	<p>し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>とHFが生成する。これにより従事者がUF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又は化学的毒性を有するHFに暴露することを防止するため、以下の措置を講じる。</p> <p>② 保守、更新及び増設工事等のために、運転機器のある管理区域内で工事を行う場合は、運転区域と工事区域を区分し、作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を内包する機器、配管を工事の際に損傷させないように識別するとともに、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の近傍で作業を行う際は、間仕切り板等を設置し、HFに暴露することを防止する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>③ 現場作業時に早期にUF<sub>6</sub>漏えいを検知し、従事者が速やかに退避できるように、UF<sub>6</sub>より検知し易い、可搬式のHF検知警報装置を携帯して作業を行う。</p> <p>ニ 熱的安全設計</p> <p>UF<sub>6</sub>の加熱は、UF<sub>6</sub>の飽和蒸気圧が大気圧(1013hPa, 56.6℃)を超えないよう、大気圧を超えない圧力として、960hPa以下、同圧力となる加熱温度56℃を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダはANSI規格又はISO規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高压ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造をANSI規格又はISO規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は1.4MPa[gage]、設計温度は121℃であることから、設計温度である121℃を熱的制限値として設定する。</p> <p>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び</p>	<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI又はISO規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ハ）(1)－①加熱温度の上昇を防止するためのインターロックを設置する設計とする。また、漏えいの発生を防止するためのインターロックの設置、</p>	<p>付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力 0.26MPa [gage] 以下及び温度 94℃以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub>を液化するために中間製品容器を加熱する場合は、管理圧力 0.26MPa [gage] 及び管理温度 94℃を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub>の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p> <p>ニ 熱的安全設計</p> <p>(イ) 発生、供給、捕集及び回収の各工程 (UF<sub>6</sub>処理設備)</p> <p>(1) 原料シリンダの加熱に対する考慮</p> <p>加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。</p> <p>(2) コールドトラップの加熱に対する考慮</p> <p>コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。</p> <p>(ロ) 均質処理及び濃縮度調整工程 (均質・ブレンディング設備)</p> <p>(1) 原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器の加熱に</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 <u>ロ（ハ）(1)－①加熱に対する考慮</u></p> <p>(1) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul> <p>(2) 均質・ブレンディング設備</p>	<p>設工認の <u>ロ（ハ）(1)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ハ）(1)－①</u>を具体的に示しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

対する考慮

加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub>を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内のUF<sub>6</sub>の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。

(2) コールドトラップの加熱に対する考慮

本項(イ)の(2)に述べたとおり圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。

(ハ) 付着ウラン回収に係る各工程（付着ウラン回収設備）

(1) 付着ウラン回収容器の加熱に対する考慮

万一、加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-5）。

(2) コールドトラップの加熱に対する考慮

混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub>コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを設ける（表5-1-5）。

・加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub>を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内のUF<sub>6</sub>の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。

・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。

(3) 付着ウラン回収設備

・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。

・混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub>コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを設ける。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計

(ハ) カスケード設備及び高周波電源設備

(1) 遠心分離機は、回転体が破損しても外筒（ケーシング）の真空気密性能が十分に保たれるように、破損試験<sup>(1)</sup>等により裏付けられた強度設計を行う。また、同試験等により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける（表5-1-1）。

(3) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して、警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける（表5-1-1）。

<中略>

(ロ) UF<sub>6</sub>処理設備

(3) 製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-2）。

(4) ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-2）。

(5) 製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。

(6) 廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける（表5-

8.3.2.2 閉じ込めの機能

(1) カスケード設備及び高周波電源設備

・高周波電源設備には、遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。

・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して、警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける。

(2) UF<sub>6</sub>処理設備

・製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。

・ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。

・製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。

・廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

5-1-2)。

(7) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。

<中略>

(三) 均質・ブレンディング設備

(4) 均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-3）。

(5) ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。

(6) UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける（表5-1-3）。

(7) サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発生するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。

(8) 減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロックを設ける（表5-1-3）。

(9) 中間製品容器からのUF<sub>6</sub>の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。

(10) 局所排風機が2台停止した場合に、均質槽及びサ

・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。

(3) 均質・ブレンディング設備

・均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。

・ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。

・UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。

・サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発生するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。

・減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロックを設ける。

・中間製品容器からのUF<sub>6</sub>の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。

・局所排風機が2台停止した場合に、均質槽及びサ

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ンプル小分け装置の加熱を停止する2号局所排風機2台停止による加熱停止インターロックを設ける（表5-1-3、表5-1-5）。

(11) 槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける（表5-1-2、表5-1-3）。

(14) 上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。

② 地震発生時の液化の停止操作を手動としていたところ、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知して、自動的に均質槽の加熱を停止（警報装置と連動）できるように変更する。これによりUF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。具体的には以下のとおりとする。

地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。

<中略>

(ホ) 付着ウラン回収設備

(3) 付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-5）。

(4) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップ

ル小分け装置の加熱を停止する2号局所排風機2台停止による加熱停止インターロックを設ける。

・槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。

・地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける。

(4) 付着ウラン回収設備

・付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。

・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。（表 5-1-5）。

<中略>

(リ) 第 1 種管理区域の負圧設計

第 1 種管理区域からの排気は、プレフィルタ 1 段及び高性能エアフィルタ 1 段により処理した後、排気口から屋外へ排出する。

第 1 種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第 2 種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第 1 種管理区域の空気が排気設備を通らずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第 1 種管理区域が正圧としない範囲で、警報を発する設計とする。第 1 種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第 1 種管理区域の排気機能維持を設ける（表 5-1-5）。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。

(ヌ) 液体廃棄物の漏えい防止に対する考慮

(2) 貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能（表 5-1-5）又は連通管を設ける。

(3) ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。（表 5-1-5）。

ロ 臨界安全設計

(ハ) 濃縮度管理

カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub> の濃縮度は、 $\frac{1}{1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{p}{q}}$  の関数となる。したがって、 $\frac{2}{3} \cdot \frac{p}{q}$  を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する（表 5-1-1）。また、UF<sub>6</sub> の濃縮度は、濃縮度測定装置

停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。

(5) 気体廃棄物の廃棄設備

・第 1 種管理区域が正圧としない範囲で、警報を発する設計とする。

(6) 液体廃棄物の廃棄設備

・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。

・ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。

8.3 警報設備

8.3.1 臨界

カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub> の濃縮度は、 $\frac{1}{1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{p}{q}}$  の関数となる。したがって、 $\frac{2}{3} \cdot \frac{p}{q}$  を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub> の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>機器の脱着時に行うリークテスト等により漏えいの発生を防止するロ（ハ）(1)－②設計とする。</p> <p>・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止するロ（ハ）(1)－③設計とする。</p>	<p>により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける（表5-1-1）。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。なお、カスケード設備のうち新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で、濃縮度が5%を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口における濃縮度が5%を超えないように管理する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>へ その他の安全設計 (ワ) 放射性物質の移動に対する考慮 (1) 漏えい防止 UF<sub>6</sub>シリンダ類、付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) は、リークテストにて漏えいのないことを確認した後、運搬するため、移動のための漏えい防止は特に考慮しない。</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計 (ロ) UF<sub>6</sub>処理設備 (7) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>また、竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止し UF<sub>6</sub>を発生槽内の原料シリンダ、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドト</p>	<p>濃縮度管理のインターロックを設ける。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」 4. 閉じ込めの機能 4.1 閉じ込め 4.1.1 閉じ込めの機能 ＜中略＞</p> <p>・機器の脱着時に行うリークテストにより漏えいの発生を防止するロ（ハ）(1)－②ことを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止することをロ（ハ）(1)－③加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>設工認のロ（ハ）(1)－②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ハ）(1)－②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ハ）(1)－③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ハ）(1)－③と同義であり整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。

(ニ) 均質・ブレンディング設備

(14) 上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。

② 地震発生時の液化の停止操作を手動としていたところ、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知して、自動的に均質槽の加熱を停止（警報装置と連動）できるように変更する。これによりUF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。具体的には以下のとおりとする。

地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。

また、竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。

これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。

(ホ) 付着ウラン回収設備

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(2) <u>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</u></p> <p>(3) <u>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</u></p>	<p>(4) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-5）。</p> <p>また、<u>竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止し、UF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub>及びIF<sub>7</sub>をUF<sub>6</sub>回収槽の付着ウラン回収容器、混合ガスコールドトラップ及びIF<sub>7</sub>コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。</u></p> <p>(リ) 第1種管理区域の負圧設計</p>	<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p><u>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</u></li> </ul> <p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(4) <u>ロ（ハ）（4）-①</u>管理区域は、ウランを密封して取扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）とそうでない区域（以下「第1種管理区域」という。）とに区分して管理する。第1種管理区域は、原則として負圧を維持し、第1種管理区域内の各設備からの排気及び建屋の換気は、高性能エアフィルタによりウランを除去して排気口より排出する設計とする。</p> <p>(5) <u>ロ（ハ）（5）-①</u>第1種管理区域内の汚染のおそれのある範囲の床、壁を樹脂塗装等により仕上げ、液体が浸透しにくく、除染が容易な設計とする。</p> <p>(二) 火災及び爆発の防止に関する構造            (1) 火災及び爆発に関する設計方針</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p>	<p>第1種管理区域からの排気は、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段により処理した後、排気口から屋外へ排出する。</p> <p>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass せずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域が正圧とならない範囲で、警報を発する設計とする。第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける（表5-1-5）。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p> <p>(ハ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(3) 第1種管理区域内の床の全面及び汚染のおそれのある範囲の壁を樹脂塗装等により仕上げ、除染が容易で腐食しにくい設計とする。</p> <p>ヘ その他の安全設計            (イ) 火災・爆発等に対する考慮            &lt;中略&gt;</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。また、これらの保管は危険物・薬品貯蔵庫において、量を制限して管理する。これらのことから、本施設では、機器の潤滑油の漏えい、過電流によるケーブルの発熱・発火、盤内でのケーブルの接触不</p>	<p><u>ロ（ハ）（4）-①</u>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass せずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p> <p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p><u>ロ（ハ）（5）-①</u>ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域のうち、人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、万一の汚染が生じた場合でも、樹脂塗装等により、核燃料物質等による汚染を除去しやすい設計とする。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p>	<p>設工認の<u>ロ（ハ）（4）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ハ）（4）-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ハ）（5）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ハ）（5）-①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</p> <p>(2) 火災の発生防止</p> <p>ロ(ニ)(2)-①火災の発生防止のため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用するものとする。</p> <p>また、想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によって膨張しても破裂を起こさない設計とする。</p> <p>(3) 火災の感知及び消火</p> <p>ロ(ニ)(3)-①本施設は、火災の拡大を防止するために、消防法に従い適切な火災感知設備及び</p>	<p>良等による火災を想定し、対策を講じる。</p> <p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、以下のUF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(1) 火災の発生防止</p> <p>② UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわれないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <p>a. UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</p> <p>b. 想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p>本施設は、火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。</p>	<p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.1 火災の発生防止</p> <p>(2) UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわれないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ロ(ニ)(2)-①UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</li> </ul> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p>ロ(ニ)(3)-①火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。なお、運用に關す</p>	<p>設工認のロ(ニ)(2)-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ニ)(2)-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ニ)(3)-①は、事業変更許可申</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>消火設備を設ける設計とする。</p> <p>ロ（ニ）（3）-②火災感知設備の設置に当たり、<u>コールドトラップ及び均質槽の周辺には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の火災感知設備及び温度センサを組み合わせ多様化を図る設計とする。</u></p> <p>また、<u>ロ（ニ）（3）-③コールドトラップ及び均質槽の周辺には、遠隔消火設備を設置する。</u></p> <p>(4) 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機</u></p>	<p>① <u>本施設内には、自動火災報知設備を設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。</u></p> <p>② <u>既許可申請において火災感知設備を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びウラン濃縮廃棄物建屋に火災感知設備を設置する。</u></p> <p>④ <u>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</u>  <u>・本施設内には消防法に基づき、どの位置からでも歩行距離20m以内となるよう二酸化炭素消火器及び粉末消火器を設置する（管理区域には、二酸化炭素消火器を設置し、非管理区域には、粉末消火器を設置する）。</u>  <u>・本施設内には、消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外の部分には、二酸化炭素消火設備及び粉末消火設備を配備する。</u></p> <p>③ <u>コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、火災感知設備及び温度センサを組み合わせ多様化を図る設計とする。</u></p> <p>⑤ <u>コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（以下「遠隔消火設備」という。）を設置する。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>(3) 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を</u></p>	<p>るものは保安規定に定めて管理する。</p> <p>・<u>本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。</u></p> <p>・<u>これまで感知器を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及び A ウラン濃縮廃棄物建屋に感知器を設置する。</u></p> <p>・<u>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</u></p> <p>・<u>ロ（ニ）（3）-②コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサを組み合わせ多様化を図る設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>・<u>ロ（ニ）（3）-③コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>5.3 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防</u></p>	<p>請書（本文）のロ（ニ）（3）-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ニ）（3）-②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ニ）（3）-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ニ）（3）-③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ニ）（3）-③と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>能を損なわない<u>ロ（二）（４）－①設計とする。</u></p> <p><u>本施設内の消防法に基づき設定する防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p><u>各火災区域における UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器への火災の影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</u></p> <p>(5) 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行う。</u></p> <p>(6) 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動を実施するため、</u></p>	<p><u>損なわないよう以下の対策を講じる。</u> &lt;中略&gt;</p> <p>(4) 内部火災影響評価 ② 火災区域の設定 ・<u>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p>③ 火災ハザード解析 <u>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）を参考に評価する。評価においては、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災が発生した場合にUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし、火災が発生した場合においても、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。</u> &lt;中略&gt;</p> <p>(5) 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動等を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行う。</u> &lt;中略&gt;</p> <p>(6) 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動等を実施するため、</u></p>	<p><u>いようロ（二）（４）－①以下の対策を講じる。</u>なお、運用に関するものは保安規定に定めて管理する。 &lt;中略&gt;</p> <p>5.4 内部火災影響評価 (2) 火災区域の設定 ・<u>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p>(3) 火災ハザード解析 <u>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</u> &lt;中略&gt;</p> <p>5.5 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行うことを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>5.6 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動を実施するため、「実用</u></p>	<p>設工認の<u>ロ（二）（４）－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（二）（４）－①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>「<u>「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306195 号 原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。</u></p> <p>(ホ) 耐震構造  <u>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ロ（ホ）－①</span>十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</u></p> <p>本施設においては、「<u>変更後における加工施設の安全設計に関する説明書</u>」にて示すとおり、<u>安全上重要な施設はなく、S クラスに該当するものは</u></p>	<p>「<u>「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（原規技発第1306195号 平成25年6月19日 原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知、消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。</u></p> <p>また、保安規定にて、火災防護計画を定めることを明確にする。</p> <p>ハ 地震等の自然環境に関する安全設計            (イ) 地震に対する安全設計            本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、「<u>加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則</u>」で定める耐震重要度の分類に従い、濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。また、<u>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、既許可申請において、立地条件における自然環境に関連して、本施設を N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させ、接地圧に対する十分な支持性能を得る設計とする。</u></p> <p>ハ 地震等の自然環境に関する安全設計            (イ) 地震に対する安全設計</p>	<p>発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306195 号 原子力規制委員会決定）」を参考に、<u>火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。当該事項について加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」            2. 地盤  <u>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ロ（ホ）－①</span>N値50以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」            3. 自然現象            3.1 地震による損傷の防止            3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針  <u>本施設においては、事業変更許可申請書「変更後における加工施設の安全設計に関する説明書」にて示すとおり、安全上重要な施設はなく、S クラスに該当するものは</u></p>	<p>設工認の<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ロ（ホ）－①</span>は、事業変更許可申請書（本文）の<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ロ（ホ）－①</span>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ないことから、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</p> <p>また、<u>耐震重要度の分類において上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとする</u>とともに、<u>下位の分類に属するものを上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。</u></p>	<p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、「<u>加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則</u>」で定める耐震重要度の分類に従い、<u>濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。</u>また、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、既許可申請において、立地条件における自然環境に関連して、本施設を N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させ、接地圧に対する十分な支持性能を得る設計とする。</p> <p>(1) 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類型とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p>	<p>はないことから、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、<u>当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類型とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</u></p> <p><u>なお、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及びこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方にに基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</u></p> <p>（耐震重要度の分類）</p> <p>(1) 第1類</p> <p><u>ロ（ホ）(1)－①非密封ウランを取り扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きいもの並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</u></p>	<p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(4) 耐震重要度の分類</p> <p>① 第1類について</p> <p>a. <u>設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</u></p> <p>b. <u>汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</u></p> <p>c. <u>上記 a、b の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</u></p> <p>d. <u>事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備</u></p>	<p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>（基本設計方針）「共通項目」</p> <p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</u></p> <p><u>なお、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方にに基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</u></p> <p>3.1.3 耐震重要度の分類</p> <p>3.1.3.1 第1類について</p> <p><u>ロ（ホ）(1)－①(1) 設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</u></p> <p><u>(2) 汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</u></p> <p><u>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</u></p> <p><u>(4) 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備及び</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ホ）(1)－①</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ホ）(1)－①</u> と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(2) 第2類</p> <p><u>ロ(ホ)(2)－①非密封ウランを取り扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び化学的制限値又は熱的制限値を有する設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</u></p> <p>(3) 第3類</p> <p><u>ロ(ホ)(3)－①第1類、第2類以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</u></p> <p>(へ) 耐津波構造</p> <p><u>ロ(へ)－①事業許可基準規則解釈等に基づき調査・検討等を行った結果、本施設が標高約36m、海岸から約3km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはない。</u></p> <p>(ト) その他の主要な構造</p>	<p>及びこれらの設備に電源を供給する設備</p> <p><u>e. 上記aからdの設備及び機器を収納する建物及び構築物</u></p> <p>② 第2類について</p> <p><u>a. 設備及び機器のうち、5 kg U未満のUF<sub>6</sub>を内包するもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）</u></p> <p><u>b. 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）</u></p> <p><u>c. 上記a、bの設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</u></p> <p><u>d. 第1類以外の建物及び構築物</u></p> <p>③ 第3類について</p> <p>第1類及び第2類以外の設備及び機器 &lt;中略&gt;</p> <p>(ロ) 津波に対する安全設計</p> <p><u>事業許可基準規則解釈等に基づき調査・検討等を行った結果、本施設が標高約36m、海岸から約3 km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはない。（詳細は添付書類三「へ 津波」参照）</u></p> <p>これより、津波に対する設計は考慮しない。</p> <p>(ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事</p>	<p>これらの設備に電源を供給する設備</p> <p>(5) <u>上記(1)から(4)の設備及び機器を収納する建物及び構築物</u></p> <p>3.1.3.2 第2類について</p> <p><u>ロ(ホ)(2)－① (1) 設備及び機器のうち、5 kg U未満のUF<sub>6</sub>を内包するもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）</u></p> <p><u>(2) 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）</u></p> <p><u>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</u></p> <p><u>(4) 第1類以外の建物及び構築物</u></p> <p>3.1.3.3 第3類について</p> <p><u>ロ(ホ)(3)－①第1類及び第2類以外の設備及び機器</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象</p> <p>3.2 津波による損傷の防止</p> <p><u>ロ(へ)－①事業変更許可申請書「添付書類三 へ 津波」にて、本施設が標高約36 m、海岸から約3 km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはないことを確認済みである。</u></p> <p>このことから、基準津波によって、安全機能を有する施設の安全機能が損なわれるおそれはないことから、津波防護施設等は設置しない。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象</p> <p>3.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p>	<p>設工認の<u>ロ(ホ)(2)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(ホ)(2)－①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ(ホ)(3)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(ホ)(3)－①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ(へ)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(へ)－①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(1) 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p><u>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>① <u>竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</u>  <input type="checkbox"/> (ト) (1)①-① <u>本施設は、設計上の考慮を必要とする事象として選定された風（台風）、低</u></p>	<p>象に対する安全設計</p> <p><u>国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p><u>上記の設計上の考慮を必要とする事象による荷重を考慮する際には、設計上の考慮を必要とする事象による荷重と常時作用している荷重を組み合わせるとともに、必要に応じて特徴を考慮した異種の自然現象による荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>(1) <u>竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</u>  <u>その他自然現象として風（台風）、低温・凍結、高温、降水、積雪、生物学的事象の6事象を考慮し、そ</u></p>	<p>3.3.1 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針</p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p><u>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>3.3.2 自然現象及び人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出を除く。）</p> <p>3.3.2.1 <u>竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</u></p>	<p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (1)①  <input type="checkbox"/>-①は、事業変更許可</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>温・凍結、高温、降水、積雪及び生物学的事象が、安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>れらに対して、安全機能を損なわない設計とする。詳細は以下のとおり。</p> <p>① 風（台風）及び積雪          風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地域気象観測所及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。</p> <p>② 低温・凍結          低温・凍結については、ユーティリティ系の水の凍結等の可能性があるが、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。なお、低温・凍結については、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所の観測値の極値のうち、六ヶ所地域気象観測所の観測値に近似し、かつ、極値がこれを下回る八戸特別地域気象観測所の最低気温の観測記録（旧八戸測候所の観測記録）（-15.7℃）から、本施設に影響を与える可能性のある現象である。</p> <p>③ 高温          高温については、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最高気温を考慮しても、濃縮施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。なお、六ヶ所地域気象観測所の観測値に近似し、かつ、六ヶ所地域気象観測所の観測値の極値を上回るむつ特別地域気象観測所の観測記録（34.7℃）を考慮した。</p> <p>④ 降水          降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大1時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。</p> <p>⑤ 生物学的事象          生物学的事象については、本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査を行い、対象生物を選定し、これ</p>	<p>ロ（ト）(1)①-① 3.3.2.1.1 風（台風）及び積雪          風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地域気象観測所及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。</p> <p>3.3.2.1.2 低温・凍結          低温・凍結については、ユーティリティ系の水の凍結等の可能性があるが、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。</p> <p>3.3.2.1.3 高温          高温については、濃縮施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。</p> <p>3.3.2.1.4 降水          降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大1時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。</p> <p>3.3.2.1.5 生物学的事象          生物学的事象については、事業変更許可申請書に示す本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査結果に基づく対象生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計と</p>	<p>申請書(本文)のロ(ト) (1)①-①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>② 竜巻</p> <p><u>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定) (以下「竜巻影響評価ガイド」という。)</u>を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>a. 防護対象施設</p> <p><u>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設 (以下「竜巻防護施設」という。)</u>は、<u>竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</u></p> <p><u>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋 (2 号発回均質棟) による防護を基本とし、「建屋によ</u></p>	<p><u>ら生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。</u></p> <p><u>具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。</u></p> <p><u>また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メッシュ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。</u></p> <p>(2) 竜巻</p> <p>① 竜巻に関する設計方針</p> <p><u>本施設の設計においては、本施設の敷地で想定される竜巻による荷重を適切に設定し、設計上考慮する竜巻から防護する施設 (以下「竜巻防護施設」という。)</u>の構造健全性を確保し、以下の事項に対してUF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p style="text-align: center;">&lt;中略&gt;</p> <p>② 防護対象施設</p> <p>a. 竜巻防護施設</p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係る閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて以下に分類する。</u></p> <p>(a) 建屋により防護する施設</p> <p><u>竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋 (2 号発回均質棟) による防護を基本とし、「建屋により防護する</u></p>	<p>する。</p> <p><u>具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。</u></p> <p><u>また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メッシュ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2 竜巻</p> <p><u>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定) (以下「竜巻影響評価ガイド」という。)</u>を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>3.3.2.2.1 防護対象施設</p> <p><u>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設 (以下「竜巻防護施設」という。)</u>は、<u>竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</u></p> <p><u>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋 (2 号発回均質棟) による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類す</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>り防護する施設」と分類する。</u></p> <p><u>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p><u>なお、竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>b. <u>設計荷重の設定</u></p> <p>(a) <u>設計竜巻及び設計上考慮する竜巻の設定</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(a)－①竜巻影響評価ガイドに基づき、本施設が立地する地域及び日本全国の類似の気象条件の地域において、過去に発生した最大規模の竜巻による風速及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速を求めた。その結果、当該地域において</u></p>	<p><u>施設」と分類する。</u></p> <p>(b) <u>設備又は運用により防護する施設</u></p> <p><u>設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋（中央操作棟、2号カスケード棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫、1号発回均質棟、1号カスケード棟、Aウラン濃縮廃棄物建屋、Bウラン濃縮廃棄物建屋及び使用済遠心機保管建屋）に収納される竜巻防護施設は、UF<sub>6</sub>を固体状態あるいは大気圧以下の状態で取り扱う施設又は固体廃棄物を取り扱う施設であり、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>b. <u>竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設</u></p> <p><u>竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設は、当該施設の損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性が否定できない施設とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>③ <u>設計荷重の設定</u></p> <p>a. <u>設計上考慮する竜巻の設定</u></p> <p><u>基準竜巻及び設計竜巻は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）に準拠し、本施設が立地する地域の気候、竜巻発生の特徴、IAEAの基準（本施設を中心とした10万km<sup>2</sup>の範囲を目安と</u></p>	<p><u>る。</u></p> <p><u>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p><u>なお、竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2.2 <u>設計荷重の設定</u></p> <p>(1) <u>設計上考慮する竜巻の設定</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(a)－①事業変更許可申請書「添付書類五」ハ「地震等の自然環境に関する安全設計」(ハ)「地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(1)②b(a)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(1)②b(a)－①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>発生するおそれのある最大の竜巻の規模は、藤田スケールでF2規模となると推定した。その上で、日本全土で過去に発生した最大級の竜巻の規模がF3であること、また、今後の気象条件の変動の可能性や蓄積されている知見の少なさ等の不確定要素を考慮し、設計上考慮する竜巻の最大風速を100m/sと設定した。</p>	<p>する)、分水嶺、気候区分及び本施設の立地地点を踏まえて設定した竜巻検討地域(青森県から岩手県の太平洋側及び北海道地方の南側の海岸線に沿った海側5km及び陸側10kmの範囲)を対象として、過去に発生した竜巻による最大風速(V<sub>B1</sub>)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(V<sub>B2</sub>)を踏まえて設定する。</p> <p>過去に発生した竜巻による最大風速(V<sub>B1</sub>)については、竜巻影響評価ガイドに準拠し、総観スケールの気象条件に基づく検討に加えて突風関連指数を用いた検討を行った結果を踏まえ、竜巻検討地域において発生した過去最大の竜巻の最大風速とし、69m/sとする。</p> <p>竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(V<sub>B2</sub>)については、竜巻影響評価ガイドに準拠して算定し、年超過確率10<sup>-5</sup>に相当する風速として46m/sとする。</p> <p>上記のV<sub>B1</sub>及びV<sub>B2</sub>のうち、より値の大きい方を基準竜巻の最大風速(V<sub>B</sub>)とし、さらに地形効果による増幅については、本施設の敷地の周辺が平坦であり、地形効果による増幅を考慮する必要がないことから、設計竜巻の最大風速を69m/sとする。</p> <p>ただし、竜巻に対する設計に当たっては、基準竜巻の設定に用いたデータが過去の記録に基づくものであること、突風関連指数による解析は相対的な傾向を把握するものであること及び日本において過去に発生した最大級の竜巻がF3であることから、今後の気象条件の変動等の不確定要素を考慮し、設計及び運用に保守性を持たせるために、設計上考慮する竜巻の最大風速は100m/sとする。設計荷重は、設計上考慮する竜巻の特性値に基づいて設定する。設計上考慮する竜巻の特性値を表5-8に示す。</p> <p>また、設計竜巻及び設計上考慮する竜巻については、今後も継続的に観測データ及び増幅に関する新たな知見等の収集に取組み、必要な事項については適切に反映を行う。</p>			

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(b) <u>設計飛来物の設定</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(b)－①設計上考慮すべき設計飛来物については、固縛、退避、撤去の対策が講じられない設計飛来物のうち、貫通力及び運動エネルギーの大きさを踏まえ、鋼製材、鋼製パイプを選定した。</u></p> <p>また、<u>設計飛来物の衝突荷重については、竜巻ガイドに基づき衝突荷重等を算定し、設計荷重を設定した。</u></p> <p><u>なお、飛来物となり得る資機材のうち、竜巻防護対策によって防護できない可能性のあるものは、固縛、退避、撤去の必要な措置をすることで設計飛来物としない。また、敷地内の車両については、退避又は固縛の措置を講じることにより、設計飛来物としない。</u></p>	<p>b. <u>設計飛来物の設定</u></p> <p><u>竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンによる敷地全体を俯瞰した調査及び検討を行い、敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ、竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え、それぞれの寸法、質量及び形状から飛来の有無を判断し、運動エネルギー及び貫通力を考慮して、竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは、固縛、建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。</u></p> <p>なお、敷地内の車両については、入構を管理するとともに、固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し、竜巻の襲来が予想される場合には、停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより、飛来物とならないよう管理を行うことから、設計飛来物として考慮しない。</p> <p><u>竜巻防護施設に衝突する可能性がある飛来物として、竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材及び鋼製パイプを設計飛来物として設定する。</u></p> <p>表5-9に本施設における設計飛来物を示す。</p> <p>b. <u>設計飛来物の設定</u></p> <p><u>竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンによる敷地全体を俯瞰した調査及び検討を行い、敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ、竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え、それぞれの寸法、質量及び形状から飛来の有無を判断し、運動エネルギー及び貫通力を考慮して、竜巻防護対策によって防</u></p>	<p>(2) <u>設計飛来物の設定</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(b)－①事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計 (ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材及び鋼製パイプを設計飛来物として設定する。</u></p>	<p>設工認のロ（ト）(1)②b(b)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)②b(b)－①と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）「(c) 荷重の組み合わせと許容限界」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）「f. 手順等」に示す。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(c) <u>荷重の組み合わせと許容限界</u>  <u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として考慮する。</u></p>	<p><u>護が出来ない可能性があるものは、固縛、建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。</u>  <u>なお、敷地内の車両については、入構を管理するとともに、固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し、竜巻の襲来が予想される場合には、停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより、飛来物とならないよう管理を行うことから、設計飛来物として考慮しない。</u>            &lt;中略&gt;</p> <p>c. <u>荷重の組み合わせと許容限界</u>            (a) <u>竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重</u>  <u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。</u>            i. <u>風圧力による荷重</u>  <u>竜巻の最大風速による荷重であり、竜巻影響評価ガイドに準拠し、次式のとおり算出する。</u>  <math display="block">W_w = q \cdot G \cdot C \cdot A</math> <u>ここで、</u>  <math>W_w</math>: <u>風圧力による荷重</u>  <math>q</math>: <u>設計用速度圧</u>  <math>G</math>: <u>ガスト影響係数 (=1.0)</u>  <math>C</math>: <u>風力係数 (施設の形状や風圧力が作用する部位 (屋根、壁等) に応じて設定する。)</u>  <math>A</math>: <u>施設の受圧面積</u>  <math>q = (1/2) \cdot \rho \cdot V_D^2</math> <u>ここで、</u>  <math>\rho</math>: <u>空気密度</u>  <math>V_D</math>: <u>設計上考慮する竜巻の最大風速</u>  <u>ただし、竜巻による最大風速は、一般的には水平方向の風速として算定されるが、鉛直方向の風圧力に対して弱いと考えられる竜巻防護施設及び竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力につ</u></p>	<p>(3) <u>荷重の組み合わせと許容限界</u>            a. <u>荷重の組み合わせ</u>  <u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として考慮する。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

いても考慮した設計とする。

ii. 気圧差による荷重

建屋の壁、屋根等においては、設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し、保守的に「閉じた施設」を想定して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり、施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。他方、施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し、施設内外に圧力を生じさせる。

$$W_p = \Delta P_{max} \cdot A$$

ここで、

$W_p$ ：気圧差による荷重

$\Delta P_{max}$ ：最大気圧低下量

$A$ ：施設の受圧面積

iii. 飛来物の衝撃荷重

竜巻影響評価ガイドに準拠し、衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が竜巻防護施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

また、貫通評価においても、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。

(b) 設計竜巻荷重の組み合わせ

竜巻防護施設の設計に用いる設計竜巻荷重は、竜巻影響評価ガイドに準拠し、風圧力による荷重 ( $W_w$ )、気圧差による荷重 ( $W_p$ ) 及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組み合わせた複合荷重とし、複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として、以下のとおり設定する。

$$W_{T1} = W_p$$

$$W_{T2} = W_w + (1/2) \cdot W_p + W_M$$

なお、竜巻防護施設には  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  の両荷重をそれぞれ作用させる。

(c) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は、以下のとおりとする。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

i. 竜巻防護施設に常時作用する荷重及び運転時荷重  
竜巻防護施設に常時作用する荷重及び運転時荷重としては、自重、死荷重及び活荷重を適切に組み合わせる。

ii. 竜巻以外の自然現象による荷重  
竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり<sup>(1)</sup>、積乱雲の発達時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は、落雷、積雪、降雹及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組み合わせの考慮は、以下のとおりとする。

なお、竜巻と同時に発生する自然現象については、今後も継続的に新たな知見等の収集に取組み、必要な事項については適切に反映を行う。

(i) 落雷  
竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても、落雷による影響は雷撃であり、荷重は発生しない。

(ii) 積雪  
本施設の立地地域は、冬季においては積雪があるため、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法等に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。

(iii) 降雹  
降雹は積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒であり、仮に直径10cm程度の大型の降雹を仮定した場合でも、その質量は約0.5kgである。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても、直径10cm程度の降雹の終端速度は $59\text{m/s}^{(2)}$ 、運動エネルギーは約0.9kJであり、設計飛来物の運動エネルギーと比べて十分小さく、降雹の衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。

(iv) 降水  
竜巻及び降水が同時に発生する場合においても、降水により屋外施設に荷重の影響を与えることはない。また、降水による荷重は十分小さいため、設計竜巻荷重に包絡される。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>c. <u>竜巻防護設計</u></p> <p><u>「建屋により防護する施設」については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋が設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で保護する設計とする。</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②c-①「設備又は運用により防護する施設」については、建屋への設計飛来物の衝突により安全機能を損なうおそれがある場合には、竜巻の襲来が予想される際にUF<sub>6</sub>を排気回収する等の設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p>④ <u>竜巻防護設計</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係るリスクの程度に応じて措置を講じる。</u></p> <p>a. <u>建屋により防護する施設</u></p> <p><u>「建屋により防護する施設」（2号発回均質棟）については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>b. <u>設備又は運用により防護する施設</u></p> <p><u>設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。「設備又は運用により防護する施設」については、建屋への設計飛来物の衝突により安全機能を損なうおそれがある場合には、竜巻の襲来が予想される際にUF<sub>6</sub>を排気回収する等の設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、建屋による防護が期待できないUF<sub>6</sub>を内包する機器の竜巻防護対策を表5-11に示す。</u></p> <p>(a) <u>2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</u></p> <p><u>なお、UF<sub>6</sub>の排気回収を開始してから1つのカスケード当たり10～20分間で半分以上のUF<sub>6</sub>を排気することができ、1時間程度でほぼ全量のUF<sub>6</sub>を排気回収することが可能である。</u></p> <p>(b) <u>貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</u></p>	<p>3.3.2.2.3 <u>竜巻防護設計</u></p> <p>(1) <u>建屋により防護する施設</u></p> <p><u>「建屋により防護する施設」（2号発回均質棟）については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) <u>設備又は運用により防護する施設</u></p> <p><u>ロ（ト）(1)②c-①設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。</u></p> <p>a. <u>2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</u></p> <p>b. <u>貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</u></p>	<p>設工認のロ（ト）(1)②c-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)②c-①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>d. <u>竜巻随件事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随件事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</u></p> <p>e. <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する 2 号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</u></p> <p>f. <u>手順等</u></p> <p><u>竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来し</u></p>	<p><u>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>(c) <u>廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</u></p> <p>(d) <u>上記(a)～(c)以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</u></p> <p>⑤ <u>竜巻随件事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随件事象として以下の事象を想定し、これらの事象が発生した場合においても、本施設の安全性が損なわない設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>⑥ <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、竜巻が襲来した場合に公道車両が飛来し、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。このため、公道の車両が設計飛来物になる可能性を考慮し、飛来が想定される車両により均質槽の閉じ込め機能が影響を受けない設計とする。</u></p> <p>⑦ <u>手順等</u>  <u>竜巻に対しては、飛来物発生防止及び竜巻襲来前の生産運転停止措置を適切に実施するための対策を手順に定める。また、「原子炉等規制法」第 22 条第 1 項に基づく濃縮・埋設事業所加工施設保安規定（以下「保安規定」という。）にて、竜巻対策に係る手順を定めることを明確にする。</u></p> <p>a. <u>資機材等で飛来物となる可能性のあるものは、飛来時の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物</u></p>	<p><u>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</u></p> <p>c. <u>廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</u></p> <p>d. <u>上記 a. ～ c. 以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2.4 <u>竜巻随件事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随件事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>3.3.2.2.5 <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する 2 号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</u></p> <p>3.3.2.2.6 <u>手順等</u>  <u>以下に示す竜巻事象に対する措置について、加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>・<u>竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来した場合の運動エ</u></p>	<p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>た場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</p> <p>敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</p> <p>飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</p> <p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p> <p>③ 外部火災</p>	<p>である鋼製材よりも大きなものについて、設置場所に応じて固縛、建屋内収納又は敷地からの撤去を実施することを手順に定める。</p> <p>b. 車両に対しては、敷地内への入構管理を行うとともに、停車場に応じた退避又は固縛の措置を手順書に定める。</p> <p>c. 飛来対策区域は、建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟と車両との間に取るべき離隔距離を考慮して設定する。</p> <p>離隔距離の検討に当たっては、まず解析により、車両の最大飛来距離を求める。解析においては、フジタモデル<sup>(3)</sup>の方がランキン渦モデルよりも地表面における竜巻の風速場をよく再現していること及び車両は地表面にあることからフジタモデルを適用する。ただし、フジタモデルを適用した解析における不確実性を補うため、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮して、離隔距離を200mとする。</p> <p>飛来対策区域を図5-3のとおりとする。</p> <p>d. 気象庁から発表される雷注意報等により、竜巻の発生のおそれが予想される場合には、事前の生産運転停止により設備内のUF<sub>6</sub>を固体化するものとし、これらの操作を実施する時期の判断基準を手順書に定める。また、車両に対しては、敷地内への入構管理を行うとともに、停車場に応じた退避又は固縛の措置を手順書に定める。</p> <p>e. 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を維持・向上させることを目的とし、教育・訓練を定期的実施する。</p> <p>(3) 外部火災</p> <p>① 外部火災に関する設計方針</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>	<p>エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</p> <p>・敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</p> <p>・飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</p> <p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p> <p>3.3.2.3 外部火災</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>「<u>原子力発電所の外部火災影響評価ガイド</u>」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、<u>ロ（ト）（1）③-①敷地及び敷地周辺において想定される火災を選定した上で、ロ（ト）（1）③-②森林火災及び近隣工場等火災による最大火線強度等を算定する。</u></p> <p>また<u>墜落を想定する航空機及び墜落地点の選定並びに輻射強度等の算定を行う。</u></p> <p>外部火災影響評価ガイドに基づき、<u>最大火線強度に対して、必要な防火帯幅を確保する。最大反応強度に対して、防護対象施設に熱影響を及ぼさない設計とする。熱影響を評価した結果、防護対象施設に熱影響を及ぼさない。</u></p>	<p>「<u>原子力発電所の外部火災影響評価ガイド</u>」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）外部火災影響評価ガイドに基づき、外部火災として、<u>森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模の評価を行った。</u>また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>② 防護対象施設の選定</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設の外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>防護対象施設及び屋外危険物貯蔵施設の配置を図5-4に示す。</p> <p>森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災については、外壁に対する熱影響評価を実施し、外壁が許容温度以下となることを確認する。さらに、屋外危険物貯蔵施設への熱影響を確認する。</p> <p>③防護設計の基本方針</p> <p>外部火災の種類と規模（設計荷重）の設定で算定した外部火災荷重に対して、防護設計を講じる。</p> <p>a. 森林火災及び近隣工場等火災に対しては、その重畳を考慮しても敷地内への火災の延焼が防止できるよう、外部火災影響評価ガイドに基づき防火</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>事業変更許可申請書にて「<u>原子力発電所の外部火災影響評価ガイド</u>」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、<u>ロ（ト）（1）③-①森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、ロ（ト）（1）③-②その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、<u>濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</u></u></p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（1）③-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（1）③-①</u>を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ト）（1）③-②</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（1）③-②</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ト）(1)③-③また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p> <p>a. 外部火災に対する防護対象安全機能</p> <p>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</p> <p>したがって、UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器の閉じ</p>	<p>帯幅を設定する。</p> <p>b. 建屋外壁のコンクリート厚さを踏まえて離隔距離を確保すること等により、熱影響が建屋内へ伝達しない設計とする。なお、外部火災影響評価ガイドに基づき外壁への熱影響評価を行った結果、防護対象施設に影響を与えない。</p> <p>① 外部火災に関する設計方針</p> <p>＜中略＞</p> <p>また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p> <p>外部火災にて想定する火災・爆発を表5-16に示す。</p> <p>② 防護対象施設の選定</p> <p>外部火災による熱影響が本施設に与える影響を評価するため、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納している建屋を防護対象施設とし、防護設計を講じる。なお、火災によるばい煙等の影響は、中央制御室の居住性に影響を与える可能性があるが、火災の接近が確認された時点で、本施設の生産運転の停止を行うことから、ばい煙等への対策を講じる必要は生じないため、中央制御室は防護対象施設としない。また、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、生産運転の停止により、安全機能が損なわれることはないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> の取扱設備及び機器からの漏えいがある。したがって、UF<sub>6</sub> の取扱設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</p>	<p>ロ（ト）(1)③-③(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.1 防護対象施設</p> <p>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</p> <p>したがって、UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</p>	<p>設工認のロ（ト）(1)③-③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)③-③を具体的に記載しており整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>込め機能を防護対象安全機能とする。</u></p> <p>b. 防護対象施設</p> <p><u>UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に収容されているため、防護対象を収容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>c. 森林火災</p> <p><u>ロ（ト）(1)③c-①想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件（本施設から直線で10km範囲内の可燃物の量（植生）、気象条件、発火点等）を工学的判断に基づいて保守的に設定し、本施設への影響評価を実施し、影響評価により算出される最大火線強度に基づき防火帯を本施設周辺に設定することにより、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、影響評価により算出される輻射強度の影響を考慮した場合においても、必要とされる離隔距離を確保することで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。上記に加えて、発火点から防火帯までの火災到達時間を算出し、消火活動による延焼防止の手順を定めることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p><u>防護対象安全機能であるUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、全て建屋内に収納されていることから外部火災による熱影響が本施設に与える影響を評価するため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納している建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設の外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>④ 森林火災</p> <p>a. 概要</p> <p><u>想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件（本施設から直線距離で10km範囲内の可燃物量（植生）、気象条件、発火点等）を保守的に設定し、外部火災影響評価ガイドに示された解析コードを用いて、火災影響を評価した。影響評価により算出される最大火線強度に基づき、必要な防火帯を設定すること等により、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>b. 森林火災の想定</p> <p><u>想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件（本施設から直線距離で10km範囲内の可燃物量（植生）、気象条件（湿度、温度、風速、風向）、発火点等）を、工学的判断に基づいて本施設への影響を保守的に評価するように設定する。</u></p>	<p><u>UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に収容されているため、防護対象を収容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p><u>ロ（ト）(1)③c-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</u></p> <p><u>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</u></p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p><u>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(1)③c-①</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(1)③c-①</u> と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>d. 近隣工場等の火災・爆発</p> <p>ロ（ト）(1)③d-①人為によるものとして、想定される近隣工場等の火災・爆発については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、本施設から直線 10km 範囲内に存在する石油コンビナート等特別防災区域、危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設を網羅的に調査し、むつ小川原国家石油備蓄基地（以下「石油備蓄基地」という。）（敷地境界から西方向約 4km）の火災、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設の火災及び濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発を対象とする。石油備蓄基地の火災及び屋外危険物貯蔵施設の火災については、影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことは無い。</p>	<p>⑤ 近隣工場等の火災・爆発</p> <p>a. 概要</p> <p>近隣工場等の火災・爆発については、外部火災影響評価ガイドに基づき、評価対象の選定を行った結果、近隣工場等の火災の中で最も影響の大きな施設として、石油備蓄基地を選定した。石油備蓄基地の火災による影響については、石油備蓄基地が貯蔵する原油が全て燃焼した場合の輻射強度について、外部火災影響評価ガイドに基づき算定した。また、石油備蓄基地には、防油堤が設置されていることから、敷地外へ火災が延焼する可能性は低いと考えられるものの、敷地外に火災が延焼した場合の影響も想定した上で、石油備蓄基地の火災及び森林火災の重畳評価を行った。</p> <p>近隣工場等の火災・爆発の選定にあたっては、本施設の敷地周辺 10km 範囲内に存在する石油コンビナート等特別防災区域内の施設、危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設を網羅的に調査した。</p> <p>防護対象施設の外壁で受ける火災からの輻射強度がコンクリートの許容温度 200℃<sup>(7)</sup>となる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）以下となることを確認し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設についても火災の評価対象とする。敷地内に設置している屋外危険物貯蔵施設については、危険物が最大量貯蔵されている状態で、同時に火災が発生した場合の影響を評価した。</p> <p>屋外危険物貯蔵施設の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、最大貯蔵量の重油・軽油が燃焼すると仮定した影響評価により算出される輻射強度に基づき、防護対象施設の外壁</p>	<p>損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ（ト）(1)③d-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>設工認のロ（ト）(1)③d-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)③d-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>e. 森林火災と近隣工場等の火災の重畳 □(ト)(1)③e-①石油備蓄基地の火災が当該施設の防油堤外部へ延焼する可能性は低い が、外部火災影響評価ガイドを参考として、石油備蓄基地を発火点とした火災が、森林等に延焼することによって本施設に迫ることを想定し、石油備蓄基地と森林火災の熱影響が重畳した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>表面温度を求め許容温度以下とすることで防護対象安全機能を損なわない設計とする。 また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、本施設との距離を考慮し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。 b. 石油備蓄基地の火災 石油備蓄基地の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、石油備蓄基地火災の想定及び防護対象施設への熱影響評価を実施する。 (b) 防護対象施設への熱影響について i. 評価対象施設 石油備蓄基地火災の評価は、石油備蓄基地からの距離が最短(約4km)となるウラン貯蔵・廃棄物庫に対し、想定される石油備蓄基地火災により建屋外壁で受ける火炎からの輻射強度を求め、危険輻射強度(2.3kW/m<sup>2</sup>)以下とすることで防護対象安全機能を損なわない設計とする。 c. 近隣工場等の爆発 近隣工場等の爆発の評価については、最も近い高圧ガス取扱施設である濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設で約1.2kmの離隔距離を有しており、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。 d. 近隣工場等の火災と森林火災の重畳評価 石油備蓄基地の火災が当該施設の防油堤外部へ延焼する可能性は低い が、石油備蓄基地を発火点とした火災が、森林等に延焼することによって本施設に迫ることを想定し、石油備蓄基地と森林火災の熱影響が重畳した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。 e. 屋外危険物貯蔵施設の火災 屋外危険物貯蔵施設の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、本施設敷地内の屋外危険物貯蔵施設のうち、燃料貯蔵量が最も多く、防護対象施設に最も大きな影響を与える可能性のあるオイルヤード内重油タンク・軽油タンクの火災による影響を評価し、防護対象施設の外壁</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計 □(ト)(1)③e-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定) (以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。 評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p>	<p>設工認の□(ト)(1)③e-①は、事業変更許可申請書(本文)の□(ト)(1)③e-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>f. 航空機墜落による火災</p> <p>ロ（ト）(1)③ f-①航空機墜落による火災については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成14・07・29 原院第4号（平成14年7月30日原子力安全・保安院制定））（以下「航空機落下確率評価基準」という。）並びに外部火災影響評価ガイドを参考として、航空機墜落による火災の対象とする航空機の選定及び航空機墜落地点を設定し、これらを用いた航空機墜落による火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合において、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>表面温度を求め、許容温度以下とすることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(a) 屋外危険物貯蔵施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク）の火災の想定 屋外危険物貯蔵施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク）の火災は外部火災影響評価ガイドに準拠し、想定する。</p> <p>i. 気象条件は無風状態とする。</p> <p>ii. タンク内の重油及び軽油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し、流出した重油及び軽油は全て防油堤内に留まるものとする。</p> <p>iii. 屋外危険物貯蔵施設間の距離が近いことを考慮し、補助建屋内重油タンク・軽油タンク及び危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所の潤滑油等の容器の燃料量を合算して評価を行う。</p> <p>iv. 火災は円筒火災をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の3倍とする。</p> <p>v. 輻射発散度の低減は考慮しない。</p> <p>⑥ 航空機墜落による火災</p> <p>a. 概要</p> <p>航空機墜落による火災については、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成14・7・29 原院第4号。以下「航空機落下確率評価基準」という。）に基づいた航空機落下確率評価を踏まえ、防護対象施設周辺に墜落する可能性のある航空機として、敷地周辺で訓練飛行を行う航空機のうち、燃料積載量が最大となるF-2を選定し、航空機墜落火災の影響評価を行った。</p> <p>航空機落下確率評価は、本項（ハ）の「(7) 航空機落下」に示す。</p> <p>航空機墜落火災が発生する地点については、航空機落下確率が<math>1.0 \times 10^{-7}</math>回/年となる範囲で、防護対象の建屋から火災発生地点が最短となるところを選定した。</p> <p>上記で設定した火災の発生地点において、外部火災影響評価ガイドに基づき、航空機が積載</p>	<p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定 必要とされる防火帯幅18.3 mに対し、幅20 m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保 防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ（ト）(1)③ f-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定 必要とされる防火帯幅18.3 mに対し、幅20 m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>設工認のロ（ト）(1)③ f-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)③ f-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>する燃料が全て燃焼した場合の輻射強度等を算定し、火災影響評価を行った。また、前記墜落地点に加えて、敷地内の屋外危険物貯蔵施設に航空機が墜落した場合について、航空機が積載する燃料と屋外危険物貯蔵施設が貯蔵する油が全て燃焼した場合についても火災影響評価を行った。</p> <p>b. 航空機墜落による火災の想定</p> <p>航空機墜落による火災の想定は、外部火災影響評価ガイド及び航空機落下確率評価基準等を参考として、以下のとおりとする。</p> <p>(a) 航空機は、対象航空機のうち、燃料積載量が最大の機種とする。</p> <p>(b) 航空機は、燃料を満載した状態を想定する。</p> <p>(c) 航空機の墜落は、本施設の敷地内であって墜落確率が <math>10^{-7}</math> 回/年以上になる範囲のうち、防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを想定する。</p> <p>(d) 航空機の墜落によって燃料に着火し、火災が起こることを想定する。</p> <p>(e) 気象条件は無風状態とする。</p> <p>(f) 火災は円筒火災をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の3倍とする。</p> <p>(g) 油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により求める際は、半径が1.5m以上の場合で火炎の高さを半径の3倍にした円筒火災モデルを採用する。</p> <p>f. 防護対象施設への熱影響について</p> <p>選定した航空機を対象に、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度を与えるものとして、防護対象施設への熱影響を評価する。</p> <p>防護対象施設は、火炎から受ける輻射強度 <math>(634\text{W/m}^2)</math> に基づき外壁表面温度を求め、コンクリートの許容温度 <math>200^{\circ}\text{C}^{(7)}</math> 以下とすることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>g. 防護対象施設に対する航空機墜落に起因する屋</p>	<p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁(火炎側)から防護対象施設の間に必要な距離(危険距離)を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>g. 防護対象施設に対する航空機墜落に起因する屋外危険物貯蔵施設火災との重畳影響</p> <p><u>ロ（ト）(1)③g-①屋外危険物貯蔵施設について、航空機墜落による火災を起因として火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合は、航空機墜落による火災との重畳評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p>外危険物貯蔵施設火災との重畳影響</p> <p><u>本施設の屋外危険物貯蔵施設は、航空機墜落による火災を起因として火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合は、航空機墜落による火災との重畳評価を実施し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>(a) 重畳火災に至る場合の想定</u></p> <p><u>航空機墜落を起因として、屋外危険物貯蔵施設に火災が発生する場合は、航空機が直接墜落することにより火災に至る場合と航空機墜落による火災の熱影響により火災に至る場合がある。</u></p> <p><u>これらの場合について、下記のとおり屋外危険物貯蔵施設が火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合には外部火災影響評価ガイドを参考に航空機墜落による火災と屋外危険物貯蔵施設の火災の重畳評価を実施し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>i. 屋外危険物貯蔵施設への航空機の直接墜落</u></p> <p><u>防護対象施設に対して設定した墜落確率が<math>10^{-7}</math>回/年以上になる範囲に基づき、屋外危険物貯蔵施設に直接墜落するか否かを確認する。直接墜落する場合は屋外危険物貯蔵施設が火災に至るものとする。</u></p> <p><u>ii. 航空機墜落による火災の屋外危険物貯蔵施設への熱影響</u></p> <p><u>屋外危険物貯蔵施設に対する航空機墜落による火災の熱影響については、外部火災影響評価ガイドを参考として評価し、火災に至るか否かを確認する。</u></p> <p><u>防護対象施設に対して設定した墜落確率が<math>10^{-7}</math>回/年以上になる範囲のうち、屋外危険物貯蔵施設への影響が最も厳しくなる地点を航空機墜落地点とする。選定した航空機を対象に、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度を与えるものとして、屋外危険物貯蔵施設の表面温度を算出する。</u></p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p><u>ロ（ト）(1)③g-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定)（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</u></p> <p><u>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</u></p> <p><u>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</u></p> <p><u>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>(2) 離隔距離の確保</u></p> <p><u>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）(1)③g-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）(1)③g-①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>h. 屋外危険物貯蔵施設への熱影響</p> <p>□(ト)(1)③h-①本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設については、想定される森林火災、近隣工場等の火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>i. 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本</p>	<p>⑦ 屋外危険物貯蔵施設への熱影響</p> <p>a. 概要</p> <p>想定される森林火災、近隣工場等の火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、本施設敷地内に設置するオイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所が防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>b. 評価対象</p> <p>屋外危険物貯蔵施設であるオイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所の中で、防火帯及び石油備蓄基地からの距離が最短となるオイルヤード内重油タンク・軽油タンクを評価対象とする。</p> <p>c. 熱影響について</p> <p>(a) 森林火災</p> <p>森林火災については、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクに対し、火災の燃焼時間を考慮し、一定の輻射強度でオイルヤード内重油タンク・軽油タンクが加熱された場合を考慮しても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 近隣工場等の火災</p> <p>石油備蓄基地火災については、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクが受ける火災からの輻射強度に基づき、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクが加熱された場合を考慮しても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>上記「④森林火災」から「⑦屋外危険物貯蔵施設への熱影響」の入力条件及び評価結果については、添付1に示す。</p> <p>⑧ 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>□(ト)(1)③h-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定) (以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁 (火炎側) から防護対象施設の間に必要な距離 (危険距離) を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.3 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれ</p>	<p>設工認の□(ト)(1)③h-①は、事業変更許可申請書（本文）の□(ト)(1)③h-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>④ 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p> <p>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</p> <p>a. 防護対象施設</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p> <p>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</p>	<p>えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>(4) 落雷</p> <p>① 落雷に関する設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p> <p>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるように計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</p> <p>直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</p> <p>② 防護対象施設</p> <p>c. 直撃雷に対する防護対象施設</p> <p>直撃雷は、大気に曝された建屋及び屋外施設に対して影響を及ぼし得る。したがって、これらの施設のうち消防法の適用を受けるものは、火災の発生を防止するため直撃雷に対する防護対象施設</p>	<p>がある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>3.3.2.4 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p> <p>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</p> <p>3.3.2.4.1 防護対象施設</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p> <p>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</u></p> <p>b. <u>想定する落雷の規模</u>  <u>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ雷撃電流を想定する。</u></p>	<p>とするとともに、<u>計測制御設備を設置している建屋は、消防法の適用を受けないものであっても直撃雷から計測制御設備を防護するため、直撃雷に対する防護対象施設とする。</u>  直撃雷に対する防護対象施設の一覧を表5-13に示す。</p> <p>d. <u>間接雷に対する防護対象施設</u>  建屋間でトレンチ又は地中電線管を介するケーブルがある計測制御設備は間接雷による雷サージ電流によって建屋間に生じる電位差の影響を受けやすいため、<u>計測制御設備を設置している建屋を間接雷に対する防護対象施設とする。</u>  間接雷に対する防護対象施設の一覧を表5-14に示す。</p> <p>(4) <u>落雷</u>  敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、<u>敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270kAの雷撃電流を想定する。</u></p> <p>③ <u>耐雷設計</u>  a. <u>想定する落雷の規模</u>  本施設の耐雷設計においては、本施設の立地地域の地域周辺で過去に観測された最大のものを参考に落雷の規模を想定する。本施設に隣接する再処理施設の立地点周辺で過去に観測された最大の落雷の雷撃電流は、全国雷観測ネットワーク（JLDN：Japanese Lightning Detection Network）の観測記録によると211kAである。  ここで、JLDNによって観測される雷撃電流値の精度について、主に冬季雷について研究した論文<sup>(1)</sup>によると、JLDNによって観測される電流値は、およそ15～20%程度低く算出されるとしている。一方で、夏季雷についてはほぼ正確に計測しているとの見解もある<sup>(2)</sup>。本施設に隣接する再処</p>	<p><u>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</u></p> <p>3.3.2.4.2 <u>想定する落雷の規模</u>  <u>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270 kAの雷撃電流を想定する。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>c. 耐雷設計</p> <p><u>ロ（ト）(1)④c-①</u>落雷に伴う直撃雷及び間接雷に対する防護に関して、直撃雷に対する防護として避雷設備を設置し、間接雷に対する防護として、接地抵抗値の低減及び接地系の電位分布の平坦化のために建屋の接地系を接続する設計とする。</p> <p>また、雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込</p>	<p>理施設の立地地点周辺で過去に観測された落雷のほとんどは夏季雷であり、地域特性からも冬季雷の発生は少ないが、観測データは過去15年間のものであり十分なデータに基づくとはいえないこと及び平成27年8月2日に発生した再処理施設への落雷を踏まえ、観測記録（211kA）に20%の裕度を見込んで、最大規模の落雷を<u>270kA</u>とする。</p> <p>b. 直撃雷及び間接雷に対する防護設計</p> <p><u>落雷に伴う直撃雷及び間接雷に対する防護に関して、直撃雷に対する防護として避雷設備を設置し、間接雷に対する防護として、接地抵抗値の低減及び接地系の電位分布の平坦化のために建屋の接地系を接続する設計とする。</u></p> <p><u>直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本工業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</u></p> <p><u>計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から計測制御設備を防護するため、避雷設備を設ける設計とする。</u></p> <p><u>各々の防護対象施設に設置する避雷設備は、接地系と接続することにより、接地抵抗の低減及び雷撃に伴う接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(b) 雷サージ電流に対する防護設計</p> <p>i. トレンチ又は地中電線管を介するケーブルがある計測制御設備</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込</p>	<p>3.3.2.4.3 耐雷設計</p> <p>(1) 直撃雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ロ（ト）(1)④c-①直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本産業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</u></li><li>• <u>ロ（ト）(1)④c-①計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から計測制御設備を防護するため、避雷設備を設ける設計とする。</u></li></ul> <p>• <u>雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270 kAの雷撃電流に対応した保</u></p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）(1)④c-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）(1)④c-①</u>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>だ雷撃電流に対応した保安器を設置する。</u></p> <p>⑤ <u>火山の影響</u>  <u>本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、降下火砕物に対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p>	<p><u>んだ270kAの雷撃電流に対応した保安器を設置する。</u></p> <p>(5) 火山の影響          本施設に影響を及ぼし得る火山の抽出に当たって、火山ガイドに基づき、敷地から半径 160km の範囲を対象とした文献調査、敷地から半径 30km の範囲及びその周辺地域における地形調査、地質調査、火山学的調査を実施し、19 火山を抽出した。（詳細は添付書類三「ト 火山」参照）          また、抽出結果を踏まえ、本施設の設計において考慮すべき事象の選定においては、降下火砕物、火山性土石流、火山から発生する飛来物（噴石）等による影響を火山との距離や敷地周辺の堆積物を調査した上で検討し、降下火砕物を考慮すべき事象と選定した。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36cm 程度である。</p> <p>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</p>	<p><u>安器を設置する。</u></p> <p>3.3.2.5 <u>火山の影響</u>  <u>本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、降下火砕物に対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.5.1 防護対象施設  <u>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p> <p>3.3.2.5.2 想定する事象及び設計荷重</p> <p>事業変更許可申請書における抽出の結果に従い、降下火砕物を設計上考慮すべき事項とする。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36 cm 程度である。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p> <p>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</p> <p>⑥ 航空機落下、爆発、近隣工場等の火災以外の人為による事象  <u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>本施設は、設計上の考慮を必要とする事象として選定された電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出が、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>⑦ 航空機落下に関する設計  <u>ロ（ト）(1)⑦-①</u>本施設は、想定される航空機落下に対して、本施設の安全性を損なわない設</p>	<p>降下火砕物について、施設の運用期間中における同規模の噴火の可能性を考慮した結果、最も層厚が大きい降下火砕物は十和田中掬テフラであり、想定される層厚の降下火砕物の荷重に対し、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する機器を収納する建屋を防護対象施設に選定する。</p> <p><u>UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p> <p>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>⑥ 航空機落下、爆発、近隣工場等の火災以外の人為による事象  <u>その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の2事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p>3.3.2.5.3 防護設計</p> <p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p> <p>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</p> <p>上記の運用に関する措置については加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>3.3.3 人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出）</p> <p><u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の2事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の<u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)において許可</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>計とする。設計に当たっては、航空機落下確率評価基準を参考として、航空機落下事故に対する防護設計の要否を確認する。</p> <p>a. 航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象</p> <p>航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋とする。</p> <p>b. 航空機落下に対する防護設計の要否確認</p> <p>設計においては航空機落下確率評価基準を参考として、次に示す航空機落下事故の分類ごとに防護設計の要否を確認する。</p> <p>(a) 計器飛行方式民間航空機の落下事故</p> <p>i. 飛行場での離着陸時における落下事故</p> <p>ii. 航空路を巡航中の落下事故</p> <p>(b) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故</p> <p>(c) 自衛隊機又は米軍機の落下事故</p> <p>i. 訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故</p> <p>ii. 基地－訓練空域間を往復時の落下事故</p> <p>これらのうち、「(a)計器飛行方式民間航空機の落下事故」のうち「i. 飛行場での離着陸時における落下事故」及び「(c)自衛隊機又は米軍機の落下事故」のうち「ii. 基地－訓練空域間を往復時の落下事故」については、航空機落下確率評価基準に準拠し、本施設の位置が航空機落下の発生確率評価が必要となる条件に該当しない。また、「(b)有視界飛行方式民間航空機の落下事故」については、本施設上空の三沢特別管制区は、有視界飛行方式民間航空機の飛行が制限されており、航空機落下確立評価基準を参考として航空機落下の発生確率評価は必要ない。</p> <p>ロ(ト)(1)⑦b-①「(a)計器飛行方式民間航空機の落下事故」のうち「ii. 航空路を巡航中の落下事故」及び「(c)自衛隊機又は米軍機の落下事故」のうち「i. 訓練空域内</p>	<p>(7) 航空機落下</p> <p>② 防護対象</p> <p>c. 防護設計の要否の確認結果</p> <p>(d) 航空機落下確率評価基準に基づき評価した結果、上記の「(a) 直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空機の落下事故」及び「(b) 訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の</p>	<p>ロ(ト)(1)⑦b-①事業変更許可申請書にて、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成14・7・29原院第4号）に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である10<sup>-7</sup>回</p>	<p>を受けたロ(ト)(1)⑦b-①は、事業変更許可申請書（本文）にて評価済であるため、設工認の対象外である。</p> <p>設工認のロ(ト)(1)⑦b-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(1)⑦b-①と同</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故」については、航空機落下確率評価基準に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である <math>10^{-7}</math> 回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要である。</p> <p>(2) 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>ロ(ト)(2)-①本施設への人の不法な侵入等の防止のため、人の不法な侵入、不正に爆発性又は易燃性を有する物件其他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為を防止する設計とする。</p> <p>ロ(ト)(2)-②本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、フェンスで区画することにより、人の不法な侵入を防止する設計とする。</p> <p>ロ(ト)(2)-③また、立入制限区域へ入域する人、物品搬入及び車両の入域を制限するため、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>において目視点検を実施することにより、本施設への人の不法な侵入、不正に爆発性又は易燃性を有する物件其他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止する設計とする。</p>	<p>自衛隊機又は米軍機の落下事故」を合算した航空機落下確率は、<math>6.0 \times 10^{-8}</math> 回/年となり、航空機落下確率評価基準で示される判断基準となる <math>10^{-7}</math> 回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要とする。</p> <p>へ その他の安全設計</p> <p>(ロ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止に対する考慮</p> <p>(1) 人の不法な侵入の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、区域境界に十分な高さを有した<span style="background-color: black; color: black;">          </span>の人の不法な侵入が困難な構造のフェンスを設置し、本施設への人の不法な侵入を防止する。</p> <p>また、本施設への人の立ち入りは、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>に出入管理装置を設け、入域資格の確認をした後に立ち入りさせる。</p> <p>(2) 不正物件の持ち込みの防止</p> <p>本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件其他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよう、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>において荷物の外観点検及び開封点検による持ち込み検査並びに車両についても入構許</p>	<p>/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要である。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>ロ(ト)(2)-②本施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>ロ(ト)(2)-③また、本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件其他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込み(郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持ち込みを含む。)を核物質防護対策として防止するため、持ち込み点検を行うことができる設計とする。</p>	<p>義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)(2)-①は、次段以降に示す。</p> <p>設工認のロ(ト)(2)-②は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)(2)-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(2)-③は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)(2)-③と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ト）(2)－④ [redacted] は、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように、これらシステムに対する外部及び内部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p> <p>(3) 溢水</p> <p>① 溢水による損傷の防止に係る設計基本方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包す</p>	<p>可の確認、荷物の点検等を行う。</p> <p>(3) 不正アクセスの防止</p> <p>電気通信回線を通じた外部から [redacted] への不正アクセス行為を受けることがないように、 [redacted] により外部からの不正アクセスを防止するシステムとする。</p> <p>不正アクセスから防護すべきシステムは、 [redacted] である。</p> <p>① 外部からの不正アクセス防止</p> <p>本施設の [redacted] は、 [redacted] 又 [redacted] により外部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p> <p>なお、 [redacted] については、 [redacted] ことにより外部からの不正アクセスを防止するシステムとする。</p> <p>② 内部での不正アクセス防止</p> <p>内部における不正アクセスを防止するため [redacted] への [redacted] を行う。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(ハ) 内部溢水に対する考慮</p> <p>(1) 溢水による損傷の防止に係る設計基本方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、本施設において「ロ 臨界安全設計」に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備</p>	<p>ロ（ト）(2)－④さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として防止するため、情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p>	<p>設工認のロ（ト）(2)－④は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(2)－④と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>る設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p> <p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</u></p> <p>・<u>ロ（ト）(3)①-①没水に対して、溢水源の保有水量全ての溢水を考慮しても、没水許容高さを超えない設計とするが、事故時の作業の妨げにならないように溢水量を低減する目的で、遮断弁を設置する。</u></p> <p>・<u>ロ（ト）(3)①-②第 1 種管理区域内の水系</u></p>	<p><u>及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p> <p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に内部溢水量及び溢水高さを算出する。</u></p> <p><u>評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</u></p> <p>・<u>没水に対して、溢水源の保有水量全ての溢水を考慮しても、没水許容高さを超えない設計とするが、事故時の作業の妨げにならないように溢水量を低減する目的で、遮断弁を設置する。</u></p> <p>・<u>第 1 種管理区域内の水系配管の水が、所定の放</u></p>	<p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。詳細を以下に示す。</u></p> <p>6.3 溢水防護対策</p> <p>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <p>・<u>ロ（ト）(3)①-①没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</u></p> <p>・<u>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</u></p> <p>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力 1 G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））で作動する設計とする。</p> <p>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</p> <p>・<u>ロ（ト）(3)①-②第 1 種管理区域内の溢水が、所定の</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(3)①-①</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(3)①-①</u> と同義であり整合している。</p> <p>設工認の <u>ロ（ト）(3)①</u></p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>配管の水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、扉部に堰等を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>ロ（ト）(3)①-③被水に対して、短絡による火災等の発生可能性がある機器に対し、防護措置を実施する。</li> <li>ロ（ト）(3)①-④負圧維持に係る排風機等を設置する中央操作棟2階の排気室は、溢水が滞留しないように1階へ流出する構造とする。</li> <li>ロ（ト）(3)①-⑤2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを軽減するために水が流出し易い扉にする。</li> </ul> <p>② 溢水源の想定 本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・</p>	<p>出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、建屋外との境界となる扉部に堰等を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>被水に対して、短絡による火災等の発生可能性がある機器に対し、防護措置を実施する。</li> <li>負圧維持に係る排風機等を設置する中央操作棟2階の排気室は溢水が滞留しないように1階へ流出する構造とする。</li> <li>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを軽減するために水が流し易い扉にする。</li> </ul> <p>(2) 溢水源の想定 溢水源は、本施設内の管理区域で取り扱う水を内包する設備及び機器のうち、系統内の保有水量の多い、冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類の冷却・加熱、</p>	<p>放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</p> <p>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>ロ（ト）(3)①-③機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li> <li>被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断つことを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>ロ（ト）(3)①-④閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発回均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟2階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟1階へ流出する構造とする。</li> <li>ロ（ト）(3)①-⑤2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</li> </ul> <p>6.2 溢水影響評価 6.2.1 溢水源の想定 本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低</p>	<p>②は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)③①-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(3)①-③は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)③①-③と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(3)①-④は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)③①-④と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(3)①-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)③①-⑤と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。</u></p> <p><u>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。</u></p> <p>③ <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</u></p> <p>④ <u>防護対象施設の選定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</u></p> <p>⑤ <u>評価対象区画の設定</u>  <u>本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。</u></p> <p>⑥ <u>溢水経路の設定</u>  <u>評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。</u></p>	<p><u>空調用に用いる低温水及び熱水を内包する設備及び機器とした。詳細は以下のとおり。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>また、本施設のうち、屋外タンク（工水タンク）を建屋外からの溢水源として想定し、溢水影響を評価する。</u></p> <p>(3) <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量は、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、補給水供給量を加算し、系統内保有水量として算定する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(4) <u>防護対象設備の設定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(5) <u>評価対象区画の設定</u>  <u>本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。溢水評価対象区画を図5-10に示す。</u></p> <p>(6) <u>溢水経路の設定</u>  <u>評価対象区画の水位が最も高くなるように全量が評価対象区画に滞留するものとし、以下の溢水経路を設定する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p><u>温水及び熱水の溢水を想定する。</u></p> <p><u>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。</u></p> <p>6.2.2 <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</u></p> <p>6.2.3 <u>防護対象施設の選定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>6.2.4 <u>評価対象区画の設定</u>  <u>本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。</u></p> <p>6.2.5 <u>溢水経路の設定</u>  <u>評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></p> <p>⑦ <u>有効床面積の設定</u></p> <p><u>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p>⑧ <u>溢水防護対策</u></p> <p><u>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</u></li> <li>・<u>被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とする。</u></li> <li>・<u>没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</u></li> <li>・<u>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></li> </ul> <p>(7) <u>有効床面積の設定</u></p> <p><u>溢水した水が滞留する有効床面積の設定については、各室寸法から求まる総面積から設備及び機器の脚部、機械基礎等の範囲を無効床面積として除外して設定した。詳細は以下のとおり。</u></p> <p><u>溢水した水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の設定については、各室寸法から求まる総面積から設置されている設備及び機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(8) <u>溢水防護対策</u></p> <p><u>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>被水した設備及び機器から短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで設備及び機器が被水しない設計とする。防護板の設置イメージを図5-11に示す。</u></li> <li>・<u>被水による短絡火災及びプラントの監視機能の喪失のおそれがあるケーブルの貫通部については、シール材にて隙間を塞ぐ措置を講じる。</u></li> <li>・<u>被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤等の電源を断とする。</u></li> <li>・<u>没水により、設備及び機器の短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</u></li> <li>・<u>管理区域内での溢水量を低減するため、管理区</u></li> </ul>	<p><u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></p> <p>6.2.6 <u>有効床面積の設定</u></p> <p><u>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p>6.3 <u>溢水防護対策</u></p> <p><u>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</u></li> <li>・<u>被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断することを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></li> <li>・<u>没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</u></li> <li>・<u>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室か</u></li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</u></p> <p><u>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</u></p> <p>・<u>第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を bypass せずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</u> <u>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</u></p> <p>・<u>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</u></p> <p>・<u>閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発生回収均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟2階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟1階へ流出する構造とする。</u></p> <p>・<u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水</u></p>	<p><u>域に隣接する室に遮断弁を設置する設計とする。</u></p> <p><u>また、遮断弁は、動力源を喪失した場合にも自動で閉となるようフェイルクローズとする。</u> <u>遮断弁設置箇所の概略を図5-12に示す。</u></p> <p>・<u>第1種管理区域内で溢水した水が所定の経路を bypass せずに建屋外へ漏えいしないよう、扉部に堰等を設置する。堰の高さについては、算出した溢水高さに溢水時の水面の変動を考慮し、十分な裕度を確保した高さとする。堰の設置箇所概略を図5-13に示す。</u></p> <p>・<u>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</u></p> <p>・<u>気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発生回収均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は、2階排気室に設置し、水が滞留せずに1階へ流れる構造とする。</u></p> <p>・<u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを軽減するために水が流出し</u></p>	<p><u>ら各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</u></p> <p><u>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力1Gに対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））で作動する設計とする。</u></p> <p><u>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</u></p> <p>・<u>第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を bypass せずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</u> <u>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</u></p> <p>・<u>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</u></p> <p>・<u>閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発生回収均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟2階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟1階へ流出する構造とする。</u></p> <p>・<u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にす</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>が流出し易い扉にする。</u></p> <p>(4) 誤操作の防止 既許可申請の設計を維持し、<u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。</u></li> <li>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></li> <li>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。</u></li> <li>・<u>設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></li> </ul> <p>(5) 安全避難通路等</p>	<p><u>易い扉にする。</u></p> <p>(二) 誤操作の防止に対する考慮 既許可申請の設計を維持し、<u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <p>(1) 本施設は、<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></li> <li>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。</u></li> </ul> <p>(2) <u>設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></p> <p>(リ) 安全避難通路等に対する考慮 本施設には、設計基準事故時等における従業員の安全を確保するため、避難に必要な時間、機能する誘導灯を設けた安全避難通路及び非常用照明を設け</p>	<p><u>る。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.2 誤操作の防止に対する考慮 <u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</u></li> <li>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守点検の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></li> <li>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</u></li> <li>・<u>設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></li> </ul> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>9. その他</p> <p>9.2 安全避難通路等</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>ロ（ト）（5）-①</u>建屋の人の立ち入る区域から出口までの通路、階段を安全避難通路として設定し、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。</p> <p>誘導灯及び非常用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。</p> <p><u>ロ（ト）（5）-②</u>中央制御室には、非常用照明を設ける設計とする。非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>対処に必要な時間余裕等も踏まえた上で、設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備する。</p> <p><u>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</u></p> <p>(6) 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>本施設には、核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵施設を設ける。また、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。<u>ロ（ト）（6）-①</u>さらに、貯蔵施設においては、核燃料物質の取扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <p>(7) 廃棄施設</p>	<p>る設計とし、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>建屋の人の立ち入る区域から出口までの通路、階段を安全避難通路として設定し、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。</u></li><li>・<u>誘導灯及び非常用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。</u></li><li>・<u>中央制御室には、非常用照明を設ける設計とする。非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように非常用母線から受電できる設計とする。</u></li><li>・<u>対処に必要な時間余裕等も踏まえた上で、設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備する。</u></li><li>・<u>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</u></li></ul>	<p><u>ロ（ト）（5）-①</u>本施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として、灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給できる誘導灯及び非常用照明を設置し、安全に避難できる設計とする。</p> <p><u>ロ（ト）（5）-②</u>設計基準事故に対処するために、監視、操作等が必要となる中央制御室には、作業用照明として非常用照明を設置する。非常用照明は非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>また、<u>対処に必要な時間余裕等も踏まえた設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備することを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>また、<u>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</u></p> <p><u>今回の申請の対象範囲外</u></p> <p>(基本設計方針)</p> <p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（5）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（5）-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ト）（5）-②</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（5）-②</u>と同義であり整合している。</p> <p>今回の申請時に整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（6）-①</u>は、「ロ（イ）核燃料物質の臨界防止に関する構造」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空気中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</p> <p>(8) 放射線管理施設</p> <p>ロ(ト)(8)-①放射線から従事者を防護するため、放射線管理施設を設ける設計とする。放射線管理施設には、放射線被ばくを監視及び管理するため、従事者の出入管理、汚染管理、除染等を行う施設を設ける。</p> <p>放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける。</p>	<p>(ヌ) 放射線管理に対する考慮</p> <p>(1) 放射線管理施設</p> <p>従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）に対する放射線防護のため、管理区域への出入管理、第1種管理区域からの退出時の汚染の管理及び汚染発生時の除染を行うための出入管理関係設備を設ける設計とする。また、従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用いる放射能測定装置を備える設計とする。さらに、本施設内の管理区域における外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度、床・壁等の放射性物質の表面密度及びHF濃度を監視するため、サーベイメータ、積算線量計、エアスニッフア、ダストサンブラ、排気用HFモニタ、換気用モニタ及び可搬式HF検知警報装置を備える他、作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える設計とする。</p> <p>放射線監視・測定設備の排気用HFモニタ及び換気用モニタは、その測定値を中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、第1種管理区域内のUF<sub>6</sub>の漏えいを検知するための警報を設定し、中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>また、従事者及び一時立入者が頻繁に立ち入る箇所における外部放射線に係る線量当量率、空気中の</p>	<p>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空気中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</p> <p>(基本設計方針)</p> <p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>(1) <u>ロ(ト)(8)-①</u>屋内管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンブラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</p> <p>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>b. 試料分析関係設備</p> <p>本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお、内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空</p>	<p>設工認の<u>ロ(ト)(8)-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(ト)(8)-①</u>を詳細に記載しており整合している。</p> <p>HFセンサと排気用モニタについては、今回の申請時に整合性を示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(9) 監視設備</p> <p>□(ト)(9)-①本施設は、通常時及び設計基準事故時等において、本施設における放射性物質の濃度及び線量並びにHF濃度を監視・測定するための設備を設ける設計とする。</p> <p>また、通常時及び設計基準事故時等において、周辺監視区域境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視・測定するための設備を設ける設計とするとともに、設計基準事故時に周辺監視区域境界付近におけるHF濃度を監視・測定するための機器を備える。</p> <p>さらに、設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示する設計とする。</p>	<p>放射性物質の濃度及び床・壁等の放射性物質の表面密度を、管理区域入口付近に表示する設計とする。</p> <p>(2) 監視設備</p> <p>本施設の通常時及び設計基準事故時等において、施設から放出される放射性物質の濃度や、周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備を設けるとともに、試料分析関係設備、放出管理分析設備及びその他設備として気象観測機器、放射能観測車を備える設計とする。また、設計基準事故時における迅速な対応のため、排気用モニタ、モニタリングポスト等の測定値を中央制御室等に表示及び記録するとともに、通常時を超える異常な値を検知した場合に警報を発する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定</p> <p>本施設の周辺監視区域境界付近には、外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備としてモニタリングポスト、積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とする。</p> <p>周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、試料分析関係設備を備える設計と</p>	<p>気中の放射性物質濃度から評価する。</p> <p>d. 出入管理関係設備</p> <p>本施設の管理区域への出入は、原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</p> <p>また、汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>従事者及び一時立入者の放射線防護のため、放射線防護具類を備える。</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>(2) □(ト)(9)-①屋外管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンプラを設ける。</p> <p>排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>b. 放出管理分析設備</p> <p>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 試料分析関係設備</p> <p>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>d. その他設備</p> <p>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</p>	<p>設工認の□(ト)(9)-①は、事業変更許可申請書（本文）の□(ト)(9)-①を詳細に記載しており整合している。</p> <p>排気用モニタについては、次回の申請時に整合性を示す。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ト）(9)－②モニタリングポストについては、非常用電源を有する設計とする。 モニタリングポストの伝送系は、多様性を有する設計とする。</p> <p>(10)非常用電源設備 ロ（ト）(10)－①濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより、閉じ込め及び臨界安全性を確保しており、外部電源系統から本施設への電気の供給が停止した場合においても、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込める設計により本施設の安全の確保は可能であるが、非常用照明、監視設備等の必要な設備に給電できるように非常用電源設備を設ける設計とする。</p>	<p>する。</p> <p>モニタリングポストは、非常用電源により商用電源喪失時にも給電を継続する設計とし、短時間の停電時の電源を確保するため、専用の無停電電源装置を有する設計とする。</p> <p>③ 設計基準事故時等における監視及び測定 ＜中略＞ また、モニタリングポストの測定値及び気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性を有する設計とする。</p> <p>(ル) 電源喪失に対する考慮 濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように</p>	<p>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。 また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。 (3) 設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、上記設備に加えてサーベイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等の資機材を配備することを加工施設保安規定にて定めて管理する。</p> <p>a. 放射線監視・測定設備 ロ（ト）(9)－②モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</p> <p>(基本設計方針) 5. その他の加工施設 5.1 非常用設備 ロ（ト）(10)－①濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機（2</p>	<p>設工認のロ（ト）(9)－②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(9)－②を詳細に記載しており整合している。</p> <p>設工認のロ（ト）(10)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(10)－①と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のうち、ディーゼル発電機については、別途申請の「新規</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(11) 通信連絡設備</p> <p>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。</p> <p>所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備する。</p> <p>所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</p> <p>通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>(12) 本施設の設計に関する考慮</p> <p><u>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</u></p>	<p>十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。また、外部電源喪失時に自動火災報知設備、非常用通報設備、非常用照明及び誘導灯は、自動的に直流電源設備又は内蔵のバッテリーに切り替わる設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>基）、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p> <p>（基本設計方針）「共通項目」</p> <p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p><u>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</u></p>	<p>制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の1次申請にて認可済みであり、整合している。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>① 本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</p> <p>② 本施設の設計、工事及び検査については、<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-① 「原子炉等規制法」、<u>「核燃料物質の加工の事業に関する規則」</u>、<u>「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」</u>、<u>「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」</u>、<u>「加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則」</u>、<u>「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」</u>等の法令に基づくとともに、必要に応じて<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-② 次の法令、基準等に準拠する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・建築基準法</li><li>・労働安全衛生法</li><li>・消防法</li><li>・公害防止関係法令</li><li>・高圧ガス保安法</li><li>・電気事業法</li><li>・工場立地法</li><li>・日本工業規格 (JIS)</li><li>・日本電機工業会規格 (JEM)</li><li>・電気設備に関する技術基準を定める省令 (通商産業省令)</li><li>・鋼構造設計規準 (日本建築学会)</li><li>・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)</li><li>・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)</li><li>・建築基礎構造設計指針 (日本建築学会)</li></ul>		<p>・本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</p> <p>・本施設の設計、工事及び検査については、<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-① 原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-② 建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</p>	<p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-①は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-②は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ト) (12) ②-②と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>・建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会）</u> <u>・建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）</u></p> <p>③ <u>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</u></p> <p>④ <u>本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</u></p> <p>⑤ <u>ロ（ト）（12）⑤-①本施設は、クレーンその他の機器の損壊に伴う飛散物により、閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>⑥ <u>ロ（ト）（12）⑥-①本施設の設備を他の原子力施設と共用する場合には、本施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p>⑦ <u>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものについては、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにする。</u></p>	<p>(ホ) 環境条件に対する考慮 本施設は、<u>設置場所の温度、湿度、放射線等に関する環境条件を考慮し、必要に応じて空調、保温、作業時間の制限等をするとともに、これらの環境条件下で、期待される安全機能が発揮できるものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(ト) 検査修理等に対する考慮 本施設は、<u>検査及び試験並びに安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</u></p> <p>(ヘ) 内部飛来物に対する考慮 本施設は、<u>クレーンその他の機器の損壊に伴う飛散物により、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわないように、以下の対策を講じる。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(チ) 共用に対する考慮 本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、<u>廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</u></p>	<p>・<u>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・<u>本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・<u>ロ（ト）（12）⑤-①機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>・<u>ロ（ト）（12）⑥-①本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p>・<u>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものが、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p>	<p>設工認のロ（ト）（12）⑤-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）（12）⑤-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ト）（12）⑥-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）（12）⑥-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(13) 建物

① **ロ(ト)(13)①-①**本施設の建物の構造は次表に示すとおりである。

**ロ(ト)(13)①-②**

建屋の名称	主構造	階数	耐火構造種別	建築面積 / 延床面積 (㎡)
ウラン濃縮建屋				
中央操作棟	鉄骨造	2階建て	準耐火建築物	約6900/約13700
1号発回均質棟	鉄筋コンクリート造 (屋根・壁厚さ約90cm)	1階建て (一部2階建)	耐火建築物	約4000/約4200
2号発回均質棟	鉄筋コンクリート造 (屋根・壁厚さ約90cm)	1階建て	耐火建築物	約5700/約5700
1号カスケード棟	鉄骨造	1階建て (一部2階建)	準耐火建築物	約8500/約9500
2号カスケード棟	鉄骨造	1階建て (一部2階建)	準耐火建築物	約5600/約6500
ウラン貯蔵・廃棄物建屋				
Aウラン貯蔵庫	鉄筋コンクリート造	1階建て	耐火建築物	約6600
Bウラン貯蔵庫	鉄筋コンクリート造	1階建て	耐火建築物	約6800
ウラン貯蔵・廃棄物庫	鉄筋コンクリート造 (Bウラン貯蔵庫と一体構造)	1階建て	耐火建築物	約6700
搬出入棟	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約700
Aウラン濃縮廃棄物建屋	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約1200
Bウラン濃縮廃棄物建屋	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約3000
使用済遠心機保管建屋	鉄骨造	1階建て (一部2階建)	準耐火建築物	約7200/約8200
補助建屋	鉄骨造	1階建て (一部2階建)	耐火建築物	約900/約1000

② **ロ(ト)(13)②-①**主要な建物内の管理区域区分及び主な室名は、次表に示すとおりである。  
各建屋の部屋配置及び管理区域区分概要図を第4図から第7図に示す。

**ロ(ト)(13)①-②**事業変更許可申請書（本文）に示す本施設の建物の構造のうち、Bウラン濃縮廃棄物建屋を除く建物については、別途申請の「新規基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の1次申請、2次申請及び3次申請」にて認可済みであり、整合している。  
Bウラン濃縮廃棄物建屋については、別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。

事業変更許可申請書  
(本文)の**ロ(ト)(13)**  
**①-①**は、次表に示す。

事業変更許可申請書  
(本文)の**ロ(ト)(13)**  
**②-①**は、次表に示す。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																									
<p data-bbox="163 268 400 298">ロ（ト）(13)②-②</p> <table border="1" data-bbox="181 323 810 840"> <thead> <tr> <th>建屋の名称</th> <th>管理区域区分</th> <th>主な室名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ウラン濃縮建屋</td> <td>第1種管理区域</td> <td>1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路</td> </tr> <tr> <td>第2種管理区域</td> <td>1号カスケード室 2号カスケード室</td> </tr> <tr> <td>非管理区域</td> <td>補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室</td> </tr> <tr> <td>Aウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Aウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>Bウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>補助建屋</td> <td>非管理区域</td> <td>ディーゼル発電機室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="163 898 845 970">注1：中央操作棟と2号発回均質棟を接続する渡り廊下に設置</p>	建屋の名称	管理区域区分	主な室名	ウラン濃縮建屋	第1種管理区域	1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路	第2種管理区域	1号カスケード室 2号カスケード室	非管理区域	補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室	Aウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン濃縮廃棄物室	Bウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室	使用済遠心機保管建屋	第2種管理区域	使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室	補助建屋	非管理区域	ディーゼル発電機室	<div data-bbox="1121 285 2386 751" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p data-bbox="1142 415 2359 625">ロ（ト）(13)②-②事業変更許可申請書（本文）に示す主要な建物の管理区域区分及び主な室名のうち、Bウラン濃縮廃棄物建屋を除く建物については、別途申請の「新規基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の1次申請、2次申請及び3次申請」にて認可済みであり、整合している。 Bウラン濃縮廃棄物建屋については、別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> </div>			
建屋の名称	管理区域区分	主な室名																											
ウラン濃縮建屋	第1種管理区域	1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路																											
	第2種管理区域	1号カスケード室 2号カスケード室																											
	非管理区域	補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室																											
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室																											
Aウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン濃縮廃棄物室																											
Bウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室																											
使用済遠心機保管建屋	第2種管理区域	使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室																											
補助建屋	非管理区域	ディーゼル発電機室																											

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ハ カスケード設備の更新等の計画</p> <p>2号カスケード室のカスケード設備は、平成20・12・16原第3号により許可を受け、カスケード設備1組（■つのカスケード/1組）のうち■つのカスケードを新型遠心機に更新しており、同カスケード設備の残りの金属胴遠心機による■つのカスケードを撤去し、新型遠心機によるカスケードへ更新する。その後、他の2組の金属胴遠心機によるカスケード設備を順次撤去し、新型遠心機によるカスケード設備へ更新するとともに、更新を完了したカスケードから順次運転開始する。これにより、2号カスケード室のカスケード設備2.5組を新型遠心機に更新し、最終的には、新型遠心機によるカスケード設備は3組となる。</p> <p>また、前述のカスケード設備の更新に合わせ、2号高周波電源室の金属胴遠心機によるカスケード設備用の高周波インバータ装置を撤去し、新型遠心機によるカスケード設備用の高周波インバータ装置を設置する。</p> <p>1号カスケード室のカスケード設備は、配管の閉止等により機能を停止し、存置の状態にて保管廃棄する。</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、八項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「ハ カスケード設備の更新等の計画」は、カスケード設備の更新等についての具体的な計画を記載しているものであり、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
ニ 化学処理施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一、二項 において、該当はない。	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ホ 濃縮施設の構造及び設備 (イ) 施設の種類の種類</p> <p><u>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の治療を行う。</u></p> <p><u>ホ (イ) -①濃縮施設は、カスケード設備、高周波電源設備、UF<sub>6</sub> 処理設備及び均質・ブレンディング設備により構成する。</u></p> <p><u>ホ (イ) -②濃縮施設の工程概要図を第 8 図に示す。</u></p> <p>(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (1) <u>カスケード設備及び高周波電源設備 (濃縮工程)</u> <u>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</u> <u>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</u> <u>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、ページ用の窒素配管と接続する。</u> <u>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が 5% を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が 5% 以下となるように遠</u></p>		<p>(基本設計方針) 1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要) <u>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の治療を行う。</u></p> <p>1.1 <u>カスケード設備及び高周波電源設備</u> (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要) <u>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</u> <u>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</u> <u>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、ページ用の窒素配管と接続する。</u> <u>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が 5% を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が 5% 以下となるように遠心分離機と配管を接続した構成とする。</u></p>	<p>事業変更許可申請書 (本文) 第三号一、ホ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (イ) -①は、「(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (イ) -②は工程の概要図であり、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p data-bbox="264 268 736 296"><u>心分離機と配管を接続した構成とする。</u></p> <p data-bbox="264 359 848 478"><u>ホ（ロ）(1)－①カスケード設備及び高周波電源設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p> <p data-bbox="175 674 388 701">【カスケード設備】</p> <table border="1" data-bbox="175 716 839 856"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">遠心分離機</td> <td>1組 (注1)</td> <td>2Aカスケード室</td> <td rowspan="3">           主要材料：██████████            設計圧力：大気圧以下            設計温度：常温            放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>            注1 █ つかのカスケードから構成されるカスケード設備を1組（150tSWU/y）とする。         </td> </tr> <tr> <td>1組 (注1)</td> <td>2Bカスケード室</td> </tr> <tr> <td>1組 (注1)</td> <td>2Cカスケード室</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	遠心分離機	1組 (注1)	2Aカスケード室	主要材料：██████████ 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1 █ つかのカスケードから構成されるカスケード設備を1組（150tSWU/y）とする。	1組 (注1)	2Bカスケード室	1組 (注1)	2Cカスケード室		<p data-bbox="1774 716 2062 743">今回の申請の対象範囲外</p>	<p data-bbox="2288 359 2561 611">事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)－①は、「(ロ) (1)【カスケード設備】」及び「(ロ) (1)【高周波電源設備】」に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様													
遠心分離機	1組 (注1)	2Aカスケード室	主要材料：██████████ 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1 █ つかのカスケードから構成されるカスケード設備を1組（150tSWU/y）とする。													
	1組 (注1)	2Bカスケード室														
	1組 (注1)	2Cカスケード室														
<p data-bbox="1139 951 2362 1066">事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、75 tSWU/y分(RE-██████████)については、別途申請の「新規制基準への適合に係る申請（1次～5次申請）の3次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p data-bbox="1139 1129 2356 1203">事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、75 tSWU/y分(RE-██████████)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-██████████）」にて整合性を示す。</p> <p data-bbox="1139 1266 2344 1339">事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、300 tSWU/y分(RE-2B, 2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p>																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>ホ(ロ)(1)-② 主要配管</td> <td>ホ(ロ) (1)-② 二式 (注2)</td> <td>ホ(ロ)(1)-②A カスケード室 2A 中間室</td> <td>ホ(ロ)(1)-④ ステンレス鋼</td> <td>設計圧力:ホ(ロ)(1)-⑤ 大気圧以下 設計温度:ホ(ロ)(1)-⑥ 沸騰 放射性物質の状態:気体UF<sub>6</sub> インターロック機能: ・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック ・地震発生時のカスケード排気のインターロック</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一式 (注2)</td> <td>2B カスケード室 2B 中間室</td> <td></td> <td>・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一式 (注2)</td> <td>2C カスケード室 2C 中間室</td> <td></td> <td>ホ(ロ)(1)-②注2.■ つのカスケードから構成されるカスケード設備(150tSWU/y)に 対して二式とする。</td> </tr> </table>	ホ(ロ)(1)-② 主要配管	ホ(ロ) (1)-② 二式 (注2)	ホ(ロ)(1)-②A カスケード室 2A 中間室	ホ(ロ)(1)-④ ステンレス鋼	設計圧力:ホ(ロ)(1)-⑤ 大気圧以下 設計温度:ホ(ロ)(1)-⑥ 沸騰 放射性物質の状態:気体UF <sub>6</sub> インターロック機能: ・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック ・地震発生時のカスケード排気のインターロック		一式 (注2)	2B カスケード室 2B 中間室		・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック		一式 (注2)	2C カスケード室 2C 中間室		ホ(ロ)(1)-②注2.■ つのカスケードから構成されるカスケード設備(150tSWU/y)に 対して二式とする。		<p>【濃縮施設 カスケード設備 配管】(仕様表)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名称*</th> <th colspan="6">変更前</th> <th colspan="6">変更後</th> </tr> <tr> <th>最高使用圧力</th> <th>最高使用温度</th> <th>液体等の種類</th> <th>外径</th> <th>厚さ</th> <th>主要材料</th> <th rowspan="2">配管番号</th> <th rowspan="2">名称*</th> <th>最高使用圧力</th> <th>最高使用温度</th> <th>液体等の種類</th> <th>外径</th> <th>厚さ</th> <th>主要材料</th> <th rowspan="2">配管番号</th> </tr> <tr> <th>MPa</th> <th>℃</th> <th>-</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>-</th> <th>MPa</th> <th>℃</th> <th>-</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設 ホ(ロ)(1)-② カスケード設備 上変更し点 二: 既設設備との取合い等*6</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>気体 UF<sub>6</sub></td> <td>76.3</td> <td>3.0</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>1.1.1-1</td> <td>RE-2A</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>気体 UF<sub>6</sub></td> <td>89.1</td> <td>3.0</td> <td>ホ(ロ) (1)- ②</td> <td>1.1.1-1</td> <td>RE-2A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>260</td> <td>40</td> <td></td> <td>114.5</td> <td>3.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>260</td> <td>40</td> <td></td> <td>139.8</td> <td>3.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>216.3</td> <td>4.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1:記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2:記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。 *3:記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *4:記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。 *5:既設工認と同一仕様のものに一部更新を行う。 *6:本配管は、圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック(既設)、地震発生時のカスケード排気のインターロック(新設)の機能を有する設計とする。</p>	名称*	変更前						変更後						最高使用圧力	最高使用温度	液体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	液体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	MPa	℃	-	mm	mm	-	MPa	℃	-	mm	mm	-	既設 ホ(ロ)(1)-② カスケード設備 上変更し点 二: 既設設備との取合い等*6	ホ(ロ) (1)- ②	ホ(ロ) (1)- ②	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	ホ(ロ) (1)- ②	1.1.1-1	RE-2A	ホ(ロ) (1)- ②	ホ(ロ) (1)- ②	気体 UF <sub>6</sub>	89.1	3.0	ホ(ロ) (1)- ②	1.1.1-1	RE-2A		260	40		114.5	3.0				260	40		139.8	3.4								216.3	4.0													
ホ(ロ)(1)-② 主要配管	ホ(ロ) (1)-② 二式 (注2)	ホ(ロ)(1)-②A カスケード室 2A 中間室	ホ(ロ)(1)-④ ステンレス鋼	設計圧力:ホ(ロ)(1)-⑤ 大気圧以下 設計温度:ホ(ロ)(1)-⑥ 沸騰 放射性物質の状態:気体UF <sub>6</sub> インターロック機能: ・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック ・地震発生時のカスケード排気のインターロック																																																																																																										
	一式 (注2)	2B カスケード室 2B 中間室		・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																																																																																																										
	一式 (注2)	2C カスケード室 2C 中間室		ホ(ロ)(1)-②注2.■ つのカスケードから構成されるカスケード設備(150tSWU/y)に 対して二式とする。																																																																																																										
名称*	変更前						変更後																																																																																																							
	最高使用圧力	最高使用温度	液体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	液体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号																																																																																															
	MPa	℃	-	mm	mm	-			MPa	℃	-	mm	mm	-																																																																																																
既設 ホ(ロ)(1)-② カスケード設備 上変更し点 二: 既設設備との取合い等*6	ホ(ロ) (1)- ②	ホ(ロ) (1)- ②	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	ホ(ロ) (1)- ②	1.1.1-1	RE-2A	ホ(ロ) (1)- ②	ホ(ロ) (1)- ②	気体 UF <sub>6</sub>	89.1	3.0	ホ(ロ) (1)- ②	1.1.1-1	RE-2A																																																																																														
	260	40		114.5	3.0				260	40		139.8	3.4																																																																																																	
				216.3	4.0																																																																																																									
<p>事業変更許可申請書（本文）に示す主要配管の 75 tSWU/y 分(RE-<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>)のうち、カスケード室設置分の一部については、「新規制基準への適合に係る申請（1次～5次申請）の3次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す主要配管の 75 tSWU/y 分(RE-<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>)のうち、カスケード室設置分の一部については、別途申請の「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>）」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す主要配管のうち、300 tSWU/y 分(RE-2B, 2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p>		<p>設工認のホ(ロ)(1)-②は、事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ)(1)-②を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ)(1)-③は、「添付 V-2-1 系統図」に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(1)-④は、事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ)(1)-④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(1)-⑤は、事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ)(1)-⑤を具体的に記載しており整合している。</p>																																																																																																												

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																		
<p>【高周波電源設備】</p> <table border="1" data-bbox="172 667 825 1077"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高周波インバータ装置</td> <td>(注1)</td> <td>2号第2高周波電源室</td> <td rowspan="2">                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。                      注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。                 </td> </tr> <tr> <td>(注2)</td> <td>2号高周波電源室</td> </tr> <tr> <td>高周波インバータ装置</td> <td>(注3)</td> <td>2号高周波電源室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。                 </td> </tr> <tr> <td>高周波インバータ装置</td> <td>(注4)</td> <td>2号高周波電源室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <p>UF<sub>6</sub>処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般ページ系から構成する。</p> <p>① 発生・供給系（原料脱気及び発生工程）</p> <p>本系統は、原料UF<sub>6</sub>の純度を高めるための原料脱気及び原料UF<sub>6</sub>をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	高周波インバータ装置	(注1)	2号第2高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。 注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。	(注2)	2号高周波電源室	高周波インバータ装置	(注3)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。	高周波インバータ装置	(注4)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。	<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す 高周波インバータ装置のうち、 高周波インバータ装置については、別途申請の「新規制基準への適合に係る申請（1次～5次申請）の3次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す 高周波インバータ装置のうち、 高周波インバータ装置については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2A3, 2A4）」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す 高周波インバータ装置及び 高周波インバータ装置については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p>	<p>設工認のホ（ロ）(1)－⑥は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)－⑥を具体的に記載しており整合している。</p> <p>1.2 UF<sub>6</sub>処理設備 (UF<sub>6</sub>処理設備の設備概要)</p> <p>UF<sub>6</sub>処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般ページ系から構成する。</p> <p>(1) 発生・供給系（原料脱気及び発生工程）</p> <p>本系統は、原料UF<sub>6</sub>の純度を高めるための原料脱気及び原料UF<sub>6</sub>をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般ページ</p>	<p>設工認のホ（ロ）(1)－⑥は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)－⑥を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																			
高周波インバータ装置	(注1)	2号第2高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。 注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、1つのカスケード（ ）に対して1台を設置する。																			
	(注2)	2号高周波電源室																				
高周波インバータ装置	(注3)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。																			
高周波インバータ装置	(注4)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置1台を1組として設置する。																			

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																													
<p>ページ系と接続する。</p> <p>ホ（ロ）(2)①-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p>【UF<sub>6</sub>処理設備（発生・供給系）】</p> <table border="1" data-bbox="166 672 845 1018"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ（ロ）(2)①-②発生槽</td> <td>7基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ホ（ロ）(2)①-③ステンレス鋼（カバー）                      装荷物：原料シリンダ1本/基（ANSI又はISO規格48Y）                      設計圧力：ホ（ロ）(2)①-④-                      設計温度：100℃                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：ホ（ロ）(2)①-⑤温水ユニットによる直接加熱                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック                      その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ（ロ）(2)①-②発生槽	7基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)①-③ステンレス鋼（カバー） 装荷物：原料シリンダ1本/基（ANSI又はISO規格48Y） 設計圧力：ホ（ロ）(2)①-④- 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ（ロ）(2)①-⑤温水ユニットによる直接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車		<p>系と接続する。</p> <p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号発生槽】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1578 682 2249 1291"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(2)①-②2号発生槽<sup>*8*</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(2)①-⑤温水加熱式（直接加熱）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*3</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ（ロ）(2)①-④960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*3</sup></td> <td>℃</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>カバー</td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(2)①-③■</td> </tr> <tr> <td>槽本体</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床（室名称）<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。</li> <li>*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。</li> <li>*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。</li> <li>*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。</li> <li>*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。</li> <li>*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。</li> <li>*7：2号発生槽への装荷物は原料シリンダ1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。</li> <li>*8：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設）、地震発生時の加熱停止のインターロック（新設）、温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。</li> <li>*9：装荷物（原料シリンダ1本/基）は、取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以下であることから臨界管理を必要としない。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)①-②2号発生槽 <sup>*8*</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	ホ（ロ）(2)①-⑤温水加熱式（直接加熱）		最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)①-④960		最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		主要寸法	たて	mm	■	横	mm	■	高さ	mm	■	主要材料	カバー	-	ホ（ロ）(2)①-③■	槽本体	-	■	個数 <sup>*5</sup>	基	7		取付箇所	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（発生・供給系）】」に示す。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)①-②は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)①-③は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)①-④は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)①-⑤は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-⑤と同義であり整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																														
ホ（ロ）(2)①-②発生槽	7基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)①-③ステンレス鋼（カバー） 装荷物：原料シリンダ1本/基（ANSI又はISO規格48Y） 設計圧力：ホ（ロ）(2)①-④- 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ（ロ）(2)①-⑤温水ユニットによる直接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車																																																														
		変更前	変更後																																																														
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)①-②2号発生槽 <sup>*8*</sup>																																																															
種類 <sup>*2</sup>	-	ホ（ロ）(2)①-⑤温水加熱式（直接加熱）																																																															
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)①-④960																																																															
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100																																																															
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																															
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>																																																															
主要寸法	たて	mm	■																																																														
	横	mm	■																																																														
	高さ	mm	■																																																														
主要材料	カバー	-	ホ（ロ）(2)①-③■																																																														
	槽本体	-	■																																																														
個数 <sup>*5</sup>	基	7																																																															
取付箇所	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室																																																														

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																			
<table border="1" data-bbox="172 363 836 472"> <tr> <td>ホ（ロ）(2)①-⑥ 圧力調整槽</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ホ（ロ）(2)①-⑦ステンレス鋼                      （胴本体）                      設計圧力：ホ（ロ）(2)①-⑧大気圧以下                      設計温度：ホ（ロ）(2)①-⑨常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </table>	ホ（ロ）(2)①-⑥ 圧力調整槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)①-⑦ステンレス鋼 （胴本体） 設計圧力：ホ（ロ）(2)①-⑧大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)①-⑨常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>		<p data-bbox="1596 310 2226 342">【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号圧力調整槽】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 359 2255 1119"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*</td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(2)①-⑥2号圧力調整槽</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類*</td> <td>-</td> <td>円筒横型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量*</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力*</td> <td>hPa</td> <td>ホ（ロ）(2)①-⑧990</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度*</td> <td>℃</td> <td>ホ（ロ）(2)①-⑨40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類*</td> <td>-</td> <td>気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>鏡板の形状に係る寸法</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>鏡板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(2)①-⑦■</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数*</td> <td>基</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床（室名称）*</td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1119 2234 1283"> <small>注記</small> *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。            *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。            *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。            *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。            *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。            *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。            *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。            *8：公称値を示す。            *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。         </p>			変更前	変更後	名称*	-	ホ（ロ）(2)①-⑥2号圧力調整槽		種類*	-	円筒横型		容量*	-	-		最高使用圧力*	hPa	ホ（ロ）(2)①-⑧990		最高使用温度*	℃	ホ（ロ）(2)①-⑨40		流体等の種類*	-	気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	-	-		主要寸法	胴内径	mm	■	全長	mm	■	胴板厚さ	mm	■	鏡板の形状に係る寸法	mm	■	鏡板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ（ロ）(2)①-⑦■	鏡板	-	■	個数*	基	1		取付箇所	設置床（室名称）*	-	2号発回均質室	<p data-bbox="2276 352 2570 569">             設工認のホ（ロ）(2)①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-⑥と同義であり整合している。           </p> <p data-bbox="2276 625 2570 884">             設工認のホ（ロ）(2)①-⑦は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-⑦を具体的に記載しており整合している。           </p> <p data-bbox="2276 940 2570 1199">             設工認のホ（ロ）(2)①-⑧は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。           </p> <p data-bbox="2276 1255 2570 1514">             設工認のホ（ロ）(2)①-⑨は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-⑨を具体的に記載しており整合している。           </p>	
ホ（ロ）(2)①-⑥ 圧力調整槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)①-⑦ステンレス鋼 （胴本体） 設計圧力：ホ（ロ）(2)①-⑧大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)①-⑨常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																																																																				
		変更前	変更後																																																																				
名称*	-	ホ（ロ）(2)①-⑥2号圧力調整槽																																																																					
種類*	-	円筒横型																																																																					
容量*	-	-																																																																					
最高使用圧力*	hPa	ホ（ロ）(2)①-⑧990																																																																					
最高使用温度*	℃	ホ（ロ）(2)①-⑨40																																																																					
流体等の種類*	-	気体UF <sub>6</sub>																																																																					
臨界管理	-	-																																																																					
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																				
	全長	mm	■																																																																				
	胴板厚さ	mm	■																																																																				
	鏡板の形状に係る寸法	mm	■																																																																				
	鏡板厚さ	mm	■																																																																				
主要材料	胴本体	-	ホ（ロ）(2)①-⑦■																																																																				
	鏡板	-	■																																																																				
個数*	基	1																																																																					
取付箇所	設置床（室名称）*	-	2号発回均質室																																																																				

事業変更許可申請書（本文）

ホ（ロ）(2)①-⑩ 主要配管	ホ （ロ） (2)①- ⑩ 二式	ホ（ロ）(2)① -⑪ 2号発回均質室 2号中間室 付着ラジウム回収 廃棄室（注1）	主要材料：ホ（ロ）(2)①-⑫ ステンレス鋼 設計圧力：ホ（ロ）(2)①-⑬ 大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)①-⑭ 電気ヒータに よる加熱部は100℃、電気ヒータに よる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：ホ（ロ）(2)①-⑩ 将来の増設を考慮 して端部を設置しているものである。
--------------------	------------------------------	---	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】（仕様表）

名称*	変更前						変更後								
	最高使 用圧力 *2 MPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要 材料 -	配管番号 -	名称*	最高使 用圧力 *2 MPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要 材料 -	配管番号 -
ホ（ロ）(2)①-⑩ 2号発回均質室(A~G) …ホ：2AV-10007-A~G及び 2AV-10207-A~G …ホ：2AV-10021-A~G及び 2AV-10221-A~G	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6 60.5 76.3	3.0 2.8 3.0	ホ（ロ） (2)①- ⑩	2.1-1 <sup>45</sup>	変更なし <sup>46</sup>							
ホ：2AV-10007-A~G及び2AV-10207-A~G …ホ：2AV-10021-A~G及び 2AV-10221-A~G 2号圧力調整槽 2号圧力調整槽	960	100 40	気体 UF <sub>6</sub>	48.6 76.3 89.1 165.2	3.0 3.0 3.0 3.4	ホ（ロ） (2)①- ⑩	2.1-2	変更なし <sup>46</sup>				76.3 89.1 165.2	3.0 3.0 3.4	ホ（ロ） (2)①- ⑩	変更なし <sup>47</sup>
…ホ：2AV-10007-A~G及び 2AV-10207-A~G …ホ：2AV-10021-A~G及び 2AV-10221-A~G …ホ：2AV-15045	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	21.7 114.3 165.2	2.5 3.0 3.4	ホ（ロ） (2)①- ⑩	2.1-3	変更なし							
ホ：2AV-10021-A~G …ホ：2AV-15001-A	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	ホ（ロ） (2)①- ⑩	2.1-4 <sup>45</sup>	変更なし <sup>46</sup>							
ホ：2AV-10221-A~G …ホ：2AV-15201	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	ホ（ロ） (2)①- ⑩	2.1-5 <sup>45</sup>	変更なし <sup>46</sup>							

設工認のホ（ロ）(2)①-⑩は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-⑪は、「添付 V-2-1 系統図」に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)①-⑫は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(1)①-⑫を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)①-⑬は、事業変更許可

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>② 製品系（製品捕集・回収工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される製品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排气系及び一般バージ系と接続する。</p> <p>ホ（ロ）(2)②-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(2) 製品系（製品捕集・回収工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される製品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排气系及び一般バージ系と接続する。</p>	<p>申請書(本文)のホ(ロ) (1)①-⑬を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(2)①-⑭は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)①-⑭を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)②-①は、「(ロ)(2)【UF<sub>6</sub>処理設備（製品系）】」に示す。</p>	



事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																														
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備 (製品系)】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ (ロ) (2)②-② 製品コールドトラップ</td> <td>4基</td> <td>2号系回収室</td> <td>                     主要材料: ホ (ロ) (2)②-③ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力: ホ (ロ) (2)②-④大気圧以下                      設計温度: -80℃~100℃                      容量: 約2700kg-U/基                      放射性物質の状態: 固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率: 99.9%以上                      加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット                      インターロック機能:                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ (ロ) (2)②-② 製品コールドトラップ	4基	2号系回収室	主要材料: ホ (ロ) (2)②-③ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2)②-④大気圧以下 設計温度: -80℃~100℃ 容量: 約2700kg-U/基 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率: 99.9%以上 加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能: ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック		<p><b>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号製品コールドトラップ】 (仕様表)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)②-②2号製品コールドトラップ<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg-U/基</td> <td>2700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率 (捕集効率) <sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2)②-④160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>上限: 100 下限: -80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨界管理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 % 減速度 H/U-235</td> <td>5 1.7</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>鏡板の形状に係る寸法</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>鏡板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)②-③</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号系回収室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。                  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8: 公称値を示す。                  *9: 本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (既設)、地震発生時の加熱停止のインターロック (新設)、製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (新設) の機能を有する設計とする。                  *10: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2)②-②2号製品コールドトラップ <sup>*9</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット		容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	2700		効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.9 以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2)②-④160		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限: 100 下限: -80		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	核的制限値	濃縮度 % 減速度 H/U-235	5 1.7	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上	主要寸法	胴内径	mm	■	全長	mm	■	胴板厚さ	mm	■	鏡板の形状に係る寸法	mm	■	鏡板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)②-③	鏡板	-	■		個数 <sup>*6</sup>	基	4	取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号系回収室	<p>設工認のホ (ロ) (2)②-②は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)②-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)②-③は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (1)②-③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)②-④は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (1)②-④を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																															
ホ (ロ) (2)②-② 製品コールドトラップ	4基	2号系回収室	主要材料: ホ (ロ) (2)②-③ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2)②-④大気圧以下 設計温度: -80℃~100℃ 容量: 約2700kg-U/基 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率: 99.9%以上 加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能: ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																																																																															
		変更前	変更後																																																																															
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2)②-②2号製品コールドトラップ <sup>*9</sup>																																																																																
種類 <sup>*2</sup>	-	・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット																																																																																
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	2700																																																																																
効率 (捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.9 以上																																																																																
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2)②-④160																																																																																
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限: 100 下限: -80																																																																																
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																																
臨界管理	核的制限値	濃縮度 % 減速度 H/U-235	5 1.7																																																																															
	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上																																																																															
	主要寸法	胴内径	mm	■																																																																														
全長		mm	■																																																																															
胴板厚さ		mm	■																																																																															
鏡板の形状に係る寸法		mm	■																																																																															
鏡板厚さ		mm	■																																																																															
主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)②-③																																																																															
	鏡板	-	■																																																																															
	個数 <sup>*6</sup>	基	4																																																																															
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号系回収室																																																																															

事業変更許可申請書（本文）

ホ(ロ)(2)②-⑤ 製品回収槽	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(2)②-⑥炭素鋼（カバー） 装荷物：中間製品容器1本/基 設計圧力：ホ(ロ)(2)②-⑦- 設計温度：ホ(ロ)(2)②-⑧並進 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロック その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車
---------------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号製品回収槽】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(2)②-⑤2号製品回収槽 <sup>*2</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	水冷式（間接冷却）	
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ(ロ)(2)②-⑦ $10^6$	
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	ホ(ロ)(2)②-⑧ $40$	
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	
臨 界 管 理	他ユニットとの相 互間距離	cm	30 以上 <sup>*9</sup>
主 要 寸 法	たて	mm	■
	横	mm	■
	高さ	mm	■
主 要 材 料	カバー	-	ホ(ロ)(2)②-⑥■
	槽本体	-	■
	個数 <sup>*5</sup>	基	4
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：2号製品回収槽への装荷物は中間製品容器1本/基とし、中間製品容器搬送用子台車を有する設計とする。  
 \*8：本機器は、重量異常高による過充填防止のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：装荷物（中間製品容器1本/基）を臨界管理の対象とする。

整合性

備考

設工認のホ(ロ)(2)②-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)②-⑤と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(2)②-⑥は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(1)②-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(2)②-⑦は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(1)②-⑦を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(2)②-⑧は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(1)②-⑧を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ホ（ロ）（2）②-⑨ 主要配管	ホ （ロ） （2）②- ⑨ 一式	ホ（ロ）（2）② -⑩ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収 廃棄物室（注1）	主要材料：ホ（ロ）（2）②-⑩ステンレス鋼 設計圧力：ホ（ロ）（2）②-⑩大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）（2）②-⑩電気ヒータに による加熱部は100℃、電気ヒータに による加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：ホ（ロ）（2）②-⑩将来の増設を考慮 して端部を設置しているものである。
--------------------	------------------------------	---	---

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】（仕様表）

名称*	変更前					名称*	変更後				
	最高使 用圧力 *2 hPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm		最高使 用圧力 *2 hPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ カスケード設備との取合い 部（2W-U1001-A,B,D） ニ ・弁：2AV-U1001-A~D ・弁：2W-U1001-D,E,F 弁：2AV-U1004-A~D ニ ・2号発回品コールドトラップ (A~D) ・弁：2AV-U1031-A~D 及び 2AV-U1036-A~D 弁：2AV-U1036-A~D 及び 2AV-U1039-A~D ニ ・弁：2AV-U1034-A~D 及び 2AV-U1039-A~D 弁：2AV-U1039-A~D ニ ・2号発回均質室(A~D) ・弁：2AV-U1051-A~D 2号発回品コールドトラップ(A ~D) ニ ・弁：2AV-U1007-A~D ニ ・弁：2AV-U1010-A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	139.8	3.4	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし <sup>6</sup>				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0		変更なし <sup>6</sup>				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0		変更なし <sup>6</sup>				
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ カスケード設備との取合い 部 ニ ・弁：2AV-UA202-A~D ・2A 廃品コールドトラップ(A ~D) ・弁：2AV-UA221-A~D 及び 2AV-UA231-A~D 弁：2AV-UA221-A~D 及び 2AV-UA231-A~D ニ ・2A 廃品コールドトラップ(A ~D) ニ ・弁：2AV-UA205-A~D ・弁：2AV-UA208-A,B ニ ・弁：2W-UA210	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ 捕集排気系ヘッダ前第1支持 点 弁：2AV-U1051-A~D ニ ・弁：2W-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0		変更なし				

名称*	変更前					名称*	変更後				
	最高使 用圧力 *2 hPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm		最高使 用圧力 *2 hPa	最高使 用温度 *2 ℃	流体等 の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ 捕集排気系ヘッダ前第1支持 点 弁：2AV-U1051-A~D ニ ・弁：2W-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0		変更なし				
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ カスケード設備との取合い 部 ニ ・弁：2AV-UA202-A~D ・2A 廃品コールドトラップ(A ~D) ・弁：2AV-UA221-A~D 及び 2AV-UA231-A~D 弁：2AV-UA221-A~D 及び 2AV-UA231-A~D ニ ・2A 廃品コールドトラップ(A ~D) ニ ・弁：2AV-UA205-A~D ・弁：2AV-UA208-A,B ニ ・弁：2W-UA210	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0		変更なし				
製品系 ホ（ロ）（2）②-⑩ 捕集排気系ヘッダ前第1支持 点 弁：2AV-U1051-A~D ニ ・弁：2W-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	製品系 ホ（ロ） （2）②- ⑩	変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし				
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0		変更なし				

設工認のホ（ロ）（2）②-⑨は、事業変更許可

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>③ <u>廃品系（廃品捕集・回収工程）</u> 本系統は、カスケード設備から移送される廃品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。 本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p>		<p>(3) <u>廃品系（廃品捕集・回収工程）</u> 本系統は、カスケード設備から移送される廃品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。 本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p>	<p>申請書(本文)のホ(ロ) (1)②-⑨を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)②-⑩は、「添付V-2-1系統図」に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)②-⑪は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)②-⑪を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)②-⑫は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)②-⑫を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)②-⑬は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)②-⑬を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																								
<p>ホ (ロ) (2)③-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p>【UF<sub>6</sub>処理設備 (廃品系)】</p> <table border="1" data-bbox="166 632 842 978"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ (ロ) (2)③-② 廃品コールドトラップ</td> <td>ホ (ロ) (2)③-② 1基 (注1)</td> <td>ホ (ロ) (2)③-④ 2号中間室</td> <td>                     主要材料: ホ (ロ) (2)③-⑤ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力: ホ (ロ) (2)③-⑥大気圧以下                      設計温度: -80℃~100℃                      容量: 約 4100kg-U/基                      放射性物質の状態: 固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率: 99.9%以上                      加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット                      インターロック機能:                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                      注1: ホ (ロ) (2)③-③カスケード設備1組に対し、4基設置する。                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ (ロ) (2)③-② 廃品コールドトラップ	ホ (ロ) (2)③-② 1基 (注1)	ホ (ロ) (2)③-④ 2号中間室	主要材料: ホ (ロ) (2)③-⑤ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2)③-⑥大気圧以下 設計温度: -80℃~100℃ 容量: 約 4100kg-U/基 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率: 99.9%以上 加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能: ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック 注1: ホ (ロ) (2)③-③カスケード設備1組に対し、4基設置する。		<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2A 廃品コールドトラップ】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1581 625 2243 1465"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)③-② 2A 廃品コールドトラップ*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>種類*</td> <td>-</td> <td>・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>容量*</td> <td>kg-U/基</td> <td>4100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>効率 (捕集効率) **</td> <td>%</td> <td>99.9 以上</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力*</td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2)③-⑥ g g</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度*</td> <td>℃</td> <td>上限: 100 下限: -80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類*</td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>鏡板の形状に係る寸法</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)③-⑤ ■</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数*</td> <td>基</td> <td>ホ (ロ) (2)③-③ 4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) *</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)③-④ 2A 中間室</td> </tr> </tbody> </table>			変更前	変更後	名称*	-	ホ (ロ) (2)③-② 2A 廃品コールドトラップ*	-	種類*	-	・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット	-	容量*	kg-U/基	4100	-	効率 (捕集効率) **	%	99.9 以上	-	最高使用圧力*	hPa	ホ (ロ) (2)③-⑥ g g	-	最高使用温度*	℃	上限: 100 下限: -80	-	流体等の種類*	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	-	臨界管理	-	-	-	主要寸法	胴内径	mm	■	全長	mm	■	胴板厚さ	mm	■	鏡板の形状に係る寸法	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)③-⑤ ■	鏡板	-	■	個数*	基	ホ (ロ) (2)③-③ 4	-	取付箇所	設置床 (室名称) *	-	ホ (ロ) (2)③-④ 2A 中間室	<p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備 (廃品系)】」に示す。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)③-②は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)③-④は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-④を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																									
ホ (ロ) (2)③-② 廃品コールドトラップ	ホ (ロ) (2)③-② 1基 (注1)	ホ (ロ) (2)③-④ 2号中間室	主要材料: ホ (ロ) (2)③-⑤ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2)③-⑥大気圧以下 設計温度: -80℃~100℃ 容量: 約 4100kg-U/基 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率: 99.9%以上 加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能: ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック 注1: ホ (ロ) (2)③-③カスケード設備1組に対し、4基設置する。																																																																									
		変更前	変更後																																																																									
名称*	-	ホ (ロ) (2)③-② 2A 廃品コールドトラップ*	-																																																																									
種類*	-	・加熱方式: 電気ヒータ及び冷凍機ユニット	-																																																																									
容量*	kg-U/基	4100	-																																																																									
効率 (捕集効率) **	%	99.9 以上	-																																																																									
最高使用圧力*	hPa	ホ (ロ) (2)③-⑥ g g	-																																																																									
最高使用温度*	℃	上限: 100 下限: -80	-																																																																									
流体等の種類*	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	-																																																																									
臨界管理	-	-	-																																																																									
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																									
	全長	mm	■																																																																									
	胴板厚さ	mm	■																																																																									
	鏡板の形状に係る寸法	mm	■																																																																									
主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)③-⑤ ■																																																																									
	鏡板	-	■																																																																									
個数*	基	ホ (ロ) (2)③-③ 4	-																																																																									
取付箇所	設置床 (室名称) *	-	ホ (ロ) (2)③-④ 2A 中間室																																																																									
<p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-③に示す廃品コールドトラップのうち、8基 (RE-2B、2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B、2C)」にて申請する。</p>		<p>変更なし</p>	<p>設工認のホ (ロ) (2)③-⑤は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-⑤を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)③-⑥は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)③-⑥を具体的に記載しており整合している。</p>																																																																									

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。  
 \*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8: 公称値を示す。  
 \*9: 本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (既設)、地震発生時の加熱停止のインターロック (新設)、廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (新設) の機能を有する設計とする。  
 \*10: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）

ホ（ロ）(2)③-⑦ 廃品回収槽	14基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)③-⑧ ステンレス鋼 (カバー) 装荷物：廃品シリンダ 1本/基 (ANSI 又は ISO 規格 48Y) 設計圧力：ホ（ロ）(2)③-⑨ 設計温度：ホ（ロ）(2)③-⑩ 常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロッ ク ・廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始イ ンターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車
---------------------	-----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号廃品回収槽】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)③-⑦ 2号廃品回 収槽 <sup>*7</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	水冷式（直接冷却）	
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)③-⑨ 960	
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	ホ（ロ）(2)③-⑩ 40	
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	
臨 界 管 理	-	- <sup>*9</sup>	
主 要 寸 法	たて	mm	■
	横	mm	■
	高さ	mm	■
主 要 材 料	カバー	-	ホ（ロ）(2)③-⑧ ■
	槽本体	-	■
個数 <sup>*5</sup>	基	14	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：2号廃品回収槽への装荷物は廃品シリンダ1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。  
 \*8：本機器は、重量異常高による過充填防止のインターロック（既設）、廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：装荷物（廃品シリンダ1本/基）の取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以下であることから臨界管理を必要としない。

整合性

備考

設工認のホ（ロ）(2)③-⑦は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)③-⑦と同義であり整合している。

設工認のホ（ロ）(2)③-⑧は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)③-⑧を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)③-⑨は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)③-⑨を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)③-⑩は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)③-⑩を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ホ (ロ) (2)③-⑪ 主要配管	ホ (ロ) (2)③-⑪ ホ (ロ) (2)③-⑪ ⑪ 一式	ホ (ロ) (2)③ ⑫ 2号巻回均質室 2号中間室 付着フラン回収腐 薬物室 (注2)	ホ (ロ) (2)③-⑫ ステンレス鋼	ホ (ロ) (2)③-⑫ 大気圧以下	ホ (ロ) (2)③-⑫ 電気ヒータに よる加熱部は100℃、電気ヒータに よる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>
----------------------	---	---	------------------------	-----------------------	---

注2:ホ (ロ) (2)③-⑫将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】 (仕様表)

名称*	変更前						名称*	変更後							
	最高使用圧力 #2 hPa	最高使用温度 #2 ℃	流体等の種類 #3	外径 #4 mm	厚さ #4 mm	主要材料 #5		配管番号 #6	最高使用圧力 #2 hPa	最高使用温度 #2 ℃	流体等の種類 #3	外径 #4 mm	厚さ #4 mm	主要材料 #5	配管番号 #6
製品系 弁: 2AV-U1010-A, B ~ 捕集排気系ヘッド前第1支持 点 弁: 2AV-U1051-A~D ~ 弁: 2WV-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.2-7	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.2-7	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.2-8	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.2-8	変更なし
製品系 弁: 2AV-U1010-A, B ~ 捕集排気系ヘッド前第1支持 点 弁: 2AV-U1051-A~D ~ 弁: 2WV-U5001-B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	■	2.3-A1	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	■	2.3-A1	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0	■	2.3-A1	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0	■	2.3-A1	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A2 <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	■	2.3-A2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	■	2.3-A2 <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A3 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-A3 <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A4 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A4 <sup>45</sup>	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A5	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	■	2.3-A5	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	変更なし
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	34.0	3.0	■	2.3-A6	変更なし

名称*	変更前						名称*	変更後							
	最高使用圧力 #2 hPa	最高使用温度 #2 ℃	流体等の種類 #3	外径 #4 mm	厚さ #4 mm	主要材料 #5		配管番号 #6	最高使用圧力 #2 hPa	最高使用温度 #2 ℃	流体等の種類 #3	外径 #4 mm	厚さ #4 mm	主要材料 #5	配管番号 #6
製品系 弁: 2WV-U1A223 及び 2WV-U1A233 ~ ・ 弁: 2AV-U2004-B, C ・ 弁: 2AV-U2002-B, C	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1A <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1A <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1B <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1B <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1C <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1C <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1D <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1D <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1E <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1E <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1F <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1F <sup>45</sup>	変更なし
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1F <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-1F <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	■	2.3-2 <sup>45</sup>	変更なし <sup>45</sup>

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

変更前								変更後							
名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
	MPa	℃	※3	mm	mm	—	—		MPa	℃	—	mm	mm	—	—
廃品系 弁：2AV-U2002-A~G,M,N ~ ・2号廃品回収槽(A~G,M,N) ・弁：2AV-U2011-A~G,M,N	ホ(ロ) (2)③-①	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	ホ(ロ) (2)③-①	2.3-3 <sup>※5</sup>	廃品系 弁：2AV-U2002-A~G,M,N及び 2AV-U2007-A~G,M,N ~ ・2号廃品回収槽(A~G,M,N) ・弁：2AV-U2011-A~G,M,N	ホ(ロ) (2)③-①	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	ホ(ロ) (2)③-①	2.3-3 <sup>※5</sup>
	ホ(ロ) (2)③-②	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	ホ(ロ) (2)③-②	2.3-4 <sup>※5</sup>		ホ(ロ) (2)③-②	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	ホ(ロ) (2)③-②	2.3-4 <sup>※5</sup>
	ホ(ロ) (2)③-③	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-③	2.3-5		ホ(ロ) (2)③-③	100	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-③	2.3-5
	ホ(ロ) (2)③-④	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.3-6		ホ(ロ) (2)③-④	100	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.3-6
捕集排気系 ・捕集排気系ヘッド前第1支持点 ・弁：2WV-UA210~2WV-UF210 ~ 2号捕集排気系ケミカルトラップ NaF)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-1	捕集排気系 2号捕集排気系ケミカルトラップ NaF)A,B ~ 2号捕集排気系ケミカルトラップ(A1,0)A,B <sup>※7</sup> ~ 2号捕集排気系ケミカルトラップ(A1,0)A,B ~ 弁：2AV-U1023-A,B <sup>※7</sup>	960	40	腐ガス	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-2
	960	40	腐ガス	34.0	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-3		960	40	腐ガス	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-3
	960	40	腐ガス	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-3		960	40	腐ガス	76.3	3.0	ホ(ロ) (2)③-④	2.4-3

設工認のホ(ロ) (2)③-①は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)③-①を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)③-②は、「添付V-2-1系統図」に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ) (2)③-③は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (1)③-③を具体的に記載しており整合している。



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>④ 捕集排気系（排気処理工程）</p> <p><u>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集のUF<sub>6</sub>を捕集する系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</u></p> <p><u>ホ（ロ）(2)④-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>		<p>(4) 捕集排気系（排気処理工程）</p> <p><u>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集のUF<sub>6</sub>を捕集する系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</u></p>	<p>設工認のホ（ロ）(2)③-⑭は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(1)③-⑭を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)③-⑮は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(2)③-⑮を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-①は、「(ロ）(2)【UF<sub>6</sub>処理設備（捕集排気系）】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																		
<p>【UF<sub>6</sub> 処理設備 (捕集排気系)】</p> <table border="1" data-bbox="172 411 836 604"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ② 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料: ホ (ロ) (2) (4) - ③ ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) - ④ 大気圧以下                      設計温度: ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 常温                      放射性物質の状態: 固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      容量: 約 70kg-U/基                      捕集効率: 99.99%以上                      その他の構成機器: ウラン検出器                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ (ロ) (2) (4) - ② 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	2基	2号発回均質室	主要材料: ホ (ロ) (2) (4) - ③ ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) - ④ 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 常温 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量: 約 70kg-U/基 捕集効率: 99.99%以上 その他の構成機器: ウラン検出器		<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub> 処理設備 2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 394 2249 1171"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ② 2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg-U/基</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率 (捕集効率) <sup>*4</sup></td> <td>%</td> <td>99.99 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ④ 960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨界管理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 %</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形状寸法管理</td> <td>mm</td> <td>575.5 以下 (胴内径)</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>m</td> <td>1 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ③ ■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。                  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8: 公称値を示す。                  *9: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p> <p>(基本設計方針) 「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ (NaF) は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ (NaF) の性能に異常のないことを確認する。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) (4) - ② 2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70		効率 (捕集効率) <sup>*4</sup>	%	99.99 以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) (4) - ④ 960		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	核的制限値	濃縮度 %	5		形状寸法管理	mm	575.5 以下 (胴内径)	他ユニットとの相互間隔	m	1 以上	主要寸法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2) (4) - ③ ■	ふた板	-	■	底板	-	■	個数 <sup>*6</sup>	基	2		取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認のホ (ロ) (2) (4) - ②は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) - ②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) - ③は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) - ③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) - ④は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) - ④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) - ⑤は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) - ⑤を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																			
ホ (ロ) (2) (4) - ② 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	2基	2号発回均質室	主要材料: ホ (ロ) (2) (4) - ③ ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) - ④ 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 常温 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量: 約 70kg-U/基 捕集効率: 99.99%以上 その他の構成機器: ウラン検出器																																																																																			
		変更前	変更後																																																																																			
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) (4) - ② 2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)																																																																																				
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																																				
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70																																																																																				
効率 (捕集効率) <sup>*4</sup>	%	99.99 以上																																																																																				
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) (4) - ④ 960																																																																																				
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) (4) - ⑤ 40																																																																																				
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																																				
臨界管理	核的制限値	濃縮度 %	5																																																																																			
		形状寸法管理	mm	575.5 以下 (胴内径)																																																																																		
	他ユニットとの相互間隔	m	1 以上																																																																																			
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																																			
	高さ	mm	■																																																																																			
	胴板厚さ	mm	■																																																																																			
	ふた板厚さ	mm	■																																																																																			
主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2) (4) - ③ ■																																																																																			
	ふた板	-	■																																																																																			
	底板	-	■																																																																																			
個数 <sup>*6</sup>	基	2																																																																																				
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																																			

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 409 836 520"> <tr> <td>ホ (ロ) (2) (4) - ⑥捕集排気系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>主要材料: ホ (ロ) (2) (4) -⑦ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) -⑧大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (4) -⑨蒸温 HF除去効率: 99.99%以上</td> </tr> </table>	ホ (ロ) (2) (4) - ⑥捕集排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	2号発回均質室	主要材料: ホ (ロ) (2) (4) -⑦ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) -⑧大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (4) -⑨蒸温 HF除去効率: 99.99%以上		<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 409 2249 1159"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) -⑥2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.99以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) -⑧960</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) -⑨40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>腐ガス</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (4) -⑦■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8: 公称値を示す。  *9: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) (4) -⑥2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型	容量 <sup>*3</sup>	-	-	効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) (4) -⑧960	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) (4) -⑨40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	腐ガス	臨界管理	-	-	主要寸法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2) (4) -⑦■	ふた板	-	■	底板	-	■		個数 <sup>*6</sup>	基	2	取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認のホ (ロ) (2) (4) -⑥は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) -⑥と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) -⑦は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) -⑦を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) -⑧は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) -⑧を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) (4) -⑨は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (4) -⑨を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ (ロ) (2) (4) - ⑥捕集排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	2号発回均質室	主要材料: ホ (ロ) (2) (4) -⑦ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (4) -⑧大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (4) -⑨蒸温 HF除去効率: 99.99%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) (4) -⑥2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																		
容量 <sup>*3</sup>	-	-																																																																		
効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) (4) -⑧960																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) (4) -⑨40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	腐ガス																																																																		
臨界管理	-	-																																																																		
主要寸法	胴内径	mm		■																																																																
	高さ	mm		■																																																																
	胴板厚さ	mm		■																																																																
	ふた板厚さ	mm		■																																																																
主要材料	胴本体	-		ホ (ロ) (2) (4) -⑦■																																																																
	ふた板	-	■																																																																	
	底板	-	■																																																																	
	個数 <sup>*6</sup>	基	2																																																																	
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																	

事業変更許可申請書（本文）

ホ（ロ）(2)④- ⑩捕集排気系 ロータリポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：鋳鉄ホ（ロ）(2)④-⑪（ポンプ 本体） 設計圧力：ホ（ロ）(2)④-⑫大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)④-⑬常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ ーロック
--------------------------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号捕集排気系ロータリポン  
プ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称*	-	ホ（ロ）(2)④-⑩2号捕集 排気系ロータリポンプ*	変更なし
種類**	-	油回転式	
容量**	m <sup>3</sup> /h/基	■	
最高使用圧力**	hPa	ホ（ロ）(2)④-⑫960	
最高使用温度**	℃	ホ（ロ）(2)④-⑬40	
流体等の種類**	-	廃ガス	
主 要 寸 法	たて	mm	■
	横	mm	■
	高さ	mm	■
主 要 材 料	ホ（ロ）(2)④-⑪ ケーシング	-	鋳鉄
	個数**	基	2
取 付 箇 所	設置床（室名称）*7	-	2号発回均質室
	種類	-	誘導電動機**
原 動 機	出力	kW/基	3.7**
	個数	基	2**
	取付箇所	-	2号発回均質室**

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ（ロ）(2)④-⑩は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑩と同義であり整合している。

設工認のホ（ロ）(2)④-⑪は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑪を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)④-⑫は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑫を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)④-⑬は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑬を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ホ（ロ）(2)④-⑭ ⑭主要配管	ホ (ロ) (2)④-⑭ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑮ ⑮ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	主要材料：ホ（ロ）(2)④-⑯ステンレス鋼 設計圧力：ホ（ロ）(2)④-⑰大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)④-⑱常温 放射性物質の状態：ホ（ロ）(2)④-⑲気体UF <sub>6</sub> 注1：ホ（ロ）(2)④-⑮将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。
---------------------	--------------------------	--	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】（仕様表）

名称	変更前			変更後			名称	変更前			変更後		
	最高使用圧力 MPa	最高使用温度 ℃	流体等の種類 等	外径 φ4 mm	厚さ φ4 mm	主要材料		最高使用圧力 MPa	最高使用温度 ℃	流体等の種類 等	外径 φ4 mm	厚さ φ4 mm	主要材料
⑭ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ（ロ）(2)④-⑮ ⑮ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑮ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑮ ⑮ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。					
	ホ（ロ）(2)④-⑯ ⑯ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑯ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑯ ⑯ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。					
	ホ（ロ）(2)④-⑰ ⑰ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑰ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑰ ⑰ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。					
	ホ（ロ）(2)④-⑱ ⑱ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑱ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑱ ⑱ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。					
⑰ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑰ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑰ ⑰ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。						
⑱ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ホ (ロ) (2)④-⑱ 一式	ホ（ロ）(2)④-⑱ ⑱ 2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	ステンレス鋼	大気圧以下	常温	気体UF <sub>6</sub>	将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。						

設工認のホ（ロ）(2)④-⑭は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑭を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑮は、「添付 V-2-1 系統図」に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)④-⑯は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑯を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)④-⑰は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑰を具体的に

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>⑤ <u>カスケード排気系（排気処理工程）</u></p> <p><u>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備のUF<sub>6</sub>を排気する系統である。</u></p> <p><u>なお、本系統は、CS系とCB系がある。CS系はカスケード設備1組毎に排気する系統であり、CB系はカスケード設備3組の共有設備でカスケード設備各組毎のCS系のバックアップ系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</u></p> <p>ホ（ロ）(2)⑤-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(5) <u>カスケード排気系（排気処理工程）</u></p> <p><u>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備のUF<sub>6</sub>を排気する系統である。</u></p> <p><u>なお、本系統は、CS系とCB系がある。CS系はカスケード設備1組毎に排気する系統であり、CB系はカスケード設備3組の共有設備でカスケード設備各組毎のCS系のバックアップ系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</u></p>	<p>記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)④-⑱は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑱を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)④-⑲は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)④-⑲と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（カスケード排気系）】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																
<p>【UF<sub>6</sub>処理設備（カスケード排気系）】</p> <table border="1" data-bbox="172 363 836 564"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ(ロ) (2)⑤-② カスケード排気系 ブースタポンプ</td> <td>1基 (注1)</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-④ 2号中間室</td> <td>主要材料:ホ(ロ) (2)⑤-③アルミニウム 合金又は鋳鉄(ポンプ本体). 設計圧力:ホ(ロ) (2)⑤-⑥大気圧以下 設計温度:ホ(ロ) (2)⑤-⑦常温 放射性物質の状態:気体UF<sub>6</sub> 注1:ホ(ロ) (2)⑤-③カスケード設備1 組に対し1基設置する(CS系). 注2:カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1基 (注2)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="231 772 1495 1020" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ) (2)⑤-③に示すカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)のうち、2基(RE-2B, 2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請(RE-2B, 2C)」にて申請する。</p> </div>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ(ロ) (2)⑤-② カスケード排気系 ブースタポンプ	1基 (注1)	ホ(ロ) (2)⑤-④ 2号中間室	主要材料:ホ(ロ) (2)⑤-③アルミニウム 合金又は鋳鉄(ポンプ本体). 設計圧力:ホ(ロ) (2)⑤-⑥大気圧以下 設計温度:ホ(ロ) (2)⑤-⑦常温 放射性物質の状態:気体UF <sub>6</sub> 注1:ホ(ロ) (2)⑤-③カスケード設備1 組に対し1基設置する(CS系). 注2:カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系).		1基 (注2)	2号発回均質室		<p style="text-align: center;">v</p>	<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 411 2261 1094"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-②2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>ルーツブロワ式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-⑥960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-⑦40</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-⑤ ケーシング</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-⑥ ■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-③1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>設置床(室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ) (2)⑤-④2A中間室</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>-</td> <td>誘導電動機<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原動機</td> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>2.2</td> <td>1.5<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>1<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>-</td> <td>2A中間室<sup>*8</sup></td> <td>変更なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1:記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2:記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。 *3:記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。 *4:記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。 *5:記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *6:記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。 *7:記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。 *8:既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。 *9: ■</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ) (2)⑤-②2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	ルーツブロワ式		容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■	■	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ) (2)⑤-⑥960		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ) (2)⑤-⑦40	変更なし	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	気体UF <sub>6</sub>		主要寸法	たて	mm	■	横	mm	■	高さ	mm	■	主要材料	ホ(ロ) (2)⑤-⑤ ケーシング	-	ホ(ロ) (2)⑤-⑥ ■	個数 <sup>*6</sup>	基	ホ(ロ) (2)⑤-③1		取付箇所	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	ホ(ロ) (2)⑤-④2A中間室	変更なし	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>		原動機	出力	kW/基	2.2	1.5 <sup>*9</sup>	個数	基	1 <sup>*8</sup>		取付箇所	-	2A中間室 <sup>*8</sup>	変更なし	<p>設工認のホ(ロ) (2)⑤-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)⑤-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)⑤-④は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)⑤-④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)⑤-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)⑤-⑤を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)⑤-⑥は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)⑤-⑥を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (2)⑤-⑦は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (2)⑤-⑦を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																	
ホ(ロ) (2)⑤-② カスケード排気系 ブースタポンプ	1基 (注1)	ホ(ロ) (2)⑤-④ 2号中間室	主要材料:ホ(ロ) (2)⑤-③アルミニウム 合金又は鋳鉄(ポンプ本体). 設計圧力:ホ(ロ) (2)⑤-⑥大気圧以下 設計温度:ホ(ロ) (2)⑤-⑦常温 放射性物質の状態:気体UF <sub>6</sub> 注1:ホ(ロ) (2)⑤-③カスケード設備1 組に対し1基設置する(CS系). 注2:カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系).																																																																																	
	1基 (注2)	2号発回均質室																																																																																		
		変更前	変更後																																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ) (2)⑤-②2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)	変更なし																																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	ルーツブロワ式																																																																																		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■	■																																																																																	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ) (2)⑤-⑥960																																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ) (2)⑤-⑦40	変更なし																																																																																	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	気体UF <sub>6</sub>																																																																																		
主要寸法	たて	mm	■																																																																																	
	横	mm	■																																																																																	
	高さ	mm	■																																																																																	
主要材料	ホ(ロ) (2)⑤-⑤ ケーシング	-	ホ(ロ) (2)⑤-⑥ ■																																																																																	
個数 <sup>*6</sup>	基	ホ(ロ) (2)⑤-③1																																																																																		
取付箇所	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	ホ(ロ) (2)⑤-④2A中間室	変更なし																																																																																
	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>																																																																																	
原動機	出力	kW/基	2.2	1.5 <sup>*9</sup>																																																																																
	個数	基	1 <sup>*8</sup>																																																																																	
	取付箇所	-	2A中間室 <sup>*8</sup>	変更なし																																																																																

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub> 処理設備 2号カスケード排気系ブース  
タポンプ（CB系）】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)⑤-②2号カスケード排気系ブースタポンプ（CB系）	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	ルーツブロワ式	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■	■
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)⑤-⑥960	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ（ロ）(2)⑤-⑦40	変更なし
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	気体 UF <sub>6</sub>	
主要寸法	たて	mm	■
	横	mm	■
	高さ	mm	■
主要材料	ホ（ロ）(2)⑤-⑤ケミッシング	-	ホ（ロ）(2)⑤-⑤ ■
	個数 <sup>*6</sup>	基	1
取付箇所	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室
	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
原動機	出力	kW/基	2.2
	個数	基	1 <sup>*9</sup>
	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*9</sup>

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：■



事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																											
<table border="1" data-bbox="172 363 836 604"> <tr> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑧ カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤- ⑩ ⑩基 (注3)</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤ -⑩ 2身中間室</td> <td>主要材料:ホ (ロ) (2)⑤-⑪ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力:ホ (ロ) (2)⑤-⑫大気圧以下 設計温度:ホ (ロ) (2)⑤-⑬常温 放射性物質の状態:固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> 容量:約70kg-U/基 捕集効率:99.99%以上 その他の構成機器:ウラン検出器 注3:ホ (ロ) (2)⑤-⑨カスケード設備1 組に対し2基設置する (CS系)。 注4:カスケード設備3組に対し2基設置する (CS系)。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2基 (注4)</td> <td>2身発回均質室</td> <td></td> </tr> </table>	ホ (ロ) (2)⑤-⑧ カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)	ホ (ロ) (2)⑤- ⑩ ⑩基 (注3)	ホ (ロ) (2)⑤ -⑩ 2身中間室	主要材料:ホ (ロ) (2)⑤-⑪ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力:ホ (ロ) (2)⑤-⑫大気圧以下 設計温度:ホ (ロ) (2)⑤-⑬常温 放射性物質の状態:固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量:約70kg-U/基 捕集効率:99.99%以上 その他の構成機器:ウラン検出器 注3:ホ (ロ) (2)⑤-⑨カスケード設備1 組に対し2基設置する (CS系)。 注4:カスケード設備3組に対し2基設置する (CS系)。		2基 (注4)	2身発回均質室			<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 405 2249 1159"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>※1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑧2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>※2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>※3</sup></td> <td>kg-U/基</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率 (捕集効率) <sup>※4</sup></td> <td>%</td> <td>99.99以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>※5</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑫960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>※6</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑬40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>※7</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑪■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>※8</sup></td> <td>基</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑩2</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>※9</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2)⑤-⑩2A中間室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1:記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2:記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。 *3:記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。 *4:記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。 *5:記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *6:記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。 *7:記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。 *8:公称値を示す。 *9:既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>※1</sup>	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑧2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)		種類 <sup>※2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>※3</sup>	kg-U/基	70		効率 (捕集効率) <sup>※4</sup>	%	99.99以上		最高使用圧力 <sup>※5</sup>	hPa	ホ (ロ) (2)⑤-⑫960		最高使用温度 <sup>※6</sup>	℃	ホ (ロ) (2)⑤-⑬40		流体等の種類 <sup>※7</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	-	-		主要寸法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑪■	ふた板	-	■	底板	-	■		個数 <sup>※8</sup>	基	ホ (ロ) (2)⑤-⑩2	取付箇所	設置床 (室名称) <sup>※9</sup>	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑩2A中間室	<p>設工認のホ (ロ) (2)⑤-⑧は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑧と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)⑤-⑩は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑩を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2)⑤-⑪は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑪を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ (ロ) (2)⑤-⑧ カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)	ホ (ロ) (2)⑤- ⑩ ⑩基 (注3)	ホ (ロ) (2)⑤ -⑩ 2身中間室	主要材料:ホ (ロ) (2)⑤-⑪ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力:ホ (ロ) (2)⑤-⑫大気圧以下 設計温度:ホ (ロ) (2)⑤-⑬常温 放射性物質の状態:固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量:約70kg-U/基 捕集効率:99.99%以上 その他の構成機器:ウラン検出器 注3:ホ (ロ) (2)⑤-⑨カスケード設備1 組に対し2基設置する (CS系)。 注4:カスケード設備3組に対し2基設置する (CS系)。																																																																												
	2基 (注4)	2身発回均質室																																																																													
		変更前	変更後																																																																												
名称 <sup>※1</sup>	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑧2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)																																																																													
種類 <sup>※2</sup>	-	円筒たて型																																																																													
容量 <sup>※3</sup>	kg-U/基	70																																																																													
効率 (捕集効率) <sup>※4</sup>	%	99.99以上																																																																													
最高使用圧力 <sup>※5</sup>	hPa	ホ (ロ) (2)⑤-⑫960																																																																													
最高使用温度 <sup>※6</sup>	℃	ホ (ロ) (2)⑤-⑬40																																																																													
流体等の種類 <sup>※7</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																													
臨界管理	-	-																																																																													
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																												
	高さ	mm	■																																																																												
	胴板厚さ	mm	■																																																																												
	ふた板厚さ	mm	■																																																																												
主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑪■																																																																												
	ふた板	-	■																																																																												
	底板	-	■																																																																												
	個数 <sup>※8</sup>	基	ホ (ロ) (2)⑤-⑩2																																																																												
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>※9</sup>	-	ホ (ロ) (2)⑤-⑩2A中間室																																																																												
<p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑨に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)のうち、4基 (RE-2B、2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B、2C)」にて申請する。</p>		<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ (NaF) は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ (NaF) の性能に異常のないことを確認する。</li> </ul>	<p>設工認のホ (ロ) (2)⑤-⑫は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑫を具体的に記載しており整合している。</p>																																																																												
			<p>設工認のホ (ロ) (2)⑤-⑬は、事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)⑤-⑬を具体的に記載しており整合している。</p>																																																																												

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																						
		<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)】(仕様表)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ) (2) (5) - 04 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CB系)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.99 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ) (2) (5) - 03 960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ) (2) (5) - 03 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ) (2) (5) - 07 ■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8: 公称値を示す。  *9: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ (NaF) は, 出口にウラン検出器を設け, ケミカルトラップ (NaF) の性能に異常のないことを確認する。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ) (2) (5) - 04 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>*3</sup>	-	-		効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ) (2) (5) - 03 960		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ) (2) (5) - 03 40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス		臨界管理	-	-		主要寸法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	底板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ(ロ) (2) (5) - 07 ■	ふた板	-	■	底板	-	■		個数 <sup>*6</sup>	基	2	取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室		
		変更前	変更後																																																																							
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ) (2) (5) - 04 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)																																																																								
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																								
容量 <sup>*3</sup>	-	-																																																																								
効率 (HF除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上																																																																								
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ) (2) (5) - 03 960																																																																								
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ) (2) (5) - 03 40																																																																								
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス																																																																								
臨界管理	-	-																																																																								
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																							
	高さ	mm	■																																																																							
	胴板厚さ	mm	■																																																																							
	ふた板厚さ	mm	■																																																																							
	底板厚さ	mm	■																																																																							
主要材料	胴本体	-	ホ(ロ) (2) (5) - 07 ■																																																																							
	ふた板	-	■																																																																							
	底板	-	■																																																																							
	個数 <sup>*6</sup>	基	2																																																																							
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																							

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																											
<table border="1" data-bbox="172 367 836 556"> <tr> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑭ カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤- ⑮ 基 (注 5)</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤ -⑯ 2号中間室</td> <td>                     主要材料: ホ (ロ) (2) ⑤-⑰ ステンレス鋼 (鋼本体)                      設計圧力: ホ (ロ) (2) ⑤-⑱ 大気圧以下                      設計温度: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 常温                      HF 除去効率: 99.99%以上                      注 5: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ カスケード設備 1                      組に対し 2 基設置する (CS 系)。                      注 6: カスケード設備 3 組に対し 2 基設置する                      (CS 系)。                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 基 (注 6)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> </table>	ホ (ロ) (2) ⑤-⑭ カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	ホ (ロ) (2) ⑤- ⑮ 基 (注 5)	ホ (ロ) (2) ⑤ -⑯ 2号中間室	主要材料: ホ (ロ) (2) ⑤-⑰ ステンレス鋼 (鋼本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) ⑤-⑱ 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 常温 HF 除去効率: 99.99%以上 注 5: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ カスケード設備 1 組に対し 2 基設置する (CS 系)。 注 6: カスケード設備 3 組に対し 2 基設置する (CS 系)。		2 基 (注 6)	2号発回均質室			<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub> 処理設備 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CS 系)】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 394 2249 1171"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CS 系)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.99 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ ■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床 (室名称) <sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A 中間室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。                  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8: 公称値を示す。                  *9: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS 系)		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>*3</sup>	-	-		効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 960		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス		臨界管理	-	-		主要寸法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ ■	ふた板	-	■	底板	-	■	個数 <sup>*6</sup>	基	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2		取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A 中間室	<p>設工認のホ (ロ) (2) ⑤-⑭は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑭と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) ⑤-⑯は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑯を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) ⑤-⑰は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑰を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ (ロ) (2) ⑤-⑭ カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	ホ (ロ) (2) ⑤- ⑮ 基 (注 5)	ホ (ロ) (2) ⑤ -⑯ 2号中間室	主要材料: ホ (ロ) (2) ⑤-⑰ ステンレス鋼 (鋼本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) ⑤-⑱ 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 常温 HF 除去効率: 99.99%以上 注 5: ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ カスケード設備 1 組に対し 2 基設置する (CS 系)。 注 6: カスケード設備 3 組に対し 2 基設置する (CS 系)。																																																																												
	2 基 (注 6)	2号発回均質室																																																																													
		変更前	変更後																																																																												
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS 系)																																																																													
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																													
容量 <sup>*3</sup>	-	-																																																																													
効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上																																																																													
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 960																																																																													
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 40																																																																													
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス																																																																													
臨界管理	-	-																																																																													
主要寸法	胴内径	mm	■																																																																												
	高さ	mm	■																																																																												
	胴板厚さ	mm	■																																																																												
	ふた板厚さ	mm	■																																																																												
主要材料	胴本体	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ ■																																																																												
	ふた板	-	■																																																																												
	底板	-	■																																																																												
個数 <sup>*6</sup>	基	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2																																																																													
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	ホ (ロ) (2) ⑤-⑲ 2A 中間室																																																																												
<p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑮に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CS 系) のうち, 4 基 (RE-2B, 2C) については, 別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて申請する。</p>			<p>設工認のホ (ロ) (2) ⑤-⑱は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑱を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ (ロ) (2) ⑤-⑲は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑤-⑲を具体的に記載しており整合している。</p>																																																																												

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CB系)】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(口)(2)⑤-02号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	-	-		
効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(口)(2)⑤-02 960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(口)(2)⑤-02 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス		
臨界管理	-	-		
主要寸法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
	底板厚さ	mm		■
主要材料	胴本体	-		ホ(口)(2)⑤-02 ■
	ふた板	-		■
	底板	-		■
個数 <sup>*6</sup>	基	2		
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
 \*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8: 公称値を示す。  
 \*9: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																						
<table border="1" data-bbox="172 394 836 619"> <tr> <td data-bbox="172 394 329 619">ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード排気系 ロータリポンプ</td> <td data-bbox="335 394 406 619">ホ (ロ) (2) (5) - ② 基 (注7)</td> <td data-bbox="412 394 528 619">ホ (ロ) (2) (5) - ② 2号中間室</td> <td data-bbox="534 394 836 619">                     主要材料: 鋳鉄ホ (ロ) (2) (5) - ② (ポンプ 本体)                      設計圧力: ホ (ロ) (2) (5) - ② 大気圧以下                      設計温度: ホ (ロ) (2) (5) - ② 常温                      インターロック機能:                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ                      ーロック                      注7: ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード設備 1                      組に対し 1 基設置する (CS系)                      注8: カスケード設備 3 組に対し 1 基設置する                      (CB系)                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="335 506 406 619">1 基 (注8)</td> <td data-bbox="412 506 528 619">2号発回均質室</td> <td></td> </tr> </table>	ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード排気系 ロータリポンプ	ホ (ロ) (2) (5) - ② 基 (注7)	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2号中間室	主要材料: 鋳鉄ホ (ロ) (2) (5) - ② (ポンプ 本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (5) - ② 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (5) - ② 常温 インターロック機能: ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ ーロック 注7: ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード設備 1 組に対し 1 基設置する (CS系) 注8: カスケード設備 3 組に対し 1 基設置する (CB系)		1 基 (注8)	2号発回均質室			<p data-bbox="1596 310 2249 388">【濃縮施設 UF<sub>6</sub> 処理設備 2号カスケード排気系ロータリポンプ (CS系)】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 405 2255 1081"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*<!--1</td--> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 2Aカスケ ード排気系ロータリポンプ (CS系)*9</td> <td></td> </td></tr> <tr> <td>種類*<!--2</td--> <td>-</td> <td>油回転式</td> <td></td> </td></tr> <tr> <td>容量**3</td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力**4</td> <td>hPa</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度**4</td> <td>℃</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類**6</td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主 要 寸 法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② ケーシング</td> <td>-</td> <td>鋳鉄</td> </tr> <tr> <td>個数**6</td> <td>基</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>設置床 (室名称) **7</td> <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 2A 中間室</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>-</td> <td>誘導電動機**9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原 動 機</td> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>11**9</td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>1**9</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>-</td> <td>2A 中間室**9</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1083 2255 1270">                     注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。                      *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8: 本機器は, ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (既設) の機能を有する                      設計とする。                      *9: 既設工認の仕様表に記載がないため, 記載の適正化。記載内容は, 設計図書による。                 </p>			変更前	変更後	名称* 1</td <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 2Aカスケ ード排気系ロータリポンプ (CS系)*9</td> <td></td>	-	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2Aカスケ ード排気系ロータリポンプ (CS系)*9		種類* 2</td <td>-</td> <td>油回転式</td> <td></td>	-	油回転式		容量**3	m <sup>3</sup> /h/基	■		最高使用圧力**4	hPa	ホ (ロ) (2) (5) - ② 960		最高使用温度**4	℃	ホ (ロ) (2) (5) - ② 40		流体等の種類**6	-	廃ガス		主 要 寸 法	たて	mm	■	横	mm	■	高さ	mm	■	主 要 材 料	ホ (ロ) (2) (5) - ② ケーシング	-	鋳鉄	個数**6	基	ホ (ロ) (2) (5) - ② 1	取 付 箇 所	設置床 (室名称) **7	-	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2A 中間室	種類	-	誘導電動機**9	原 動 機	出力	kW/基	11**9	個数	基	1**9	取付箇所	-	2A 中間室**9	<p data-bbox="2276 401 2567 611">設工認のホ (ロ) (2) (5) - ② は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ② と同義であり整合している。</p> <p data-bbox="2276 667 2567 877">設工認のホ (ロ) (2) (5) - ② は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ② と同義であり整合している。</p> <p data-bbox="2276 934 2567 1192">設工認のホ (ロ) (2) (5) - ③ は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ③ を具体的に記載しており整合している。</p> <p data-bbox="2276 1249 2567 1507">設工認のホ (ロ) (2) (5) - ④ は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ④ を具体的に記載しており整合している。</p> <p data-bbox="2276 1564 2567 1822">設工認のホ (ロ) (2) (5) - ⑤ は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ⑤ を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード排気系 ロータリポンプ	ホ (ロ) (2) (5) - ② 基 (注7)	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2号中間室	主要材料: 鋳鉄ホ (ロ) (2) (5) - ② (ポンプ 本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) (5) - ② 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) (5) - ② 常温 インターロック機能: ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ ーロック 注7: ホ (ロ) (2) (5) - ② カスケード設備 1 組に対し 1 基設置する (CS系) 注8: カスケード設備 3 組に対し 1 基設置する (CB系)																																																																							
	1 基 (注8)	2号発回均質室																																																																								
		変更前	変更後																																																																							
名称* 1</td <td>-</td> <td>ホ (ロ) (2) (5) - ② 2Aカスケ ード排気系ロータリポンプ (CS系)*9</td> <td></td>	-	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2Aカスケ ード排気系ロータリポンプ (CS系)*9																																																																								
種類* 2</td <td>-</td> <td>油回転式</td> <td></td>	-	油回転式																																																																								
容量**3	m <sup>3</sup> /h/基	■																																																																								
最高使用圧力**4	hPa	ホ (ロ) (2) (5) - ② 960																																																																								
最高使用温度**4	℃	ホ (ロ) (2) (5) - ② 40																																																																								
流体等の種類**6	-	廃ガス																																																																								
主 要 寸 法	たて	mm	■																																																																							
	横	mm	■																																																																							
	高さ	mm	■																																																																							
主 要 材 料	ホ (ロ) (2) (5) - ② ケーシング	-	鋳鉄																																																																							
	個数**6	基	ホ (ロ) (2) (5) - ② 1																																																																							
取 付 箇 所	設置床 (室名称) **7	-	ホ (ロ) (2) (5) - ② 2A 中間室																																																																							
	種類	-	誘導電動機**9																																																																							
原 動 機	出力	kW/基	11**9																																																																							
	個数	基	1**9																																																																							
	取付箇所	-	2A 中間室**9																																																																							
<p data-bbox="329 1434 1564 1528">事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) (5) - ① に示すカスケード排気系ロータリポンプ (CS系) のうち, 2 基 (RE-2B, 2C) については, 別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて申請する。</p>																																																																										

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub> 処理設備 2号カスケード排気系ロータリポンプ（CB系）】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）（2）⑤-②②号カスケード排気系ロータリポンプ（CB系） <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	油回転式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ（ロ）（2）⑤-②②960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ（ロ）（2）⑤-②②40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ホ（ロ）（2）⑤-②②ケーシング	-		鋳鉄
個数 <sup>*6</sup>	基	1		
取付箇所	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-		2号発回均質室
	種類	-		誘導電動機 <sup>*9</sup>
原動機	出力	kW/基		11 <sup>*9</sup>
	個数	基	1 <sup>*9</sup>	
	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*9</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）

ホ (ロ) (2)⑤-② 主要配管	ホ (ロ) (2)⑤- ② 一式	ホ (ロ) (2)⑤ -⑦ 2号中間室 2号発回均質室 付着ウラン回収 廃棄物室 (注9)	主要材料: ホ (ロ) (2)⑤-③ ステンレス鋼 設計圧力: ホ (ロ) (2)⑤-② 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2)⑤-③ 常温 放射性物質の状態: ホ (ロ) (2)⑤-④ 気体 UF <sub>6</sub> 注9: ホ (ロ) (2)⑤-⑦ 将来の増設を考慮 して端部を設置しているものである。
----------------------	------------------------------	--	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】(仕様表)

名称*	変更前						名称*	変更後					
	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料 配管番号		最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料 配管番号
カスケード排気系(C)B1 (表)	ホ (ロ) (2)⑤-③ カスケード排気系(C)B1 の取付部 ニ 2号カスケード排気系 ブースター(B系) ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	ホ (ロ) (2)⑤- ② 2.5-1	変更なし <sup>46)</sup>					
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし <sup>46)</sup>					
	2号カスケード排気系 ブースター(B系) ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	2.5-2	変更なし <sup>46)</sup>					
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	165.2	3.4		変更なし <sup>46)</sup>					
2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0	2.5-3	ホ (ロ) (2)⑤-③ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(A)B) (B系) A,B <sup>47)</sup> ホ (ロ) (2)⑤-② 2.5-4	960	40	炭素	165.2	3.4	ホ (ロ) (2)⑤- ② 2.5-3
	960	40	炭素	114.3	3.0			2.5-4	960	40	炭素	165.2	
カスケード排気系(C)B1 (表)	ホ (ロ) (2)⑤-③ カスケード排気系(C)B1 の取付部 ニ 2号カスケード排気系 ブースター(B系) ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	2.6-1		変更なし <sup>46)</sup>				
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	216.3	4.0		変更なし <sup>46)</sup>					
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし <sup>46)</sup>					

名称*	変更前						名称*	変更後							
	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料 配管番号		最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料 配管番号		
カスケード排気系(C)B1 (表)	ホ (ロ) (2)⑤-③ 2号カスケード排気系 ブースター(B系) ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	2.6-2	変更なし <sup>46)</sup>							
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	165.2	3.4		変更なし <sup>46)</sup>							
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	267.4	4.0		変更なし <sup>46)</sup>							
カスケード排気系(C)B1 (表)	ホ (ロ) (2)⑤-③ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B <sup>47)</sup> ホ (ロ) (2)⑤-② 2.6-3	960	40	炭素	165.2	3.4	2.6-3	ホ (ロ) (2)⑤-③ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(B系)A,B ニ 2号カスケード排気系 ミカ トラップ(A)B) (B系) A,B <sup>47)</sup> ホ (ロ) (2)⑤-② 2.6-4	960	40	炭素	165.2	3.4	ホ (ロ) (2)⑤- ② 2.6-3	
		960	40	炭素	114.3	3.0			2.6-4	960	40	炭素	165.2		3.4
		960	40	炭素	165.2	3.4				変更なし <sup>46)</sup>					
一般パージ系原料回収系 (表)	ホ (ロ) (2)⑤-③ 2号一般パージ系 ブースター ニ 2号一般パージ系 ブースター ニ 2号一般パージ系 コントロール トラップB ニ 2号一般パージ系 コントロール トラップB	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	2.7-1	変更なし							
		960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	2.7-2	変更なし							
		960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	2.7-3 <sup>48)</sup>	変更なし							
960	100	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	変更なし										

設工認のホ (ロ) (2)⑤  
-②は、事業変更許可  
申請書(本文)のホ(ロ)  
(2)⑤-②を具体的に

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
			<p>記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-⑳は、「添付 V-2-1 系統図」に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑤-㉑は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-㉑を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑤-㉒は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-㉒を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑤-㉓は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-㉓を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑤-㉔は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-㉔と同義であり整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>⑥ 一般パージ系（排気処理工程）</p> <p>本システムは、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub>処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>をコールドトラップに捕集し、さらに捕集したUF<sub>6</sub>を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</p> <p>本システムは、発生槽から回収した原料UF<sub>6</sub>を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収したUF<sub>6</sub>を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</p> <p>本システムは、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>ホ（ロ）(2)⑥-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(6) 一般パージ系（排気処理工程）</p> <p>本システムは、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub>処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>をコールドトラップに捕集し、さらに捕集したUF<sub>6</sub>を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</p> <p>本システムは、発生槽から回収した原料UF<sub>6</sub>を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収したUF<sub>6</sub>を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</p> <p>本システムは、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（一般パージ系）】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【UF<sub>6</sub>処理設備（一般パージ系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ホ（ロ）(2)⑥-② 一般パージ系 コンールドトラップ	3基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)⑥-③ステンレス鋼 （胴本体） 設計圧力：ホ（ロ）(2)⑥-④大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約680kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止の インターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止 のインターロック

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号一般パージ系コンールドトラップ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)⑥-②2号一般パージ系コンールドトラップ <sup>*10</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	・加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット	
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	680	
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)⑥-④960	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限：100 下限：-80	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	
臨 界 管 理	核的制限値	濃縮度	% 5 <sup>*9</sup>
		減速度	H/U- 235 1.7 <sup>*9</sup>
	他ユニットとの相互 間隔	cm	30以上 <sup>*9</sup>
主 要 寸 法	胴内径	mm	■
	全長	mm	■
	胴板厚さ	mm	■
	鏡板の 形状に係る寸法	mm	■ ■ ■
	鏡板厚さ	mm	■
主 要 材 料	胴本体	-	ホ（ロ）(2)⑥-③ ■
	鏡板	-	■
個数 <sup>*6</sup>	基	3（原料回収用：2、 パージ用：1）	
取 付 箇 所	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室

変更なし

設工認のホ（ロ）(2)⑥-②は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-②と同義であり整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-③は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-③を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-④は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-④を具体的に記載しており整合している。

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以上であるパージ用を臨界管理の対象とする。  
 \*10：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（既設）、地震発生時の加熱停止のインターロック（新設）、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）

ホ（ロ）(2)⑥-⑤ 一般パージ系 ブースタポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(2)⑥-⑥アルミニウム 合金ホ（ロ）(2)⑥-⑦（ポンプ本体） 設計圧力：ホ（ロ）(2)⑥-⑧大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(2)⑥-⑨常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>
---------------------------------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号一般パージ系ブースタポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(2)⑥-⑤2号一般パージ系ブースタポンプ	ホ（ロ）(2)⑥-⑥
種類 <sup>*2</sup>	-	ルーツプロワ式	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ（ロ）(2)⑥-⑧60	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ（ロ）(2)⑥-⑨40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	気体UF <sub>6</sub>	
主要寸法	たて	mm	■
	横	mm	■
	高さ	mm	■
主要材料	ホ（ロ）(2)⑥-⑦ケミッシング	-	ホ（ロ）(2)⑥-⑥
個数 <sup>*6</sup>	基	4	
取付箇所	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室
	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
原動機	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>
	個数	基	4 <sup>*8</sup>
取付箇所	-	-	2号発回均質室 <sup>*8</sup>

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑤は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑤と同義であり整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑥は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑦は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑦を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑧は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑧を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑨は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑨を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 836 569"> <tr> <td>ホ(ロ)(2)⑥-⑩</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ホ(ロ)(2)⑥-⑪ステンレス鋼                      (胴本体)                      設計圧力：ホ(ロ)(2)⑥-⑫大気圧以下                      設計温度：ホ(ロ)(2)⑥-⑬常温                      容量：約70kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> </table>	ホ(ロ)(2)⑥-⑩	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(2)⑥-⑪ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(2)⑥-⑫大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(2)⑥-⑬常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器		<p>【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 401 2249 1192"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(2)⑥-⑩2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg-U/基</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率(捕集効率)<sup>*4</sup></td> <td>%</td> <td>99.99以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ)(2)⑥-⑫960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ)(2)⑥-⑬40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨 界 管 理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 %</td> <td>5<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>形状寸法管理</td> <td>mm</td> <td>575.5以下<sup>*9</sup> (胴内径)</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>m</td> <td>1以上<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主 要 寸 法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主 要 材 料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(2)⑥-⑪■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>4 (原料回収用：2, パージ用：2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：公称値を示す。                  *9：取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以上であるパージ用を臨界管理の対象とする。                  *10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ (NaF) は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ (NaF) の性能に異常のないことを確認する。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(2)⑥-⑩2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70		効率(捕集効率) <sup>*4</sup>	%	99.99以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(2)⑥-⑫960		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(2)⑥-⑬40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨 界 管 理	核的制限値	濃縮度 %	5 <sup>*9</sup>	形状寸法管理	mm	575.5以下 <sup>*9</sup> (胴内径)	他ユニットとの相互間隔	m	1以上 <sup>*9</sup>	主 要 寸 法	胴内径	mm	■	高さ	mm	■	胴板厚さ	mm	■	ふた板厚さ	mm	■	底板厚さ	mm	■	主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(2)⑥-⑪■	ふた板	-	■	底板	-	■	個数 <sup>*6</sup>	基	4 (原料回収用：2, パージ用：2)		取 付 箇 所	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑩は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑩と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑪は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑪を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑫は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑫を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑬は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑬を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ(ロ)(2)⑥-⑩	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(2)⑥-⑪ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(2)⑥-⑫大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(2)⑥-⑬常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器																																																																																	
		変更前	変更後																																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(2)⑥-⑩2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)																																																																																		
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																																		
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70																																																																																		
効率(捕集効率) <sup>*4</sup>	%	99.99以上																																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(2)⑥-⑫960																																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(2)⑥-⑬40																																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																																		
臨 界 管 理	核的制限値	濃縮度 %	5 <sup>*9</sup>																																																																																	
	形状寸法管理	mm	575.5以下 <sup>*9</sup> (胴内径)																																																																																	
	他ユニットとの相互間隔	m	1以上 <sup>*9</sup>																																																																																	
主 要 寸 法	胴内径	mm	■																																																																																	
	高さ	mm	■																																																																																	
	胴板厚さ	mm	■																																																																																	
	ふた板厚さ	mm	■																																																																																	
	底板厚さ	mm	■																																																																																	
主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(2)⑥-⑪■																																																																																	
	ふた板	-	■																																																																																	
	底板	-	■																																																																																	
個数 <sup>*6</sup>	基	4 (原料回収用：2, パージ用：2)																																																																																		
取 付 箇 所	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																																	

事業変更許可申請書 (本文)

ホ (ロ) (2) ⑥-⑭ 一般パージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基	2号発回均質室	主要材料: ホ (ロ) (2) ⑥-⑬ ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力: ホ (ロ) (2) ⑥-⑯ 大気圧以下 設計温度: ホ (ロ) (2) ⑥-⑰ 常温 HF 除去効率: 99.99%以上
--	----	---------	---

事業変更許可申請書 (添付書類五)

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号一般パージ系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)】 (仕様表)

		変更前	変更後	
名称*	-	ホ (ロ) (2) ⑥-⑭ 2号一般パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし	
種類*	-	円筒たて型		
容量*	-	-		
効率 (HF 除去効率) **	%	99.99 以上		
最高使用圧力*	hPa	ホ (ロ) (2) ⑥-⑯ 960		
最高使用温度*	℃	ホ (ロ) (2) ⑥-⑰ 40		
流体等の種類*	-	腐ガス		
臨界管理	-	-		
主要寸法	胴内径	mm		■
	高さ	mm		■
	胴板厚さ	mm		■
	ふた板厚さ	mm		■
主要材料	胴本体	-		ホ (ロ) (2) ⑥-⑬ ■
	ふた板	-	■	
	底板	-	■	
個数*	基	4		
取付箇所	設置床 (室名称) **	-	2号発回均質室	

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度, 圧力)」と記載。  
 \*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8: 公称値を示す。  
 \*9: 既設工認に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ (ロ) (2) ⑥-⑭は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑥-⑭と同義であり整合している。

設工認のホ (ロ) (2) ⑥-⑮は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑥-⑮を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ (ロ) (2) ⑥-⑯は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑥-⑯を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ (ロ) (2) ⑥-⑰は, 事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2) ⑥-⑰を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ホ(ロ)(2)⑥-⑱ 一般パージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金 ⑰ (ポンプ本体) 設計圧力：ホ(ロ)(2)⑥-⑳ 大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(2)⑥-㉑ 常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック
---------------------------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 2号一般パージ系ロータリポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(2)⑥-⑱ 2号一般パージ系ロータリポンプ <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	油回転式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(2)⑥-⑳ 960		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(2)⑥-㉑ 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス		
主要寸法	たて	mm		■
	横	mm		■
	高さ	mm		■
主要材料	ホ(ロ)(2)⑥-⑱ ケーシング	-		アルミニウム合金
	個数 <sup>*6</sup>	基		4
取付箇所	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-		2号発回均質室
	種類	-		誘導電動機 <sup>*9</sup>
原動機	出力	kW/基		3.7 <sup>*9</sup>
	個数	基	4 <sup>*9</sup>	
	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*9</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑱は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑱と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑲は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑲を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(2)⑥-⑳は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-⑳を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(2)⑥-㉑は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(2)⑥-㉑を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書 (本文)

ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-①	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ホ (ロ) (2) ⑥-②
主要配管		号発回均質室	主要材料:	ホ (ロ) (2) ⑥-②	ステンレス鋼	設計圧力:	ホ (ロ) (2) ⑥-②	大気圧以下
			設計温度:	ホ (ロ) (2) ⑥-②	電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータ以外の加熱部は常温	放射放射性物質の状態:	ホ (ロ) (2) ⑥-②	気体 UF <sub>6</sub>

事業変更許可申請書 (添付書類五)

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【濃縮施設 UF<sub>6</sub>処理設備 主要配管】(仕様表)

		変更前							変更後						
名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
	#2	#2	#3	#4	#4				#2	#2	#3	#4	#4		
		hPa	℃	—	mm	mm	—	変更なし*							
カスケード排気系(B)系 2号カスケード排気系ブースタポンプ(CE系) ~ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ NaF (CE系)A,B	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	114.3	3.0	—	2.6-2	カスケード排気系(C)系 2号カスケード排気系ケミカルトラップ NaF (CE系)A,B ~ 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CE系)A,B *2 2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CE系)A,B ~ *1: 2AV-14014 *2	960	40	腐ガス	165.2	3.4	—	2.6-3
				165.2	3.4	—	2.6-4								
				267.4	4.0	—									
一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	—	2.7-1	一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	40	腐ガス	60.5	2.8	—	2.7-2
	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	—	2.7-3 *5								
	960	40	気体 UF <sub>6</sub>	60.5	2.8	—									
一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	100	気体 UF <sub>6</sub>	48.6	3.0	—	2.7-4 *5	一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	40	腐ガス	60.5	2.8	—	2.7-5
	960	40	腐ガス	48.6	3.0	—	2.7-6								
	960	40	腐ガス	60.5	2.8	—	2.7-7								
一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	40	腐ガス	48.6	3.0	—	2.7-8	一般バジ系原料回収系 2号二級バジ系原料回収系 ~ 2号二級バジ系原料回収系	960	40	腐ガス	60.5	2.8	—	2.7-9
	960	40	腐ガス	60.5	2.8	—	2.7-10								

事業変更許可申請書 (本文)

事業変更許可申請書 (添付書類五)

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

変更前								変更後							
名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
	MPa	℃	※3	※4	※4	—	—		MPa	℃	—	※4	※4	—	—
注(ロ) (2)⑥-⑧ 品名: 2AV-U5011-C 品名: 2AV-U5011-C 品名: 2AV-U5011-C 品名: 2AV-U5011-C 品名: 2AV-U5011-C	960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-11*5	変更なし	960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-12
	960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-12		960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-13
	960	40	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-13		960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-14
	960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-14		960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-15
注(ロ) (2)⑥-⑧ 品名: 2AV-U5011-B, C 品名: 2AV-U5011-B, C 品名: 2AV-U5011-B	960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-17	変更なし	960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-16
960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-16	960		100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.7-17	

変更前								変更後							
名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
	MPa	℃	※3	※4	※4	—	—		MPa	℃	—	※4	※4	—	—
注(ロ) (2)⑥-⑧ 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D 品名: 2AV-U5011-B, C, D	960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-1	変更なし	960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-2
	960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-2		960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-3
	960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-3		960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-4
	960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-4		960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-5
	960	100	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-5		960	100	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-6
	960	40	気体 UF	48.6	3.0	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-6		960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-7
	960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-7		960	40	気体 UF	60.5	2.8	注(ロ) (2)⑥-⑧	2.8-7



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

変更前								変更後							
名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号	名称*	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	配管番号
	#2 hPa	#2 ℃	#3	#4 mm	#4 mm				#2 hPa	#2 ℃	#3	#4 mm	#4 mm		
			-					ホ (口) (2) ⑥-② 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック NaFLA ニ 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック (A1.0)A*7 ニ 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック (A1.0)A ニ # : 2AV-15034-A*7	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 960	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 40	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 炭ダス	60.5	2.8	ホ (口) (2) ⑥-② (2) ⑥-② ② ■	2.8-8
			-					2 身一般バージ系ケミカル上 ラック (A1.0)A ニ # : 2AV-15034-A*7	960	40	炭ダス	48.6	3.0	ホ (口) (2) ⑥-② (2) ⑥-② ② ■	2.8-9
			-												変更なし
			-					ホ (口) (2) ⑥-② 上式 2AV-15010-R ニ 弁 : 2AV-15023-R ニ 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック NaFLA	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 960	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 40	英体 FLA	60.5	2.8	ホ (口) (2) ⑥-② (2) ⑥-② ② ■	2.8-10
			-												
			-												
			-					ホ (口) (2) ⑥-② 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック NaFLA ニ 2 身一般バージ系ケミカル上 ラック (A1.0)B*7 ニ # : 2AV-15034-B*7	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 960	ホ (口) (2) ⑥ (2) ⑥ ② 40	炭ダス	60.5	2.8	ホ (口) (2) ⑥-② (2) ⑥-② ② ■	2.8-11
			-					2 身一般バージ系ケミカル上 ラック (A1.0)B ニ # : 2AV-15034-B*7	960	40	炭ダス	48.6	3.0	■	2.8-12
			-												

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：本配管には保温材を使用する。  
 \*6：既設工認と同一仕様のものに一部更新を行う。  
 \*7：本機器は、既存の設備である。

設工認のホ (口) (2) ⑥  
①-②は、事業変更許可  
申請書(本文)のホ (口)  
(2) ⑥-②を具体的に  
記載しており整合して  
いる。

事業変更許可申請書  
(本文)のホ (口) (2)  
⑥-③は、「添付 V-2-1  
系統図」に記載してお  
り整合している。

設工認のホ (口) (2) ⑥  
①-④は、事業変更許可  
申請書(本文)のホ (口)  
(2) ⑥-④を具体的に  
記載しており整合して

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 均質・ブレンディング設備 均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</p> <p>① 均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程） 本系統は、UF<sub>6</sub> 処理設備で回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</p> <p>また、廃品 UF<sub>6</sub> を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</p> <p>本系統は、配管により均質パージ系及びUF<sub>6</sub> 処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>		<p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p>いる。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑥-⑳は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-⑳を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑥-㉑は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-㉑を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(2)⑥-㉒は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-㉒と同義であり整合している。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

また、均質槽周りでUF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続するとともに、均質槽は周囲を防護カバーで覆う。

UF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。

本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

【均質・ブレンディング設備（均質・ブレンディング系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
均質槽	6基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼（胴本体） 装荷物：中間製品容器1本/基 設計圧力：0.3MPa〔gage〕以下 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub> 加熱方式：熱水による間接加熱 インターロック機能： ・工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（緊急遮断弁閉、加熱停止） ・減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック ・均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック ・地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック（緊急遮断弁閉、加熱停止） ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車 防護カバー（均質槽周囲に設置）
製品シリンダ槽	6基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼（胴本体） 装荷物：製品シリンダ（ANSI又はISO規格30B）又は廃品シリンダ（ANSI又はISO規格30B）1本/基 設計圧力：－ 設計温度：（加熱機能有）：100℃ （加熱機能無）：常温 （6基中1基は加熱機能を有する） 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：熱水による間接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
原料シリンダ槽	1基	2号発回均質室	<p>主要材料：炭素鋼（胴本体）                      装荷物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）又は廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）1本/基                      設計圧力：－                      設計温度：100℃                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：熱水による間接加熱                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・重量異常高による過充填防止のインターロック                      ・回収槽側圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                      その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車</p>
サンプル小分け装置	1基	2号発回均質室	<p>主要材料：ニッケル銅合金（分岐管）                      設計圧力：0.19MPa[gage]以下                      設計温度：100℃                      サンプルシリンダの充填量：約0.7kg-U/回                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、液体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：電気ヒータによる間接加熱                      フード開口部面速：0.5m/s以上                      インターロック機能：                      ・工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（加熱停止）                      ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック                      ・サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      その他の構成機器：フード（サンプル小分け装置を収納）</p>
工程用モニタ	2基	2号発回均質室	<p>主要材料：テフロン（サンプリング部）                      インターロック機能：                      ・工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック</p>
2号局所排気装置	1基	排気室	<p>主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）                      捕集効率：99.9%以上                      HF除去効率：99.99%以上                      インターロック機能：                      ・工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（ダンパ閉によるUF<sub>6</sub>閉じ込め）                      ・地震発生時のUF<sub>6</sub>漏えい防止インターロック（ダンパ閉によるUF<sub>6</sub>閉じ込め）</p>
中間製品容器	45本	1号均質室及び2号発回均質室	<p>主要材料：炭素鋼（胴本体）                      設計圧力：1.4MPa[gage]以下                      設計温度：-15℃～121℃                      充填量：約3050kg-U/本                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、液体UF<sub>6</sub></p>

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
主要配管	一式	2号発回均質室	(均質槽出入口配管カバー内の配管) 主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa(gage)以下 設計温度：120℃ 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>
			(均質槽出入口配管カバー内の配管以外の配管) 主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>

② 均質パージ系（排気処理工程）

本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンドラ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>を回収するための系統である。

本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。

本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

【均質・ブレンディング設備（均質パージ系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
均質パージ系 コールドトラップ	2基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約140kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック
減圧槽	1基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 容量：約6m <sup>3</sup> 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																								
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="181 306 831 810"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均質バージ系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      容量：約70kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> <tr> <td>均質バージ系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      HF除去効率：99.99%以上                 </td> </tr> <tr> <td>均質バージ系 ブースタポンプ</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> <tr> <td>均質バージ系 ロータリポンプ</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      インターロック機能：                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、                      電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(ハ) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力</p> <p>ホ (ハ) -① 処理する核燃料物質の種類は天然ウラン、化学形態は UF<sub>6</sub> であり、その最大処理能力は 790t-U/y である。製品 UF<sub>6</sub> の最高濃縮度は 5% であり、分離作業能力は 450tSWU/y（カスケード設備 1 組は 150tSWU/y の能力を有する。）である。</p> <p>(ニ) 主要な核的及び熱的制限値</p> <p>(1) 核的制限値</p> <p>① 単一ユニット</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	均質バージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器	均質バージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上	均質バージ系 ブースタポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>	均質バージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	主要配管	一式	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(2) 単一ユニットの核的制限値</p> <p>③ UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの（コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽）は、UF<sub>6</sub> を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料 UF<sub>6</sub> を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物(HF等)を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。</p> <p>また、この場合には、誤操作等を考慮する。</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたホ (ハ) -① は、処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力を示したものであり、基本設計方針ではないため、本設工認の対象外である。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																									
均質バージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器																									
均質バージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上																									
均質バージ系 ブースタポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																									
均質バージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック																									
主要配管	一式	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																									

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																										
<p style="text-align: center;">事業変更許可申請書（本文）</p> <table border="1" data-bbox="186 369 839 961"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン (注1)</td> <td>気体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5% (注2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td>気体、固体及び液体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 減速度</td> <td>5% H/U-235 1.7</td> <td>- H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF) 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td>気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 形状寸法 (円筒直径)</td> <td>5% 57.55cm</td> <td>- 58.8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p> <p>② 複数ユニット 複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。 ・コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が30cm以上となるように配置する。 ・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が1m以上となるよう配置する。</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	-	コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 減速度	5% H/U-235 1.7	- H/U-235 10	ケミカルトラップ (NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 形状寸法 (円筒直径)	5% 57.55cm	- 58.8cm	<p style="text-align: center;">事業変更許可申請書（添付書類五）</p> <p style="text-align: center;">単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は、次表によるものとする。</p> <table border="1" data-bbox="875 369 1552 1108"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>臨界因子</th> <th>取扱物質形態</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5% (注1)</td> <td>――</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔附着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ パージ系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5%</td> <td>――</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 附着ウラン回収容器</td> <td>減速度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>H/U-235 1.7 (注2)</td> <td>H/U-235 10 (注3)</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ(NaF) 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔附着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5%</td> <td>――</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>57.55cm (注5)</td> <td>58.8cm (注4)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p>	設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値	カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	――	コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔附着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ パージ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	――	製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 附着ウラン回収容器	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)	ケミカルトラップ(NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔附着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	――		形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)	<p style="text-align: center;">設工認申請書 該当事項</p> <table border="1" data-bbox="1644 369 2258 919"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン (注1)</td> <td>気体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5% (注2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td>気体、固体及び液体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 減速度</td> <td>5% H/U-235 1.7</td> <td>- H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF) 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td>気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 形状寸法 (円筒直径)</td> <td>5% 57.55cm</td> <td>- 58.8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p> <p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計 複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。 ・コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が30cm以上となるように配置する。 ・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が1m以上となるよう配置する。  (基本設計方針)「共通項目」 4. 閉じ込めの機能 4.1 閉じ込め 4.1.1 閉じ込めの機能</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	-	コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 減速度	5% H/U-235 1.7	- H/U-235 10	ケミカルトラップ (NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 形状寸法 (円筒直径)	5% 57.55cm	- 58.8cm		
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																																			
	種類	状態																																																																																												
カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	-																																																																																								
コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 減速度	5% H/U-235 1.7	- H/U-235 10																																																																																								
ケミカルトラップ (NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 形状寸法 (円筒直径)	5% 57.55cm	- 58.8cm																																																																																								
設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値																																																																																										
カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	――																																																																																										
コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔附着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ パージ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	――																																																																																										
製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 附着ウラン回収容器	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)																																																																																										
ケミカルトラップ(NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔附着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	――																																																																																										
	形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)																																																																																										
設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																																								
	種類	状態																																																																																												
カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	-																																																																																								
コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系コールドトラップ 製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 減速度	5% H/U-235 1.7	- H/U-235 10																																																																																								
ケミカルトラップ (NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 形状寸法 (円筒直径)	5% 57.55cm	- 58.8cm																																																																																								

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考															
<p>(2) 熱的制限値</p> <p>ホ(ニ)(2)①本施設においてUF<sub>6</sub>を取り扱う原料シリンダ、製品シリンダ、廃品シリンダ及び中間製品容器の使用温度は、次表に示す制限温度（ANSI又はISO規格に基づく設計温度）を超えないようにインターロック等を設ける。廃品シリンダの制限温度は、劣化ウランの詰替えに用いるシリンダに設ける。</p> <table border="1" data-bbox="249 667 822 806"> <thead> <tr> <th>機 器</th> <th>制 限 温 度</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原料シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 30B</td> </tr> <tr> <td>廃品シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B</td> </tr> <tr> <td>中間製品容器</td> <td>121℃</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機 器	制 限 温 度	備 考	原料シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y	製品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 30B	廃品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B	中間製品容器	121℃		<p>ニ 熱的安全設計</p> <p>UF<sub>6</sub>の加熱は、UF<sub>6</sub>の飽和蒸気圧が大気圧（1013hPa、56.6℃）を超えないよう、大気圧を超えない圧力として960hPa以下、同圧力となる加熱温度56℃を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダはANSI規格又はISO規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高压ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造をANSI規格又はISO規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は1.4MPa[gage]、設計温度は121℃であることから、設計温度である121℃を熱的制限値として設定する。</p> <p>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力0.26MPa[gage]以下及び温度94℃以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub>を液化するために中間製品容器を加熱する場合は、管理圧力0.26MPa[gage]及び管理温度94℃を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub>の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p>	<p>&lt;中略&gt;</p> <p>・ホ(ニ)(2)①UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI又はISO規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>設工認のホ(ニ)(2)①は、事業変更許可申請書（本文）のホ(ニ)(2)①と同義であり整合している。</p>	
機 器	制 限 温 度	備 考																	
原料シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y																	
製品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 30B																	
廃品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B																	
中間製品容器	121℃																		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
へ 成型施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一、へ項 において、該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
ト 被覆施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一，ト項 において，該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
チ 組立施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一，チ項 において，該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考								
<p>リ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備</p> <p>(イ) 施設の種類 本施設の貯蔵施設は、貯蔵設備及び搬送設備で構成する。 なお、本施設においては、崩壊熱除去等のため常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</p> <p>(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数 貯蔵施設の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p><b>【貯蔵設備】</b></p> <table border="1" data-bbox="181 1077 834 1163"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原料シリンダ（ANSI又はISO規格48Y）</td> <td>228本 （注1）</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> <td>型式：ANSI又はISO規格48Y 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> 注1：最大貯蔵能力に相当する個数</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	原料シリンダ（ANSI又はISO規格48Y）	228本 （注1）	Aウラン貯蔵室	型式：ANSI又はISO規格48Y 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 注1：最大貯蔵能力に相当する個数		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">今回の申請の対象範囲外</div>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、リ項において、設工認申請書の内容は、以下のとおり整合している。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様									
原料シリンダ（ANSI又はISO規格48Y）	228本 （注1）	Aウラン貯蔵室	型式：ANSI又はISO規格48Y 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 注1：最大貯蔵能力に相当する個数									

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)	300 本 (注 2)	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 30B 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 注 2: 最大貯蔵能力に相当する個数
廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)	1222 本 (注 3)	B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 48Y 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 注 3: 最大貯蔵能力に相当する個数
付着ウラン回収容器	36 本	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 2 号発回均質室	主要材料: 炭素鋼 (鋼本体) 設計圧力: 大気圧以下 設計温度: 約 -29℃~121℃ 充填量: 約 1960kg/本 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub>
原料シリンダ置台 (充填)	228 組	A ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)
製品シリンダ置台 (充填)	144 組 (注 4)	A ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、付着ウラン回収容器 注 4: A ウラン貯蔵室と B ウラン貯蔵室の個数合計の 300 組のうち、12 組は付着ウラン回収容器置台とする。また、A ウラン貯蔵室及び B ウラン貯蔵室における廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) は、合計が 3t-U 以下とする。
	156 組 (注 5)	B ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、付着ウラン回収容器 注 5: 上記の A ウラン貯蔵室の注 4 に同じ。
廃品シリンダ置台 (充填)	400 組	B ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y) (2 段積載) その他の構成機器: 中間サドル
	350 組	C ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y) (2 段積載) その他の構成機器: 中間サドル
中間製品容器置台	28 組	1 号均質室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 中間製品容器
	18 組	2 号発回均質室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 中間製品容器
付着ウラン回収容器置台	12 組 (注 6)	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 付着ウラン回収容器 注 6: 本置台は A ウラン貯蔵室と B ウラン貯蔵室の製品シリンダ置台の 300 組のうちの 12 組。
	24 組	2 号発回均質室	主要材料: 炭素鋼 積載物: 付着ウラン回収容器

事業変更許可申請書 (本文) の「付着ウラン回収容器」については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。

事業変更許可申請書 (本文) の「付着ウラン回収容器置台」については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【搬送設備】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
天井走行クレーン (A~D)	4基	A ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
天井走行クレーン (E)	1基	搬出入室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：25t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
天井走行クレーン (G)	1基	B ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：3.5t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
天井走行クレーン (H~K)	4基	B ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.85m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
天井走行クレーン (L~P)	5基	C ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.85m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
均質室天井走行クレーン	1基	1号均質室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：7t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
2号発回均質室天井走行クレーン	1基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：7t インターロック機能： ・吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
シリンダ搬出入台車	1台	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	主要材料：炭素鋼 最大積載荷重：15t 積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）
シリンダ搬送台車	5台	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン濃縮建屋	主要材料：炭素鋼 最大積載荷重：17t 積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）、中間製品容器、付着ウラン回収容器

(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力  
貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力  
は、次表に示すとおりである。

事業変更許可申請書 (本文)					事業変更許可申請書 (添付書類五)		設工認申請書 該当事項		整合性	備考
	核燃料物質の種類	核燃料物質の状態	最大貯蔵能力		備考					
			ウラン量	シリンダ本数						
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	222t-U (注1)	144本	製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 及び付着ウラン回収容器				
		天然ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	1928t-U	228本	原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)				
	B ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	241t-U (注1)	156本	製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)、廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 及び付着ウラン回収容器				
		劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	5005t-U	592本	廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)				
	C ウラン貯蔵室	劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	5325t-U	630本	廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)				
	1号均質室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	86t-U	45本 (注2)	中間製品容器置場				
2号発回均質室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	55t-U							
	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体の UF <sub>6</sub>	28t-U	24本	付着ウラン回収容器置場					

注1: A ウラン貯蔵室及びB ウラン貯蔵室には、付着ウラン回収容器 (12本) が保管されるが ANSI 又は ISO 規格 30B 換算で最大貯蔵能力を示す。また、A ウラン貯蔵室及び B ウラン貯蔵室における廃品シリンダ (30B) は、合計が 3t-U 以下とする。

注2: 中間製品容器置台は 1号均質室 (28組) 及び 2号発回均質室 (18組) の合計で 46組設置する。

(二) 主要な核的制限値

(1) 単一ユニット

貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それ

(基本設計方針) 「共通項目」

1. 核燃料物質の臨界防止

1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止

1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計

貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリン

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p>それを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="186 499 825 800"> <thead> <tr> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>不均質の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度5%以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p> <p>(2) 複数ユニット</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <p>製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30cm 以上となるよう平置き配置する。</p>	核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(3) ユニット間の中性子相互作用</p> <p>UF<sub>6</sub>を取り扱うUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器と、コールドトラップ、減圧槽、ケミカルトラップ(NaF)の複数ユニットについては、ユニット相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以下となる配置とする。</p>	<p>ダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="1596 451 2243 753"> <thead> <tr> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>不均質の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度5%以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p> <p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるよう平置き配置する。</li> </ul>	核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10		
核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																												
1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—																												
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																												
核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																												
1. 種類 濃縮度5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	—																												
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																												



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ヌ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備</p> <p>(イ) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(1) 構造</p> <p><u>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>① <u>廃棄処理を行う排気設備</u></p> <p><u>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第1種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。</u></p> <p><u>なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</u></p> <p><u>ヌ（イ）(1)①-② 2号発回均質室に設置する均質・ブレンディング設備の均質槽(配管カバー)及びサンプル小分け装置のフードからの排気を均質・ブレンディング設備の工程用モニタで監視し異常時は排気を停止する設計とする。</u></p> <p><u>ヌ（イ）(1)①-② 概略排気系統図を第9図に示す。</u></p>		<p>(基本設計方針)</p> <p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p><u>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>(1) <u>廃棄処理を行う排気設備</u></p> <p><u>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第1種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。</u></p> <p><u>なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ヌ項において、設工認申請書の内容は、以下のとおり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のヌ（イ）(1)①-①は、「ロ（ハ）核燃料物質等の閉じ込めに関する構造」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のヌ（イ）(1)①-②は排気系統の概略図であり、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

又（イ）(1)①-③ 主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

又（イ）(1)①-④

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
IAB中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
ICD中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）

1号中間室系排風機	3基	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：3200m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

事業変更許可申請書（本文）の又（イ）(1)①-③は、次表に示す。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又（イ）(1)①-④については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号中間室系排風機】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号中間室系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式		
容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	32000		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1140
	横	mm		2000
	高さ	mm		1550
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数 <sup>*6</sup>		基	3（内予備1）	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	
原動機	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>	
	出力	kW/基	45 <sup>*11</sup>	
	個数	基	3（内予備1） <sup>*11</sup>	
	取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。  
 \*9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。  
 \*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																						
<p>ヌ(イ)(1)①-⑤</p> <table border="1" data-bbox="172 304 836 436"> <tr> <td>1号発生回収室系送風機</td> <td>2基</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼(ケーシング)</td> </tr> <tr> <td>1号発生回収室系薄気送風機</td> <td>2基</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼(ケーシング)</td> </tr> <tr> <td>管理廃水処理室送風機</td> <td>2基 (内予備1基)</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼(ケーシング)</td> </tr> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="172 724 836 829"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号発生回収室系排風機</td> <td>2基 (内予備1基)</td> <td>排気室</td> <td>主要材料：炭素鋼(ケーシング) 風量：68000m<sup>3</sup>/h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持</td> </tr> </tbody> </table>	1号発生回収室系送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)	1号発生回収室系薄気送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)	管理廃水処理室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	1号発生回収室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング) 風量：68000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号発生回収室系排風機】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 714 2246 1486"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>1号発生回収室系排風機<sup>*8</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>遠心式</td> </tr> <tr> <td>容量(風量)<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>68000</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>空気</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1720</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>3300</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>2450</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>ケーシング</td> <td>-</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2(内予備1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原動機</td> <td>種類</td> <td>-</td> <td>誘導電動機<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>75<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>2(内予備1)<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>-</td> <td>排気室<sup>*11</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8：本機器は、第1種管理区域の排気機能維持(既設)の機能を有する設計とする。  *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「-」とする。  *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	1号発生回収室系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	遠心式	容量(風量) <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	68000	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	空気	主要寸法	たて	mm	1720	横	mm	3300	高さ	mm	2450	主要材料	ケーシング	-	炭素鋼	個数 <sup>*6</sup>	基	2(内予備1)	取付箇所	系統名(ライン名)	-	-	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	排気室	溢水防護上の区画番号	-	-	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-	原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*11</sup>	出力	kW/基	75 <sup>*11</sup>	個数	基	2(内予備1) <sup>*11</sup>	取付箇所	-	排気室 <sup>*11</sup>	<p>事業変更許可申請書(本文)において許可を受けたヌ(イ)(1)①-⑤については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p>	
1号発生回収室系送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)																																																																																							
1号発生回収室系薄気送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)																																																																																							
管理廃水処理室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)																																																																																							
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																							
1号発生回収室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング) 風量：68000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持																																																																																							
		変更前	変更後																																																																																							
名称 <sup>*1</sup>	-	1号発生回収室系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし																																																																																							
種類 <sup>*2</sup>	-	遠心式																																																																																								
容量(風量) <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	68000																																																																																								
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>																																																																																								
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																																								
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	空気																																																																																								
主要寸法	たて	mm		1720																																																																																						
	横	mm		3300																																																																																						
	高さ	mm		2450																																																																																						
主要材料	ケーシング	-		炭素鋼																																																																																						
個数 <sup>*6</sup>	基	2(内予備1)																																																																																								
取付箇所	系統名(ライン名)	-	-																																																																																							
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	排気室																																																																																							
	溢水防護上の区画番号	-	-																																																																																							
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-																																																																																							
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*11</sup>																																																																																							
	出力	kW/基	75 <sup>*11</sup>																																																																																							
	個数	基	2(内予備1) <sup>*11</sup>																																																																																							
	取付箇所	-	排気室 <sup>*11</sup>																																																																																							

事業変更許可申請書（本文）

ヌ（イ）(1)①-⑥

1号均質室系送風機	2基 (内予備 1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
-----------	-------------------	-----	-----------------

1号均質室系還気送風機	2基 (内予備 1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
-------------	-------------------	-----	-----------------

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたヌ（イ）(1)①-⑥については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号均質室系還気送風機】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称* 1</td <td>—</td> <td>1号均質室系還気送風機</td> <td rowspan="10">変更なし</td>	—	1号均質室系還気送風機	変更なし	
種類* 2</td <td>—</td> <td>遠心式</td>	—	遠心式		
容量（風量）*3	m <sup>3</sup> /h/基	71000		
最高使用圧力*4	—	—*8		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	空気		
主要寸法	たて	mm		1880
	横	mm		3350
	高さ	mm		2460
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数*6	基	2（内予備1）		
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称）*7	—	給気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*9
原動機	種類	—	誘導電動機*10	変更なし
	出力	kW/基	75*10	
	個数	基	2（内予備1）*10	
	取付箇所	—	給気室*10	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する送風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  
 \*9：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>ヌ(イ)(1)①-⑦</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">分析室送風機</td> <td style="width: 10%;">2基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">給気室</td> <td style="width: 55%;">主要材料：炭素鋼(ケーシング)</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1号均質室系排風機</td> <td style="width: 10%;">2基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">排気室</td> <td style="width: 55%;">                     主要材料：炭素鋼(ケーシング)                      風量：78000m<sup>3</sup>/h/基                      インターロック機能：                      ・第1種管理区域の排気機能維持                 </td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ヌ(イ)(1)①-⑧</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2号室回均質棟系送風機</td> <td style="width: 10%;">2基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">給気室</td> <td style="width: 55%;">主要材料：炭素鋼(ケーシング)</td> </tr> </table> </div>	分析室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)	1号均質室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング) 風量：78000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持	2号室回均質棟系送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号均質室系排風機】(仕様表)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">名称<sup>*1</sup></td> <td>名称</td> <td>1号均質室系排風機<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>遠心式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量(風量)<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>78000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td></td> <td>—<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td></td> <td>空気</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1880</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>3350</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ケーシング</td> <td></td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2(内予備1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原動機</td> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>—</td> <td>誘導電動機<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>90<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>2(内予備1)<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付箇所</td> <td>—</td> <td>排気室<sup>*11</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度, 圧力)」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：本機器は、第1種管理区域の排気機能維持(既設)の機能を有する設計とする。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                      *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	名称	1号均質室系排風機 <sup>*8</sup>		種類 <sup>*2</sup>	遠心式		容量(風量) <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	78000		最高使用圧力 <sup>*4</sup>		— <sup>*9</sup>		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		流体等の種類 <sup>*5</sup>		空気		主要寸法	たて	mm	1880	横	mm	3350	高さ	mm	2650	主要材料	ケーシング		炭素鋼	個数 <sup>*6</sup>	基	2(内予備1)	取付箇所	系統名(ライン名)	—	—	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>	出力	kW/基	90 <sup>*11</sup>	個数	基	2(内予備1) <sup>*11</sup>		取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>	<p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたヌ(イ)(1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたヌ(イ)(1)①-⑧については、安全</p>	
分析室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)																																																																																				
1号均質室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング) 風量：78000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持																																																																																				
2号室回均質棟系送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼(ケーシング)																																																																																				
		変更前	変更後																																																																																				
名称 <sup>*1</sup>	名称	1号均質室系排風機 <sup>*8</sup>																																																																																					
	種類 <sup>*2</sup>	遠心式																																																																																					
容量(風量) <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	78000																																																																																					
最高使用圧力 <sup>*4</sup>		— <sup>*9</sup>																																																																																					
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																																					
流体等の種類 <sup>*5</sup>		空気																																																																																					
主要寸法	たて	mm	1880																																																																																				
	横	mm	3350																																																																																				
	高さ	mm	2650																																																																																				
主要材料	ケーシング		炭素鋼																																																																																				
	個数 <sup>*6</sup>	基	2(内予備1)																																																																																				
取付箇所	系統名(ライン名)	—	—																																																																																				
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																																				
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																																				
原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>																																																																																				
	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>																																																																																				
	出力	kW/基	90 <sup>*11</sup>																																																																																				
	個数	基	2(内予備1) <sup>*11</sup>																																																																																				
	取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>																																																																																				

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">2号発回均質棟系排風機</td> <td style="width: 10%;">2基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">排気室</td> <td style="width: 60%;">                     主要材料：炭素鋼（ケーシング）                      風量：67000m<sup>3</sup>/h/基                      インターロック機能：                      ・第1種管理区域の排気機能維持                 </td> </tr> </table>	2号発回均質棟系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：67000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持		<p style="text-align: center;"><b>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質棟系排風機】（仕様表）</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>2号発回均質棟系排風機<sup>*8</sup></td> <td rowspan="11" style="text-align: center; vertical-align: middle;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>遠心式</td> </tr> <tr> <td>容量（風量）<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>67000</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>空気</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>2075</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>2070</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>2200</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ケーシング</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原動機</td> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>—</td> <td>誘導電動機<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>80<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>2（内予備1）<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付箇所</td> <td>—</td> <td>排気室<sup>*11</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">             注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。              *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。              *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。              *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。              *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。              *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。              *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。              *8：本機器は、第1種管理区域の排気機能維持（既設）の機能を有する設計とする。              *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。              *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。              *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。         </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質棟系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式	容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	67000	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気	主要寸法	たて	mm	2075	横	mm	2070	高さ	mm	2200	主要材料	ケーシング	—	炭素鋼	個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>	出力	kW/基	80 <sup>*11</sup>	個数	基	2（内予備1） <sup>*11</sup>		取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>	<p>機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p>	
2号発回均質棟系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：67000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持																																																																								
		変更前	変更後																																																																								
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質棟系排風機 <sup>*8</sup>	変更なし																																																																								
	種類 <sup>*2</sup>	—		遠心式																																																																							
	容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基		67000																																																																							
	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—		— <sup>*9</sup>																																																																							
	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃		40																																																																							
	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—		空気																																																																							
主要寸法	たて	mm		2075																																																																							
	横	mm		2070																																																																							
	高さ	mm		2200																																																																							
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼																																																																							
	個数 <sup>*6</sup>	基		2（内予備1）																																																																							
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—																																																																								
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																								
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																								
原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>																																																																								
	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>																																																																								
	出力	kW/基	80 <sup>*11</sup>																																																																								
	個数	基	2（内予備1） <sup>*11</sup>																																																																								
	取付箇所	—	排気室 <sup>*11</sup>																																																																								

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 405 825 478"> <tr> <td>1号発生回収室系排気 フィルタユニット</td> <td>13基 (内予備 1基)</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エ                      アフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号発生回収室系排気 フィルタユニット	13基 (内予備 1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エ アフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p data-bbox="1596 310 2237 388">【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号発生回収室系排気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 415 2240 1129"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>1号発生回収室系排気フィル タユニット</td> <td rowspan="14">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、 高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主 要 寸 法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>筐体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>-</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>13（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必 要な高さ</td> <td>mm</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1129 2240 1339">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構                      造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「-」                      とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	1号発生回収室系排気フィル タユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、 高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス	主 要 寸 法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主 要 材 料	筐体	-	炭素鋼	ろ材	-	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）	取 付 箇 所	系統名（ライン名）	-	-	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室	溢水防護上の区画番号	-	-	溢水防護上の配慮が必 要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>		
1号発生回収室系排気 フィルタユニット	13基 (内予備 1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エ アフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	1号発生回収室系排気フィル タユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、 高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス																																																																		
主 要 寸 法	たて	mm		730																																																																
	横	mm		1660																																																																
	高さ	mm		1450																																																																
主 要 材 料	筐体	-		炭素鋼																																																																
	ろ材	-		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）																																																																		
取 付 箇 所	系統名（ライン名）	-		-																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	-	-																																																																	
	溢水防護上の配慮が必 要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>																																																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">1号発生回収室系還気フィルタユニット</td> <td style="width: 10%;">16基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">排気室</td> <td style="width: 55%;">                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号発生回収室系還気フィルタユニット	16基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p style="text-align: center;"><b>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号発生回収室系還気フィルタユニット】（仕様表）</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>1号発生回収室系還気フィルタユニット</td> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>16（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	1号発生回収室系還気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス	主要寸法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主要材料	筐体	—	炭素鋼	ろ材	—	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	16（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>		
1号発生回収室系還気フィルタユニット	16基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号発生回収室系還気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		730																																																																
	横	mm		1660																																																																
	高さ	mm		1450																																																																
主要材料	筐体	—		炭素鋼																																																																
	ろ材	—		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	16（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>																																																																



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">1号中間室系排気フィルタユニット</td> <td style="width: 10%;">12基 (内予備1基)</td> <td style="width: 10%;">排気室</td> <td style="width: 65%;">                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号中間室系排気フィルタユニット	12基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p style="text-align: center;"><b>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号中間室系排気フィルタユニット】（仕様表）</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>1号中間室系排気フィルタユニット</td> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>12（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	1号中間室系排気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス	主要寸法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主要材料	筐体	—	炭素鋼	ろ材	—	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	12（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>		
1号中間室系排気フィルタユニット	12基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号中間室系排気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		730																																																																
	横	mm		1660																																																																
	高さ	mm		1450																																																																
主要材料	筐体	—		炭素鋼																																																																
	ろ材	—		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	12（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>																																																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 848 478"> <tr> <td>1号均質室系排気フィルタユニット</td> <td>14基 (内予備1基)</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号均質室系排気フィルタユニット	14基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号均質室系排気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 401 2258 1136"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*<!--1</td--> <td>—</td> <td>1号均質室系排気フィルタユニット</td> <td rowspan="13">変更なし</td> </td></tr> <tr> <td>種類**</td> <td>—</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000*8</td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）*3</td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力*4</td> <td>—</td> <td>—*9</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度*4</td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類*6</td> <td>—</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数*6</td> <td>基</td> <td>14（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）*7</td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—*10</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                  *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。                  *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称* 1</td <td>—</td> <td>1号均質室系排気フィルタユニット</td> <td rowspan="13">変更なし</td>	—	1号均質室系排気フィルタユニット	変更なし	種類**	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8	効率（捕集効率）*3	%	99.9以上	最高使用圧力*4	—	—*9	最高使用温度*4	℃	40	流体等の種類*6	—	廃ガス	主要寸法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主要材料	筐体	—	炭素鋼	ろ材	—	グラスウール	個数*6	基	14（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称）*7	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10		
1号均質室系排気フィルタユニット	14基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称* 1</td <td>—</td> <td>1号均質室系排気フィルタユニット</td> <td rowspan="13">変更なし</td>	—	1号均質室系排気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類**	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000*8																																																																		
効率（捕集効率）*3	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力*4	—	—*9																																																																		
最高使用温度*4	℃	40																																																																		
流体等の種類*6	—	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		730																																																																
	横	mm		1660																																																																
	高さ	mm		1450																																																																
主要材料	筐体	—		炭素鋼																																																																
	ろ材	—		グラスウール																																																																
個数*6	基	14（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—																																																																	
	設置床（室名称）*7	—	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	—*10																																																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 854 478"> <tr> <td>1号均質室系還気フィルタユニット</td> <td>13基</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号均質室系還気フィルタユニット	13基	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p data-bbox="1596 310 2237 388">【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号均質室系還気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 409 2252 1144"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>1号均質室系還気フィルタユニット</td> <td rowspan="14">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>°C</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>-</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>13（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1581 1146 2258 1367">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「-」とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	1号均質室系還気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス	主要寸法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主要材料	筐体	-	炭素鋼	ろ材	-	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	-	-	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室	溢水防護上の区画番号	-	-	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>		
1号均質室系還気フィルタユニット	13基	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	1号均質室系還気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		730																																																																
	横	mm		1660																																																																
	高さ	mm		1450																																																																
主要材料	筐体	-		炭素鋼																																																																
	ろ材	-		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	-		-																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	-	-																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>																																																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																									
<table border="1" data-bbox="172 405 836 478"> <tr> <td>2号発回均質棟系排気フィルタユニット</td> <td>13基 (内予備1基)</td> <td>排気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上</td> </tr> </table> <p data-bbox="172 1434 281 1465">(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="186 1476 418 1514"> <tr> <td>又(イ)(1)①-⑨</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="172 1524 848 1646"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号局所排気装置</td> <td>1基</td> <td>排気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HE吸着器、高性能エアフィルタ1段） 局所排気装置捕集効率：99.9%以上 HE除去効率：99.9%以上</td> </tr> </tbody> </table>	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	13基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上	又(イ)(1)①-⑨	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	1号局所排気装置	1基	排気室	主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HE吸着器、高性能エアフィルタ1段） 局所排気装置捕集効率：99.9%以上 HE除去効率：99.9%以上		<p data-bbox="1584 310 2237 390">【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質棟系排気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 394 2264 1142"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質棟系排気フィルタユニット</td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>6000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1660</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筒体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>-</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>13（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1584 1142 2264 1365"> 注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「-」とする。 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス	主要寸法	たて	mm	730	横	mm	1660	高さ	mm	1450	主要材料	筒体	-	炭素鋼	ろ材	-	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	-	-	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室	溢水防護上の区画番号	-	-	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>	<p data-bbox="2279 1476 2561 1780">事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又(イ)(1)①-⑨については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p>	
2号発回均質棟系排気フィルタユニット	13基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																										
又(イ)(1)①-⑨																																																																													
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																										
1号局所排気装置	1基	排気室	主要材料：炭素鋼（筒体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HE吸着器、高性能エアフィルタ1段） 局所排気装置捕集効率：99.9%以上 HE除去効率：99.9%以上																																																																										
		変更前	変更後																																																																										
名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	変更なし																																																																										
種類 <sup>*2</sup>	-	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																											
容量	m <sup>3</sup> /h/個	6000 <sup>*8</sup>																																																																											
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																											
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>																																																																											
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																											
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	廃ガス																																																																											
主要寸法	たて	mm		730																																																																									
	横	mm		1660																																																																									
	高さ	mm		1450																																																																									
主要材料	筒体	-		炭素鋼																																																																									
	ろ材	-		グラスウール																																																																									
個数 <sup>*6</sup>	基	13（内予備1）																																																																											
取付箇所	系統名（ライン名）	-	-																																																																										
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	排気室																																																																										
	溢水防護上の区画番号	-	-																																																																										
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	-	- <sup>*10</sup>																																																																									

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 854 478"> <tr> <td>1号局所排気フィルタユニット</td> <td>2基 (内予備1基)</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	1号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p data-bbox="1596 310 2237 388">【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号局所排気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 394 2267 1140"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>1号局所排気フィルタユニット</td> <td rowspan="14">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>5000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1570</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1140 2267 1365">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	1号局所排気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス	主要寸法	たて	mm	700	横	mm	1700	高さ	mm	1570	主要材料	筐体	—	炭素鋼	ろ材	—	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>		
1号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号局所排気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		700																																																																
	横	mm		1700																																																																
	高さ	mm		1570																																																																
主要材料	筐体	—		炭素鋼																																																																
	ろ材	—		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>																																																																

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

1号局所排風機	2基 (内予備 1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：5000m <sup>3</sup> /h/基
---------	-------------------	-----	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号局所排風機】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	1号局所排風機	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式		
容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	5000		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気		
主要寸法	たて	mm		820
	横	mm		1070
	高さ	mm		1290
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼
個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）		
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*9</sup>	
	種類	—	誘導電動機 <sup>*10</sup>	
	出力	kW/基	30 <sup>*10</sup>	
	個数	基	2（内予備1） <sup>*10</sup>	
取付箇所	—	排気室 <sup>*10</sup>	変更なし	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  
 \*9：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 403 848 480"> <tr> <td>2号局所排気フィルタユニット</td> <td>2基 (内予備1基)</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）                      フィルタユニット捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	2号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上		<p data-bbox="1596 310 2237 388">【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号局所排気フィルタユニット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 403 2258 1192"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>2号局所排気フィルタユニット</td> <td rowspan="14">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h/個</td> <td>5000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>廃ガス</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1565</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>グラスウール</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1192 2258 1417">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                      *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。                      *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排気フィルタユニット	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）	容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000 <sup>*8</sup>	効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス	主要寸法	たて	mm	700	横	mm	1700	高さ	mm	1565	主要材料	筐体	—	炭素鋼	ろ材	—	グラスウール	個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>		
2号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排気フィルタユニット	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h/個	5000 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	廃ガス																																																																		
主要寸法	たて	mm		700																																																																
	横	mm		1700																																																																
	高さ	mm		1565																																																																
主要材料	筐体	—		炭素鋼																																																																
	ろ材	—		グラスウール																																																																
個数 <sup>*6</sup>	基	2（内予備1）																																																																		
取付箇所	系統名（ライン名）	—		—																																																																
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																	
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																	
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	—	— <sup>*10</sup>																																																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																								
<table border="1" data-bbox="172 415 848 510"> <tr> <td>2号局所排風機</td> <td>2基 (内予備 1基)</td> <td>排気室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（ケーシング）                      風量：5000m<sup>3</sup>/h/基                      インターロック機能：                      ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック                 </td> </tr> </table>	2号局所排風機	2基 (内予備 1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：5000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号局所排風機】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 411 2246 1150"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>2号局所排風機<sup>*8</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>遠心式</td> </tr> <tr> <td>容量（風量）<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>空気</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1070</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1290</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>ケーシング</td> <td>—</td> <td>炭素鋼</td> </tr> <tr> <td colspan="2">個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2（内予備1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>排気室</td> </tr> <tr> <td>溢水防護上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原動機</td> <td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>mm</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>—</td> <td>誘導電動機<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>30<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>2（内予備1）<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2">取付箇所</td> <td>—</td> <td>排気室<sup>*11</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：本機器は、2号局所排気排風機2台停止による加熱停止のインターロック（新設）の機能を有する設計とする。                  *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                  *10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。                  *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排風機 <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式	容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	5000	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気	主要寸法	たて	mm	820	横	mm	1070	高さ	mm	1290	主要材料	ケーシング	—	炭素鋼	個数 <sup>*6</sup>		基	2（内予備1）	取付箇所	系統名（ライン名）	—	—	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	溢水防護上の区画番号	—	—	原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>	出力	kW/基	30 <sup>*11</sup>	個数	基	2（内予備1） <sup>*11</sup>	取付箇所		—	排気室 <sup>*11</sup>		
2号局所排風機	2基 (内予備 1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：5000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック																																																																									
		変更前	変更後																																																																									
名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排風機 <sup>*8</sup>	変更なし																																																																									
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式																																																																										
容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	5000																																																																										
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																										
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																										
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気																																																																										
主要寸法	たて	mm		820																																																																								
	横	mm		1070																																																																								
	高さ	mm		1290																																																																								
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼																																																																								
個数 <sup>*6</sup>		基	2（内予備1）																																																																									
取付箇所	系統名（ライン名）	—	—																																																																									
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室																																																																									
	溢水防護上の区画番号	—	—																																																																									
原動機	溢水防護上の配慮が必要な高さ	mm	— <sup>*10</sup>																																																																									
	種類	—	誘導電動機 <sup>*11</sup>																																																																									
	出力	kW/基	30 <sup>*11</sup>																																																																									
	個数	基	2（内予備1） <sup>*11</sup>																																																																									
取付箇所		—	排気室 <sup>*11</sup>																																																																									



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ス(イ) (1)①-⑩主 要給気ダクト	ス(イ) (1)①-⑩ 加一式	ス(イ) (1)① -⑩ウラン濃縮 建屋他	主要材料：炭素鋼
------------------------	--------------------	-----------------------------	----------

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号給気ダクト】(仕様表)

名称	変更前							名称	変更後						
	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-		hPa	℃	-	mm	mm	-	-
1号給気ダクト（1号中間室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1AB 高純度電解器 (1GD-V1002 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	ス(イ) (1)①-⑩ 1AB 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1AB 高純度電解器 (1GD-V1002 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	1AB 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1AB 高純度電解器 (1GD-V1003 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	1AB 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1AB 高純度電解器 (1GD-V1003 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	1AB 高純度電解器
1号給気ダクト（1号発生回収室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1CD 高純度電解器 (1GD-V1012 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	1CD 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1CD 高純度電解器 (1GD-V1012 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	1CD 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1CD 高純度電解器 (1GD-V1013 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	1CD 高純度電解器
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1CD 高純度電解器 (1GD-V1013 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	1CD 高純度電解器
1号給気ダクト（1号発生回収室系）	-							給気室 (1GD-V2013 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	給気室 ・排気室
	-							排気室 (1GD-V2013 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	給気室 ・排気室
1号給気ダクト（1号発生回収室系）	-							給気室 (1GD-V2014 上流)	40	40	空気	700	0.6	炭素鋼	給気室 ・排気室
	-							排気室 (1GD-V2014 下流)*1	40	40	空気	700 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	給気室 ・排気室

(つづき)

名称	変更前							名称	変更後						
	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-		hPa	℃	-	mm	mm	-	-
1号給気ダクト（1号発生回収室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 給気室 (1GD-V2012 上流)	40	40	空気	750	0.6	炭素鋼	ス(イ) (1)①-⑩ 給気室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 給気室 (1GD-V2012 下流)*1	40	40	空気	750 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	給気室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 要衣室 (1GD-V2007 上流)	40	40	空気	1500	0.8	炭素鋼	要衣室 ・脱汚通器 ・前室
1号給気ダクト（1号均質室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 前室 (1GD-V2002 下流)*1	40	40	空気	1500 <sup>φ3</sup>	~1.0	炭素鋼	前室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 放射能測定室 (1GD-V2015 上流)	40	40	空気	600	0.6	炭素鋼	放射能測定室 ・脱汚通器 ・前室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 前室 (1GD-V2015 下流)*1	40	40	空気	600 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	放射能測定室 ・脱汚通器 ・前室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1号均質室 (1GD-V3002 上流)	40	40	空気	950	0.8	炭素鋼	1号均質室
1号給気ダクト（1号均質室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 1号均質室 (1GD-V3002 下流)*1	40	40	空気	800	~1.0	炭素鋼	1号均質室
	-							ス(イ) (1)①-⑩ 放気室 (1GD-V3014 上流)	40	40	空気	400	0.6	炭素鋼	放気室 ・モニタ室 ・下
	-							ス(イ) (1)①-⑩ モニタ室 (1GD-V3014 下流)*1	40	40	空気	350	~400 <sup>φ3</sup>	炭素鋼	モニタ室 ・下
1号給気ダクト（1号均質室系）	-							ス(イ) (1)①-⑩ 放気室 (1GD-V3016 上流)	40	40	空気	600	0.6	炭素鋼	放気室 ・モニタ室 ・下
	-							ス(イ) (1)①-⑩ モニタ室 (1GD-V3016 下流)*1	40	40	空気	600 <sup>φ3</sup>	~0.8	炭素鋼	放気室 ・モニタ室 ・下

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

名称	変更前							名称	変更後						
	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-		hPa	℃	-	mm	mm	-	-
1号給気ダクト（1号室均質室系）	-							区(イ)(1)①-⑩ 放気室 (1GD-V3013 上流) ニ ホニタエリ了 (1GD-V3013 下流)*1	-*2	40	空気	1200 × 1200*3	0.8	炭素鋼	区(イ)(1)①-⑩ ニ放気室 ニホニタエリ了
	-							区(イ)(1)①-⑩ ホニタエリ了 (1GD-V3019 上流) ニ 更表エリ了 (1GD-V3019 下流)*1	-*2	40	空気	400 × 400*3	0.5	炭素鋼	ニホニタエリ了 ニ更表エリ了
	-							区(イ)(1)①-⑩ ホニタエリ了 (1GD-V3017 上流) ニ 分析室 (1GD-V3012 下流)*1	-*2	40	空気	950 × 700 ~950*3	0.8	炭素鋼	ニホニタエリ了 ニ更表エリ了 ニ分析室
	-							区(イ)(1)①-⑩ ホニタエリ了 (1GD-V3018 上流) ニ 分析室 (1GD-V3015 下流)*1	-*2	40	空気	1000 × 750*3	0.8	炭素鋼	ニホニタエリ了 ニ更表エリ了 ニ分析室

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
 \*2：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*3：角ダクトの寸法を示す。

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号給気ダクト】（仕様表）

名称	変更前							名称	変更後						
	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所		最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	外径	厚さ	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-		hPa	℃	-	mm	mm	-	-
2号給気ダクト（2号室均質室系）	-							区(イ)(1)①-⑩ 給気室 (2GD-V2002 上流) ニ ホニ上毛備品取し (2GD-V2002 下流)*1	-*2	40	空気	1300 × 1200 ~1650*3	1.2	炭素鋼	区(イ)(1)①-⑩ ニ給気室 ニホニ上毛備品取し
	-							区(イ)(1)①-⑩ 廃棄物処理室 (2GD-V2003 上流) ニ カスケード室前室 (2GD-V2003 下流)*1	-*2	40	空気	1300 × 1150 ~1300*3	1.2	炭素鋼	ニ廃棄物前処理室 ニカスケード室前室
	-							区(イ)(1)①-⑩ 2号室2高層放気室 (2GD-V2004 上流) ニ 搬送通路 (2GD-V2004 下流)*1	-*2	40	空気	1700 × 1000*3	1.0	炭素鋼	ニ2号室2高層放気室 ニ搬送通路

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
 \*2：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*3：角ダクトの寸法を示す。

設工認の区(イ)(1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の区(イ)(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																														
<table border="1" data-bbox="172 678 848 741"> <tr> <td>ス(イ) (1) ①-⑫主 要還気ダクト</td> <td>ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫一式</td> <td>ス(イ) (1) ①-⑭ ⑬カラン濃縮 建屋紙</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </table>	ス(イ) (1) ①-⑫主 要還気ダクト	ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫一式	ス(イ) (1) ①-⑭ ⑬カラン濃縮 建屋紙	主要材料：炭素鋼		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号還気ダクト】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1596 663 2789 1178"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称<sup>*1</sup></th> <th rowspan="2">最高使用圧力 *2 hPa</th> <th rowspan="2">最高使用温度 *2 ℃</th> <th colspan="2">変更前</th> <th rowspan="2">流体等の種類 *3</th> <th rowspan="2">外径 *4 mm</th> <th rowspan="2">厚さ *4 mm</th> <th rowspan="2">主要材料</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">名称<sup>*1</sup></th> <th rowspan="2">最高使用圧力 *2 hPa</th> <th rowspan="2">最高使用温度 *2 ℃</th> <th colspan="2">変更後</th> <th rowspan="2">流体等の種類 *3</th> <th rowspan="2">外径 *4 mm</th> <th rowspan="2">厚さ *4 mm</th> <th rowspan="2">主要材料</th> <th rowspan="2">設置場所</th> </tr> <tr> <th>流体等の種類 *3</th> <th>外径 *4 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号還気ダクト ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑫ 排気室 (10P-V2021 上海) ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</td> <td>-*5</td> <td>40</td> <td>空気</td> <td>1350 × 1350 ~1400 *6</td> <td>3.2</td> <td>炭素鋼</td> <td>⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</td> <td>1号還気ダクト（1号発生回収室系）</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>1号均質室 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</td> <td>-*5</td> <td>40</td> <td>腐ガス</td> <td>600 ~2100 × 250 ~1300 *6 500</td> <td>0.8 ~3.2</td> <td>炭素鋼</td> <td>⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</td> <td>1号還気ダクト（1号均質室系）</td> <td>変更なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。 *3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。 *5：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高使用圧力を設定しない。 *6：角ダクトの寸法を示す。</p>	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	変更前		流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	変更後		流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料	設置場所	流体等の種類 *3	外径 *4 mm	1号還気ダクト ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑫ 排気室 (10P-V2021 上海) ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	-*5	40	空気	1350 × 1350 ~1400 *6	3.2	炭素鋼	⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1号還気ダクト（1号発生回収室系）	変更なし	1号均質室 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	-*5	40	腐ガス	600 ~2100 × 250 ~1300 *6 500	0.8 ~3.2	炭素鋼	⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1号還気ダクト（1号均質室系）	変更なし	<p>設工認の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ス(イ) (1) ①-⑫</span> は、事業変更許可申請書(本文)の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ス(イ) (1) ①-⑫</span> を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ス(イ) (1) ①-⑬</span> は、事業変更許可申請書(本文)の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ス(イ) (1) ①-⑬</span> を具体的に記載しており整合している。</p>	
ス(イ) (1) ①-⑫主 要還気ダクト	ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫一式	ス(イ) (1) ①-⑭ ⑬カラン濃縮 建屋紙	主要材料：炭素鋼																																															
名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	変更前		流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 *2 hPa	最高使用温度 *2 ℃	変更後		流体等の種類 *3	外径 *4 mm	厚さ *4 mm	主要材料	設置場所																															
			流体等の種類 *3	外径 *4 mm																																														
1号還気ダクト ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑫ 排気室 (10P-V2021 上海) ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	-*5	40	空気	1350 × 1350 ~1400 *6	3.2	炭素鋼	⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1号還気ダクト（1号発生回収室系）	変更なし																																									
1号均質室 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ス(イ) (1) ①-⑬ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	-*5	40	腐ガス	600 ~2100 × 250 ~1300 *6 500	0.8 ~3.2	炭素鋼	⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1号還気ダクト（1号均質室系）	変更なし																																									

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ス(イ) (1) ①-⑭ 要局所排気ダクト	ス(イ) (1) ①-⑭ 一式	ス(イ) (1) ①-⑮ ケラシノ濃縮建屋他	主要材料：炭素鋼
--------------------------	--------------------	---------------------------	----------

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号局所排気ダクト】（仕様表）

名称*	変更前							変更後						
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-	hPa	℃	-	mm	mm	-	-
1号局所排気ダクト（1号局所排気室） 名称：ス(イ) (1) ①-⑭ 排気室 (IGD-V3026 上流) ニ、1号排気室上、1号局所排気室（取付）部	-#5	40	空気	350	0.6	炭素鋼	ス(イ) (1) ①-⑭ 1号排気室	-	-	-	-	-	-	-

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
\*5：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号局所排気ダクト】（仕様表）

名称*	変更前							変更後						
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所
	hPa	℃	-	mm	mm	-	-	hPa	℃	-	mm	mm	-	-
2号局所排気ダクト（2号局所排気室） 名称：ス(イ) (1) ①-⑮ 2号排気室（取付）及び2号シンブル小分け器部 ニ、2号局所排気室（取付）部、2号局所排気室（取付）部、2号局所排気室（取付）部、2号局所排気室（取付）部	-#5	40	排ガス	300 ~600 89.1	0.6 ~5.5 3.0	炭素鋼	ス(イ) (1) ①-⑮ 2号局所排気室、2号局所排気室	-	-	-	-	-	-	-

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
\*5：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
\*6：角ダクトの寸法を示す。

設工認の [ス(イ) (1) ①-⑭] は、事業変更許可申請書（本文）の [ス(イ) (1) ①-⑭] を具体的に記載しており整合している。  
設工認の [ス(イ) (1) ①-⑮] は、事業変更許可申請書（本文）の [ス(イ) (1) ①-⑮] を具体的に

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号排気ダクト】（仕様表）</p>	記載しており整合している。	

ス(イ)(1)①-④主 要排気ダクト	ス(イ) (1)①- ④一式	ス(イ)(1)① -④クラン機 建屋他	主要材料：炭素鋼
-----------------------	----------------------	---------------------------	----------

名称*	変更前						変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—	hPa	℃	—	mm	mm	—	—
1号排気ダクト（1号中間室系） ス(イ)(1)①-④ 1号中間室系排気機 △B.C出口 (1G-Y1024-A,B,C) ニ 排気口	-*5	40	空気	550 ~1500 × 700 ~1300 *6	0.8 ~1.2	炭素鋼	ス(イ)(1)①-④ 排気室							変更なし
1号排気ダクト（1号発生回収室系） 1号発生回収室系排気機 △A,B (1G-Y2024-A,B) ニ 排気口	-*5	40	空気	1200 ~1700 × 900 ~1300 *6	0.8 ~1.2	炭素鋼	排気室							変更なし
1号排気ダクト（1号均質室系） 1号均質室 ニ 排気口	-*5	40	排ガス	600 ~1700 × 250 ~1700 *6 500	0.6 ~3.2	炭素鋼	均質室 分析室 搬送通路 排気室							変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*6：角ダクトの寸法を示す。

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 2号排気ダクト】（仕様表）

名称*	変更前						変更後								
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	外径 #4	厚さ #4	主要材料	設置場所	最高使用圧力 #2
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—	hPa	℃	—	mm	mm	—	—	hPa
2号排気ダクト（2号均質室系） ス(イ)(1)①-④ 2号均質室 2A~2C中間室 △A-C付着クラン機 廃棄物室 搬入室 ニ 排気口	-*5	40	排ガス	150 ~2000 × 150 ~1700 *6	0.5 ~3.2	炭素鋼	ス(イ)(1)①-④ 2号均質室 2A~2C中間室 △A-C付着クラン機 搬入室 搬送通路 排気室								変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*6：角ダクトの寸法を示す。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p>② 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画） カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する再利用しない未反応七ふっ化ヨウ素（IF<sub>7</sub>）は、専用の容器に入れて付着ウラン回収廃棄物室にIF<sub>5</sub>とともに保管廃棄する。 主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="172 1171 851 1241"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>7</sub>ポンペ</td> <td>27本</td> <td>付着ウラン回収廃棄物室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 廃棄物の処理能力 第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する「又(イ)(2)-①」ものとし、その処理能力は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="216 1650 795 1797"> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋 排気風量</td> <td>約 287000m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>高性能エアフィルタ の捕集効率</td> <td>99.9%以上 (1段)<sup>(注1)</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：0.3μmDOP粒子</p> <p>(3) 排気口の位置 「又(イ)(3)-①」本施設に係る排気口の位置は、</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>7</sub> ポンペ	27本	付着ウラン回収廃棄物室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体）	ウラン濃縮建屋 排気風量	約 287000m <sup>3</sup> /h	高性能エアフィルタ の捕集効率	99.9%以上 (1段) <sup>(注1)</sup>		<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力 第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する「又(イ)(2)-①」設計とする。 &lt;中略&gt;</p>	<p>設工認の「又(イ)(1)①-⑱」は、事業変更許可申請書(本文)の「又(イ)(1)①-⑱」を具体的に記載しており整合している。 設工認の「又(イ)(1)①-⑲」は、事業変更許可申請書(本文)の「又(イ)(1)①-⑲」を具体的に記載しており整合している。</p> <p>別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>設工認の「又(イ)(1)②-①」は、事業変更許可申請書(本文)の「又(イ)(1)②-①」を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様													
IF <sub>7</sub> ポンペ	27本	付着ウラン回収廃棄物室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体）													
ウラン濃縮建屋 排気風量	約 287000m <sup>3</sup> /h															
高性能エアフィルタ の捕集効率	99.9%以上 (1段) <sup>(注1)</sup>															

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p>次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="192 573 819 667"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋（注1）</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20m</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：ウラン濃縮建屋は、標高約 36m に位置する。</p> <p>(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(1) 構造</p> <p>液体廃棄物の廃棄設備は、廃水処理を行う管理廃水処理設備及び液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</p> <p>① 廃水処理を行う管理廃水処理設備</p> <p>管理廃水処理設備は、第1種管理区域において発生する液体廃棄物を受入れ、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し、他の一般排水とともに排水口から事業所外へ放出することを目的に設置する設備であり、廃水を貯留する機器、送水ポンプ及び機器、ポンプ間を接続する配管で構成する。</p> <p>概略管理廃水処理系統図を第10図に示す。</p> <p>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋（注1）	屋 上	地上約 20m		<p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p> <p>第1種管理区域からの排気は排気ダクトを通じ、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段で処理した後、排気口を通じて屋外に排出する設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="1581 573 2258 701"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20 m (標高約 36 m)</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)	<p>(本文)の又(イ)(3)①は、次表に示す。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ														
ウラン濃縮建屋（注1）	屋 上	地上約 20m														
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ														
ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)														

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
洗缶廃水貯槽	4基	除染室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
凝集槽	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能
管理廃水処理脱水機	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
脱水ろ液タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能
分析廃水ビット	1基	分析室	主要材料：コンクリート+FRPライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）
第1廃水調整ビット	2基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+FRPライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報） その他の構成機器： 第1廃水調整ビット間に連通管を設置
第1反応タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
第2反応タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
凝集沈殿槽	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
汚泥タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能
凝沈処理水ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器： 第1廃水調整ピットへの連通管を設置
砂ろ過塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+樹脂塗装 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
管理廃水処理第1活性炭吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+樹脂塗装 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
マイクロフィルタ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
ろ過器循環タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器： 第1廃水調整ピットへの連通管を設置
ろ過器	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
ろ過器逆洗タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
ろ過器 pH 調整タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
ろ過器処理水タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
弗素吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage]

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																												
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="172 363 836 1367"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン吸着塔</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張）            設計圧力：0.3MPa[gage]            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> <tr> <td>イオン交換樹脂塔</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張）            設計圧力：0.3MPa[gage]            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> <tr> <td>中和タンク</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> <tr> <td>第1処理水ピット</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水            その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置         </td> </tr> <tr> <td>再生廃液ピット</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：コンクリート+FRPライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水            その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置         </td> </tr> <tr> <td>手洗廃水ピット</td> <td>1基</td> <td>モニタエリア</td> <td>           主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> <tr> <td>第2廃水調整ピット</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水            その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置         </td> </tr> <tr> <td>管理廃水処理第2活性炭吸着塔</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：炭素鋼+樹脂塗装            設計圧力：0.3MPa[gage]            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> <tr> <td>第2処理水ピット</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>           主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）            設計圧力：常圧            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水            その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置         </td> </tr> <tr> <td>凝集槽送水ポンプ</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>           主要材料：ステンレス鋼            設計圧力：0.3MPa[gage]            設計温度：常温            放射性物質の状態：ウラン廃水         </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ウラン吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	イオン交換樹脂塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	中和タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第1処理水ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置	再生廃液ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+FRPライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置	手洗廃水ピット	1基	モニタエリア	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第2廃水調整ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+樹脂塗装 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第2処理水ピット	2基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置	凝集槽送水ポンプ	1基	除染室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水				
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																													
ウラン吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													
イオン交換樹脂塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													
中和タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													
第1処理水ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置																																													
再生廃液ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+FRPライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置																																													
手洗廃水ピット	1基	モニタエリア	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													
第2廃水調整ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置																																													
管理廃水処理第2活性炭吸着塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：炭素鋼+樹脂塗装 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													
第2処理水ピット	2基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置																																													
凝集槽送水ポンプ	1基	除染室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																													

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																								
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="172 352 836 1350"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>脱水機凝集液ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>脱水ろ液ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>分析廃水ポンプ</td> <td>2基</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>第1反応タンク送水ポンプ</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>管理廃水処理脱水機送泥ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>砂ろ過塔送水ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>ろ過器送水ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>ろ過器逆洗ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>弗素吸着塔送水ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>第1処理水ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>再生廃液ポンプ</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>吸着塔送水ポンプ</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>第2処理水ポンプ</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	脱水機凝集液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	脱水ろ液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	分析廃水ポンプ	2基	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第1反応タンク送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	砂ろ過塔送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	ろ過器送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	ろ過器逆洗ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	弗素吸着塔送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第1処理水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	再生廃液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	吸着塔送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	第2処理水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水				
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																									
脱水機凝集液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
脱水ろ液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
分析廃水ポンプ	2基	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
第1反応タンク送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
砂ろ過塔送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
ろ過器送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
ろ過器逆洗ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
弗素吸着塔送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
第1処理水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
再生廃液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
吸着塔送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									
第2処理水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：0.3MPa[gage] 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																									

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																															
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="186 367 825 1108"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2号発回均質室廃水ピット1</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）                      設計圧力：常圧                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td>2号発回均質室廃水ピット2</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）                      設計圧力：常圧                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td>2号発回均質室廃水ピット3</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）                      設計圧力：常圧                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td>2号発回均質室廃水ピット4</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張）                      設計圧力：常圧                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要放射性廃水配管</td> <td>一式</td> <td>除染室 管理廃水処理室 搬送通路</td> <td>                     主要材料：炭素鋼+ポリエチレンライニング（内張）                      設計圧力：0.3MPa[gage]                      （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間）                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td>一式</td> <td>除染室 管理廃水処理室 IA中間室 1号発生回収室 分析室 モニタエリア 搬送通路 廃棄物前処理室 渡り廊下 2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼又は炭素鋼+ライニング（内張）                      設計圧力：0.3MPa[gage]                      （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間）                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> <tr> <td>堰</td> <td>一式</td> <td>除染室 管理廃水処理室</td> <td>                     主要材料：コンクリート（耐水性塗料を塗布）                      容量：貯槽類から漏えいしたウラン廃水を全て回収できる容積                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>② 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）                  液体廃棄物の区画は、以下で構成する。この他に、液体廃棄物の取扱として、第1種管理区域内の機器の点検に伴い発生する機械油及び保管廃棄した機械油の固化処理を管理廃水処理室で行う。処理を行った機械油は、次項（ハ）に示す固体廃棄物の廃棄設備で保管廃棄する。なお、固化処理にあたり、処理前の機械油を管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する IF<sub>5</sub> を保管廃棄するため、付着ウラン回収廃棄物室に区画を設定する。</li> <li>・分析作業に伴い発生する有機溶剤を保管廃棄するため、管理廃水処理室に区画を設定する。</li> </ul> <p>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	2号発回均質室廃水ピット1	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	2号発回均質室廃水ピット2	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	2号発回均質室廃水ピット3	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	2号発回均質室廃水ピット4	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	主要放射性廃水配管	一式	除染室 管理廃水処理室 搬送通路	主要材料：炭素鋼+ポリエチレンライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間） 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	一式	除染室 管理廃水処理室 IA中間室 1号発生回収室 分析室 モニタエリア 搬送通路 廃棄物前処理室 渡り廊下 2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼又は炭素鋼+ライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間） 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水	堰	一式	除染室 管理廃水処理室	主要材料：コンクリート（耐水性塗料を塗布） 容量：貯槽類から漏えいしたウラン廃水を全て回収できる容積				
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																
2号発回均質室廃水ピット1	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
2号発回均質室廃水ピット2	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
2号発回均質室廃水ピット3	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
2号発回均質室廃水ピット4	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：常圧 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
主要放射性廃水配管	一式	除染室 管理廃水処理室 搬送通路	主要材料：炭素鋼+ポリエチレンライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間） 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
	一式	除染室 管理廃水処理室 IA中間室 1号発生回収室 分析室 モニタエリア 搬送通路 廃棄物前処理室 渡り廊下 2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼又は炭素鋼+ライニング（内張） 設計圧力：0.3MPa[gage] （ポンプ吐出側から送水先貯槽の間） 設計温度：常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																
堰	一式	除染室 管理廃水処理室	主要材料：コンクリート（耐水性塗料を塗布） 容量：貯槽類から漏えいしたウラン廃水を全て回収できる容積																																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考								
<table border="1" data-bbox="181 310 828 449"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>3</sub>ポンベ置台 (注1)</td> <td>215基</td> <td>付着ウラン回収 廃棄物室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼                      収納物：IF<sub>3</sub>ポンベ 2本/基（IF<sub>3</sub>ポンベ内容積                      0.04m<sup>3</sup>/本）                      注1：置台に設置するポンベから漏えいしたIF<sub>3</sub>を                      全て回収できる容積のドレンパン(瓶)を含                      む（ドレンパン容量：0.04m<sup>3</sup>以上）                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="246 535 507 562">(2) 廃棄物の処理能力</p> <p data-bbox="264 579 848 743">管理廃水処理設備は、液体廃棄物の周辺監視区域境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有するものとし、その処理能力は、約 3000m<sup>3</sup>/y である。</p> <p data-bbox="264 760 848 921">管理廃水処理室の保管廃棄能力は、約 160 本（20L ドラム缶換算）である。また、付着ウラン回収廃棄物室の保管廃棄能力は、約 430 本（80kg ポンベ換算）である。</p> <p data-bbox="246 938 454 966">(3) 排水口の位置</p> <p data-bbox="264 982 848 1056">排水口の位置は、本施設の南側約 1500m の尾駈沼に接する地点である。</p> <p data-bbox="231 1117 557 1144">(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p data-bbox="246 1161 350 1188">(1) 構造</p> <p data-bbox="264 1205 848 1369">固体廃棄物の廃棄設備は、固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）及びカスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備で構成する。</p> <p data-bbox="246 1386 848 1413">① 固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p data-bbox="264 1430 848 1640">固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）は、以下で構成する。この他に、固体廃棄物の取扱として、管理廃水処理設備から発生したスラッジを保管廃棄するまでの間、管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul data-bbox="284 1656 848 1955" style="list-style-type: none"> <li>・第 1 種管理区域内で発生した放射性固体廃棄物及び 2 号カスケード棟のカスケード設備の更新に伴い発生する使用済遠心機を受入れて保管廃棄するため、以下の建屋・室に区画を設定する。また、固体廃棄物の分別等を行い、保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため、ウラン濃縮建屋内に廃棄物前処理室を設ける。</li> </ul>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>3</sub> ポンベ置台 (注1)	215基	付着ウラン回収 廃棄物室	主要材料：炭素鋼 収納物：IF <sub>3</sub> ポンベ 2本/基（IF <sub>3</sub> ポンベ内容積 0.04m <sup>3</sup> /本） 注1：置台に設置するポンベから漏えいしたIF <sub>3</sub> を 全て回収できる容積のドレンパン(瓶)を含 む（ドレンパン容量：0.04m <sup>3</sup> 以上）		<p data-bbox="1774 1117 2062 1144" style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p data-bbox="2282 1117 2546 1190">次回の申請時に整合性を示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様									
IF <sub>3</sub> ポンベ置台 (注1)	215基	付着ウラン回収 廃棄物室	主要材料：炭素鋼 収納物：IF <sub>3</sub> ポンベ 2本/基（IF <sub>3</sub> ポンベ内容積 0.04m <sup>3</sup> /本） 注1：置台に設置するポンベから漏えいしたIF <sub>3</sub> を 全て回収できる容積のドレンパン(瓶)を含 む（ドレンパン容量：0.04m <sup>3</sup> 以上）									

事業変更許可申請書（本文）				事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																	
<table border="1"><thead><tr><th>建屋名称</th><th>室名称</th><th>建屋の構造</th><th>建築面積 (㎡)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A ウラン濃縮廃棄物建屋</td><td>A ウラン濃縮廃棄物室</td><td>鉄骨造平屋建</td><td>約1200</td></tr><tr><td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td><td>B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)</td><td>鉄筋コンクリート造平屋建</td><td>約1200</td></tr><tr><td>使用済遠心機保管建屋</td><td>使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室</td><td>鉄骨造一部二階建</td><td>約8200 (延床面積)</td></tr><tr><td>B ウラン濃縮廃棄物建屋</td><td>E・F ウラン濃縮廃棄物室</td><td>鉄骨造平屋建</td><td>約3000</td></tr></tbody></table> <p>注1:ウラン貯蔵・廃棄物庫内に間仕切りを設けて区画</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・使用を廃止する 1号カスケード室及び1号中間室内に設置したカスケード設備、1号発生回収室、1号中間室及び1号均質室内に設置したUF<sub>6</sub>処理設備、1号均質室内に設置した均質・ブレンディング設備、1号発生回収室、1号中間室及び除染室内に設置した管理廃水处理設備、1号Qマス室内に設置した分析設備及びその他付帯設備を存置の状態を保管廃棄するため、これらの室に区画<sup>注1</sup>を設定する。</li><li>・1号カスケード室のカスケード設備内部の付着ウラン回収等が完了した後に使用を廃止する付着ウラン回収設備を存置の状態を保管廃棄するため、当該機器の設置されている室（エリア）に区画<sup>注1</sup>を設定する。</li></ul> <p>注1:当該室に本施設の運転に必要な資機材を保管する場合は、保管廃棄するための区画と区別する等の必要な措置を講じる。</p> <p>② カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</p> <p>付着ウラン回収設備は、存置の状態を保管廃棄した1号カスケード室のカスケード設備内部から付着ウランを回収するための設備であり、IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系、IF<sub>7</sub>循環系、排気系、ページ系から構成する。</p> <p>回収した付着ウランは付着ウラン回収容器に充填し、核燃料物質として貯蔵施設に貯蔵する。</p> <p>なお、カスケード設備内部の付着ウラン回収等が完了した後は、付着ウラン回収設備の使用を廃止する。</p>	建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)	A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)	B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約3000		<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	
建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)																					
A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200																					
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200																					
使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)																					
B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約3000																					

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																
<p>概略付着ウラン回収工程系統図を第 11 図に示す。</p> <p>a. IF<sub>7</sub>発生・供給系</p> <p>本系統は、IF<sub>7</sub>ポンペを IF<sub>7</sub>ポンペ発生槽に装填し、IF<sub>7</sub>を発生させ、付着ウランを回収するカスケード設備に供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系及びパージ系と接続する。</p> <p>本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p><b>【付着ウラン回収設備（IF<sub>7</sub>発生・供給系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="181 758 834 1020"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>7</sub>ポンペ発生槽</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>           主要材料：ステンレス鋼（カバー）            装荷物：IF<sub>7</sub>ポンペ（IF<sub>7</sub>発生用）4本/基及びIF<sub>7</sub>ポンペ（予冷用）4本/基            設計圧力：—            設計温度：—～常温            加熱方式：電気ヒーター         </td> </tr> <tr> <td>IF<sub>7</sub>圧力調整槽</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>           主要材料：ステンレス鋼（胴本体）            設計圧力：大気圧以下            設計温度：常温         </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室 1号中間室 搬送通路</td> <td>           主要材料：ステンレス鋼            設計圧力：大気圧以下            設計温度：電気ヒーターによる加熱部は100℃、電気ヒーターによる加熱部以外は常温         </td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 回収系</p> <p>本系統は、カスケード設備の付着ウランと IF<sub>7</sub>の反応で生成する UF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub> 及び未反応の IF<sub>7</sub> を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系、排気系及びパージ系に接続する。</p> <p>本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>7</sub> ポンペ発生槽	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンペ（IF <sub>7</sub> 発生用）4本/基及びIF <sub>7</sub> ポンペ（予冷用）4本/基 設計圧力：— 設計温度：—～常温 加熱方式：電気ヒーター	IF <sub>7</sub> 圧力調整槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒーターによる加熱部は100℃、電気ヒーターによる加熱部以外は常温				
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																	
IF <sub>7</sub> ポンペ発生槽	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンペ（IF <sub>7</sub> 発生用）4本/基及びIF <sub>7</sub> ポンペ（予冷用）4本/基 設計圧力：— 設計温度：—～常温 加熱方式：電気ヒーター																	
IF <sub>7</sub> 圧力調整槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																	
主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒーターによる加熱部は100℃、電気ヒーターによる加熱部以外は常温																	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【付着ウラン回収設備（回収系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
回収系 混合ガスコールド トラップ	3基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約1150kg（約480kg-U）/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：電気ヒーター インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック
回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	3基 (注1)	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック 注1：3基のうち1基はバージ系としても使用
IF <sub>7</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンベ（IF <sub>7</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>7</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：- ～常温
回収系 UF <sub>6</sub> 回収槽	1基	1号均質室	主要材料：炭素鋼（カバー） 装荷物：付着ウラン回収容器1本/基 設計圧力：- 設計温度：常温～80℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：温水ユニットによる間接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック その他構成機器：搬送台車
回収系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器
IF <sub>6</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>6</sub> ポンベ（IF <sub>6</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>6</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：- ～常温

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒーターによる加熱部は100℃、 電気ヒーターによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>

c. IF<sub>7</sub>循環系

本システムは、カスケード設備で未反応の IF<sub>7</sub> を再度カスケード設備へ供給するシステムである。

本システムは、配管により IF<sub>7</sub> 発生・供給系及び回収系と接続する。

本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【付着ウラン回収設備（IF<sub>7</sub>循環系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
IF <sub>7</sub> 循環コンプレッサ	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（IF <sub>7</sub> 流通配管） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：100℃
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温

d. 排気系

本システムは、付着ウラン回収作業前後の系統内排気を行う系統である。

本システムは、配管にて回収系及び排気設備と接続する。

本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

【付着ウラン回収設備（排気系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
排気系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 容量：約 70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット
排気系 ロータリポンプ	1基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温

e. パージ系

本システムは、各系統のパージ操作等を行う系統である。

本システムは、配管により IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。

本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p>【付着ウラン回収設備（ページ系）】</p> <table border="1" data-bbox="186 352 825 810"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ページ系 UF<sub>6</sub> コールドトラップ</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック</td> </tr> <tr> <td>ページ系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器</td> </tr> <tr> <td>ページ系 第1段ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット</td> </tr> <tr> <td>ページ系 第2段ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット</td> </tr> <tr> <td>ページ系 プースタポンプ</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="186 898 825 1031"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ページ系 ロータリポンプ</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. 付着ウラン回収設備の主要な核的及び熱的制限値</p> <p>(a) 核的制限値</p> <p>i. 単一ユニット</p> <p><u>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</u></p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ページ系 UF <sub>6</sub> コールドトラップ	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック	ページ系 ケミカルトラップ (NaF)	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器	ページ系 第1段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット	ページ系 第2段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット	ページ系 プースタポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ページ系 ロータリポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(2) 単一ユニットの核的制限値</p> <p>③ <u>UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの（コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽）は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物(HF等)を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。</u></p> <p><u>また、この場合には、誤操作等を考慮する。</u></p> <p><u>単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は、次表によるものとする。</u></p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 <u>単一ユニットの臨界安全防止</u></p> <p><u>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</u></p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
ページ系 UF <sub>6</sub> コールドトラップ	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																																					
ページ系 ケミカルトラップ (NaF)	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器																																					
ページ系 第1段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット																																					
ページ系 第2段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット																																					
ページ系 プースタポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
ページ系 ロータリポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					

事業変更許可申請書 (本文)							事業変更許可申請書 (添付書類五)					設工認申請書 該当事項							整合性	備考			
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態		不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	設備及び機器		臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値	設備及び機器		核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値			
<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>付着ウラン回収容器</li> </ul>		濃縮度 5%以下のウラン		均質	濃縮度	5%	—	カスケード設備		濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>付着ウラン回収容器</li> </ul>		濃縮度 5%以下のウラン		均質	濃縮度	5%	—		
<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>		気体及び固体の UF <sub>6</sub>			減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	コールドトラップ		濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>		気体及び固体の UF <sub>6</sub>			減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10		
		気体及び固体の UF <sub>6</sub>		均質	濃縮度	5%	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>[UF<sub>6</sub>処理設備]</li> <li>製品コールドトラップ</li> <li>一般パージ系コールドトラップ</li> <li>[均質・ブレンディング設備]</li> <li>均質パージ系コールドトラップ</li> <li>[付着ウラン回収設備]</li> <li>回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> </ul>						減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>		形状寸法 (円筒直径)		57.55cm	58.8cm
		形状寸法 (円筒直径)			57.55cm	58.8cm	ケミカルトラップ(NaF)		濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>[UF<sub>6</sub>処理設備]</li> <li>捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>[均質・ブレンディング設備]</li> <li>均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>[付着ウラン回収設備]</li> <li>回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>					形状寸法 (円筒直径)		57.55cm (注5)	58.8cm (注4)		
<p>ii. <u>複数ユニット</u></p> <p><u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が 30cm 以上となるように配置する。</u></li> <li><u>ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1m 以上となるよう配置する。</u></li> </ul>							<p>&lt;中略&gt;</p>						<p>1.4.2 <u>複数ユニットの臨界安全設計</u></p> <p><u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるように配置する。</u></li> <li><u>ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1 m 以上となるよう配置する。</u></li> </ul> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p>&lt;中略&gt;</p>							<p>設工認の</p>	<p>又 (ハ) (1)②</p>		
<p>(b) <u>熱的制限値</u></p> <p>又 (ハ) (1)② f (b) - ① <u>本施設において</u></p>							<p>ニ <u>熱的安全設計</u></p> <p>UF<sub>6</sub> の加熱は、UF<sub>6</sub> の飽和蒸気圧が大気圧</p>					<p>又 (ハ) (1)② f (b) - ① <u>UF<sub>6</sub> の加熱については、加熱</u></p>							<p>設工認の</p>	<p>又 (ハ) (1)②</p>			

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考						
<p>UF<sub>6</sub> を取り扱う付着ウラン回収容器の使用温度は、次表に示す制限温度（ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度）を超えないようにインターロックを設ける。</p> <table border="1" data-bbox="172 447 836 506"> <thead> <tr> <th>機 器</th> <th>制 限 温 度</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付着ウラン回収容器</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格に準じて設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 廃棄物の処理能力 付着ウラン回収設備は、カスケード設備 1 組（4 つのカスケード/1 組）の中の 1 つのカスケードずつ、付着ウランを回収する能力を有する。 また、廃棄物前処理室には、固体廃棄物を保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため約 70 本（200L ドラム缶換算）の保管場所を設ける。</p>	機 器	制 限 温 度	備 考	付着ウラン回収容器	121℃	ANSI 又は ISO 規格に準じて設計	<p>（1013hPa、56.6℃）を超えないよう、大気圧を超えない圧力として 960hPa 以下、同圧力となる加熱温度 56℃を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダは ANSI 規格又は ISO 規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高圧ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造を ANSI 規格又は ISO 規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は 1.4MPa [gage]、設計温度は 121℃であることから、設計温度である 121℃を熱的制限値として設定する。</p> <p>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力 0.26MPa [gage] 以下及び温度 94℃以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub> を液化するために中間製品容器を加熱する場合は、管理圧力 0.26MPa [gage] 及び管理温度 94℃を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub> の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p>	<p>する UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p>f (b) - ①は、事業変更許可申請書（本文）のヌ (ハ) (1) ② f (b) - ①と同義であり整合している。</p> <p>別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	
機 器	制 限 温 度	備 考								
付着ウラン回収容器	121℃	ANSI 又は ISO 規格に準じて設計								

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																		
<p>その他の固体廃棄物の廃棄設備は、保管廃棄するのみであるため、処理能力を必要とする設備はない。</p> <p>(3) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備の最大保管廃棄能力は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="186 575 825 856"> <thead> <tr> <th>室名</th> <th>最大保管廃棄能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 5500 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>B ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 4400 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管室</td> <td>約 555tSWU/y 相当分の金属剛遠心機</td> </tr> <tr> <td>C ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 2800 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 4200 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>E ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 5200 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>F ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約 5200 本（200L ドラム缶換算）</td> </tr> <tr> <td>1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他</td> <td>600tSWU/y 相当分の以下設備 カスケード設備、UF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他</td> </tr> </tbody> </table>	室名	最大保管廃棄能力	A ウラン濃縮廃棄物室	約 5500 本（200L ドラム缶換算）	B ウラン濃縮廃棄物室	約 4400 本（200L ドラム缶換算）	使用済遠心機保管室	約 555tSWU/y 相当分の金属剛遠心機	C ウラン濃縮廃棄物室	約 2800 本（200L ドラム缶換算）	D ウラン濃縮廃棄物室	約 4200 本（200L ドラム缶換算）	E ウラン濃縮廃棄物室	約 5200 本（200L ドラム缶換算）	F ウラン濃縮廃棄物室	約 5200 本（200L ドラム缶換算）	1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他	600tSWU/y 相当分の以下設備 カスケード設備、UF <sub>6</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他				
室名	最大保管廃棄能力																					
A ウラン濃縮廃棄物室	約 5500 本（200L ドラム缶換算）																					
B ウラン濃縮廃棄物室	約 4400 本（200L ドラム缶換算）																					
使用済遠心機保管室	約 555tSWU/y 相当分の金属剛遠心機																					
C ウラン濃縮廃棄物室	約 2800 本（200L ドラム缶換算）																					
D ウラン濃縮廃棄物室	約 4200 本（200L ドラム缶換算）																					
E ウラン濃縮廃棄物室	約 5200 本（200L ドラム缶換算）																					
F ウラン濃縮廃棄物室	約 5200 本（200L ドラム缶換算）																					
1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他	600tSWU/y 相当分の以下設備 カスケード設備、UF <sub>6</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他																					

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ル 放射線管理施設の構造及び設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p>(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類 (1) 放射線監視・測定設備</p> <p>ル(イ)(1)-①第1種管理区域の作業環境を監視するために、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示できる設備として、中央制御室に排気用HFモニタ及び換気用モニタの測定値を表示及び記録できるよう設計する。</p> <p>測定値等があらかじめ設定した値を超えた場合に、中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>具体的には、本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンブラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</p> <p>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニ</p>	<p>へ その他の安全設計 (ヌ) 放射線管理に対する考慮 (1) 放射線管理施設</p> <p>従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）に対する放射線防護のため、管理区域への出入管理、第1種管理区域からの退出時の汚染の管理及び汚染発生時の除染を行うための出入管理関係設備を設ける設計とする。また、従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用いる放射能測定装置を備える設計とする。さらに、本施設内の管理区域における外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度、床・壁等の放射性物質の表面密度及びHF濃度を監視するため、サーベイメータ、積算線量計、エアスニッフア、ダストサンブラ、排気用HFモニタ、換気用モニタ及び可搬式HF検知警報装置を備える他、作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える設計とする。</p>	<p>(基本設計方針)</p> <p>4. 放射線管理施設 4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p style="text-align: center;">&lt;中略&gt;</p> <p>(1) 屋内管理用の主要な設備 a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンブラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</p> <p>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニタの</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ル項において、設工認申請書の内容は、以下のとおり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(1)-①は、次段以降に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>タの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。</u></p> <p>また、<u>管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示するル(イ)(1)-②設計とする。</u></p> <p>(2) <u>試料分析関係設備</u> 本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、<u>放射能測定装置を備える。</u></p> <p>(3) <u>個人管理用測定設備</u> 従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、<u>外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。</u></p> <p>(4) <u>出入管理関係設備</u> 本施設の管理区域への出入は、<u>原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</u> また、<u>汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</u></p> <p>(5) <u>その他の放射線防護設備</u> 従事者及び一時立入者の放射線防護のため、<u>放射線防護具類を備える。</u></p> <p><u>ル(イ)(5)-①屋内管理用の主要な設備の種類は、次表に示すとおりである。</u></p>	<p><u>放射線監視・測定設備の排気用HFモニタ及び換気用モニタは、その測定値を中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、第1種管理区域内のUF<sub>6</sub>の漏えいを検知するための警報を設定し、中央制御室において警報を発する設計とする。</u></p> <p>また、<u>従事者及び一時立入者が頻繁に立ち入る箇所における外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床・壁等の放射性物質の表面密度を、管理区域入口付近に表示する設計とする。</u></p>	<p><u>測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、<u>管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示するル(イ)(1)-②ことを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>b. <u>試料分析関係設備</u> 本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、<u>放射能測定装置を備える。</u></p> <p>c. <u>個人管理用測定設備</u> 従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、<u>外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。</u>なお、<u>内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空気中の放射性物質濃度から評価する。</u></p> <p>d. <u>出入管理関係設備</u> 本施設の管理区域への出入は、<u>原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</u> また、<u>汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</u></p> <p>e. <u>その他の放射線防護設備</u> 従事者及び一時立入者の放射線防護のため、<u>放射線防護具類を備える。</u></p>	<p>設工認のル(イ)(1)-②は、事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(1)-②を具体的に示しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(5)-①は、次表に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<table border="1" data-bbox="255 325 765 825"> <thead> <tr> <th>設 備</th> <th>主 要 な 機 器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射線監視・測定設備</td> <td>ル(イ)(5)-②排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアモニタ、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンプラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ</td> </tr> <tr> <td>試料分析関係設備</td> <td>ル(イ)(5)-②放射能測定装置</td> </tr> <tr> <td>個人管理用測定設備</td> <td>個人線量計</td> </tr> <tr> <td>出入管理関係設備</td> <td>ダスト、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー</td> </tr> <tr> <td>その他の放射線防護設備</td> <td>放射線防護具類</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="231 1031 664 1058">(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類</p> <p data-bbox="243 1077 557 1104">(1) 放射線監視・測定設備</p> <p data-bbox="264 1121 848 1463">本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンプラを設ける。</p> <p data-bbox="264 1661 848 1913">排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</p>	設 備	主 要 な 機 器	放射線監視・測定設備	ル(イ)(5)-②排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアモニタ、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンプラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ	試料分析関係設備	ル(イ)(5)-②放射能測定装置	個人管理用測定設備	個人線量計	出入管理関係設備	ダスト、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー	その他の放射線防護設備	放射線防護具類	<p data-bbox="937 989 1101 1016">(2) 監視設備</p> <p data-bbox="937 1035 1555 1104">① 施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定</p> <p data-bbox="937 1121 1555 1463">放射性気体廃棄物の放出経路となる排気口には、放出される放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備として排気用モニタを設け、排気中の放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外における濃度限度を超えないよう監視するとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、採取した試料の放射能測定を行うため、放射管理分析設備を備える設計とする。</p> <p data-bbox="1160 1482 1264 1509">&lt;中略&gt;</p> <p data-bbox="937 1570 1466 1598">③ 設計基準事故時等における監視及び測定</p> <p data-bbox="1160 1617 1264 1644">&lt;中略&gt;</p> <p data-bbox="958 1661 1555 1913">また、モニタリングポストの測定値及び気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性を有する設計とする。</p>	<p data-bbox="1590 898 1774 926">(基本設計方針)</p> <p data-bbox="1576 945 1816 972">4. 放射線管理施設</p> <p data-bbox="1576 991 1908 1018">4.1 放射線監視・測定設備</p> <p data-bbox="1590 1035 1949 1062">(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p data-bbox="1605 1081 1923 1108">a. 放射線監視・測定設備</p> <p data-bbox="1626 1125 2264 1419">本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンプラを設ける。</p> <p data-bbox="1626 1661 2264 1913">排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</p>	<p data-bbox="2288 315 2561 611">事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたル(イ)(5)-②については、「(イ)屋内管理用の主要な設備の種類(1)～(5)」に示す。</p> <p data-bbox="2288 674 2561 793">HFセンサについては、次回の申請時に整合性を示す。</p>	
設 備	主 要 な 機 器															
放射線監視・測定設備	ル(イ)(5)-②排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアモニタ、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンプラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ															
試料分析関係設備	ル(イ)(5)-②放射能測定装置															
個人管理用測定設備	個人線量計															
出入管理関係設備	ダスト、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー															
その他の放射線防護設備	放射線防護具類															



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有するものとする。</u></p> <p>(2) <u>放出管理分析設備</u> <u>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>(3) <u>試料分析関係設備</u> <u>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>(4) <u>その他設備</u> <u>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</u> <u>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。</u> <u>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</u></p> <p><u>ル（ロ）(4)－①屋外管理用の主要な設備の種類は、次表に示すとおりである。</u></p>	<p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定        &lt;中略&gt;  <u>モニタリングポストは、非常用電源により商用電源喪失時にも給電を継続する設計とし、短時間の停電時の電源を確保するため、専用の無停電電源装置を有する設計とする。</u></p> <p>① 施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定        &lt;中略&gt;  <u>放射性液体廃棄物の処理設備で採取した試料の放射能測定を行うため、放出管理分析設備を備える設計とする。</u></p> <p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定        &lt;中略&gt;  <u>周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、試料分析関係設備を備える設計とする。</u>        &lt;中略&gt;</p> <p>③ 設計基準事故時等における監視及び測定  <u>設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するとともに、HF の放出状況を把握するため、工程用モニタ、排気用 HF モニタ、換気用モニタ、排気用モニタ、モニタリングポスト、ダストサンプラ、気象観測機器及び放射能観測車を備えるとともに、サーバイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等の資機材を備える設計とする。</u>        &lt;中略&gt;</p>	<p><u>モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</u></p> <p>b. <u>放出管理分析設備</u> <u>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>c. <u>試料分析関係設備</u> <u>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>d. <u>その他設備</u> <u>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</u>  <u>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。</u> <u>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のル（ロ）(4)－①は、次表に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考										
<table border="1" data-bbox="255 312 762 758"> <thead> <tr> <th data-bbox="255 312 477 352">設 備</th> <th data-bbox="477 312 762 352">主 要 な 機 器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="255 352 477 600">放射線監視・測定設備</td> <td data-bbox="477 352 762 600">           排気用モニタ            ル(ロ) (4) ②排気用 HF モニタ (注 1)。            積算線量計 (注 2)            モニタリングポスト (注 2)。            ギャストサンプル。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 600 477 682">放出管理分析設備</td> <td data-bbox="477 600 762 682">           放射能測定装置 (注 1)            放射能測定装置 (注 1)         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 682 477 722">試料分析関係設備</td> <td data-bbox="477 682 762 722">気象観測機器 (注 2)。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 722 477 758">その他設備</td> <td data-bbox="477 722 762 758">放射能観測車 (注 2)。</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="477 758 762 793">注 1：屋内管理用設備と同じ。</p> <p data-bbox="477 793 762 829">注 2：廃棄物埋設施設と共用する。</p>	設 備	主 要 な 機 器	放射線監視・測定設備	排気用モニタ ル(ロ) (4) ②排気用 HF モニタ (注 1)。 積算線量計 (注 2) モニタリングポスト (注 2)。 ギャストサンプル。	放出管理分析設備	放射能測定装置 (注 1) 放射能測定装置 (注 1)	試料分析関係設備	気象観測機器 (注 2)。	その他設備	放射能観測車 (注 2)。			<p data-bbox="2279 312 2561 432">排気用モニタについては、次回の申請時に整合性を示す。</p> <p data-bbox="2279 491 2561 793">事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたル(ロ) (4) ②については、「(ロ)屋外管理用の主要な設備の種類(1)～(4)」に示す。</p>	
設 備	主 要 な 機 器													
放射線監視・測定設備	排気用モニタ ル(ロ) (4) ②排気用 HF モニタ (注 1)。 積算線量計 (注 2) モニタリングポスト (注 2)。 ギャストサンプル。													
放出管理分析設備	放射能測定装置 (注 1) 放射能測定装置 (注 1)													
試料分析関係設備	気象観測機器 (注 2)。													
その他設備	放射能観測車 (注 2)。													

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ヲ その他の加工施設の構造及び設備 (イ) 非常用設備の種類</p> <p>ヲ(イ)ー①本施設には、外部電源からの電気の供給が停止した場合において、非常用照明、監視設備等の必要な設備に給電できるように十分な容量を有する非常用電源設備を設ける。</p> <p>ヲ(イ)ー②非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供給する直流電源設備にて構成する。</p> <p>また、ディーゼル発電機は、必要な容量の発電機を2基設置する設計とする。</p> <p>この他に、自動火災報知設備、温度センサ、消</p>	<p>へ その他の安全設計 (ル) 電源喪失に対する考慮</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。また、外部電源喪失時に自動火災報知設備、非常用通報設備、非常用照明及び誘導灯は、自動的に直流電源設備又は内蔵のバッテリーに切り替わる設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>(基本設計方針)</p> <p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p>ヲ(イ)ー①濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機(2基)、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p>(非常用設備の設備概要)</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>ヲ(イ)ー②非常用設備は、非常用電源設備、自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッター、非常用照明及び誘導灯、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明にて構成する。</p> <p>非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ヲ項において、設工認申請書の内容は、以下のとおり整合している。</p> <p>設工認のヲ(イ)ー①は、事業変更許可申請書（本文）のヲ(イ)ー①と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のうち、ディーゼル発電機については、別途申請の「新規制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の2次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>設工認のヲ(イ)ー②は、事業変更許可申請書（本文）のヲ(イ)ー②と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																								
<p>火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッタを設けるとともに非常用照明及び誘導灯を設置する。</p> <p>また、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明を配備する。</p> <p>自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッタの個数・配置及び主な仕様は、次表に示すとおりである。</p> <p><b>ヲ（イ）－③</b></p> <table border="1" data-bbox="166 810 834 1329"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数・配置</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自動火災報知設備</td> <td>火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。 受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。 発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>感知器、受信機、発信機等</td> </tr> <tr> <td>温度センサ</td> <td>可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。</td> <td>温度検出器、監視盤</td> </tr> <tr> <td><b>ヲ（イ）－④</b>消火器</td> <td>消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>消火ガス、粉末</td> </tr> <tr> <td><b>ヲ（イ）－④</b>消火設備</td> <td>消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>消火ガス、粉末</td> </tr> <tr> <td><b>ヲ（イ）－④</b>屋外消火栓設備</td> <td>消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。</td> <td>屋外消火栓、格納箱、ホース等</td> </tr> <tr> <td>遠隔消火設備</td> <td>可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。 複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。</td> <td>消火ガス</td> </tr> <tr> <td>防火扉、防火シャッタ</td> <td>本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。</td> <td>耐火構造</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数・配置	主な仕様	自動火災報知設備	火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。 受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。 発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。	感知器、受信機、発信機等	温度センサ	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。	温度検出器、監視盤	<b>ヲ（イ）－④</b> 消火器	消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末	<b>ヲ（イ）－④</b> 消火設備	消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末	<b>ヲ（イ）－④</b> 屋外消火栓設備	消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。	屋外消火栓、格納箱、ホース等	遠隔消火設備	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。 複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。	消火ガス	防火扉、防火シャッタ	本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。	耐火構造	<p>設工認申請書にて構成する。</p> <p><b>ヲ（イ）－③</b></p> <p>事業変更許可申請書に示す自動火災報知設備及び防火扉、防火シャッタについては、別途申請の「新規規制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の1次、2次、3次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>なお、均質槽防護カバー内の自動火災報知設備については次回の申請時、Bウラン濃縮建屋に係る自動火災報知設備及び防火扉、防火シャッタについては、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書に示す温度センサ、遠隔消火設備については、次回の申請時に整合性を示す。</p> <p>なお、Bウラン濃縮建屋に係る消火器については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	<p>（基本設計方針）「共通項目」</p> <p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p><b>ヲ（イ）－④</b>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>5.2 火災の感知及び消火</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>ヲ（イ）－④</b>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</li> <li>・<b>ヲ（イ）－④</b>建屋外には、建屋及び周辺部の火災を消火できるよう、消火栓及び防火水槽を設置する。</li> </ul>	<p>整合性</p> <p>設工認の<b>ヲ（イ）－④</b>は、事業変更許可申請書（本文）の<b>ヲ（イ）－④</b>と同義であり整合している。</p>	<p>備考</p>
主要な機器	個数・配置	主な仕様																										
自動火災報知設備	火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。 受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。 発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。	感知器、受信機、発信機等																										
温度センサ	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。	温度検出器、監視盤																										
<b>ヲ（イ）－④</b> 消火器	消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末																										
<b>ヲ（イ）－④</b> 消火設備	消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末																										
<b>ヲ（イ）－④</b> 屋外消火栓設備	消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。	屋外消火栓、格納箱、ホース等																										
遠隔消火設備	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。 複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。	消火ガス																										
防火扉、防火シャッタ	本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。	耐火構造																										

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																								
<p>(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類</p> <p>(1) 核燃料物質の検査設備（分析設備）</p> <p>分析設備は、カスケード設備及び UF<sub>6</sub> 処理設備のガスサンプル、均質・ブレンド設備のガスサンプル及び液体サンプル、付着ウラン回収設備のガスサンプル、管理廃水処理設備で発生するスラッジ等の分析を行う設備である。</p> <p>分析設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p>ヲ (ロ) (1) -①</p> <table border="1" data-bbox="172 762 854 850"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>質量分析装置</td> <td>2台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（装置本体） 放射性物質の状態：固体 UF<sub>6</sub>、気体 UF<sub>6</sub> 又は固体ウラン化合物</td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="172 934 854 1169"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高周波プラズマ分析装置</td> <td>1台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼（装置本体） 放射性物質の状態：ウラン水溶液</td> </tr> <tr> <td>スクラバ付きドラフトチェンバ</td> <td>14台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液</td> </tr> <tr> <td>カリフォルニア型フード</td> <td>1台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体 UF<sub>6</sub></td> </tr> <tr> <td>サンプル保管戸棚</td> <td>1台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物</td> </tr> <tr> <td>主要分析ダクト</td> <td>一式</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：硬質塩化ビニル</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 核燃料物質の計量設備（計量設備）</p> <p>計量設備はウランの重量管理等を行うために、ウランを充填した UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器の秤量を行う設備である。</p> <p>計量設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="184 1612 834 1661"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>秤量計</td> <td>2台</td> <td>A ウラン貯蔵室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ハ) 主要な実験設備の種類</p> <p>該当なし</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	質量分析装置	2台	分析室	主要材料：ステンレス鋼（装置本体） 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 又は固体ウラン化合物	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	高周波プラズマ分析装置	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（装置本体） 放射性物質の状態：ウラン水溶液	スクラバ付きドラフトチェンバ	14台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液	カリフォルニア型フード	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub>	サンプル保管戸棚	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物	主要分析ダクト	一式	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	秤量計	2台	A ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼	<div data-bbox="1249 810 2516 1157" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ヲ (ロ) (1) -①</p> <p>事業変更許可申請書に示す質量分析装置、高周波プラズマ分析装置、スクラバ付きドラフトチェンバ、カリフォルニア型フード、主要分析ダクトについては、「新規制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の1次申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書に示すサンプル保管戸棚については、次回の申請時に整合性を示す。</p> </div>	<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>次回の申請時に整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）(ハ) 項において、該当はない。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																									
質量分析装置	2台	分析室	主要材料：ステンレス鋼（装置本体） 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 又は固体ウラン化合物																																									
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																									
高周波プラズマ分析装置	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（装置本体） 放射性物質の状態：ウラン水溶液																																									
スクラバ付きドラフトチェンバ	14台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液																																									
カリフォルニア型フード	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub>																																									
サンプル保管戸棚	1台	分析室	主要材料：炭素鋼（筐体） 放射性物質の状態：固体ウラン化合物																																									
主要分析ダクト	一式	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル																																									
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																									
秤量計	2台	A ウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼																																									

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p>(ニ) その他の主要な事項</p> <p>(1) 洗缶設備</p> <p>洗缶設備は、空の中間製品容器内の水洗浄及び高圧ガス保安法に基づく検査、並びに空の製品シリンダ内の水洗浄及び ANSI 又は ISO 規格に基づく検査を行う設備である。</p> <p>洗缶設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="181 667 831 722"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗缶架台</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 除染設備</p> <p>除染設備は、濃縮施設の UF<sub>6</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備の系統内の排気に伴う UF<sub>6</sub> を除去するために設置する各系のケミカルトラップ (NaF) の NaF 交換作業、その他の機器の除染作業を行う設備である。</p> <p>除染設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="181 1251 825 1423"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>除染ハウス</td> <td>一式</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> <tr> <td>除染排気処理装置</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ 1 段、HF 吸着器、高性能エアフィルタ 1 段） 除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上</td> </tr> <tr> <td>除染排風機</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> <tr> <td>主要除染ダクト</td> <td>一式</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 不法侵入等防止設備</p> <p><u>ヲ(ニ)(3)ー①不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等の防止のため、本施設への人の不法な侵入、本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けるとともに不正アクセスを防止する設計とする。</u></p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	洗缶架台	1基	除染室	主要材料：炭素鋼	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	除染ハウス	一式	除染室	主要材料：炭素鋼	除染排気処理装置	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ 1 段、HF 吸着器、高性能エアフィルタ 1 段） 除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上	除染排風機	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	主要除染ダクト	一式	除染室	主要材料：炭素鋼		<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>次回の申請時に整合性を示す。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の <u>ヲ(ニ)(3)ー①</u> は、「① 構造」に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																													
洗缶架台	1基	除染室	主要材料：炭素鋼																													
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																													
除染ハウス	一式	除染室	主要材料：炭素鋼																													
除染排気処理装置	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ 1 段、HF 吸着器、高性能エアフィルタ 1 段） 除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上																													
除染排風機	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													
主要除染ダクト	一式	除染室	主要材料：炭素鋼																													

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>① 構造</p> <p>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</p> <p>㉞ (ニ) (3)①-①本施設の周辺には立入制限区域を設定し、区域境界には十分な高さを有した■のフェンスを設け、人の不法な侵入が困難な構造となる設計とする。</p> <p>本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件㉞ (ニ) (3)①-②が持ち込まれることを防止するため ■において目視点検を実施する設計とする。</p> <p>㉞ (ニ) (3)①-③本施設のうち、■については、■とすることにより、外部からの不正アクセスを防止する。</p> <p>■は、■ことにより外部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p> <p>② 主要な設備</p>	<p>へ その他の安全設計</p> <p>(ロ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止に対する考慮</p> <p>(1) 人の不法な侵入の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、区域境界に十分な高さを有した■の人の不法な侵入が困難な構造のフェンスを設置し、本施設への人の不法な侵入を防止する。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) 不正物件の持ち込みの防止</p> <p>本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよう、■において荷物の外観点検及び開封点検による持ち込み検査並びに車両についても入構許可の確認、荷物の点検等を行う。</p> <p>(3) 不正アクセスの防止</p> <p>① 外部からの不正アクセス防止</p> <p>■は、■により外部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p> <p>なお ■については、■ことにより外部からの不正アクセスを防止するシステムとする。</p>	<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>㉞ (ニ) (3)①-①本施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件㉞ (ニ) (3)①-②の持ち込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持ち込みを含む。）を核物質防護対策として防止するため、持ち込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>㉞ (ニ) (3)①-③さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として防止するため、情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>別途申請の「新規制基準への適合に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>設工認の㉞ (ニ) (3)①-①は、事業変更許可申請書(本文)の㉞ (ニ) (3)①-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認の㉞ (ニ) (3)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の㉞ (ニ) (3)①-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認の㉞ (ニ) (3)①-③は、事業変更許可申請書(本文)の㉞ (ニ) (3)①-③と同義であり整合している。</p> <p>別途申請の「新規制基</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>a. 立入制限区域フェンス 種類：自立式 基数：一式</p> <p>b. 出入管理装置 基数：一式</p> <p>(4) 溢水防護設備</p> <p><u>ヲ(ニ)(4)①溢水防護設備は、本施設内における溢水が発生した場合においても計装盤・監視操作盤等の短絡による火災の発生、プラントの監視機能の喪失及び第1種管理区域内の溢水が所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、以下の設計とする。</u></p> <p>溢水防護設備は、発生する溢水量を抑制する遮断弁及び計装盤・監視操作盤等への万一の被水を</p>	<p>(ハ) 内部溢水に対する考慮</p> <p>(1) 溢水による損傷の防止に係る設計基本方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、本施設において「ロ 臨界安全設計」に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p> <p>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、<u>事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p>「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定)を参考に内部溢水量及び溢水高さを算出する。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p> <p>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、<u>ヲ(ニ)(4)①事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、<u>ヲ(ニ)(4)①事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定)を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>準への適合に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>設工認の<u>ヲ(ニ)(4)①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の<u>ヲ(ニ)(4)①</u>と同義であり整合している。</p> <p>次回の申請時に整合性を示す。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>防止するための防護板、並びに溢水の漏えいを防止する堰等で構成する。</p> <p><u>㉞(ニ)(4)㉞設計を上回る地震力を受けた場合に溢水が発生する可能性を考慮し、溢水が事故時の作業の妨げとならないよう溢水発生量の低減を図るため、</u></p> <p><u>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力 1G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250Gal 程度））で作動する設計とする。</u></p> <p>なお、<u>遮断弁は、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に設置する。</u></p> <p><u>㉞(ニ)(4)㉞被水による短絡で、計装盤・監視操作盤等の火災の発生、プラントの監視機能の喪失を防止するため、不燃性の防護板（石膏ボード等）を配管架構部等に設置する。</u></p>	<p>(8) 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>管理区域内での溢水量を低減するため、管理区域に隣接する室に遮断弁を設置する設計とする。また、遮断弁は、動力源を喪失した場合にも自動で閉となるようフェイルクローズとする。遮断弁設置箇所の概略を図 5-12 に示す。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(8) 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>被水した設備及び機器から短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで設備及び機器が被水しない設計とする。防護板の設置イメージを図 5-11 に示す。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>6.3 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>㉞(ニ)(4)㉞溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで㉞(ニ)(4)㉞溢水量を低減する設計とする。</u></p> <p><u>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力 1 G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））で作動する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>6.3 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>6.3 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>㉞(ニ)(4)㉞機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>設工認の㉞(ニ)(4)㉞は、事業変更許可申請書（本文）の㉞(ニ)(4)㉞と同義であり整合している。</p> <p>設工認の㉞(ニ)(4)㉞は、事業変更許可申請書（本文）の㉞(ニ)(4)㉞と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>第1種管理区域内の溢水が所定の放出経路を 通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、 扉部に堰（鋼材等）を設置する。</p> <p>また、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染 の拡大を防止するため、管理廃水処理設備の貯槽 類にも堰等を設置する。</p> <p>(5) 通信連絡設備</p> <p>① 構造</p> <p>通信連絡設備は、設計基準事故時等において、 中央制御室等から事業所内の各所の者への連絡 を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所 外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡 を行う所外通信連絡設備で構成する。</p> <p>所内通信連絡設備は、退避の指示等の連絡を行 うための機能を有し、事業所内の各所の者への連 絡を行うことができ、かつ多様性を確保した設計 とする。</p> <p>所外通信連絡設備は、多様性を確保した専用通 信回線を用い、事業所外の通信連絡をする必要が ある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>外部電源により動作する通信連絡設備は、外部 電源が期待できない場合でも動作可能な設計と する。</p> <p>② 主要な設備</p> <p>a. 所内通信連絡設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ページング装置</li> <li>・ 所内携帯電話</li> <li>・ 業務用無線設備（アナログ式）</li> <li>・ 業務用無線設備（デジタル式）</li> </ul>	<p>(8) 溢水防護対策</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1種管理区域内で溢水した水が所定の経路を通 らずに建屋外へ漏えいしないよう、扉部に堰等を設 置する。</li> </ul> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(8) 溢水防護対策</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性 物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止 するため、堰、水位検出器、インターロック等 を設置する。</li> </ul> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p>	<p>6.3 溢水防護対策</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らず に建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設 計とする。</li> </ul> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を 含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、 堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> </ul> <p style="text-align: center; border: 1px solid black;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p style="text-align: center;">整合性</p> <p style="text-align: center;">次回の申請時に整合性 を示す。</p>	<p style="text-align: center;">備考</p>

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>b. 所外通信連絡設備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 緊急時電話回線</li><li>・ ファクシミリ装置</li><li>・ 携帯電話</li><li>・ 衛星電話</li></ul> <p>(6) 緊急時対策所</p> <p>① 構造</p> <p>緊急時対策所（事業部対策本部室）は、設計基準事故時等において、必要な情報を所内通信連絡設備により把握し、現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>② 主要な設備及び機器の種類</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 所内通信連絡設備（通信連絡設備と兼用）</li><li>b. 所外通信連絡設備（通信連絡設備と兼用）</li></ul> <p>(7) 中央制御室</p> <p>① 構造</p> <p>中央制御室は、本施設の運転状態を監視するための監視操作盤等（警報設備）を設け、得られた情報を基に所内通信連絡設備を用いて現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。管理廃水処理設備の監視操作盤等は、管理廃水処理室に設置し、中央制御室で管理廃水処理設備の異常を知らせる警報を確認できる設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>② 主要な設備及び機器の種類</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 所内通信連絡設備（通信連絡設備と兼用）</li><li>b. 所外通信連絡設備（通信連絡設備と兼用）</li><li>c. 計測制御設備の監視操作盤等</li></ul> <p>(8) 重大事故等対処資機材</p> <p>① 構造</p>		<p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p> <p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p> <p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p>今回の申請時に整合性を示す。</p> <p>今回の申請時に整合性を示す。</p> <p>今回の申請時に整合性を示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																				
<p>重大事故等対処資機材は、事故対処に必要な通信連絡設備、現場対処用資機材、応急・復旧工具等その他資機材、消防用資機材（UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>・HF 拡散抑制用の放水含む）等の資機材を整備する。</p> <p>また、停電、夜間等の作業環境を考慮するとともに、従事者の作業安全を確保するため、化学的影響を考慮した化学防護服、HF 測定器等の資機材を整備する。</p> <p>資機材は、活動内容、要員数等に対して必要な数量を確保する設計とし、貯水槽は、想定される放水箇所、放水時間を考慮した容量を確保する設計とする。</p> <p>資機材の保管場所は、竜巻等の自然災害を考慮し、屋内又は2号発回均質棟から十分な距離を確保した場所とする。</p> <p>② 主要な設備及び機器の種類</p> <p>重大事故等対処資機材の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="195 1119 834 1291"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>保有数</th> <th>主要保管場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信連絡設備</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>ページング装置、所内携帯電話等</td> </tr> <tr> <td>現場対処用資機材</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>化学防護服、サーバイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等</td> </tr> <tr> <td>応急・復旧工具等 その他資機材</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>閉止用資材、発電機、照明装置等</td> </tr> <tr> <td>消防用資機材 （UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>・HF 拡散抑制用の放水含む）</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	保有数	主要保管場所	主な仕様	通信連絡設備	一式	工場、事務所等	ページング装置、所内携帯電話等	現場対処用資機材	一式	工場、事務所等	化学防護服、サーバイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等	応急・復旧工具等 その他資機材	一式	工場、事務所等	閉止用資材、発電機、照明装置等	消防用資機材 （UO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ・HF 拡散抑制用の放水含む）	一式	工場、事務所等	防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等			<p>事業変更許可申請書（本文）のうち、貯水槽については、別途申請の「新規制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）の3次申請」にて認可済みであり、整合している。</p>	
主要な機器	保有数	主要保管場所	主な仕様																					
通信連絡設備	一式	工場、事務所等	ページング装置、所内携帯電話等																					
現場対処用資機材	一式	工場、事務所等	化学防護服、サーバイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等																					
応急・復旧工具等 その他資機材	一式	工場、事務所等	閉止用資材、発電機、照明装置等																					
消防用資機材 （UO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ・HF 拡散抑制用の放水含む）	一式	工場、事務所等	防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等																					

(1) -2

加工施設の事業変更許可申請書  
「本文 (七号)」との整合性

## 目 次

	ページ
1. 概要	(1) -1-1
2. 基本方針	(1) -1-1
3. 記載の基本事項	(1) -1-1
4. 加工事業変更許可との整合性	(1) -1-2
七、加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な 体制の整備に関する事項	(1) -2-3

## 1. 概要

本資料は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」という。）第16条第1項の許可を受けたところによる加工施設の設計及び工事の計画であることが法第16条の2第3項1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するものである。

## 2. 基本方針

設計及び工事の計画が加工施設事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、事業変更許可申請書との整合性により示す。

事業変更許可申請書との整合性は、事業変更許可申請書「本文（七号）」と設計及び工事の計画のうち、「別添IV. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について示す。

なお、設計及び工事の計画において、変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項でない場合においては、許可に抵触するものでないため、本資料には記載しない。

## 3. 記載の基本事項

- (1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「事業変更許可申請書（本文）」、「設工認申請書」、「整合性」及び「備考」を記載する。
- (2) 説明書の記載順は、事業変更許可申請書「本文（七号）」に記載する順とする。
- (3) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。

#### 4. 加工事業変更許可との整合性



加工施設の事業変更許可申請書との整合性

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>第7号 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>1 目的</p> <p>加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は、加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「同規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。</p> <p>2 適用範囲</p> <p>品質管理に関する事項は、加工施設の保安活動に適用する。</p> <p>3 定義</p> <p>品質管理に関する事項における用語の定義は、次に掲げるもののほか品質管理基準規則に従う。</p> <p>(1) 加工施設</p> <p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。</p> <p>(2) 組織</p> <p>当社の品質マネジメントシステムに基づき、加工施設を運営管理（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。</p>	<p>1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム</p> <p>当社は、濃縮・埋設事業所加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し維持するための活動を行う仕組みを含めた加工施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。</p> <p>「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。</p> <p>2. 適用範囲・定義</p> <p>2.1 適用範囲</p> <p>設工認品質管理計画は、濃縮・埋設事業所加工施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。</p> <p>2.2 定義</p> <p>設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。</p> <p>2.2.1 加工規則</p> <p>核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）をいう。</p> <p>2.2.2 技術基準規則</p> <p>加工施設の技術基準に関する規則（令和二年原子力規制委員会規則第六号）をいう。</p> <p>2.2.3 適合性確認対象設備</p> <p>設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。</p>	<p>加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））において、設計及び工事の計画の内容は以下のとおり満足している。</p> <p>設計及び工事の計画では、濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画を定めていることから整合している。（以下、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に対応した設計及び工事の計画での説明がない箇所については、保安規定品質マネジメントシステム計画にて対応していることを以て整合している。）</p> <p>設計及び工事の計画の適用範囲は、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））の適用範囲に示す加工施設の保安活動に包含されていることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画の用語の定義に従っていることから整合している。</p>	

4 品質マネジメントシステム

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項

(1) 組織は、品質管理に関する事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。

(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。

- a. 加工施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度
- b. 加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ
- c. 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響

(3) 組織は、加工施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し、品質管理基準規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）に明記する。

(4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。

3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等  
 設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認におけるグレード分けは、加工施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行う。

設計及び工事のグレード分けは、加工施設の安全性確保に係る重要度の観点から、「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事とそれ以外の設計及び工事に区分する。なお、設工認に係る設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」に該当するため、以降の設計、工事及び検査に係る品質管理の方法を適用し管理する。

第 3.2-1 表 加工施設における設計の管理に係るグレード分け

設計開発の適用	対 象
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
適用外	上記以外の設計及び工事

注記1)：設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象とし、設計開発を一律して適用する。

3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。

3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。

設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い品質管理を行うことから整合している。

設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いグレード分けを行うことから整合している。

設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いグレード分けを行うことから整合している。

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>a. プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を文書で明確にすること。</p> <p>b. プロセスの順序及び相互の関係を明確にすること。</p> <p>c. プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。</p> <p>d. プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること（責任及び権限の明確化を含む。）。</p> <p>e. プロセスの運用状況を監視測定し分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。</p> <p>f. プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずること。</p> <p>g. プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。</p> <p>h. 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにすること。</p> <p>(5) 組織は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。</p> <p>(6) 組織は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにする。</p> <p>(7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。</p> <p>4.2 品質マネジメントシステムの文書化</p> <p>4.2.1 一般</p> <p>組織は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。</p> <p>a. 品質方針及び品質目標</p> <p>b. 品質マニュアル</p> <p>c. 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために、組織が必要と決定した文書</p> <p>d. 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」という。）</p> <p>4.2.2 品質マニュアル</p> <p>組織は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項</p> <p>b. 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項</p> <p>c. 品質マネジメントシステムの適用範囲</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>d. 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報</p> <p>e. プロセスの相互の関係</p> <p>4.2.3 文書の管理</p> <p>(1) 組織は、品質マネジメント文書を管理する。</p> <p>(2) 組織は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。</p> <p>a. 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。</p> <p>b. 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。</p> <p>c. 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。</p> <p>d. 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。</p> <p>e. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。</p> <p>f. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。</p> <p>g. 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。</p> <p>h. 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。</p> <p>4.2.4 記録の管理</p> <p>(1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索、及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。</p> <p>5 経営責任者等の責任</p> <p>5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ</p> <p>社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。</p>	<p>3.7.1 文書及び記録の管理</p> <p>a. 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録</p> <p>設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。</p> <p>b. 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理</p> <p>設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。</p> <p>c. 使用前事業者検査に用いる文書及び記録</p> <p>使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記 a、b を用いて実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い文書管理を行うことから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号))	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>a. 品質方針を定めること。</p> <p>b. 品質目標が定められているようにすること。</p> <p>c. 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。</p> <p>d. 5.6.1 に規定するマネジメントレビューを実施すること。</p> <p>e. 資源が利用できる体制を確保すること。</p> <p>f. 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。</p> <p>g. 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要員に認識させること。</p> <p>h. 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。</p> <p>5.2 原子力の安全の確保の重視</p> <p>社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。</p> <p>5.3 品質方針</p> <p>社長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。</p> <p>a. 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。</p> <p>b. 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>c. 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。</p> <p>d. 要員に周知され、理解されていること。</p> <p>e. 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>5.4 計画</p> <p>5.4.1 品質目標</p> <p>(1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。</p> <p>(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。</p> <p>5.4.2 品質マネジメントシステムの計画</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。</p> <p>(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されて</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>いるようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持</p> <p>c. 資源の利用可能性</p> <p>d. 責任及び権限の割当て</p> <p>5.5 責任、権限及びコミュニケーション</p> <p>5.5.1 責任及び権限</p> <p>社長は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。</p> <p>5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。</p> <p>a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について、社長に報告すること。</p> <p>c. 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。</p> <p>d. 関係法令を遵守すること。</p> <p>5.5.3 管理者</p> <p>(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与える。</p> <p>a. 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。</p> <p>b. 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。</p> <p>c. 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。</p> <p>d. 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。</p> <p>e. 関係法令を遵守すること。</p> <p>(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。</p> <p>a. 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況</p>	<p>3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</p> <p>設計、工事及び検査並びに調達は、濃縮事業部、調達室及び安全・品質本部で構成する体制で実施する。</p> <p>設計、工事及び検査並びに調達に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について責任と権限を持つ。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画にて設計、工事及び検査に係る組織を定めていることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>を監視測定すること。</p> <p>b. 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。</p> <p>c. 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。</p> <p>d. 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に加工施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。</p> <p>e. 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。</p> <p>(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。</p> <p>5.5.4 組織の内部の情報の伝達</p> <p>(1) 社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。</p> <p>5.6 マネジメントレビュー</p> <p>5.6.1 一般</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。</p> <p>5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報</p> <p>組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。</p> <p>a. 内部監査の結果</p> <p>b. 組織の外部の者の意見</p> <p>c. プロセスの運用状況</p> <p>d. 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果</p> <p>e. 品質目標の達成状況</p> <p>f. 健全な安全文化の育成及び維持の状況</p> <p>g. 関係法令の遵守状況</p> <p>h. 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況</p> <p>i. 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置</p> <p>j. 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更</p> <p>k. 部門又は要員からの改善のための提案</p> <p>l. 資源の妥当性</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>m. 保安活動の改善のために講じた措置の実効性</p> <p>5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置</p> <p>(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善</p> <p>b. 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善</p> <p>c. 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源</p> <p>d. 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善</p> <p>e. 関係法令の遵守に関する改善</p> <p>(2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。</p> <p>6 資源の管理</p> <p>6.1 資源の確保</p> <p>組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。</p> <p>a. 要員</p> <p>b. 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系</p> <p>c. 作業環境</p> <p>d. その他必要な資源</p> <p>6.2 要員の力量の確保及び教育訓練</p> <p>(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。</p> <p>(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。</p> <p>a. 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。</p> <p>b. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。</p> <p>c. 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。</p> <p>d. 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。</p> <p>(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献</p> <p>(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献</p> <p>(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性</p> <p>e. 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。</p>			



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施</p> <p>7.1 個別業務に必要なプロセスの計画</p> <p>(1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。</p> <p>(3) 組織は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。</p> <p>a. 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果</p> <p>b. 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項</p> <p>c. 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源</p> <p>d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）</p> <p>e. 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録</p> <p>(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものと</p> <p>する。</p> <p>7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス</p> <p>7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項</p> <p>組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。</p> <p>a. 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項</p> <p>b. 関係法令</p> <p>c. a. b. に掲げるもののほか、組織が必要とする要求事項</p> <p>7.2.2 個別業務等要求事項の審査</p> <p>(1) 組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。</p> <p>(2) 組織は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。</p> <p>a. 当該個別業務等要求事項が定められていること。</p> <p>b. 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。</p> <p>c. 組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力</p>			


加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>を有していること。</p> <p>(3) 組織は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(4) 組織は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。</p> <p>7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等</p> <p>組織は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。</p> <p>7.3 設計開発</p> <p>7.3.1 設計開発計画</p> <p>(1) 組織は、設計開発（専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定するとともに、設計開発を管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。</p> <p>a. 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度</p> <p>b. 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制</p> <p>c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限</p> <p>d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源</p> <p>(3) 組織は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。</p> <p>(4) 組織は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。</p>	<p>3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査</p> <p>設工認における設計、工事及び検査の流れを第3.2-1図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第3.2-3表に示す。</p> <p>なお、加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。</p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、第3.2-3表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p>設工認のうち、容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-3表における「3.3.3 (1)基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画にて設計、工事及び検査に係る組織を定めていることから整合している。</p>	

第 3.2-3 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階

各段階		保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報 設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化 技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成（設計1）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証 基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証 設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	— 適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	— 適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	— 適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	— 使用前事業者検査を実施する際の工程管理

3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	—	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認
調達 3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認に必要な、設計、工事及び検査に係る調達管理

注記 1) : 「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。



第3.2-1図 設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ

加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号))	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>7.3.2 設計開発に用いる情報</p> <p>(1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>a. 機能及び性能に係る要求事項</p> <p>b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの</p> <p>c. 関係法令</p> <p>d. その他設計開発に必要な要求事項</p> <p>(2) 組織は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。</p> <p>7.3.3 設計開発の結果に係る情報</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。</p> <p>a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。</p> <p>b. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。</p> <p>c. 合否判定基準を含むものであること。</p> <p>d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。</p> <p>7.3.4 設計開発レビュー</p> <p>(1) 組織は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査 (以下「設計開発レビュー」という。) を実施する。</p> <p>a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。</p> <p>b. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。</p> <p>(2) 組織は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。</p>	<p>3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。</p> <p>3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性確認対象設備 (運用を含む。) に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。</p> <p>3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。</p> <p>(1) 基本設計方針の作成 (設計 1)</p> <p>「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。</p> <p>(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計 (設計 2)</p> <p>「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。</p> <p>なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。</p> <p>3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号)) に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計・開発へのインプットとして、適合性確認対象設備に対する要求事項を明確化していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号)) に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計・開発からのアウトプットを作成するために設計を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号)) に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレビューには専門家を含めて</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 組織は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.3.5 設計開発の検証</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。</p> <p>7.3.6 設計開発の妥当性確認</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。</p> <p>(2) 組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発妥当性確認を完了する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p>	<p>設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、第3.2-3表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>(3)設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設計1及び設計2の結果について、適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者に検証を実施させる。</p> <p>3.5.5 使用前事業者検査の実施</p> <p>使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。</p> <p>a. 使用前事業者検査の独立性確保</p> <p>使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。</p> <p>b. 使用前事業者検査の体制</p> <p>使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。</p> <p>c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成</p> <p>検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、「3.5.2...使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。</p> <p>実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。</p> <p>d. 使用前事業者検査の実施</p> <p>検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。</p>	<p>いることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレビューの記録を管理していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の検証を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の妥当性を確認していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考																											
<p>7.3.7 設計開発の変更の管理</p> <p>(1) 組織は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発の変更の審査において、設計開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価（当該加工施設を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。</p> <p>(4) 組織は、(2)の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p>	<p>第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点</p> <table border="1" data-bbox="1154 317 2012 1087"> <thead> <tr> <th>要求種別</th> <th>確認項目</th> <th>確認視点</th> <th>主な検査項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">設備 設計要求</td> <td>設置要求 名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態</td> <td>設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。</td> <td>外観検査 据付・外観検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">機能要求</td> <td>材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）</td> <td>仕様表の記載どおりであることを確認する。</td> <td>材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査</td> </tr> <tr> <td>系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性</td> <td>実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。</td> <td>耐圧・漏えい検査 据付・外観検査</td> </tr> <tr> <td>上記以外の所要の機能要求事項</td> <td>目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。</td> <td>機能・性能検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td>評価要求</td> <td>解析書のインプット条件等の要求事項</td> <td>評価条件を満足していることを確認する。</td> <td>内容に応じて、設置要求、機能要求の検査を適用</td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td>運用要求</td> <td>手順確認</td> <td>(保安規定) 手順化されていることを確認する。</td> <td>状態確認検査</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3.4 設計における変更</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じて修正する。</p>	要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目	設備 設計要求	設置要求 名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査	機能要求	材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査	系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	耐圧・漏えい検査 据付・外観検査	上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	機能・性能検査 状態確認検査	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、設置要求、機能要求の検査を適用	運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の変更管理を実施していることから整合している。</p>	
要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目																											
設備 設計要求	設置要求 名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査																											
	機能要求	材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査																										
		系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	耐圧・漏えい検査 据付・外観検査																										
		上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	機能・性能検査 状態確認検査																										
評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、設置要求、機能要求の検査を適用																											
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査																										

加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号))	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>7.4 調達</p> <p>7.4.1 調達プロセス</p> <p>(1) 組織は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。</p> <p>(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。</p> <p>(3) 組織は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。</p> <p>(4) 組織は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。</p> <p>(5) 組織は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(6) 組織は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。</p> <p>7.4.2 調達物品等要求事項</p> <p>(1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。</p>	<p>3.6 設工認における調達管理の方法</p> <p>設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p>3.6.3 調達製品の調達管理</p> <p>b. 調達製品の管理</p> <p>調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</p> <p>a. 調達文書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「b. 調達製品の管理」参照）</p> <p>調達を主管する箇所の長は、一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たって、当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。</p> <p>3.6.1 供給者の技術的評価</p> <p>契約を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。</p> <p>3.6.2 供給者の選定</p> <p>調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。</p> <p>3.6.3 調達製品の調達管理</p> <p>業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調達管理を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調達管理における一般産業用工業品の管理及び原子力規制委員会の職員が供給先の工場等への施設への立ち入りがあることを供給者へ要求していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供給者の評価を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供給者を選定していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋</p>	



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>a. 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項</p> <p>b. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項</p> <p>c. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項</p> <p>d. 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項</p> <p>e. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項</p> <p>f. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項</p> <p>g. その他調達物品等に必要な要求事項</p> <p>(2) 組織は、調達物品等要求事項として、組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。</p> <p>(3) 組織は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。</p> <p>(4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。</p> <p>7.4.3 調達物品等の検証</p> <p>(1) 組織は、<u>調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。</u></p> <p>(2) 組織は、<u>調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。</u></p> <p>7.5 個別業務の管理</p> <p>7.5.1 個別業務の管理</p> <p>組織は、<u>個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。</u></p> <p>a. 加工施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。</p> <p>b. 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。</p>	<p>a. 調達文書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、<u>業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。</u>（「b. 調達製品の管理」参照）</p> <p>b. 調達製品の管理</p> <p>調達を主管する箇所の長は、<u>仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</u></p> <p>c. 調達製品の検証</p> <p>調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、<u>調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。</u></p> <p>調達を主管する箇所の長は、<u>供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</u></p> <p>3.6.4 請負会社他品質監査</p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、<u>供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。</u></p> <p>3.4 工事に係る品質管理の方法</p> <p>工事を主管する箇所の長は、<u>工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設計3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。</u></p> <p>また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方</p>	<p>設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い仕様書を作成していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いその他の活動を含む調達製品の検証を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い、工事の実施、使用前事業者検査の計</p>	

- c. 当該個別業務に見合う設備を使用していること。  
 d. 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。  
 e. 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。  
 f. 品質管理に関する事項に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。

法」を適用して実施する。

### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。

### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。

#### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を実施する。

① 実設備の仕様の適合性確認

② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

#### 3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備に

画の策定を業務の管理として実施していることから整合している。

についても、使用前事業者検査を計画する。

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。

### 3.5.3 検査計画の管理

検査実施責任者は、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、検査計画を作成する。

また、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。

### 3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。

### 3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。

#### a. 使用前事業者検査の独立性確保

使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。

#### b. 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。

#### c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### d. 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認

- (1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。
- (2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。
- (3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。
- (4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。
  - a. 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準
  - b. 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法
  - c. 妥当性確認の方法

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保

- (1) 組織は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、管理する。
- (2) 組織は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。

7.5.4 組織の外部の者の物品

組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。

7.5.5 調達物品の管理

- (1) 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）す

第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目		
設備	設計要求	設置要求	名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査
		機能要求	材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査
			系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	外観検査 寸法検査
			上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	耐圧・漏えい検査 据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査
	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、設置要求、機能要求の検査を適用	
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

b. 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。

設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い識別管理を実施していることから整合している。

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>る。</p> <p>7.6 監視測定のための設備の管理</p> <p>(1) 組織は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。</p> <p>(2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。</p> <p>(3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。</p> <p>a. あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあつては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされていること。</p> <p>b. 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。</p> <p>c. 所要の調整がなされていること。</p> <p>d. 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。</p> <p>e. 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。</p> <p>(4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。</p> <p>(5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。</p> <p>(6) 組織は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。</p> <p>8 評価及び改善</p> <p>8.1 監視測定、分析、評価及び改善</p> <p>(1) 組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。</p> <p>(2) 組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。</p> <p>8.2 監視測定</p> <p>8.2.1 組織の外部の者の意見</p> <p>(1) 組織は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。</p>	<p>3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ</p> <p>a. 計測器の管理</p> <p>設計又は工事を主管する箇所長及び検査を担当する箇所長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計測器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い監視測定のための設備の管理を実施していることから整合している。</p>	

## 8.2.2 内部監査

- (1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。
- a. 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項  
b. 実効性のある実施及び実効性の維持
- (2) 組織は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。
- (3) 組織は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。
- (4) 組織は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。
- (5) 組織は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。
- (6) 組織は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。
- (7) 組織は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。
- (8) 組織は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。

## 8.2.3 プロセスの監視測定

- (1) 組織は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。
- (2) 組織は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。
- (3) 組織は、(1)の方法により、プロセスが5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。
- (4) 組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。
- (5) 組織は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>8.2.4 機器等の検査等</p> <p>(1) 組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。</p> <p>(2) 組織は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(4) 組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。</p> <p>(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性を確保する。</p> <p>(6) 組織は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性を確保する。</p> <p>8.3 不適合の管理</p> <p>(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないように、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。</p> <p>(2) 組織は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。</p> <p>(3) 組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。</p> <p>a. 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。</p> <p>b. 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。</p> <p>c. 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ず</p>	<p>3.5.5 使用前事業者検査の実施</p> <p>使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。</p> <p>a. 使用前事業者検査の独立性確保</p> <p>使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。</p> <p>b. 使用前事業者検査の体制</p> <p>使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。</p> <p>c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成</p> <p>検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。</p> <p>実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。</p> <p>d. 使用前事業者検査の実施</p> <p>検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。</p> <p>3.5 使用前事業者検査の方法</p> <p>使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。</p> <p>3.8 不適合管理</p> <p>設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い使用前事業者検査の設計のレビューの記録を管理していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い不適合管理を実施していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号))	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>ること。</p> <p>d. 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。</p> <p>(4) 組織は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(5) 組織は、(3)a.の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。</p> <p>8.4 データの分析及び評価</p> <p>(1) 組織は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析する。</p> <p>(2) 組織は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。</p> <p>a. 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見</p> <p>b. 個別業務等要求事項への適合性</p> <p>c. 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。）</p> <p>d. 調達物品等の供給者の供給能力</p> <p>8.5 改善</p> <p>8.5.1 継続的な改善</p> <p>組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。</p> <p>8.5.2 是正処置等</p> <p>(1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。</p> <p>a. 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行うこと。</p> <p>(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化</p> <p>(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化</p> <p>b. 必要な是正処置を明確にし、実施すること。</p> <p>c. 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。</p> <p>d. 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。</p>			



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 該当事項	整合性	備考
<p>e. 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。</p> <p>f. 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。</p> <p>g. 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。</p> <p>(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。</p> <p>(3) 組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。</p> <p>8.5.3 未然防止処置</p> <p>(1) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じること。</p> <p>a. 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。</p> <p>b. 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。</p> <p>c. 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。</p> <p>d. 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。</p> <p>e. 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。</p> <p>(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。</p>			

(2) 設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

## 目 次

- (2) -1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- (2) -2 本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画

(2) -1

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	(2)	-1-1
2. 基本方針	(2)	-1-1
3. 設計及び工事の計画における設計, 工事及び 検査に係る品質管理の方法等	(2)	-1-3
3.1 設計, 工事及び検査並びに調達に係る組織 (組織内外の相互関係及び情報伝達含む。)	(2)	-1-3
3.2 設工認における設計, 工事及び検査の各段階とその審査	(2)	-1-7
3.3 設計に係る品質管理の方法	(2)	-1-10
3.4 工事に係る品質管理の方法	(2)	-1-21
3.5 使用前事業者検査の方法	(2)	-1-22
3.6 設工認における調達管理の方法	(2)	-1-31
3.7 記録, 識別管理, トレーサビリティ	(2)	-1-35
3.8 不適合管理	(2)	-1-40
4. 適合性確認対象設備の施設管理	(2)	-1-40
4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全	(2)	-1-40
4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全	(2)	-1-40

様式-1 本設工認に係る設計の実績, 工事及び検査の計画 (例)

様式-2 設備リスト (例) (安全機能を有する施設)

様式-3 技術基準規則の各条文と各施設における  
適用要否の考え方 (例)

様式-4 施設と条文の対比一覧表 (例)

様式-5 設工認添付書類星取表 (例)

様式-6 各条文の設計の考え方 (例)

様式-7 要求事項との対比表 (例)

様式-8 基準適合性を確保するための設計結果と  
適合性確認一覧表 (例)

様式－9 適合性確認対象設備ごとの調達に係る  
管理のグレード及び実績（例）

添付－1 当社加工施設におけるグレード分けの考え方

添付－2 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に  
当たっての基本的な考え方

添付－3 当社加工施設における設計管理・調達管理について

## 1. 概要

本資料は、設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）に基づき、設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画、並びに、工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を記載する。

## 2. 基本方針

本資料では、設工認における、「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画」を、以下のとおり説明する。

### (1) 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」として、以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。

具体的には、組織について「3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理、識別管理、トレーサビリティについて「3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ」に、不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。

また、これらの方法により行った管理の具体的な実績を、様式-1「本設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画（例）」（以下「様式-1」という。）に取りまとめる。

- a. 核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「加工規則」という。）第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認対象設備に対する加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）の条文ごとの基本設計方針の作成

- b. 前項 a で作成した条文ごとの基本設計方針を基に、技術基準規則等への適合に必要な設備の設計（作成した条文ごとの基本設計方針に対し、工事を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。）

これらの設計に係る記載事項には、設計の要求事項として明確にしている事項及びその審査に関する事項、設計の体制として組織内外の相互関係、設計開発の各段階における審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。

## (2) 工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画

「工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画」として、設工認申請（届出）時点で設置されている設備、工事を継続又は完了している設備を含めた設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。

具体的には、組織について「3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.4 工事に係る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に、調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理、識別管理、トレーサビリティについて「3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ」に、不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。

また、これらの工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を、様式-1に取りまとめる。

工事及び検査に係る記載事項には、工事及び検査に係る要求事項として明確にする事項及びその審査に関する事項、工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用前事業者検査の独立性、資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。）、工事及び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定、妥当性確認及び検査等に関する事項（記録、識別管理、トレーサビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。

## (3) 設工認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備は、必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが



不可欠であり、その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」で記載する。

(4) 設工認で記載する設計、工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係る活動  
設工認に必要な設計、工事及び検査は、設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステム体制の下で実施するため、上記以外の責任と権限、原子力安全の重視、必要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に従った管理を実施する。

また、当社の品質マネジメントシステムに係る活動は、健全な安全文化を育成し維持するための活動と一体となっている。

### 3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。

以下に、設計、工事及び検査、調達管理等のプロセスを示す。

#### 3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）

設工認に基づく設計、工事及び検査並びに調達は、第 3.1-1 図に示す組織体制で実施する。

また、設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」）、工事（「3.4 工事に係る品質管理の方法」）、検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第 3.1-1 表に示す。

第 3.1-1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について、責任と権限を持つ。

核燃料取扱主任者は、その職務に応じた監督を行う。

品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、第 3.1-1 図に示す組織体制が機能していることの確認及び本資料の取りまとめを行う。

設計から工事及び検査への設計結果の伝達、当社から供給者への情報伝達など、組織内外や組織間の情報伝達については、設工認に従い確実に実施する。

### 3.1.1 設計に係る組織

設工認に基づく設計は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。

この設計に必要な資料の作成を行うため、第 3.1-1 図に示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す設計の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。

### 3.1.2 工事及び検査に係る組織

設工認に基づく工事は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.4 工事に係る品質管理の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。


設工認に基づく検査は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.5 使用前事業者検査の方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す工事及び検査の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。

### 3.1.3 調達に係る組織

設工認に基づく調達は、第 3.1-1 表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す設計、工事及び検査の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。



- ※1：品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長
- ※2：容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長
- ※3：設工認申請書の作成を主管する箇所の長
- ※4：供給者の評価を主管する箇所の長
- ※5：契約を主管する箇所の長
- ※6：供給者に対する監査を主管する箇所の長
- ※7：設計又は工事を主管する箇所の長
- ※8：検査を担当する箇所の長

第 3.1-1 図 適合性確認に関する体制

第 3.1-1 表 設計及び工事の実施の体制

プロセス		主管箇所
3.3	設計に係る品質管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課)
3.4	工事に係る品質管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課)
3.5	使用前事業者検査の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (保安全管理課, 機械保全課, 電気計装保全課) 濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮運転部 (運転管理課) 濃縮事業部 濃縮安全・品質部 (品質保証課)
3.6	設工認における調達管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課) 調達室 資材部

## 3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査

### 3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認における設計は，設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた設工認対象設備に対し，第 3.2-1 表に示す「設工認における設計，工事及び検査の各段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工事の設計である。

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレードに従い管理を実施する。

### 3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-1 表に示す。


また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第 3.2-1 図に示す。

なお，加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，第 3.2-1 表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第 3.1-1 表に示す設計及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第 3.2-1 表における「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。



※：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表

加工施設				項目番号		...		
				基本設計方針	...			
要求種別				...		...		
施設区分	設備分類	機種分類	関連条文	設備名称	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

第 3.2-1 図 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり

第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階

各段階		保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報 技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成(設計1)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証 基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証 設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	— 適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	— 使用前事業者検査を実施する際の工程管理
	3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	— 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認	
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認に必要な、設計、工事及び検査に係る調達管理

注記 1): 「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

### 3.3 設計に係る品質管理の方法

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設計として、「要求事項の明確化」、「適合性確認対象設備の選定」、「基本設計方針の作成」及び「適合性を確保するための設計」、「設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。

以下に各段階の活動内容を示す。

#### 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、以下の事項により、設工認に必要な要求事項を明確にする。

- ・「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 17 号）」（以下「事業許可基準規則」という。）に適合しているとして許可された「六ヶ所ウラン濃縮工場 核燃料物質加工事業変更許可申請書」（以下「事業変更許可申請書」という。）
- ・技術基準規則

また、必要に応じて以下を参照する。

- ・許可された事業変更許可申請書の添付書類
- ・事業許可基準規則の解釈
- ・技術基準規則の解釈


#### 3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性を確保するため、事業変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則への対応に必要な設備（運用を含む。）を、実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。

適合性確認対象設備を明確にするため、設工認の対象となる設備・運用を、要求事項への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を考慮しつつ第 3.3-1 図に示すフローに基づき抽出する。

抽出した結果を様式-2「設備リスト（例）」（以下「様式-2」という。）の該当する条文の設備等欄に整理するとともに、設備／運用、既設／新設、常設／可搬、要求事項に対して必須の設備・運用の有無、仕様表作成対象設備に該当の有無、既設工認での記載の有無、加工規則及び事業変更許可申請書に関連する施設区分／設備区分並びに事業変更許可申請書での仕様情報記載の有無を明確にする。





第 3.3-1 図 適合性確認対象設備の抽出について

### 3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

- ・「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。
- ・「設計 2」として、「設計 1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。
- ・「設計 1」及び「設計 2」の結果を用いて、設工認に必要な書類等を作成する。
- ・「設計のアウトプットに対する検証」として、「設計 1」及び「設計 2」の結果について、検証を実施する。

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。

#### (1) 基本設計方針の作成（設計 1）

設計を主管する箇所の長は、様式-2 で整理した適合性確認対象設備に対する詳細設計を「設計 2」で実施するに先立ち、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、以下により適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに、技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成する。

#### a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要な設計を確実に実施するため、以下により、適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。

- (a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし、明確にした結果とその理由を、様式-3「技術基準規則の各条文と各施設における適用可否の考え方（例）」（以下「様式-3」という。）の「適用可否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめる。
- (b) 様式-3に取りまとめた結果を、様式-4「施設と条文の対比一覧表（例）」（以下「様式-4」という。）の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより、施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。
- (c) 様式-2 で明確にした適合性確認対象設備を施設区分、設備区分ごとに、様式-5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式-5」という。）で機器として整理する。

また、様式-4 で取りまとめた結果を用いて、設備ごとに適用される技術基準規則の

条番号を明確にし、技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて、様式-5で整理する。

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成

設計を主管する箇所の長は、以下により、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を具体化し、漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基準規則の条文ごとに作成する。

なお、基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付-2「技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。

- (a) 様式-7「要求事項との対比表(例)」(以下「様式-7」という。)に、基本設計方針の作成に必要な情報として、技術基準規則の各条文及びその解釈、並びに関係する事業変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原文のまま引用し、その内容を見ながら、設計すべき項目を基本設計方針として漏れなく作成する。
- (b) 基本設計方針の作成に併せて、基本設計方針として記載する事項及びそれらの設工認申請書の添付書類作成の考え方(理由)、基本設計方針として記載しない場合の考え方、並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工認申請書の添付書類との関係を明確にし、それらを様式-6「各条文の設計の考え方(例)」(以下「様式-6」という。)に取りまとめる。
- (c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式-7及び基本設計方針作成時の考え方を整理した様式-6、並びに各施設に適用される技術基準規則の条文を明確にした様式-4を用いて、施設ごとの基本設計方針を作成する。
- (d) 作成した基本設計方針を基に、抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要度分類、機種分類、兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に必要な設工認申請書の添付書類との関連性等を様式-5で明確にする。

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)

設計を主管する箇所の長は、様式-2で整理した適合性確認対象設備に対し、変更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用いて実施する。

a. 基本設計方針の整理

設計を主管する箇所の長は、基本設計方針(「3.3.3(1)基本設計方針の作成(設計

1) 」参照) に基づく設計の実施に先立ち、基本設計方針に従った設計を漏れなく実施するため、基本設計方針の内容を以下の流れで分類し、技術基準規則への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。

- (a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。
- (b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。
- (c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第 3.3-1 表に示す要求種別に分類する。
- (d) 分類した結果を、設計項目となるまとまりごとに、様式-8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表(例)」(以下「様式-8」という。)の「基本設計方針」欄に整理する。
- (e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を、様式-8 の該当する基本設計方針に網掛けすることにより区別し、設計が必要な要求事項に変更があった条文に対応した基本設計方針を明確にする。
  - ・定義(基本設計方針で使用されている用語の説明)
  - ・冒頭宣言(設計項目となるまとまりごとの概要を示し、冒頭宣言以降の基本設計方針で具体的な設計項目が示されているもの)
  - ・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針(既設設備のうち、過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており、様式-4 及び様式-5 で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方針)
  - ・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針(当該適合性確認対象設備に適用されず、設計が不要となる基本設計方針)

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(対象設備の仕様を含む。)

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したものとす  
るために、以下により、必要な詳細設計を実施する。

また、具体的な設計の流れを第 3.3-2 図に示す。

- (a) 第 3.3-1 表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について、「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設計図書等の記録をインプットとして、基本設計方針に対し、適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針(要求機能、性能目標、防護方針等を含む。)を定めるための設計を実施する。

(b) 様式-6 で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施するとともに、以下に該当する場合は、その内容に従った詳細設計を実施する。

ア. 評価を行う場合

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は、基本設計方針を基に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で、評価を実施する。

また、評価の実施において、解析を行う場合は、「3.3.3(2) c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。

イ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合

複数の機能(施設間を含む。)を兼用する設備の設計を行う場合は、兼用するすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため、組織間の情報伝達を確実に実施し、兼用する機能ごとの系統構成を把握し、兼用する機能を集約した上で、兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。

ウ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は、設計が行われることを確実にするために、組織間の情報伝達を確実に実施し、設計をまとめて実施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち、設計を委ねた側においても、その設計結果を確認する。

エ. 他施設と共用する設備の設計を行う場合

他施設と共用する設備の設計を行う場合は、設計が確実に行われることを確実にするため、組織間の情報伝達を確実に実施し、施設ごとの設計範囲を明確にし、必要な設計が確実に行われるよう管理する。

上記ア～エの場合において、設計の妥当性を検証し、詳細設計方針を満たすことを確認するために検査を実施しなければならない場合は、条件及び方法を定めた上で実施する。


また、これらの設計として実施したプロセスを様式-1 に取りまとめるとともに、設計結果を、様式-8 の「設工認設計結果（設計方針）」欄に整理する。

(c) 第 3.3-1 表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針については、基本設計方針を作成した箇所の長にて、保安規定に必要な対応を取りまとめる。

第 3.3-1 表 要求種別ごとの適合性の確保に必要な主な設計事項と

その妥当性を示すための記録との関係

要求種別			主な設計事項	設計方針の妥当性を示す記録
設備	設計要求	設置要求	目的とする機能・性能を有する設備の選定	目的とする機能・性能を有する設備の選定 配置設計 ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書） 等
		機能要求	目的とする機能・性能を実際に発揮させるために必要な具体的な系統構成・設備構成	設置変更許可申請書の記載を基にした，実際に使用する系統構成・設備構成の決定 ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書） 等
			目的とする機能・性能を実際に発揮させるために必要な具体的な仕様	仕様設計 構造設計 強度設計（機器に応じて） ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書，カタログ等） ・算出根拠（計算式等） 等
		評価要求	対象設備が目的とする機能・性能を持つことを示すための方法とそれに基づく評価	仕様決定のための解析 条件設定のための解析 実証試験 技術基準規則に適合していることの確認のための解析（耐震評価，耐環境評価） ・設計資料 ・有効性評価結果（事業変更許可申請書での安全解析の結果を含む。） ・設計図書（解析計画，解析方針） ・手計算結果 等
運用	運用要求	保安規定で定める必要がある運用方法とそれに基づく計画	維持又は運用のための計画の作成 —	



※：供給者から提出された設計図書を設工認へのインプットとして使用する場合は、当社が承認した後に使用する。

第 3.3-2 図 主要な設備の設計

c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理

設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、以下の活動を実施し、品質を確保する。

(a) 調達による解析の管理

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は、解析結果の信頼性を確保するため、設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステムに係る活動を行う上で、特に以下の点に配慮した活動を実施し、品質を確保する。

ア. 調達による解析

調達により解析を実施する場合は、供給者に対し、解析の信頼性確保に係る以下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関する調達要求事項を仕様書により要求し、それに従った解析業務を実施させるよう「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達管理を実施する。

(ア) 解析業務の管理

調達により解析を実施する場合には、解析の信頼性を確保するため、仕様書において、当該評価を行った作成者以外の者が審査及び承認すること、異なる計算方法等により計算結果の妥当性を確認すること、解析コードの変更に係る教育管理を行うこと、具体的な実施方法を明記した実施計画書を提出すること等を供給者へ要求する。

また、供給者より実施計画書を受領し、実施計画書の妥当性を確認するとともに、当該解析の完了後、供給者から実施結果の記録を受領し、実施計画書どおりに適切に実施されているかを複数の者によるチェック後、チェック結果を評価した上で承認することで、解析の信頼性を確保する。

(b) 手計算による自社解析

自社で実施する解析（手計算）は、評価を実施するために必要な計算方法及び入力データを明確にした上で、当該業務の力量を持つ要員が実施する。

また、実施した解析結果に間違いがないようにするために、入力根拠、入力結果及び解析結果について、解析を実施した者以外の者によるダブルチェックを実施し、解析結果の信頼性を確保する。



### (3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式-8を設計のアウトプットとして、これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。

なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者を実施させる。

### (4) 設工認申請（届出）書の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が設工認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」からのアウトプットを基に、設工認申請書を作成する。

#### a. 仕様表の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に、必要な事項（種類、主要寸法、材料、個数等）を設備ごとに表（仕様表）又は図面等に取りまとめる。

#### b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(1) b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基にまとめ直すことにより、設工認として必要な基本設計方針を作成する。

また、技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及び基準を、「適用基準及び適用規格」として作成する。

#### c. 工事の方法の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備等が、期待される機能を実際に発揮することを示すため、当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載するとともに、工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に

対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として作成する。

d. 各添付書類の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料等を基に、基本設計方針に対する詳細設計の結果、及び設計の妥当性に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式-6 及び様式-7 を用いて、設工認に必要な添付書類を作成する。

e. 設工認申請書案のチェック

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、作成した設工認申請書案について、要員を指揮して、以下の要領でチェックする。

- (a) 設工認申請書の作成を主管する箇所において、チェック分担を明確にしてチェックする。
- (b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は、その反映要否を検討し、必要に応じ資料を修正した上で、再度チェックする。
- (c) 必要に応じこれらを繰り返し、設工認申請書案のチェックを完了する。

(5) 設工認申請（届出）書の承認

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4) e. 設工認申請書案のチェック」を実施した設工認申請書案について、設工認申請の作成を主管する箇所の長は、濃縮安全委員会へ付議し、審議を受けるとともに、核燃料取扱主任者の確認を受ける。

また、濃縮事業部長は、濃縮安全委員会の審議等を受けた設工認申請書について、原子力規制委員会及び経済産業大臣への提出手続きを承認する。

3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。

### 3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を、「3.6 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して実施する。

#### 3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかの方法で、設工認を実現するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結果（既に工事を着手し設置を終えている設備について、既に実施された具体的な設計の結果が設工認に適合していることを確認することを含む。）を様式-8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。

##### (1) 自社で設計する場合

工事を主管する箇所の長は、「設計3」を実施する。

##### (2) 「設計3」を工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計3」を管理する場合

###### a. 単一の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理する場合

工事を主管する箇所の長は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。

また、工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。

###### b. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し複数の工事を主管する箇所の長が調達管理する場合

工事を主管する箇所の長のうち、調達を取りまとめる箇所の長は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。

また、工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する「設計3」の管理を、それぞれ調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。

#### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施

する。

なお、この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実施する。

また、設工認に基づき設置する設備のうち、既に工事を着手し設置を終えている設備については、以下のとおり取り扱う。

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

(2) 既に工事を着手し完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証段階の適合性確認対象設備については、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備については、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い、着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

なお、この工事の中で適合性確認を実施する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。

### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に従い、工事に関与していない要員による独立性を確保した検査体制の下、実施する。

#### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及び

プロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。

① 実設備の仕様の適合性確認

② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を設工認品質管理計画の第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

②については工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の、記録（工事実施箇所が採取した記録・材料検査証明書（ミルシート）等）の信頼性確認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確保）を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

### 3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式-8に示された「設工認設計結果（設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに第3.5-1表に示す確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。

#### (1) 使用前事業者検査の方法の決定

検査を担当する箇所の長は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目、確認視点、主な検査項目の考え方を使って、確認項目ごとに設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にする。第3.5-1表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第3.5-2表に示す。

- a. 様式-8の「設工認設計結果（設計方針）」及び「設備の具体的設計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に、検査項目を決定する。
- b. 決定された検査項目より、第3.5-2表に示す「検査項目、検査概要、判定基準の考え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。
- c. 決定した各設備に対する以下の内容を、様式-8の「確認方法」欄に取りまとめる。  
 なお、「確認方法」欄では、以下の内容を明確にする。
- (a) 検査項目
- (b) 検査方法

第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別		確認項目	確認視点	主な検査項目	
設備	設計要求	設置要求	名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査
		機能要求	材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（要目表）	要目表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査 据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査
			系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	
		上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。		
	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、基盤検査、設置要求の検査、機能要求の検査を適用	
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	

第 3.5-2 表 検査項目、検査概要及び判定基準の考え方について（代表例）

検査項目		検査概要 <sup>1)</sup>	判定基準の考え方
共通	材料検査	・使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	状態確認検査	・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が設工認に記載のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
		・評価要求に対するインプット条件(耐震サポート等)との整合性を確認する。	・設工認のとおりであること。
		・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。	・運用された手順が整備され，利用できること。
建物・構築物	基盤検査	・基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	構造検査	・主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	強度検査	・コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	外観検査	・有害な欠陥がないことを確認する。	・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
機器等	寸法検査	・主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	耐圧・漏えい検査 <sup>2)</sup>	・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 ・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	・検査圧力に耐え，かつ，異常のないこと。 ・著しい漏えいのないこと。
	据付・外観検査	・組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであることを確認する。 ・有害な欠陥がないことを確認する。	・設工認のとおり組立て，据付けされていること。 ・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
	機能・性能検査	・系統構成確認検査 可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能であることを確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・可搬型設備等の接続が可能なこと。
		・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又は系統の機能・性能を確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・目的とする機能・性能が発揮できること。
		・絶縁耐力検査 電気設備と大地の間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを確認する。	・目的とする絶縁性能を有すること。
・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 電気設備，計測制御設備等について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性能又は特性を確認する。		・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。	
基本設計方針に係る検査 <sup>3)</sup>	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していることを確認する。	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していること。	
QA 検査	・工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを確認する。この確認には，検査における記録の信頼性確認として，もととなる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	・設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。	

注記 1): 代替検査を実施する場合は，本来の検査目的に対する代替性を評価した上で検査要領書に定める。  
 2): 耐圧・漏えい検査の方法について，第3.5-2表によらない場合は，基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。  
 3): 基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。

### 3.5.3 検査計画の管理

検査を担当する箇所の長は、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、加工施設全体の主要工程及び調達先の工事工程を加味した適合性確認の検査計画を作成し、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。

なお、検査計画は、進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。

### 3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。

### 3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施する。

#### (1) 使用前事業者検査の独立性確保

検査を担当する箇所の長は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に検査の実施を依頼する。

#### (2) 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。

なお、検査における役務は、以下のとおりとする。

##### a. 統括責任者

- ・ウラン濃縮工場における保安に関する活動を統括するとともに、その業務遂行に係る品質マネジメントシステムに係る活動を統括する。

##### b. 核燃料取扱主任者

- ・検査内容、手法等に対して指導・助言を行うとともに、検査が適切に行われているこ



とを確認する。

- ・検査要領書制定時の確認並びに検査要領書に変更が生じた場合には、変更内容を確認する。

c. 品質保証責任者

- ・品質マネジメントシステムの観点から、検査範囲、検査方法等の妥当性の確認を実施するとともに、検査要領書の制定又は改訂が適切に行われていることを確認する。(QA検査を除く。)

d. 検査実施責任者

- ・検査を担当する箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。
- ・検査要領書を制定する。また、検査要領書に変更が生じた場合には、変更内容を確認、承認し、関係者に周知する。
- ・検査員から報告された検査結果(合否判定)が技術基準規則に適合していることを最終確認し、若しくは自らが合否判定を実施し、リリース許可する。

e. 検査員

- ・検査実施責任者からの指示に従い、検査を実施する。
- ・検査要領書の判定基準に従い、立会い又は記録の確認により合否判定する。
- ・検査記録及び検査成績書を作成し、検査実施責任者へ報告する。

f. 検査助勢員

- ・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い、検査に係る作業を行う。
- ・検査員の役務内容のうち、合否判定以外を行う。

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき、「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法の決定」で決定した様式-8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。

また、検査を担当する箇所の長は、検査目的、検査場所、検査範囲、検査項目、検査方法、判定基準、検査体制、不適合処置要領、検査手順、検査工程、検査用計器、検査成績書の事項等を記載した検査要領書を作成し、核燃料取扱主任者及び品質保証責任者(QA検査を除く。)の確認を経て検査実施責任者が制定する。

なお、検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規則

の条文を明確にする。

各検査項目における代替検査を行う場合、「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の決定」に従い、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### (4) 代替検査の確認方法の決定

##### a. 代替検査の条件

代替検査を用いる場合は、通常の方法で検査ができない場合であり、例えば以下の場合をいう。

- ・ 耐圧検査で圧力を加えることができない場合
- ・ 構造上外観が確認できない場合
- ・ 流体の実注入、移送ができない場合
- ・ 電路に通電できない場合
- ・ 当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）<sup>1)</sup>

注記 1)：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）」とは、以下の場合をいう。

- ・ 材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合
- ・ 寸法検査記録がなく、実測不可の場合

##### b. 代替検査の評価

検査を担当する箇所の長は、代替検査による確認方法を用いる場合、本来の検査目的に対する代替性の評価を実施し、その結果を「3.5.5(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し、核燃料取扱主任者による確認を経て適用する。

なお、検査目的に対する代替性の評価においては、以下の内容を明確にする。

- ・ 設備名称
- ・ 検査項目
- ・ 検査目的
- ・ 通常の方法で検査ができない理由

(例) 既存の加工施設に悪影響を及ぼすための困難性

現状の設備構成上の困難性

作業環境における困難性 等


- ・代替検査の手法
- ・検査目的に対する代替性の評価

(5) 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、検査員等を指揮して、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で使用前事業者検査を実施し、その結果を検査を担当する箇所の長に報告する。

報告を受けた検査を担当する箇所の長は、検査プロセスが検査要領書に基づき適正に実施されたこと及び検査結果が判定基準を満足していることを確認したのち、検査結果を受領する。

また、検査実施責任者は、検査結果を品質保証責任者、総括責任者及び核燃料取扱主任者に報告する。



第 3.5-1 図 検査実施体制 (例)

### 3.6 設工認における調達管理の方法

調達又は契約を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、「調達管理要則」に基づき、以下に示す管理を実施する。

#### 3.6.1 供給者の技術的評価

契約を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。（添付-3「当社加工施設における設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術的評価」参照）

#### 3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明確にした上で、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。

また、契約を主管する箇所の長は、「3.6.1 供給者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。

#### 3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し、当社においては、原子力安全に及ぼす影響に応じて、設計管理及び調達管理に係るグレード分けを適用している。

設工認に適用した機器ごとに様式-9「適合性確認対象設備ごとの調達に係るグレード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様式-9」という。）に取りまとめる。

設工認に係る品質管理として、仕様書作成のための設計から調達までの流れ、実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別図1」に示す。

なお、設工認に係る調達については、グレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」）に基づき、グレードⅡを一律して適用する。

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質マネジメントシステムに係る活動を行うに当たって、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、グレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明確にした上で、以下の調達管理に基づき業務を実施する。

また、一般産業用工業品については、(1)の調達仕様書を作成するに当たり、あらかじめ採用しようとする一般産業用工業品について、原子力施設の安全機能に係る機器等として

使用するための技術的な評価を行う。

#### (1) 仕様書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、以下の a～j を記載した仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理<sup>1)</sup>する。（「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照）

注記 1): 仕様書の作成に必要な設計として、添付-3「当社加工施設における設計管理・調達管理について」の「2. 設計について」の活動を実施する。

##### a. 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項

- (a) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項
- (b) 調達製品に係る適用法令、規格の名称、番号、版及び必要に応じ該当条項
- (c) 調達製品の員数
- (d) 調達製品の技術的事項
- (e) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関する事項
- (f) 設計に関する事項
- (g) 監査に関する事項
- (h) 供給者の調達管理に関する事項
- (i) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項
- (j) 識別及びトレーサビリティに関する事項
- (k) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等

##### b. 要員の力量に関する要求事項

##### c. 品質マネジメントシステムに関する要求事項

##### d. 不適合（偽造品、模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関する要求事項

##### e. 健全な安全文化を育成し、維持するために必要な要求事項

##### f. 一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たっての評価に関する要求事項

##### g. 調達製品の検証に係る検査及び試験又はその他の活動の要領、実施時期、実施場所に関する要求事項

##### h. 偽造品、模造品等の防止対策に関する要求事項

##### i. 調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項

##### j. 工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項

#### (2) 調達製品の管理

調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調

達製品が納入されるまでの間、「調達管理要則」に従い、業務の実施に当たって必要な図書（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 2」に示すグレードⅡ，業務計画書等）を供給者に提出させ、それを審査し確認する等の製品に応じた必要な管理を実施する。

### (3) 調達製品の検証

調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために、グレード分けの区分、調達数量、調達内容等を考慮した調達製品の検証を行う。

なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

また、調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確認するために実施する検証を、以下のいずれか1つ以上の方法により実施する。

#### a. 検査・試験

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき供給者等の工場又は濃縮・埋設事業所で検査・試験を実施する。

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、検査・試験のうち、当社が立会い又は記録確認を行う検査・試験に関して、以下の項目のうち必要な項目を含む要領書を供給者に提出させ、それを事前に審査し、承認した上で、その要領書に基づく検査・試験を実施する。

- ・検査の時期
- ・対象
- ・項目
- ・方法
- ・合否判定基準
- ・検査体制
- ・記録方法

検査実施責任者は、設工認に基づく使用前事業者検査として必要な検査・試験を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し、耐震重要度分類及び検査の内容に応じて管理の程度を決めたのち、「3.5.5 使用前事業者検査の実施」に基づき実施する。

b. 受入検査の実施

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、製品の受入れに当たり、受入検査を実施し、現品及び記録の確認を行う。

c. 記録の確認

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、工事記録等調達した役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。

d. 報告書の確認

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務に関する実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。

e. 作業中のコミュニケーション等

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務の実施中に、適宜コミュニケーションを実施すること及び立会い等を実施することにより検証を行う。

f. 請負会社他品質監査（「3.6.4 請負会社他品質監査」参照）

### 3.6.4 請負会社他品質監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。

（請負会社他品質監査を実施する場合の例）

- ・添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレードⅠに該当する場合（原則として5年に1回の頻度で実施）
- ・添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレードⅡに該当する調達対象物に重要な不適合が確認された場合

### 3.6.5 設工認における調達管理の特例

設工認の対象となる適合性確認対象設備は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を以下のとおり適用する。



- (1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備
- 設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については、設置当時に調達を完了しているため、「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。
- (2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備
- 設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備は、「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の管理」まで、調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため、「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。
- (3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備
- 設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備は、「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで、調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため、「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理する。

### 3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ

#### 3.7.1 文書及び記録の管理

- (1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録

「3.1 設計，工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」の第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、設計，工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを「品質マネジメントシステムに係る文書および記録管理要則」に基づき管理する。

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第3.7-1表に示すとともに、技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録を第3.7-1図に示す。

- (2) 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計，工事及び検査

に用いる場合、当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認した供給者で、かつ、対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るまでの品質が確認された設計図書を、当該設備として識別が可能な場合において、適用可能な設計図書として扱う。

この供給者が所有する設計図書は、当社の文書管理下で第 3.7-1 表に示す記録として管理する。

当該設備に関する設計図書がない場合で、代替可能な設計図書が存在する場合、供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に至るまでの品質を確認し、設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用いる。


### (3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

検査を担当する箇所の長は、使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合、第 3.7-1 表に示す記録を用いて実施する。

なお、適合性確認対象設備のうち、既に工事を着手し設工認申請（届出）時点で工事を継続している設備に対して記録確認検査を実施する場合は、検査に用いる文書及び記録の内容が、使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態を示すものであること（型番の照合、確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセスが適切であること。）を確認することにより、使用前事業者検査に用いる記録として利用する。

第 3.7-1 表 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け

主な記録の種類	品質マネジメントシステム上の位置付け
既設工認	設置又は改造当時の設計及び工事の認可を受けた図書で、当該設工認に基づく使用前検査の合格を以って、その設備の状態を示す図書
社内管理文書	品質マネジメントシステム体制下で作成され、設備の設置や改造等に併せて適切な版を管理している図書（設備の設計や製作、工事に係る図面等の設計図書や検査記録が該当する他、以下の（１）～（３）に示す例がある。）
	（１）業務報告書 品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた、業務の結果の記録（解析結果を含む。）
	（２）供給者から入手した文書・記録 供給者を通じて入手した、供給者所有の設計図書、製作図書、検査記録、材料検査証明書（ミルシート）等
設計プロセスの記録	適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録（自社による技術検討や解析の記録を含む。）
現場確認結果 （ウォークダウン）	品質マネジメントシステム体制下で手順書を作成し、その手順書に基づき現場の適合状態を確認した記録



第 3.7-1 図 設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系

### 3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

#### (1) 計測器の管理

##### a. 当社所有の計測器の管理

###### (a) 校正・検証

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、校正の周期を定め管理するとともに、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。

なお、そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。

###### (b) 識別管理

###### ア. 計測器台帳による識別

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、校正の状態を明確にするため、計測器台帳に、校正日及び校正頻度を記載し、有効期限内であることを識別する。

なお、計測器が故障（修理、校正を含む）した場合、測定器台帳に必要事項を記入し計測器の故障履歴を明確にする。

###### イ. 計測器検定・校正管理ラベルによる識別

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、計測器の校正の状態を明確にするため、識別番号等を記載した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。また、不良と判定された計測器は、使用不可であることを記載した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。

##### b. 当社所有以外の計測器の管理

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、供給者所有の計測器を使用する場合、計測器の管理が適正に行われていることを確認する。

#### (2) 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器、弁、配管等を、刻印、タグ、銘板、台帳、塗装表示等にて管理する。

### 3.8 不適合管理

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「CAP システム要則」に基づき処置を行う。

## 4. 適合性確認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備の工事は，「加工施設 施設管理要領」に従って，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施している。

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1図に示す。

### 4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の保全を，以下のとおり実施する。

#### 4.1.1 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備


工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の点検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないことを確認する。

#### 4.1.2 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の点検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないことを確認する。

### 4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合性を維持する。



第 4-1 図 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（例）

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類
		当社	供給者			
設計	3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化					
	3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定					
	3.3.3 (1) 基本設計方針の作成（設計1）					
	3.3.3 (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）					
	3.3.3 (3) 設計のアウトプットに対する検証					
	3.3.3 (4) 設工認申請（届出）書の作成					
	3.3.3 (5) 設工認申請（届出）書の承認					
工事及び検査	3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）					
	3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施					
	3.5.2 使用前事業者検査の計画					
	3.5.3 検査計画の管理					
	3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理					
	3.5.5 使用前事業者検査の実施					
	3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ					





技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例）

技術基準規則 第〇条（〇〇〇〇〇）		条文の分類		
加工施設の技術基準に関する規則		加工施設の技術基準に関する規則の解釈		
対象施設	適用要否判断 (○△-)	理由	備考	
	項・号			
化学処理施設				
濃縮施設	カスケード設備			
	UF <sub>6</sub> 処理設備			
	均質・ブレンディング設備			
	高周波電源設備			
成形施設				
被覆施設				
組立施設				
核燃料物質の貯蔵施設				
放射性廃棄物の廃棄施設				
放射線管理施設				
その他の加工施設	非常用設備			
	核燃料物質の検査設備			
	核燃料物質の計量設備			
	その他の主要な設備※			
	建物			
施設共通（基本設計方針）				

施設と条文の対比一覧表（例）

施設 / 設備区分		加工施設の技術基準に関する規則																							
		第1章 総則				第2章 安全機能を有する施設																			
		第一条	第二条	第三条	第四条	第五条	第六条	第七条	第八条	第九条	第十条	第十一条	第十二条	第十三条	第十四条	第十五条	第十六条	第十七条	第十八条	第十九条	第二十条	第二十一条	第二十二条	第二十三条	第二十四条
加工施設の種類の分類		-	-	-	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	個別	個別	共通	個別	個別	共通	共通	個別	個別
化学処理施設																									
濃縮施設	カスケード設備																								
	UF6処理設備																								
	均質・ブレンディング設備																								
	高周波電源設備																								
成形施設																									
被覆施設																									
組立施設																									
核燃料物質の貯蔵施設																									
放射性廃棄物の廃棄施設																									
放射線管理施設																									
その他の加工施設	非常用設備																								
	核燃料物質の検査設備																								
	核燃料物質の計量設備																								
	その他の主要な設備																								
	建物																								
施設共通（基本設計方針）																									

【記号説明】 ○：条文要求に追加・変更がある、又は追加設備がある。  
 △：条文要求に追加・変更はなく、追加設備もない。  
 -：条文要求を受ける設備がない。（様式-3の該当無し）



各条文の設計の考え方（例）

第〇条（〇〇〇〇）					
1. 技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方					
No.	基本設計方針に記載する事項	適合性の考え方（理由）	項・号	解釈	添付書類
2. 事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方			添付書類
3. 事業変更許可申請書の添五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方			添付書類
4. 添付書類等					
No.	書類名				

要求事項との対比表 (例)

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類五	備考

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）

加工施設				項目番号							
				基本設計方針							
要求種別											
施設区分	設備区分	機種分類	関連条文	設備名称	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法	
〇〇に係る基本設計方針											





## 当社加工施設におけるグレード分けの考え方

当社では、業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、グレード分けの考え方を適用している。

当社加工施設に係る設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」）及び調達管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係るグレード分けについては、以下のとおりである。

### 1. 当社加工施設におけるグレード分けの考え方と適用

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については、以下のとおりである。

#### 1.1 設備の設計の管理に係るグレード分けの考え方

当社加工施設における設計の管理に係るグレード分けの考え方は、「加工施設 施設管理要領」に規定しており、その内容を別表1に示す。

#### 1.2 設備の調達の管理に係るグレード分けの考え方

当社加工施設における調達の管理に係るグレード分けの考え方は、「濃縮事業部 調達管理要領」に規定しており、その内容を別表2に示す。

##### 1.2.1 調達要求事項へのグレード分けの適用

調達要求事項においては、別表2のグレードに応じた品質マネジメントシステムに係る活動を適用しており、その内容を別表3に示す。

なお、具体的な適用は個々の設備により異なることから、仕様書で明確にしている。

##### 1.2.2 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用

供給者及び調達製品に対する当社の管理においては、別表3のグレードに応じた品質マネジメントシステムに係る活動を適用しており、その内容を別表4に示す。

## 2. 設備の設計・調達各段階における品質マネジメントシステムに係る活動

「1. 当社加工施設におけるグレード分けの考え方と適用」に示した設計・調達の管理に係るグレードに基づき、加工施設の設備の設計・調達各段階において、品質マネジメントシステムに係る活動を実施しており、その一連の概要を別表5に示す。

また、別表5に基づく設備の設計・調達の業務の流れを、別図1に示す。

別表1 加工施設における設計の管理に係るグレード分け

設計開発の 適用	対 象
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
適用外	上記以外の設計及び工事

注記 1): 設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造, 新增設」の対象とし, 設計開発を一律して適用する。

別表2 加工施設における調達管理に係るグレード分け

グレード	対 象
I	施設の基本設計及びそれに係る業務に伴う調達（事業変更許可申請に直接係る安全解析業務）
II	①保安上重要と判断される保守，改造，新增設に係る工事及び業務委託 <sup>1)</sup> ②加工施設及びその他の保安上特に管理を必要とする設備の試験・検査に係る付帯業務の委託 ③加工施設の操作員と同等の業務を行う業務委託（放射線管理の業務委託を含む） ④遠心機の製造 ⑤加工施設及びその他の施設に関する特注品の物品購買 ⑥試験・検査装置の購買 ⑦試験・検査装置の校正の業務委託 ⑧製品の製造設備の新增設に係る工事及び業務委託 ⑨輸送および電力との受託業務を直接社外委託するもの（輸送委託等）
III	グレードI及びIIに該当しない工事，業務委託又は物品購買
IV	製品の実現又は保安に及ぼす影響を全く考慮する必要が無い工事，業務委託又は物品購買

注記 1)：設工認に係る調達については，グレードII（「①保安上重要と判断される保守，改造，新增設に係る工事及び業務委託」）を一律して適用する。

別表3 調達要求事項へのグレード分けの適用程度

調達要求事項	グレード <sup>1)</sup>			
	I	II	III	IV
製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 <sup>2)</sup>	○	○	—	—
要員の力量に関する要求事項	○	○	○	—
品質マネジメントシステムに関する要求事項	○	○	○	—
不適合（偽造品、模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関する要求事項	○	○	○	—
健全な安全文化を育成し、維持するために必要な要求事項	○	○	—	—
汎用品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関する要求事項	○	○	—	—
調達製品の検証に係る検査及び試験、又はその他の活動の要領、実施時期、実施場所に関する要求事項	○	○	○	—
偽造品、模造品等の防止対策に関する要求事項	○	○	○	—
調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項	○	○	○	—
工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項	○	○	—	—

○：適用    —：適用外、ただし、請求箇所の判断で適用することができる。

注記 1):別表2のグレードを示す。なお、設工認に係る調達については、グレードIIを一律して適用する。

注記 2):製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項（以下の該当する項目を選定）

- (1) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項
- (2) 調達製品に係る適用法令、規格の名称、番号、版及び必要に応じ該当条項
- (3) 調達製品の員数
- (4) 調達製品の技術的事項
- (5) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関する事項
- (6) 設計に関する事項
- (7) 監査に関する事項
- (8) 供給者の調達管理に関する事項
- (9) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項
- (10) 識別及びトレーサビリティに関する事項
- (11) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等

別表 4 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用程度

管理項目	グレード <sup>1)</sup>			
	I	II	III	IV
供給者の評価及び再評価	○	○	—	—
定期監査の実施 <sup>2)</sup> (原則, 許認可申請等に係る解析業務, 運転業務)	○	△	—	—
品質マニュアル又は品質保証計画書の提出 (承認)	○	○	—	—
調達製品のトレーサビリティの確保 (確認)	○	○	—	—
供給者の調達先の管理状況の確認	○	○	—	—
不適合の報告 (確認)	○	○	○	—
特別監査 (重度の不適合発生時等)	○	○	○	—
試験・検査の実施	○	○	○	—

○：適用    △：調達対象物に重要な不適合が確認された場合  
 —：適用外, ただし, 請求箇所の判断で適用することができる。

注記 1): 別表 3 のグレードを示す。なお, 設工認に係る調達については, グレード II を一律して適用する。

注記 2): IS09000 シリーズ認証を取得している場合は定期監査を省略可とする。

別表5 設備の設計・調達に係る各段階とその実施内容

管理の段階		実施内容	グレードの区分
			「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
I	業務計画	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」に基づき、設計の基本となる実施方針を作成する。	○
II	調達要求事項作成のための設計	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3.1 設計開発計画」～「7.3.5 設計開発の検証」に基づき、仕様書作成のための設計を実施する。	○
III	調達	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」に基づき、設計・工事及び検査のための仕様書を作成する(購入のみの調達を含む。)	○
IV	設備の設計	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3.5 設計開発の検証」に基づき、詳細設計の確認を実施する。	○
V	工事及び検査	工事は、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」及び「7.5 個別業務の実施」に基づき管理する。 また、検査は、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」、「7.3.6 設計開発の妥当性確認」、「7.5.1 個別業務の管理」及び「8.2.4 機器等の検査等」に基づき管理する。	○

注記 1): 設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象となるため、本設工認の設計及び工事はI～Vを一律して適用する。

管理の段階	設計、工事及び検査の業務フロー		組織内外の部門間の相互関係 ◎：主管箇所 ○：関連箇所		実施内容	添付本文 (記載項目)	証拠書類
	当社	供給者	当社	供給者			
I 業務計画			◎	—	設計を主管する箇所の長は、設計開発の実施内容、実施体制等を明確にした設計開発の計画兼ねた実施方針を作成する。	・3.6 設工認における調達管理の方法	・実施方針（設計開発計画を兼ねる）
II 調達要求事項作成のための設計			◎	—	設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に用いる情報に係る記録」を作成させ、その適切性をレビューし承認する。  設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報として「設計図書等」を作成し、設計開発に用いる情報と対比した検証ができるよう、「設計開発の結果に係る記録」を作成させ、設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 <sup>2)</sup>  設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報として、「仕様書」を作成し、設計開発に用いる情報と対比した検証ができるよう、「設計開発の結果に係る記録」を作成させ、その適切性をレビューし設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。	・3.6 設工認における調達管理の方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計開発に用いる情報に係る記録</li> <li>・設計開発の結果に係る記録</li> <li>・仕様書</li> <li>・設計開発の検証の記録</li> <li>・設計開発レビューの記録</li> </ul>
III 調達			◎	○	設計又は工事を主管する箇所の長は、「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し、承認された「仕様書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。  契約を主管する箇所の長は、登録された供給者(取引先)の中から、調達製品を供給する能力がある供給者を選定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.6.1 供給者の技術的評価</li> <li>・3.6.2 供給者の選定</li> <li>・3.6.3 調達製品の調達管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・稟議書</li> <li>・仕様書</li> </ul>
IV 設備の設計			◎	○	設計又は工事を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネジメントシステムの計画」を徴収する。  設計又は工事を主管する箇所の長は、供給者の詳細設計結果を「設計図書」として提出させ、該当する「設計図書」について、設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。	・3.6.3 調達製品の調達管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品質マネジメントシステムの計画</li> <li>・設計図書</li> <li>・設計開発の検証の記録</li> </ul>
V 工事及び検査			◎	○	工事を主管する箇所の長は、調達要求事項を満たしていることを確実にするために、供給者から「作業計画書」、「検査・試験要領書(工場、現地)」等の必要な承認申請図書を提出させ、「技術図書送り状兼異議申立期限日設定依頼表」及び「コメント処理表」を用いて審査・承認する。  検査を担当する箇所の長は、「社内検査要領書」を作成し、それに基づき社内検査を実施し、「検査・試験に関する記録」を作成する。 また、供給者の検査・試験の結果を立会いまたは記録により確認する。  工事を主管する箇所の長は、工事及び検査の結果を「総括報告書」及び「完成図書」として提出させる。	・3.6.3 調達製品の調達管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図書</li> <li>・検査要領書</li> <li>・検査に関する記録</li> </ul>

別図1 設備の設計・調達の業務の流れ



## 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方

1. 事業変更許可申請書との整合性を確保する観点から、事業変更許可申請書本文に記載している適合性確認対象設備に関する事業許可基準規則に適合させるための「設備の設計方針」、及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が必要な設計要求事項を記載する。
2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は、その理由を様式-6「各条文の設計の考え方（例）」に明確にした上で記載する。
3. 自主的に設置したものは、原則として記載しない。
4. 基本設計方針は、必要に応じて並び替えることにより、技術基準規則の記載順となるように構成し、箇条書きにする等表現を工夫する。
5. 基本設計方針の作成に当たっては、必要に応じ、以下に示す考え方で作成する。
  - (1) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち、「性能」を記載している設計方針は、技術基準規則への適合性を確保する上で、その「性能」を持たせるために特定できる手段がわかるように記載する。

また、技術基準規則への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。

なお、手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は記載しない。
  - (2) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は、「基本設計方針」として、運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度の記載を行うとともに、運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの3次文書で定める場合は「保安規定」を記載する。）の呼びみを記載し、必要に応じ、当該施設に関連する添付書類の中でその運用の詳細を記載する。

また、技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。

- (3) 事業変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は、設工認申請書の添付書類として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。
- a. 評価結果が示されている場合、評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認申請の対象とする。
  - b. 今後評価することが示されている場合、評価する段階（設計又は工事）を明確にし、評価の方法及び条件、並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とする。
- (4) 各条文のうち、要求事項が該当しない条文については、該当しない旨の理由を記載する。
- (5) 条項号のうち、適用する設備がない要求事項は、「適合するものであることを確認する」という設工認申請の審査の観点を踏まえ、当該要求事項の対象となる設備を設置しない旨を記載する。
- (6) 技術基準規則の解釈等に示された指針、原子力規制委員会文書、（旧）原子力安全・保安院文書、他省令等の呼び込みがある場合は、以下の要領で記載を行う。
- a. 設置時に適用される要求等、特定の版の使用が求められている場合は、引用する文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。
  - b. 条文等で特定の版が示されているが、施設管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は、保安規定等の運用の担保先を示すとともに、当該文書名及び必要に応じそのコード番号を記載する。
  - c. 解釈等に示された条文番号は、当該文書改正時に変更される可能性があることを考慮し、条文番号は記載せず、条文が特定できる表題で記載する。
  - d. 条件付の民間規格又は事業変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は、可能な限りその条件等を文章として反映する。
- また、事業変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は、対応する本文のタイトルを呼び込む。

## 当社加工施設における設計管理・調達管理について

## 1. 供給者の評価、登録及び再評価

契約を主管する箇所の長は、供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、別表1に示すA区分取引先については、取引先の審査、登録及び登録更新を「取引先評価・選定要領」に基づき実施する。

なお、設工認に係る調達については、全てA区分取引先であるため、取引先の審査を実施し、取引先の調達製品を供給する能力に問題はないことを確認しており、必要に応じて監査を実施している。

## 1.1 取引先の審査

契約を主管する箇所の長は、取引希望先に対して、契約前に経営状況、総合技術力、品質マネジメントシステム等について評価し、登録の適否判定を行うものとする。

なお、契約を主管する箇所の長が必要と判断した場合、関係箇所に技術審査を依頼し、その審査結果を判定に用いることができる。

## 1.2 取引先の登録

契約を主管する箇所の長は、判定の結果、基準を満たす場合は、取引先として登録する。

## 1.3 取引先の登録更新

契約を主管する箇所の長は、登録取引先について、引き続き取引予定のある場合には、経営状況、総合技術力、品質保証等について更新審査を行い、原則として登録の有効期間内に登録更新を行う。登録の有効期間は、前回登録更新日が属する年度から3年度後の年度末までとする。

## 2. 仕様書作成のための設計について

設計、工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、「加工施設 施設管理要領」に基づき、添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表1」に示す対象に対して、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」を適用する場合、設計・調達の管理の各段階（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表5」に示す管理の段階Ⅰ～Ⅴ）において、必要な管理を実施する。

なお、仕様書作成のための設計の流れを別図1に示すとともに、仕様書作成のための設計に関する活動内容を以下に示す。

## 2.1 設計開発の管理

### 2.1.1 設計開発計画

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発計画を策定するとともに、設計開発を管理する。
- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。
  - a. 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度
  - b. 設計開発の各段階における適切なレビュー，検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制
  - c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限
  - d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源
- (3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、有効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。
- (4) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(1)により策定した設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。

### 2.1.2 設計開発に用いる情報

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。
  - a. 機能及び性能に係る要求事項
  - b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの
  - c. 関係法令
  - d. その他設計開発に必要な要求事項

- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発に用いる情報について、その妥当性をレビューし、承認する。

#### 2.1.3 設計開発の結果に係る情報

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。

- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。

- (3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。

- a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。
- b. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。
- c. 合否判定基準を含むものであること。
- d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。

なお、設計開発の結果に係る情報の一つである仕様書は、調達管理に用いられることから、「調達管理要則」及び「濃縮事業部 調達管理要領」の要求事項も満たすように作成する。

#### 2.1.4 設計開発レビュー

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な設計開発レビューを実施する。

- a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。
- b. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。

- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

#### 2.1.5 設計開発の検証（設備の設計段階）

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施する。

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。

#### 2.1.6 設計開発の妥当性確認

(1) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、設計開発の結果の個別業務要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認を実施する。

(2) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発の妥当性確認を完了する。

(3) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、設計開発の妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発の妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

## 2.2 設計開発の変更の管理


- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。
- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビュー、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。
- (3) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、(2)のレビューにおいて、設計開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価を行う。
- (4) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、(2)のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

別表1 取引先の管理区分

管理区分	対 象
A区分取引先	グレード <sup>1)</sup> Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに該当する調達物品等を供給する取引先
B区分取引先	グレード <sup>1)</sup> Ⅳに該当する調達物品等を含む，「取引先評価・選定要領」の適用が除外される調達物品等を供給する供給者及びグレード <sup>1)</sup> Ⅰ～Ⅳの供給者の代理店等

注記 1):添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表2」に示すグレードと同等である。





注記 1):設計開発レビューは、「設計開発計画」に従って、設計開発の適切な段階にて実施する。

別図1 仕様書作成のための設計の流れ

(2) -2

本設工認に係る設計の実績，工  
事及び検査の計画

## 目 次

	ページ
1. 概要	(2) -2-1
2. 基本方針	(2) -2-1
3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画	(2) -2-1

## 1. 概要

本資料は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。

## 2. 基本方針

加工施設における設計に係るプロセスとその実績について、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画について説明する。

適合性確認対象設備ごとの調達に係るグレードと実績について説明する。

## 3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した，加工施設における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式-1により示す。

また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理グレードと実績について，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式-9により示す。

設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類	
		当社	供給者				
設計	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	◎	—	事業変更許可申請書、技術基準規則、事業許可基準規則、核燃料施設安全審査基本指針、特定のクラン加工施設のための安全審査指針、指針の解説、旧技術基準規則	規則間比較表	業務管理文書「加工施設の適合性確認について」、 「（設工認の設計における実施体制を定めた文書）」
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	◎	—	事業変更許可申請書、技術基準規則、事業許可基準規則、核燃料施設安全審査基本指針、特定のクラン加工施設のための安全審査指針、指針の解説、旧技術基準規則	様式-2	設計のレビューの記録（設計段階）
	3.3.3 (1)	基本設計方針の作成（設計1）	◎	—	技術基準規則	様式-3, 4	設計のレビューの記録（設計段階）
					様式-2, 様式-4, 事業変更許可申請書、技術基準規則	様式-5	設計のレビューの記録（設計段階）
					事業変更許可申請書、技術基準規則	様式-6, 7	設計のレビューの記録（設計段階）
		適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）	◎	—	様式-5, 様式-7（基本設計方針）	様式-8	設計のレビューの記録（設計段階）
		添付資料Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書					
		臨界防止に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（核燃料物質の臨界防止に関する説明書）	
		添付資料Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書					
		放射線による被ばくの防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（放射線による被ばくの防止に関する説明書）	
		添付書類Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書					
		耐震性に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設の耐震性に関する説明書）	
		添付書類Ⅵ 強度に関する説明書					
		耐圧強度に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（耐圧強度に関する説明書）	
		添付書類Ⅴ その他の説明書					
		添付書類Ⅴ-1 説明書					
		添付書類Ⅴ-1-1 各施設に共通の説明書					
		添付書類Ⅴ-1-1-1 加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書					
		自然現象等による損傷の防止	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書）	
		添付書類Ⅴ-1-1-2 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書					
	閉じ込めの機能に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書）		
3.3.3 (2)	添付書類Ⅴ-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書						
	火災防護に関する説明書	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設の火災防護に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書						
	安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（安全機能を有するが使用される条件の下における健全性に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-1-6 加工施設内における漏水による損傷の防止に関する説明書						
	漏水による損傷の防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設内における漏水による損傷の防止に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-1-7 加工施設の内飛来物による損傷の防止に関する説明書						
	内飛来物による損傷の防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（加工施設の内飛来物による損傷の防止に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-1-10 警報設備に関する説明書						
	警報設備等に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（仕様表、警報設備等に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-3 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書						
	放射性廃棄物の廃棄施設に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-4 放射線管理施設に関する説明書						
	放射線管理施設に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（放射線管理施設に関する説明書）		
	添付書類Ⅴ-1-5 非常用電源設備に関する説明書						
	非常用電源設備に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書、設計図書	設計資料（仕様表、非常用電源設備に関する説明書）		
3.3.3 (3)	設計のアウトプットに対する検証	◎	—	様式-2～8		設計の検証の記録	
3.3.3 (4)	設工認申請（届出）書の作成	◎	—	設計-1, 2		設工認申請書案 設工認図書チェックシート	
3.3.3 (5)	設工認申請（届出）書の承認	◎	—	設工認申請書案		設工認申請書 濃縮安全委員会議事録	

(つづき)

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類
		当社	供給者			
工 事 及 び 検 査	3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）	◎	○	設計資料	様式-8, 仕様書	設計のレビュー記録（工事段階）
	3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施	◎	○	仕様書	工事記録	
	3.5.2 使用前事業者検査の計画	◎	○	様式-8（「設備の具体的設計結果」欄）	様式-8（「確認方法」欄），使用前事業者検査工程表（計画）	
	3.5.3 検査計画の管理	◎	○	使用前事業者検査工程表（計画）	使用前事業者検査工程表（実績）	
	3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	-	-	-	-	
	3.5.5 使用前事業者検査の実施	◎	○	様式-8 検査要領書	検査要領書 検査記録	
	3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ	◎	○	-	検査記録	

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）

施設区分/設備区分/機種分類		名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
			保安規定 品質マネジメントシステムの計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
濃縮施設	カスケード設備	ポンプ	2A 製品ブースタポンプ	○	-	○	-	-	-
		主配管	主要配管 (RE-2A)	○	-	○	-	-	-
	容器		2号圧力調整槽	○	-	○	-	-	-
			2号製品コールドトラップ	○	-	○	-	-	-
			2A 廃品コールドトラップ	○	-	○	-	-	-
			2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	○	-	○	-	-	-
			2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	○	-	○	-	-	-
			2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)	○	-	○	-	-	-
			2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)	○	-	○	-	-	-
			2A カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS系)	○	-	○	-	-	-
			2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	○	-	○	-	-	-
			2号一般パージ系コールドトラップ	○	-	○	-	-	-
			2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)	○	-	○	-	-	-
			2号一般パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	○	-	○	-	-	-
	UF <sub>6</sub> 処理設備	ポンプ	2号捕集排気系ロータリポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			2A カスケード排気系ブースタポンプ (CS系)	○	-	○	-	-	-
			2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系)	○	-	○	-	-	-
			2A カスケード排気系ロータリポンプ (CS系)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			2号一般パージ系ブースタポンプ	○	-	○	-	-	-
			2号一般パージ系ロータリポンプ	○	-	○	-	-	-
		主配管	主要配管	○	-	○	-	-	-
	機械装置類		2号発生槽	○	-	○	-	-	-
			2号製品回収槽	○	-	○	-	-	-
			2号廃品回収槽	○	-	○	-	-	-

施設区分/設備区分/機種分類		名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
			保安規定 品質マネジメントシステムの計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
	送・排風機	1号中間室系排風機	○	-	○	-	-	-
		1号発生回収室系排風機	○	-	○	-	-	-
		1号均質室系還気送風機	○	-	○	-	-	-
		1号均質室系排風機	○	-	○	-	-	-
		2号発回均質棟系排風機	○	-	○	-	-	-
		1号局所排風機	○	-	○	-	-	-
		2号局所排風機	○	-	○	-	-	-
		主配管	1号給気ダクト	○	-	○	-	-
	2号給気ダクト		○	-	○	-	-	-
	1号選気ダクト		○	-	○	-	-	-
	1号局所排気ダクト		○	-	○	-	-	-
	2号局所排気ダクト		○	-	○	-	-	-
	1号排気ダクト		○	-	○	-	-	-
	2号排気ダクト		○	-	○	-	-	-
	フィルタ		1号発生回収室系排気フィルタユニット	○	-	○	-	-
		1号発生回収室系選気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		1号中間室系排気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		1号均質室系排気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		1号均質室系還気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		2号発回均質棟系排気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		1号局所排気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-
		2号局所排気フィルタユニット	○	-	○	-	-	-



施設区分/設備区分/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステムの計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射線 管理施設	放射線監視・ 測定設備	計装設備	排気用 HF モニタ A	○	—	○	—	—	—
			排気用 HF モニタ B	○	—	○	—	—	—
			発生回収室換気用モニタ	○	—	○	—	—	—
			均質室換気用モニタ	○	—	○	—	—	—
			モニタリングポスト	○	—	○	—	—	—
その 他の 加工 施設	非常用電 源設備	電気設備	1号無停電電源装置	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			2号無停電電源設備	○	—	○	—	—	—
			直流電源設備 (直流 110V 蓄電池盤)	○	—	○	—	—	—
			直流電源設備 (直流 110V 充電器盤)	○	—	○	—	—	—

施設区分/設備区分/機種分類		名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
			保安規定 品質マネジメントシステムの計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
-	-	計装設備	製品濃縮度 ( )	○	-	○	-	-	-
			製品濃縮度 ( )	○	-	○	-	-	-
			製品濃縮度	○	-	○	-	-	-
			地震計	○	-	○	-	-	-
			原料シリンダ内圧力	○	-	○	-	-	-
			発生槽内温度	○	-	○	-	-	-
			温水ユニット温度	○	-	○	-	-	-
			製品コールドトラップ内圧力	○	-	○	-	-	-
			製品コールドトラップ内温度	○	-	○	-	-	-
			製品ガス移送ヘッド圧力	○	-	○	-	-	-
			シリンダ重量 (2号製品回収槽)	○	-	○	-	-	-
			2A 廃品コールドトラップ内圧力	○	-	○	-	-	-
			2A 廃品コールドトラップ内温度	○	-	○	-	-	-
			廃品ガス移送ヘッド圧力	○	-	○	-	-	-
			シリンダ重量 (2号廃品回収槽)	○	-	○	-	-	-
			2号一般バージ系コールドトラップ内圧力	○	-	○	-	-	-
			2号一般バージ系コールドトラップ内温度	○	-	○	-	-	-
			均質槽入口圧力	○	-	○	-	-	-
			原料シリンダ槽入口圧力	○	-	○	-	-	-
			第1種管理区域 (負圧) (1号中間室系排風機)	○	-	○	-	-	-
			第1種管理区域 (負圧) (1号発生回収室系排風機)	○	-	○	-	-	-
第1種管理区域 (負圧) (1号均質室系排風機)	○	-	○	-	-	-			
第1種管理区域 (負圧) (2号発生回収均質棟系排風機)	○	-	○	-	-	-			

(3) 加工施設の技術基準への  
適合性に関する説明書

各施設と技術基準規則の条項との対比一覧表

- I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書
- II 放射線による被ばくの防止に関する説明書
- III 加工施設の耐震性に関する説明書
- IV 強度に関する説明書
- V その他の説明書
  - V-1 説明書
    - V-1-1 各施設に共通の説明書
      - V-1-1-1 加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
      - V-1-1-2 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書
      - V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書
      - V-1-1-4 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
      - V-1-1-6 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
      - V-1-1-7 加工施設の内部飛散物による損傷防護に関する説明書
      - V-1-1-10 警報設備等に関する説明書
    - V-1-3 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
    - V-1-4 放射線管理施設に関する説明書
    - V-1-5 非常用電源設備に関する説明書
  - V-2 加工施設に関する図面
    - V-2-1 系統図
    - V-2-2 配置図
    - V-2-3 構造図















# I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 臨界安全設計 .....	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4条に基づき、本施設における核燃料物質の臨界防止について説明するものである。

本資料では、技術基準規則第4条の要求事項に変更はないが、カスケード設備を対象にカスケード設備の主配管の設計変更（濃縮度管理のインターロックの変更（XXXXXXXXXX）による演算機能の撤去）に関する臨界防止について説明する。

上記以外の設備及び機器については、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

なお、技術基準規則第12条「加工施設内における溢水による損傷の防止」の追加に対しては、本施設の濃縮UF<sub>6</sub>を収納する容器等が冠水し、完全水反射の条件となっても中性子実効増倍率は0.95以上としないことを既認可から確認しており、臨界の防止に対する溢水防護は不要である。

## 2. 基本方針

カスケード設備の主配管の濃縮度管理のインターロックは、濃縮度管理をカスケード設備で行い、施設全体で取り扱う濃縮度を5%以下とするために設けている機能である。したがって、本機能の一部であるXXXXXXXXXXによる演算機能を撤去した場合においても、濃縮度管理をカスケード設備で行うことができる設計とする。

## 3. 臨界安全設計

今回撤去する演算機能は、金属胴遠心機の新型遠心機への更新時に、XXXXXXXXXXによる演算のどちらか一方を選択できるように追加した機能であるが、新型遠心機の運転実績により演算方法の切り替えを行う必要はない。

本機能を撤去しても、二重化した「XXXXXXXXXXによる濃縮度管理のインターロック」、「濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック」にて濃縮度が制限値を超えないよう管理し、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保することから、インターロックの保守点検期間中等においても、濃縮度異常の発生は防止される。

本設計の具体的内容は「V-1-1-10 警報設備等に関する説明書」にて説明する。

## Ⅱ 放射線による被ばくの防止に 関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 貯蔵等に起因する一般公衆に対する外部放射線による線量評価	1
3.1 計算方法	1
3.2 計算結果	13

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 22 条に基づき、放射線による被ばくの防止について説明するものである。

本資料では、本工事完了後の本施設について、基本設計方針で示した公衆の被ばく線量を合理的に達成可能な限り低減させる対策により、工場からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が、原子力規制委員会の定める線量限度より十分下回ることについて説明するものである。

## 2. 基本方針

本施設は、事業変更許可申請書に示すとおり、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第 8 号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。

本施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量告示で定められた線量限度を十分下回ることを線量評価により確認する。

## 3. 貯蔵等に起因する一般公衆に対する外部放射線による線量評価

実効線量の計算は、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年 3 月 27 日原子力安全委員会了承）」を参考にするとともに、十分信頼性のある計算コードを用いる。評価が安全側となるよう、本申請の変更内容（1 次～5 次申請）に加えて、事業変更許可申請書で示したその他の変更内容（新型遠心機への更新等）を含めた条件にて評価する。

### 3.1 計算方法

計算に用いる線源を設定し、図 1 に示す手順により計算を行う。

#### (1) 線源強度の算出

ウランの線源強度及びエネルギースペクトルは、表 1 に示す線源条件のウランの濃縮度及び貯蔵等の経過時間を考慮し、燃焼計算コード（ORIGEN-2）により計算する。

#### (2) 等価点線源強度の算出

既設の機器及び撤去した使用済遠心機等に内包するウラン量により、計算に用いる線源を設定する。（線源として計算に用いる既設の機器及び使用済遠心機等を以下「線源機器」



という。)

線源機器を表 1 に示す線源条件の  $UF_6$  充填量を加味し、その内容積に等価な球形にモデル化し、モデル毎の表面から空気中に出ていく光子の流れ密度 (+J) を一次元輸送計算コード (ANISN) により計算する。

なお、線源機器のモデル化に際しては、充填したウランの自己遮へいが無い空の状態を仮定し、線源機器の板厚による放射線の低減効果を考慮する。

上記計算結果から等価点線源強度への変換は、モデルの表面から空気中に出ていく光子の流れ密度 (+J) にモデルの表面積を乗じて求める。

### (3) 評価点の設定

ウラン及び放射性廃棄物の貯蔵等を行う各建屋からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量の和を図 2 に示すウラン濃縮建屋の排気口を中心に、十六方位の周辺監視区域境界地点について計算する。また、計算の結果十六方位の評価点のうち、線量が最大となる NNE 方位の評価点の結果について示す。

### (4) 直接線及びスカイシャイン線の算出

モデル毎の等価点線源強度と建屋の線源として有効な線源機器の数量を乗じて建屋の線源強度を求め、点線源の位置を建屋の評価点に近い壁 (直接線の計算) 及び建屋の中央 (スカイシャイン線の計算) に設定する。

表 2 に建屋の線源として有効な線源機器の数量を示し、図 3 に点線源の位置及び建屋モデル図を示す。

直接線による線量の計算は点減衰核積分計算コード (QAD) を用い、スカイシャイン線による線量の計算には一回散乱線計算コード (SCATTERING) を用いる。




図1 一般公衆に対する外部放射線による線量評価の手順





図2 評価点の位置

No.	機器 室名	建屋モデル		評価点までの 距離 L1(m)
		T1 (cm)	H (m)	
s1	1号発生源回収室	90	1.65	NNE
s2	1号均質室	90	1.65	119 (s1)
e1	1Aカスケード室	0	1.50	-
e2	1Bカスケード室	0	1.50	118 (e2)
e3	1Cカスケード室	0	1.50	218 (e3)
e4	1Dカスケード室	0	1.50	120 (e4)
s3	2号発回均質室	90	1.65	222 (s3)
e5	2Aカスケード室	0	2.50	271 (e5)
e6	2Bカスケード室	0	2.50	271 (e6)
e7	2Cカスケード室	0	2.50	271 (e6)
a1	Aウラン貯蔵室 (原料)	40	0.75	271 (e6)
a2	Aウラン貯蔵室 (製品)	40	0.50	271 (e6)
	Aウラン貯蔵室 (空シリング貯蔵エリア)	40	1.70	-
b	Bウラン貯蔵室 (廃品1段)	40	0.75	295 (s6)
	Bウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	1.98	-
	Bウラン貯蔵室 (製品)	40	0.50	-
c1	Cウラン貯蔵室 (製品1段)	40	1.98	-
	Cウラン貯蔵室 (使用済遠心機)	40	1.50	-
c2	Bウラン濃縮廃棄物室 (使用済NaF)	40	2.77	-
d	Bウラン濃縮廃棄物室 (スラッジ)	40	2.33	-
	使用済遠心機保管建屋 (使用済遠心機)	0	1.50	342 (d)



(注) 1：点線源の高さ位置は、シリング及び機器等の重心位置とする。  
 なお、シリングの2段階み、使用済NaF及びスラッジの3段階みは最上段のシリング等の重心位置とする。  
 2：1号発回均質室、2号発回均質室、Aウラン貯蔵室、Bウラン貯蔵室及びウラン貯蔵・廃棄物庫の壁厚による放射線の低減を考慮する。なお、各建屋は新規開基準への適合に係る申請（3次）（原規発第2003265号 令和2年3月26日認可）にて認可済みであり、壁厚は認可を元にして設定した厚さである。  
 3：線源から評価点までの間に遠心分離機がある場合には、遠心分離機による放射線の低減を考慮する。





図 3 (1/2) 線源及び建屋モデル図 (直接線)

No.	機器室名	建屋モデル							評価点までの距離 L2 (m)
		t1 (cm)	t2 (cm)	H1 (m)	H2 (m)	L1 (m)	$\theta$ (rad)		
s1	1号薬生回収室	90	90	1.65	5.5	35.1	1.4363	148	
s2	1号均質室	90	90	1.65	5.5	33.4	1.4295	216	
e1	1Aカスケード室							216	
e2	1Bカスケード室	0	0	3.00	5.2	32.5	1.5032	146	
e3	1Cカスケード室							218	
e4	1Dカスケード室							148	
s3	2号薬回収質室	90	90	1.65	5.9	65.8	1.4927	240	
e5	2Aカスケード室							262	
e6	2Bカスケード室	0	0	5.00	5.2	32.5	1.5646	278	
e7	2Cカスケード室							296	
a1	Aウラン貯蔵室 (原料)	40	20	0.75	6.9	54.3	1.4544	332	
a2	Aウラン貯蔵室 (製品)	40	20	0.50	6.9	54.3	1.4498	340	
b	Aウラン貯蔵室 (空シリンダ貯蔵エリア)	40	20	1.70	6.9	49.6	1.4624	362	
c1	Bウラン貯蔵室 (廃品1段)	40	20	0.75	6.9	64.1	1.4721	389	
c2	Bウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	20	1.98	6.9	64.1	1.4911	389	
d	Cウラン貯蔵室 (廃品1段)	40	20	1.98	6.9	64.1	1.4911	340	
	Cウラン貯蔵室 (使用済速心機)	40	20	3.00	6.9	64.1	1.5069		
	Bウラン濃縮廃棄物室 (使用済NaF)	40	20	2.77	6.9	64.1	1.5033		
	Bウラン濃縮廃棄物室 (スラッジ)	40	20	2.33	6.9	64.1	1.4965		
	使用済速心機保管建屋 (使用済速心機)	0	0	3.00	8.1	66.2	1.4939	340	



(注) 点線源の高さ位置は、シリンダ及び機器等の重心位置とする。なお、シリンダの2段積み、使用済NaF及びスラッジの3段積みは最上段のシリンダ等の重心位置とする。




図 3 (2/2) 線源及び建屋モデル図 (スカイシャイン線)

表 1 (1/4) 線源条件

		名称	計算条件	備考	
ウラン濃縮建屋	1号発生回収室	原料シリンダ (発生槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 3	
		中間製品容器 (製品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3	
		廃品シリンダ (廃品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3	
		製品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3	
	1号発回均質棟	1号均質室	原料シリンダ (原料シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 3
			中間製品容器 (均質槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			製品シリンダ (製品シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成	* 1 * 2 * 3
			混合ガスコールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 1000 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			UF <sub>6</sub> 回収槽 (付着ウラン回収容器)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3

表 1 (2/4) 線源条件

名称			計算条件	備考	
ウラン濃縮建屋	2号 発回 均質棟	2号 発回 均質室	原料シリンダ (発生槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 3
			中間製品容器 (製品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			廃品シリンダ (廃品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501kg b. 天然ウラン c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			製品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			原料シリンダ (原料シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 3
			製品シリンダ (製品シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
			中間製品容器 (均質槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			付着ウラン回収容器	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6% c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
	2A~2C 中間室	廃品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 6000 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3	
	1号 カスケード棟	1A~1D カスケード室	金属胴遠心機 (1A~1D)	a. ウラン量 5000 kgU/■ 台 b. 濃縮度 10 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
	2号 カスケード棟	2A~2C カスケード室	新型遠心機 (2A~2C)	a. ウラン量 39 kgU/■ 台 b. 濃縮度 10 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3

表 1 (3/4) 線源条件

名称			計算条件	備考	
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵庫	A ウラン貯蔵室	原料シリンダ (充填)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成	* 1 * 3
			廃品シリンダ (充填)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成	* 1 * 3
			製品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			原料シリンダ (空)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気後減衰を考慮	* 1 * 3
	B ウラン貯蔵庫	B ウラン貯蔵室	原料シリンダ (充填)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成	* 1 * 3
			廃品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成	* 1 * 3
			製品シリンダ (空)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
	ウラン貯蔵・廃棄物庫	C ウラン貯蔵室	廃品シリンダ (充填)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
			使用済遠心機	a. ウラン量 20500 kg/台 b. 濃縮度 10 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3



表 1 (4/4) 線源条件

名称		計算条件	備考
ウ ラ ン 濃 縮 廃 棄 物 建 屋	B ウラン濃縮廃棄物室	使用済 NaF (200L ドラム缶)	a. ウラン量 4 kg * 1 b. 濃縮度 6 % * 2 c. 10 年生成 * 3
		スラッジ (20L ドラム缶)	a. 4500 kg * 1 b. 濃縮度 6 % * 2 c. 1 年生成 * 3 d. UF <sub>6</sub> 排気 50 日後
	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機	a. ウラン量 20500 kg/■台 * 1 b. 濃縮度 10 % * 2 c. 10 年生成 * 3

\* 1 原料シリンダ, 廃品シリンダ, 製品シリンダ, 中間製品容器, 製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップは最大 UF<sub>6</sub> 充填量とする。

混合ガスコールドトラップは, 最大充填量の全量が UF<sub>6</sub> とする。

付着ウラン回収容器の最大充填量は 1960 kg であるが, 濃縮ウランを充填する製品シリンダと同じ 2277 kg の UF<sub>6</sub> 充填量で評価する。

金属胴遠心機のウラン量 (付着ウラン) は ■台で 5000 kgU とする。新型遠心機の設置台数は 2A~2C カスケード設備それぞれ ■台ずつであるが, 評価が安全側となるように設置可能な ■台を設置するものとし, ウラン量 (付着ウラン) は ■台で 39 kgU とする。

\* 2 評価が安全側となるよう, 濃縮ウランの濃縮度を 6 % とする。

製品シリンダ, 中間製品容器, 製品コールドトラップ, 混合ガスコールドトラップ, 付着ウラン回収容器及び金属胴遠心機内のウランは, 線源強度が最大となる 6 % とする。新型遠心機内のウランは, 10 % とする。なお, 新型遠心機のカスケード設備は, 真空域の気体状の UF<sub>6</sub> を取扱うため, 一般公衆の実効線量への寄与は無視できるほど小さいが, 運転時間の経過とともに遠心機内部に付着ウラン (UF<sub>4</sub>) が生成するものと仮定する。

廃品シリンダ及び廃品コールドトラップ内のウランは, 劣化ウランと同程度の線源強度を示す天然ウランとする。

使用済 NaF に吸着されたウランは, 天然ウラン, 濃縮ウラン及び劣化ウランであり, 線源強度が最大となる 6 % とする。

\* 3 原料シリンダ, 廃品シリンダ, 製品シリンダ, 製品コールドトラップ, 廃品コールドトラップ, 混合ガスコールドトラップ, 付着ウラン回収容器, 遠心分離機及び使用済 NaF の子孫核種の生成期間は, ウランの放射平衡に近くなる期間 (充填後 10 年経過) とする。

中間製品容器は, 年 1 回の内部洗浄を行うものとし, 子孫核種の生成期間を 1 年とする。

表 2 線源の種類と数量

室名称		線源の種類	数量	備考			
ウラン濃縮建屋	1号発回均質棟	1号発生回収室	発生槽 (48Y) 5 製品回収槽 (IPC) 4 廃品回収槽 (48Y) 5 製品コールドトラップ 4	IPC : 中間製品容器			
		1号均質室	原料シリンダ槽 (48Y) 1 均質槽 (IPC) 7 製品シリンダ槽 (30B) 6 中間製品容器 2 5 混合ガスコールドトラップ 3 UF <sub>6</sub> 回収槽 (付着ウラン回収容器) 1	IPC : 中間製品容器			
	2号発回均質棟	2号発回均質室	発生槽 (48Y) 7 製品回収槽 (IPC) 4 廃品回収槽 (48Y) 1 4 製品コールドトラップ 4 均質槽 (IPC) 6 製品シリンダ槽 (30B) 6 原料シリンダ槽 (48Y) 1 中間製品容器 2 0 付着ウラン回収容器 2 5	IPC : 中間製品容器  IPC : 中間製品容器			
			2A~2C 中間室	廃品コールドトラップ 1 2			
			1号カスケード棟	1A カスケード室	金属胴遠心機	■	
				1B カスケード室	金属胴遠心機	■	
	1C カスケード室	金属胴遠心機		■			
	1D カスケード室	金属胴遠心機		■			
	2号カスケード棟	2A カスケード室	新型遠心機	■			
		2B カスケード室	新型遠心機	■			
		2C カスケード室	新型遠心機	■			
	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵室	原料シリンダ (48Y) 2 2 8 製品シリンダ (30B) 1 4 4 原料シリンダ (48Y 空) 1 7 9				
			製品シリンダ (30B) 1 5 6 廃品シリンダ (48Y) 4 3 2 廃品シリンダ (48Y) 1 6 0	廃品シリンダ 2段積み 廃品シリンダ 1段積み			
			廃品シリンダ (48Y) 6 3 0 使用済遠心機	■			
B ウラン濃縮廃棄物室		使用済 NaF スラッジ	4 4 0 0				
使用済遠心機保管建屋		使用済遠心機	■				

(注) 線量評価上の線源機器の数量

線源機器の数量は、シリンダ等の最大貯蔵量及び工程内における線源の最大取扱い数量とする。ただし、A・B・C ウラン貯蔵室の直接線の計算に用いる充填シリンダ数量については、壁側から2列目以後の充填シリンダからの直接線が、1列目の充填シリンダによる放射線の低減効果により無視できるため、1列目の数量のみとする。

2A～2C カスケード室に設置する新型遠心機の台数は■■■■台であるが、評価が安全側となるように設置可能な台数■■■■台とする。

B ウラン濃縮廃棄物室は、実際には、使用済 NaF 及びスラッジ以外にウエス、ゴム手袋等を保管するが、評価上は使用済 NaF 及びスラッジが満量で保管されるものとする。

### 3.2 計算結果

ウラン濃縮建屋の排気口を中心とした十六方位の周辺監視区域境界地点において、線量が最大となる地点の評価結果を表3に示す。

貯蔵等に起因する一般公衆の外部放射線による線量は、北北東（NNE）方向の周辺監視区域境界で  $1.8 \times 10^{-2}$  mSv/y である。

本数値は、線量告示に定める周辺監視区域外の線量限度（1 mSv/y）に比べ十分小さく、また、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値（50  $\mu$ Sv/y）以下である。

表3 周辺監視区域境界の実効線量評価結果

( $\times 10^{-3}$  mSv/y)

建屋・機器室名 (線源位置)		項目	NNE	備考
ウラン濃縮建屋	1号発生回収室	直接線	0.2	
		スカイシャイン線	—	
		合計	0.2	
	1号均質室	直接線	—	
		スカイシャイン線	0.00042	
	合計	0.00042		
2号発回均質棟	直接線	0.11		
スカイシャイン線	—			
合計	0.11			
1号カスケード棟	直接線	8.5		
	スカイシャイン線	1.4		
合計	9.9			
2号カスケード棟	直接線	0.039		
	スカイシャイン線	0.076		
合計	0.115			
合計 (ウラン濃縮建屋)	直接線	8.8		
	スカイシャイン線	1.5		
	合計	10.3		
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵室 (原料, 製品)	直接線	—	
		スカイシャイン線	3.1	
		合計	3.1	
	A ウラン貯蔵室 (空シリンダ)	直接線	0.048	
		スカイシャイン線	0.027	
	合計	0.075		
B ウラン貯蔵室	直接線	—		
	スカイシャイン線	2.8		
合計	2.8			
C ウラン貯蔵室	直接線	—		
	スカイシャイン線	0.72		
合計	0.72			
B ウラン濃縮廃棄物室 (使用済 NaF・スラッジ)	直接線	—		
	スカイシャイン線	0.71		
合計	0.71			
合計 (ウラン貯蔵・廃棄物建屋)	直接線	0.05		
	スカイシャイン線	7.4		
	合計	7.45		
使用済遠心機保管建屋	直接線	0.36		
	スカイシャイン線	0.20		
	合計	0.56		
合計	直接線	9.2		
	スカイシャイン線	9.1		
	合計	18.3		

### Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 耐震性評価結果	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第6条第1項に基づき、本申請に係る耐震性について説明するものである。なお、本施設は、安全上重要な施設はないことから第2項及び第3項には該当しない。

## 2. 基本方針

本申請の耐震性に係る基本方針について、Ⅲ-1～Ⅲ-4に示す。

## 3. 耐震性評価結果

本申請の耐震性評価結果について、Ⅲ-5に示す。



## Ⅲ-1

# 耐震設計の基本方針

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 耐震設計の基本方針	1
2.1 基本方針	1
2.2 適用規格	2
3. 耐震重要度分類	3
3.1 耐震重要度分類	3
3.2 波及的影響に対する考慮	4
4. 設計用地震力	4
4.1 建物	4
4.2 設備・機器	4
5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針	5
5.1 構造強度	5
6. 構造計画と配置計画	6
7. 設備・機器の支持方針について	7
8. 耐震計算方針	7
8.1 建物	7
8.2 設備・機器	7

## 1. 概要

本資料は、本施設の耐震設計が「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「加工施設の技術基準に関する規則」並びに事業変更許可申請書(許可番号:原規規発第 1705174号(平成 29 年 5 月 17 日付け))に適合していることを説明するものである。

## 2. 耐震設計の基本方針

### 2.1 基本方針

本施設の耐震設計は、地震により安全機能が損なわれないこと、大きな事故を誘発することがないことを目的とし、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に適合する設計とする。

- (1) 本施設においては、安全上重要な施設はなく、S クラスに該当する設備・機器等はないことを踏まえ、本施設のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備・機器の安全機能が喪失した場合の影響に応じて、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」で定める第 1 類、第 2 類又は第 3 類に分類(以下「耐震重要度分類」という。)し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。
- (2) 本施設のうち UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器並びにこれらを収納する建物は、耐震重要度分類に従い、濃縮・埋設事業所の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。
- (3) UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器を収納する建物については、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。
- (4) 耐震重要度分類の各分類とも、原則として静的設計法を基本とし、上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとする。また、下位の分類に

属するものを上位の分類の施設と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。

## 2.2 適用規格

適用する規格としては、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で適用実績のある規格のほか、最新の規格及び基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。

なお、規格及び基準に規定のない評価手法を用いる場合は、既往研究等において、試験、研究等により妥当性が確認されている手法、設定等について、適用条件、適用範囲に留意し、その適用性を確認したうえで用いる。

主な適用規格を以下に示す。

- ・ 日本産業規格 (JIS)
- ・ 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－ ((社) 日本建築学会, 2005)  
(以下「鋼構造設計規準 (2005)」という。)
- ・ 建築設備耐震設計・施工指針 2014年版 ((財) 日本建築センター, 2014)  
(以下「建築設備耐震設計・施工指針 (2014)」という。)
- ・ 各種合成構造設計指針・同解説 ((社) 日本建築学会, 2010)  
(以下「各種合成構造設計指針・同解説 (2010)」という。)
- ・ 発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012 ((社) 日本機械学会, 2012)  
(以下「発電用原子力設備規格 材料規格 (2012)」という。)
- ・ 建築基準法・同施行令
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－ ((社) 日本建築学会, 1999)  
(以下「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (1999)」という。)
- ・ 建築基礎構造設計指針 ((社) 日本建築学会, 2001)  
(以下「建築基礎構造設計指針 (2001)」という。)
- ・ 地震力に対する建築物の基礎の設計指針 ((財) 日本建築センター, 1989)  
(以下「地震力に対する建築物の基礎の設計指針 (1989)」という。)
- ・ 鋼構造塑性設計指針 ((社) 日本建築学会, 2017)  
(以下「鋼構造塑性設計指針 (2017)」という。)

### 3. 耐震重要度分類

#### 3.1 耐震重要度分類

事業変更許可申請書（許可番号：原規規発第 1705174 号（平成 29 年 5 月 17 日付け））に基づき、本施設の建物、設備及び機器について、地震の発生による建物、設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。

耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。

##### (1) 第 1 類について

- a. 設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主配管と隔離弁を含む）
- b. 汚染のおそれのある区域（以下「第 1 種管理区域」という。）からの排気処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第 1 種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）
- c. 上記 a., b. の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備
- d. 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備
- e. 上記 a. ～ d. の設備及び機器を収納する建物及び構築物

##### (2) 第 2 類について

- a. 設備及び機器のうち、5 kg U 未満の UF<sub>6</sub> を内包するもの（これらをつなぐ主配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第 1 類の設備及び機器間をつなぐ主配管（弁を含む）を含む）
- b. 第 1 種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）
- c. 上記 a., b. の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器
- d. 第 1 類以外の建物及び構築物

##### (3) 第 3 類について

第 1 類及び第 2 類以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される設備及び機器

### 3.2 波及的影響に対する考慮

上位の耐震重要度分類の施設に波及的破損を生じさせる可能性のある下位の分類の施設は、上位の分類の地震力を用いて設計を行い波及的破損が生じないようにする。下位の分類の設備・機器等を上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。

## 4. 設計用地震力

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、設計に用いる静的地震力は次のとおりとする。

### 4.1 建物

建物の耐震設計に用いる静的地震力については、建築基準法施行令第 88 条に規定する地震層せん断力係数（ $C_i$ ）に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数（ $C_0$ ）を 0.2 とする。

また、必要保有水平耐力の算定に使用する標準せん断力係数（ $C_0$ ）は 1.0 とする。なお、設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力を用いる。

割り増し係数

耐震重要度分類第 1 類： 1.5 以上

耐震重要度分類第 2 類： 1.25 以上

### 4.2 設備・機器

設備・機器の耐震設計の一次設計に用いる静的地震力は、建築基準法施行令第 88 条により定まる地震層せん断力係数（ $C_i$ ）に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものに 20 % 増しして算定する。

二次設計に用いる静的地震力は、一次設計で求めた地震力に 1.5 を乗じたものとする。

また、設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力及び水平方向の 1/2 の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

なお、設備・機器の設計に当たっては剛構造を基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計する。

割り増し係数

耐震重要度分類第1類：1.5 以上

耐震重要度分類第2類：1.25 以上

耐震重要度分類第3類：1.0 以上

## 5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針

耐震設計における安全機能（閉じ込め）維持は、耐震重要度分類に応じた静的地震力に対して、施設の構造強度を確保することを基本とする。

### 5.1 構造強度

加工施設は、耐震重要度分類に応じた静的地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮したうえで、構造強度を確保する設計とする。

#### (1) 耐震設計上考慮する状態

##### a. 運転時の状態

加工施設が運転状態にあり、通常 of 自然条件下におかれている状態

##### b. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪）

#### (2) 荷重の種類

##### a. 加工施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重）

##### b. 運転時の状態で施設に作用する荷重

##### c. 地震力，風荷重，積雪荷重

### (3) 荷重の組合せ

#### a. 建物

建築基準法等関係法令に基づき加工施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重及び積雪荷重，風荷重，静的地震力を適切に組み合わせる。

#### b. 設備・機器

通常の運転時の状態で施設に作用する荷重と静的地震力とを組み合わせる。

### (4) 許容限界

各施設の静的地震力と他の荷重を組み合わせた状態に対する許容限界は，建築基準法等関係法令，鋼構造設計規準（2005），鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（1999），日本産業規格等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

## 6. 構造計画と配置計画

本施設の建物，設備・機器の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

建物は，地震に対し十分な支持性能を有する地盤（N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤）に支持させる。

設備・機器は，適用する静的地震力に対して，必要な強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付状態となるよう，「7. 設備・機器の支持方針について」に示す方針に従い配置する。

屋外には漏えい事故の起因となる重要度の高い設備・機器は設置しない設計とする。なお，屋外に設置する設備・機器は，事業変更許可申請書で確認された十分な支持性能を有する地盤に設置するとともに耐震設計において，判定基準に対して十分な安全余裕を確保することで，風，積雪が安全上の支障とならないように設計する。

また，建物間の地震時の相対変位を考慮しても，建物の耐震安全性を確保する設計とするとともに，これにより建物に収納されている設備・機器の機能に影響を及ぼさない設計とする。



## 7. 設備・機器の支持方針について

設備・機器本体については、「5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらを支持する構造物についての設計方針は以下のとおりとする。

機器、配管、ダクトの耐震支持材（支持架構、アンカサポート、Uボルト等）については、設計及び工事の方法の認可申請で使用実績のある建築設備耐震設計・施工指針（2014）、鋼構造設計規準（2005）及び各種合成構造設計指針・同解説（2010）等に基づき、適切に設計、施工する。なお、Uボルト等の支持装置の設計に当たっては、上記指針類に基づき、定格荷重又は最大使用荷重に対して、十分な強度のある部材を選定する。また、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器を支持する主要な架構については、計算により構造強度を確認し安全機能（閉じ込め）を維持できることを確認する。

## 8. 耐震計算方針

前述の各方針に基づいて設計した施設について、耐震計算を行うに当たり、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で実績があり、かつ、最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。一方、最新の知見を適用する場合は、その妥当性と適用可能性を確認したうえで適用する。

### 8.1 建物

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、建築基準法等関係法令に基づいて行う。なお、建築基準法等関係法令に基づく設計として、一次設計及び二次設計を行う。また、第1類の建物は、設計基準を超える条件に対する設計として、1 Gの水平方向の静的地震力に対して、建物が終局に至らないことを確認する。

### 8.2 設備・機器

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、耐震重要度分類の各類とも一次設計を行う。なお、第1類の設備・機器については、一次設計に加え、二次設計を行う。また、UF<sub>6</sub>を内包する第1類及び第2類の設備・機器は、1 Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを、設計基準を超える条件に対する設計として確認する。

具体的な耐震計算方針は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す。

## Ⅲ-2

# 設備・機器の耐震計算方針

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 設備・機器の耐震計算方針	1
2.1 耐震計算の基本方針	1
2.2 静的地震力	3
2.3 許容応力	5
2.4 耐震計算手順	10

## 1. 概要

本資料は、「Ⅲ-1 加工施設の耐震性に関する説明書（耐震設計の基本方針）」（以下、「耐震設計の基本方針」という。）に基づく、設備・機器の耐震計算方針を示す。

## 2. 設備・機器の耐震計算方針

耐震設計の基本方針に基づいて設計した施設について、耐震計算を行うに当たり、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で実績があり、かつ、最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。一方、最新の知見を適用する場合は、その妥当性と適用可能性を確認したうえで適用する。

### 2.1 耐震計算の基本方針

- (1) 耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。
  
- (2) 上位の分類の施設に波及的破損を生じさせる可能性のある下位の分類の施設は、上位の分類の地震力を用いて設計を行い波及的破損が生じないようにする。下位の分類の設備・機器等を上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。
  
- (3) 設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、「建築設備耐震設計・施工指針（2014）」に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（ $W$ ）を乗じたものを静的地震力に用いる。
  
- (4) 耐震重要度分類の各分類ともに一次設計を行う。この一次設計に用いる静的地震力は、建築基準法施行令第 88 条により定まる地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものに 20 % 増しして算定する。ここで「一次設計」とは、通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。

割り増し係数

耐震重要度分類第 1 類： 1.5 以上

耐震重要度分類第2類：1.25 以上

耐震重要度分類第3類：1.0 以上

(5) 耐震重要度分類第1類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に用いる静的地震力は、一次設計で求めた地震力に1.5を乗じたものとする。ここで「二次設計」とは、通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重と一次地震力を上回る二次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも、過大な変形、亀裂、破損等が生じその施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。

(6) 一次設計及び二次設計は、静的地震力によって応力が高くなる部位について応力評価を行う。

(7) 本施設のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続くUF<sub>6</sub>の漏えい、これに伴い発生するHFによる公衆への影響を防止する観点から、設計基準を超える条件に対する設計として次の確認を行う。

耐震重要度分類Sクラスに要求される程度の地震力に対して、過度の変形・損傷を防止することにより、設計基準を超える条件でも公衆への放射線及び化学的毒性による影響を抑制し、大きな事故の誘因とならないことを確認する。

具体的には、UF<sub>6</sub>を内包する第1類及び第2類の設備・機器、これを直接支持する構造物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、次のa.～f.に示すとおり、1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないようにする。

#### a. ボルトの応力評価

静的地震力によりボルトに発生する応力、静的地震力により引拔力が発生する機器については基礎ボルトに作用する引拔力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。

#### b. 脚部の応力評価

脚部を有する機器については、静的地震力により脚部に発生する応力に対して、降伏し塑

性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

c．子台車又は搬送台車ストッパの応力評価

UF<sub>6</sub> シリンダ類又は付着ウラン回収容器を積載して槽内に収納する子台車又は搬送台車については，静的地震力により子台車及び搬送台車のストッパに発生する応力に対して，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

d．機器の転倒評価

静的地震力により機器が転倒しないことを確認する。

e．配管の応力評価

静的地震力により配管に発生する応力が，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

f．支持構造物の応力評価

支持構造物（架構）と基礎ボルト，ベースプレート，埋込板，スタッドジベルに静的地震力により発生する応力に対して，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

(8) 二次設計及び設計基準を超える条件に対する設計において，以下に該当する場合は，一次設計，二次設計を省略する。

a．二次設計において，発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は，一次設計を省略する。

b．設計基準を超える条件に対する設計において，発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は，一次設計及び二次設計を省略する。

## 2.2 静的地震力

### (1) 一次設計

一次設計に用いる静的地震力は，以下のとおりとする。

$$\text{第1類 } 0.20 W \times 1.5 \times 1.2 = 0.36 W$$

$$\text{第2類 } 0.20 W \times 1.25 \times 1.2 = 0.30 W$$

$$\text{第3類 } 0.20 W \times 1.0 \times 1.2 = 0.24 W$$

ここで、Wは通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重である。

なお、設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（W）を乗じたものを静的地震力に用いる。

$$\text{設計用水平震度 } K_H = Z \times K_s$$

記号

Z：地域係数（青森県 上北郡：1.0）

$K_s$ ：設計用標準震度（次表参照）

設計用標準震度（ $K_s$ ）

耐震重要度分類	第1類	第2類	第3類
1階	1.0	0.6	0.4
上層階（2階）	2.0	1.5	1.0

## (2) 二次設計

第1類の二次設計に用いる静的地震力は、以下のとおりとする。

$$0.36 W \times 1.5 = 0.54 W$$

ここで、Wは通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重である。

なお、設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（W）を乗じたものを静的地震力に用いる。

## (3) 設計基準を超える条件に対する設計

設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力及び水平方向の 1/2 の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

## 2.3 許容応力

加工施設の設計で用いる主要な材料の許容応力を以下に示す。本項に記載のない材料の許容応力については、各設備・機器の個別の設計において明確にする。

### (1) 弾性域の許容応力

#### a. ボルトの許容引張応力，許容せん断応力

機器の基礎ボルト及び据付ボルトの許容引張応力，許容せん断応力は，原則として鋼構造設計規準（2005）に示す許容応力度のうち最も低い強度区分である強度区分：4.6 を評価に用いる。許容応力度（短期）は，鋼構造設計規準（2005）に従い，次表に示すボルトの許容応力度（長期）の1.5倍とする。なお，ボルトの施工においては，強度区分：4.6 と同等以上の引張強さを有するボルトを使用する。

ボルトの許容応力度（長期）（N/mm<sup>2</sup>）

強度区分	4.6	備考
許容応力度	4.6	
引張	160	使用温度：常温 <sup>※1</sup>
せん断	$\frac{160}{\sqrt{3}}$	

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

$$\text{許容引張応力} \quad f_{to} = 160 \times 1.5 = 240 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

$$\text{許容せん断応力} \quad f_{so} = \frac{160}{\sqrt{3}} \times 1.5 \approx 135 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

#### b. ボルトの許容引抜力

基礎ボルトの許容引抜力（短期）は，各種合成構造設計指針・同解説（2010）の各種アンカーボルト設計指針に基づき，次の組合せ荷重により判定する。

$$a_s = \left(\frac{p}{pa}\right)^2 + \left(\frac{q}{qa}\right)^2 \leq 1$$

記号



- pa : 引張力を受ける場合の許容引張力 (N)
- qa : せん断力を受ける場合の許容せん断力 (N)
- p : 作用する引張力 (N)
- q : 作用するせん断力 (N)

上記において、引張力を受ける場合の許容引張力(pa)及びせん断力を受ける場合の許容せん断力(qa)は、アンカーボルトの種類に応じて算定する。

c. 構造用部材の許容応力

- ① 軟鋼構造用部材の許容応力度（短期）は，原則として鋼構造設計規準（2005）に従い，次表のF値に基づき，許容応力度（長期）の1.5倍とし，以下により定める。

F 値 (N/mm<sup>2</sup>)

鋼材質 厚さ	SS400 STKR400	備考
40 mm 以下	235	使用温度：常温 <sup>※1</sup>
40 mm を超え 100 mm 以下	215	

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

・許容引張応力

$$f_{to} = \frac{F}{1.5} \times 1.5 = F$$

記号

$f_{to}$ ：許容引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)

・許容せん断応力

$$f_{so} = \frac{F}{1.5\sqrt{3}} \times 1.5 = \frac{F}{\sqrt{3}}$$

記号

$f_{so}$ ：許容せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

② ステンレス鋼構造用部材の許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。ステンレス鋼の降伏点、引張強さは日本産業規格に基づく。なお、ステンレス鋼については、日本産業規格に基づき0.2%耐力を降伏点の代わりに用いる。

ステンレス鋼構造用部材の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SUS304	100℃以下	171

d. 配管の許容応力

配管の許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。配管の降伏点、引張強さは日本産業規格、発電用原子力設備規格 材料規格（2012）に基づく。なお、降伏現象を示さない材料については、日本産業規格に基づき0.2%耐力を降伏点の代わりに用いる。

次表に主な配管の許容応力を示す。

主な配管の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SUS304	40℃以下	205
	100℃以下	171
	120℃以下	164 <sup>※1</sup>
STPG370	40℃以下	215
	100℃以下	187
SGP	40℃以下	145

※1：120℃の許容応力については比例法により算出

e. ダクトの許容応力

ダクトの許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。ダクトの降伏点、引張強さは日本産業規格に基づく。

次表に主なダクトの許容応力を示す。

主なダクトの許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	許容応力	備考
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	189 <sup>※1</sup>	使用温度：常温 <sup>※2</sup>
SS400	235	同上

※1：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板に定められた種類の中で、最も引張強さの低い 270 N/mm<sup>2</sup> を計算条件とした。

※2：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

(2) 塑性域の許容応力

塑性域の許容応力は、原則として発電用原子力設備規格 材料規格 (2012) に基づき、「設計引張強さ  $S_u$ 」を用いる。なお、発電用原子力設備規格 材料規格 (2012) に記載のない材料は、日本産業規格の引張強さを用いる。ただし、材料証明書等において、引張強さが個別に確認できるものについては、材料証明書等に記載された引張強さを許容応力とする場合もある。次表に主な材料の塑性域の許容応力を示す。

塑性域の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SS400	40 °C以下	400
SUS304	40 °C以下	520
	100 °C以下	441
	120 °C以下	433 <sup>※2</sup>
STPG370	40 °C以下	370
	100 °C以下	345
SGP	40 °C以下	290
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	常温 <sup>※1</sup>	270 <sup>※3</sup>

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

※2：120 °Cの許容応力については比例法により算出

※3：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板に定められた種類の中で、最も引張強さの低い値。

## 2.4 耐震計算手順

設備・機器の耐震計算フローを図1に、機器、配管、ダクト、架構の耐震計算に係る手順を以下に示す。

### (1) 機器の耐震計算手順

機器は、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

機器を適切にモデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力によって構造的に応力が高くなる部位（据付ボルト、基礎ボルト、脚部、ストッパ等）について、応力評価（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、発生するせん断応力、引張応力、引抜き力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計、二次設計において、機器を剛構造とする場合は、機器の一次固有振動数を計算により確認する。なお、横形ポンプ等の構造的に明らかに剛体とみなせる機器及び剛構造とならない機器については、一次固有振動数の計算を省略する。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-3」に示す。

### (2) 配管の耐震計算手順

配管は、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

配管の形状等を考慮して、定ピッチスパンによる設計法又は実形状モデルでの設計法のどちらを使用するかを選択する。

定ピッチスパンによる設計法は、配管系を直管部、曲がり部、分岐部及び集中質量部等の標準的な構造要素に分け、各要素の最大支持間隔に対し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力評価（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、各要素において配管に発生する曲げ応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

実形状モデルでの設計法は、構造解析ソフトウェア（有限要素法）を用い、配管、弁、フランジ等の寸法、質量、サポートの位置等をインプットに配管系を多質点の梁モデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力解析（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、各モデルにおいて、最大となる配管の曲げ応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計、二次設計においては、応力解析にあわせて同じモデルで一次固有振動数の

解析を行う。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」に示す。

### (3) ダクトの耐震計算手順

ダクトは、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

ダクトは、ダクトの断面寸法、板厚、被覆の有無等をもとに、各種ダクトの構造ごとにモデル化し、各モデルにおける最大の支持間隔に対し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力評価（一次設計，二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、ダクトに発生する応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、加工施設におけるダクトは一般的な薄肉構造であり、剛構造とする一次固有振動数を確保することは困難であるため、一次設計，二次設計においては、剛構造とならないものとして評価する。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」に示す。


### (4) 架構の耐震計算手順

UF<sub>6</sub>を内包する配管等を支持する主要な架構については、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

架構は、原則として構造解析ソフトウェア（有限要素法）を用い、構造用部材（梁，柱，ベースプレート等）の形状及び寸法，荷重（配管，弁等）の位置等をインプットにモデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力解析（一次設計，二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、構造用部材，基礎ボルト等に発生する応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計，二次設計において、応力解析に合わせて同じモデルで一次固有振動数の解析を行う。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」に示す。



※1：設備・機器が剛構造とならない場合には、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_h$ ）に荷重（ $W$ ）を乗じたものを一次設計及び二次設計の静的地震力に用いる。  
 ※2：二次設計において、発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は、一次設計を省略する。  
 ※3：設計基準を超える条件に対する設計において、発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は、一次設計及び二次設計を省略する。

図1 設備・機器の耐震計算フロー

### Ⅲ-3

## 機器の耐震計算書作成の基本方針



## 目 次

ページ

1. 一般事項	1
1.1 計算条件	1
1.2 計算精度，数値の丸め方及び計算で用いる数値の裕度の設定	1
2. 計算方法	2
2.1 一次固有振動数の計算方法	2
2.2 応力の計算方法（一次設計及び二次設計）	6
2.3 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）	14
3. 評価方法	22
3.1 一次固有振動数の評価	22
3.2 応力の評価	22
4. 引用文献	22

## 1. 一般事項

本基本方針は、本施設のうち、機器の耐震性についての計算書作成の基本方針について説明するものである。

### 1.1 計算条件

機器の耐震計算を行うに当たって考慮する事項を以下に示す。

- ・ 設備・機器の質量は原則として重心に集中するものとする。
- ・ 地震力は機器に対して、水平方向に作用するものとする。ただし、設計基準を超える条件に対する設計においては、水平方向及び垂直方向に作用するものとする。
- ・ 地震力の作用による機器と床面等の接触部との摩擦は考慮せず、機器はボルト等でのみ固定されているものとする。
- ・ 水平方向の地震力は、機器の長辺方向及び短辺方向に作用する場合を考慮し、厳しい方向の計算を行う。
- ・ 機器のボルト間隔、脚高さ等については、施工誤差等を踏まえ、一定の安全余裕を考慮し設定する。
- ・ 内容物（液体、固体）を有するシリンダ等の機器については、運転上想定される内容物の最大の充填量を機器の荷重に付加し評価する。

### 1.2 計算精度、数値の丸め方及び計算で用いる数値の裕度の設定

計算精度を示す計算結果及び計算で用いる数値の丸め方を以下に示す。

- ・ 計算で用いる数値：有効数字 4 桁（有効数字 5 桁目を四捨五入）  
（ただし、寸法及び荷重において、小数点以下が 0 の数値は、小数点以下を省略する。ボルト応力評価及び転倒評価における  $(M2/M1)$  の数値も有効桁数 4 桁（有効数字 5 桁目を四捨五入）とする。）
- ・ 計算結果：有効数字 3 桁（有効数字 4 桁目を四捨五入）
- ・ 円周率： $\pi = 3.142$
- ・ 重力加速度： $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$   
（ただし、機器荷重等、工学単位系で既に丸められたものについて、「N」への荷重換算時は、10 倍とする。）

## 2. 計算方法

### 2.1 一次固有振動数の計算方法

機器の計算は、原則として表 1 に示す計算モデル及び計算式にて求める。

なお、表 1 の計算モデルに該当しない場合は、有限要素法を用いて一次固有振動数を求める場合がある。また、横型ポンプ等の構造的に明らかに剛体とみなせる機器については、一次固有振動数の計算を省略する。

表 1 (1/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式







<p>自立型機器 (1)</p> 	<p>E: ヤング係数 I: 断面二次モーメント w: 単位長さ荷重 h: モデル高さ g: 重力加速度</p> 	$f = \frac{\lambda^2}{2\pi h^2} \sqrt{\frac{EIg}{w}}$ <p><math>\lambda = 1.875</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>凝集槽</li> </ul>
<p>自立型機器 (2) (頭部荷重付)</p> 	<p>E: ヤング係数 I: 断面二次モーメント W: 等価荷重 W<sub>1</sub>: 上板荷重 W<sub>2</sub>: ケーシング荷重 h: モデル高さ g: 重力加速度</p> 	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EIg}{Wh^3}}$ <p><math>W = W_1 + 0.23W_2</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>遠心分離機 (金属胴)</li> </ul>
<p>支持架台上の機器 (1)</p> 	<p>E: ヤング係数 I<sub>h</sub>: 脚の断面二次モーメント I<sub>b</sub>: 梁の断面二次モーメント h: 脚の高さ b: 梁のスパン W: 機器荷重</p> 	$f_x = \frac{5.0}{\sqrt{\delta x}} \quad f_y = \frac{5.0}{\sqrt{\delta y}}$ $\delta x = \frac{Wh^3}{6EI_h} (1 + I_h b / 2I_b h)$ $\delta y = \frac{Wb^3}{192EI_b} \left( \frac{1 + 8I_b h / 3I_h b}{1 + 2I_b h / 3I_h b} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>均質パージ系ブースタポンプ</li> <li>洗缶廃水貯槽</li> </ul>

表 1 (2/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式











<p>支持架台上の機器 (2)</p> 	<p>E : ヤング係数  <math>I_{h1}</math> : 脚の断面二次モーメント                      h : モデル高さ                      W : 機器荷重</p> 	$f = \frac{5.0}{\sqrt{\delta}}$ $\delta = \frac{Wh^3}{3EI_{h2}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品コールドトラップ (脚部)</li> <li>・ 2号均質槽 (脚部)</li> </ul>
<p>脚支持の横型機器</p> 	<p>E : ヤング係数                      I : 断面二次モーメント                      L : ビーム長  <math>\mu</math> : 単位長さに対する機器荷重                      an : モード係数                      ( <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> により求まる値 )  <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> : ビームの長さ比</p> 	$f = \frac{an}{2\pi} \sqrt{\frac{EI}{\mu L^4}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品コールドトラップ (本体)</li> <li>・ 2号均質槽 (本体)</li> </ul>
<p>台車上のシリンダ類等 (1)</p> 	<p>E : ヤング係数                      I : 断面二次モーメント                      W : 機器荷重                      L, <math>L_1</math> : 長さ                      g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EILg}{L_1^2(L-L_1)^2W}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号発生槽 (子台車)</li> <li>・ 2号原料シリンダ槽 (子台車)</li> </ul>

表 1 (3/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式

<p>台車上の シリンダ類等 (2)</p> 	<p>E: ヤング係数 I: 断面二次モーメント W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>: 機器荷重 ω: 角速度 a<sub>11</sub>, a<sub>12</sub>, a<sub>22</sub> : 単位力が加わるときのた わみ L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>: 長さ g: 重力加速度</p> 	$f = \frac{\omega}{2\pi}$ $\frac{W_1}{g} + a_{22} \frac{W_2}{g}$ $\sqrt{\left(a_{11} \frac{W_1}{g} - a_{22} \frac{W_2}{g}\right)^2 + 4a_{12}^2 \frac{W_1 W_2}{g^2}}$ $a_{11} = \frac{L_1^2 (L - L_1)^2}{3EIL}$ $a_{12} = \frac{L_1 L_3 (L^2 - L_1^2 - L_3^2)}{6EIL}$ $a_{22} = \frac{L_3^2 (L - L_3)^2}{3EIL}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号発生槽 (重量計)</li> <li>・ 2号原料シリンダ槽 (載台)</li> </ul>
<p>台車上の シリンダ類等 (3)</p> 	<p>E: ヤング係数 I: 断面二次モーメント W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>: 機器荷重 ω: 角速度 a<sub>11</sub>, a<sub>12</sub>, a<sub>22</sub> : 単位力が加わるときのた わみ L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>: 長さ g: 重力加速度</p> 	$f = \frac{\omega}{2\pi}$ $\frac{W_1}{g} + a_{22} \frac{W_2}{g}$ $\sqrt{\left(a_{11} \frac{W_1}{g} - a_{22} \frac{W_2}{g}\right)^2 + 4a_{12}^2 \frac{W_1 W_2}{g^2}}$ $a_{11} = \frac{L_1^2 (L_1 + L_2)}{3EI}$ $a_{12} = \frac{L_1 L_2 L_3}{6EI}$ $a_{22} = \frac{L_3^2 (L_3 + L_2)}{3EI}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品回収槽 (台座)</li> </ul>

## 2.2 応力の計算方法（一次設計及び二次設計）

### (1) ボルトの応力評価

#### a. 機器のモーメント比

図 1 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) を次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{WL_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

#### b. ボルトのせん断応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 \geq 1$  の場合、ボルトにはせん断力のみが作用するため、ボルトのせん断応力が許容せん断応力以下であることを評価する。ボルトのせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{NA}$$

ここで、

$\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$N$  : せん断荷重を受けるボルト本数 (本)

$A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

c. ボルトの引張応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、ボルトにはせん断力に加えて引張力が作用するため、b. のボルトのせん断応力評価に加えて、ボルトの引張応力が許容引張応力以下であることを評価する。ボルトの引張応力を次式で求める。

$$f_t = \frac{M_1 - M_2}{nAL} = \frac{F_H H - WL_1}{nAL}$$

ここで、

- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)
- $M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $L$  : 許容最小ボルト間隔 (mm)
- $n$  : 有効ボルト本数 (本)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

d. 基礎ボルトの引抜力の評価

基礎ボルトの応力評価においては、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、基礎ボルトのせん断応力及び引張応力評価に加えて、基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  が 1 以下であることを評価する。基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  は次式で求める。

$$a_s = \left( \frac{f_t \cdot A}{pa} \right)^2 + \left( \frac{\tau \cdot A}{qa} \right)^2 \leq 1$$

ここで、

- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $pa$  : ボルトの許容引張力 (N)
- $qa$  : ボルトの許容せん断力 (N)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)






図1 ボルト応力評価の計算モデル

(2) 脚部の応力評価

a. 脚部の組合せ応力

図 2 に示す計算モデルにおいて、脚部の組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_c)^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

- $\sigma$  : 脚部の組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

b. 静的地震力による曲げ応力

a. の式にて、静的地震力による曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

- $\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $n$  : 脚数 (本)
- $Z$  : 脚部断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力

a. の式にて、機器荷重及び静的地震力による圧縮応力を次式で求める。

$$\sigma_c = \frac{W}{nA} + \frac{F_H H}{LA}$$

ここで、

- $\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $H$  : 重心高さ (mm)

- n : 脚数 (本)
- A : 脚部断面積 (mm<sup>2</sup>)
- L : 脚中心間距離 (mm)

d. 静的地震力によるせん断応力

a. の式にて, 静的地震力によるせん断応力は次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_S}$$

ここで,

- $\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- n : 脚数 (本)
- $A_S$  : せん断に対する有効断面積 (mm<sup>2</sup>)




図2 脚部応力評価の計算モデル

### (3) ストッパの応力評価

ストッパの形状等は、ストッパを設置する対象機器の構造的特徴により多種多様であるため、ここでは代表的なストッパ（槽内子台車ストッパ）の応力評価の方法を示す。

#### a. ストッパの組合せ応力

図3に示す計算モデルにおいて、ストッパの組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

$\sigma$  : ストッパの組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_b$  : 曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\tau$  : せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

#### b. ストッパの曲げ応力

a. の式にて、ストッパの曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

$\sigma_b$  : 曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 長さ (mm)

$n$  : ストッパ本数 (本)

$Z$  : ストッパ断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. ストッパのせん断応力

a. の式にて，ストッパのせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_s}$$

ここで，

$\tau$  : せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$n$  : ストッパ本数 (本)

$A_s$  : ストッパせん断有効断面積 (mm<sup>2</sup>)




図3 ストッパ応力評価の計算モデル

#### (4) 転倒評価

##### a. モーメント比

図 4 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) は次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{WL_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$L_1$  : 重心と支点の間隔 (mm)

なお、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合は、各機器の構造的特徴に合わせた適切な転倒防止用器具を設置することで、機器の転倒を防止する。設置する転倒防止用器具により機器が転倒しないことを転倒防止用器具に発生する応力等の耐震計算により示す。




図 4 転倒評価の計算モデル

## 2.3 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）

### (1) ボルトの応力評価

#### a. モーメント比

図 5 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) は次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{(W - F_v)L_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_v$  : 静的垂直地震力 (N)

$L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

#### b. ボルトのせん断応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 \geq 1$  の場合、ボルトにはせん断力のみが作用するため、ボルトのせん断応力が許容せん断応力以下であることを評価する。ボルトに作用するせん断応力は次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{NA}$$

ここで、

$\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$N$  : せん断荷重を受けるボルト本数 (本)

$A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

c. ボルトの引張応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、ボルトにはせん断力に加えて引張力が作用するため、b. のボルトのせん断応力評価に加えて、ボルトの引張応力が許容引張応力以下であることを評価する。ボルトの引張応力は次式で求める。

$$f_t = \frac{M_1 - M_2}{nAL} = \frac{F_H H - (W - F_V)L_1}{nAL}$$

ここで、

- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)
- $M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $F_V$  : 静的垂直地震力 (N)
- $L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $n$  : 有効ボルト本数 (本)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)
- $L$  : 許容最小ボルト間隔 (mm)



d. 基礎ボルトの引抜力の評価

基礎ボルトの応力評価においては， a . の計算の結果，  $M_2/M_1 < 1$  の場合， 基礎ボルトのせん断応力及び引張応力評価に加えて， 基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  が 1 以下であることを評価する。基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  は次式で求める。

$$a_s = \left( \frac{f_t \cdot A}{p_a} \right)^2 + \left( \frac{\tau \cdot A}{q_a} \right)^2 \leq 1$$

ここで，

- $\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $p_a$  : ボルトの許容引張力 (N)
- $q_a$  : ボルトの許容せん断力 (N)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)




図 5 ボルト応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

(2) 脚部の応力評価

a. 脚部の組合せ応力

図 6 に示す計算モデルにおいて、脚部の組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_c)^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

$\sigma$  : 脚部の組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

b. 静的地震力による曲げ応力

a. の式にて、静的地震力による曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

$\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$n$  : 脚数 (本)

$Z$  : 脚部断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力

a. の式にて、機器荷重及び静的地震力による圧縮応力を次式で求める。

$$\sigma_c = \frac{W + F_V}{nA} + \frac{F_H H}{LA}$$

ここで、

$\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_V$  : 静的垂直地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$n$  : 脚数 (本)

$A$  : 脚部断面積 (mm<sup>2</sup>)

$L$  : 脚中心間距離 (mm)

d. 静的地震力によるせん断応力

a. の式にて、静的地震力によるせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_s}$$

ここで、

$\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$n$  : 脚数 (本)

$A_s$  : せん断に対する有効断面積 (mm<sup>2</sup>)




図6 脚部応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

### (3) ストップアの応力評価

ストップア(槽内子台車ストップア)の設計基準を超える条件に対する設計における応力評価は、2.2(3)に示す応力計算式にて、静的水平地震力  $F_H$  を「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す水平方向の設計用地震力 (1 G) を用いて求める。

### (4) 転倒評価

#### a. モーメント比

図 7 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) を次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{(W-F_V)L_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_V$  : 静的垂直地震力 (N)

$L_1$  : 重心と支点の間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

なお、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、各機器の構造的特徴に合わせた適切な転倒防止用器具を設置することで、機器の転倒を防止する。設置する転倒防止用器具により機器が転倒しないことを転倒防止用器具に発生する応力等の耐震計算により示す。




図7 転倒評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

### 3. 評価方法

#### 3.1 一次固有振動数の評価

2.1 項の計算方法を用いて、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

#### 3.2 応力の評価

2.2 項及び 2.3 項で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

### 4. 引用文献

- (1) 構造計算便覧，水原 旭 他 3 名，昭和 61 年
- (2) 機械設計便覧，機械設計便覧編集委員会，昭和 60 年
- (3) 振動工学ハンドブック，谷口 修，昭和 63 年
- (4) 実用振動計算法，小堀 与一，昭和 60 年
- (5) 機械の研究（第 19 巻），養賢堂，昭和 42 年
- (6) 建築設備耐震設計・施工指針（2014 年版），日本建築センター，2014 年
- (7) 各種合成構造設計指針・同解説，日本建築学会編，2010 年
- (8) 機械工学便覧，日本機械学会，DVD-ROM 版

### Ⅲ-4

## 配管，ダクト，架構の耐震計算書 作成の基本方針



## 目 次

ページ

1. 一般事項	1
1.1 計算条件	1
1.2 計算精度と数値の丸め方	1
2. 計算方法	2
2.1 配管	2
2.2 ダクト	9
2.3 架構	14
3. 評価方法	20
3.1 配管	20
3.2 ダクト	20
3.3 架構	20
4. 引用文献	20

## 1. 一般事項

本基本方針は、本施設のうち、配管、ダクト、架構の耐震性についての計算書作成の基本方針について説明するものである。

### 1.1 計算条件

配管、ダクト、架構の耐震計算を行うに当たって考慮する事項を以下に示す。

- ・地震力は配管、ダクト、架構に対して、水平方向に作用するものとする。ただし、設計基準を超える条件に対する設計においては、水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。
- ・配管及び架構の応力計算で用いる荷重は、配管内の UF<sub>6</sub> 等の液体の荷重が加味されたものとする。配管内容物の荷重については、内容物が配管内に満たされていることとし、内容物の比重を踏まえ、等分布荷重として配管の荷重に付加する。
- ・配管及びダクトの計算において用いるモデルの支持条件は、ピン支持とする。
- ・配管系にフレキシブルホースが存在する場合は、フレキシブルホース端部にてモデルを分割し、フリー端として扱う。フリー端とした部分については、フレキシブルホースの総質量の2分の1を付加する。

### 1.2 計算精度と数値の丸め方

配管、ダクト、架構の計算精度と数値の丸め方は「Ⅲ-3 機器の耐震計算書作成の基本方針」に準ずる。

## 2. 計算方法

### 2.1 配管

配管は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に応じた水平地震力に基づき、静的設計法により、配管の形状等を考慮して、定ピッチスパンによる設計法又は実形状モデルでの設計法で計算を行う。

定ピッチスパン法に用いる基本パターン（構造要素）のうち、有限要素法を用いない一次固有振動数の計算方法及び応力の計算方法を以下に示す。

また、基本パターン（構造要素）のうち、直管以外の形状のもの計算及び実形状モデルでの計算は有限要素法により行う。

#### (1) モデル図

図1に示す計算モデルにおいて、配管の一次固有振動数及び静的地震力による配管の応力を求める。





図1 基本パターンのモデル図

(2) 一次固有振動数の評価

a. 基本パターン1の一次固有振動数の評価

$$f = \frac{\pi}{2L^2} \sqrt{\frac{EIg}{w}}$$

ここで,

f : 一次固有振動数 (Hz)

L : 配管支持間隔 (mm)

E : ヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)

I : 断面二次モーメント (mm<sup>4</sup>)

$$\left( \begin{array}{l} = \pi (D^4 - d^4) / 64 \\ D : \text{外径 (mm)} \\ d : \text{内径 (mm)} \end{array} \right)$$

g : 重力加速度 (mm/s<sup>2</sup>)

w : 配管単位長さ当りの荷重 (N/mm)

b. 基本パターン2の一次固有振動数の評価

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{48EIg}{(Wf + 0.49W_p) L^3}}$$

ここで,

f : 一次固有振動数 (Hz)

L : 配管支持間隔 (mm)

E : ヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)

I : 断面二次モーメント (mm<sup>4</sup>)

$$\left( \begin{array}{l} = \pi (D^4 - d^4) / 64 \\ D : \text{外径 (mm)} \\ d : \text{内径 (mm)} \end{array} \right)$$

g : 重力加速度 (mm/s<sup>2</sup>)

Wf : 弁又はフランジ荷重 (N)

W<sub>p</sub> : 配管荷重 (N)

$$\left( \begin{array}{l} = w \times L \\ w : \text{配管単位長さ当りの荷重 (N/mm)} \end{array} \right)$$

(3) 応力の計算方法

a. 基本パターン1の応力評価

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{wL^2}{8} \quad M_{bH} = \frac{\alpha wL^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで,

- $\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bv}$  : 自重による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_{bv}$  : 自重による曲げモーメント (N・mm)
- $M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)
- $\alpha$  : 水平震度 (-)
- $w$  : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)
- $L$  : 配管支持間隔 (mm)
- $Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- $D$  : 外径 (mm)
- $d$  : 内径 (mm)

b. 基本パターン2の応力評価

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8} \quad M_{bH} = \alpha \left( \frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8} \right)$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで,

- $\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bv}$  : 自重による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_{bv}$  : 自重による曲げモーメント (N・mm)
- $M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)
- $\alpha$  : 水平震度 (-)
- $Wf$  : 弁又はフランジ荷重 (N)
- $w$  : 配管単位長さ当りの荷重 (N/mm)
- $L$  : 配管支持間隔 (mm)
- $Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- $D$  : 外径 (mm)
- $d$  : 内径 (mm)

(4) 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）

a. 基本パターン1の応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{\left(1 + \frac{\alpha}{2}\right) w L^2}{8} \quad M_{bH} = \frac{\alpha w L^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

$\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$M_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げモーメント (N・mm)

$M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)

$\alpha$  : 水平震度 (-)

$w$  : 配管単位長さ当りの荷重 (N/mm)

$L$  : 配管支持間隔 (mm)

$Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)

$D$  : 外径 (mm)

$d$  : 内径 (mm)



b. 基本パターン2の応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8}\right) \quad M_{bH} = \alpha \left(\frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8}\right)$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

$\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$M_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げモーメント (N・mm)

$M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)

$\alpha$  : 水平震度 (-)

$Wf$  : 弁又はフランジ荷重 (N)

$w$  : 配管単位長さ当りの荷重 (N/mm)

$L$  : 配管支持間隔 (mm)

$Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)

$D$  : 外径 (mm)

$d$  : 内径 (mm)

## 2.2 ダクト

ダクトは、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に基づき、静的設計法により行う。

ダクトの応力計算の方法を以下に示す。

なお、加工施設におけるダクトは一般的な薄肉構造であり、剛構造とする一次固有振動数を確保することは困難であるため、一次設計、二次設計において剛構造の計算は行わず、剛構造とならないものとして評価する。

### (1) 応力の計算方法

#### a. 角ダクトの応力評価

図2に示す計算モデルにおいて、静的地震力による角ダクトの応力を次式で求める。

$$as = \frac{\sigma_{bV} + \sigma_{bH}}{ft}$$

$$\sigma_{bV} = \frac{M_V}{Z_{ex}} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_H}{Z_{ey}}$$

$$M_V = \frac{wlox^2}{8} \quad M_H = \frac{\alpha wloy^2}{8}$$

$$Z_{ex} = \frac{2I_{ex}}{B} \quad Z_{ey} = \frac{2I_{ey}}{A}$$

$$I_{ex} = \frac{t}{6} \{b^3 - (B - dex)^3\} + \frac{dex}{12} (B^3 - b^3)$$

$$I_{ey} = \frac{t}{6} \{a^3 - (A - dey)^3\} + \frac{dey}{12} (A^3 - a^3)$$

	I <sub>ex</sub> 用	I <sub>ey</sub> 用
dex	$2.4 \sqrt{\frac{E}{F}} t$	$1.6 \sqrt{\frac{E}{F}} t$
dey	$1.6 \sqrt{\frac{E}{F}} t$	$2.4 \sqrt{\frac{E}{F}} t$

ここで,

$\sigma_s$	: 応力評価値 (—)
$\sigma_{bv}$	: 垂直方向曲げ応力 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )
$\sigma_{bH}$	: 水平方向曲げ応力 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )
$f_t$	: 許容引張応力 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )
$M_V$	: 垂直曲げモーメント ( $\text{N}\cdot\text{mm}$ )
$M_H$	: 水平曲げモーメント ( $\text{N}\cdot\text{mm}$ )
$w$	: ダクト単位長さ荷重 ( $\text{N}/\text{mm}$ )
$l_{ox}$	: 垂直方向ダクト最大支持間隔 (mm)
$l_{oy}$	: 水平方向ダクト最大支持間隔 (mm)
$\alpha$	: 水平震度 (—)
$Z_{ex}$	: X 軸まわりダクト有効断面係数 ( $\text{mm}^3$ )
$Z_{ey}$	: Y 軸まわりダクト有効断面係数 ( $\text{mm}^3$ )
$I_{ex}$	: X 軸まわりダクト有効断面二次モーメント ( $\text{mm}^4$ )
$I_{ey}$	: Y 軸まわりダクト有効断面二次モーメント ( $\text{mm}^4$ )
$t$	: 板厚 (mm)
$d_{ex}$	: 垂直方向ダクト有効幅 (mm)
$d_{ey}$	: 水平方向ダクト有効幅 (mm)
$E$	: ヤング係数 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )
$F$	: F 値 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )
$A$	: 外形寸法 (水平) (mm)
$a$	: 断面寸法 (水平) (mm)
$B$	: 外形寸法 (垂直) (mm)
$b$	: 断面寸法 (垂直) (mm)





図2 角ダクトの応力評価の計算モデル

b. 丸ダクトの応力評価

図3に示す計算モデルにおいて、静的地震力による丸ダクトの応力を次式で求める。

$$as = \frac{\sigma_{bv} + \sigma_{bH}}{ft}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_v}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_H}{Z}$$

$$M_v = \frac{wlox^2}{8} \quad M_H = \frac{\alpha wloy^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

- as : 応力評価値 (-)
- $\sigma_{bv}$  : 垂直方向曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bH}$  : 水平方向曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- ft : 許容引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_v$  : 垂直方向曲げモーメント (N・mm)
- $M_H$  : 水平方向曲げモーメント (N・mm)
- w : ダクト単位長さ荷重 (N/mm)
- lox : 垂直方向ダクト最大支持間隔 (mm)
- loy : 水平方向ダクト最大支持間隔 (mm)
- $\alpha$  : 水平震度 (-)
- Z : ダクト断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- D : 外径 (mm)
- d : 内径 (mm)





図3 丸ダクトの応力評価の計算モデル

## 2.3 架構

UF<sub>6</sub> を内包する配管等を支持する主要な架構は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に基づき、静的設計法により行う。架構は、原則として有限要素法により、応力解析及び一次固有振動数の解析を行う。

有限要素法により確認された架構に生じる応力をもとに、ベースプレート、基礎ボルト、埋込板、スタッドジベルの応力計算を行う。

ベースプレート、基礎ボルト、埋込板、スタッドジベルの計算方法を以下に示す。

### (1) 応力の計算方法

#### a. ベースプレートの応力評価

図 4 に示す計算モデルにおいて、静的地震力によるベースプレートの応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{6M}{t^2}$$

b の幅を持ったベースプレートの曲げモーメント

$$M' = M \cdot b$$

ベースプレートの曲げ応力

$$\sigma_b = \frac{M'}{Z} = \frac{M \cdot b}{\frac{1}{6}bt^2} = \frac{6M}{t^2}$$

$$M = \frac{1}{2}\sigma_c L^2$$

$$\sigma_c = \frac{F}{A}$$

ここで,

- $\sigma_b$  : ベースプレートの最大曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M$  : ベースプレートの最大曲げモーメント (N・mm/mm)
- $b$  : ベースプレートの幅 (mm)
- $t$  : ベースプレートの板厚 (mm)
- $\sigma_c$  : ベースプレートの最大圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $L$  : 柱ウェブからベースプレート端部までの距離 (mm)
- $F$  : 基礎への作用力 (N)
- $A$  : ベースプレートの面積 (mm<sup>2</sup>)




図4 ベースプレートの応力評価の計算モデル



b. 基礎ボルトの応力評価

「Ⅲ-3 機器の耐震計算書作成の基本方針」に記載の方法に準じて行う。

c. 埋込板の応力評価

図5に示す計算モデルにおいて、静的地震力による埋込板の応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{6M}{bt^2}$$

ここで、

- $\sigma_b$  : 埋込板の最大曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- M : 埋込板の最大曲げモーメント (N・mm)
- b : 埋込板の板幅 (mm)
- t : 埋込板の板厚 (mm)




図5 埋込板の応力評価の計算モデル

d. スタッドジベルの応力評価

(a) 引張力

コンクリート躯体中に定着されたスタッドジベル 1 本当たりの許容引張力 $p_a$ は、以下 2 式のうち小なる方の値とする。

$$p_{a1} = \Phi_1 \cdot s \cdot \sigma_{pa} \cdot s_c a$$

$$p_{a2} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_t \cdot A_c$$

スタッドジベルの許容引張力時の頭部支圧応力度は、コンクリートの支圧強度 $f_n$ 以下とする。

$$\frac{p_a}{A_0} \leq f_n$$

(b) せん断力

コンクリート躯体中に定着されたスタッドジベル 1 本当たりの許容せん断力 $q_a$ は、以下 3 式のうちいずれか小なる方の値とする。

$$q_{a1} = \Phi_1 \cdot s \cdot \sigma_{qa} \cdot s_c a$$

$$q_{a2} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_{qa} \cdot s_c a$$

$$q_{a3} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_t \cdot A_{qc}$$

(c) 組合せ荷重

$$\left(\frac{p}{p_a}\right)^2 + \left(\frac{q}{q_a}\right)^2 \leq 1$$

$$p = \frac{F_z}{N}$$

$$q = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}{N}$$

ここで、

$p_{a1}$  : スタッドジベルの降伏により定まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容引張力 (N)

$p_{a2}$  : 定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容引張力 (N)

$\Phi_1, \Phi_2$  : 低減係数であり、次の値を用いる。短期荷重に対し、 $\Phi_1=1.0, \Phi_2=2/3$

$s\sigma_{pa}$  : スタッドジベルの引張強度で、 $s\sigma_{pa}=s\sigma_y$  (N/mm<sup>2</sup>)

$s\sigma_y$  : スタッドジベルの規格降伏点強度 (N/mm<sup>2</sup>)

$s_c a$  : スタッドジベル1本当たりの軸部断面積 (mm<sup>2</sup>)

$c\sigma_t$  : コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で、 $c\sigma_t=0.31\sqrt{F_c}$  (N/mm<sup>2</sup>)

$F_c$  : コンクリートの設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)

$A_c$  : コーン状破壊面の有効水平投影面積  $A_c = \pi \cdot l_{ce}(l_{ce} + D)$  (mm<sup>2</sup>)

$A_0$  : スタッドジベル1本当たりの頭部支圧面積で、 $A_0=(D^2-d^2)/4$  (mm<sup>2</sup>)

$f_n$  : コンクリートの支圧強度で、 $f_n=\sqrt{A_c/A_0} \cdot F_c$  (N/mm<sup>2</sup>)

ただし、 $\sqrt{A_c/A_0}$  が6を超える場合は6とする。

$l_{ce}$  : スタッドジベルの強度算定用埋込み長さで、 $l_{ce}=l_e$  (mm)

$l_e$  : スタッドジベルのコンクリート内への有効埋込み長さ (mm)

$d$  : スタッドジベルの軸部の直径 (mm)

$D$  : スタッドジベルの頭部の直径 (mm)

$q_{a1}$  : スタッドジベルのせん断強度により決まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容せん断力 (N)

$q_{a2}$  : 定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容せん断力 (N)

- $q_{a3}$  : 定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決まる場合のスタッドジベル 1 本あたりの許容せん断力 (N)
- ${}_s\sigma_{qa}$  : スタッドジベルのせん断強度で,  ${}_s\sigma_{qa}=0.7{}_s\sigma_y$  (N/mm<sup>2</sup>)
- ${}_c\sigma_{qa}$  : コンクリートの支圧強度で,  ${}_c\sigma_{qa}=0.5\sqrt{F_c \cdot E_c}$  (N/mm<sup>2</sup>)
- $E_c$  : コンクリートのヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)
- $A_{qc}$  : せん断力方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積 (mm<sup>2</sup>)
- $p$  : スタッドジベル 1 本あたりの引張力 (N)
- $q$  : スタッドジベル 1 本あたりのせん断力 (N)
- $F_x$  : スタッドジベルに作用する x 軸方向のせん断力 (N)
- $F_y$  : スタッドジベルに作用する y 軸方向のせん断力 (N)
- $F_z$  : スタッドジベルに作用する z 軸方向の引張力 (N)
- $N$  : スタッドジベルの全本数

### 3. 評価方法

#### 3.1 配管

##### (1) 一次固有振動数の評価

2.1 項又は解析で求めた一次固有振動数から「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

##### (2) 応力の評価

2.1 項又は解析で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

#### 3.2 ダクト

##### (1) 応力の評価

2.2 項で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

#### 3.3 架構

##### (1) 一次固有振動数の評価

2.3 項より解析で求めた一次固有振動数から「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

##### (2) 応力の評価

2.3 項又は解析で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

### 4. 引用文献

- (1) 強度設計データブック，強度設計データブック編集委員会，昭和 62 年
- (2) 機械工学便覧，日本機械学会，DVD-ROM 版
- (3) 鋼構造設計規準，日本建築学会，2005 年
- (4) 建築学便覧 II 構造，日本建築学会編，日本建築学会，昭和52年
- (5) 機械設計便覧，機械設計便覧編集委員会，平成 4 年
- (6) 各種合成構造設計指針・同解説，日本建築学会編，2010 年

Ⅲ-5

耐震性評価

## 目 次

	ページ
1. 機器の耐震性評価 .....	1
2. 配管の耐震性評価 .....	4
3. ダクトの耐震性評価 .....	6
4. 支持構造物（架構）の耐震性評価 .....	8

## 1. 機器の耐震性評価

機器の耐震性の評価内容，評価結果を以下に示す。

### (1) 耐震重要度分類，評価項目

機器の耐震重要度分類，評価項目は次表のとおりとする。

機器の耐震重要度分類，評価項目（UF<sub>6</sub>処理設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
槽類	2号発生槽	第1類	○	○	○：①,③,④	○	2号発回 均質棟
	2号圧力調整槽	第2類	○	－	○：①,②	○	
	2号製品回収槽	第1類	○	○	○：①,③,④	○	
	2号廃品回収槽	第1類	○	○	○：①,③,④	○	
コールド トラップ	2号製品コールドトラップ	第1類	○	○	○：①,②	○	
	2A廃品コールドトラップ	第1類	○	○	○：①,②	○	
	2号一般パージ系コールドトラップ	第1類	○	○	○：①,②	○	
ブースタ ポンプ	2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)	第1類	○	○	○：①,②	○	
	2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系)	第1類	○	○	○：①,②	○	
	2号一般パージ系ブースタポンプ	第2類	○	－	○：①,②	○	
ケミカル トラップ (NaF)	2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	第1類	○	○	○：①	○	
	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)	第1類	○	○	○：①	○	
	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)	第1類	○	○	○：①	○	
	2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF)	第1類	○	○	○：①	○	
ケミカル トラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	第1類	○	○	－	○	
	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS系)	第1類	○	○	－	○	
	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	第1類	○	○	－	○	
	2号一般パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	第1類	○	○	－	○	
その他	地震計	第3類 ※	○	○	－	－	中央操作 棟

※ 地震計は，第2類の地震力に相当する250 Galを検知する必要があることから，第1類に用いる地震力を用いて耐震性の評価を行う。



機器の耐震重要度分類，評価項目（気体廃棄物の廃棄設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
送風機	1号均質室系還気送風機	第2類	○	－	－	○	中央操作 棟
排風機	1号均質室系排風機	第1類	○	○	－	○	
	2号発回均質棟系排風機	第1類	○	○	－	○	
フィルタ	1号均質室系 排気フィルタユニット	第1類	○	○	－	○	
	1号均質室系 還気フィルタユニット	第2類	○	－	－	○	
	2号発回均質棟系 排気フィルタユニット	第1類	○	○	－	○	

機器の耐震重要度分類，評価項目（放射線監視・測定設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
モニタ	排気用 HF モニタ	第2類	○	－	－	－	中央操作 棟
	換気用モニタ	第2類	○	－	－	－	1号発回 均質棟

機器の耐震重要度分類，評価項目（非常用設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
非常用電 源設備	1号無停電電源装置	第2類	○	－	－	－	中央操作 棟
	2号無停電電源装置	第2類	○	－	－	－	
	直流電源設備（蓄電池盤）	第2類	○	－	－	－	
	直流電源設備（充電器盤）	第2類	○	－	－	－	

※ ①～⑥の番号は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり，以下のとおり。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

(2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す一次設計又は二次設計，設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

(3) 許容応力

a. ボルトの許容応力

ボルトの許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

b. 基礎ボルトの許容引抜力

基礎ボルトの許容引抜力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

c. 構造用部材（脚部）の許容応力

構造用部材（脚部）の許容応力度（短期）は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

(4) 耐震性評価結果

計算の結果，各部位の応力は許容応力以下である。

## 2. 配管の耐震性評価

配管の耐震性の評価内容，評価結果を以下に示す。

### (1) 耐震重要度分類，評価項目

配管の耐震重要度分類，評価項目は次表のとおりとする。

配管の耐震重要度分類，評価項目（カスケード設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
主配管	主配管（RE-2A）	第2類	－	－	○：⑤	○	2号カスケード棟 2号発回均質棟

配管の耐震重要度分類，評価項目（UF<sub>6</sub>処理設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）※	剛構造	
主配管	主配管（RE-2A）	第1類 第2類	○	－	○：⑤	○	2号発回均質棟

※ ①～⑥の番号は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり，以下のとおり。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

### (2) 静的地震力

静的地震力は，「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

### (3) 許容応力

配管の許容応力は，「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

カスケード設備の主配管は，電気ヒータによる加熱を行わないことから，           の      °C 以下の許容応力（     N/mm<sup>2</sup>）を用いる。

電気ヒータによる加熱部を含むモデルについては，           の      °C 以下の許容応力（

N/mm<sup>2</sup>) を、それ以外については、■■■■ の■■ °C以下の許容応力 (■■■ N/mm<sup>2</sup>) を用いる。

#### (4) 耐震性評価結果

計算の結果、各モデルにおける主配管の一次固有振動数は 20 Hz 以上であるとともに、発生する応力は、弾性域の許容応力以下である。

なお、主配管の評価は構造解析ソフトウェア（有限要素法）により実施した。

### 3. ダクトの耐震性評価

ダクトの耐震性の評価内容，評価結果を以下に示す。

#### (1) 耐震重要度分類，評価項目

ダクトの耐震重要度分類，評価項目は次表のとおりとする。

ダクトの耐震重要度分類，評価項目（気体廃棄物の廃棄設備）

設備・機器	耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物	
		一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1 G）※	剛構造		
ダクト	1号給気ダクト（バウンダリ部）	第1類	○	○	－	－	中央操作棟 1号発回均質棟 1号カスケード棟
	1号排気ダクト（バウンダリ部）	第1類	○	○	－	－	
	1号排気ダクト（1号均質室等～1号均質室系フィルタユニット）	第2類	○	－	－	－	
	1号還気ダクト（バウンダリ部）	第1類	○	○	－	－	
	1号還気ダクト（1号均質室～1号均質室系還気送風機）	第2類	○	－	－	－	
	1号局所排気ダクト（1号排気ダクトとの取合部）	第1類	○	○	－	－	
	2号給気ダクト（バウンダリ部）	第1類	○	○	－	－	中央操作棟 渡り廊下 2号発回均質棟
	2号排気ダクト（バウンダリ部）	第1類	○	○	－	－	
	2号排気ダクト（バウンダリ部以外）	第2類	○	－	－	－	
	2号局所排気ダクト（配管カバー等～2号局所排気装置，2号排気ダクトとの取合部）	第1類	○	○	－	－	

※ ①～⑥の番号は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり，以下のとおり。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

(2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」に示すとおり，剛構造とならない場合として，次表のとおりとする。

設計用水平震度 ( $K_H$ )

設置場所	第1類	第2類
中央操作棟 (1F)	1.0	0.6
中央操作棟 (2F)	2.0	1.5
渡り廊下 (1F)	1.0	0.6
1号発回均質棟	1.0	0.6
2号発回均質棟	1.0	0.6
1号カスケード棟 (2F)	2.0	1.5

(3) 許容応力

ダクトの許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

(4) ダクトの耐震性評価

ダクトは各設置建屋・室の設計用水平地震力を用いて応力評価を行う。

計算の結果，発生する応力は弾性域の許容応力以下である。

#### 4. 支持構造物（架構）の耐震性評価

支持構造物（架構）の評価内容、評価結果を以下に示す。

##### (1) 耐震重要度分類，評価項目

支持構造物（架構）の耐震重要度分類，評価項目は次表のとおりとする。

支持構造物（架構）の耐震重要度分類，評価項目（UF<sub>6</sub>処理設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）	剛構造	
支持構造 物	配管架構（2A 中間室）	第1類 第2類	－	○	○	○	2号発回 均質棟

支持構造物の耐震重要度分類，評価項目（気体廃棄物の廃棄設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1 G）	剛構造	
支持構造 物	1号排気ダクトの支持構造物（南側）	第1類	○	○	－	○	中央操作 棟（2F）
	1号排気ダクトの支持構造物（北側）	第1類	○	○	－	○	
	2号排気ダクトの支持構造物（南側）	第1類	○	○	－	○	
	2号排気ダクトの支持構造物（北側）	第1類	○	○	－	○	

##### (2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」に示す一次設計，二次設計，設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

また，剛構造とならない場合は，次表のとおりとする。

設計用水平震度（K<sub>H</sub>）

設置場所	第1類
中央操作棟（2F）	2.0
2号発回均質棟	1.0

### (3) 許容応力

#### a. 構造部材等の許容応力

構造部材，ベースプレート，基礎ボルト，埋込板及びスタッドジベルの許容応力は，「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算書作成の基本方針」のとおりとする。

#### b. 基礎ボルトの許容引抜力

基礎ボルトの許容引抜力は，「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

### (4) 耐震性評価結果

ダクトの支持構造物は剛構造とならないことから，中央操作棟（2F）の設計用水平地震力を用いて応力評価を行う。

配管架構及びダクトの支持構造物の各部位の応力は一部を除き弾性域の許容応力以下である。2A 中間室の構造部材，2 号中間室の構造部材及び埋込板は，設計基準を超える条件に対する設計（1 G）による計算の結果，弾性域の許容応力を超えるが，塑性域の許容応力以下（二次設計：弾性域の許容応力以下）である。



## IV 強度に関する説明書

目 次

ページ

1. 概要 ..... 1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第15条に基づき、材料及び構造について、適切な材料を使用し、十分な構造及び強度を有することを説明するものである。

今回申請する設備及び機器の本項における要求事項の変更については、既認可にて当該事項に対する設計を申請済みであるとともに、それらに係る設計について変更はないため、今回の申請において変更は行わない。

## V その他の説明書

# V-1 説明書

V-1-1

各施設に共通の説明書

V-1-1-1

加工施設の自然現象等による損傷  
の防止に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 自然現象及び人為事象による損傷の防止	2
4. 自然現象及び人為事象による損傷の防止に関する措置	3



## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第7条及び第8条に基づき、自然現象等による損傷の防止について説明するものである。

本資料では、今回申請する設備及び機器の自然現象等による損傷の防止について説明する。

## 2. 基本方針

本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。

本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。

本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。

また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。

なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。

上記の事象のうち、建物にて防護を行う事象（津波、風（台風）及び積雪、低温・凍結、高温、降水、生物学的事象、落雷、森林火災等の外部火災、航空機落下）については、本申請における3次申請にて説明済である。

### 3. 自然現象及び人為事象による損傷の防止

#### (1) 竜巻

今回申請する設備及び機器のうち、UF<sub>6</sub>を内包する以下の設備及び機器を竜巻防護施設とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる。

2号発回均質棟に収納される竜巻防護施設は、建屋の開口部から進入する設計飛来物に対し、建屋により防護が期待できない可能性があるが、UF<sub>6</sub>を大気圧以下の状態で行扱う施設であり、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施する設計とする。

今回申請する竜巻防護施設は、設計上想定する竜巻の最大風速（100 m/s）に対する設備又は運用による竜巻防護対策として、設計飛来物の衝突により損傷した建屋の開口部から機器が容易に飛散しないよう基礎ボルト等により固定する設計とする。

また、運用による竜巻防護対策を「4. 自然現象及び人為事象による損傷の防止に関する措置」に示す。

#### (2) 電磁的障害

インターロック機能を有する計測制御系統は、日本産業規格に基づき、金属盤、金属シールド付きケーブルを接地して使用することにより、安全機能を損なわない設計とする。

#### 4. 自然現象及び人為事象による損傷の防止に関する措置

##### (1) カスケード設備

竜巻や森林火災の発生等，事象の発生があらかじめ予測できる事象や，事象の発生から本施設への影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には，あらかじめカスケード設備内のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

##### (2) UF<sub>6</sub> 処理設備

竜巻や森林火災の発生等，事象の発生があらかじめ予測できる事象や，事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には，あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を2号発生槽内の原料シリンダ，2号製品コールドトラップ，2A廃品コールドトラップ及び2号一般パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

(3) 火山事象や森林火災等の外部火災によるばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合に送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止することを加工施設保安規定に定めて管理する。

V-1-1-2

加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 閉じ込めの機能	1
4. 漏えい拡大防止及び影響軽減	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 10 条に基づき、設備及び機器の閉じ込めについて説明するものである。

本資料では、技術基準規則第 10 条の要求事項に変更はないが、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策（カスケード設備及び UF<sub>6</sub> 処理設備の主配管へのカバー等の施工、地震警報装置の新設）及びウランを内包する設備のうち主要材料を変更する設備に関する閉じ込めについて説明する。

上記以外の設備及び機器については、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

なお、閉じ込めの観点から設置するインターロックの変更に関する説明については「警報設備等に関する説明書」にて説明する。

## 2. 基本方針

本施設は、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。

## 3. 閉じ込めの機能


ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。

主要材料を変更する 2A カスケード排気系ブースタポンプ（CS 系）、2 号カスケード排気系ブースタポンプ（CB 系）については、使用圧力（960 hPa 以下）において十分な耐食性を有する鑄鉄 XXXXXXXXXX を使用するとともに、耐 UF<sub>6</sub>用ガスケット使用のミゾ型フランジ継手等により漏えいのない構造とし、リークテストにより漏れのないことを確認する。


## 4. 漏えい拡大防止及び影響軽減

- UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、保温材等により覆われていない部分から UF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、カバー又はシートを施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に、従事者が UF<sub>6</sub>及び HF に直接暴露されることを防止する設計とする。概要を図 1 に示す。


- ・地震の発生を検知して警報を発し，速やかに従事者が退避することができるように警報装置を設ける設計とする。



配管に直接施工する場合



配管架構に施工する場合



配管架構に施工する場合（上部配管）

図1 UF<sub>6</sub>の直接暴露の防止に関する概要図



V-1-1-3

加工施設の火災防護に関する説明  
書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 火災の発生防止	2
4. 火災の感知及び消火 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
5. 火災の影響軽減	2
6. 内部火災影響評価 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	3

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第11条第1項、第3項に基づき、火災等による損傷の防止について説明するものである。なお、第11条第1項、第3項以外については、本施設において各条項の設備に属する設備はないことから該当しない。

本資料では、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策（コールドトラップの火災防護対策）及びUF<sub>6</sub>を内包する設備のうち主要材料を変更する設備、更新する無停電電源装置等の電気・計装ケーブルに関する火災等による損傷の防止について説明する。

可燃性の機械油の火災に関する追加安全対策として新設する温度センサ、遠隔消火設備及び均質槽の防護カバー内に設置する感知器については、次回に申請を行う。

UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策に関する評価（内部火災影響評価）については、次回に申請を行う。

上記以外の設備及び機器の本項における要求事項の変更については、既認可にて当該事項に対する設計を申請済みであるとともに、それらに係る設計について変更はないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。

本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。

本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。

UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。

### 3. 火災の発生防止

UF<sub>6</sub>を内包する機器等の主要な部分は、不燃性の材料（ステンレス鋼、鋳鉄等の鋼材）を使用する設計とする。また、電気・計装ケーブルは、IEEE-383の垂直トレイ試験等を満足する難燃性のものを使用する設計とする。

### 4. 火災の感知及び消火 次回申請

- ・コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサを組み合わせ、多様化を図る設計とする（感知方法の異なる種類の感知器の設置については、均質槽の防護カバー内を除き、3次申請にて認可済み）。また、温度センサによる火災感知は、中央制御室に加え、モニタエリア及び2号発回均質室入口付近においても監視可能な設計とする。
- ・コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。遠隔消火設備の起動操作は、中央制御室に加え、2号発回均質室入口付近又は1号均質室入口付近においても操作可能な設計とする。

### 5. 火災の影響軽減

コールドトラップと近接して設置する冷凍機は、可燃性の機械油を内包するため、コールドトラップが直接火災の影響を受けないようにコールドトラップと冷凍機との間に耐火性を有する防護板を設置する。また、UF<sub>6</sub>を内包する配管の直下に設置され、盤上部に開口部を有する計装盤等には、配管が直接火災の影響を受けないようにUF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間に防護板等を設置する。概要を図1に示す。なお、冷凍機油（約10ℓ）の燃焼により発生した熱量が、全量UF<sub>6</sub>のみに入熱したとしても、UF<sub>6</sub>の液化膨張によって液圧が加わることはない。UF<sub>6</sub>内包量が多い製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップについて評価した結果を以下に示す。

#### 【冷凍機油（潤滑油）の燃焼熱】

冷凍機油（潤滑油）10ℓの燃焼熱は以下のとおりである。

$$\Rightarrow 44 \text{ kJ/g} \times 10000 \text{ cm}^3 \times 0.9 \text{ g/cm}^3 = 396000 \text{ kJ} \approx 400000 \text{ kJ}$$

### 【製品コールドトラップ】

- ・ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による製品コールドトラップ内の UF<sub>6</sub> の上昇温度  
⇒ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱 = UF<sub>6</sub> 融解熱量 + 液体 UF<sub>6</sub> 昇温熱量  
⇒  $400000 \text{ kJ} = \{4000 \text{ kgUF}_6 \times 13 \text{ kcal/kg} + 4000 \text{ kgUF}_6 \times 0.13 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C} \times (X^\circ\text{C} - 64^\circ\text{C})\} \times 4.187 \text{ kJ/kcal}$   
⇒  $X \doteq 150^\circ\text{C}$
- ・ 製品コールドトラップの捕集量 4000 kgUF<sub>6</sub> の温度 150 °C における体積  
⇒  $4000 \text{ kgUF}_6 \div 3.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.32 \text{ m}^3$
- ・ 製品コールドトラップの容積が約 4.1 m<sup>3</sup> であるのに対し、UF<sub>6</sub> の液化膨張体積は 1.32 m<sup>3</sup> であるため UF<sub>6</sub> の液化膨張により液圧が加わることはない。

### 【廃品コールドトラップ】

- ・ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による廃品コールドトラップ内の UF<sub>6</sub> の上昇温度  
⇒ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱 = UF<sub>6</sub> 融解熱量 + 液体 UF<sub>6</sub> 昇温熱量  
⇒  $400000 \text{ kJ} = \{6000 \text{ kgUF}_6 \times 13 \text{ kcal/kg} + 6000 \text{ kgUF}_6 \times 0.13 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C} \times (X^\circ\text{C} - 64^\circ\text{C})\} \times 4.187 \text{ kJ/kcal}$   
⇒  $X \doteq 90^\circ\text{C}$
- ・ 廃品コールドトラップの捕集量 6000 kgUF<sub>6</sub> の温度 150 °C における体積  
⇒  $6000 \text{ kgUF}_6 \div 3.47 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.73 \text{ m}^3$
- ・ 廃品コールドトラップの容積が約 4.1 m<sup>3</sup> であるのに対し、UF<sub>6</sub> の液化膨張体積は 1.73 m<sup>3</sup> であるため UF<sub>6</sub> の液化膨張により液圧が加わることはない。

## 6. 内部火災影響評価 次回申請

本申請における申請対象機器の全てが揃う次回申請にて、以下に示すとおり内部火災影響評価を実施する。

火災影響評価に関して、内部火災影響評価ガイドを参考に火災ハザード解析を実施し、火災

防護対策の有効性を評価し、必要に応じて追加防護対策を講じる。

万一、本施設内で火災が発生した場合においても閉じ込め機能が確保されることを確認するため、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災により影響を受けるものに対して、火災ハザード解析を行う。

#### (1) 火災影響評価対象設備

火災によるUF<sub>6</sub>の漏えいを防ぐため、UF<sub>6</sub>を内包する機器を火災影響評価対象設備として選定し、火災影響評価対象設備の火災による損傷防止を図る。


#### (2) 火災区域の設定

- ・消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッタを含む。）によって他の区域と分離する。
- ・各火災区域は、耐火壁により隣接区域間の延焼を防止するか又は耐火壁、隔壁、間隔、消火設備等の組み合わせにより、隣接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う設計とする。


#### (3) 火災ハザード解析

各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。

評価においては、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災が発生した場合にUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし、火災が発生した場合においても、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。



コールドトラップに対する考慮



UF<sub>6</sub>を内包する配管に対する考慮

図1 直接火炎の影響防止に関する概要図

V-1-1-4

安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書



## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 環境条件に対する考慮	2
4. 検査又は試験及び保守及び修理に対する考慮	2
5. 共用に対する考慮	3

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第14条第1項、第2項及び第4項に基づき、設備及び機器が使用される条件において健全性を有していることについて説明するものである。

本資料では、今回申請する設備及び機器が使用される条件において健全性を有していることについて説明する。

## 2. 基本方針

安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。

- ・本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。
- ・本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。
- ・本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。
- ・本施設は、設備に期待される安全機能を確保するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。
- ・本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。

### 3. 環境条件に対する考慮

#### (1) 通常時

本施設の特徴（放射能が低い低濃縮のUF<sub>6</sub>を密封して取り扱う）を踏まえて、UF<sub>6</sub>に対する耐食性、取扱い圧力に応じた耐圧気密性等を考慮した鋼材等の使用及び構造とするとともに、国内法規に基づく規格及び基準に基づき設計、材料の選定、製作、検査を行うこと及び非高放射線下の管理区域に設置することから、通常時に想定される全ての環境条件（温度、湿度等）において、期待されている安全機能（閉じ込め機能等）を設計どおりに発揮することができる。

#### (2) 設計基準事故時

事業変更許可申請書に示すとおり、本施設の設計基準事故は「大気圧以上のUF<sub>6</sub>を内包する配管の損傷による漏えい」及び「火災時の内圧上昇によるUF<sub>6</sub>内包配管のフランジ部からの漏えい」である。設計基準事故時に想定される環境条件として、2号発回均質棟の2号発回均質室及び2号中間室又は1号発回均質棟の1号均質室でのUF<sub>6</sub>及びHFの発生、温度、湿度、気圧が変動した状態が想定される（HFはUF<sub>6</sub>漏えいに付随して発生）。

2号発回均質棟の2号発回均質室及び2号中間室に設置するカスケード設備及びUF<sub>6</sub>処理設備は、火災に対する防護として不燃性材料を使用し、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用していることから、設計基準事故時に想定される環境条件（UF<sub>6</sub>、HF、温度、湿度等）においても、必要な機能を発揮することができる。

上記以外の設備及び機器については、設計基準事故の発生を想定する設備及び機器ではないため、設計基準事故時に想定される環境条件においても、その安全機能を発揮することができる。

### 4. 検査又は試験及び保守及び修理に対する考慮

今回の申請において、工事の方法に示すように、検査を実施するとしており、安全機能を確認するための検査及び試験ができるように施設する。

また、保守又は修理の必要が生じた場合に容易にアクセスできるように、作業者の立入りが可能となるよう設置し、安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができる。

## 5. 共用に対する考慮

モニタリングポスト，気象観測機器等の放射線監視・測定設備の一部は廃棄物埋施設において使用するが，計測値を共用するのみであり，当該設備の安全性を損なうことはない。

V-1-1-6

溢水による損傷の防止に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 気体廃棄物の廃棄設備の溢水防護対策 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4. 溢水影響評価 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4.1 溢水源の想定 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4.2 溢水量の算出 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4.3 防護対象施設の選定 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4.4 評価対象区画の設定 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	2
4.5 溢水経路の設定 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	3
4.6 有効床面積の設定 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	3
5. 溢水防護対策 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">次回申請</span>	3

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 12 条に基づき、溢水による損傷の防止について説明するものである。

本資料では、防護対象設備である気体廃棄物の廃棄設備の溢水防護について説明する。

## 2. 基本方針

濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。

一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。

溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。

### 3. 気体廃棄物の廃棄設備の溢水防護対策 次回申請

溢水防護対象設備である排風機、フィルタユニットは、中央操作棟 2 階の排気室に設置されており、水が滞留せず 1 階へ流れる構造であることから防護設計は不要である。

### 4. 溢水影響評価 次回申請

本申請における申請対象機器の全てが揃う 5 次申請にて、以下に示すとおり溢水影響評価を実施する。

#### 4.1 溢水源の想定 次回申請

本施設の第 1 種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。

また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。

#### 4.2 溢水量の算出 次回申請

溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。

#### 4.3 防護対象施設の選定 次回申請

溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生の可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち 1 号中間室系排風機、1 号均質室系排風機、1 号発生回収室系排風機、2 号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。

なお、電気・計装盤等の短絡による火災の発生及びプラントの監視に用いる計測制御設備の機能喪失のおそれがない没水許容高さを設定する。

#### 4.4 評価対象区画の設定 次回申請

本施設の第 1 種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。



#### 4.5 溢水経路の設定 次回申請

評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。

建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。

#### 4.6 有効床面積の設定 次回申請

溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。

#### 5. 溢水防護対策 次回申請

溢水影響評価を踏まえた対策の実施については、評価と合わせて次回に申請を行う。

V-1-1-7

加工施設の内部飛散物による損傷  
防護に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 防護措置 .....	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第14条第3項に基づき、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物に対する防護措置について説明するものである。

本資料では、今回の申請における回転体を有する機器（送風機，排風機，ポンプ類）の損壊に伴う回転体の飛散物によるUF<sub>6</sub>を内包する機器の損傷の防止について説明する。

## 2. 基本方針

機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保，配置上の考慮等の対策を講じることにより，UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。

## 3. 防護措置

### (1) 送風機及び排風機

送風機及び排風機については，UF<sub>6</sub>を取り扱う機器のある室には設置しない（送風機：給気室等（非管理区域）に設置，排風機：排気室に設置）ため，損壊に伴う回転体の飛散物により他のUF<sub>6</sub>を取り扱う機器の閉じ込めの機能を損なうおそれはない。

### (2) ポンプ類

UF<sub>6</sub>を取り扱う機器のある室に設置しているポンプ類は小型であり，ポンプ類の損壊に伴う回転体の飛散物によりUF<sub>6</sub>を取り扱う機器の閉じ込め機能に波及的影響を与えるおそれはない。

V-1-1-10

警報設備等に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 警報設備及びインターロック	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第18条に基づき、警報設備等について説明するものである。なお、本施設のインターロック（警報機能含む）は、機器に付属する機能であることから、申請対象機器に対応したインターロック（警報機能含む）を説明する。

本資料では、技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については、本項における要求事項に変更はないが、計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに、インターロックの動作概要を示す図等を説明書に追加する。

上記により、今回の本資料における説明においては、機能変更の有無に係わらず説明することとする。

## 2. 基本方針

本施設には、設備の機能の喪失、誤操作その他の要因による異常を検知して（あらかじめ設定した値を超えた場合に）警報を発する設備及びインターロックを設ける。

## 3. 警報設備及びインターロック

設置するインターロックの概要を以下に示す。また、インターロックの一覧を表1～2に示すとともに、動作概要図及び電気信号図を図1～2に示す。

### (1) 濃縮度管理

カスケード設備で濃縮する濃縮UF<sub>6</sub>の濃縮度は、XXXXXXXXXXの関数となる。したがって、XXXXXXXXXXを監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した「圧力・流量による濃縮度管理のインターロック」を設け、濃縮度制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これらに対して「濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック」を設ける。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。

## (2) 加熱に対する考慮

UF<sub>6</sub>の加熱は、UF<sub>6</sub>の飽和蒸気圧が大気圧（1013 hPa, 56 °C）を超えないよう、大気圧を超えない範囲として 960 hPa 以下、同圧力となる加熱温度 56 °Cを超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前述値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。

- ・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」を設ける。
- ・原料シリンダの加熱中に加熱用温水の温度が上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する「温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック」を設ける。
- ・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」を設ける。

## (3) 閉じ込めの機能

圧力又は温度、充填量等を監視し、ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロックを設ける。

- ・2号製品回収槽及び2号廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインターロック」を設ける。
- ・ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入り口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込める「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック」を設ける。
- ・コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」を設ける。
- ・2A 廃品コールドトラップから2号廃品回収槽へのガス移送時に2号廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の2号廃品回



収槽が自動で回収する「廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック」を設ける。

- ・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度））を検知して警報を発し、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する「地震発生時のカスケード排気のインターロック」を設ける。
- ・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度））を検知して警報を発し、自動的に2号発生槽，2号製品コールドトラップ，2A廃品コールドトラップ及び一般パージコールドトラップの加熱を停止し，UF<sub>6</sub>を閉じ込める「地震発生時の加熱停止のインターロック」を設ける。

#### (4) 負圧維持

第1種管理区域が正圧とまらない範囲で，警報を発するとともに，第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には送風機が排風機より先に停止する「第1種管理区域の排気機能維持」を設ける。また，排風機の故障時には，予備の排風機を起動し，排気設備の運転を継続する。

#### (5) 放射線監視・測定設備の警報機能

排気用HFモニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するとともに，第1種管理区域内のUF<sub>6</sub>の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計とする。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表 (1/5)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
カスケード設備	主配管	圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	①-1: 製品濃縮度 ( ), 又は濃縮度測定装置), 5 %以下	カスケード設備の弁の開閉 (①-2) を行い, 生産を停止	-	○	○	○	図-1-1-1	図-1-2-1
		地震発生時のカスケード排気のインターロック	②-1: 地震計 (共用) 水平 250Gal、鉛直 125Gal	カスケード設備の弁の開閉 (①-2, ②-2) を行い, カスケード設備のUF <sub>6</sub> をカスケード排気系で排気	○	-	-	-	図-1-1-1	図-1-2-2
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号発生槽	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1:原料シリンダ内圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	加熱用温水供給弁閉 (①-3), 発生槽出口弁閉 (①-4)	-	-	○	○	図-1-1-2	図-1-2-3
			①-2:発生槽内温度 (TE), 管理温度 ( ) を超えない範囲							
		地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G:地震計 (共用) 水平 250Gal、鉛直 125Gal	加熱用温水供給弁閉 (①-3), 発生槽出口弁閉 (①-4)	○	-	-	-	図-1-1-2	図-1-2-4
		温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック	②-1:温水ユニット温度 (TE), 管理温度 ( ) を超えない範囲	温水ユニットを停止 (②-2)	○	-	-	-	図-1-1-2	図-1-2-5

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は, それぞれの図表間における「検出端」, 「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが, 既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり, 既申請から当該機能の変更はない。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表 (2/5)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号製品コールドトラップ	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1: 製品コールドトラップ内圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	-	-	○	○	図-1-1-3	図-1-2-6
			①-2: 製品コールドトラップ内温度 (TE), 管理温度 [ ] を超えない範囲							
		地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G: 地震計 (共用) 水平 250Gal、鉛直 125Gal	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	○	-	-	-	図-1-1-3	図-1-2-7
	2号製品回収槽	製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	②-1: 製品ガス移送ヘッダ圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	製品コールドトラップ冷凍機運転停止 (②-2), 電気ヒータ通電停止 (②-3), 製品回収槽入口自動弁閉 (②-4), ガス移送弁閉 (②-5)	○	-	-	-	図-1-1-3	図-1-2-8 図-1-2-9
			重量異常高による過充填防止のインターロック	③-1: シリンダ重量 (WE), シリンダの最大充填量 (4500kg-UF <sub>6</sub> ) を超えない範囲	製品回収槽入口自動弁閉 (③-2)	-	-	○	○	図-1-1-3
	2A 廃品コールドトラップ	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1: 廃品コールドトラップ内圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	-	-	○	○	図-1-1-4	図-1-2-11
			①-2: 廃品コールドトラップ内温度 (TE), 管理温度 [ ] を超えない範囲							
		地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G: 地震計 (共用) 水平 250Gal、鉛直 125Gal	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	○	-	-	-	図-1-1-4	図-1-2-12
		廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	②-1: 廃品ガス移送ヘッダ圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	廃品コールドトラップ冷凍機運転停止 (②-2), 電気ヒータ通電停止 (②-3), 廃品回収槽入口自動弁閉 (②-4), ガス移送弁閉 (②-5)	○	-	-	-	図-1-1-4	図-1-2-13 図-1-2-14

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表 (3/5)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号廃品回収槽	重量異常高による過充填防止のインターロック	③-1: シリンダ重量 (WE), シリンダの最大充填量(12501kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲	廃品回収槽入口自動弁閉 (③-2)	-	-	○	○	図-1-1-4	図-1-2-15
		廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック	④: 廃品回収槽回収停止	待機中の廃品回収槽が自動で回収 (④)	○	-	-	-	図-1-1-4	図-1-2-16
	2号捕集排気系ロータリポンプ	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	①-1: 捕集排気系ロータリポンプ停止	入口弁閉 (①-2)	-	-	○	○	図-1-1-5	図-1-2-17
	2A カスケード排気系ロータリポンプ (CS系)	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	②-1: カスケード排気系ロータリポンプ停止	入口弁閉 (②-2)	-	-	○	○	図-1-1-5	図-1-2-18
	2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系)	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	②-1: カスケード排気系ロータリポンプ停止	入口弁閉 (②-2)	-	-	○	○	図-1-1-5	図-1-2-18

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表 (4/5)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号一般パー ジ系コー ドトラップ	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1: 一般パージ系コールドトラップ内圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) を超えない範囲	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	-	-	○	○	図-1-1-6	図-1-2-19
			①-2: 一般パージ系コールドトラップ内温度 (TE), 管理温度 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> を超えない範囲							
		地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G: 地震計 (共用) 水平 250Gal, 鉛直 125Gal	冷凍機運転停止 (①-3), 電気ヒータ通電停止 (①-4), ガス移送弁閉 (①-5)	○	-	-	-	図-1-1-6	図-1-2-20
		回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	⑤-1: 均質槽入口圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) 以下	均質槽ガス移送弁閉 (⑤-2), 冷凍機運転停止 (⑤-3), 電気ヒータ通電停止 (⑤-4), ガス移送弁閉 (⑤-5)	○	-	-	-	図-1-1-6	図-1-2-21
⑤-6: 原料シリンダ槽入口圧力 (PT), 大気圧 (960hPa) 以下	原料シリンダ槽移送弁閉 (⑤-7), 冷凍機運転停止 (⑤-3), 電気ヒータ通電停止 (⑤-4), ガス移送弁閉 (⑤-5)		図-1-1-6	図-1-2-22						

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新\*1, D: 表記変更\*2

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表 1 濃縮施設のインターロック機能一覧表 (5/5)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号一般パー ジ系ロータ リポンプ	ロータリポンプ停止に伴う入口 弁閉のインターロック	③-1: 一般パージ系ロータリポン プ停止	入口弁閉 (③-2)	-	-	○	○	図-1-1-5	図-1-2-23

(注 1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注 2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新\*1, D: 表記変更\*2

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表2 放射性廃棄物の廃棄施設のインターロック機能一覧表 (1/1)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				図番号	
					A	B	C	D	動作概要図	電気信号図
気体廃棄物の排気設備	1号中間室系排風機	第1種管理区域の排気機能維持		第1種管理区域が正圧とにならない範囲で、警報を発する設計とする。 第1種管理区域の室内が正圧となることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。	-	-	○	○	-	図-2-1-1 図-2-1-2
	1号発生回収室系排風機									図-2-1-3
	1号均質室系排風機									図-2-1-4
	2号発回均質棟系排風機									図-2-1-5 図-2-1-6 図-2-1-7

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。




図-1-1-1 カスケード設備 インターロック動作概要図 (濃縮工程)



一般バージ系へ

カスケード設備へ

2号圧力調整槽

原料シリンダ

温水  
ユニット

②-2

2号発生槽

凡例

- PT : 圧力計
- TE : 温度計
- WE : 重量計
- ⊗ : 自動調節弁
- ⊗A : 自動弁
- ⊗ : 手動弁
- : 主要配管
- : 水系配管
- : 計装信号

※1: 施設共通設備

図-1-1-2 UF<sub>6</sub> 処理設備 インターロック動作概要図  
(原料発生・供給系)




図-1-1-3 UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図  
(製品系)






図-1-1-4 UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図  
(廃品系)

捕集排気系



カスケード排気系 (CB系)



カスケード排気系 (CS系)




図-1-1-5(1/2) UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図  
(捕集排気及びカスケード排気系)




図-1-1-5(2/2) UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図  
(一般パージ系)




図-1-1-6 UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図  
(UF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備)




図-1-2-1(1/4) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
(圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック)





図-1-2-1(2/4) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
(圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック)








図-1-2-1(3/4) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
 (圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック)









図-1-2-2(1/3) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
(地震発生時のカスケード排気のインターロック)





図-1-2-2(2/3) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
(地震発生時のカスケード排気のインターロック)




図-1-2-2(3/3) カスケード設備 主要配管 (RE-2A) インターロック  
 (地震発生時のカスケード排気のインターロック)





図-1-2-3 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号発生槽) インターロック  
(圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)




図-1-2-4 UF<sub>6</sub>処理設備（2号発生槽） インターロック  
 （地震発生時の加熱停止のインターロック）







図-1-2-5 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号発生槽) インターロック  
(温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック)





図-1-2-6 UF<sub>6</sub>処理設備（2号製品コールドトラップ） インターロック  
（圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック）





図-1-2-7 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号製品コールドトラップ) インターロック  
(地震発生時の加熱停止のインターロック)





図-1-2-8 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号製品コールドトラップ) インターロック  
(製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)





図-1-2-9 UF<sub>6</sub>処理設備（2号製品回収槽） インターロック  
（製品ガス移送ヘッド配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック）





図-1-2-10 UF<sub>6</sub>処理設備（2号製品回収槽） インターロック  
（重量異常高による過充填防止のインターロック）





図-1-2-11 UF<sub>6</sub>処理設備 (2A 廃品コールドトラップ) インターロック  
(圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)




図-1-2-12 UF<sub>6</sub> 処理設備 (2A 廃品コールドトラップ) インターロック  
(地震発生時の加熱停止のインターロック)







図-1-2-13 UF<sub>6</sub>処理設備 (2A 廃品コールドトラップ) インターロック  
(廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)




図-1-2-14 UF<sub>6</sub>処理設備（2号廃品回収槽） インターロック  
 (廃品ガス移送ヘッド配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)





図-1-2-15 UF<sub>6</sub>処理設備（2号廃品回収槽） インターロック  
（重量異常高による過充填防止のインターロック）





図-1-2-16 UF<sub>6</sub>処理設備（2号廃品回収槽）インターロック  
（廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック）



図-1-2-17 UF<sub>6</sub>処理設備（2号捕集排気系ロータリポンプ） インターロック  
（ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック）




図-1-2-18 UF<sub>6</sub>処理設備（カスケード排気系ロータリポンプ） インターロック  
（ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック）





図-1-2-19 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号一般パージ系コールドトラップ) インターロック  
(圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)





図-1-2-20 UF<sub>6</sub>処理設備 (2号一般ページ系コールドトラップ) インターロック  
(地震発生時の加熱停止のインターロック)







図-1-2-21 UF<sub>6</sub>処理設備（2号一般パージ系コールドトラップ）インターロック  
（回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック）





図-1-2-22 UF<sub>6</sub>処理設備（2号一般パージ系コールドトラップ）インターロック  
（回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック）



図-1-2-23 UF<sub>6</sub>処理設備（2号一般パージ系ロータリポンプ） インターロック  
（ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック）







図-2-1-1 1号中間室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



排風機番号 (0 = A, B, C)



排風機番号 (m, n = A : B, A : C, B : A, B : C, C : A, C : B)







図-2-1-2 1号中間室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



還気送風機番号 ( $\ell = A, B$ )



送風機番号 ( $m = A, B$ )



送風機番号 ( $n = A, B$ )







図-2-1-3(1/2) 1号発生回収室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



排風機番号 ( $\ell = A, B$ )



還気送風機番号 ( $n = A, B$ )



排風機番号 ( $m, n = A : B, B : A$ )







図-2-1-3(2/2) 1号発生回収室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



還気送風機番号 ( $\ell = A, B$ )



送風機番号 ( $m = A, B$ )



送風機番号 ( $n = A, B$ )






図-2-1-4(1/2) 1号均質室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)






排風機番号 (0 = A, B)



還気送風機番号 (n = A, B)



排風機番号 (m, n = A : B, B : A)





図-2-1-4(2/2) 1号均質室系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



送風機番号 ( $\ell = A, B$ )

起動時には、排風機を送風機より先に起動させる。





図-2-1-5 2号発回均質棟系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



排風機番号 (n = A, B)

停止時には、送風機を排風機より先に停止させる。





図-2-1-6 2号発回均質棟系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)



排風機番号 (m, n = A : B, B : A)

運転中の2号発回均質棟系排風機の故障時には、待機中の2号発回均質棟系排風機を起動し、廃棄設備の運転を継続する。




図-2-1-7 2号発回均質棟系排風機 インターロック  
(第1種管理区域の排気機能維持)

V-1-3

放射性廃棄物の廃棄施設に関する  
説明書

目 次

ページ

1. 概要 ..... 1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 20 条、23 条に基づき、放射性廃棄物を処理する能力、放射線障害を防止するために必要な換気能力等について説明するものである。

放射性廃棄物の廃棄施設のうち、今回申請する設備及び機器に対し、技術基準規則第 20 条、23 条の要求事項及び設計に変更はないため、今回の申請で変更は行わない。

V-1-4

放射線管理施設に関する説明書



## 目 次

ページ

1. 概要 ..... 1
2. 基本方針 ..... 1
3. 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定 ..... 1
4. HF センサによる UF<sub>6</sub> 漏えいの検知 次回申請 ..... 2

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第19条に基づき、放射線管理施設について説明するものである。

本資料では、「核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）」からの要求事項であるモニタリングポストの伝送多様化について説明する。

第1種管理区域の作業環境監視に係る追加安全対策として新設するHFセンサについては、次回に申請を行う。

上記以外の放射線監視・測定設備については、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設には、従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。

## 3. 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定

本施設の周辺監視区域境界付近には、外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備としてモニタリングポスト、積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とする。

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、試料分析関係設備を備える設計とする。

モニタリングポストの測定値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性（有線・無線）を有する設計とする。

また、モニタリングポストは、外部電源喪失時に対する考慮として専用の非常用発電機（無停電電源装置を含む。）により電源復旧までの期間を担保できる設計とする。

4. HF センサによる UF<sub>6</sub> 漏えいの検知 次回申請

第1種管理区域内の UF<sub>6</sub> の漏えいを検知するため、HF センサを備える設計とする。HF センサによる UF<sub>6</sub> の漏えい検知は、中央制御室に加え、モニタエリア及び2号発回均質室入口付近においても監視可能とする。




図1 放射線監視・測定設備（モニタリングポスト） 系統概略図

V-1-5

非常用電源設備に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 給電機能	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 24 条に基づき、非常用電源設備について説明するものである。

本資料では、技術基準規則第 24 条の要求事項に変更はないが、2 号無停電電源装置、直流電源設備（蓄電池盤）、直流電源設備（充電器盤）の設計変更（設備更新に伴う容量変更）に関する外部電源喪失時の給電機能について説明する。なお、1 号無停電電源装置については、技術基準規則第 24 条の要求事項及び設計に変更はないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

無停電電源装置、直流電源設備は、濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はないが、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できるよう設置している設備である。今回の変更においては、1 号無停電電源装置以外の既設の無停電電源装置及び直流電源設備を撤去し、容量の異なる無停電電源装置及び直流電源設備を新設するが、変更後においても本機能を確保する設計とする。

## 3. 給電機能

本施設の運転状況等の把握を行う計測制御設備等には、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して電力を供給できるよう無停電電源装置を設置する。変更後の容量は 390 kVA であり、負荷容量 270 kW に対し十分な容量を有している。


本施設の所内電気、非常用照明（直流）には、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して電力を供給できるよう直流電源設備を設置する。変更後の容量は 55 kW であり、負荷容量 20 kW に対し十分な容量を有している。

### 【無停電電源装置の容量】

名称	容量 (kVA/台)	片系の台数 (全台数)	片系の合計容量 (kVA)		負荷容量 (kW)
1 号無停電電源装置	35	2(4)	70	390	270
2 号無停電電源装置	60	2(4)	120		
	200	1(2)	200		

### 【直流電源設備の容量】

名称	容量 (Ah)	電圧 (V)	片系の台数 (全台数)	片系の合計容量 (kW)	負荷容量 (kW)
直流電源設備 (直流 110V 蓄電池盤)	500	110	1(2)	55	20



(注) 1号無停電電源装置をバッテリー付属の仕様に変更していることから、2号無停電電源装置についても同様にバッテリー付属の仕様に変更するため設備更新を行う。  
 上記の変更にて1号、2号それぞれの無停電電源装置がバッテリー付属となるため、直流電源装置の負荷減となる。これに伴い、1号直流電源設備と2号直流電源設備を統合し、容量の合理化を図るために直流電源設備についても設備更新を行う。

- ※1：2系統有しているが、同様の系統であるため1系統のみ示す。
- ※2：A-1, A-2, B-1, B-2
- ※3：C-1, C-2
- ※4：直流電源設備A, B

非常用電源系説明図



非常用電源設備の負荷設備及び負荷容量の内訳

	負荷設備			負荷容量	
ディーゼル 発電機 (2000 kW)	無停電電源装置	計測制御設備等	1, 2号無停電電源装置(計測制御設備, 工 程用モニタ)	約 270 kW	
	直流電源設備	所内電気設備, 非常用照明	直流電源設備充電器 盤(ディーゼル発電機 制御電源, 遮断器, 非 常用照明(直流))	約 20 kW	
	非常用照明, 誘導灯		非常用照明(交流), 誘導灯	約 160 kW	
	放射線監視設備		排気用モニタ, 排気用 HF モニタ, 換気用モ ニタ	約 10 kW	約 20 kW
	非常用通報設備		ページング装置	約 8 kW	
	自動火災報知設備		自動火災報知設備	約 2 kW	
	第1種管理区域の排気設備		第1種管理区域の各 排風機, 局所排風機	約 470 kW	
	その他		ディーゼル発電機補 機(燃料移送ポンプ, 潤滑油加熱器, 冷却水 加熱器等)	約 20 kW	約 960 kW
中央操作棟機器(中央 制御室送排風機, 補機 室送風機等)			約 280 kW		
計装空気(計装空気コ ンプレッサ, 計装空気 ドライヤ等)			約 60 kW		
ラインヒータ(ライン ヒータ主幹盤)			約 480 kW		
所外通信連絡設備(フ ァクシミリ装置)等			約 120 kW		
				約 1900 kW	

## V-2 加工施設に関する図面

## 目 次

### 添付V-2-1 系統図

#### 1.1 濃縮施設（カスケード設備）の系統図

図 1.1.1 カスケード設備 系統概略図（変更前）

図 1.1.2 カスケード設備 系統概略図（変更後）

#### 1.2 濃縮施設（UF<sub>6</sub>処理設備）の系統図

図 1.2.1 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図「原料発生・供給系」, 「製品系」, 「カスケード排気系 (CB, CS 系)」, 「捕集排気系」(変更前)

図 1.2.2 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図「原料発生・供給系」, 「製品系」, 「カスケード排気系 (CB, CS 系)」, 「捕集排気系」(変更後)

図 1.2.3 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図「廃品系」(変更前)

図 1.2.4 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図「廃品系」(変更後)

図 1.2.5 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図「一般ページ系」

#### 1.3 放射性廃棄物の廃棄施設（気体廃棄物の廃棄設備）の系統図

図 1.3.1 気体廃棄物の廃棄設備 系統概略図

図 1.3.2 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（給気, 還気ダクト（1階））

図 1.3.3 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（給気, 還気ダクト（2階））

図 1.3.4 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（排気, 局所排気ダクト（1階））

図 1.3.5 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（排気, 局所排気ダクト（2階））

図 1.3.6 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（給気ダクト（1階））

図 1.3.7 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図（排気, 局所排気ダクト（1階））

### 添付V-2-2 配置図

#### 2.1 濃縮施設（UF<sub>6</sub>処理設備）の配置図

図 2.1.1 UF<sub>6</sub>処理設備 機器配置概略図

#### 2.2 放射性廃棄物の廃棄施設（気体廃棄物の廃棄設備）の配置図

図 2.2.1 気体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図

#### 2.3 放射線管理施設（放射線監視・測定設備）の配置図

- 図 2.3.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (排気用モニタ, 排気用 HF モニタ)
- 図 2.3.2 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (換気用モニタ)
- 図 2.3.3 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (モニタリングポスト, ダストサンプルラ, 気象観測機器)

## 2.4 その他の加工施設 (非常用設備) の配置図

- 図 2.4.1 非常用設備 機器配置概略図 (非常用電源設備)

## 添付V-2-3 構造図

### 3.1 濃縮施設 (UF<sub>6</sub> 処理設備) の構造図

- 図 3.1.1 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号発生槽)
- 図 3.1.2 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号圧力調整槽)  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.3 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号製品回収槽)
- 図 3.1.4 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号廃品回収槽)
- 図 3.1.5 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号製品コールドトラップ)  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.6 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2A 廃品コールドトラップ)
- 図 3.1.7 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号一般パージ系コールドトラップ)  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.8 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2A カスケード排気系ブースタポンプ (CS系))
- 図 3.1.9 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系))
- 図 3.1.10 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号一般パージ系ブースタポンプ)  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.11 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF))  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.12 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図  
(2A カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系))  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.13 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図  
(2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系))  
「認可番号:平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.14 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号一般パージ系ケミカルトラップ (NaF))

- 「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.15 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2号捕集排気系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>））  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.16 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図  
（2Aカスケード排気系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）（CS系））  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.17 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図  
（2号カスケード排気系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）（CB系））  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.18 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2号一般パージ系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>））  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.19 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2号捕集排気系ロータリポンプ）
- 図 3.1.20 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2Aカスケード排気系ロータリポンプ）（CS系）  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.21 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2号カスケード排気系ロータリポンプ）（CB系）  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」
- 図 3.1.22 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図（2号一般パージ系ロータリポンプ）  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

### 3.2 放射性廃棄物の廃棄施設（気体廃棄物の廃棄設備）の構造図

- 図 3.2.1 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号均質室系還気送風機）  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」
- 図 3.2.2 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号中間室系排風機）  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」
- 図 3.2.3 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号発生回収室系排風機）  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」
- 図 3.2.4 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号均質室系排風機）  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」
- 図 3.2.5 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（2号発回均質棟系排風機）  
「認可番号：平成27年12月25日付け 原規規発第1512252号」
- 図 3.2.6 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号局所排風機）  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」
- 図 3.2.7 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（2号局所排風機）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

図 3.2.8 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号中間室系排気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.9 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号発生回収室系排気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.10 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号発生回収室系還気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.11 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号均質室系排気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.12 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号均質室系還気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.13 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（2号発回均質棟系排気フィルタユニット）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

図 3.2.14 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（1号局所排気フィルタユニット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.2.15 気体廃棄物の廃棄設備 構造図（2号局所排気フィルタユニット）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

### 3.3 放射線管理施設（放射線監視・測定設備）の構造図

図 3.3.1 放射線監視・測定設備 構造図（排気用HFモニタ）

図 3.3.2 放射線監視・測定設備 構造図（換気用モニタ）

### 3.4 その他の加工施設（非常用設備）の構造図

図 3.4.1 非常用電源設備 構造図（1号無停電電源装置（A-1））

「認可番号：平成22年8月25日付け 原第3号」

図 3.4.2 非常用電源設備 構造図（1号無停電電源装置（A-2））

「認可番号：平成22年7月23日付け 原第6号」

図 3.4.3 非常用電源設備 構造図（1号無停電電源装置（B-1））

「認可番号：平成22年8月25日付け 原第3号」

図 3.4.4 非常用電源設備 構造図（1号無停電電源装置（B-2））

「認可番号：平成22年7月23日付け 原第6号」

図 3.4.5 非常用電源設備 構造図（2号無停電電源装置（A-1～A-2, B-1～B-2））

図 3.4.6 非常用電源設備 構造図（2号無停電電源装置（C-1～C-2））

図 3.4.7 非常用電源設備 構造図 (直流電源設備 (直流 110V 蓄電池盤 A, B))

図 3.4.8 非常用電源設備 構造図 (直流電源設備 (直流 110V 充電器盤 A, B))

図 3.4.9 非常用電源設備 構造図 (直流電源設備 (共通直流 110V 充電器盤))

## V-2-1 系統図






図 1.1.1 カスケード設備 系統概略図 (変更前)




図 1.1.2 カスケード設備 系統概略図 (変更後)




図 1.2.1 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図  
「原料発生・供給系」, 「製品系」, 「カスケード排気系 (CB, CS 系)」, 「捕集排気系」(変更前)



図 1.2.2 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図  
「原料発生・供給系」, 「製品系」, 「カスケード排気系 (CB, CS 系)」, 「捕集排気系」(変更後)



図 1.2.3 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図  
「廃品系」(変更前)




図 1.2.4 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図  
「廃品系」(変更後)



図 1.2.5 UF<sub>6</sub>処理設備 系統概略図  
「一般ページ系」

付表 1(1/2) 弁及び計器番号リスト

【原料発生・供給系】

記号	番号
V101 ～V107	2AV-U0002-A ～2AV-U0002-G
V111 ～V117	2AV-U0007-A ～2AV-U0007-G
V121 ～V127	2AV-U0207-A ～2AV-U0207-G
V131 ～V137	2AV-U0021-A ～2AV-U0021-G
V141 ～V147	2AV-U0221-A ～2AV-U0221-G
V1A01 ～V1F01	2WV-U0009-A ～2WV-U0009-F
V151 ～V157	2AV-U0509-A ～2AV-U0509-G
P101 ～P107	2PT-U004-A ～2PT-U004-G
T101 ～T107	2TE-U002-A ～2TE-U002-G
T111	2TE-U057-A
T112	2TE-U057-B

【製品系】

記号	番号
V2A01 ～V2F01	2WV-U1001-A ～2WV-U1001-F
V201 ～V204	2AV-U1004-A ～2AV-U1004-D
V211 ～V214	2AV-U1031-A ～2AV-U1031-D
V221 ～V224	2AV-U1036-A ～2AV-U1036-D
V231 ～V234	2AV-U1034-A ～2AV-U1034-D
V241 ～V244	2AV-U1039-A ～2AV-U1039-D
V251 ～V254	2AV-U1007-A ～2AV-U1007-D
V261 ～V262	2AV-U1010-A ～2AV-U1010-B
V271 ～V274	2AV-U1051-A ～2AV-U1051-D
P201 ～P204	2PT-U102-A ～2PT-U102-D
P211	2PT-U122-A
P221	2PT-U122-B
T201 ～T204	2TE-U103-A ～2TE-U103-D
W201 ～W204	2WE-U123-A ～2WE-U123-D

【廃品系】

記号	番号
V3A01 ～V3A04	2AV-UA202-A ～2AV-UA202-D
V3A11 ～V3A14	2AV-UA221-A ～2AV-UA221-D
V3A21 ～V3A24	2AV-UA231-A ～2AV-UA231-D
V3A31 ～V3F31	2WV-UA223 ～2WV-UF223
V3A41 ～V3F41	2WV-UA233 ～2WV-UF233
V3A51 ～V3A54	2AV-UA205-A ～2AV-UA205-D
V3A61 ～V3A62	2AV-UA208-A ～2AV-UA208-B
V3A71 ～V3F71	2WV-UA210 ～2WV-UF210
V302 ～V3014	2AV-U2004-B ～2AV-U2004-N
V311 ～V3114	2AV-U2002-A ～2AV-U2002-N
V321 ～V327	2AV-U2007-A ～2AV-U2007-G
V3213 ～V3214	2AV-U2007-M ～2AV-U2007-N
V331 ～V3314	2AV-U2011-A ～2AV-U2011-N
P3A01 ～P3A04	2PT-U202-A ～2PT-U202-D
P3A11	2PT-U213-A
P3A21	2PT-U213-B
T3A01 ～T3A04	2TE-U203-A ～2TE-203-D
W301 ～W3014	2WE-U412-A ～2WE-U412-N



付表 1(2/2) 弁及び計器番号リスト

【捕集排気系】

記号	番号
V401 ～V402	2AV-U1023-A ～2AV-U1023-B

【カスケード排気系(CS系)】

記号	番号
V5A01	2AV-UA313

【カスケード排気系(CB系)】

記号	番号
V4A01 ～V4F01	2WV-U4001-A ～2WV-U4001-F
V601	2AV-U4014

【一般パージ系(原料回収系)】


記号	番号
V714	2WV-U5001-A
V715	2WV-U5201
V716	2WV-U5045
V723 ～V724	2AV-U5017-B ～2AV-U5017-C
V733 ～V734	2AV-U5021-A ～2AV-U5021-B
V742 ～V743	2AV-U5041-B ～2AV-U5041-C
V762 ～V763	2AV-U5020-B ～2AV-U5020-C
V773 ～V774	2AV-U5023-C ～2AV-U5023-D
V783 ～V784	2AV-U5034-C ～2AV-U5034-D

(つづき)

記号	番号
P702 ～P703	2PT-U721-B ～2PT-U721-C
T702 ～T703	2TE-U722-B ～2TE-U722-C



【一般パージ系(パージ系)】

記号	番号
V711 ～V713	2WV-U5001-B ～2WV-U5001-D
V721 ～V722	2AV-U5016-A ～2AV-U5016-B
V731 ～V732	2AV-U5010-A ～2AV-U5010-B
V741	2AV-U5041-A
V751 ～V752	2WV-U5043-A ～2WV-U5043-B
V761	2AV-U5020-A
V771 ～V772	2AV-U5023-A ～2AV-U5023-B
V781 ～V782	2AV-U5034-A ～2AV-U5034-B
P701	2PT-U721-A
T701	2TE-U722-A






(注) 本図は事業変更許可申請書 許可番号: 原規発第1705174号 (平成29年5月17日付け) の「本文部付図 第9図 概略排気系統図」を基に作成したものである。

図 1.3.1 気体廃棄物の廃棄設備 系統概略図



- ① : 1号中間室系排気ダクト
- ② : 1号均質室系還気ダクト
- ③, ⑬ : 1号均質室系排気ダクト
- ④ : 1号発生回収室系還気ダクト
- ⑤, ⑭ : 1号発生回収室系排気ダクト
- ⑥~⑨ : 1号中間室系給気ダクト
- ⑩, ⑪ : 1号発生回収室系給気ダクト
- ⑫, ⑬ : 1号均質室系給気ダクト
- ⑯ : 1号局所排気ダクト



※1 : 送風機と第1種管理区域の各室を繋ぐダクトに設置するダンパ




図 1.3.2 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (給気, 還気ダクト (1階))






図 1.3.3 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (給気, 還気ダクト (2階))



- ① : 1号中間室系排気ダクト
- ② : 1号均質室系還気ダクト
- ③, ⑮ : 1号均質室系排気ダクト
- ④ : 1号発生回収室系還気ダクト
- ⑤, ⑭ : 1号発生回収室系排気ダクト
- ⑥~⑨ : 1号中間室系給気ダクト
- ⑩, ⑪ : 1号発生回収室系給気ダクト
- ⑫, ⑬ : 1号均質室系給気ダクト
- ⑯ : 1号局所排気ダクト

ダクト分類

————— : 排気ダクト・局所排気ダクト

系統分類

————— : 1号中間室系

————— : 1号発生回収室系

————— : 1号均質室系

————— : 1号局所排気系

凡例

● : ダンパ※1

↙ : 1, 2階の取合い

※1 : 排気口と排風機の間を設置するダンパ

管理区域

▨ : 第1種管理区域

▨ : 第2種管理区域

□ : 非管理区域

図 1.3.4 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (排気, 局所排気ダクト (1階))




図 1.3.5 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (排気, 局所排気ダクト (2階))




図 1.3.6 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (給気ダクト (1階))




図 1.3.7 気体廃棄物の廃棄設備 系統詳細図 (排気, 局所排気ダクト (1階))




## V-2-2 配置図

图 2.1.1 UF<sub>6</sub> 处理設備 機器配置概略図




图 2.1.1 UF<sub>6</sub> 处理設備 機器配置概略図




(注) 新たに規制対象となる既設の機器（送風機）の新規申請を行う。

図 2.2.1 気体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図




(注) 安全機能維持，設備保全の観点から設備更新を行う。

図 2.3.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (排気用モニタ，排気用 HF モニタ)



(注) 安全機能維持，設備保全の観点から設備更新を行う。

図 2.3.2 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (換気用モニタ)



(注) 既設機器の新規申請を行う。

図 2.3.3 放射線監視・測定設備 機器配置概略図  
(モニタリングポスト, ダストサンプラ, 気象観測機器)




図 2.4.1 非常用設備 機器配置概略図 (非常用電源設備)

V-2-3 構造図






図 3.1.1 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号発生槽)




图 3.1.3 UF<sub>6</sub> 处理設備 構造図 (2 号製品回収槽)




図 3.1.4 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図 (2号廃品回収槽)

図 3.1.6 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図 (2A 廃品モールドトラップ)



図 3.1.8 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2A カスケード排気系ブースタポンプ (CS 系))




図 3.1.9 UF<sub>6</sub>処理設備 構造図 (2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系))





図 3.1.19 UF<sub>6</sub> 処理設備 構造図 (2号捕集排気系ロータリポンプ)




平図面


番号	部品名
①	試料入口
②	試料出口
③	純水槽

注 1: 基礎・据付ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位: mm




正面図



側面図

図 3.3.1 放射線監視・測定設備 構造図 (排気用 HE モニタ)






平面図


番号	部品名
①	試料入口
②	試料出口
③	純水槽

注 1: 基礎・据付ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位: mm



正面図




側面図

図 3.3.2 放射線監視・測定設備 構造図 (換気用モニタ)


主な仕様	部品名
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PWMインバータ (容量: 60 kVA/台)</li> <li>• 鉛蓄電池 (セル数: 180), 容量 300 Ah/台, 電圧: 400 V</li> </ul>	① インバータ盤
	② 出力切替盤
	③ 蓄電池盤

注 1: 基礎・据付ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位: mm




平面図




正面図




側面図




平面図




正面図




側面図



平面図



正面図




側面図

図 3.4.5 非常用電源設備 構造図 (2号無停電電源装置 (A-1~A-2, B-1~B-2))


主な仕様	部品名
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PWM インバータ (容量 : 60 kVA/台)</li> <li>• 鉛蓄電池 (セル数 : 180), 容量 300 Ah/台, 電圧 : 400 V</li> </ul>	インバータ盤
	出力切替盤
	蓄電池盤

注1 : 基礎・据付ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位 : mm




平面図




正面図




側面図




平面図




正面図




側面図



平面図



正面図




側面図

図 3.4.6 非常用電源設備 構造図 (2号無停電電源装置 (C-1~C-2))


注1：基礎・据付ボルトは、強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位：mm


<p>主な仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鉛蓄電池（セル数：55），容量 500 Ah/台，電圧：110 V</li> </ul>
---



平面図



正面図




側面図

図 3. 4. 7 非常用電源設備 構造図 (直流電源設備 (直流 110V 蓄電池盤 A, B))


注1：基礎・据付ボルトは、強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位：mm


主な仕様
・サイリスタ整流器（容量：180 A）



平面図



正面図




側面図

図 3.4.8 非常用電源設備 構造図（直流電源設備（直流110V 充電器盤 A, B））


注1：基礎・据付ボルトは，強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位：mm


主な仕様
・サイリスタ整流器（容量：180 A）



平面図



側面図



正面図

図 3.4.9 非常用電源設備 構造図（直流電源設備（共通直流 110V 充電器盤））