

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理票(非常用照明)

指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント 種別	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	備考
2020/11/6	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	P4	議事 要旨	「3.2.1 常設の作業用照明」5段落目の直流照明兼非常用照明及び直流照明の電源が「非常用直流電源設備」であることの記載について、基本設計方針では電源が「125V蓄電池」と記載しているが、本説明書では明確でないため、記載を検討すること。	基本設計方針と整合を図るため、直流照明兼非常用照明及び直流照明の電源について「非常用直流電源設備」⇒「125V蓄電池」に見直す。	VI-1-1-12 R0 非常用照明に関する説明書 p.2, p.5	今回回答	