

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発電所2号機工事計画）（32）
2. 日時：令和2年12月1日 15時00分～15時45分
3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室（一部TV会議システムを利用）
4. 出席者（※ TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

止野上席安全審査官、片桐主任安全審査官、宮本主任安全審査官、
土居安全審査専門職、西澤原子力規制専門員

東北電力株式会社：

原子力本部 原子力部 課長

原子力本部 原子力部 副長、他2名※

5. 要旨

(1) 東北電力株式会社から、女川原子力発電所2号機の工事計画補正申請のうち、「非常用照明」及び「安全避難通路」について、提出資料に基づき説明があった。

(2) これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、今後、説明内容について引き続き確認することとした。

<VI-1-1-12 非常用照明に関する説明書>

- 非常用照明の給電元である非常用低圧母線（モータコントロールセンタ（非常用））について、説明書の記載事項と系統図の関係を整理して説明すること。

(3) 東北電力株式会社から、(2) について了解した旨の回答があった。

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、「新型コロナウイルス感染症対策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更について」（令和2年6月24日 第12回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施した。

6. その他

提出資料：

- (1) 女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表（非常用照明）（O2-他-F-01-0029_改0）
- (2) VI-1-1-12 非常用照明に関する説明書（O2-エ-B-01-0006_改1）
- (3) 先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-1-12 非常用照明に

- 関する説明書) (O2-E-B-01-0007_改1)
- (4) 補足-260-1 【非常用照明に関する説明書に係る補足説明資料】
(O2-補-E-01-0260-1_改1)
 - (5) 1.8 非常用照明の取付箇所を明示した図面 (O2-E-C-01-0003_改1)
 - (6) VI-1-1-11 安全避難通路に関する説明書 (O2-E-B-01-0004_改1)
 - (7) 先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-11 安全避難通路に関する説明書) (O2-E-B-01-0005_改1)
 - (8) 補足-250-1 【安全避難通路に関する説明書に係る補足説明資料】
(O2-補-E-01-0250-1_改1)

以上